

消防安全大排查

地市	序号	单位场所名称	检查人	检查时间	抽查部位
	1	济南众诚伟业科技发展有限公司	于永良、李兆青	2013.8.1	场所内
	2	山东安和物业有限公司(群盛华)	于永良、张可、	2013.8.1	一层
	3	济南市疾病预防控制中心	张可、何学民、	2013.8.1	一层
	4	济南市第二人民医院	张可、何学民、	2013.8.1	一层
	5	济南西市场小商品批发市场有限公司	张可、何学民、	2013.8.1	一层
	6	济南路港商业广场物业管理有限公司	张可、何学民、	2013.8.1	一层
	7	济南顺泰商务宾馆	张可、何学民、	2013.8.1	一层
	8	孕婴童超市	张良忠、伊海峰	2013.8.1	店内
	9	蔬菜果品店	伊海峰、王杰	2013.8.1	店内
	10	阳光便利店	伊海峰、王杰、	2013.8.1	店内
	11	神农大药店	伊海峰、王杰、	2013.8.1	店内
	12	银座旅游	伊海峰、王杰、	2013.8.1	店内
	13	银座佳驿酒店	伊海峰、王杰、	2013.8.1	店内
	14	湘忠鞋店	丁健、张真瑜	2013.8.1	营业区域
	15	济南绿洋商城有限公司	丁健、张真瑜	2013.8.1	营业区域
	16	环球鳄鱼六店	丁健、张真瑜	2013.8.1	营业区域
	17	安踏体育用品专卖	丁健、张真瑜	2013.8.1	营业区域
	18	大智培训学校	丁健、张真瑜	2013.8.1	营业区域
	19	济南吉祥混沌	丁健、张真瑜	2013.8.1	营业区域
	20	济南众诚伟业科技发展有限公司	于永良、李兆青	2013.8.1	场所内
	21	济南槐荫闻记康惠食品厂	李兆青、巩玉萍	2013.8.1	场所内
	22	山东青春舞蹈学校(复查)	李兆青、巩玉萍	2013.8.1	场所内
	23	信诺灯饰有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.1	场所内
	24	济南豪钢实业公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.1	场所内
	25	蟠腾饭庄(复查)	李兆青、巩玉萍	2013.8.1	场所内
	26	济南槐荫自然居生态园酒店	于永良、张可、	2013.8.12	一层
	27	济南时代工业品市场管理有限公司	张可、何学民、	2013.8.12	一层
	28	济南槐荫宏雅宾馆	张可、何学民、	2013.8.12	一层
	29	佛山市南海屈臣氏个人用品商店	张可、何学民、	2013.8.12	一层
	30	山东金德利集团槐荫快餐连锁有限公司	张可、何学民、	2013.8.12	一层
	31	济南万迪酒店管理有限公司	张可、何学民、	2013.8.12	一层
	32	欢乐鱼烤全鱼	张良忠、伊海峰	2013.8.12	店内
	33	传统菜馆	伊海峰、王杰、	2013.8.12	店内
	34	旺旺面馆	伊海峰、王杰、	2013.8.12	店内
	35	喜洋洋快餐店	伊海峰、王杰、	2013.8.12	店内
	36	纬九路米线	伊海峰、王杰、	2013.8.12	店内
	37	槐荫会所(莎蔓莉莎)美容专家	伊海峰、王杰、	2013.8.12	店内
	38	黄瑞工艺品	张良忠、丁健、	2013.8.12	营业区域
	39	百一洗衣	丁健、张真瑜	2013.8.12	营业区域
	40	柯本电动工具	丁健、张真瑜	2013.8.12	营业区域
	41	绿地卢浮宫项目部	丁健、张真瑜	2013.8.12	营业区域
	42	绿地钢架焊接队	丁健、张真瑜	2013.8.12	营业区域
	43	利群印务	丁健、张真瑜	2013.8.12	营业区域

44	济南天洋工贸有限公司	于永良、李兆青	2013.8.12	仓库
45	济南嘉庆玻璃有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.12	办公区
46	济南亿佳数控机械有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.12	办公区
47	济南华福印刷材料有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.12	车间
48	济南三油自动化有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.12	办公区
49	济南联工测试技术有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.12	车间
50	济南槐荫经二路好利来	于永良、张可、	2013.8.13	一层
51	济南多禾馅饼	张可、何学民、	2013.8.13	一层
52	济南天福茗茶有限公司	张可、何学民、	2013.8.13	一层
53	济南槐荫孙氏过桥缘快餐店	张可、何学民、	2013.8.13	一层
54	格林伍德幼儿园	张可、何学民、	2013.8.13	一层
55	发祥恭幼儿园	张可、何学民、	2013.8.13	一层
56	安康旅 馆	张良忠、伊海峰	2013.8.13	店内
57	博雅 招待所	伊海峰、王杰、	2013.8.13	店内
58	泉星招 待所	伊海峰、王杰、	2013.8.13	店内
59	银座佳驿酒店	伊海峰、王杰、	2013.8.13	店内
60	胜净堂足疗	伊海峰、王杰、	2013.8.13	店内
61	槐荫新隆再生资源有限公司	伊海峰、王杰、	2013.8.13	店内
62	星华印刷	张良忠、丁健、	2013.8.13	营业区域
63	金阳光宾馆	丁健、张真瑜、	2013.8.13	营业区域
64	腾运旅馆	丁健、张真瑜、	2013.8.13	营业区域
65	泽钰台球	丁健、张真瑜、	2013.8.13	营业区域
66	趵突泉矿泉水	丁健、张真瑜、	2013.8.13	营业区域
67	速8经四路店	丁健、张真瑜、	2013.8.13	营业区域
68	济南东远化学有限公司	于永良、李兆青	2013.8.13	车间
69	济南史密泰克精细化工有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.13	车间
70	济南华升铁路工贸有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.13	车间
71	济南申海中建物资有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.13	仓库
72	济南瑞丰锅炉配套制造有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.13	厂房
73	济南金銮高新建材有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.13	车间
74	济南槐荫霸锐网吧	于永良、张可、	2013.8.14	一层
75	济南槐荫发祥旅馆	张可、何学民、	2013.8.14	一层
76	济南方泽酒店管理咨询有限公司	张可、何学民、	2013.8.14	一层
77	济南槐荫华宇宾馆	张可、何学民、	2013.8.14	一层
78	八十五度 (北京) 餐饮管理有限公司	张可、何学民、	2013.8.14	一层
79	济南槐荫润泉招待所	张可、何学民、	2013.8.14	一层
80	金锣 冷鲜肉	张良忠、伊海峰	2013.8.14	店内
81	新隆再生资源有限公司	伊海峰、王杰、	2013.8.14	店内
82	东日升汽车维修厂	伊海峰、王杰、	2013.8.14	店内
83	养马岛酒店	伊海峰、王杰、	2013.8.14	店内
84	旭昌泉城茗茶茶社	伊海峰、王杰、	2013.8.14	店内
85	银 座 旅游	伊海峰、王杰、	2013.8.14	店内
86	7天西市场店	张良忠、丁健、	2013.8.14	营业区域
87	7天经十路店	丁健、张真瑜、	2013.8.14	营业区域
88	海马电动车	丁健、张真瑜、	2013.8.14	营业区域
89	称心美容	丁健、张真瑜、	2013.8.14	营业区域

90	彤霞旅馆	丁健、张真瑜、	2013.8.14	营业区域
91	军马酒专卖	丁健、张真瑜、	2013.8.14	营业区域
92	济南卡尼尔科技有限公司	于永良、李兆青	2013.8.14	维修车间
93	德玛西亚网络会所	李兆青、巩玉萍	2013.8.14	店内
94	济南德力玛工业供油系统有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.14	厂房
95	济南金壁辉保洁有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.14	厂房
96	济南康华试验机制造有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.14	厂房
97	济南爱克斯机器有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.14	厂房
98	中国人寿保险股份有限公司	于永良、张可、	2013.8.15	一层
99	中国人民财产保险股份有限公司	张可、何学民、	2013.8.15	一层
100	济南发祥置业有限公司	张可、何学民、	2013.8.15	一层
101	济南物博投资咨询有限公司	张可、何学民、	2013.8.15	一层
102	味千拉面嘉华店	张可、何学民、	2013.8.15	一层
103	上海话达餐饮管理有限公司	张可、何学民、	2013.8.15	一层
104	中国移动通信槐荫营业厅	张良忠、伊海峰	2013.8.15	店内
105	光洁 旅馆	伊海峰、王杰、	2013.8.15	店内
106	槐荫永顺百货	伊海峰、王杰、	2013.8.15	店内
107	永顺百货经营部	伊海峰、王杰、	2013.8.15	店内
108	安康 旅馆	伊海峰、王杰、	2013.8.15	店内
109	金源源商店	伊海峰、王杰、	2013.8.15	店内
110	南方君悦商务宾馆	张良忠、丁健、	2013.8.15	营业区域
111	忠信鲁菜馆	丁健、张真瑜、	2013.8.15	营业区域
112	君来海鲜家常菜馆	丁健、张真瑜、	2013.8.15	营业区域
113	闻阳烧烤	丁健、张真瑜、	2013.8.15	营业区域
114	康辉国旅	丁健、张真瑜、	2013.8.15	营业区域
115	川外川餐馆	丁健、张真瑜、	2013.8.15	营业区域
116	济南喜相逢电器有限责任公司	于永良、李兆青	2013.8.15	办公楼
117	济南鼎立元泰机器有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.15	办公楼
118	山东赫斯本家居制造有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.15	厂房
119	济南达菲特汽车配件有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.15	厂房
120	济南康华试验机制造有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.15	厂房
121	济南爱克斯机器有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.15	厂房
122	槐荫区才子男装	于永良、张可、	2013.8.16	一层
123	济南槐荫宏鹏服饰经留部	张可、何学民、	2013.8.16	一层
124	山东力威经贸有限公司	张可、何学民、	2013.8.16	一层
125	肯德基经二路餐厅	张可、何学民、	2013.8.16	一层
126	山东真维斯服饰有限公司	张可、何学民、	2013.8.16	一层
127	济南槐荫龙龙鞋店	张可、何学民、	2013.8.16	一层
128	泉星招待所	张良忠、伊海峰	2013.8.16	店内
129	康恒门诊	伊海峰、王杰、	2013.8.16	店内
130	博雅招待 所	伊海峰、王杰、	2013.8.16	店内
131	太阳花儿童摄影	伊海峰、王杰、	2013.8.16	店内
132	安康 旅馆	伊海峰、王杰、	2013.8.16	店内
133	小萝莉童装	伊海峰、王杰、	2013.8.16	店内
134	长丰宾馆	张良忠、丁健、	2013.8.16	营业区域
135	学萍复印社	丁健、张真瑜、	2013.8.16	营业区域

136	五金广申商行	丁健、张真瑜、	2013.8.16	营业区域
137	济南好利来蛋糕店	丁健、张真瑜、	2013.8.16	营业区域
138	济南千花伴服饰	丁健、张真瑜、	2013.8.16	营业区域
139	修记士店	丁健、张真瑜、	2013.8.16	营业区域
140	济南欧美诗建材有限公司	王永良、李兆青、	2013.8.16	仓库
141	济南嘉发伟业经贸有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.16	办公区
142	济南精达能源技术有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.16	办公区
143	济南泉源水处理技术有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.16	厂房
144	济南华盛食品有限责任公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.16	办公区
145	济南贝蓝特太阳能技术发展有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.16	办公区
146	济南槐荫知足常乐足部保健服务有限公司	王永良、张可、	2013.8.19	一层
147	济南槐荫雅博美发沙龙	张可、何学民、	2013.8.19	一层
148	济南槐荫迪贝蕾儿童摄影中心	张可、何学民、	2013.8.19	一层
149	三联印务	张可、何学民、	2013.8.19	一层
150	济南槐荫如意宾馆	张可、何学民、	2013.8.19	一层
151	济南丰盈祥瑞商贸中心	张可、何学民、	2013.8.19	一层
152	水屯金泉宾馆	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
153	演马家园中国移动	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
154	演马标榜理发店	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
155	演马家园中国体彩	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
156	演马全家福超市	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
157	龙泉酒店	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
158	华夏艺德仓库	丁健、张真瑜、	2013.8.19	营业区域
159	捷马售后服务站	丁健、张真瑜、	2013.8.19	营业区域
160	馨彩电脑	丁健、张真瑜、	2013.8.19	营业区域
161	鸿星儿克专卖店	丁健、张真瑜、	2013.8.19	营业区域
162	东北机申公司	丁健、张真瑜、	2013.8.19	营业区域
163	红林发艺	丁健、张真瑜、	2013.8.19	营业区域
164	济南精轮机业有限责任公司	王永良、李兆青、	2013.8.19	车间
165	济南瀚通数控设备有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.19	办公区
166	济南壹行安防器材有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.19	车间
167	济南车邦化工有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.19	厂房
168	济南昊旺润达科技有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.19	车间
169	山东好药师大药房连锁有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.19	店内
170	山东新世纪酒店	王永良、张可、	2013.8.2	一层
171	济南东乾商贸有限公司	张可、何学民、	2013.8.2	一层
172	龙元建设工程有限公司	张可、何学民、	2013.8.2	一层
173	济南圣康足疗保健中心	张可、何学民、	2013.8.2	一层
174	济南槐荫星力量一站式歌城	张可、何学民、	2013.8.2	一层
175	济南市旧城改造投资运营有限公司	张可、何学民、	2013.8.2	一层
176	圣净堂足疗	张良忠、伊海峰	2013.8.2	店内
177	泉星招待所	伊海峰、王杰、	2013.8.2	店内
178	养马岛酒店	伊海峰、王杰、	2013.8.2	店内
179	永顺百货	伊海峰、王杰、	2013.8.2	店内
180	立建医药城	伊海峰、王杰、	2013.8.2	店内
181	双星连锁店	伊海峰、王杰、	2013.8.2	店内

182	绿园便民店	张良忠、丁健、	2013.8.2	营业区域
183	清香炒货(复查)	丁健、张真瑜、	2013.8.2	营业区域
184	济南万里马皮具(复查)	丁健、张真瑜、	2013.8.2	营业区域
185	尹氏麻辣烫(复查)	丁健、张真瑜、	2013.8.2	营业区域
186	金木鱼布鞋(复查)	丁健、张真瑜、	2013.8.2	营业区域
187	成江塑钢厂	于永良、李兆青、	2013.8.2	一层
188	刘庄小刀电动车门市部(复查)	李兆青、巩玉萍、	2013.8.2	一层
189	济南中医不孕不育医院	李兆青、巩玉萍、	2013.8.2	一层
190	天地仁和家商务宾馆	李兆青、巩玉萍、	2013.8.2	店内
191	西顺云亭饭莊	李兆青、巩玉萍、	2013.8.2	店内
192	济南福润德酒店管理有限公司	李兆青、巩玉萍、	2013.8.2	一层
193	济南槐荫知足常乐足部保健服务	于永良、张可、	2013.8.20	一层
194	济南槐荫雅博美发沙龙	张可、何学民、	2013.8.20	一层
195	济南槐荫迪贝蕾儿童摄影中心	张可、何学民、	2013.8.20	一层
196	三联印务	张可、何学民、	2013.8.20	一层
197	济南槐荫如意宾馆	张可、何学民、	2013.8.20	一层
198	济南丰盈祥瑞商贸中心	张可、何学民、	2013.8.20	一层
199	康宏伟超市	伊海峰、王杰、	2013.8.20	店内
200	水車电动车专卖	伊海峰、王杰、	2013.8.20	店内
201	大杨旧货市场	伊海峰、王杰、	2013.8.20	店内
202	亮亮百货商店	伊海峰、王杰、	2013.8.20	店内
203	富强 超市	伊海峰、王杰、	2013.8.20	店内
204	大杨阿米尼电动车	伊海峰、王杰、	2013.8.20	店内
205	麦当劳张庄店	丁健、张真瑜、	2013.8.20	营业区域
206	济南旺客	丁健、张真瑜、	2013.8.20	营业区域
207	济南爱真红木家具厂	丁健、张真瑜、	2013.8.20	营业区域
208	牛羊肉水饺	丁健、张真瑜、	2013.8.20	营业区域
209	济南蒂诺咖啡西餐厅	丁健、张真瑜、	2013.8.20	营业区域
210	旅游百事通槐荫店	丁健、张真瑜、	2013.8.20	营业区域
211	济南广牛重联汽车销售服务有限公司	于永良、李兆青、	2013.8.20	车间
212	济南顾德管道工程有限公司	李兆青、巩玉萍、	2013.8.20	车间
213	山东省省立医院西院	李兆青、巩玉萍、	2013.8.20	车间
214	济南金利泰机械进出口有限公司	李兆青、巩玉萍、	2013.8.20	仓库
215	济南昌永胜浆纸有限公司	李兆青、巩玉萍、	2013.8.20	厂房
216	济南鑫棉机械制造有限公司	李兆青、巩玉萍、	2013.8.20	车间
217	济南二十二世纪不动产代理有限公司	于永良、张可、	2013.8.21	一层
218	济南新智达信息技术有限公司	张可、何学民、	2013.8.21	一层
219	济南一得教育信息咨询有限公司	张可、何学民、	2013.8.21	一层
220	济南瑞天农经贸有限公司	张可、何学民、	2013.8.21	一层
221	济南金鹰庄商贸有限公司	张可、何学民、	2013.8.21	一层
222	济南中泰世纪工贸有限公司	张可、何学民、	2013.8.21	一层
223	正良超市	伊海峰、王杰、	2013.8.21	店内
224	宏强超市	伊海峰、王杰、	2013.8.21	店内
225	新盛达超市	伊海峰、王杰、	2013.8.21	店内
226	召平收购店	伊海峰、王杰、	2013.8.21	店内
227	信诺橱柜厂	伊海峰、王杰、	2013.8.21	店内

		228	艺海影楼	伊海峰、王杰、	2013.8.21	店内
		229	槐荫尊爵两岸咖啡	丁健、张真瑜	2013.8.21	营业区域
		230	喜庆过大年饺子	丁健、张真瑜	2013.8.21	营业区域
		231	九阳豆浆	丁健、张真瑜	2013.8.21	营业区域
		232	济南槐荫茅台专卖店	丁健、张真瑜	2013.8.21	营业区域
		233	先锋图片社	丁健、张真瑜	2013.8.21	营业区域
		234	3520社区卫生服务站	丁健、张真瑜	2013.8.21	营业区域
		235	济南山众信息服务中心	于永良、李兆青	2013.8.21	维修车间
		236	济南革邦冷弯科技有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.21	店内
		237	济南鑫金龙机械有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.21	厂房
		238	济南翰森精密仪器有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.21	厂房
		239	济南易物通贸易有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.21	厂房
		240	济南欧斯曼灯饰有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.21	厂房
		241	富丽华尚玩城	于永良、张可、	2013.8.22	一层
		242	罗丽丝内衣专卖	张可、何学民、	2013.8.22	一层
		243	彬依奴	张可、何学民、	2013.8.22	一层
		244	衣香丽影	张可、何学民、	2013.8.22	一层
		245	金民服装店	张可、何学民、	2013.8.22	一层
		246	济南才美男装店	张可、何学民、	2013.8.22	一层
		247	铭铭文具店	伊海峰、王杰、	2013.8.22	店内
		248	百年御泉酒	伊海峰、王杰、	2013.8.22	店内
		249	大杨教育书店	伊海峰、王杰、	2013.8.22	店内
		250	大杨体育彩票	伊海峰、王杰、	2013.8.22	店内
		251	绿洲干洗店	伊海峰、王杰、	2013.8.22	店内
		252	阿城维纳斯	伊海峰、王杰、	2013.8.22	店内
		253	重庆烂豆花	丁健、张真瑜	2013.8.22	营业区域
		254	前卫饭店	丁健、张真瑜	2013.8.22	营业区域
		255	长丰宾馆	丁健、张真瑜	2013.8.22	营业区域
		256	山东储备物资管理局鲁储宾馆	丁健、张真瑜	2013.8.22	营业区域
		257	山东银座佳驿酒店有限公司经	丁健、张真瑜	2013.8.22	营业区域
		258	银座佳驿西市场店	丁健、张真瑜	2013.8.22	营业区域
		259	济南欧亦塑料制品有限公司	于永良、李兆青	2013.8.22	厂房
		260	济南倍能仪器有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.22	厂房
		261	济南佳沃精密机械制造有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.22	厂房
		262	济南安索机械工程有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.22	厂房
		263	济南中汽实业有限责任公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.22	厂房
		264	济南恒信教具有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.22	厂房
		265	济南宝鹏服饰经贸部	于永良、张可、	2013.8.23	一层
		266	济南华联鞋柜经留有限公司	张可、何学民、	2013.8.23	一层
		267	槐荫龙龙鞋店	张可、何学民、	2013.8.23	一层
		268	纤丝鸟减肥院	张可、何学民、	2013.8.23	一层
		269	极凍饰品	张可、何学民、	2013.8.23	一层
		270	银都服饰	张可、何学民、	2013.8.23	一层
		271	唯美化妆品	伊海峰、王杰、	2013.8.23	店内
		272	利民定做皮鞋	伊海峰、王杰、	2013.8.23	店内
		273	大杨联通营业厅	伊海峰、王杰、	2013.8.23	店内

274	大杨酸辣粉	伊海峰、王杰、	2013.8.23	店内
275	苓珠科技	伊海峰、王杰、	2013.8.23	店内
276	时尚宝贝童装	伊海峰、王杰、	2013.8.23	店内
277	驿程酒店经十路店	丁健、张真瑜	2013.8.23	营业区域
278	济南鹏翔号快餐店	丁健、张真瑜	2013.8.23	营业区域
279	可偌丹美体	丁健、张真瑜	2013.8.23	营业区域
280	大喝来线	丁健、张真瑜	2013.8.23	营业区域
281	济南娃美业	丁健、张真瑜	2013.8.23	营业区域
282	三元蛋糕	丁健、张真瑜	2013.8.23	营业区域
283	济南华盈机械科技有限公司	于永良、李兆青	2013.8.23	厂房
284	济南永创铸造材料有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.23	厂房
285	济南三森远信工贸有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.23	厂房
286	济南运业物资有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.23	厂房
287	济南天外客液压气动有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.23	厂房
288	济南恒世达建设物资有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.23	厂房
289	万隆超市	于永良、张可、	2013.8.26	一层
290	小笨鸡烧烤吧	张可、何学民、	2013.8.26	一层
291	优洁发艺	张可、何学民、	2013.8.26	一层
292	曹洲涮羊肉	张可、何学民、	2013.8.26	一层
293	济南槐荫红星水饺城	张可、何学民、	2013.8.26	一层
294	绿色家园房产	张可、何学民、	2013.8.26	一层
295	中国联通阳光100店	张良忠、伊海峰	2013.8.26	店内
296	旅游万事通	伊海峰、王杰、	2013.8.26	店内
297	24小时汽车会所	伊海峰、王杰、	2013.8.26	店内
298	济南欢乐假期国际旅行社	伊海峰、王杰、	2013.8.26	店内
299	济南科宇机电	伊海峰、王杰、	2013.8.26	店内
300	佳宝 专卖	伊海峰、王杰、	2013.8.26	店内
301	卓达 液压	张良忠、丁健、	2013.8.26	营业区域
302	张卅修脚屋	丁健、张真瑜、	2013.8.26	营业区域
303	旭山广告	丁健、张真瑜、	2013.8.26	营业区域
304	福源堂福源宠物	丁健、张真瑜、	2013.8.26	营业区域
305	尚诚展示	丁健、张真瑜、	2013.8.26	营业区域
306	同德刻字	丁健、张真瑜、	2013.8.26	营业区域
307	济南佳成精密试验仪器有限公司	于永良、李兆青	2013.8.26	厂房
308	济南智科自动化成套设备有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.26	厂房
309	济南新时代试金仪器有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.26	厂房
310	济南金桥投资咨询有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.26	厂房
311	济南槐荫鲁泰机械加工厂	李兆青、巩玉萍	2013.8.26	厂房
312	济南泰星石油化工有限责任公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.26	厂房
313	山东安和物业有限公司(群盛)	于永良、张可、	2013.8.5	一层
314	济南市疾病预防控制中心1	张可、何学民、	2013.8.5	一层
315	济南市第二人民医院	张可、何学民、	2013.8.5	一层
316	济南东乾商贸有限公司	张可、何学民、	2013.8.5	一层
317	龙元建设工程有限公司	张可、何学民、	2013.8.5	一层
318	济南圣康足疗保健中心	张可、何学民、	2013.8.5	一层
319	德州扒鸡旗舰店	张良忠、伊海峰	2013.8.5	店内

320	宇宇内衣	伊海峰、王杰、	2013.8.5	店内
321	曲师傅干果店	伊海峰、王杰、	2013.8.5	店内
322	精致印务	伊海峰、王杰、	2013.8.5	店内
323	经六路万享房产	伊海峰、王杰、	2013.8.5	店内
324	经六路桃酥大王	伊海峰、王杰、	2013.8.5	店内
325	达芙妮	张良忠、丁健、	2013.8.5	一层
326	金苑服饰	丁健、张真瑜、	2013.8.5	一层
327	福胶集团	丁健、张真瑜、	2013.8.5	一层
328	九阳豆浆(营市街)	丁健、张真瑜、	2013.8.5	店内
329	三鼎家政纬十二路店	丁健、张真瑜、	2013.8.5	店内
330	槐荫精益眼镜店	丁健、张真瑜、	2013.8.5	一层
331	济南市供销合作社联合社吴家庄仓库	于永良、李兆青、	2013.8.5	仓库
332	济南市槐荫区吴家堡砖瓦厂	李兆青、巩玉萍	2013.8.5	办公区
333	济南鑫聚来家电有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.5	办公区
334	济南金象篷布有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.5	厂房
335	济南四和实业有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.5	厂房
336	济南市槐荫区石佛高强度标准	李兆青、巩玉萍	2013.8.5	灭火器
337	济南槐荫星火量贩式歌城	于永良、张可、	2013.8.6	一层
338	济南市旧城改造投资运营有限公司	张可、何学民、	2013.8.6	一层
339	济南铁路保安服务总公司	张可、何学民、	2013.8.6	一层
340	济南发祥伟业房地产开发有限公司	张可、何学民、	2013.8.6	一层
341	山东统一银座商业有限公司	张可、何学民、	2013.8.6	一层
342	济南天池科技有限公司	张可、何学民、	2013.8.6	一层
343	盛昌源快餐	张良忠、伊海峰	2013.8.6	店内
344	黄焖鸡米饭经六路店	伊海峰、王杰、	2013.8.6	店内
345	好好面馆	伊海峰、王杰、	2013.8.6	店内
346	一品香煎包经六路店	伊海峰、王杰、	2013.8.6	店内
347	鱼哥鱼姐餐厅	伊海峰、王杰、	2013.8.6	店内
348	经六路水暖五金	伊海峰、王杰、	2013.8.6	店内
349	山东国电电力公司	张良忠、丁健、	2013.8.6	一层
350	五里沟卫生院	丁健、张真瑜、	2013.8.6	一层
351	孚德鞋店	丁健、张真瑜、	2013.8.6	店内
352	中国体育彩票	丁健、张真瑜、	2013.8.6	店内
353	领域不动产公司	丁健、张真瑜、	2013.8.6	店内
354	槐荫曼天雨	丁健、张真瑜、	2013.8.6	店内
355	济南市槐荫区黄河塑料制品厂	于永良、李兆青、	2013.8.6	仓库
356	济南市槐荫区泉西机械厂	李兆青、巩玉萍	2013.8.6	办公区
357	济南市鑫湖汽车出租有限责任公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.6	办公区
358	济南槐荫电器开关厂	李兆青、巩玉萍	2013.8.6	厂房
359	济南市公交物资供销公司第三分公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.6	办公区
360	济南槐荫联益锅炉配套厂	李兆青、巩玉萍	2013.8.6	办公区
361	汉庭商务酒店经二路店	于永良、张可、	2013.8.7	一层
362	中国农业银行济南华联支行	张可、何学民、	2013.8.7	一层
363	济南槐荫李强商务宾馆	张可、何学民、	2013.8.7	一层
364	济南槐荫食美佳牛肉面馆	张可、何学民、	2013.8.7	一层
365	中国工商银行济南槐荫支行	张可、何学民、	2013.8.7	一层

366	菲林娱乐中心	张可、何学民、	2013.8.7	一层
367	天堂鸟花卉	张良忠、伊海峰	2013.8.7	店内
368	泉一佳餐馆	伊海峰、王杰、	2013.8.7	店内
369	百老泉酒水专卖	伊海峰、王杰、	2013.8.7	店内
370	金锣专卖	伊海峰、王杰、	2013.8.7	店内
371	益菌多体验馆	伊海峰、王杰、	2013.8.7	店内
372	森美广告	伊海峰、王杰、	2013.8.7	店内
373	济南银丰汽车销售服务有限公司	张良忠、丁健、	2013.8.7	营业区域
374	广友购物广场	丁健、张真瑜、	2013.8.7	营业区域
375	广友茶城	丁健、张真瑜、	2013.8.7	营业区域
376	温商之星	丁健、张真瑜、	2013.8.7	营业区域
377	速八经二路店	丁健、张真瑜、	2013.8.7	营业区域
378	尚樱房	丁健、张真瑜、	2013.8.7	营业区域
379	山东省交通运输集团有限公司	王永良、李兆青	2013.8.7	维修车间
380	济南泉丰纸业有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.7	仓库
381	济南槐荫鲁西锅炉配件厂	李兆青、巩玉萍	2013.8.7	厂房
382	济南市槐荫区鹏程实业公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.7	厂房
383	济南石佛标准件厂	李兆青、巩玉萍	2013.8.7	厂房
384	济南槐荫通力电器成套厂	李兆青、巩玉萍	2013.8.7	厂房
385	济南匡山服装市场管理服务中心	王永良、张可、	2013.8.8	一层
386	鑫志网吧	张可、何学民、	2013.8.8	一层
387	中铁十二局济南站南货场职工宿舍	张可、何学民、	2013.8.8	一层
388	隆隆宾馆	张可、何学民、	2013.8.8	一层
389	发祥巷1号公馆	张可、何学民、	2013.8.8	一层
390	济南槐荫馥沁园粉馆面庄	张可、何学民、	2013.8.8	一层
391	百元裤业	张良忠、伊海峰	2013.8.8	店内
392	太乙中药店	伊海峰、王杰、	2013.8.8	店内
393	统一银座汇综店	伊海峰、王杰、	2013.8.8	店内
394	来力台球厅	伊海峰、王杰、	2013.8.8	店内
395	盛泰酒品行	伊海峰、王杰、	2013.8.8	店内
396	玖九饺子城	伊海峰、王杰、	2013.8.8	店内
397	济南蓝海树服装有限公司	张良忠、丁健、	2013.8.8	营业区域
398	经三路漱玉平民大药房	丁健、张真瑜、	2013.8.8	营业区域
399	济南市槐荫区才美男装店	丁健、张真瑜、	2013.8.8	营业区域
400	环球鳄鱼六店	丁健、张真瑜、	2013.8.8	营业区域
401	济南智朋针织商行	丁健、张真瑜、	2013.8.8	营业区域
402	济南吉祥混沌	丁健、张真瑜、	2013.8.8	营业区域
403	济南市邮政局吴家堡邮电支局	王永良、李兆青	2013.8.8	办公楼
404	济南黄河北店子工程服务有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.8	办公楼
405	济南市槐荫区鹏程实业公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.8	厂房
406	济南兴达集团总公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.8	厂房
407	济南同鑫实业有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.8	厂房
408	济南正德科贸有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.8	厂房
409	格林豪泰酒店（上海）有限公司	王永良、张可、	2013.8.9	一层
410	梅苑珍珠大酒店	张可、何学民、	2013.8.9	一层
411	温商之星	张可、何学民、	2013.8.9	一层

		412	速8经二路店	张可、何学民、	2013.8.9	一层
		413	济南博羽羽绒服饰有限公司槐	张可、何学民、	2013.8.9	一层
		414	曹洲涮羊肉	张可、何学民、	2013.8.9	一层
		415	百元裤业	张良忠、伊海峰、	2013.8.9	店内
		416	太乙中药店	伊海峰、王杰、	2013.8.9	店内
		417	统一银座汇综店	伊海峰、王杰、	2013.8.9	店内
		418	来力台球厅	伊海峰、王杰、	2013.8.9	店内
		419	盛泰酒品行	伊海峰、王杰、	2013.8.9	店内
		420	玖九饺子城	伊海峰、王杰、	2013.8.9	店内
		421	晋坤超市	张良忠、丁健、	2013.8.9	营业区域
		422	金日宾馆	丁健、张真瑜、	2013.8.9	营业区域
		423	漱玉平民	丁健、张真瑜、	2013.8.9	营业区域
		424	喜庆过大年饺子	丁健、张真瑜、	2013.8.9	营业区域
		425	永昌百货	丁健、张真瑜、	2013.8.9	营业区域
		426	洗德利	丁健、张真瑜、	2013.8.9	营业区域
		427	济南市槐荫区石佛花岗石机械厂	于永良、李兆青、	2013.8.9	维修车间
		428	济南市槐荫联达实业公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.9	仓库
		429	济南英泰石油化学有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.9	厂房
		430	济南昌林气囊容器厂有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.9	厂房
		431	济南东成机电一体化研究所	李兆青、巩玉萍	2013.8.9	厂房
		432	济南瑞普锅炉配套有限公司	李兆青、巩玉萍	2013.8.9	厂房
		433	黄瑞工艺品	丁健、张真瑜、赵	2013.8.12	营业区域
		434	百一洗衣	丁健、张真瑜、赵	2013.8.12	营业区域
		435	柯木电动工具	丁健、张真瑜、赵	2013.8.12	营业区域
		436	绿地卢浮宫项目部	丁健、张真瑜、赵	2013.8.12	营业区域
		437	绿地钢架焊接队	丁健、张真瑜、赵	2013.8.12	营业区域
		438	利群印务	丁健、张真瑜、赵	2013.8.12	营业区域
		439	星华印刷	丁健、张真瑜、赵	2013.8.13	营业区域
		440	金阳光宾馆	丁健、张真瑜、赵	2013.8.13	营业区域
		441	腾运旅馆	丁健、张真瑜、赵	2013.8.13	营业区域
		442	泽钰台球	丁健、张真瑜、赵	2013.8.13	营业区域
		443	趵突泉矿泉水	丁健、张真瑜、赵	2013.8.13	营业区域
		444	速8经四路店	丁健、张真瑜、赵	2013.8.13	营业区域
		445	7天西市场店	丁健、张真瑜、赵	2013.8.14	营业区域
		446	7天经十路店	丁健、张真瑜、赵	2013.8.14	营业区域
		447	海马电动车	丁健、张真瑜、赵	2013.8.14	营业区域
		448	称心美容	丁健、张真瑜、赵	2013.8.14	营业区域
		449	彤霞旅馆	丁健、张真瑜、赵	2013.8.14	营业区域
		450	军马酒专卖	丁健、张真瑜、赵	2013.8.14	营业区域
		451	南方君悦商务宾馆	丁健、张真瑜、赵	2013.8.15	营业区域
		452	忠信鲁菜馆	丁健、张真瑜、赵	2013.8.15	营业区域
		453	君来海鲜家常菜馆	丁健、张真瑜、赵	2013.8.15	营业区域
		454	闻阳烧烤	丁健、张真瑜、赵	2013.8.15	营业区域
		455	康辉国旅	丁健、张真瑜、赵	2013.8.15	营业区域
		456	川外川餐馆	丁健、张真瑜、赵	2013.8.15	营业区域
		457	长丰宾馆	丁健、张真瑜、赵	2013.8.16	营业区域

458	学莲复印社	丁健 张真瑜	2013.8.16	营业区域
459	五金广申商行	丁健 张真瑜	2013.8.16	营业区域
460	济南好利来蛋糕店	丁健 张真瑜	2013.8.16	营业区域
461	济南千花伴服饰	丁健 张真瑜	2013.8.16	营业区域
462	修记土店	丁健 张真瑜	2013.8.16	营业区域
463	华夏艺德仓库	丁健 张真瑜	2013.8.19	营业区域
464	捷马售后服务站	丁健 张真瑜	2013.8.19	营业区域
465	馨彩电脑	丁健 张真瑜	2013.8.19	营业区域
466	鸿星儿克专卖店	丁健 张真瑜	2013.8.19	营业区域
467	东北机车公司	丁健 张真瑜	2013.8.19	营业区域
468	槐荫新隆再生资源有限公司	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
469	欢乐鱼烤全鱼	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
470	旺旺面馆	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
471	喜洋洋快餐店	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
472	传统 菜馆	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
473	纬九路米线	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
474	槐荫会所 (莎蔓莉莎)美容专家	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
475	禧燕宾馆	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
476	济南佳欣泰山名饮有限公司	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
477	塞上江南	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
478	盛世中华足浴	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
479	美好时光摄影	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
480	济南漱玉平民大药房阳光新路	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
481	阳光海鲜大酒店	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内
482	太乙中药店	伊海峰、王杰、	2013.8.19	店内

重大整治活动统计表 (公布执法检查情况)

发现的火灾隐患和问题	提出的整改意见	行政处罚情况
1、部分线路敷设未穿管；2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第20159号)	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书([2013]第20175号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书([2013]第20176号)	
	责令改正通知书([2013]第20177号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书([2013]第20178号)	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书([2013]第20179号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书([2013]第20162号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39209号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39208号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39207号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39210号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39211号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39212号	
员工不会报火警，电线私拉乱扯	责令改正通知书([2013]第39146号)	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第11592号)	
员工不会报火警，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第29328号)	
电线私拉乱扯，灭火器没有黄线管理	责令改正通知书([2013]第71951号)	
消防设施未保持完好有效，堵塞安全出口	责令改正通知书([2013]第39282号)	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第29330号)	
1、部分线路敷设未穿管；2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第39082号)	
1、配电盘下存放可燃物；2、消防疏散指示标志未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第39083号)	
1、闭门器运转不灵活，有卡滞现象；2、灭火器未安装保险销	已整改	
1、具灭火器无标识，2、安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第39084号)	
1、安全疏散通道堆放杂物，2、配电盘下存放可燃物	责令改正通知书([2013]第39085号)	
1、灭火器无标识；2、部分线路敷设未穿管	已整改	
灭火器过期，安全出口数量不足，未设置疏散指示标志，安全出口	责令改正通知书([2013]第20214号)	罚款1万元
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书([2013]第29316号)	
	已整改	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书([2013]第29311号)	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书([2013]第29313号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书([2013]第29312号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39249号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39250号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39251号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39252号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39253号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39254号	
消防设施未保持完好有效，电线私拉乱扯	责令改正通知书([2013]第03930号)	
消防设施未保持完好有效，占用消防通道	责令改正通知书([2013]第03931号)	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03932号)	
消防设施未保持完好有效，灭火器无标识	责令改正通知书([2013]第03933号)	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03934号)	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03935号)	

1、灭火器数量不够。2、疏散指示标志不足。	责令改正通知书([2013]第29333号)	
灭火器数量不足。	责令改正通知书([2013]第29338号)	
疏散指示标志和应急照明灯不足。	责令改正通知书([2013]第29336号)	
灭火器压力不足。疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第29331号)	
1、疏散指示标志缺少。2、应急照明灯缺少。3、灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第29342号)	
1、灭火器筒体变形。2、灭火器铅封脱落	责令改正通知书([2013]第29339号)	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书([2013]第29215号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书([2013]第29346号)	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书([2013]第29347号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书([2013]第39297号)	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书([2013]第39303号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书([2013]第39304号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39255号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39256号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39257号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39258号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39259号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39260号	
消防设施未保持完好有效，电线私拉乱扯	责令改正通知书([2013]第03936号)	
消防设施未保持完好有效，占用消防通道	责令改正通知书([2013]第03937号)	
灭火器无标识；占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03938号)	
消防设施未保持完好有效；灭火器无标识	责令改正通知书([2013]第03939号)	
擅自停用消防设施；占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03940号)	
擅自停用消防设施；占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03941号)	
1、应急照明灯未插电源。2、疏散指示标志不足。3、安全通道堆放杂物。	责令改正通知书([2013]第39311号)	
1、安全疏散通道堆放杂物。2、单位员工未经消防安全培训。	责令改正通知书([2013]第39313号)	
1、疏散指示标志。2、应急照明灯不足。	责令改正通知书([2013]第39313号)	
1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第39314号)	
1、部分线路敷设未穿管。2、应急照明灯缺少。3、灭火器未实行黄线管理。	责令改正通知书([2013]第39315号)	
1、消防应急照明灯和疏散标志缺少。2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书([2013]第39316号)	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书([2013]第39305号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书([2013]第39380号)	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书([2013]第39379号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书([2013]第39378号)	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书([2013]第39377号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书([2013]第39382号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39261号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39262号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39263号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39264号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39265号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39266号	
灭火器无标识；占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03942号)	
消防设施未保持完好有效，灭火器无标识	责令改正通知书([2013]第03943号)	
擅自停用消防设施；占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03944号)	
消防设施未保持完好有效；电线私拉乱扯	责令改正通知书([2013]第03945号)	

消防设施未保持完好有效，占用消防通道	责令改正通知书([2013]第03946号)	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03947号)	
1、灭火器筒体严重锈蚀。2、部分线路敷设为穿管。3、员工不会使用灭火器。	责令改正通知书([2013]第39342号)	
1、安全疏散通道堆放杂物。2、安全出口锁闭。3、灭火器过期。4、无消防检查合格手续。	责令改正通知书([2013]第39336号)	临时查封
1、疏散指示标志。2、应急照明灯不足。	责令改正通知书([2013]第39336号)	
1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第39335号)	
1、员工不会使用灭火器。消防安全四个能力不掌握。2、灭火器被遮挡。	责令改正通知书([2013]第39334号)	
1、灭火器无标识。2、疏散通道堆放杂物。3、配电盘存放在疏散通道。	责令改正通知书([2013]第39333号)	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书([2013]第39383号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书([2013]第39309号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书([2013]第39308号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书([2013]第39307号)	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书([2013]第39306号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书([2013]第39305号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书([2013]第39267号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书([2013]第39268号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书([2013]第39269号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书([2013]第39270号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书([2013]第39271号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书([2013]第39272号)	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03948号)	
消防设施未保持完好有效，灭火器无标识	责令改正通知书([2013]第03949号)	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03950号)	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03951号)	
消防设施未保持完好有效，电线私拉乱扯	责令改正通知书([2013]第03952号)	
员工不会报火警，电线私拉乱扯	责令改正通知书([2013]第03953号)	
应急照明灯和疏散指示标志未插电源。	责令改正通知书([2013]第39368号)	
单位员工未经消防安全培训，消防安全四个能力不熟。不会使用灭火器。	责令改正通知书([2013]第39369号)	
1、疏散指示标志和应急照明灯不足。2、灭火器无标识。	责令改正通知书([2013]第39370号)	
1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第39372号)	
1、部分线路敷设未穿管。2、灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第39334号)	
1、灭火器压力不足。2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书([2013]第39333号)	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书([2013]第39304号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书([2013]第39375号)	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书([2013]第39374号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书([2013]第39331号)	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书([2013]第39330号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书([2013]第39329号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书([2013]第39273号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书([2013]第39274号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书([2013]第39275号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书([2013]第39276号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书([2013]第39277号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书([2013]第39278号)	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03954号)	
员工不会报火警，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03955号)	

电线私拉乱扯，灭火器没有黄线管理	责令改正通知书([2013]第03956号)	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03957号)	
消防设施未保持完好有效：堵塞安全出口	责令改正通知书([2013]第03958号)	
员工不会报火警，电线私拉乱扯	责令改正通知书([2013]第03959号)	
1、部分线路敷设未穿管；2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第39372号)	
1、配电盘下存放可燃物；2、消防疏散指示标志未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第39373号)	
1、闭门器运转不灵活，有卡滞现象；2、灭火器未安装保险销	责令改正通知书([2013]第39374号)	
1、具灭火器无标识；2、安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第39375号)	
1、安全疏散通道堆放杂物；2、配电盘下存放可燃物	责令改正通知书([2013]第39376号)	
1、灭火器无标识；2、部分线路敷设未穿管	责令改正通知书([2013]第39377号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	已整改	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书([2013]第20389号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书([2013]第20391号)	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书([2013]第20393号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书([2013]第20394号)	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书([2013]第20390号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39279号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39280号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39281号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39282号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39283号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39284号	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03960号)	
员工不会报火警，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03961号)	
电线私拉乱扯，灭火器没有黄线管理	责令改正通知书([2013]第03962号)	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03963号)	
消防设施未保持完好有效：堵塞安全出口	责令改正通知书([2013]第03964号)	
员工不会报火警，电线私拉乱扯	责令改正通知书([2013]第03965号)	
1、灭火器数量不够。2、疏散指示标志不足。	责令改正通知书([2013]第20395号)	
1、灭火器压力不足。2、部分线路敷设未穿管。	责令改正通知书([2013]第20396号)	
1、疏散指示标志和应急照明灯缺少。2、灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第20397号)	
1、灭火器压力不足。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第20397号)	
1、疏散指示标志缺少。2、应急照明灯缺少。3、灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第20399号)	
员工不会使用灭火器。	责令改正通知书([2013]第20400号)	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书([2013]第20180号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书([2013]第20181号)	
	责令改正通知书([2013]第20182号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书([2013]第20183号)	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书([2013]第20185号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书([2013]第20186号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39213号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39214号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39215号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39216号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39217号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39218号	

员工不会报火警，电线私拉乱扯	责令改正通知书([2013]第62845号)	
消防设施未保持完好有效：灭火器无标识	责令改正通知书([2013]第62846号)	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第62847号)	
消防设施未保持完好有效，灭火器无标识	责令改正通知书([2013]第62848号)	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第62849号)	
灭火器无标识，部分线路敷设未穿管	责令改正通知书([2013]第39136号)	
灭火器筒体严重变形，员工未掌握四个能力	责令改正通知书([2013]第39137号)	
灭火器被遮挡	责令改正通知书([2013]第39138号)	
1、室内消火栓无水，2、三楼西侧安全出口标示不完好有效，3、部分线路敷设未穿管	责令改正通知书([2013]第39139号)	
1、部分线路敷设未穿管，2、厨房部分使用彩钢板搭建	责令改正通知书([2013]第39140号)	
灭火器被遮挡，员工未掌握四个能力	责令改正通知书([2013]第39141号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	已整改	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书([2013]第20389号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书([2013]第20391号)	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书([2013]第20393号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书([2013]第20394号)	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书([2013]第20390号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39285号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39286号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39287号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39288号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39289号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39290号	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03966号)	
员工不会报火警，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03967号)	
电线私拉乱扯：灭火器没有黄线管理	责令改正通知书([2013]第03968号)	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第03969号)	
消防设施未保持完好有效：堵塞安全出口	责令改正通知书([2013]第03970号)	
员工不会报火警，电线私拉乱扯	责令改正通知书([2013]第03971号)	
1、应急照明灯未插电源。2、疏散指示标志不足。3、部分线路敷设未穿管	责令改正通知书([2013]第20418号)	
1、安全疏散通道堆放杂物。2、1具灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第20419号)	
1、应急照明灯数量不足。2、泵房内存放建筑材料。	责令改正通知书([2013]第20424号)	
1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第20423号)	
1、部分线路敷设未穿管。2、应急照明灯缺少。3、灭火器未实行黄线管理、电线凌乱。	责令改正通知书([2013]第20421号)	
1、消防应急照明灯和疏散标志缺少。2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书([2013]第20422号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	已整改	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱。	责令改正通知书([2013]第20414号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书([2013]第20416号)	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书([2013]第20415号)	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱。	责令改正通知书([2013]第20413号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书([2013]第20417号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39291号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39292号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39293号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39294号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39295号	

灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39296号	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书[2013]第03972号)	
员工不会报火警，占用疏散通道	责令改正通知书[2013]第03973号)	
电线私拉乱扯，灭火器没有黄线管理	责令改正通知书[2013]第03974号)	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书[2013]第03975号)	
消防设施未保持完好有效，堵塞安全出口	责令改正通知书[2013]第03976号)	
员工不会报火警，电线私拉乱扯	责令改正通知书[2013]第03977号)	
1、灭火器筒体严重锈蚀。2、部分线路敷设为穿管。3、员工不会	责令改正通知书[2013]第20429号)	
1、安全出口锁闭。2、灭火器过期。	责令改正通知书[2013]第20428号)	
1、疏散指示标志缺少。2、应急照明灯不足。	责令改正通知书[2013]第20427号)	
1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书[2013]第20430号)	
灭火器压力不足。	责令改正通知书[2013]第20426号)	
1、配电盘存放可燃物。2、部分线路敷设为穿管。	责令改正通知书[2013]第20425号)	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书[2013]第20433号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书[2013]第20431号)	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书[2013]第20434号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书[2013]第20436号)	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书[2013]第20435号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书[2013]第20432号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39297号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39298号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39299号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39300号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39301号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39302号)	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书[2013]第03978号)	
员工不会报火警，占用疏散通道	责令改正通知书[2013]第03979号)	
电线私拉乱扯，灭火器没有黄线管理	责令改正通知书[2013]第03980号)	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书[2013]第03981号)	
消防设施未保持完好有效，堵塞安全出口	责令改正通知书[2013]第03982号)	
员工不会报火警，电线私拉乱扯	责令改正通知书[2013]第03983号)	
应急照明灯和疏散指示标志未插电源。	责令改正通知书[2013]第20529号)	
1、部分线路敷设未穿管。2、遮挡灭火器。	责令改正通知书[2013]第20528号)	
1、疏散指示标志和应急照明灯不足。2、灭火器无标识。	责令改正通知书[2013]第20526号)	
1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书[2013]第20527号)	
1、部分线路敷设未穿管。2、灭火器压力不足。	责令改正通知书[2013]第20524号)	
1、灭火器压力不足。2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书[2013]第20524号)	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书[2013]第20464号)	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书[2013]第20466号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书[2013]第20467号)	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书[2013]第20469号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书[2013]第20468号)	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书[2013]第20465号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39303号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39304号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39305号)	

灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39306号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39307号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39308号	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书[2013]第03984号	
员工不会报火警，占用疏散通道	责令改正通知书[2013]第03985号	
电线私拉乱扯，灭火器没有黄线管理	责令改正通知书[2013]第03986号	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书[2013]第03987号	
消防设施未保持完好有效，堵塞安全出口	责令改正通知书[2013]第03988号	
员工不会报火警，电线私拉乱扯	责令改正通知书[2013]第03989号	
1、应急照明灯和疏散指示标志未插电源。2、1具灭火器压力不足	责令改正通知书[2013]第20622号	
1、应急照明灯未插电源。2、配电盘下有可燃物。	责令改正通知书[2013]第20623号	
1、疏散指示标志和应急照明灯不足。2、灭火器无标识。	责令改正通知书[2013]第20624号	
1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书[2013]第20625号	
1、部分线路敷设未穿管。2、灭火器压力不足。	责令改正通知书[2013]第20626号	
1、灭火器压力不足。2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书[2013]第20627号	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书[2013]第20511号	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书[2013]第20514号	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书[2013]第20522号	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书[2013]第20518号	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书[2013]第20516号	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书[2013]第20520号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39309号	
疏散通道堆放杂物、应急灯损坏	责令改正通知书[2013]第39310号	
灭火器被遮挡，疏散指示标志损坏	责令改正通知书[2013]第39311号	
疏散通道堆放杂物、疏散指示标志损坏	责令改正通知书[2013]第39312号	
灭火器压力不足、疏散指示标志损坏	责令改正通知书[2013]第39313号	
疏散通道堆放杂物、灭火器被遮挡	责令改正通知书[2013]第39314号	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书[2013]第04024号	
员工不会报火警，占用疏散通道	责令改正通知书[2013]第04025号	
电线私拉乱扯，灭火器没有黄线管理	责令改正通知书[2013]第04026号	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书[2013]第04027号	
消防设施未保持完好有效，堵塞安全出口	责令改正通知书[2013]第04028号	
员工不会报火警，电线私拉乱扯	责令改正通知书[2013]第04029号	
1、应急照明灯和疏散指示标志未插电源。2、1具灭火器压力不足	责令改正通知书[2013]第20500号	
1、应急照明灯未插电源。2、配电盘下有可燃物。	责令改正通知书[2013]第20503号	
1、疏散指示标志和应急照明灯数量不足。2、灭火器无标识。	责令改正通知书[2013]第20502号	
1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书[2013]第20498号	
1、部分线路敷设未穿管。2、灭火器压力不足。	责令改正通知书[2013]第20499号	
1、灭火器压力不足。2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书[2013]第20501号	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	已整改	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书[2013]第20187号	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书[2013]第20188号	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书[2013]第20189号	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书[2013]第20190号	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书[2013]第20191号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39219号	

灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39220号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39221号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39222号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39223号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39224号	
灭火器无标识；部分线路敷设未穿管	责令改正通知书[2013]第03920号)	
灭火器筒体严重变形；员工未掌握四个能力	责令改正通知书[2013]第03921号)	
灭火器被遮挡	责令改正通知书[2013]第03922号)	
部分线路敷设未穿管	责令改正通知书[2013]第03923号)	
部分线路敷设未穿管；	责令改正通知书[2013]第03924号)	
灭火器被遮挡	责令改正通知书[2013]第03925号)	
1、灭火器数量不够。2、疏散指示标志不足。	责令改正通知书[2013]第39251号)	
灭火器数量不足。	责令改正通知书[2013]第39252号)	
疏散指示标志和应急照明灯不足。	责令改正通知书[2013]第39254号)	
灭火器压力不足。疏散通道存放货物。	责令改正通知书[2013]第39255号)	
1、疏散指示标志缺少。2、应急照明灯缺少。3、灭火器压力不足	责令改正通知书[2013]第39256号)	
1、灭火器筒体变形。2、灭火器铅封脱落	责令改正通知书[2013]第39257号)	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书[2013]第20192号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书[2013]第20193号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书[2013]第20195号)	
灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书[2013]第20196号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书[2013]第20197号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39225号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39226号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39227号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39228号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39229号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书[2013]第39230号	
灭火器无标识；部分线路敷设未穿管	责令改正通知书[2013]第31566号)	
灭火器筒体严重变形；员工未掌握四个能力	责令改正通知书[2013]第31567号)	
灭火器无标识；部分线路敷设未穿管	责令改正通知书[2013]第31568号)	
灭火器无标识；部分线路敷设未穿管	责令改正通知书[2013]第31569号)	
灭火器无标识；部分线路敷设未穿管	责令改正通知书[2013]第31570号)	
灭火器无标识；部分线路敷设未穿管	责令改正通知书[2013]第31571号)	
1、部分线路敷设未穿管；2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书[2013]第39258号)	
1、配电盘下存放可燃物；2、消防疏散指示标志未保持完好有效	责令改正通知书[2013]第39259号)	
1、闭门器运转不灵活，有卡滞现象；2、灭火器未安装保险销	责令改正通知书[2013]第39260号)	
1、具灭火器无标识；2、安全出口锁闭	责令改正通知书[2013]第39261号)	
1、安全疏散通道堆放杂物；2、配电盘下存放可燃物	责令改正通知书[2013]第39262号)	
1、灭火器无标识；2、部分线路敷设未穿管	责令改正通知书[2013]第39293号)	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书[2013]第20199号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书[2013]第20198号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书[2013]第20200号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书[2013]第20201号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书[2013]第20202号)	

占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书〔2013〕第20203号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书〔2013〕第39231号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书〔2013〕第39232号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书〔2013〕第39233号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书〔2013〕第39234号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书〔2013〕第39235号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书〔2013〕第39236号	
消防设施未保持完好有效：电线私拉乱扯	责令改正通知书〔2013〕第38244号)	
消防设施未保持完好有效：占用消防通道	责令改正通知书〔2013〕第38248号)	
灭火器无标识：占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第72672号)	
消防设施未保持完好有效：灭火器无标识	责令改正通知书〔2013〕第38244号)	
擅自停用消防设施：占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第38248号)	
擅自停用消防设施：占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第72672号)	
1、应急照明灯未插电源。2、疏散指示标志不足。	责令改正通知书〔2013〕第39264号)	
1、安全疏散通道堆放杂物。2、单位员工未经消防安全培训	责令改正通知书〔2013〕第39265号)	
疏散指示标志和应急照明灯不足。	责令改正通知书〔2013〕第39266号)	
1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书〔2013〕第39267号)	
1、部分线路敷设未穿管。2、应急照明灯缺少。3、灭火器	责令改正通知书〔2013〕第39268号)	
1、消防应急照明灯和疏散标志缺少。2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书〔2013〕第39269号)	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书〔2013〕第20204号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书〔2013〕第20205号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书〔2013〕第20206号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书〔2013〕第20207号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书〔2013〕第20208号)	
占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书〔2013〕第20209号)	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书〔2013〕第39237号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书〔2013〕第39238号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书〔2013〕第39239号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书〔2013〕第39240号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书〔2013〕第39241号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书〔2013〕第39242号	
消防设施未保持完好有效：电线私拉乱扯	责令改正通知书〔2013〕第29314号)	
消防设施未保持完好有效：占用消防通道	责令改正通知书〔2013〕第29324号)	
灭火器无标识：占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第29334号)	
消防设施未保持完好有效：灭火器无标识	责令改正通知书〔2013〕第29344号)	
擅自停用消防设施：占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第29354号)	
擅自停用消防设施：占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第29364号)	
应急照明灯和疏散指示标志未插电源。	责令改正通知书〔2013〕第39283号)	
单位员工未经消防安全培训，消防安全四个能力不熟，不会使用灭火器	责令改正通知书〔2013〕第39388号)	
1、疏散指示标志和应急照明灯不足。2、灭火器无标识。	责令改正通知书〔2013〕第39267号)	
1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书〔2013〕第39284号)	
1、部分线路敷设未穿管。2、灭火器压力不足。	责令改正通知书〔2013〕第39285号)	
1、灭火器压力不足。2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书〔2013〕第39286号)	
灭火器未实行黄线管理，电线凌乱	责令改正通知书〔2013〕第20210号)	
堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书〔2013〕第20211号)	
灭火器未实行黄线管理，电线凌乱	责令改正通知书〔2013〕第20212号)	

占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书〔2013〕第20213号	
占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书〔2013〕第20184号	
灭火器未实行黄线管理、串线凌乱	责令改正通知书〔2013〕第20518号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书〔2013〕第39243号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书〔2013〕第39244号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书〔2013〕第39245号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书〔2013〕第39246号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书〔2013〕第39247号	
灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书〔2013〕第39248号	
消防设施未保持完好有效：串线私拉乱扯	责令改正通知书〔2013〕第29332号	
消防设施未保持完好有效：占用消防通道	责令改正通知书〔2013〕第29334号	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第29336号	
消防设施未保持完好有效：灭火器无标识	责令改正通知书〔2013〕第29338号	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第29340号	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第29342号	
1、灭火器筒体严重锈蚀。2、部分线路敷设为穿管。	责令改正通知书〔2013〕第39288号	
1、安全疏散通道堆放杂物。2、配电盘下存放可燃物。	责令改正通知书〔2013〕第39287号	
1、疏散指示标志和应急照明灯不足。2、员工不会使用灭火器。	责令改正通知书〔2013〕第39289号	
1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书〔2013〕第39290号	
1、员工不会使用灭火器，消防安全四个能力不掌握。2、灭火器	责令改正通知书〔2013〕第39291号	
1、灭火器无标识。2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书〔2013〕第39292号	
消防设施未保持完好有效：串线私拉乱扯	责令改正通知书〔2013〕第39288号	
消防设施未保持完好有效：占用消防通道	责令改正通知书〔2013〕第39287号	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第39289号	
消防设施未保持完好有效：灭火器无标识	责令改正通知书〔2013〕第39290号	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第39291号	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第39292号	
消防设施未保持完好有效：串线私拉乱扯	责令改正通知书〔2013〕第39288号	
消防设施未保持完好有效：占用消防通道	责令改正通知书〔2013〕第39287号	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第39289号	
消防设施未保持完好有效：灭火器无标识	责令改正通知书〔2013〕第39290号	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第39291号	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第39292号	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第39293号	
消防设施未保持完好有效：灭火器无标识	责令改正通知书〔2013〕第39294号	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第39295号	
消防设施未保持完好有效：串线私拉乱扯	责令改正通知书〔2013〕第39296号	
消防设施未保持完好有效：占用消防通道	责令改正通知书〔2013〕第39297号	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第39298号	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第39299号	
消防设施未保持完好有效：灭火器无标识	责令改正通知书〔2013〕第39300号	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第39301号	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第39302号	
消防设施未保持完好有效：串线私拉乱扯	责令改正通知书〔2013〕第39303号	
员工不会报火警，串线私拉乱扯	责令改正通知书〔2013〕第39304号	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第39305号	

员工不会报火警，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第39306号)	
电线私拉乱扯，灭火器没有黄线管理	责令改正通知书([2013]第39307号)	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第39308号)	
消防设施未保持完好有效，堵塞安全出口	责令改正通知书([2013]第39309号)	
员工不会报火警，电线私拉乱扯	责令改正通知书([2013]第39310号)	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第39311号)	
员工不会报火警，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第39312号)	
电线私拉乱扯，灭火器没有黄线管理	责令改正通知书([2013]第39313号)	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第39314号)	
消防设施未保持完好有效，堵塞安全出口	责令改正通知书([2013]第39315号)	
1、灭火器过期2、疏散指示标志损坏	责令改正通知书([2013]第29307号)	
1、灭火器被挪用2、应急灯未插电源	责令改正通知书([2013]第29308号)	
1、灭火器过期2、疏散指示标志损坏	责令改正通知书([2013]第29309号)	
1、疏散指示标志损坏2、应急灯未插电源	责令改正通知书([2013]第29310号)	
1、灭火器被挪用2、应急灯未插电源	责令改正通知书([2013]第29311号)	
1、灭火器被挪用2、应急灯未插电源	责令改正通知书([2013]第29312号)	
消防设施未保持完好有效，电线私拉乱扯	责令改正通知书([2013]第29313号)	
消防设施未保持完好有效，占用消防通道	责令改正通知书([2013]第29314号)	
灭火器无标识，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第29315号)	
消防设施未保持完好有效，灭火器无标识	责令改正通知书([2013]第29316号)	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第29317号)	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第29318号)	
1、疏散指示标志损坏2、应急灯未插电源	责令改正通知书([2013]第29319号)	
消防设施未保持完好有效，灭火器无标识	责令改正通知书([2013]第29320号)	
擅自停用消防设施，占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第29321号)	

