

消防安全大排查大整治活动统计表 (公布执法检查情况)

地市		序号	单位场所名称	检查人	检查时间	抽查部位	发现的火灾隐患和问题	提出的整改意见	行政处罚情况	公布执法情况的网站网址
		1	济南博润精细化工有限公司	郭晓东、杜军	2013.7.31	车间	1、部分室内消火栓配件锈蚀严重。2、灭火器	责令改正通知书〔2013〕第00157号	无	http://jnfire.cn/
		2	济南诚泰万和香精香料有限公司	王璐、张乐民	2013.7.31	厂房部位	疏散门开启方向错误、电线未穿管、疏散指示	责令改正通知书〔2013〕第00502号)	无	http://jnfire.cn/
		3	济南福尔萨散热器有限公司	王璐、张乐民	2013.7.31	厂房部位	疏散距离超长、应急照明灯数量不足，占用疏	责令改正通知书〔2013〕第00505号)	无	http://jnfire.cn/
		4	济南隆泰鑫达微波设备有限公司	王璐、张乐民	2013.7.31	厂房部位	灭火器老化失效、电线未穿管、灭火器压力不	责令改正通知书〔2013〕第00501号)	无	http://jnfire.cn/
		5	济南市历城区彩石镇彩石中学	郭晓东、杜军	2013.7.31	校区	良好	无	无	http://jnfire.cn/
		6	济南市历城区第五中学	冯晓桐、王刚	2013.7.31	学校	通道占用，遮挡室内消火栓	责令改正通知书〔2013〕第00237号)	无	http://jnfire.cn/
		7	济南市历城区鲁枫家具厂	王璐、张乐民	2013.7.31	厂房部位	厂房内疏散指示标志、应急照明灯数量不足，	责令改正通知书〔2013〕第00509号)	无	http://jnfire.cn/
		8	济南市历城区天天向上歌城	冯晓桐、王刚	2013.7.31	KTV	通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00302号)	无	http://jnfire.cn/
		9	济南市历城区幸福时光娱乐中心	冯晓桐、王刚	2013.7.31	KTV	通道占用，消防车通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00314号)	无	http://jnfire.cn/
		10	山东高速服务区管理有限公司济青路济南	王升平、范翠翠	2013.7.31	服务区	复查	无	无	http://jnfire.cn/
		11	山东建筑大学	郭晓东、杜军	2013.7.31	校区	1、校内园区消防车道上设置隔离桩，影响消防	责令改正通知书〔2013〕第00195	无	http://jnfire.cn/
		12	山东青年政治学院	郭晓东、杜军	2013.7.31	校区	1、消防安全制度不完善。	责令改正通知书〔2013〕第00192	无	http://jnfire.cn/
		13	山东天然气利用有限公司〔复查〕	王升平、范翠翠	2013.7.31	站内	复查	无	无	http://jnfire.cn/
		14	银座集团股份有限公司济南银座华信购物	冯晓桐、王刚	2013.7.31	商场	通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00296号)	罚款5000元	http://jnfire.cn/
		15	中国工商银行股份有限公司济南历山北路	王升平、范翠翠	2013.7.31	银行内部	复查	无	无	http://jnfire.cn/
		16	中国邮政储蓄银行有限责任公司济南市华	王升平、范翠翠	2013.7.31	银行内部	复查	无	无	http://jnfire.cn/
		17	济南爱网人若嘉网络服务有限公司	许焱、刘花莲	2013.8.1	网吧	悬挂塑料花、标示张贴不醒目	责令改正通知书〔2013〕第00409号)	无	http://jnfire.cn/
		18	济南金桥通精密机械有限公司〔不合格〕	许焱、刘花莲	2013.8.1	厂房	未设室内消火栓	责令改正通知书〔2013〕第00456号)	无	http://jnfire.cn/
		19	济南市历城区宏源客房〔不合格〕	许焱、刘花莲	2013.8.1	客房	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书〔2013〕第00410号)	无	http://jnfire.cn/
		20	济南市历城区绣川瑞祥百货商店〔不合格〕	许焱、刘花莲	2013.8.1	商店	灭火器摆放不醒目、封闭安全出口	责令改正通知书〔2013〕第00408号)	无	http://jnfire.cn/

21	东港安全印刷服务有限公司	王慧萍、陈曦	2013.8.1	办公楼	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书〔2013〕第00437号)	无	http://jnfir.e.cn/
22	济南福日汽车销售有限公司	王璐、张乐民	2013.8.1	修理车间	应急照明灯数量不足、疏散指示标志设置不符	责令改正通知书〔2013〕第00465号)	无	http://jnfir.e.cn/
23	济南市林华锅炉有限公司	王慧萍、陈曦	2013.8.1	办公楼	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书〔2013〕第00438号)	无	http://jnfir.e.cn/
24	济南漱玉平民大药房有限公司	王慧萍、陈曦	2013.8.1	药店内部	复查良好	无	无	http://jnfir.e.cn/
25	济南维维乳业有限公司	王升平、范翠翠	2013.8.1	厂区	应急照明损坏、消防通道内杂物占用、灭火器	责令改正通知书〔2013〕第00416号)	无	http://jnfir.e.cn/
26	山东富源细化工有限公司	郭晓东、杜军	2013.8.1	车间	1、消防安全制度不完善2、未制定防火巡查记录	责令改正通知书〔2013〕第00158	无	http://jnfir.e.cn/
27	山东高速信息工程有限公司	王升平、范翠翠	2013.8.1	商务楼	消防制度不健全、消防通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书〔2013〕第00415号)	无	http://jnfir.e.cn/
28	山东金大友汽车销售有限公司	王璐、张乐民	2013.8.1	修理车间	占用消防车通道、车间东侧安全出口锁闭，员	责令改正通知书〔2013〕第00462号)	无	http://jnfir.e.cn/
29	山东荣信酒店资产管理有限公司锦江之星	王慧萍、陈曦	2013.8.1	旅馆内部	1、安全出口锁闭2、疏散通道堆放床单、毛巾	责令改正通知书〔2013〕第00439号)	无	http://jnfir.e.cn/
30	山东商业职业技术学院	郭晓东、杜军	2013.8.1	校区	1、消防安全制度不健全2、部分灭火器过期失效	责令改正通知书〔2013〕第00193号)	罚款10000元	http://jnfir.e.cn/
31	山东省科竞技体育学校	郭晓东、杜军	2013.8.1	校区	1、消防档案建设不完善2、员工消防安全“四个	当场改正	无	http://jnfir.e.cn/
32	山东省科学院高新技术产业（中试）基地	郭晓东、杜军	2013.8.1	办公楼	1、部分灭火器过期失效。2、个别应急照明损	责令改正通知书〔2013〕第00191号)	无	http://jnfir.e.cn/
33	山东新富豪汽车销售服务有限公司	王璐、张乐民	2013.8.1	修理车间	应急照明灯数量不足、展厅北侧安全出口锁闭	责令改正通知书〔2013〕第00463号)	无	http://jnfir.e.cn/
34	山东中鑫之宝汽车销售服务有限公司	王璐、张乐民	2013.8.1	修理车间	应急照明灯数量不足、安全出口被遮挡、占用	责令改正通知书〔2013〕第00464号)	无	http://jnfir.e.cn/
35	山西证券股份有限公司济南华龙路营业部	冯晓桐、王刚	2013.8.1	营业厅	通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00424号)	无	http://jnfir.e.cn/
36	招商银行股份有限公司济南分行洪楼支行	冯晓桐、王刚	2013.8.1	大厅	通道占用，消防车通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00423号)	无	http://jnfir.e.cn/
37	中国农业银行股份有限公司济南华山支行	王升平、范翠翠	2013.8.1	银行内部	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书〔2013〕第00414号)	无	http://jnfir.e.cn/
38	中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司	冯晓桐、王刚	2013.8.1	大厅	通道占用，遮挡室内消防栓	责令改正通知书〔2013〕第00419号)	无	http://jnfir.e.cn/
39	中国邮政速递物流有限公司济南市分公司	王升平、范翠翠	2013.8.1	服务区内	消防通道内杂物占用、灭火器过期、应急照明	责令改正通知书〔2013〕第00417号)	无	http://jnfir.e.cn/
40	中信银行济南历城支行	冯晓桐、王刚	2013.8.1	大厅	挪用消防设施、器材	责令改正通知书〔2013〕第00421号)	无	http://jnfir.e.cn/
41	济南家兴燃气销售公司	许焱、刘花莲	2013.8.2	办公室	消防制度不健全、消防通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书〔2013〕第00418号)	无	http://jnfir.e.cn/
42	济南市历城区仲宫供销社加油站经营部	许焱、刘花莲	2013.8.2	加油站	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书〔2013〕第00420号)	无	http://jnfir.e.cn/
43	山东高速石化有限公司	许焱、刘花莲	2013.8.2	加油站	灭火器摆放不醒目、封闭安全出口	责令改正通知书〔2013〕第00422号)	无	http://jnfir.e.cn/

44	支应良物资回收站 「不合格」	许焱、刘花莲	2013.8.2	库房	消防制度不健全、消防通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书 〔2013〕第00427号)	无	http://jnfir.e.cn/
45	长江证券	王慧萍、陈曦	2013.8.2	办公楼	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书 〔2013〕第00488号)	无	http://jnfir.e.cn/
46	济南大谦汽车销售服务有限公司	王璐、张乐民	2013.8.2	修理车间	占用消防车通道、车间东侧安全出口锁闭，保	责令改正通知书 〔2013〕第00458号)	无	http://jnfir.e.cn/
47	济南大亚汽车贸易有限公司	王璐、张乐民	2013.8.2	修理车间	应急照明灯数量不足、疏散指示标志设置不符	责令改正通知书 〔2013〕第00461号)	无	http://jnfir.e.cn/
48	济南市历城区港沟液化气站	郭晓东、杜军	2013.8.2	站区	1、消防档案建设不完善2、未设置沙池3、部分	责令改正通知书 〔2013〕第00432号)	无	http://jnfir.e.cn/
49	济南益成燃气有限公司	王升平、范翠翠	2013.8.2	站内	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
50	济南裕民气体公司	王升平、范翠翠	2013.8.2	站内	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
51	蓝星石油有限公司济南分公司	郭晓东、杜军	2013.8.2	办公楼	良好		无	http://jnfir.e.cn/
52	历城区体育馆	郭晓东、杜军	2013.8.2	场馆	1、消防安全制度不完善2、未制定防火巡查记录	责令改正通知书 〔2013〕第00433号)	无	http://jnfir.e.cn/
53	山东福银汽车销售服务有限公司	王璐、张乐民	2013.8.2	修理车间	应急照明灯数量不足、展厅东侧安全出口锁闭	责令改正通知书 〔2013〕第00459号)	无	http://jnfir.e.cn/
54	山东荣信酒店资产管理有限公司锦江之星	王慧萍、陈曦	2013.8.2	宾馆内部	复查良好	无	无	http://jnfir.e.cn/
55	山东石油分公司物流中心济南配送中心	郭晓东、杜军	2013.8.2	库区	良好		无	http://jnfir.e.cn/
56	山东银座天程汽车有限公司	王璐、张乐民	2013.8.2	修理车间	应急照明灯数量不足、安全出口被遮挡、占用	责令改正通知书 〔2013〕第00460号)	无	http://jnfir.e.cn/
57	山西证券股份有限公司济南华龙路营业部	冯晓桐、王刚	2013.8.2	办公	通道占用	责令改正通知书 〔2013〕第00424号)	无	http://jnfir.e.cn/
58	招商银行股份有限公司济南分行洪楼支行	冯晓桐、王刚	2013.8.2	办公	通道占用，消防车通道占用	责令改正通知书 〔2013〕第00423号)	无	http://jnfir.e.cn/
59	中国济南维维乳业有限公司邮政储蓄银行	王升平、范翠翠	2013.8.2	厂区	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
60	中国建设银行历城支行	王慧萍、陈曦	2013.8.2	办公楼	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书 〔2013〕第00489号)	无	http://jnfir.e.cn/
61	中信证券	王慧萍、陈曦	2013.8.2	办公楼	1、安全出口锁闭2、疏散通道堆放纸箱等杂物3	责令改正通知书 〔2013〕第00490号)	无	http://jnfir.e.cn/
62	军辉商务咨询管理有限公司(复查)「复查」	许焱、刘花莲	2013.8.5	办公室	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
63	历城区鸿润KTV「不合格」	许焱、刘花莲	2013.8.5	KTV	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
64	山东高速石化有限公司第三加油站(复查)	许焱、刘花莲	2013.8.5	加油站	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
65	济南大山气体有限公司	王升平、范翠翠	2013.8.5	站内	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书 〔2013〕第00445号)	无	http://jnfir.e.cn/
66	济南德洋特种气体有限公司	王升平、范翠翠	2013.8.5	站内	消防制度不健全、消防通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书 〔2013〕第00446号)	无	http://jnfir.e.cn/

67	济南港合加油站	郭晓东、杜军	2013.8.5	站区	1、消防安全制度不完善 2、未制定防火巡查记录	责令改正通知书 〔2013〕第00443号	无	http://jnfir.e.cn/
68	济南市历城区港沟镇供销社加油站	郭晓东、杜军	2013.8.5	站区	1、消防安全制度不完善 2、未制定防火巡查记录	责令改正通知书 〔2013〕第00440号	无	http://jnfir.e.cn/
69	济南市历城区农村信用社	冯晓桐、王刚	2013.8.5	大厅	通道占用	责令改正通知书 〔2013〕第00434号)	无	http://jnfir.e.cn/
70	济南市历城区太平石材市场	王璐、张乐民	2013.8.5	营业区	占用消防车通道，圈占室外消火栓，室外消火	责令改正通知书 〔2013〕第00448号)	无	http://jnfir.e.cn/
71	济南市历城区王舍人飞龙飞商贸中心	王璐、张乐民	2013.8.5	办公楼	疏散指示标志、应急照明灯数量不足，安全出	责令改正通知书 〔2013〕第00449号)	无	http://jnfir.e.cn/
72	济南市历城区王舍人供销合作社	王璐、张乐民	2013.8.5	楼内	疏散指示标志、应急照明灯数量不足，安全出	责令改正通知书 〔2013〕第00450号)	无	http://jnfir.e.cn/
73	济南卓雅保利幼儿园	郭晓东、杜军	2013.8.5	园区	无	良好	无	http://jnfir.e.cn/
74	山东高速信息工程有限公司〔复查〕	王升平、范翠翠	2013.8.5	服务区内	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
75	山东荣信酒店资产管理有限公司锦江之星	王慧萍、陈曦	2013.8.5	宾馆内部	复查良好	无	无	http://jnfir.e.cn/
76	山东小鸭集团家电有限公司	王璐、张乐民	2013.8.5	厂区	车间内消火栓锈蚀，电气线路敷设不符合标	责令改正通知书 〔2013〕第00447号)	无	http://jnfir.e.cn/
77	天中国农业银行股份有限公司济南华山支	王升平、范翠翠	2013.8.5	厂区	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
78	西彩石小学	郭晓东、杜军	2013.8.5	校区	1、消防档案建设不完善 2、部分灭火器过期	责令改正通知书 〔2013〕第00441号	无	http://jnfir.e.cn/
79	兴业银行股份有限公司济南历城支行	冯晓桐、王刚	2013.8.5	大厅	通道占用，遮挡室内消火栓	责令改正通知书 〔2013〕第00426号)	无	http://jnfir.e.cn/
80	中国工商银行股份有限公司济南高新支行	冯晓桐、王刚	2013.8.5	大厅	通道占用，消防车通道占用	责令改正通知书 〔2013〕第00428号)	无	http://jnfir.e.cn/
81	中国建设银行历城支行	王慧萍、陈曦	2013.8.5	办公楼	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书 〔2013〕第00489号)	无	http://jnfir.e.cn/
82	中国农业银行股份有限公司济南高新技术	冯晓桐、王刚	2013.8.5	大厅	通道占用	责令改正通知书 〔2013〕第00429号)	无	http://jnfir.e.cn/
83	济南金象山旅游发展有限公司〔不合格〕	许焱、刘花莲	2013.8.6	宾馆	消防制度不健全、消防通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书 〔2013〕第00470号)	无	http://jnfir.e.cn/
84	东港实业有限公司	王慧萍、陈曦	2013.8.6	办公楼	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书 〔2013〕第00493号)	无	http://jnfir.e.cn/
85	济南发展物业管理顾问有限公司（发展大	冯晓桐、王刚	2013.8.6	大厅	通道占用，消防车通道占用	责令改正通知书 〔2013〕第00454号)	无	http://jnfir.e.cn/
86	济南市公交物资供销公司第一加油站	王慧萍、陈曦	2013.8.6	站区	1、灭火器到期未检修2、疏散通道堆放杂物3、	责令改正通知书 〔2013〕第00491号)	无	http://jnfir.e.cn/
87	济南市历城区老金泉饺子城	王璐、张乐民	2013.8.6	建筑内	三层东侧安全出口锁闭，一层北侧疏散通道	责令改正通知书 〔2013〕第00469号)	无	http://jnfir.e.cn/
88	济南市历城区水木年华歌城	王璐、张乐民	2013.8.6	建筑内	一层北侧安全出口锁闭，一层北侧疏散通道	责令改正通知书 〔2013〕第00468号)	无	http://jnfir.e.cn/
89	济南益成燃气供应站	王升平、范翠翠	2013.8.6	站内	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书 〔2013〕第00435号)	无	http://jnfir.e.cn/

90	济南裕民气体公司	王升平、范翠翠	2013.8.6	站内	消防制度不健全、消防通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书〔2013〕第00436号)	无	http://jnfir.e.cn/
91	济南卓雅保利幼儿园	郭晓东、杜军	2013.8.6	园区	良好	无	无	http://jnfir.e.cn/
92	历城区体育馆	郭晓东、杜军	2013.8.6	场馆	1、消防安全制度不完善 2、未制定防火巡查记录	责令改正通知书〔2013〕第00433号)	无	http://jnfir.e.cn/
93	融基大厦	王慧萍、陈曦	2013.8.6	办公楼	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书〔2013〕第00492号)	无	http://jnfir.e.cn/
94	山东荣信酒店资产管理有限公司锦江之星	王慧萍、陈曦	2013.8.6	酒店店内部	复查良好	无	无	http://jnfir.e.cn/
95	山东省济南职业护理学院	郭晓东、杜军	2013.8.6	校区	个别灭火器失效	责令改正通知书〔2013〕第01276号)	无	http://jnfir.e.cn/
96	山东省竞技体育学校	郭晓东、杜军	2013.8.6	校区	1、消防档案建设不完善 2、员工消防安全“四个	当场改正	无	http://jnfir.e.cn/
97	山东省棉麻公司储备库	冯晓桐、王刚	2013.8.6	大厅	通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00454号)	无	http://jnfir.e.cn/
98	山东尧圣物业服务有限公司	冯晓桐、王刚	2013.8.6	大厅	通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00452号)	无	http://jnfir.e.cn/
99	山东众海公共安全器材有限公司	王璐、张乐民	2013.8.6	建筑内	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
100	怡然饺子城	王璐、张乐民	2013.8.6	建筑内	后部二层建筑耐火等级不足，三层消火栓无	责令改正通知书〔2013〕第00483号)	无	http://jnfir.e.cn/
101	中国石油济南第一加油站	冯晓桐、王刚	2013.8.6	大厅	通道占用，遮挡室内消火栓	责令改正通知书〔2013〕第00455号)	无	http://jnfir.e.cn/
102	济南趵突泉酿酒有限公司「合格」	许焱、刘花莲	2013.8.7	厂房	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
103	济南鸿广二手车经销有限公司「不合格」	许焱、刘花莲	2013.8.7	办公室	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书〔2013〕第00471号)	无	http://jnfir.e.cn/
104	济南泉华包装有限公司(复查)「复查合格」	许焱、刘花莲	2013.8.7	厂房	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
105	济南市历城区宏源客房(复查)「复查合格」	许焱、刘花莲	2013.8.7	客房	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
106	济南市历城区嘉普购物广场(国美店)「复	许焱、刘花莲	2013.8.7	商场	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
107	济南市历城区夜上之海商务会所「不合格」	许焱、刘花莲	2013.8.7	会所	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书〔2013〕第00472号)	无	http://jnfir.e.cn/
108	历城区会海宾馆(复查)「复查合格」	许焱、刘花莲	2013.8.7	宾馆	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
109	超意兴快餐店	王兵、刘坤	2013.8.7	餐饮	1、地下一层使用液化石油气；2、疏散指示标志	责令改正通知书〔2013〕第00731号)	无	http://jnfir.e.cn/
110	汉庭星空(上海)酒店管理有限公司济南	冯晓桐、王刚	2013.8.7	大厅	通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00475号)	无	http://jnfir.e.cn/
111	济南爱购商业管理有限公司	冯晓桐、王刚	2013.8.7	大厅	通道占用，遮挡室内消火栓	责令改正通知书〔2013〕第00474号)	无	http://jnfir.e.cn/
112	济南庚辰钢铁有限公司	王璐、张乐民	2013.8.7	厂区	室外消火栓无法打开，使用不合格灭火器，员	责令改正通知书〔2013〕第00485号)	无	http://jnfir.e.cn/

113	济南好家酒店管理有限公司	王兵、刘坤	2013.8.7	宾馆	1、防火门闭门器损坏；2、楼梯间内设置杂物间	责令改正通知书〔2013〕第00732号	无	http://jnfir.e.cn/
114	济南申通快递有限公司	王璐、张乐民	2013.8.7	分拨车间	后部建筑耐火等级不足，疏散指示标志不	责令改正通知书〔2013〕第00486号)	无	http://jnfir.e.cn/
115	济南盛源化肥有限责任公司	王璐、张乐民	2013.8.7	厂区	室内消火栓损坏，应急照明灯失效，疏散指示	责令改正通知书〔2013〕第00487号)	无	http://jnfir.e.cn/
116	济南世纪客家酒店管理有限公司	王兵、刘坤	2013.8.7	宾馆	1、防火门损坏；2、消防安全制度不健全	责令改正通知书〔2013〕第00733号	无	http://jnfir.e.cn/
117	济南市历城区港沟镇圣智加油站	郭晓东、杜军	2013.8.7	加油站	通道占用，消防车通道占用	当场整改	无	http://jnfir.e.cn/
118	济南市历城区郭店供销合作社	王璐、张乐民	2013.8.7	商厦内	一层北侧安全出口锁闭，一层北侧疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第00484号)	无	http://jnfir.e.cn/
119	济南市历城区鲁汉健身中心	王慧萍、陈曦	2013.8.7	健身中心营业区	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书〔2013〕第00502号)	无	http://jnfir.e.cn/
120	济南益成燃气供应站〔复查〕	王升平、范翠翠	2013.8.7	站内	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
121	济南裕民气体公司〔复查〕	王升平、范翠翠	2013.8.7	站内	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
122	金鼎俱乐部	王慧萍、陈曦	2013.8.7	俱乐部内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书〔2013〕第00503号)	无	http://jnfir.e.cn/
123	历城区名典咖啡	王兵、刘坤	2013.8.7	餐饮	1、瓶组间设置不符合要 求；2、消防安全制度不	责令改正通知书〔2013〕第00730号	无	http://jnfir.e.cn/
124	山东建筑大学	郭晓东、杜军	2013.8.7	教学楼	通道占用	当场整改	无	http://jnfir.e.cn/
125	山东省胸科医院	郭晓东、杜军	2013.8.7	医院	通道占用，遮挡室内消 火栓	当场整改	无	http://jnfir.e.cn/
126	山东英才银座双语艺术幼儿园	冯晓桐、王刚	2013.8.7	幼儿园	通道占用，消防车通道 占用	责令改正通知书〔2013〕第00476号)	无	http://jnfir.e.cn/
127	兴业银行股份有限公司济南历城支行	冯晓桐、王刚	2013.8.7	大厅	无	责令改正通知书〔2013〕第00426号)	无	http://jnfir.e.cn/
128	易柏网络会所	王慧萍、陈曦	2013.8.7	网吧内部	1、灭火器到期未检修2、 疏散通道堆放杂物3、	责令改正通知书〔2013〕第00504号)	无	http://jnfir.e.cn/
129	中国石油化工股份有限公司山东济南第160	郭晓东、杜军	2013.8.7	加油站	通道占用	当场整改	无	http://jnfir.e.cn/
130	中石化山东济南分公司第21站	王慧萍、陈曦	2013.8.7	站区	1、灭火器过期2、灭火器挪作他用3、塑料花4	责令改正通知书〔2013〕第00505号)	无	http://jnfir.e.cn/
131	中石化山东济南分公司第25站	王升平、范翠翠	2013.8.7	站内	消防制度不健全、消防 通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书〔2013〕第00457号)	无	http://jnfir.e.cn/
132	中石化山东济南分公司第26站	王升平、范翠翠	2013.8.7	站内	灭火器过期、消防通道 内杂物占用、应急照明	责令改正通知书〔2013〕第00456号)	无	http://jnfir.e.cn/
133	济南市历城区卢化家居店〔复查〕	许焱、刘花莲	2013.8.8	商场	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
134	济南市历城区仲宫供销社煤炭石油经营部	许焱、刘花莲	2013.8.8	加油站	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
135	历城区营昊建筑机械租赁中心〔复查〕	许焱、刘花莲	2013.8.8	办公室	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/

136	山东佳江旅游发展有限公司(复查)「复查」	许焱、刘花莲	2013.8.8	宾馆	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
137	榆次油研液压有限公司济南分公司「不合」	许焱、刘花莲	2013.8.8	厂房	未设室内消火栓	责令改正通知书([2013]第00500号)	无	http://jnfir.e.cn/
138	陈家全羊	王兵、刘坤	2013.8.8	餐饮	1、缺少疏散指示标志; 2、消防安全制度不健全	责令改正通知书([2013]第00735号)	无	http://jnfir.e.cn/
139	汉庭星空(上海)酒店管理有限公司济南	王慧萍、陈曦	2013.8.8	酒店内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书([2013]第00534号)	无	http://jnfir.e.cn/
140	洪楼天主教堂	王兵、刘坤	2013.8.8	公共场所	1、锁闭安全出口; 2、楼梯间内设置杂物间	立即改正	无	http://jnfir.e.cn/
141	济南东方建材博览中心	王璐、张乐民	2013.8.8	市场内	占用消防车通道、人员在场所内吸烟、表示张	责令改正通知书([2013]第00064号)	无	http://jnfir.e.cn/
142	济南港华燃气有限公司华山北路CNG加气站	王升平、范翠翠	2013.8.8	站内	消防制度不健全、消防通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书([2013]第00498号)	罚款10000元	http://jnfir.e.cn/
143	济南华鲁实业有限责任公司第一加油站「复」	王升平、范翠翠	2013.8.8	站内	灭火器摆放不醒目、封闭安全出口	责令改正通知书([2013]第00481号)	无	http://jnfir.e.cn/
144	济南市聚沙海绵厂	王璐、张乐民	2013.8.8	厂区	消火栓锈蚀、消火栓箱内无水带、占用疏散通	责令改正通知书([2013]第00618号)	无	http://jnfir.e.cn/
145	济南市历城区农村信用合作联社(复查)	冯晓桐、王刚	2013.8.8	大厅	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
146	济南市历城区兴泉海参馆山大分店	王慧萍、陈曦	2013.8.8	酒店内部	1、灭火器过期2、灭火器挪作他用3、塑料花4	责令改正通知书([2013]第00532号)	无	http://jnfir.e.cn/
147	济南市历城区钻石钱贵KTV	王慧萍、陈曦	2013.8.8	KTV内部	1、灭火器到期未检修2、疏散通道堆放杂物3、	责令改正通知书([2013]第00535号)	无	http://jnfir.e.cn/
148	济南舜邦装饰建材市场管理有限公司	王璐、张乐民	2013.8.8	市场内	占用消防车通道、电气线路使用部规范、人员	责令改正通知书([2013]第00536号)	无	http://jnfir.e.cn/
149	历城区鲁旺美食广场	王兵、刘坤	2013.8.8	餐饮	1、自动消防设施损坏2、消防安全制度不健全	责令改正通知书([2013]第00734号)	无	http://jnfir.e.cn/
150	历城区体育馆	郭晓东、杜军	2013.8.8	体育馆	2、未制定防火巡查记录 2、西侧应急照明损坏	责令改正通知书([2013]第00433号)	无	http://jnfir.e.cn/
151	山东豪客太阳能有限公司	郭晓东、杜军	2013.8.8	车间	1个安全出口堵塞	当场整改	无	http://jnfir.e.cn/
152	山东省科信油品有限责任公司	郭晓东、杜军	2013.8.8	站区	1、消防档案建设不完善 2、员工“四个能力”不	责令改正通知书([2013]第01320号)	无	http://jnfir.e.cn/
153	山东泰圣源物流有限公司	王璐、张乐民	2013.8.8	市场内	占用消防车通道、圈占消火栓、电气线路敷设	责令改正通知书([2013]第00523号)	无	http://jnfir.e.cn/
154	山东中惠泽贸易有限公司第三加油站加气	王升平、范翠翠	2013.8.8	站内	悬挂塑料花、标示张贴不醒目	责令改正通知书([2013]第00482号)	无	http://jnfir.e.cn/
155	山东中洁能天然气有限公司将军路加气	王升平、范翠翠	2013.8.8	站内	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书([2013]第00497号)	无	http://jnfir.e.cn/
156	梧桐酒店管理公司	郭晓东、杜军	2013.8.8	酒店	锁闭一个安全出口	当场整改	无	http://jnfir.e.cn/
157	银座佳驿大酒店	王慧萍、陈曦	2013.8.8	酒店内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书([2013]第00533号)	无	http://jnfir.e.cn/
158	中国工商银行股份有限公司济南高新支行	冯晓桐、王刚	2013.8.8	大厅	无	无	无	http://jnfir.e.cn/

159	中国农业银行股份有限公司济南高新技术	冯晓桐、王刚	2013.8.8	大厅	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
160	中国农业银行历城支行	王兵、刘坤	2013.8.8	金融机构	1、锁闭安全出口；2、疏散指示标志缺少	责令改正通知书〔2013〕第00735号	无	http://jnfir.e.cn/
161	济南市历城区第一中学(复查)「复查合格」	许焱、刘花莲	2013.8.9	教学楼	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
162	济南市历城区万强商店(复查)「复查合格」	许焱、刘花莲	2013.8.9	商店	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
163	济南市历城区绣川迎新百货商店(复查)	许焱、刘花莲	2013.8.9	商店	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
164	济南市历城区仲宫镇刘家峪加油站(复查)	许焱、刘花莲	2013.8.9	加油站	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
165	中石化第147加油站(复查)「复查合格」	许焱、刘花莲	2013.8.9	加油站	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
166	皇都KTV	王璐、张乐民	2013.8.9	练歌房	安全出口锁闭，应急照明灯数量不足，灭火器	责令改正通知书〔2013〕第00509号)	无	http://jnfir.e.cn/
167	济南东方剑桥幼儿园	郭晓东、杜军	2013.8.9	园区	良好		无	http://jnfir.e.cn/
168	济南发展物业管理顾问有限公司(发展大	冯晓桐、王刚	2013.8.9	大厅	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
169	济南鸿腾山庄餐饮有限公司	郭晓东、杜军	2013.8.9	酒店	1、个别疏散指示标志损坏 2、个别应急照明损	责令改正通知书〔2013〕第00537号	无	http://jnfir.e.cn/
170	济南华鲁实业有限责任公司第一加油站(复	王升平、范翠翠	2013.8.9	站内	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
171	济南乐购超市东二环店	王兵、刘坤	2013.8.9	一楼	占用疏散通道	立即改正	无	http://jnfir.e.cn/
172	济南人民大润发商业有限公司历城店	王兵、刘坤	2013.8.9	一楼	防火门损坏、仓库灯具不符合要求	责令改正通知书〔2013〕第00738号	无	http://jnfir.e.cn/
173	济南市历城区居福祥招待所	王兵、刘坤	2013.8.9	客房	电气线路未穿管、疏散指示标志配置不符合要	责令改正通知书〔2013〕第00737号	无	http://jnfir.e.cn/
174	济南天马医保城药品连锁有限公司	王兵、刘坤	2013.8.9	办公楼	使用百货大楼2层，未设置排烟设施	责令改正通知书〔2013〕第00736号	无	http://jnfir.e.cn/
175	融基大厦	王慧萍、陈曦	2013.8.9	办公楼内部	复查合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
176	山东富原化工有限公司	郭晓东、杜军	2013.8.9	厂区	1、消防档案建设不完善 2、部分灭火器过期	责令改正通知书〔2013〕第01314号	无	http://jnfir.e.cn/
177	山东省棉麻公司储备库(复查)	冯晓桐、王刚	2013.8.9	储备库	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
178	山东尧圣物业服务有限公司(东环国际广	冯晓桐、王刚	2013.8.9	大厅	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
179	山东英才银座双语艺术幼儿园(复查)	冯晓桐、王刚	2013.8.9	幼儿园	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
180	山东中惠泽贸易有限公司第三加油站加气	王升平、范翠翠	2013.8.9	站内	1、消防安全制度不完善 2、未制定防火巡查记录	当场改正	无	http://jnfir.e.cn/
181	雅苑宾馆	郭晓东、杜军	2013.8.9	客房				http://jnfir.e.cn/

182	知音KTV	王璐、张乐民	2013.8.9	练歌房	占用疏散通道, 灭火器压力不足, 安全出口锁	责令改正通知书([2013]第00510号)	无	http://jnfir.e.cn/
183	中国石油天然气股份有限公司山东济南第	王升平、范翠翠	2013.8.9	站内	消防制度不健全、消防通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书([2013]第00531号)	无	http://jnfir.e.cn/
184	中国石油天然气股份有限公司山东济南第	王升平、范翠翠	2013.8.9	站内	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书([2013]第00517号)	无	http://jnfir.e.cn/
185	中华歌城	王璐、张乐民	2013.8.9	练歌房	应急照明灯不足, 安全出口锁闭, 灭火器压力	责令改正通知书([2013]第00508号)	无	http://jnfir.e.cn/
186	济南家兴燃气销售公 司(复查)「复查合格」	许焱、刘花莲	2013.8.12	办公室	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
187	济南市看守所「不合 格」	许焱、刘花莲	2013.8.12	工地	消防制度不健全、消防通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书([2013]第00506号)	无	http://jnfir.e.cn/
188	济南市历城区绣川瑞 祥百货商店(复查)	许焱、刘花莲	2013.8.12	商店	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
189	历城区山水缘旅馆 「不合格」	许焱、刘花莲	2013.8.12	旅馆	消防制度不健全、消防通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书([2013]第00507号)	无	http://jnfir.e.cn/
190	1济南国美电器有限公 司第五商场	王慧萍、陈曦	2013.8.12	商城内部	1、灭火器过期2、灭火器挪作他用3、塑料花4	责令改正通知书([2013]第00399号)	无	http://jnfir.e.cn/
191	2济南如家酒店管理有 限公司:	王慧萍、陈曦	2013.8.12	酒店内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书([2013]第00374号)	无	http://jnfir.e.cn/
192	369KTV	王璐、张乐民	2013.8.12	营业厅	占用疏散通道, 灭火器压力不足, 安全出口锁	责令改正通知书([2013]第00521号)	无	http://jnfir.e.cn/
193	3东润宝酒店管理有限 公司:	王慧萍、陈曦	2013.8.12	酒店内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书([2013]第00368号)	无	http://jnfir.e.cn/
194	4济南雅悦酒店有限公 司山大北路店	王慧萍、陈曦	2013.8.12	酒店内部	1、灭火器到期未检修2、疏散通道堆放杂物3、	责令改正通知书([2013]第00397号)	无	http://jnfir.e.cn/
195	百度歌城	王璐、张乐民	2013.8.12	营业厅	应急照明灯不足, 缺少一部疏散楼梯, 遮挡疏	责令改正通知书([2013]第00515号)	无	http://jnfir.e.cn/
196	嗨歌之王KTV	王兵、刘坤	2013.8.12	公共场所	1、锁闭安全出口; 2、控制室无人值班	立即改正	无	http://jnfir.e.cn/
197	环联鲁菜皇	王兵、刘坤	2013.8.12	餐饮	1、疏散指示标志损坏2、占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第00701号)	无	http://jnfir.e.cn/
198	济南港华燃气有限公 司华山北路CNG加气站	王升平、范翠翠	2013.8.12	站内	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
199	济南鸿腾山庄餐饮有 限公司	郭晓东、杜军	2013.8.12	餐饮公司	通道占用	当场整改	无	http://jnfir.e.cn/
200	济南市历城区宏顺加 油站	冯晓桐、王刚	2013.8.12	加油站	通道占用, 消防车通道占用	责令改正通知书([2013]第00544号)	无	http://jnfir.e.cn/
201	济南市历城区顺通石 化库品经销处	王升平、范翠翠	2013.8.12	站内	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书([2013]第00548号)	无	http://jnfir.e.cn/
202	济南市历城区兴苑宾 馆	郭晓东、杜军	2013.8.12	宾馆	通道占用	当场整改	无	http://jnfir.e.cn/
203	历城东方剑桥永大颐 和园幼儿园	郭晓东、杜军	2013.8.12	幼儿园	通道占用, 消防车通道占用	当场整改	无	http://jnfir.e.cn/
204	历城区正星加油站	王升平、范翠翠	2013.8.12	站内	消防制度不健全、消防通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书([2013]第00550号)	无	http://jnfir.e.cn/

济南市消防支队	历城区消防大队	205	七里堡市场	王兵、刘坤	2013.8.12	市场	1、防火门损坏；2、楼梯间内设置杂物间	责令改正通知书 〔2013〕第00702号	无	http://jnfir.e.cn/
		206	山东富原化工有限公司	郭晓东、杜军	2013.8.12	化工厂	通道占用，遮挡室内消防栓	当场整改	无	http://jnfir.e.cn/
		207	山东宏济堂制药集团	冯晓桐、王刚	2013.8.12	集团	通道占用	责令改正通知书 〔2013〕第00543号)	无	http://jnfir.e.cn/
		208	山东中油洁能天然气有限公司将军路加气	王升平、范翠翠	2013.8.12	站内	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
		209	水木年华歌城	王璐、张乐民	2013.8.12	营业厅	安全出口锁闭，疏散通道内堆放货物，遮挡消	责令改正通知书 〔2013〕第00468号)	无	http://jnfir.e.cn/
		210	新亮点KTV	王璐、张乐民	2013.8.12	营业厅	应急照明灯不足，占用疏散通道，灭火器压力	责令改正通知书 〔2013〕第00516号)	无	http://jnfir.e.cn/
		211	夜都KTV	王兵、刘坤	2013.8.12	公共娱乐	1、灭火器过期；2、消防安全制度不健全	责令改正通知书 〔2013〕第00703号	无	http://jnfir.e.cn/
		212	济南华滨环联实业有限公司大酒店「不合格」	许焱、刘花莲	2013.8.13	宾馆	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书 〔2013〕第00541号)	无	http://jnfir.e.cn/
		213	济南市历城区宏源食府「不合格」	许焱、刘花莲	2013.8.13	发电	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书 〔2013〕第00542号)	无	http://jnfir.e.cn/
		214	济南市龙之堡幼儿园「不合格」	许焱、刘花莲	2013.8.13	幼儿园	消防制度不健全、消防通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书 〔2013〕第00511号)	无	http://jnfir.e.cn/
		215	山东省海河流域水利管理局「不合格」	许焱、刘花莲	2013.8.13	办公室	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书 〔2013〕第00540号)	无	http://jnfir.e.cn/
		216	傣妹火锅城	王兵、刘坤	2013.8.13	楼内	1、疏散指示标志缺少；2、消防安全制度不健全	责令改正通知书 〔2013〕第00705号	无	http://jnfir.e.cn/
		217	广州七天酒店管理有限公司济南市东外环	王慧萍、陈曦	2013.8.13	酒店内部	1、灭火器到期未检修2、疏散通道堆放杂物3、	责令改正通知书 〔2013〕第00562号)	无	http://jnfir.e.cn/
		218	海格盛世KTV	王璐、张乐民	2013.8.13	练歌房	灭火器压力不足，安全出口锁闭，应急照明灯	责令改正通知书 〔2013〕第00512号)	无	http://jnfir.e.cn/
		219	海蔚置业有限公司	王兵、刘坤	2013.8.13	楼内	1、占用疏散通道2、疏散指示标志损坏	立即改正	无	http://jnfir.e.cn/
		220	济南爱网人风云天下网络服务有限公司	王璐、张乐民	2013.8.13	店内	占用疏散通道，安全出口锁闭，灭火器压力不	责令改正通知书 〔2013〕第00549号)	无	http://jnfir.e.cn/
		221	济南爱网人帅雨网络服务有限公司	王璐、张乐民	2013.8.13	店内	安全出口锁闭，灭火器压力不足，应急照明灯	责令改正通知书 〔2013〕第00551号)	无	http://jnfir.e.cn/
		222	济南市历城区第五中学	冯晓桐、王刚	2013.8.13	学校	通道占用，遮挡室内消防栓	责令改正通知书 〔2013〕第00559号)	无	http://jnfir.e.cn/
		223	济南市历城区汇通加油站	王升平、范翠翠	2013.8.13	站内	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书 〔2013〕第00552号)	无	http://jnfir.e.cn/
		224	济南市历城区教师进修学校	冯晓桐、王刚	2013.8.13	学校	通道占用	责令改正通知书 〔2013〕第00558号)	无	http://jnfir.e.cn/
		225	济南市丽舍商务酒店	王慧萍、陈曦	2013.8.13	商城内部	1、灭火器过期2、灭火器挪作他用3、塑料花4	责令改正通知书 〔2013〕第00555号)	无	http://jnfir.e.cn/
		226	济南市商职学院洪楼校区	冯晓桐、王刚	2013.8.13	学校	通道占用	责令改正通知书 〔2013〕第00556号)	无	http://jnfir.e.cn/
		227	济南万佳网络幸福柳网络文化有限公司	王璐、张乐民	2013.8.13	店内	应急照明灯不足，安全出口锁闭，灭火器压力	责令改正通知书 〔2013〕第00554号)	无	http://jnfir.e.cn/

228	绝色KTV	郭晓东、杜军	2013.8.13	KTV	通道占用	当场整改	无	http://jnfir.e.cn/
229	开心KTV	郭晓东、杜军	2013.8.13	KTV	通道占用	当场整改	无	http://jnfir.e.cn/
230	乐购超市	王兵、刘坤	2013.8.13	楼内	1、锁闭安全出口；2、末端试水压力不足	责令改正通知书 〔2013〕第00704号	无	http://jnfir.e.cn/
231	山东农业大厦	王慧萍、陈曦	2013.8.13	酒店内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书 〔2013〕第00561号)	无	http://jnfir.e.cn/
232	山东银座佳驿酒店有限公司山大北路店	王慧萍、陈曦	2013.8.13	酒店内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书 〔2013〕第00563号)	无	http://jnfir.e.cn/
233	山东英才银座双语艺术幼儿园	冯晓桐、王刚	2013.8.13	学校	通道占用，消防车通道占用	责令改正通知书 〔2013〕第00557号)	无	http://jnfir.e.cn/
234	神韵KTV	郭晓东、杜军	2013.8.13	KTV	通道占用，遮挡室内消火栓	当场整改	无	http://jnfir.e.cn/
235	万山红歌厅	郭晓东、杜军	2013.8.13	KTV	通道占用，消防车通道占用	当场整改	无	http://jnfir.e.cn/
236	新世纪电影城	王兵、刘坤	2013.8.13	放映室	1、缺少应急照明	立即改正	无	http://jnfir.e.cn/
237	中国石油化工股份有限公司山东省济南市	王升平、范翠翠	2013.8.13	站内	消防制度不健全、消防通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书 〔2013〕第00553号)	无	http://jnfir.e.cn/
238	济南泉华包装有限公司「不合格」	许焱、刘花莲	2013.8.14	厂房	消防制度不健全、消防通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书 〔2013〕第00545号)	无	http://jnfir.e.cn/
239	济南桑园商务宾馆「不合格」	许焱、刘花莲	2013.8.14	宾馆	悬挂塑料花、标示张贴不醒目	责令改正通知书 〔2013〕第00546号)	无	http://jnfir.e.cn/
240	支应良物资回收站(复查)「复查合格」	许焱、刘花莲	2013.8.14	办公室	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
241	中国农业银行济南市桑园支行「不合格」	许焱、刘花莲	2013.8.14	营业厅	室内消火栓压力不足、应急照明损坏、消防制	责令改正通知书 〔2013〕第00547号)	无	http://jnfir.e.cn/
242	金鼎座KTV	王璐、张乐民	2013.8.14	营业厅	灭火器压力不足、安全出口锁闭、占用疏散通	责令改正通知书 〔2013〕第00519号)	无	http://jnfir.e.cn/
243	369KTV	王璐、张乐民	2013.8.14	营业厅	应急照明灯不足、安全出口锁闭、占用疏散通	责令改正通知书 〔2013〕第00520号)	无	http://jnfir.e.cn/
244	大润发超市	王兵、刘坤	2013.8.14	商场	1、疏散指示标志遮挡、2、防火门损坏	责令改正通知书 〔2013〕第00706号	无	http://jnfir.e.cn/
245	黄台大酒店	王升平、范翠翠	2013.8.14	营业区	消防制度不健全、消防通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书 〔2013〕第00572号)	无	http://jnfir.e.cn/
246	济南金乐元餐饮有限公司	王慧萍、陈曦	2013.8.14	酒店内部	1、灭火器到期未检修2、疏散通道堆放杂物3、	责令改正通知书 〔2013〕第00385号)	无	http://jnfir.e.cn/
247	济南市历城区顺通石化库品经销处(复查)	王升平、范翠翠	2013.8.14	站内	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
248	济南市历城区泽亨商务酒店	冯晓桐、王刚	2013.8.14	酒店	通道占用	责令改正通知书 〔2013〕第00578号)	无	http://jnfir.e.cn/
249	济南市林华锅炉有限公司	王慧萍、陈曦	2013.8.14	复查	复查合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
250	济南市兴泉海参馆；	王慧萍、陈曦	2013.8.14	酒店内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书 〔2013〕第00361号)	无	http://jnfir.e.cn/

251	济南同记陶然商务酒店	冯晓桐、王刚	2013.8.14	酒店	通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00577号)	无	http://jnfir.e.cn/
252	将军大厦	王升平、范翠翠	2013.8.14	办公区	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书〔2013〕第00571号)	无	http://jnfir.e.cn/
253	金海洋KTV	王兵、刘坤	2013.8.14	公共场所	1、占用疏散通道2、疏散指示标志损坏	立即改正	无	http://jnfir.e.cn/
254	金苹果KTV	王兵、刘坤	2013.8.14	公共场所	1、疏散指示标志缺少；2、应急照明损坏	责令改正通知书〔2013〕第00708号	无	http://jnfir.e.cn/
255	历城区正星加油站(复查)	王升平、范翠翠	2013.8.14	站内	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
256	南部歌城	王兵、刘坤	2013.8.14	公共场所	1、锁闭安全出口；2、缺少疏散指示标志	责令改正通知书〔2013〕第00707号	无	http://jnfir.e.cn/
257	山东商业职业技术学院	郭晓东、杜军	2013.8.14	校区	1、消防安全制度不健全2、部分灭火器过期失效	责令改正通知书〔2013〕第01339号	无	http://jnfir.e.cn/
258	山东省胸科医院	郭晓东、杜军	2013.8.14	医院	通道占用，遮挡室内消火栓	当场整改	无	http://jnfir.e.cn/
259	山东石油分公司物流中心济南配送中心	郭晓东、杜军	2013.8.14	库区	良好	无	无	http://jnfir.e.cn/
260	山东新梅园大酒店	冯晓桐、王刚	2013.8.14	酒店	通道占用，消防车通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00579号)	无	http://jnfir.e.cn/
261	西彩石小学	郭晓东、杜军	2013.8.14	校区	1、消防档案建设不完善2、部分灭火器过期	责令改正通知书〔2013〕第00441号	无	http://jnfir.e.cn/
262	鑫乐门KTV	王璐、张乐民	2013.8.14	营业厅	安全出口锁闭、占用疏散通道、灭火器压力不足	责令改正通知书〔2013〕第00518号)	无	http://jnfir.e.cn/
263	丫丫KTV	王璐、张乐民	2013.8.14	营业厅	应急照明灯不足、安全出口锁闭、占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第00569号)	无	http://jnfir.e.cn/
264	银座佳驿百花公园店	冯晓桐、王刚	2013.8.14	酒店	通道占用，遮挡室内消火栓	责令改正通知书〔2013〕第00573号)	无	http://jnfir.e.cn/
265	中国建设银行历城支行	王慧萍、陈曦	2013.8.14	复查	复查合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
266	济南市历城区翠峰苑火锅全福店「不合格」	许焱、刘花莲	2013.8.15	饭店	灭火器摆放不醒目、封闭安全出口	责令改正通知书〔2013〕第00575号)	无	http://jnfir.e.cn/
267	济南市历城区鲁满源电子商务软件销售工作室	许焱、刘花莲	2013.8.15	厂房	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书〔2013〕第00576号)	无	http://jnfir.e.cn/
268	历城区鸿润KTV(复查)「复查合格」	许焱、刘花莲	2013.8.15	KTV	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
269	中国石油天然气股份有限公司山东销售分	许焱、刘花莲	2013.8.15	加油站	消防通道内杂物占用、灭火器过期	责令改正通知书〔2013〕第00574号)	无	http://jnfir.e.cn/
270	中国共产党山东省委党校	郭晓东、杜军	2013.8.15	校区	1、消防档案建设不完善2、员工消防安全“四个	当场改正	无	http://jnfir.e.cn/
271	畅爽KTV	王璐、张乐民	2013.8.15	楼内	占用疏散通道、灭火器压力不足、应急照明灯	责令改正通知书〔2013〕第00526号)	无	http://jnfir.e.cn/
272	唱享partyKTV	王璐、张乐民	2013.8.15	楼内	灭火器压力不足、安全出口锁闭、占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第00527号)	无	http://jnfir.e.cn/
273	大禹歌城	王兵、刘坤	2013.8.15	楼内	缺少疏散指示标志和灭火器、包房使用可燃材	责令改正通知书〔2013〕第00712号	无	http://jnfir.e.cn/

274	芙蓉茶楼	王璐、张乐民	2013.8.15	楼内	应急照明灯不足、安全出口锁闭、占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第00529号	无	http://jnfir.e.cn/
275	红磨坊KTV	王兵、刘坤	2013.8.15	楼内	缺少灭火器、电气线路比较乱	责令改正通知书〔2013〕第00709号	无	http://jnfir.e.cn/
276	华山镇石化产品经营处	王升平、范翠翠	2013.8.15	站内	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书〔2013〕第00586号	无	http://jnfir.e.cn/
277	济南华滨环联实业有限公司环联大酒店	冯晓桐、王刚	2013.8.15	酒店	通道占用, 消防车通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00584号	无	http://jnfir.e.cn/
278	济南山外村酒店有限公司	郭晓东、杜军	2013.8.15	酒店	1、消防安全制度不健全 2、防火巡查记录不健全	责令改正通知书〔2013〕第01331号	无	http://jnfir.e.cn/
279	济南市公交物资供销公司第一加油站	王慧萍、陈曦	2013.8.15	复查	复查合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
280	济南市历城区彩石中学	郭晓东、杜军	2013.8.15	校区	1、消防安全制度不完善 2、防火巡查记录不健全	当场改正	无	http://jnfir.e.cn/
281	济南市历城区顺通石化库品经销处	王升平、范翠翠	2013.8.15	站内	灭火器摆放不醒目、封闭安全出口	无	无	http://jnfir.e.cn/
282	历城区鲁汉健身中心	王慧萍、陈曦	2013.8.15	复查	复查合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
283	历城区正星加油站	王升平、范翠翠	2013.8.15	站内	悬挂塑料花、标示张贴不醒目	无	无	http://jnfir.e.cn/
284	山东传世酒店管理有限公司传世咖啡西餐	王慧萍、陈曦	2013.8.15	酒店内部	1、灭火器到期未检修2、疏散通道堆放杂物3、	责令改正通知书〔2013〕第00580号	无	http://jnfir.e.cn/
285	山东金马商务酒店有限公司	冯晓桐、王刚	2013.8.15	大厅	通道占用, 遮挡室内消防栓	责令改正通知书〔2013〕第00444号	无	http://jnfir.e.cn/
286	山东润元高速公路油气管理有限公司将军	王升平、范翠翠	2013.8.15	站内	消防制度不健全、消防通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书〔2013〕第00582号	无	http://jnfir.e.cn/
287	山东银座佳驿酒店有限公司二环东路店	王慧萍、陈曦	2013.8.15	酒店内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书〔2013〕第00581号	无	http://jnfir.e.cn/
288	天雨歌城	王兵、刘坤	2013.8.15	楼内	疏散指示标志缺少, 包房使用可燃材料装修	责令改正通知书〔2013〕第00710号	无	http://jnfir.e.cn/
289	喜美登歌厅	王兵、刘坤	2013.8.15	楼内	灭火器过期, 疏散指示标志缺少	责令改正通知书〔2013〕第00711号	无	http://jnfir.e.cn/
290	夏都金地商业广场	冯晓桐、王刚	2013.8.15	商业广场	通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00585号	无	http://jnfir.e.cn/
291	银座集团股份有限公司济南银座华信购物	冯晓桐、王刚	2013.8.15	购物广场	通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00583号	无	http://jnfir.e.cn/
292	友乐轩歌厅	郭晓东、杜军	2013.8.15	包房	1、消防安全制度不完善 2、未配备灭火器	当场改正	无	http://jnfir.e.cn/
293	钻石KTV	王璐、张乐民	2013.8.15	楼内	应急照明灯不足、安全出口锁闭、占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第00528号	无	http://jnfir.e.cn/
294	山东建筑大学	郭晓东、杜军	2013.8.16	校区	1、校内园区消防车道上设置隔离桩, 影响消防	责令改正通知书〔2013〕第01337号	无	http://jnfir.e.cn/
295	济南东昊润发经贸有限公司	王璐、张乐民	2013.8.16	生产区	货物堆放未保持安全距离、占用防火间距、疏	责令改正通知书〔2013〕第00598号	无	http://jnfir.e.cn/
296	济南来美安制衣有限公司	王璐、张乐民	2013.8.16	生产区	疏散距离超长、电气线路敷设不符合标准、缺	责令改正通知书〔2013〕第00594号	无	http://jnfir.e.cn/

297	济南世纪英华实验学校	王升平、范翠翠	2013.8.16	校区	室内消火栓压力不足、应急照明损坏、消防制	责令改正通知书([2013]第00602号)	无	http://jnfir.e.cn/
298	济南市历城区广播电视台	冯晓桐、王刚	2013.8.16	广播电视台	通道占用	责令改正通知书([2013]第00590号)	无	http://jnfir.e.cn/
299	济南市历城区金鼎娱乐中心	王慧萍、陈曦	2013.8.16	建筑物	复查合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
300	济南市历城区农村信用联社华山信用社	王升平、范翠翠	2013.8.16	营业区	消防通道内杂物占用、灭火器过期	责令改正通知书([2013]第00601号)	无	http://jnfir.e.cn/
301	济南市历城区天天向上歌城	冯晓桐、王刚	2013.8.16	KTV	通道占用, 遮挡室内消火栓	责令改正通知书([2013]第00593号)	无	http://jnfir.e.cn/
302	济南市历城区挑战麦克风量贩式KTV	冯晓桐、王刚	2013.8.16	KTV	通道占用, 消防车通道占用	责令改正通知书([2013]第00591号)	无	http://jnfir.e.cn/
303	济南希金机电设备有限公司	王璐、张乐民	2013.8.16	生产区	货物堆放占用消防车通道、电气线路敷设不符	责令改正通知书([2013]第00537号)	无	http://jnfir.e.cn/
304	济南鑫正海绵有限公司	王璐、张乐民	2013.8.16	生产区	安全出口锁闭、室外消火栓损坏、员工在厂区	责令改正通知书([2013]第00540号)	无	http://jnfir.e.cn/
305	济南易柏广告传媒有限公司	王慧萍、陈曦	2013.8.16	建筑物	复查合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
306	将军烟草集团有限公司(复查)	王升平、范翠翠	2013.8.16	建筑物	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
307	景仁馅饼	王兵、刘坤	2013.8.16	楼内	遮挡室内消防栓、消防安全制度不完善	立即改正	无	http://jnfir.e.cn/
308	历城区幸福时光娱乐歌城	冯晓桐、王刚	2013.8.16	KTV	通道占用	责令改正通知书([2013]第00592号)	无	http://jnfir.e.cn/
309	鲁旺美食广场	王兵、刘坤	2013.8.16	楼内	复查	责令改正通知书[2013]第00714号	无	http://jnfir.e.cn/
310	山东路油油气管理有限公司港沟加油站	郭晓东、杜军	2013.8.16	加油站	1、个别灭火器失效。 2、员工消防安全四个	责令改正通知书[2013]第01321号	无	http://jnfir.e.cn/
311	山东省科信油品有限责任公司	郭晓东、杜军	2013.8.16	校区	1、消防安全制度不完善 2、防火巡查记录不健全	责令改正通知书[2013]第01320号	无	http://jnfir.e.cn/
312	山东省科学院	郭晓东、杜军	2013.8.16	车间	良好	当场改正	无	http://jnfir.e.cn/
313	中石化股份有限公司山东济南石油分公司	王慧萍、陈曦	2013.8.16	建筑物	复查合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
314	中石化济南99站(复查)	王升平、范翠翠	2013.8.16	建筑物	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
315	济南泉润福大酒店有限公司「不合格」	许焱、刘花莲	2013.8.19	饭店	未设室内消火栓	责令改正通知书([2013]第00589号)	无	http://jnfir.e.cn/
316	华山办事处中心中学	王升平、范翠翠	2013.8.19	校区	消防通道内杂物占用、灭火器过期	责令改正通知书([2013]第00603号)	无	http://jnfir.e.cn/
317	济南环达工贸有限公司	王璐、张乐民	2013.8.19	厂区	安全出口锁闭、应急照明灯不足、占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第00627号)	无	http://jnfir.e.cn/
318	济南环联假日酒店	王慧萍、陈曦	2013.8.19	酒店内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通道	责令改正通知书([2013]第00609号)	无	http://jnfir.e.cn/
319	济南黄台大酒店(复查)	王升平、范翠翠	2013.8.19	楼内	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/

320	济南龙池酿酒有限公司	王璐、张乐民	2013.8.19	厂区	应急照明灯不足、安全出口锁闭、占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第00595号)	无	http://jnfir.e.cn/
321	济南市历城区第二职业中专	王升平、范翠翠	2013.8.19	校区	室内消火栓压力不足、应急照明损坏、消防制	责令改正通知书〔2013〕第00604号)	无	http://jnfir.e.cn/
322	济南市历城区第五中学(复查)	冯晓桐、王刚	2013.8.19	学校	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
323	济南市历城区洪家楼高级中学	王兵、刘坤	2013.8.19	学校	疏散指示标志损坏、占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第00716号)	无	http://jnfir.e.cn/
324	济南市历城区汇通加油站(复查)	王升平、范翠翠	2013.8.19	储罐区	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
325	济南市历城区教师进修学校(复查)	冯晓桐、王刚	2013.8.19	学校	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
326	济南市历城区居福祥招待所	王兵、刘坤	2013.8.19	宾馆	电气线路未穿管、疏散指示标志配置不符合要	责令改正通知书〔2013〕第00717号)	无	http://jnfir.e.cn/
327	济南市历城区陶然居饭店	王慧萍、陈曦	2013.8.19	酒店内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书〔2013〕第00610号)	无	http://jnfir.e.cn/
328	济南市商职学院洪楼校区(复查)	冯晓桐、王刚	2013.8.19	学校	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
329	济南煊赫工贸有限公司	王璐、张乐民	2013.8.19	厂区	占用疏散通道、灭火器压力不足、缺少疏散指	责令改正通知书〔2013〕第00624号)	无	http://jnfir.e.cn/
330	济南燕山塑料有限公司	王璐、张乐民	2013.8.19	厂区	应急照明灯不足、安全出口锁闭、占用疏散通	责令改正通知书〔2013〕第00622号)	无	http://jnfir.e.cn/
331	山东大学第一幼儿园	王兵、刘坤	2013.8.19	学校	走廊内设置推拉门	立即改正	无	http://jnfir.e.cn/
332	山东富源细化工有限公司	郭晓东、杜军	2013.8.19	车间	1、消防安全制度不完善2、未制定防火巡查记录	责令改正通知书〔2013〕第01458号)	无	http://jnfir.e.cn/
333	山东鸿腾三馆商务酒店有限公司	王慧萍、陈曦	2013.8.19	酒店内部	1、灭火器到期未检修2、疏散通道堆放杂物3、	责令改正通知书〔2013〕第00611号)	无	http://jnfir.e.cn/
334	山东九如山瀑布自然公园有限公司	王兵、刘坤	2013.8.19	景区	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
335	山东商业职业技术学院	郭晓东、杜军	2013.8.19	校区	1、消防安全制度不健全2、部分灭火器过期失效	责令改正通知书〔2013〕第01309号)	无	http://jnfir.e.cn/
336	山东省科竞技体育学校	郭晓东、杜军	2013.8.19	校区	1、消防档案建设不完善2、员工消防安全“四个	当场改正	无	http://jnfir.e.cn/
337	山东省科学院高新技术产业(中试)基地	郭晓东、杜军	2013.8.19	办公楼	1、部分灭火器过期失效。2、个别应急照明损	责令改正通知书〔2013〕第01310号)	无	http://jnfir.e.cn/
338	山东英才银座双语艺术幼儿园(复查)	冯晓桐、王刚	2013.8.19	幼儿园	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
339	银座集团股份有限公司济南银座东环购物中心	王慧萍、陈曦	2013.8.19	商城内部	1、灭火器过期2、灭火器挪作他用3、塑料花4	责令改正通知书〔2013〕第00608号)	无	http://jnfir.e.cn/
340	灵敏茶行〔不合格〕	许焱、刘花莲	2013.8.20	商店	消防制度不健全、消防通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书〔2013〕第00597号)	无	http://jnfir.e.cn/
341	媚都会所KTV〔不合格〕	许焱、刘花莲	2013.8.20	KTV	灭火器摆放不醒目、封闭安全出口	责令改正通知书〔2013〕第00598号)	无	http://jnfir.e.cn/
342	三联商社股份有限公司济南家电全福商城	许焱、刘花莲	2013.8.20	商场	自动控制柜故障	责令改正通知书〔2013〕第00599号)	无	http://jnfir.e.cn/

343	山东省国防工业计量站「不合格」	许焱、刘花莲	2013.8.20	办公室	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书〔2013〕第00596号)	无	http://jnfir.e.cn/
344	山东桃源集团第五餐饮娱乐有限公司	王慧萍、陈曦	2013.8.20	饭店内部	1、灭火器过期2、灭火器挪作他用3、塑料花4	责令改正通知书〔2013〕第00612号)	无	http://jnfir.e.cn/
345	济南博晨生物技术工程有限公司	王璐、张乐民	2013.8.20	厂区	应急照明灯不足、安全出口锁闭、占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第00533号)	无	http://jnfir.e.cn/
346	济南历城如到家宾馆	王兵、刘坤	2013.8.20	宾馆	疏散指示标志损坏,电气线路比较乱	责令改正通知书〔2013〕第00719号)	无	http://jnfir.e.cn/
347	济南市历城区传世咖啡	王慧萍、陈曦	2013.8.20	酒店内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第00614号)	无	http://jnfir.e.cn/
348	济南市历城区泽亨商务酒店(复查)	冯晓桐、王刚	2013.8.20	学校	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
349	济南天马医保城药品连锁有限公司	王兵、刘坤	2013.8.20	药店	未设置排烟设施、疏散指示标志损坏	责令改正通知书〔2013〕第00721号)	无	http://jnfir.e.cn/
350	济南天雨大酒店	王慧萍、陈曦	2013.8.20	酒店内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第00613号)	无	http://jnfir.e.cn/
351	济南同记陶然商务酒店(复查)	冯晓桐、王刚	2013.8.20	学校	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
352	济南外国语学校三箭分校	王升平、范翠翠	2013.8.20	校区	消防通道内杂物占用、灭火器过期	责令改正通知书〔2013〕第00620号)	无	http://jnfir.e.cn/
353	济南雅悦酒店有限公司山大北路店	王慧萍、陈曦	2013.8.20	酒店内部	1、灭火器到期未检修2、疏散通道堆放杂物3、	责令改正通知书〔2013〕第00615号)	无	http://jnfir.e.cn/
354	济南业秀经贸有限责任公司	王璐、张乐民	2013.8.20	厂区	占用疏散通道、灭火器压力不足	责令改正通知书〔2013〕第00529号)	罚款伍仟元	http://jnfir.e.cn/
355	济南亿民动物药业有限公司	王璐、张乐民	2013.8.20	厂区	缺少疏散指示标志、安全出口锁闭、灭火器压力不足	责令改正通知书〔2013〕第00426号)	无	http://jnfir.e.cn/
356	历城区夜都歌厅	王兵、刘坤	2013.8.20	娱乐场所	锁闭安全出口、灭火器过期	责令改正通知书〔2013〕第00720号)	无	http://jnfir.e.cn/
357	农业银行济南市历城区支行	王兵、刘坤	2013.8.20	银行	疏散指示标志损坏、控制室值班人员无证上岗	责令改正通知书〔2013〕第00718号)	无	http://jnfir.e.cn/
358	齐鲁制药有限公司总厂	王升平、范翠翠	2013.8.20	厂区	部分室外消火栓设置不符合标准	责令改正通知书〔2013〕第00606号)	无	http://jnfir.e.cn/
359	山东富源细化工有限公司	郭晓东、杜军	2013.8.20	车间	1、消防安全制度不完善2、未制定防火巡查记录	责令改正通知书〔2013〕第01485号)	无	http://jnfir.e.cn/
360	山东绿霸化工股份有限公司分公司	王璐、张乐民	2013.8.20	厂区	应急照明灯不足、安全出口锁闭、占用疏散通道	责令改正通知书〔2013〕第00605号)	无	http://jnfir.e.cn/
361	山东润元高速公路油气管理有限公司将军	王升平、范翠翠	2013.8.20	储罐区	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
362	山东商业职业技术学院	郭晓东、杜军	2013.8.20	校区	1、消防安全制度不健全2、部分灭火器过期失效	限期整改	无	http://jnfir.e.cn/
363	山东省竞技体育学校	郭晓东、杜军	2013.8.20	校区	1、消防档案建设不完善2、员工消防安全“四个	当场改正	罚款5000元	http://jnfir.e.cn/
364	山东省科学院高新技术产业(中试)基地	郭晓东、杜军	2013.8.20	办公楼	1、部分灭火器过期失效。2、个别应急照明损坏	限期整改	无	http://jnfir.e.cn/
365	山东新梅园大酒店有限公司(复查)	冯晓桐、王刚	2013.8.20	幼儿园	无	无	无	http://jnfir.e.cn/

366	银座佳驿百花公园店 〔复查〕	冯晓桐、王刚	2013.8.20	学校	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
367	济南鸿广二手车经销有限公司(复查)〔复	许焱、刘花莲	2013.8.21	办公室	消防制度不健全、消防通道内杂物占用、灭火	责令改正通知书〔2013〕第00553号)	无	http://jnfir.e.cn/
368	济南华滨环联实业有限公司大酒店(复查)	许焱、刘花莲	2013.8.21	宾馆	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
369	济南金象山旅游发展有限公司(复查)〔复	许焱、刘花莲	2013.8.21	宾馆	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
370	济南市历城区夜上之海商务会所(复查)	许焱、刘花莲	2013.8.21	会所	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
371	济南市龙之堡幼儿园 〔复查合格〕	许焱、刘花莲	2013.8.21	幼儿园	灭火器过期、消防通道内杂物占用、应急照明	责令改正通知书〔2013〕第00552号)	无	http://jnfir.e.cn/
372	山东省海河流域水利管理局(复查)〔复查	许焱、刘花莲	2013.8.21	办公室	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
373	洪亨鲁菜馆	王兵、刘坤	2013.8.21	餐饮	疏散指示标志损坏、电气线路比较乱、油烟机	责令改正通知书〔2013〕第00722号)	无	http://jnfir.e.cn/
374	济南博文实达文化传播有限公司博文网络	王升平、范翠翠	2013.8.21	营业区	安全出口堵塞，电气线路敷设不符合标准	责令改正通知书〔2013〕第00622号)	无	http://jnfir.e.cn/
375	济南华滨环联实业有限公司环联大酒店	冯晓桐、王刚	2013.8.21	酒店	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
376	济南市聚沙海绵厂	王璐、张乐民	2013.8.21	厂区	灭火器压力不足，安全出口锁闭，应急照明灯	责令改正通知书〔2013〕第00618号)	无	http://jnfir.e.cn/
377	济南市历城区辰昇商务宾馆	王升平、范翠翠	2013.8.21	营业区	部分防火门损坏，疏散通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00621号)	无	http://jnfir.e.cn/
378	济南市历城区供销新合超市	王璐、张乐民	2013.8.21	营业区	安全出口锁闭，灭火器压力不足，应急照明灯	责令改正通知书〔2013〕第00617号)	无	http://jnfir.e.cn/
379	济南市历城区海阔天空商务会所	王升平、范翠翠	2013.8.21	营业区	消防控制室持证上岗人员数量不足，员工四个	责令改正通知书〔2013〕第00623号)	无	http://jnfir.e.cn/
380	济南市历城区唐王镇泰鑫家具店	王璐、张乐民	2013.8.21	店内	占用疏散通道，安全出口锁闭，灭火器压力不	责令改正通知书〔2013〕第00632号)	无	http://jnfir.e.cn/
381	济南市历城区兴泉海参馆山大分店	王慧萍、陈曦	2013.8.21	复查	复查合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
382	劲霸男装	王兵、刘坤	2013.8.21	商店	合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
383	京鼎熟食	王璐、张乐民	2013.8.21	厨房	应急照明灯不足，安全出口锁闭，灭火器压力	责令改正通知书〔2013〕第00526号)	无	http://jnfir.e.cn/
384	三星手机卖场	王兵、刘坤	2013.8.21	商店	合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
385	山东富源细化工有限公司	郭晓东、杜军	2013.8.21	车间	1、消防安全制度不完善 2、未制定防火巡查记录	责令改正通知书〔2013〕第01479号)	无	http://jnfir.e.cn/
386	山东工人日报社	王兵、刘坤	2013.8.21	企业	疏散指示标志损坏、缺少应急照明	责令改正通知书〔2013〕第00723号)	无	http://jnfir.e.cn/
387	山东宏济堂制药集团	冯晓桐、王刚	2013.8.21	集团	通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00600号)	无	http://jnfir.e.cn/
388	山东商业职业技术学院	郭晓东、杜军	2013.8.21	校区	1、消防安全制度不健全 2、部分灭火器过期失效	责令改正通知书〔2013〕第01309号)	无	http://jnfir.e.cn/

389	山东省科竞技体育学校	郭晓东、杜军	2013.8.21	校区	1、消防档案建设不完善 2、员工消防安全“四个能力”培训不达标	当场改正	无	http://jnfir.e.cn/
390	山东省科学院高新技术产业（中试）基地	郭晓东、杜军	2013.8.21	办公楼	1、部分灭火器过期失效。2、个别应急照明损坏	责令改正通知书〔2013〕第01310号	无	http://jnfir.e.cn/
391	山东银座佳驿酒店有限公司二环东路店	王慧萍、陈曦	2013.8.21	复查	复查合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
392	天桥区瑞斯雅家具经销处	王升平、范翠翠	2013.8.21	营业区	自动报警设备停用、安全出口设置不符合标准	责令改正通知书〔2013〕第00607号	无	http://jnfir.e.cn/
393	夏都金地商业广场（复查）	冯晓桐、王刚	2013.8.21	大厅	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
394	银座集团股份有限公司济南银座华信购物中心	冯晓桐、王刚	2013.8.21	购物广场	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
395	钻石钱贵	王慧萍、陈曦	2013.8.21	复查	复查合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
396	济南泉华包装有限公司(复查)「复查合格」	许焱、刘花莲	2013.8.22	饭店	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
397	济南桑园商务宾馆(复查)「复查合格」	许焱、刘花莲	2013.8.22	厂房	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
398	济南市历城区宏源食府(复查)「复查合格」	许焱、刘花莲	2013.8.22	饭店	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
399	广州市七天酒店管理有限公司济南国际广	王慧萍、陈曦	2013.8.22	复查	复查合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
400	济南盛源化肥有限责任公司	王璐、张乐民	2013.8.22	厂区	针对前期发现问题进行检查,已整改	针对前期发现问题进行检查,已整改	无	http://jnfir.e.cn/
401	济南市黄河大酒店	王升平、范翠翠	2013.8.22	营业区	部分防火门损坏,疏散通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00624号	无	http://jnfir.e.cn/
402	济南市历城区港沟液化气站	郭晓东、杜军	2013.8.22	站区	1、消防档案建设不完善 2、未设置沙池3、部分	责令改正通知书〔2013〕第01322号	无	http://jnfir.e.cn/
403	济南市历城区老金泉饺子城	王璐、张乐民	2013.8.22	包间部位	针对前期发现问题进行检查,已整改	针对前期发现问题进行检查,已整改	无	http://jnfir.e.cn/
404	济南市历城区水木年华歌城	王璐、张乐民	2013.8.22	走廊	针对前期发现问题进行检查,已整改	针对前期发现问题进行检查,已整改	无	http://jnfir.e.cn/
405	济南兴泉大饭店	王升平、范翠翠	2013.8.22	营业区	安全出口堵塞,电气线路敷设不符合标准,部	责令改正通知书〔2013〕第00625号	无	http://jnfir.e.cn/
406	劲霸男装	王兵、刘坤	2013.8.22	商店	合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
407	蓝星石油有限公司济南分公司	郭晓东、杜军	2013.8.22	办公楼	良好	无	无	http://jnfir.e.cn/
408	历城区体育馆	郭晓东、杜军	2013.8.22	场馆	1、消防安全制度不完善 2、未制定防火巡查记录	〔2013〕第01270号	无	http://jnfir.e.cn/
409	三星手机卖场	王兵、刘坤	2013.8.22	商店	合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
410	山东传世酒店管理有限公司传世咖啡西餐	王慧萍、陈曦	2013.8.22	复查	复查合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
411	山东高速服务区管理有限公司济青路济南	王升平、范翠翠	2013.8.22	营业区	电气线路敷设不符合标准,员工四个能力一懂	责令改正通知书〔2013〕第00626号	无	http://jnfir.e.cn/

412	山东工人日报社	王兵、刘坤	2013.8.22	企业	疏散指示标志损坏、缺少应急照明	责令改正通知书〔2013〕第00725号	无	http://jnfir.e.cn/
413	山东巨匠电子科技有限公司	冯晓桐、王刚	2013.8.22	公司	通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00629号)	无	http://jnfir.e.cn/
414	山东农业大厦	王慧萍、陈曦	2013.8.22	复查	复查合格	无		http://jnfir.e.cn/
415	山东三箭置业集团有限公司	冯晓桐、王刚	2013.8.22	公司	通道占用, 遮挡室内消火栓	责令改正通知书〔2013〕第00630号)	无	http://jnfir.e.cn/
416	山东省天然气利用有限公司	王升平、范翠翠	2013.8.22	营业区	消防器材设置不符合标准、员工四个能力掌握	责令改正通知书〔2013〕第00627号)	无	http://jnfir.e.cn/
417	山东石油分公司物流中心济南配送中心	郭晓东、杜军	2013.8.22	库区	良好	无	无	http://jnfir.e.cn/
418	山东尧圣物业服务有限公司(东环国际广	冯晓桐、王刚	2013.8.22	公司	通道占用, 消防车通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00631号)	无	http://jnfir.e.cn/
419	山东银座佳驿酒店管理有限公司山大北路	王慧萍、陈曦	2013.8.22	复查	复查合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
420	中国农业银行股份有限公司济南高新技术	冯晓桐、王刚	2013.8.22	大厅	通道占用	责令改正通知书〔2013〕第00628号)	无	http://jnfir.e.cn/
421	济南市看守所(复查)[复查合格]	许焱、刘花莲	2013.8.23	工地	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
422	济南市历城区翠峰苑火锅全福店(复查)	许焱、刘花莲	2013.8.23	饭店	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
423	济南市历城区华府火锅城[不合格]	许焱、刘花莲	2013.8.23	饭店	悬挂塑料花、标示张贴不醒目	责令改正通知书〔2013〕第00619号)	无	http://jnfir.e.cn/
424	济南市历城区鲁满源电子商务软件销售工作室	许焱、刘花莲	2013.8.23	办公室	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
425	历城区山水缘旅馆(复查)[复查合格]	许焱、刘花莲	2013.8.23	旅馆	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
426	济南市历城区第二职业中专[复查]	王升平、范翠翠	2013.8.23	学校	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
427	济南好家酒店管理有限公司	王兵、刘坤	2013.8.23	宾馆	1、防火门闭门器损坏; 2、楼梯间内设置杂物间	责令改正通知书〔2013〕第00728号)	无	http://jnfir.e.cn/
428	济南来美安制衣有限公司	王璐、张乐民	2013.8.23	厂区	针对前期发现问题进行检查, 已整改	针对前期发现问题进行检查, 已整改	无	http://jnfir.e.cn/
429	济南群康食品有限公司天雨大酒店	王慧萍、陈曦	2013.8.23	营业区	复查合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
430	济南世纪客家酒店管理有限公司	王兵、刘坤	2013.8.23	宾馆	1、防火门损坏; 2、消防安全制度不健全	责令改正通知书〔2013〕第00729号)	无	http://jnfir.e.cn/
431	济南世纪英华实验学校[复查]	王升平、范翠翠	2013.8.23	学校	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
432	济南市聚沙海绵厂	王璐、张乐民	2013.8.23	厂区	针对前期发现问题进行检查, 已整改	针对前期发现问题进行检查, 已整改	无	http://jnfir.e.cn/
433	济南市历城区供销新合超市	王璐、张乐民	2013.8.23	营业区	针对前期发现问题进行检查, 已整改	针对前期发现问题进行检查, 已整改	无	http://jnfir.e.cn/
434	济南市历城区华山信用社[复查]	王升平、范翠翠	2013.8.23	营业场所	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/

435	济南市历城区唐王镇泰鑫家具店	王璐、张乐民	2013.8.23	厂区	针对前期发现问题进行检查,已整改	针对前期发现问题进行检查,已整改	无	http://jnfir.e.cn/
436	济南市历城区陶然居饭店	王慧萍、陈曦	2013.8.23	营业区	复查合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
437	济南市历城区天天向上歌城(复查)	冯晓桐、王刚	2013.8.23	KTV	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
438	济南市历城区挑战麦克风量贩式KTV(复查)	冯晓桐、王刚	2013.8.23	KTV	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
439	济南市历城区幸福时光娱乐中心(复查)	冯晓桐、王刚	2013.8.23	KTV	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
440	历城区港沟中学	郭晓东、杜军	2013.8.23	教学楼	良好	无	无	http://jnfir.e.cn/
441	历城区广播电视台(复查)	冯晓桐、王刚	2013.8.23	电视局	无	无	无	http://jnfir.e.cn/
442	历城区名典咖啡	王兵、刘坤	2013.8.23	餐饮	1、瓶组间设置不符合要求；2、消防安全制度不	责令改正通知书[2013]第00726号	无	http://jnfir.e.cn/
443	山东鸿腾三馆商务酒店有限公司	王慧萍、陈曦	2013.8.23	营业区	复查合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
444	山东青年政治学院	郭晓东、杜军	2013.8.23	教学楼	消防档案建设不完善；有一个安全出口堵塞；	当场	无	http://jnfir.e.cn/
445	山东商业职业技术学院	郭晓东、杜军	2013.8.23	办公楼	部分室内消火栓配件锈蚀严重；灭火器未保持	责令改正通知书[2013]第01309号	无	http://jnfir.e.cn/
446	西彩石小学	郭晓东、杜军	2013.8.23	教学楼	消防安全制度不完善；防火巡查检查记录不规	当场	无	http://jnfir.e.cn/
447	银座集团股份有限公司济南银座东环购物中心	王慧萍、陈曦	2013.8.23	营业区	复查合格	无	无	http://jnfir.e.cn/
448	灵敏茶行(复查)【复查合格】	许焱、刘花莲	2013.8.27	商店	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
449	媚都会所KTV(复查)【复查合格】	许焱、刘花莲	2013.8.27	KTV	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/
450	山东省国防工业计量站(复查)【复查合格】	许焱、刘花莲	2013.8.27	办公室	复查	无	无	http://jnfir.e.cn/

注：1. 每月27日前上报部大排查大整治活动领导小组办公室。2. 各地可根据需要增减表格。