

当活动统计表 (公布执法检查情况)

地市		序号	单位场所名称	检查人	检查时间	抽查部位	发现的火灾隐患和问题
济南市消防支队	高新区消防大队	1	济南东方联合科技发展有限公司	王阿青、王冠	8.1	计算机房	无
		2	济南台有玻璃制品有限公司	王阿青、王冠	8.1	1、2号厂房	无
		3	山东华熙海御生物医药透	陈广亮、王群芳	8.1	员工宿舍	复查
		4	山东生物医药园中小企业	陈广亮、王群芳	8.1	员工宿舍	复查
		5	山东百利通亚陶科技有限公司	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.1	3层	1室内栓、 2喷淋水带不稳
		6	齐鲁软件园A座	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.1	3层	中控室值班人员未持证上
		7	济南乐智教育咨询有限公司	张洪涛、王亭雅、魏国剑	8.1	办公室	部分防火门闭门器损坏
		8	山东钢隆经贸有限公司	张洪涛、王亭雅、魏国剑	8.1	办公室	无
		9	济南众康商贸有限公司	马雪梅、孙猛、苏照明	8.1	大厅	无
		10	青岛正大电力有限公司	马雪梅、孙猛、苏照明	8.1	办公楼	部分应急照明灯损坏
		11	山东赛克赛斯医药科技有限公司	王振、方利	8.1	控制室	堆放杂物
		12	齐鲁制药有限公司	王振、方利	8.1	滴眼液车间	两具烟感报警器故障
		13	山东统亚模塑科技实业有限公司	王阿青、王冠	8.2	1号车间	无
		14	山东红帆能源科技有限公司	王阿青、王冠	8.2	办公楼	无
		15	乔家网吧	陈广亮、王群芳	8.2	网吧	停业
		16	歌莱美KTV工地	陈广亮、王群芳	8.2	疏散通道	未安装消防标示
		17	齐鲁软件园B座	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.2	4层	1部分防火门闭门器损坏 、 2堵塞疏散通道
		18	齐鲁软件园c座	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.2	5层	部分防火门闭门器损坏
		19	山东恒远利废技术发展有限公司	张洪涛、王亭雅、魏国剑	8.2	办公室	电线未穿管

20	江苏省建工集团	张洪涛、王亭雅、魏国剑	8.2	办公室	无
21	吉斯五金(北京)有限公司	马雪梅、孙猛、苏照明	8.2	大厅	部分疏散指示灯损坏
22	深圳市迪特教育科技有限公司	马雪梅、孙猛、苏照明	8.2	办公楼	无
23	泰山名饮	王振、方利	8.2	大厅	安全出口标示和应急照明灯损坏
24	齐鲁银行高新支行	王振、方利	8.2	一层	无
25	梅苑酒店	王阿青、韩得泉、王冠	8.5	一层	灭火器无压力
26	禄海饭店	王阿青、韩得泉、王冠	8.5	一层	灭火器过期失效
27	山东英才学院	陈广亮、王群芳	2013.8.5	教学楼	防火门闭门器损坏
28	山东明仁福润达制药有限公司	陈广亮、王群芳	2013.8.5	仓库	无
29	齐鲁软件园D座	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.5	三层	堵塞疏散通道
30	雨滴广场	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.5	地下一层	个别手报损坏
31	济南吉利汽车有限公司	张洪涛、王亭雅、魏国剑	2013.8.5	一层	灭火器无压力
32	中国重汽集团济南桥箱有限公司	张洪涛、王亭雅、魏国剑	2013.8.5	一层	灭火器过期失效
33	航顺超市	马雪梅、孙猛、苏照明	2013.8.5	一层	灭火器无压力
34	丹林茶药	马雪梅、孙猛、苏照明	2013.8.5	一层	灭火器过期失效
35	山东爱思开高新石油有限公司济南高新区加油站	方莉 王振	2013.8.5	办公区、加油区	配电室堆放杂物
36	高新区实路建筑材料市场	方莉 王振	2013.8.5	市场	无
37	千禧龙酒店	王阿青、韩得泉、王冠	8.6	一层	应急照明损坏
38	老台门汤包	王阿青、韩得泉、王冠	8.6	一层	疏散标志损坏
39	济南高新区福润多超市	陈广亮、王群芳	8.6	营业大厅	1.消火栓接口损坏 2.疏散指示标志损坏
40	重庆鸡公煲	陈广亮、王群芳	8.6	厨房	1.档案不健全 2.未配置灭火器

41	舜泰广场2号楼	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.6	地下一层、地上36层	1. 室内栓、喷淋水压不稳 2. 地下防火卷帘门锈蚀严重
42	舜泰广场6号楼	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.6	地上24层	1. 部分室内栓阀门锈蚀， 水带缺失 2. 喷淋和室内栓 水压不稳 3. 部分 室内栓阀门锈蚀
43	威伯科汽车控制系统(中国)有限公司济南分公司	魏国剑、王亭雅、张洪涛	8.6	一层	应急照明损坏
44	贝洱热系统有限公司	魏国剑、王亭雅、张洪涛	8.6	一层	疏散标志损坏
45	弘亿地产	马雪梅、苏照明、孙猛	8.6	一层	应急照明损坏
46	全鱼道	马雪梅、苏照明、孙猛	8.6	一层	疏散标志损坏
47	禾一心中式快餐	方莉 王振	8.6	大厅	一具灭火器过期失效
48	劈柴院海鲜王	方莉 王振	8.6	大厅	人员培训不到位
49	好运来饺子楼	马雪梅、苏照明、孙猛	8.7	一层	线路敷设不标准
50	海洋火锅城	王阿青、韩得泉、王冠	8.7	一层	疏散标志损坏
51	新东快餐	陈广亮、王群芳	8.7	厨房	未安装疏散指示标志损坏
52	山东省女子监狱	陈广亮、王群芳	8.7	配电室	值班人员处置程序不熟练
53	舜泰广场8号楼	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.7	地上14层	1. 室内栓、喷淋水压不足 2. 部分室内栓阀门锈蚀
54	舜泰广场9号楼	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.7	地下1层、地上9层	地下卷帘门也出现生锈和 脱轨现象，损坏严重。
55	曼胡默尔滤清器有限公司	魏国剑、王亭雅、张洪涛	8.7	一层	线路敷设不标准
56	北车风电有限公司	魏国剑、王亭雅、张洪涛	8.7	一层	疏散标志损坏

57	济南九百久商贸有限公司	马雪梅、苏照明、孙猛	8.7	一层	线路敷设不标准
58	大兴印务	马雪梅、苏照明、孙猛	8.7	一层	疏散标志损坏
59	中石化第142加油站	方莉 王振	8.7	站内	配电室堆放杂物
60	高新区舜华东华宾馆	方莉 王振	8.7	二楼	两具应急照明灯损坏
61	建同火锅店	王阿青、韩得泉、王冠	8.8	一层	疏散标志损坏
62	姜泰饺子城	王阿青、韩得泉、王冠	8.8	一层	线路敷设不标准
63	内蒙古小肥羊	陈广亮、王群芳	8.8	厨房	1. 未制订灭火疏散预案 2. 疏散门开启方向设置错误
64	兴隆饭店	陈广亮、王群芳	8.8	厨房	灭火器过期失效
65	舜泰广场10号楼	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.8	地下1层、地上10层	地下卷帘门出现生锈和脱轨现象，损坏严重
66	舜泰广场11号楼	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.8	地下1层、地上8层	地下卷帘门出现生锈和脱轨现象，损坏严重
67	济南巧巧食品有限公司	魏国剑、王亭雅、张洪涛	8.8	一层	疏散标志损坏
68	高新区孙村优舍家居商城	魏国剑、王亭雅、张洪涛	8.8	一层	线路敷设不标准
69	好鞋店	马雪梅、苏照明、孙猛	8.8	一层	疏散标志损坏
70	济南优利电器有限公司	马雪梅、苏照明、孙猛	8.8	一层	线路敷设不标准
71	高新区舜华耕海渔港	方莉 王振	8.8	手续	未进行竣工消防备案
72	湘里湘亲湘菜馆	方莉 王振	8.8	大厅	1. 员工培训不到位、 2. 油烟机未及时清理
73	供销社水饺城	王阿青、韩得泉、王冠	8.9	一层	疏散标志损坏
74	鑫瑞肥羊美食城	王阿青、韩得泉、王冠	8.9	一层	疏散标志损坏
75	福润多饭店	陈广亮、王群芳	8.9	厨房	疏散楼梯下堆放可燃物
76	高新区正安宾馆	陈广亮、王群芳	8.9	客房	应急照明灯损坏

77	净雅大酒店	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.9	地上7层、控制室	无
78	黄金大厦	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.9	地上7层、控制室	1部分闭门器损坏 2控制柜故障
79	济南高新区瑞昌大酒店	魏国剑、王亭雅、张洪涛	8.9	一层	疏散标志损坏
80	济南双林木制品有限公司	魏国剑、王亭雅、张洪涛	8.9	一层	疏散标志损坏
81	雷克萨斯4S店	马雪梅、苏照明、孙猛	8.9	一层	疏散标志损坏
82	山东省建工集团	马雪梅、苏照明、孙猛	8.9	一层	疏散标志损坏
83	济南天辰能源投资有限公司高新区颖秀路CNG加油站	方莉 王振	8.9	加气站内	无
84	济南轻骑发动机有限公司	方莉 王振	8.9	生产车间	1.缺少安全出口标识、应急照明灯2.两处锁闭安全出口
85	西顿邱金锣放心肉	王阿青、韩得泉、孙猛	8.12	一层	灭火器无压力
86	馨玉粮油店	王阿青、韩得泉、孙猛	8.12	一层	灭火器过期失效
87	中国联通营业厅	王阿青、韩得泉、孙猛	8.12	一层	应急照明损坏
88	联想电脑	王阿青、韩得泉、孙猛	8.12	一层	疏散标志损坏
89	山东天迈管业有限公司	陈广亮、王群芳	8.12	厂房	1.消火栓无水 2.疏散指示标志未揭
90	济南东盛热电有限公司	陈广亮、王群芳	8.12	厂房	1.灭火器过期失效 2.档案不健全
91	山东现代职业学院	陈广亮、王群芳	8.12	教学楼	消防安全指示标志损坏
92	山东职业学院	陈广亮、王群芳	8.12	宿舍楼	1.控制室人员脱岗 2.控制柜故障未清除
93	山东大德科技咨询有限公司	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.12	四层	中控室值班人员未持证上岗
94	嘉禾世纪酒店管理有限公司	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.12	一层	无

95	如家酒店高新区会展酒店	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.12	三层	占用疏散通道
96	济南军悦世源酒店有限公司	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.12	三层	防火卷帘下堆放杂物
97	高新区舜华楚留湘餐厅	魏国剑、王冠、张洪涛	8.12	一层	挪用灭火器
98	济南宴之尊酒店	魏国剑、王冠、张洪涛	8.12	一层	堵塞疏散通道
99	山东味千餐饮管理有限公司济南第五分公司	魏国剑、王冠、张洪涛	8.12	一层	合格
100	山东统一银座商业有限公司新生活家园店	魏国剑、王冠、张洪涛	8.12	一层	应急照明灯损坏
101	山东科瑞达机电设备有限公司	马雪梅、王亭雅、苏照明	8.12	办公室	无
102	吉斯五金(北京)有限公司	马雪梅、王亭雅、苏照明	8.12	办公室	无
103	圣多美环保科技有限公司	马雪梅、王亭雅、苏照明	8.12	办公室	1、安全出口封堵 2、防火卷帘下堆放杂物
104	山东东能建筑工程有限公司	马雪梅、王亭雅、苏照明	8.12	办公室	1.灭火器过期失效 2.档案不健全
105	陶然饺子城	方莉 王振	8.12	1-3层	1具应急照明灯损坏
106	创业服务中心	方莉 王振	8.12	1-7层	1、7层室内消火栓压力不足 2、部分闭门器缺失
107	颐和堂大药房	方莉 王振	8.12	店铺	1、应急灯损坏 2、一具灭火器压力不足
108	得利文具店	方莉 王振	8.12	店铺	安全出口标示损坏
109	奥迪专修	方莉 王振	8.12	维修车间	堆放可燃物
110	格力空调	王阿青、韩得泉、孙猛	8.13	一层	线路敷设不标准
111	中石化济南第146加油站	王阿青、韩得泉、孙猛	8.13	一层	灭火器无压力
112	中石化济南第118加油站	王阿青、韩得泉、孙猛	8.13	一层	灭火器无压力

113	中石化济南第84加油站	王阿青、韩得泉、孙猛	8.13	一层	灭火器无压力
114	济南高新技术产业开发区孙村中学	王阿青、韩得泉、孙猛	8.13	一层	疏散标志损坏
115	山东博世磨具有限公司	陈广亮、王群芳	8.13	厂房	1. 灭火器配置不符合标准 2. 占用消防车通道 3. 未设置消防水池
116	高新区祥和宾馆	陈广亮、王群芳	8.13	客房	1. 员工培训不到位 2. 遮挡灭火器
117	好声音娱乐城项目工地	陈广亮、王群芳	8.13	地下一层	1. 未设置消防水源 2. 未经消防审核擅自施工
118	芒果KTV	陈广亮、王群芳	8.13	营业厅	1. 灭火器过期失效 2. 疏散楼梯堆放杂物
119	乔家饭店	陈广亮、王群芳	8.13	厨房	灭火器过期失效
120	曹记排骨米饭	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.13	一层	1. 占用消防车通道 2. 堵塞疏散通道
121	陈记快餐店	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.13	一层	1. 占用消防车通道 2. 堵塞安全出口
122	南京蒸包	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.13	一层	1. 占用消防车通道 2. 堵塞安全出口
123	冰城水饺火锅	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.13	一层	1. 擅自挪用灭火器 2. 占用疏散通道
124	好客人家	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.13	一层	1. 擅自挪用灭火器 2. 堵塞疏散通道
125	北京必胜客比萨饼有限公司(高 新)	魏国剑、王冠、张洪涛	8.13	二层	1. 占用消防通道 2. 挪用灭火器
126	青岛肯德基有限公司(高 新)	魏国剑、王冠、张洪涛	8.13	二层	1. 缺少安全出口指示标示 2. 占用消防通道
127	高新区加州牛肉面	魏国剑、王冠、张洪涛	8.13	一层	遮挡消火栓
128	济南星夜灿烂娱乐有限公	魏国剑、王冠、张洪涛	8.13	一层	安全出口上锁

129	高新区舜华龙岗商务宾馆	魏国剑、王冠、张洪涛	8.13	1-3层	1. 占用消防通道 2. 遮挡消火栓
130	山东开筑建筑设计有限公司	马雪梅、王亭雅、苏照明	8.13	办公室	1、安全出口封堵 2、防火卷帘下堆放杂物
131	南京欧弟科技	马雪梅、王亭雅、苏照明	8.13	办公室	无
132	济南心画航艺术培训学校	马雪梅、王亭雅、苏照明	8.13	教学楼	人员培训不到位
133	航顺超市	马雪梅、王亭雅、苏照明	8.13	营业大厅	疏散通道堵塞
134	济南优利电器有限公司	马雪梅、王亭雅、苏照明	9.13	办公室	无
135	济南轻骑铃木摩托车有限公司	方莉 王振	8.13	生产车间	1、车间缺少安全出口指示标示和应急照明灯 2. 员工培训不到位
136	喜多滋水饺店	方莉 王振	8.13	大厅	1、一具灭火器压力不足 2、部分电线未穿管
137	润喜悦酒店	方莉 王振	8.13	一层	1、2具灭火器过期失效 2、厨房未配置灭火毯
138	高新区第九城市网吧	方莉 王振	8.13	大厅	1、东侧出口缺少应急照明灯 2、北侧出口缺少安全出口标示
139	高新区传奇部落网吧	方莉 王振	8.13	大厅	1、南侧出口应急照明灯 2、门前安全通道停放车辆
140	济南市历城第四中学	王阿青、韩得泉、孙猛	8.14	一层	疏散标志损坏
141	高新区孙村优舍家具商城	王阿青、韩得泉、孙猛	8.14	一层	1遮挡消火栓、 2应急照明损坏
142	贝洱热系统有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	8.14	一层	厂房内室内栓接口损坏
143	曼胡默尔滤清器有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	8.14	一层	厂房内消火栓缺少水带

144	高新区开发区优舍家具城	王阿青、韩得泉、孙猛	8.14	一层	灭火器无压力
145	乔家网吧	陈广亮、王群芳	8.14	大厅	1. 灭火器过期失效 2. 应急照明灯损坏 3. 电器线路未穿管
146	济南镇鲁燃气销售有限公司	陈广亮、王群芳	8.14	罐装车间	1. 消防水泵设置不符合标准 2. 现有建筑与审核图纸不符
147	济南博文实达文化传播有限公司五月风网吧	陈广亮、王群芳	8.14	大厅	1. 擅自锁闭安全出口 2. 疏散通道堆放杂物 3. 疏散门开启方向设置错误
148	济南佳禾伟业机械有限公司	陈广亮、王群芳	8.14	办公区、厂房	1. 消火栓无水 2. 办公区、厂房未设置消防安全标志
149	济南兰基新能源车业有限公司	陈广亮、王群芳	8.14	办公区、厂房	1. 消火栓无水 2. 办公区、厂房未设置消防安全标志 3. 消火栓栓口设置错误
150	山东水岸小城故事餐饮有限公司	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.14	二层	1个别应急照明灯损坏 2个别疏散指示标志损坏
151	双星连锁店	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.14	一层	1堵塞安全出口 2占用疏散通道
152	漱玉平民大药房	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.14	一层	1遮挡室内消火栓 2占用防火间距
153	济南胜创广告有限公司	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.14	二层	1擅自挪用灭火器 2遮挡室内消火栓
154	山东神思电子科技有限公司	潘玉国、王鹏、赵丽媛	8.14	四层	1占用消防车通道 2灭火器配置不符合标准
155	兴业银行股份有限公司济南分行	魏国剑、王冠、张洪涛	8.14	大厅	有塑料花
156	高新区金色摇篮幼儿园	魏国剑、王冠、张洪涛	8.14	教学楼	1、安全出口封堵 2、防火卷帘下堆放杂物

157	山东味千餐饮管理有限公司济南第五分公司	魏国剑、王冠、张洪涛	8.14	营业区	1. 占用消防通道 2. 遮挡消火栓
158	济南华飞信息技术有限公司	魏国剑、王冠、张洪涛	8.14	办公区	无
159	山东沃天信息技术有限公司	魏国剑、王冠、张洪涛	8.14	1层	疏散楼梯间堆放杂物
160	济南爱恩信息科技有限公司	马雪梅、王亭雅、苏照明	8.14	办公区	1、安全出口封堵 2、防火卷帘下堆放杂物
161	雷克萨斯4S店	马雪梅、王亭雅、苏照明	8.14	营业区	控制室人员无证上岗
162	济南高新区顺风肥牛大酒店	马雪梅、王亭雅、苏照明	8.14	大厅	无
163	尚唯莎美容院	马雪梅、王亭雅、苏照明	8.14	大厅	有塑料花
164	贝比优孕婴童用品店	马雪梅、王亭雅、苏照明	8.14	营业区	无
165	齐鲁制药有限公司	方莉 王振	8.14	立体仓库	控制柜显示烟感故障
166	山东福瑞达生物医药有限公司	方莉 王振	8.14	仓库	1、货物堵塞疏散通道 2、手动报警器故障
167	济南书香世家会所酒店有限公司	方莉 王振	8.14	三层	疏散楼梯间堆放杂物
168	左右间超市	方莉 王振	8.14	超市内	1、货物遮挡消火栓 2、插排老化
169	光合农场	方莉 王振	8.14	店内	1、商品遮挡消火栓 2、货物遮挡安全出口
170	济南双林木制品有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.15	一层	疏散标志损坏
171	西顿邱金锣放心肉	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.15	一层	1遮挡消火 2应急照明损坏
172	润雨居大酒店	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.15	一层	1遮挡消火栓 2应急照明损坏
173	山东同欣电子有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.15	一层	无
174	斯凯孚(济南)轴承与精密技术产品有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.15	一层	无

175	山东桑乐太阳能有限公司	陈广亮、王群芳	2013.8.15	厂房	1. 灭火器配置不符合标准 2. 消火栓无水
176	济南高新区博士园大酒店	陈广亮、王群芳	2013.8.15	厨房	1. 灭火器过期失效 2. 应急照明灯损坏
177	歌莱美KTV	陈广亮、王群芳	2013.8.15	歌厅	1. 疏散通道堆放杂物 2. 安全出口堆放货物
178	高新区巨野河正安宾馆	陈广亮、王群芳	2013.8.15	客房	1. 应急照明灯未通电 2. 疏散楼梯下堆放可燃物
179	北京世纪卓越信息技术有限公司	陈广亮、王群芳	2013.8.15	办公室	占用消防车通道
180	科汇大厦	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.15	五层	1. 疏散指示标示设置不符合标准 2. 锁闭安全出口
181	泰山保险	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.15	三层	1. 疏散通道堆放杂物 2. 占用消防车通道
182	山东得安科技有限公司	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.15	四层	1. 灭火器挪作他用 2. 常闭式防火门处于常开状态
183	山东省农村信用社联合社科技中心	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.15	一层	1. 遮挡室内消火栓 2. 应急照明灯损坏
184	山东安泰智能工程有限公司	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.15	三层	1. 个别疏散指示标志设置不符合标准 2. 遮挡室内消火栓
185	高新区舜华迈德思客西餐厅	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.15	全部	1. 遮挡消火栓 2. 占用疏散通道 3. 灭火器未成组布置。
186	济南国浩餐饮有限公司	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.15	全部	1. 遮挡消火栓 2. 占用疏散通道 3. 一具灭火器压力不足
187	济南奥康商贸有限公司	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.15	办公区	1. 遮挡消火栓 2. 占用疏散通道

188	高新区舜华阿星美容美发店	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.15	全部	1、占用疏散通道 2、灭火器未成组布置
189	高新区舜华加个桌家常菜馆	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.15	全部	1、遮挡消火栓 2、占用疏散通道 3、厨房燃料间内堆放可燃物
190	好药师大药店	马雪梅、王亭雅、苏照明	2013.8.15	全部	疏散指示标志损坏
191	福尚美发店	马雪梅、王亭雅、苏照明	2013.8.15	全部	电线未穿管
192	苗方倩颜美容服务有限公司	马雪梅、王亭雅、苏照明	2013.8.15	全部	有塑料花
193	喜家德水饺	马雪梅、王亭雅、苏照明	2013.8.15	一层	无
194	新华诺电器销售有限公司	马雪梅、王亭雅、苏照明	2013.8.15	办公区	无
195	山东法因数控机械股份有限公司	方莉 王振	2013.8.15	车间	1、搭建泡沫彩钢板房 2、一具灭火器过期
196	高新区舜华开拓商务宾馆	方莉 王振	2013.8.15	1-6层	一层南侧安全出口门损坏，无法打开
197	金汉森自助烤肉	方莉 王振	2013.8.15	2层	1、缺少安全出口指示标志 2、缺少应急照明灯 3、部分灭火器过期 4、厨房未配备灭火毯
198	腊汁肉夹馍	方莉 王振	2013.8.15	店内	餐桌遮挡室内消火栓
199	一品香面馆	方莉 王振	2013.8.15	店内	1、部分电线未穿管 2、人员培训不到位
200	中国重汽集团济南桥箱有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.16	一层	无
201	中石化济南第118加油站	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.16	一层	疏散标志损坏
202	山东同欣电子有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.16	一层	灭火器无压力
203	贝洱热系统有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.16	一层	疏散标志损坏

204	高新区孙村润雨居大酒店	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.16	一层	1遮挡消火栓、 2应急照明损坏
205	济南高新区学友网吧	陈广亮、王群芳	2013.8.16	全部	疏散通道堆放杂物
206	济南高新区天龙网吧	陈广亮、王群芳	2013.8.16	全部	两具灭火器过期失效
207	济南高新区星际网吧	陈广亮、王群芳	2013.8.16	全部	部分电器线路未穿管
208	济南爱书人梦幻网络服务有限公司	陈广亮、王群芳	2013.8.16	全部	1应急照明灯损坏 2疏散门开启方向设置错误 3安全出口锁闭
209	济南高新区育英网吧	陈广亮、王群芳	2013.8.16	全部	1未设置消防安全标志 2灭火器过期失效 3电器线路未穿管
210	山东广联电子有限公司	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.16	二层	1个别闭门器损坏 2遮挡室内消火栓
211	济南三鼎电器有限公司	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.16	三层	1个别疏散指示标志设置不符合标准 2锁闭安全出口也
212	山东尧圣物业管理有限公司	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.16	四层	1个别应急照明灯损坏 2占用疏散通道
213	山东奥太电器有限公司	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.16	四层	1占用防火间距 2常闭式防火门处于开启状态
214	青年汽车电子仪表厂	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.16	厂房一层	1个别疏散指示标示设置不符合标准 2灭火器挪作他用
215	熊团团婴幼用品商行	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.16	全部	1挪用灭火器 2堵塞疏散通道
216	三宇和记房产	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.16	全部	1遮挡消火栓、 2应急照明灯损坏
217	君悦食府	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.16	全部	1占用疏散通道、 2灭火器过期
218	顺情服饰经营部	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.16	全部	1挪用灭火器， 2堵塞疏散通道

219	沐足阁足疗店	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.16	全部	1遮挡消火栓、 2灭火器过期
220	四同活鱼	马雪梅、王亭雅、苏照明	2013.8.16	全部	无
221	盛恩海参	马雪梅、王亭雅、苏照明	2013.8.16	全部	无
222	鼎彩图文工作室	马雪梅、王亭雅、苏照明	2013.8.16	全部	无
223	济南九百久商贸有限公司	马雪梅、王亭雅、苏照明	2013.8.16	办公区	无
224	山东康巴斯实业有限公司	马雪梅、王亭雅、苏照明	2013.8.16	办公区	无
225	润喜悦酒店	方莉 王振	2013.8.16	店内	复查合格
226	高新区第九城市网吧	方莉 王振	2013.8.16	大厅	复查合格
227	高新区传奇部落网吧	方莉 王振	2013.8.16	大厅	复查合格
228	创业服务中心	方莉 王振	2013.8.16	办公楼	复查合格
229	山东广播电视台大学	方莉 王振	2013.8.16	2号宿舍楼	1、1层安全出口标示损坏 2、宿舍管理员培训不到位
230	济南市历城第四中学	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.19	一层	灭火器无压力
231	济南高新技术产业开发区 孙村中学	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.19	一层	灭火器过期失效
232	中石化济南第84加油站	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.19	一层	应急照明损坏
233	中石化济南第118加油站	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.19	一层	疏散标志损坏
234	中石化济南第146加油站	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.19	一层	线路敷设不标准
235	济南博文实达文化传播有限公司金手指网吧	陈广亮、王群芳	2013.8.19	营业区	1.灭火器过期失效 2.电器线路未穿管
236	济南高新区飞扬网吧	陈广亮、王群芳	2013.8.19	营业区	1.灭火器过期失效 2.电器线路未穿管 3.疏散门设置卷帘门 4.应急照明灯损坏

237	济南高新区金鼠标网络服务中心	陈广亮、王群芳	2013.8.19	营业区	1. 室外疏散楼梯严重锈蚀不具备疏散条件 2. 场所扩建部分未办理消防手续
238	济南高新区信息园网苑	陈广亮、王群芳	2013.8.19	营业区	1. 没有消防手续 2. 灭火器过期
239	济南博文实达文化传播有限公司润锌网吧	陈广亮、王群芳	2013.8.19	营业区	1. 缺少安全出口 2. 室外疏散楼梯严重锈蚀不具备疏散条件 3. 电器线路未穿管
240	东海顺风酒店	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.19	三层	1. 防火门闭门器损坏、 2. 占用疏散通道
241	汉庭酒店高新区会展酒店	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.19	四层	1. 应急照明灯故障、 2. 遮挡室内消火栓
242	如家酒店高新区会展酒店	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.19	三层	1. 占用疏散通道、 2. 遮挡室内消火栓
243	中国石油山东济南销售分公司第69站	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.19	一层	1. 灭火器挪作他用、 2. 应急照明灯故障
244	济南中石化177加油站	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.19	一层	1. 灭火器挪作他用、 2. 应急照明灯故障
245	高新区鸿腾三馆高新会展中心	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.19	二层	1. 防火门闭门器损坏、 2. 占用疏散通道
246	高新区鸿腾三馆商务酒店	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.19	一层	1. 应急照明灯故障、 2. 遮挡室内消火栓
247	高新区丰汇金兆海鲜饺子楼	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.19	三层	1. 占用疏散通道、 2. 遮挡室内消火栓
248	山东卓瑞实业有限公司	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.19	四层	1. 灭火器挪作他用、 2. 应急照明灯故障
249	高新区舜华喜洋洋娱乐厅	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.19	一层	1. 灭火器挪作他用、 2. 应急照明灯故障
250	中国邮政速递物流	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.19	一层	合格
251	高新区舜华洋任超市	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.19	一层	合格

252	中石化59加油站	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.19	一层	合格
253	三江源牛肉拉面	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.19	一层	合格
254	高新雍景豪庭中医诊所	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.19	一层	合格
255	雅悦酒店高新店	方莉 王振	2013.8.19	4层、7层	1、2具应急灯损坏 2、1具灭火器压力不足
256	麦当劳工业南路店	方莉 王振	2013.8.19	大厅	东侧安全出口停放电动车
257	莱芜花椒鸡	方莉 王振	2013.8.19	店内	1、遮挡消火栓 2、厨房未设置灭火器
258	俊广商店	方莉 王振	2013.8.19	店内	1、遮挡消火栓 2、厨房未设置灭火器
259	横锲五金	方莉 王振	2013.8.19	店内	1、部分电线未穿管 2、人员培训不到位
260	济南市历城区兴达加油站	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.20	一层	灭火器无压力
261	山东同欣电子有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.20	一层	灭火器无压力
262	济南东方联合科技发展有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.20	一层	灭火器无压力
263	威伯科汽车控制系统(中国)有限公司济南分公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.20	一层	疏散标志损坏
264	贝洱热系统有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.20	一层	疏散标志损坏
265	济南自由时空网苑	陈广亮、王群芳	2013.8.20	营业区	1.消防手续面积与场所面积不符 2.室外疏散楼梯不具备疏散条件
266	济南万家远景网络文化有限公司	陈广亮、王群芳	2013.8.20	营业区	1.灭火器过期失效 2.二楼出口疏散门开启方向设置错误 3.疏散楼梯锈蚀不具备疏散条件

267	济南爱书人百事网络服务有限公司	陈广亮、王群芳	2013.8.20	营业区	1. 疏散门开启方向设置错误 2. 灭火器过期失效
268	济南高新区正通网苑	陈广亮、王群芳	2013.8.20	营业区	1. 灭火器配置不足 2. 占用安全出口 3. 疏散门开启方向设置错误
269	济南爱书人神龙网络服务有限公司	陈广亮、王群芳	2013.8.20	营业区	灭火器过期
270	济南百江液化气	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.20	二层	1. 占用消防车通道、 2. 堵塞安全出口
271	名士轩	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.20	六层	1. 常闭式防火门处于开启状态、 2. 堵塞安全出口
272	山东松下电子信息有限公司	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.20	一层	1. 遮挡室内消火栓、 2. 占用消防车通道
273	中国冶金地质勘探局	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.20	三层	1. 占用安全出口、 2. 堵塞疏散通道
274	山东冶金设计院	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.20	七层	1. 个别应急照明灯损坏、 2. 个别疏散指示标示损坏
275	尚唯莎美容院	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.20	二层	1. 占用消防车通道、 2. 堵塞安全出口
276	高新区舜华鼎好家常菜馆	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.20	一层	1. 常闭式防火门处于开启状态、 2. 堵塞安全出口
277	高新区舜华融汇商务酒店	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.20	一层	1. 遮挡室内消火栓、 2. 占用消防车通道
278	济南十八家家悦超市有限公司盛世花城店	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.20	二层	1. 占用安全出口、 2. 堵塞疏散通道
279	三联商社济南家电高新会馆店	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.20	三层	1. 个别应急照明灯损坏、 2. 个别疏散指示标示损坏
280	山东冠世时装加工有限公司	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.20	二层	占用消防车通道

281	雍景豪廷	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.20	一层	1堵塞安全出口、 2占用消防车通道
282	山东干细胞研究所	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.20	一层	疏散指示标志损坏
283	苏宁电器	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.20	二层	1占用安全出口、 2堵塞疏散通道
284	山东成威家居有限公司	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.20	一层	1个别应急照明灯损坏、 2个别疏散指示标示损坏
285	高新区技术产业开发区委员会	方莉 王振	2013.8.20	3层4层	1、两具烟感故障 2、两处闭门器损坏
286	老张家好米干饭把子肉	方莉 王振	2013.8.20	店内	1、部分电线为穿管 2、人员培训不到位
287	颐和堂药店	方莉 王振	2013.8.20	店内	1、部分电线为穿管 2、人员培训不到位
288	爱义行	方莉 王振	2013.8.20	店内	1、货物堵塞疏散通道 2、人员培训不到位
289	山东法因数控机械股份有限公司	方莉 王振	2013.8.20	1号车间2号车间	1、货物堵塞消防通道 2、人员培训不到位
290	曼胡默尔滤清器有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.21	一层	1遮挡消火栓、 2应急照明损坏
291	山东新华印务有限责任公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.21	一层	厂房内室内栓接口损坏
292	斯凯孚(济南)轴承与精密技术产品有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.21	一层	厂房内消火栓缺少水带
293	山东统亚模塑科技实业有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.21	一层	灭火器无压力
294	山东红帆能源科技有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.21	一层	疏散标志损坏
295	济南高新区天和网吧	陈广亮、王群芳	2013.8.21	营业区	1.灭火器过期失效 2.应急照明灯损坏
296	济南高新区翔宇网吧	陈广亮、王群芳	2013.8.21	营业区	1.电器线路敷设混乱 2.人员培训不到位 3.标示脱落

297	春雨网吧	陈广亮、王群芳	2013.8.21	营业区	1. 电器线路敷设混乱 2. 人员培训不到位 3. 标示脱落
298	济南高新区金色时代网吧	陈广亮、王群芳	2013.8.21	营业区	1. 灭火器过期失效 2. 应急照明灯损坏
299	济南高新开发区清华园网吧	陈广亮、王群芳	2013.8.21	营业区	1. 灭火器过期失效 2. 电器线路未穿管
300	山东黄金大厦	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.21	五层	1. 控制柜故障、 2. 占用疏散通道、 3. 安全出口堆放杂物
301	食堂食府	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.21	一层	1. 遮挡室内消火栓、 2. 占用防火间距
302	济南秦家饭店	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.21	一层	1. 擅自挪用灭火器、 2. 占用防火间距
303	泸州老窖	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.21	一层	1. 占用消防车通道、 2. 遮挡室内消火栓
304	格力空调	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.21	五层	1. 疏散指示标示设置不符合标准、 2. 锁闭安全出口
305	济南十八家家悦超市有限公司高新会展店	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.21	二层	1. 占用疏散通道、 2. 安全出口堆放杂物
306	中国石油济南第53加油站	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.21	一层	1. 遮挡室内消火栓、 2. 占用防火间距
307	山东润通能源开发有限公司第二加气站	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.21	一层	1. 擅自挪用灭火器、 2. 占用防火间距
308	高新区第一实验学校	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.21	一层	1. 占用消防车通道、 2. 遮挡室内消火栓
309	济南七色阳光幼儿园	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.21	二层	1. 疏散指示标示设置不符合标准、 2. 锁闭安全出口
310	山东兴元进出口有限公司	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.21	二层	合格
311	山东华芯富创电子科技有限公司	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.21	一层	遮挡室内消火栓

312	AB内衣	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.21	一层	合格
313	顶点广告	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.21	一层	合格
314	修竹草百果行	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.21	一层	疏散指示标示设置不符合标准
315	山东威明汽车产品有限公司	方莉 王振	2013.8.21	车间、办公楼	无
316	米氏孕婴	方莉 王振	2013.8.21	店内	1、应急灯损坏 2、人员培训不到位
317	三星专卖	方莉 王振	2013.8.21	店内	1、应急灯损坏 2、人员培训不到位
318	紫燕百味鸡	方莉 王振	2013.8.21	店内	人员培训不到位
319	山东法因数控机械股份有限公司	方莉 王振	2013.8.21	1号车间2号车间	占用消防车通道
320	中国重汽集团济南桥箱有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.22	一层	1遮挡消火栓、 2应急照明损坏
321	高新区孙村润雨居大酒店	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.22	一层	1遮挡消火栓、 2应急照明损坏
322	济南博文实达文化传播有限公司博文网络家园黄金岛网吧	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.22	一层	无
323	山东中鲁时空数字技术传播有限公司济南佳驿数字文化家园	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.22	一层	无
324	海澜网吧	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.22	一层	无
325	济南高新区天舒网苑	陈广亮、王群芳	2013.8.22	营业区	1. 灭火器过期失效 2. 安全疏散指示标准损坏 3. 窗外设置影响逃生的障碍
326	济南高新区鑫城网吧	陈广亮、王群芳	2013.8.22	营业区	1. 灭火器过期失效 2. 二楼灭火器配置类型错误

327	济南高新区一佳一网吧	陈广亮、王群芳	2013.8.22	营业区	1.二楼安全出口门开启方向错误 2.灭火器类型配置错误且过期失效 3.电器线路未穿管
328	济南爱书人苹果网络服务有限公司	陈广亮、王群芳	2013.8.22	营业区	1.灭火器过期 2.电器线路未穿管
329	济南爱书人海阔天空网络服务有限公司	陈广亮、王群芳	2013.8.22	营业区	1.疏散门开启方向设置错误 2.应急照明灯损坏
330	十一超市	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.22	二层	1.疏散通道堆放杂物、 2.灭火器挪作他用
331	车爵士美容店	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.22	一层	1.遮挡室内消火栓、 2.应急照明灯未保持完好有效
332	鑫鑫餐厅	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.22	一层	1.遮挡室内消火栓、2.疏散指示标志损坏
333	缘心食堂	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.22	三层	1.个别疏散指示标志设置不符合标准、 2.遮挡室内消火栓
334	宝岛风情台式便利店	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.22	二层	1.灭火器配置不符合标准 2.遮挡室内消火栓
335	济南伊顿幼儿园	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.22	二层	1.疏散通道堆放杂物、 2.灭火器挪作他用
336	山东鲁信天一印务有限公司	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.22	一层	1.遮挡室内消火栓、 2.应急照明灯未保持完好有效
337	陶鲁超市	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.22	一层	1.遮挡室内消火栓、 2.疏散指示标志损坏
338	全得名饮	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.22	一层	1.个别疏散指示标志设置不符合标准、 2.遮挡室内消火栓
339	元恒本草绿色养发会馆	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.22	一层	1.灭火器配置不符合标准 2.遮挡室内消火栓

340	甲丽净	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.22	一层	合格
341	康宝养生园	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.22	一层	应急照明灯未保持完好有效
342	北京小胖名品折扣店	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.22	一层	合格
343	全得名饮	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.22	一层	1个别疏散指示标志设置不符合标准、 2遮挡室内消火栓
344	最高鸡密	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.22	一层	1灭火器配置不符合标准 、2遮挡室内消火栓
345	兴盛隆五金建材	方莉 王振	2013.8.22	店内	1、应急灯损坏2、人员培训不到位
346	海鲜烧烤	方莉 王振	2013.8.22	店内	1、个别插排线路老化 2、人员培训不到位
347	自强图文	方莉 王振	2013.8.22	店内	1、货物堵塞疏散通道
348	山东博士伦福瑞达制药有限公司	方莉 王振	2013.8.22	办公楼	1、两具烟感故障 2、一处闭门器坏
349	黄焖鸡米饭	方莉 王振	2013.8.22	店内	1、安全出口指示标示损坏 2、人员培训不到位
350	济南爱网人大榕树网络服务有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.23	一层	应急照明损坏
351	济南高新区广通网吧	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.23	一层	灭火器无压力
352	济南高新区迦南地幼儿园	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.23	一层	应急照明损坏
353	济南高新区孙村西顿邱幼儿园	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.23	一层	灭火器无压力
354	济南市历城区港沟镇小博士幼儿园	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.23	一层	灭火器无压力
355	济南高新区福润多超市	陈广亮、王群芳	2013.8.23	仓库	1.消防栓栓口缺失 2.应急照明灯损坏
356	山东省女子监狱	陈广亮、王群芳	2013.8.23	工厂和监室	1.控制柜显示故障

357	山东英才学院	陈广亮、王群芳	2013.8.23	教学楼、宿舍楼	部分灭火器过期失效
358	山东海天软件工程专修学院	陈广亮、王群芳	2013.8.23	教学楼、宿舍楼	1. 未设置消防疏散标志 2. 灭火器过期
359	济南桦林木器厂	陈广亮、王群芳	2013.8.23	厂房	擅自停用消防安全标准
360	福客来美食城	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.23	一层	1个别疏散指示标志设置不符合标准、 2锁闭安全出口也
361	瓦山新寨	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.23	二层	1灭火器挪作他用、 2占用疏散通道
362	瓦罐香沸	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.23	一层	1占用防火间距、 2线路敷设混乱
363	东北蒸饺	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.23	一层	1个别疏散指示标志设置不符合标准、 2遮挡室内消火栓
364	甲鱼楼	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.23	二层	1安全出口堆放杂物、 2疏散指示标志故障、 3员工消防演练不熟悉
365	康宝养生园	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.23	一层	1个别疏散指示标志设置不符合标准、 2锁闭安全出口也
366	迅洁洗衣	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.23	二层	1灭火器挪作他用、 2占用疏散通道
367	阳光汗蒸	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.23	一层	1占用防火间距、 2线路敷设混乱
368	衣佳外贸童装	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.23	一层	1个别疏散指示标志设置不符合标准、 2遮挡室内消火栓
369	赏心内衣	魏国剑、王冠、张洪涛	2013.8.23	一层	1安全出口堆放杂物、 2疏散指示标志故障、 3员工消防演练不熟悉
370	天津灌汤包	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.23	一层	合格

371	吉祥混沌面	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.23	一层	灭火器挪作他用
372	伊特蛋糕	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.23	一层	线路敷设混乱
373	选择专业烫染	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.23	一层	个别疏散指示标示设置不符合标准
374	其发水饺城	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.23	一层	员工消防演练不熟悉
375	陶然饺子城	方莉 王振	2013.8.23	1-3层	1具应急照明灯损坏
376	创业服务中心	方莉 王振	2013.8.23	1-7层	1、7层室内消火栓压力不足2、部分闭门器缺失
377	颐和堂大药房	方莉 王振	2013.8.23	店铺	1、应急灯损坏 2、一具灭火器压力不足
378	得利文具店	方莉 王振	2013.8.23	店铺	安全出口标示损坏
379	奥迪专修	方莉 王振	2013.8.23	维修车间	堆放可燃物
380	美美辣子全鸡	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.26	一层	合格
381	许记糁馆	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.26	一层	疏散指示标志损坏
382	尚唯莎美容院	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.26	一层	合格
383	贝比优孕婴童用品店	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.26	一层	合格
384	珍祥涮肚店	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.26	一层	合格
385	济南青云网吧	陈广亮、王群芳	2013.8.26	营业区	1. 灭火器过期失效2. 电器线路未穿管
386	高新区星河网络会所	陈广亮、王群芳	2013.8.26	营业区	1. 灭火器过期失效2. 电器线路未穿管3. 疏散门设置卷帘门4, 应急照明灯损坏

387	济南高新区万佳鸿豪网吧	陈广亮、王群芳	2013.8.26	营业区	1. 室外疏散楼梯严重锈蚀不具备疏散条件2. 场所扩建部分未办理消防手续
388	济南爱书人乔家网络服务有限公司	陈广亮、王群芳	2013.8.26	营业区	1. 没有消防手续2. 灭火器过期
389	济南万佳金色年华网络服务有限公司	陈广亮、王群芳	2013.8.26	营业区	1. 缺少安全出口2. 室外疏散楼梯严重锈蚀不具备疏散条件3. 电器线路未穿管
390	中国中铁十局	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.26	三层	1防火门闭门器损坏、2疏散指示标示损坏
391	银荷大厦	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.26	地下一层	1防火卷帘下堆放杂物、2遮挡室内消火栓
392	净雅大酒店	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.26	一层	1灭火器挪作他用、2应急照明灯故障、3防火门闭门器损坏
393	山东银座双语幼儿园黄金时代小区	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.26	三层	1常闭式防火门处于开启状态、2堵塞安全出口
39	济南三优开智幼儿园	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.26	一层	1遮挡室内消火栓、2占用疏散通道
395	高新区舜华马记清真饭店	魏国剑、张洪涛、王冠	2013.8.26	一层	1防火门闭门器损坏、2占用疏散通道
396	高新区舜华加州风情西饼店	魏国剑、张洪涛、王冠	2013.8.26	一层	1应急照明灯故障、2遮挡室内消火栓
397	高新区舜华福尚美发店	魏国剑、张洪涛、王冠	2013.8.26	一层	1占用疏散通道、2遮挡室内消火栓
398	金尊会所	魏国剑、张洪涛、王冠	2013.8.26	一层	1灭火器挪作他用、2应急照明灯故障
399	高新区舜华晟鑫缘川菜馆	魏国剑、张洪涛、王冠	2013.8.26	二层	1灭火器挪作他用、2应急照明灯故障
400	山东同欣电子有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.26	一层	灭火器无压力
401	孙村海澜网吧	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.26	一层	灭火器过期失效

402	山东新华印务有限责任公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.26	一层	应急照明损坏
403	高新区孙村润雨居大酒店	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.26	一层	疏散标志损坏
404	中石化济南第146加油站	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.26	一层	线路敷设不标准
405	漱玉平民大药房	方莉 王振	8.26	店内	1、安全出口指示标示损坏2、人员培训不到位
406	上海中建八局装饰有限公司	方莉 王振	8.26	办公区	堵塞安全出口
407	优视图文	方莉 王振	8.26	店内	1、部分电线为穿管2、人员培训不到位
408	宝马快修	方莉 王振	8.26	店内	1、部分电线为穿管2、人员培训不到位 3、1具灭火器过期
409	三宇和记	方莉 王振	8.26	店内	办公桌遮挡消火栓、灭火器
410	君悦食府	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.27	二层	占用消防车通道
411	沐足阁足疗店	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.27	一层	1堵塞安全出口、2占用消防车通道
412	苗方倩颜美容服务有限公司	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.27	一层	合格
413	喜家德水饺	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.27	二层	1占用安全出口、2堵塞疏散通道
414	四同活鱼	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.27	一层	1个别应急照明灯损坏、2个别疏散指示标示损坏
415	济南飞翔网苑	陈广亮、王群芳	2013.8.27	营业区	1.消防手续面积与场所面积不符2.室外疏散楼梯不具备疏散条件

416	济南爱书人网客天下网络服务有限公司	陈广亮、王群芳	2013.8.27	营业区	1. 灭火器过期失效2. 二楼出口疏散门开启方向设置错误3. 疏散楼梯锈蚀不具备疏散条件
417	济南爱书人数据战区网络服务有限公司	陈广亮、王群芳	2013.8.27	营业区	1. 疏散门开启方向设置错误2. 灭火器过期失效
418	济南爱书人百事网络服务有限公司	陈广亮、王群芳	2013.8.27	营业区	1. 灭火器配置不足2. 占用安全出口3. 疏散门开启方向设置错误
419	济南高新区正通网苑	陈广亮、王群芳	2013.8.27	营业区	灭火器过期
420	山东大德科技咨询有限公司	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.27	三层	1占用安全出口、2堵塞疏散通道
421	济南高新区明月餐饮有限公司	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.27	四层	1个别应急照明灯损坏、2个别疏散指示标示损坏
422	嘉禾世纪酒店管理有限公司	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.27	五层	1占用疏散通道、2安全出口堆放杂物、3占用消防车道
423	如家酒店高新区会展酒店	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.27	四层	1遮挡室内消火栓、2占用防火间距
424	陶鲁超市	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.27	一层	1擅自挪用灭火器、2占用防火间距
425	济南燕华消防器材有限公司	魏国剑、张洪涛、王冠	2013.8.27	一层	1占用消防车通道、2堵塞安全出口
426	济南爱客商务宾馆有限公司	魏国剑、张洪涛、王冠	2013.8.27	二层	1常闭式防火门处于开启状态、2堵塞安全出口
427	高新区舜华百航汽车维修服务部	魏国剑、张洪涛、王冠	2013.8.27	一层	1遮挡室内消火栓、2占用消防车通道
428	高新区舜华天仁宾馆	魏国剑、张洪涛、王冠	2013.8.27	一层	1占用安全出口、2堵塞疏散通道
429	(鑫苑)曹州涮羊肉	魏国剑、张洪涛、王冠	2013.8.27	一层	1个别应急照明灯损坏、2个别疏散指示标示损坏

430	济南市历城区兴达加油站	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.27	一层	灭火器无压力
431	济南市历城第四中学	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.27	一层	灭火器无压力
432	济南爱网人大榕树网络服务有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.27	一层	灭火器无压力
433	中石化济南第84加油站	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.27	一层	缺少消防沙
434	济南高新区迦南地幼儿园	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.27	一层	疏散标志损坏
435	重庆鸡公煲	方莉 王振	2013.8.27	店内	1、应急灯损坏 2、一具灭火器压力不足
436	东北菜馆	方莉 王振	2013.8.27	店内	1、部分电线为穿管2、人员培训不到位
437	商河老豆腐	方莉 王振	2013.8.27	店内	1、部分电线为穿管2、人员培训不到位
438	东尼造型	方莉 王振	2013.8.27	店内	1、安全出口指示标示损坏2、人员培训不到位
439	黄桥烧饼	方莉 王振	2013.8.27	店内	人员培训不到位
440	三锅演义	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.28	二层	合格
441	绿通酒水	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.28	一层	遮挡室内消火栓
442	順味斋水饺	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.28	一层	合格
443	竹海印象	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.28	一层	合格
444	金汉森烤肉	马雪梅、苏照明、王亭雅	2013.8.28	一层	疏散指示标示设置不符合标准
445	济南爱书人神龙网络服务有限公司	陈广亮王群芳	2013.8.28	营业区	1. 灭火器过期失效2. 应急照明灯损坏
446	中国石油化工有限公司山东石油济南分公司第169加油站	陈广亮王群芳	2013.8.28	加油区	员工培训不到位

447	中国石油化工股份有限公司山东济南第十九加油站	陈广亮王群芳	2013.8.28	加油区	消防档案建立不全
448	中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司第四十三加油站	陈广亮王群芳	2013.8.28	加油区	人员培训不到位
449	山东天迈管业有限公司	陈广亮王群芳	2013.8.28	厂方	1.消防栓无水2.办公楼与厂房间距占用
450	万盛隆超市	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.28	一层	1占用消防车通道、2遮挡室内消火栓
451	山东师范大学附属小学雅居园校区	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.28	一层	1灭火器挪作他用、2应急照明灯故障
452	佳乐家超市	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.28	二层	1疏散指示标示设置不符合标准、2锁闭安全出口
453	美泉足浴	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.28	二层	1疏散通道堆放杂物、2灭火器挪作他用
454	山东百利通亚陶科技有限公司	潘玉国、王鹏、赵丽媛	2013.8.28	四层	1应急照明灯故障、2遮挡室内消火栓
455	高新格局空调	魏国剑、张洪涛、王冠	2013.8.28	一层	1占用疏散通道、2安全出口堆放杂物
456	高新嘉恒装饰	魏国剑、张洪涛、王冠	2013.8.28	一层	1遮挡室内消火栓、2占用防火间距
457	永琪美容美发	魏国剑、张洪涛、王冠	2013.8.28	一层	1擅自挪用灭火器、2占用防火间距
458	黑白间居家生活馆	魏国剑、张洪涛、王冠	2013.8.28	一层	1占用消防车通道、2遮挡室内消火栓
459	高新乐勤推拿	魏国剑、张洪涛、王冠	2013.8.28	一层	1疏散指示标示设置不符合标准、2锁闭安全出口
460	曼胡默尔滤清器有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.28	一层	1遮挡消火栓、2应急照明损坏

461	威伯科汽车控制系统(中国)有限公司济南分公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.28	一层	无
462	斯凯孚(济南)轴承与精密技术产品有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.28	一层	厂房内消火栓缺少水带
463	济南高新区孙村西顿邱幼儿园	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.28	一层	灭火器无压力
464	济南市历城区港沟镇小博士幼儿园	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.28	一层	灭火器无压力
465	山东赛克赛思医药科技有限公司	方莉 王振	2013.8.28	办公楼	人员培训不到位
466	金汉森自助烤肉	方莉 王振	2013.8.28	店内	1、安全出口指示标示损坏 2、缺少一具应急灯
467	山东恒润投资有限公司	方莉 王振	2013.8.28	办公区	1、疏散通道堆放杂物 2、缺少一具应急照明灯
468	雅茗茶居烟酒行	方莉 王振	2013.8.28	全部	1、部分电线为穿管 2、人员培训不到位
469	雅悦酒店高新店	方莉 王振	2013.8.28	全部	楼梯下堆放杂物
470	济南双林木制品有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.29	办公室	疏散指示标志损坏
471	山东红帆能源科技有限公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.30	厂房一层	无
472	威伯科汽车控制系统(中国)有限公司济南分公司	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.31	厂房一层	疏散指示标志损坏
473	山东赛克赛思医药科技有限公司	方莉 王振	2013.8.28	办公楼	人员培训不到位
474	金汉森自助烤肉	方莉 王振	2013.8.28	店内	1、安全出口指示标示损坏 2、缺少一具应急灯

475	山东恒润投资有限公司	方莉 王振	2013.8.28	办公区	1、疏散通道堆放杂物 2、缺少一具应急照明灯
476	雅茗茶居烟酒行	方莉 王振	2013.8.28	全部	1、部分电线为穿管 2、人员培训不到位
477	雅悦酒店高新店	方莉 王振	2013.8.28	全部	楼梯下堆放杂物
478	济南高新区博士园大酒店	陈广亮 王群芳	2013.8.30	厨房	部分灭火器过期失效
479	歌莱美KTV	陈广亮 王群芳	2013.8.30	营业区	部分灭火器过期失效
480	济南东盛热电有限公司	陈广亮 王群芳	2013.8.30	锅炉房	1.未设置消防疏散标志2.灭火器过期
481	高新区巨野河正安宾馆	陈广亮 王群芳	2013.8.30	营业区	擅自停用消防安全标准
482	高新区舜华百航汽车维修服务部	魏国剑、张洪涛、王冠	2013.8.27	一层	1遮挡室内消火栓、2占用消防车通道
483	济南市历城区港沟镇小博士幼儿园	王阿青、韩得泉、孙猛	2013.8.23	一层	灭火器无压力

提出的整改意见	行政处罚情况	公布执法情况的网站网址
无	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00263号)	无	http://jnfive.cn/
已整改	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00264号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00267号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00301号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00320号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00354号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00352号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
停业	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00353号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00357号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00356号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00367号)	无	http://jnfive.cn/

无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00354号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00285号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00286号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00303号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00313号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00361号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00364号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00370号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00371号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00375号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00379号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00360号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00372号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00374号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00387号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00376号)	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00377号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00380号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00383号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00384号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00382号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00381号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00378号)	无	http://jnfive.cn/
现场培训	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00390号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00391号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00396号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00398号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00293号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00394号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00395号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00401号)	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00403号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00402号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00405号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00403号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00411号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00412号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00409号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00420号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00314号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00314号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00419号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00425号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00426号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00427号)	无	http://jnfive.cn/
停止营业, 申报竣工消防备案	罚款5000元整	http://jnfive.cn/
组织培训, 清理油烟机	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00431号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00433号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00432号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00442号)	无	http://jnfive.cn/

无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00445号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00434号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00436号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00437号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00446号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00450号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00451号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00452号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00453号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00457号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00316号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00318号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00315号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00317号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00371号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00381号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00364号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00400号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00319号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00340号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00460号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00462号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00461号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00459号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00463号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00464号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00471号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00472号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00473号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00362号)	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00347号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00474号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00321号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00322号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00312号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00309号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00320号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00475号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00477号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00478号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00325号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00323号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00335号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00337号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00336号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00338号)	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00339号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00479号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
当场培训	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00480号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00483号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00485号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00486号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00484号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00487号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00490号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00488号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00491号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00495号)	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00494号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00313号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00308号)	立案处罚	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00310号)	临时查封	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00502号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00324号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00363号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00503号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00504号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00505号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00506号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00396号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00398号)	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00399号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00397号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00508号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00375号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00509号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00510号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00512号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00511号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00513号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00515号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00518号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00516号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00517号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00326号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00328号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00330号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00331号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00332号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00433号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00434号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00435号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00436号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00437号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00409号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00410号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00420号)	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00411号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00412号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00543号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00544号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00545号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00588号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00589号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00590号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00465号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00466号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00467号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00468号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00469号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00470号)	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00471号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00399号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00400号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00401号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00402号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00403号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00539号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00540号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00541号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00542号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00629号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00630号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第631号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00632号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00633号)	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00458号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00456号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00492号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00496号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00509号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00497号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00498号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00499号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00500号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00501号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00502号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00503号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00504号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/

无	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00408号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00409号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00410号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00411号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00412号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00539号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00540号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00541号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00542号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00543号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00544号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00545号)	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00546号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00547号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00548号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00549号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00550号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00551号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00552号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00553号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00554号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00555号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00556号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00557号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00558号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00559号)	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00560号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00561号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00562号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00563号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00564号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00565号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00566号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00567号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00568号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00569号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00368号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00482号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00290号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00527号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00565号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00566号)	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00567号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00568号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00569号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00489号)	否	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00478号)	否	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00486号)	否	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00476号)	否	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00475号)	否	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00519号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00520号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00521号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00522号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00523号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00538号)	无	http://jnfive.cn/

无	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00465号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00463号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00462号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00461号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00507号)	罚款20000元	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00525号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00471号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00570号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00560号)	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00548号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00549号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00551号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00560号)	否	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00172号)	否	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00407号)	否	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00406号)	否	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00405号)	否	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00524号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00525号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00527号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00528号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00529号)	无	http://jnfive.cn/

无	无	http://jnfire.cn/
责令改正通知书([2013]第00531号)	无	http://jnfire.cn/
无	无	http://jnfire.cn/
责令改正通知书([2013]第00528号)	无	http://jnfire.cn/
责令改正通知书([2013]第00543号)	无	http://jnfire.cn/
责令改正通知书([2013]第00534号)	无	http://jnfire.cn/
责令改正通知书([2013]第00533号)	无	http://jnfire.cn/
责令改正通知书([2013]第00532号)	无	http://jnfire.cn/
责令改正通知书([2013]第00580号)	无	http://jnfire.cn/
责令改正通知书([2013]第00533号)	无	http://jnfire.cn/
责令改正通知书([2013]第00467号)	无	http://jnfire.cn/
责令改正通知书([2013]第00466号)	无	http://jnfire.cn/
责令改正通知书([2013]第00465号)	无	http://jnfire.cn/
责令改正通知书([2013]第00464号)	无	http://jnfire.cn/
责令改正通知书([2013]第00463号)	无	http://jnfire.cn/
责令改正通知书([2013]第00556号)	无	http://jnfire.cn/
责令改正通知书([2013]第00552号)	无	http://jnfire.cn/

责令改正通知书([2013]第00553号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00554号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00555号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00556号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00492号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00517号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00516号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00515号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00514号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00594号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00598号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00593号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00596号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00574号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00573号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00572号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00677号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00684号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00613号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00624号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00631号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00622号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令立即改正	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00717号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00690号)	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00719号)	无	http://jnfive.cn/
令改正通知书([2013]第00687号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00684号)	无	http://jnfive.cn/
责令立即改正	无	http://jnfive.cn/
责令当场改正	无	http://jnfive.cn/
责令限期改正	无	http://jnfive.cn/
责令立即改正	无	http://jnfive.cn/
责令当场改正	无	http://jnfive.cn/
责令立即改正	无	http://jnfive.cn/
责令立即改正	无	http://jnfive.cn/
立即整改	无	http://jnfive.cn/
立即整改	无	http://jnfive.cn/

立即整改	无	http://jnfive.cn/
立即整改	无	http://jnfive.cn/
立即整改	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书[2013]第00586号	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书[2013]第00584号	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书[2013]第00585号	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书[2013]第00587号	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书[2013]第00588号	无	http://jnfive.cn/
责令立即改正	无	http://jnfive.cn/
责令立即改正	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令立即改正	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00589号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00683号)	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00578号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00577号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00716号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00720号)	无	http://jnfive.cn/
责令立即改正	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00721号)	无	http://jnfive.cn/
责令立即改正	无	http://jnfive.cn/
责令限期改正	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00474号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00476号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00467号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00478号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00465号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书[2013]第00699号	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书[2013]第00698号	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书[2013]第00696号	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书[2013]第00697号	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书[2013]第00695号	无	http://jnfive.cn/
无	否	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00657号)	否	http://jnfive.cn/
无	否	http://jnfive.cn/
无	否	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00658号)	否	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00576号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00727号)	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书([2013]第00722号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00718号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00726号)	无	http://jnfive.cn/
责令立即改正	否	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00713号)	无	http://jnfive.cn/

无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00482号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00464号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00721号)	无	http://jnfive.cn/
责令立即改正	无	http://jnfive.cn/
当场整改	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00714号)	无	http://jnfive.cn/
无	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00715号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书[2013]第00592号	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书[2013]第00590号	无	http://jnfive.cn/

责令改正通知书[2013]第00589号	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书[2013]第00591号	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书[2013]第00581号	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00730号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00729号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00731号)	无	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00728号)	无	http://jnfive.cn/
责令立即改正	否	http://jnfive.cn/
责令改正通知书([2013]第00463号)	无	http://jnfive.cn/