

消防安全大排查大整治活动统计表 (社会单位自查自纠)

地市		序号	单位场所名称	单位地址	单位负责人	自查中发现的隐患和问题	整改责任人	整改时限	是否“实名”报告当地公安消防部门和派出所	是否在当地互联网消防网站上公布
济阳县	1	济阳县第三中学	经二路75号	乔能平	1、电气线路未穿管敷设	乔能平	9.30	是	是	
		济阳县福群购物商场	纬二路	王继伦	1、门口机动车占用疏散通道	王继伦	9.30	是	是	
		济阳县易购购物中心	纬二路西首	蔡奇总	1、“四个能”未落实	蔡奇总	9.30	是	是	
		济阳县第二百货	纬一路东段	李善虎	未制定消防安全制度	李善虎	9.30	是	是	
		济阳县逝水年华娱乐有限公司	经三路纬三路路口	杨曰清	电气线路未穿管敷设	杨曰清	9.30	是	是	
		中国中石化集团济阳分公司	纬二路中段	梁军彬	1、未设置应急照明灯 2、未制定消防安全制度	梁军彬	9.30	是	是	
		中国农业银行济阳支行	纬二路东段	卢士玉	1、杂物占用疏散通道 2、门口机动车占用消防车通道	卢士玉	9.30	是	是	
		济阳县顺丰快递公司	纬二路中段	霍志刚	1、门口机动车占用消防车通道	霍志刚	9.30	是	是	
		济阳县顺风火锅	纬一路东首	蔡世武	1、未设置应急照明灯 2、未制定消防安全制度	蔡世武	9.30	是	是	
		济阳县博世电子	纬一路东首	熊建平	1、杂物占用疏散通道 2、门口机动车占用消防车通道	熊建平	9.30	是	是	
		济阳县食品公司	纬二路中段	叶传海	1、门口机动车占用消防车通道 2、未设置封闭楼梯间	叶传海	9.30	是	是	
		中石化山东济南济阳片区23站	纬二路111号	霍鸿	电气线路乱	霍鸿	9.30	是	是	

	13	中石化山东济南济阳片区34站	经二路67-8号	霍鸿	1、未制定消防安全制度 2、电气线路未穿管敷设	霍鸿	9.30	是	是
	14	中石化山东济南济阳片区45站	纬一经四交叉口	霍鸿	1、杂物占用疏散通道 2、门口机动车占用消防车通道	霍鸿	9.30	是	是
	15	济阳县延集油站	纬二路东首	赵延全	1、电气线路未穿管敷设 2、杂物占用疏散通道	赵延全	9.30	是	是
	16	济南高宝纺织品有限公司	纬三路中段	李友军	1、门口机动车占用消防车通道	李友军	9.30	是	是
	17	中石化山东济南济阳片区36站	县城城北苟王庄	霍鸿	“四个能力”内容不掌握	霍鸿	9.30	是	是
	18	中石化山东济南济阳片区27站	248线洼里王路口西南	霍鸿	未制定消防安全制度	霍鸿	9.30	是	是
	19	中石化山东济南济阳片区41站	稍门管区驻地	霍鸿	电气线路未穿管敷设	霍鸿	9.30	是	是
	20	济阳县刘家加油站	稍门高楼村-10片区	曹庆亮	1、未设置应急照明灯 2、未制定消防安全制度	曹庆亮	9.30	是	是
	21	济阳县务实加油站	济阳镇八里村路口	刘玉莲	1、杂物占用疏散通道 2、门口机动车占用消防车通道	刘玉莲	9.30	是	是

	22	济阳县农业技术专业学校	济阳镇洼里王村东	杨金勇	1、 门口机动车占用消防车通道 2、“四个能力”内容不掌握	杨金勇	9. 30	是	是
	23	济南天天食品有限公司	济阳镇	郝志刚	1、 未设置应急照明灯 2、 未制定消防安全制度	郝志刚	9. 30	是	是
	24	济阳县欧宝家具	山东济南市济阳县纬二路西首（济阳）	杜卫东	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	杜卫东	9. 30	是	是
	25	济阳县绿影游艺厅	济阳县经三路254号	翟红旗	1、 门口机动车占用消防车通道 2、“四个能力”内容不掌握	翟红旗	9. 30	是	是
	26	红木家具有限公司	济阳县济阳办事处苟王村	张春	1、 未设置室内消火栓2、 采用彩钢板	张春	9. 30	是	是
	27	山东统一银座商业有限公司纬三店	县城纬一路北侧经二路东	孔新华	1、 未制定消防安全制度 2、 电气线路未穿管敷设	孔新华	9. 30	是	是
	28	山东统一银座安泰店	济阳县纬二路美凯隆小区1号楼东二东三商铺	季湘绮	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	季湘绮	9. 30	是	是
	29	济南读者网络有限公司	山东济南济阳县纬二路中段	王立华	1、 电气线路未穿管敷设 2、 杂物占用疏散通道	王立华	9. 30	是	是

	30	中国商业发展银行济阳支行	山东济南济阳县纬二路125号	马青	1、 门口机动车占用消防车通道	马青	9. 30	是	是
	31	鼎力液压机械有限公司	济阳县纬一路70号	邝福春	1、 消防器材配置不符合要求2、“四个能力”内容不掌握	邝福春	9. 30	是	是
	32	百色纸业有限公司	济阳县经三路13号	马慧英	1、 消防器材配置不符合要求2、 未制定消防安全制度	马慧英	9. 30	是	是
	33	济南安达制笔厂	济阳县经二路7号	郭培青	电气线路未穿管敷设	郭培青	9. 30	是	是
	34	济南王牌酒王酒厂	济阳县经二路3号	周登胜	1、 未设置应急照明灯2、 未制定消防安全制度	周登胜	9. 30	是	是
	35	济南飞腾纸坊品	济阳县经三路13号	朱冲军	1、 杂物占用疏散通道2、 门口机动车占用消防车通道	朱冲军	9. 30	是	是
	36	济南恒纪元设备有限公司	济阳街道办事处工业园	崔文勇	1、 门口机动车占用消防车通道2、“四个能力”内容不掌握	崔文勇	9. 30	是	是
	37	济南三体有限公司	济阳街道办事处工业园	周世亮	1、 未设置应急照明灯2、 未制定消防安全制度	周世亮	9. 30	是	是

	38	济南星舰有限公司	济阳县济阳街道办事处工业园	徐亮	1、杂物占用疏散通道 2、门口机动车占用消防车通道	徐亮	9. 30	是	是
	39	济阳县文明保温材料厂	济阳县济阳镇稍门田家砖厂	王继财	1、门口机动车占用消防车通道 2、“四个能力”内容不掌握	王继财	9. 30	是	是
	40	云天明花艺馆	华阳路东	陈法刚	线路乱	陈法刚	9. 30	是	是
	41	罗继电瓶	华阳路东	史东升	1、未制定消防安全制度 2、电气线路未穿管敷设	史东升	9. 30	是	是
	42	水滴火锅	华阳路东	肖希刚	1、杂物占用疏散通道 2、门口机动车占用消防车通道	肖希刚	9. 30	是	是
	43	绿岸五金机电	华阳路东	孙文	1、电气线路未穿管敷设 2、杂物占用疏散通道	孙文	9. 30	是	是
	44	破壁人汽配件	华阳路东	刘法正	1、门口机动车占用消防车通道	刘法正	9. 30	是	是
	45	红安广告	华阳路东	孙礼文	“四个能力”内容不掌握	孙礼文	9. 30	是	是
	46	面壁汽修	华阳路东	柏玉军	未制定消防安全制度	柏玉军	9. 30	是	是
	47	新世纪用品	华阳路东	田德俊	电气线路未穿管敷设	田德俊	9. 30	是	是

	48	新人类二手家电	华阳路东	王德功	1、未设置应急照明灯 2、未制定消防安全制度	王德功	9. 30	是	是
	49	锤子农机配件	华阳路东	宋鹏	1、杂物占用疏散通道 2、门口机动车占用消防车通道	宋鹏	9. 30	是	是
	50	小米汽车整形	华阳路东	刘传玲	线路乱	刘传玲	9. 30	是	是
	51	魅族汽修	华阳路东	徐大鹏	1、未制定消防安全制度 2、电气线路未穿管敷设	徐大鹏	9. 30	是	是
	52	台电物流	华阳路东	刘佃阳	1、杂物占用疏散通道 2、门口机动车占用消防车通道	刘佃阳	9. 30	是	是
	53	优米数控车床	华阳路东	李涛	1、电气线路未穿管敷设 2、杂物占用疏散通道	李涛	9. 30	是	是
	54	汇聚汽修	华阳路东	王卫元	1、门口机动车占用消防车通道	王卫元	9. 30	是	是
	55	大众瓷砖地板	华阳路东	李卫	“四个能力”内容不掌握	李卫	9. 30	是	是
	56	望月水箱维修	华阳路东	杨德东	未制定消防安全制度	杨德东	9. 30	是	是
	57	大众现代维修 装具	华阳路东	王振华	电气线路未穿管敷设	王振华	9. 30	是	是

	58	强说汽车玻璃	华阳路东	王振	1、 未设置应急照明灯 2、 未制定消防安全制度	王振	9. 30	是	是
	59	黑曜石黑陶	华阳路东	杨扬	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	杨扬	9. 30	是	是
	60	百灵中空玻璃 无框门	华阳路东	杨怀武	1、 门口机动车占用消防车通道 2、“四个能力”内容不掌握	杨怀武	9. 30	是	是
	61	超越汽车维修	华阳路东	崔积民	线路乱	崔积民	9. 30	是	是
	62	星美美发	华阳路东	杨大志	1、 未制定消防安全制度 2、 电气线路未穿管敷设	负责人	9. 30	是	是
	63	海柱健身	华阳路东	孟宪军	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	孟宪军	9. 30	是	是
	64	三角地板	华阳路东	杨勇	1、 电气线路未穿管敷设 2、 杂物占用疏散通道	杨勇	9. 30	是	是
	65	重庆鸭血粉丝	华阳路东	王洪军	1、 门口机动车占用消防车通道	王洪军	9. 30	是	是
	66	三碗岗酒店	华阳路东	杨庆祝	“四个能力” 内容不掌握	杨庆祝	9. 30	是	是

		67	连岳汽修	华阳路东	杨光星	未制定消防安全制度	杨光星	9. 30	是	是
		68	安达饰材料	华阳路东	高杰	电气线路未穿管敷设	高杰	9. 30	是	是
		69	法国精密数控车床加工	华阳路东	骆学登	1、 未设置应急照明灯 2、 未制定消防安全制度	骆学登	9. 30	是	是
		70	就合力车饰	华阳路东	刘成利	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	刘成利	9. 30	是	是
		71	鹰大旗天然气改装	华阳路东	夏传涛	1、 门口机动车占用消防车通道 2、“四个能力”内容不掌握	夏传涛	9. 30	是	是
		72	金航号车床加工	华阳路东	许文波	线路乱	许文波	9. 30	是	是
		73	温馨俄装饰材料	华阳路东	王夏	1、 未制定消防安全制度 2、 电气线路未穿管敷设	王夏	9. 30	是	是
		74	佳先通汽修	华阳路东	刘永强	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	刘永强	9. 30	是	是
		75	宝在庆车床加工	华阳路东	杨宝庆	1、 电气线路未穿管敷设 2、 杂物占用疏散通道	杨宝庆	9. 30	是	是

	76	坦博尔家私	经二路	高广栋	1、 门口机动车占用消防车通道	高广栋	9. 30	是	是
	77	爱是特林地板	华阳路东	范华	“四个能力”内容不掌握	范华	9. 30	是	是
	78	菲戈电动车	华阳路东	张桓良	未制定消防安全制度	张桓良	9. 30	是	是
	79	瑞才彩钢瓦	华阳路东	李华	电气线路未穿管敷设	李华	9. 30	是	是
	80	兄弟装饰玻璃	华阳路东	杨成	1、 门口机动车占用消防车通道	杨成	9. 30	是	是
	81	凝固电气焊维修	华阳路东	徐亮	“四个能力”内容不掌握	徐亮	9. 30	是	是
	82	汇鑫平液压配件	华阳路东	杨德顺	未制定消防安全制度	杨德顺	9. 30	是	是
	83	龙宇平汽修整形	华阳路东	周训龙	电气线路未穿管敷设	周训龙	9. 30	是	是
	84	九州调漆行平	华阳路东	舒正友	1、 未设置应急照明灯 2、 未制定消防安全制度	舒正友	9. 30	是	是
	85	鑫一涛汽车维修	华阳路东	肖金涛	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	肖金涛	9. 30	是	是
	86	玥仁玛开锁	经四路东侧	张德民	1、 门口机动车占用消防车通道 2、“四个能力”内容不掌握	张德民	9. 30	是	是

	87	神仁墨教育	经四路东侧	赵光明	线路乱	赵光明	9. 30	是	是
	88	恒信仁汽车美容养护中心	经四路东侧	周扬	1、 未制定消防安全制度 2、 电气线路未穿管敷设	周扬	9. 30	是	是
	89	吉人峰水暖	经四路东侧	苑吉峰	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	苑吉峰	9. 30	是	是
	90	康尔仁冰柜	经四路东侧	李吴刚	1、 电气线路未穿管敷设 2、 杂物占用疏散通道	李吴刚	9. 30	是	是
	91	特色炒鸡店	经四路东侧	梁俊虎	1、 门口机动车占用消防车通道	梁俊虎	9. 30	是	是
	92	学尚教育设	经四路东侧	徐腾辉	“四个能力”内容不掌握	徐腾辉	9. 30	是	是
	93	驴肉火烧店	经四路东侧	刘虎军	未制定消防安全制度	刘虎军	9. 30	是	是
	94	王老二任烤鸡店	经四路东侧	刘振东	电气线路未穿管敷设	刘振东	9. 30	是	是
	95	东北特产专卖	经四路东侧	赵玉温	1、 未设置应急照明灯 2、 未制定消防安全制度	赵玉温	9. 30	是	是
	96	虹云仁和宾馆	经四路东侧	朱中	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	朱中	9. 30	是	是

	97	天作合婚介	经四路东侧	程寿波	1、 门口机动车占用消防车通道 2、“四个能力”内容不掌握	程寿波	9. 30	是	是
	98	小草房重庆水煮鱼店	经四路东侧	徐立勇	线路乱	徐立勇	9. 30	是	是
	99	佳信仁和超市	经四路东侧	苗长健	1、 未制定消防安全制度 2、 电气线路未穿管敷设	苗长健	9. 30	是	是
	100	锦州红花被业	经四路东侧	呼长春	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	呼长春	9. 30	是	是
	101	三千丝缘	经四路东侧	黄金峰	1、 电气线路未穿管敷设 2、 杂物占用疏散通道	黄金峰	9. 30	是	是
	102	宇通轮胎	经四路东侧	潘波	1、 门口机动车占用消防车通道	潘波	9. 30	是	是
	103	李医生医院门诊	经四路东侧	张敏	“四个能力”内容不掌握	张敏	9. 30	是	是
	104	中仁发超市	经四路东侧	李红梅	未制定消防安全制度	李红梅	9. 30	是	是
	105	健康游宾馆	经四路东侧	王尔亮	电气线路未穿管敷设	王尔亮	9. 30	是	是
	106	美的空调专卖	经四路东侧	王岩荣	1、 未设置应急照明灯 2、 未制定消防安全制度	王岩荣	9. 30	是	是

	107	红星饺子城	经四路东侧	肖立书	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	肖立书	9. 30	是	是
	108	大杨树饺子城	经四路东侧	廉沛浩	1、 门口机动车占用消防车通道 2、“四个能力”内容不掌握	廉沛浩	9. 30	是	是
	109	沟壑土菜馆	经四路东侧	骆同兰	线路乱	骆同兰	9. 30	是	是
	110	百丈冰发艺	经四路东侧	徐丛丛	1、 未制定消防安全制度 2、 电气线路未穿管敷设	徐丛丛	9. 30	是	是
	111	欧陆汽车俱乐部	经四路西侧	孙继宝	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	孙继宝	9. 30	是	是
	112	浪潮科技	纬二路南侧	刘万明	1、 电气线路未穿管敷设 2、 杂物占用疏散通道	刘万明	9. 30	是	是
	113	汇聚摩托配件	纬二路南侧	诸国华	1、 未设置应急照明灯 2、 未制定消防安全制度	诸国华	9. 30	是	是
	114	天一酒水	纬二路南侧	张善举	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	张善举	9. 30	是	是

		115	维尔摩托维修	纬二路南侧	肖振东	1、 门口机动车占用消防车通道 2、“四个能力”内容不掌握	肖振东	9. 30	是	是
		116	家欣装饰材料总汇	纬二路南侧	孙兴斌	线路乱	孙兴斌	9. 30	是	是
		117	德众大众水暖	纬二路南侧	杨景全	1、 未制定消防安全制度 2、 电气线路未穿管敷设	杨景全	9. 30	是	是
		118	南城太阳能	纬二路南侧	张秀莲	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	张秀莲	9. 30	是	是
		119	宝马电动车	纬二路南侧	魏发德	1、 电气线路未穿管敷设 2、 杂物占用疏散通道	魏发德	9. 30	是	是
		120	铃木二手摩托	纬二路南侧	刘丽美	1、 未设置应急照明灯 2、 未制定消防安全制度	刘丽美	9. 30	是	是
		121	天成摩托城	纬二路南侧	邓桂东	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	邓桂东	9. 30	是	是
		122	奇幻电脑	纬二路南侧	张立田	1、 门口机动车占用消防车通道 2、“四个能力”内容不掌握	张立田	9. 30	是	是
		123	舒美捷电动车	纬二路南侧	陈永站	线路乱	陈永站	9. 30	是	是

		124	超自然广告	纬二路南侧	石龙	1、 未制定消防安全制度 2、 电气线路未穿管敷设	石龙	9. 30	是	是
		125	康肤堂按摩大保健	纬二路南侧	王杰	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	王杰	9. 30	是	是
		126	钱氏茶叶泸州酒	纬二路南侧	郑波	1、 电气线路未穿管敷设 2、 杂物占用疏散通道	郑波	9. 30	是	是
		127	茗新花卉店	纬二路南侧	刘丽		刘丽	9. 30	是	是
		128	时尚情怀发廊	纬二路南侧	莫贞贤	1、 未设置应急照明灯 2、 未制定消防安全制度	莫贞贤	9. 30	是	是
		129	惠普康博专卖	纬二路南侧	郭军	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	郭军	9. 30	是	是
		130	雅迪自行车	纬二路南侧	李财季	1、 门口机动车占用消防车通道 2、“四个能力”内容不掌握	李财季	9. 30	是	是
		131	忠华数码冲印店	纬二路南侧	安英泰	线路乱	安英泰	9. 30	是	是
		132	国人西服店	纬二路南侧	赵家文	1、 未制定消防安全制度 2、 电气线路未穿管敷设	赵家文	9. 30	是	是

	133	希努尔媳妇	纬二路南侧	王伟	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	王伟	9. 30	是	是
	134	拓扑广告	纬二路南侧	侯书磊	1、 电气线路未穿管敷设 2、 杂物占用疏散通道	侯书磊	9. 30	是	是
	135	德州服饰	纬二路南侧	袁涛	1、 未设置应急照明灯 2、 未制定消防安全制度	袁涛	9. 30	是	是
	136	太阳微软机电总汇	纬二路南侧	何广成	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	何广成	9. 30	是	是
	137	甲骨文办公用品	纬二路南侧	张兆坤	1、 门口机动车占用消防车通道 2、“四个能力”内容不掌握	张兆坤	9. 30	是	是
	138	布偶蛋糕	纬二路南侧	胡道乐	线路乱	胡道乐	9. 30	是	是
	139	布玛助力车专卖	纬二路南侧	李云军	1、 未制定消防安全制度 2、 电气线路未穿管敷设	李云军	9. 30	是	是
	140	兰州拉面店	纬二路南侧	郝栓劳	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	郝栓劳	9. 30	是	是

	141	济阳县渔人码头二店	纬二路南侧	张民	1、电气线路未穿管敷设 2、杂物占用疏散通道	张民	10.8	是	是
	142	济阳县济北顺和饺子	纬二路南侧	刘玉安	1、门口机动车占用消防车通道 2、“四个能力”内容不掌握	刘玉安	10.8	是	是
	143	济北合力快餐	纬二路南侧	任长利	线路乱	任长利	10.8	是	是
	144	开元咸水鸭店	纬二路南侧	张国华	1、未制定消防安全制度 2、电气线路未穿管敷设	张国华	10.8	是	是
	145	济北久久鸭王二店	纬二路南侧	马具峰	1、杂物占用疏散通道 2、门口机动车占用消防车通道	马具峰	10.8	是	是
	146	济北黑鸭店	纬二路南侧	张子亮	1、电气线路未穿管敷设 2、杂物占用疏散通道	张子亮	10.8	是	是
	147	满两扒鸡店	纬二路南侧	满英平		满英平	10.8	是	是
	148	极品蛋糕	纬二路南侧	李友峰	1、未设置应急照明灯 2、未制定消防安全制度	李友峰	10.8	是	是
	149	兴农农机配件	纬二路南侧	任延明	1、杂物占用疏散通道 2、门口机动车占用消防车通道	任延明	10.8	是	是

	150	天香火锅城	济阳县纬二路129	马成国	1、 门口机动车占用消防车通道 2、“四个能力”内容不掌握	马成国	10.8	是	是
	151	济北英才过桥米线	济阳县纬二路137-1	杨路	线路乱	杨路	10.8	是	是
	152	鲁西北大酒店	济阳县纬二路141	井传忠	1、 未制定消防安全制度 2、 电气线路未穿管敷设	井传忠	10.8	是	是
	153	便宜坊火锅店	济阳县纬二路149-1	周敬	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	周敬	10.8	是	是
	154	重庆鸭脖王	济阳县纬二路159	郭峰	1、 电气线路未穿管敷设 2、 杂物占用疏散通道	郭峰	10.8	是	是
	155	冯氏烤肉店	济阳县纬二路171-1	冯冬英	1、 未设置应急照明灯 2、 未制定消防安全制度	冯冬英	10.8	是	是
	156	菜根香家常菜	济阳县纬二路171-2	刘彩霞	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	刘彩霞	10.8	是	是
	157	光明家常菜	济阳县纬二路171-5	王吉廷	1、 门口机动车占用消防车通道 2、“四个能力”内容不掌握	王吉廷	10.8	是	是
	158	美国加州牛肉面济北分店	济阳县纬二路197	王定中	线路乱	王定中	10.8	是	是

	159	永和豆浆济北分店	济阳县纬二路197	平志华	1、未制定消防安全制度 2、电气线路未穿管敷设	平志华	10.8	是	是
	160	鸡公堡开元店	济阳县纬二路197号	陈翠翠	1、杂物占用疏散通道 2、门口机动车占用消防车通道	陈翠翠	10.8	是	是
	161	学府家常菜馆	济阳县纬二路197号	庞玉龙	1、电气线路未穿管敷设 2、杂物占用疏散通道	庞玉龙	10.8	是	是
	162	何记豆捞小火锅	济阳县纬二路197号	齐梅	1、未设置应急照明灯 2、未制定消防安全制度	齐梅	10.8	是	是
	163	名人法律服务	济阳县纬二路125-3	陈元亮	1、杂物占用疏散通道 2、门口机动车占用消防车通道	陈元亮	10.8	是	是
	164	民生财保有限公司	济阳县纬二路197号	田继云	1、门口机动车占用消防车通道 2、“四个能力”内容不掌握	田继云	10.8	是	是
	165	济南新居装修公司	济阳县纬二路197号	周国三	线路乱	周国三	10.8	是	是
	166	双林旅馆	济阳县纬二路177	马成林	1、未制定消防安全制度 2、电气线路未穿管敷设	马成林	10.8	是	是

	167	美姿养生馆	济阳县纬二路197号	张英	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	张英	10.8	是	是
	168	恒通家电	济阳县纬二路121	张修伟	1、 电气线路未穿管敷设 2、 杂物占用疏散通道	张修伟	10.8	是	是
	169	启迪牙科	济阳县纬二路121-1	张崇兵	未配置灭火器材	张崇兵	10.8	是	是
	170	大建摩托	济阳县纬二路121-2	齐刚	未设置应急照明灯	齐刚	10.8	是	是
	171	新世界通讯	济阳县纬二路121-3	隋家群	未制定消防安全制度	隋家群	10.8	是	是
	172	远达信息	济阳县纬二路123-10	崔乐友	电气线路未穿管敷设	崔乐友	10.8	是	是
	173	海天茶庄	济阳县纬二路123-2	郭立霞	杂物占用疏散通道	郭立霞	10.8	是	是
	174	美体保健	济阳县纬二路123-3	史芹	门口机动车占用消防车通道	史芹	10.8	是	是
	175	日月通讯	济阳县纬二路123-4	王吉昌	“四个能力”内容不掌握	王吉昌	10.8	是	是
	176	长久螺丝	济阳县纬二路123-5	晋艳波	1、 电气线路未穿管敷设 2、 杂物占用疏散通道	晋艳波	10.8	是	是
	177	新济阳家电维修	济阳县纬二路123-6	刘景涛	未配置灭火器材	刘景涛	10.8	是	是

		178	奥斯厨具	济阳县纬二路123-7	杨长林	未设置应急照明灯	杨长林	10.8	是	是
		179	中国福彩济阳15店	济阳县纬二路123-9	周建辉	未制定消防安全制度	周建辉	10.8	是	是
		180	仙侠婚礼庆典	济阳县纬二路125	刘凯年	电气线路未穿管敷设	刘凯年	10.8	是	是
		181	长运汽修	济阳县纬二路125-1	代兴明	杂物占用疏散通道	代兴明	10.8	是	是
		182	机电大全	济阳县纬二路125-11	王强	门口机动车占用消防车通道	王强	10.8	是	是
		183	美式发屋	济阳县纬二路125-2	左文忠	“四个能力”内容不掌握	左文忠	10.8	是	是
		184	经典螺丝批发	济阳县纬二路125-4	石俊科	1、电气线路未穿管敷设 2、杂物占用疏散通道	石俊科	10.8	是	是
		185	永安防盗门	济阳县纬二路125-5	王庆兰	未配置灭火器材	王庆兰	10.8	是	是
		186	老板厨卫直营店	济阳县纬二路125-6	陈洪禄	未设置应急照明灯	陈洪禄	10.8	是	是
		187	济阳汾酒专卖	济阳县纬二路125-7	温明峰	未制定消防安全制度	温明峰	10.8	是	是
		188	通事达管业	济阳县纬二路125-9	李美强	电气线路未穿管敷设	李美强	10.8	是	是
		189	佳作鞋店	经一路	于强	1、门口机动车占用消防车通道 2、“四个能力”内容不掌握	于强	10.8	是	是

		190	真彩数码摄影	经一路	江秀芳	线路乱	江秀芳	10.8	是	是
		191	西部牛仔	经一路	任常文	1、未制定消防安全制度 2、电气线路未穿管敷设	任常文	10.8	是	是
		192	张珍鞋店	经一路	张珍	1、杂物占用疏散通道 2、门口机动车占用消防车通道	张珍	10.8	是	是
		193	合力牛仔	经一路	杨佃花	1、电气线路未穿管敷设 2、杂物占用疏散通道	杨佃花	10.8	是	是
		194	百衣坊	经一路	刘凤	未配置灭火器材	刘凤	10.8	是	是
		195	威力服装	经一路	王云	未设置应急照明灯	王云	10.8	是	是
		196	精品内衣	经一路	张传珍	未制定消防安全制度	张传珍	10.8	是	是
		197	金园布行	经一路	白秀凤	电气线路未穿管敷设	白秀凤	10.8	是	是
		198	星期八小镇济阳店	经一路	赵鑫	杂物占用疏散通道	赵鑫	10.8	是	是
		199	晴天结婚精品	经一路	刘长禄	门口机动车占用消防车通道	刘长禄	10.8	是	是
		200	皮尔卡丹济阳直营店	经一路	魏霞	“四个能力”内容不掌握	魏霞	10.8	是	是

	201	顺利鞋业	经一路	索同震	1、电气线路未穿管敷设 2、杂物占用疏散通道	索同震	10.8	是	是
	202	动感地带	经一路	王军	未配置灭火器材	王军	10.8	是	是
	203	兴兴鞋店	经一路	郭建国	未设置应急照明灯	郭建国	10.8	是	是
	204	魅力阳光时尚女装	经一路	赵立灵	未制定消防安全制度	赵立灵	10.8	是	是
	205	红蜻蜓鞋店	经一路	张晓梅	电气线路未穿管敷设	张晓梅	10.8	是	是
	206	爱衣裤业	经一路	牛秀萍	杂物占用疏散通道	牛秀萍	10.8	是	是
	207	风清内衣	经一路	高吉兰	门口机动车占用消防车通道	高吉兰	10.8	是	是
	208	心动衣动	经一路	闫芳	“四个能力”内容不掌握	闫芳	10.8	是	是
	209	百利服装店	经一路	付立新	1、电气线路未穿管敷设 2、杂物占用疏散通道	付立新	10.8	是	是
	210	百色服饰	经一路	韩奉民	未配置灭火器材	韩奉民	10.8	是	是
	211	欣欣鞋店	经一路	邢圆	未设置应急照明灯	邢圆	10.8	是	是
	212	爱情湾亲情服饰	经一路	徐介豹	未制定消防安全制度	徐介豹	10.8	是	是

		213	贵夫真皮衣	经一路	郭余涛	电气线路未穿管敷设	郭余涛	10.8	是	是
		214	西邻部落	经一路	吴红强	1、 门口机动车占用消防车通道 2、“四个能力”内容不掌握	吴红强	10.8	是	是
		215	红豆国人专卖 济阳店	经一路	杜明凤	线路乱	杜明凤	10.8	是	是
		216	肖记织布厂	经一路	孙曰红	1、 未制定消防安全制度 2、 电气线路未穿管敷设	孙曰红	10.8	是	是
		217	雅鹿电动车	经一路	张敬	1、 杂物占用疏散通道 2、 门口机动车占用消防车通道	张敬	10.8	是	是
		218	千神家纺	经一路	赵军	1、 电气线路未穿管敷设 2、 杂物占用疏散通道	赵军	10.8	是	是
		219	四地箱包	经一路	张思英	未配置灭火器材	张思英	10.8	是	是
		220	百度空间	经一路	刘朝翠	未设置应急照明灯	刘朝翠	10.8	是	是
		221	西洋鞋店	经一路	高仪华	未制定消防安全制度	高仪华	10.8	是	是
		222	日历精品男装	经一路	任霞	电气线路未穿管敷设	任霞	10.8	是	是
		223	舒心鞋店	经一路	郑爱玲	杂物占用疏散通道	郑爱玲	10.8	是	是

		224	伊人婚纱	经一路	王燕	门口机动车占用消防车通道	王燕	10.8	是	是
		225	创新摄影	经一路	侯芝花	“四个能力”内容不掌握	侯芝花	10.8	是	是
		226	阳光假日服饰	经一路	任霞	1、电气线路未穿管敷设 2、杂物占用疏散通道	任霞	10.8	是	是
		227	靓丽服饰	经一路	苏萌萌	未配置灭火器材	苏萌萌	10.8	是	是
		228	日晨童装	经一路	徐秀玲	未设置应急照明灯	徐秀玲	10.8	是	是
		229	美特雅居阁	经一路	李秀丽	未制定消防安全制度	李秀丽	10.8	是	是
		230	恭乐衣族	经一路	陈爱军	电气线路未穿管敷设	陈爱军	10.8	是	是
		231	百变部落	经一路	高金凤	杂物占用疏散通道	高金凤	10.8	是	是
		232	名仕服饰	经一路	李秀荣	门口机动车占用消防车通道	李秀荣	10.8	是	是
		233	顺意鞋店	经一路	陈树国	“四个能力”内容不掌握	陈树国	10.8	是	是
		234	夕阳服装店	经一路	王红卫	1、电气线路未穿管敷设 2、杂物占用疏散通道	王红卫	10.8	是	是
		235	怀连箱包大世界	经一路	呼怀连	未配置灭火器材	呼怀连	10.8	是	是

济南市	济阳县	236	陈菊童装	经一路	刘富菊	未设置应急照明灯	刘富菊	10.8	是	是
		237	科信箱包	经一路	杨冬梅	未制定消防安全制度	杨冬梅	10.8	是	是
		238	彩凤窗帘	经一路	张丽英	电气线路未穿管敷设	张丽英	10.8	是	是
		239	真滋味全羊笨鸡	陇海路	艾明玉	线路敷设不符合标准	艾明玉	10.8	是	是
		240	隆昌大酒店	陇海路	张建国	未配置灭火器	张建国	10.8	是	是
		241	明月大酒店	陇海路	肖辉	未配置灭火器	肖辉	10.8	是	是
		242	陆海餐厅	陇海路	刘文祥	未配置灭火器	刘文祥	10.8	是	是
		243	江北茶艺轩	陇海路	宋建英	消防安全制度不健全	宋建英	10.8	是	是
		244	狗不理包子济阳店	陇海路	周志强	未配置灭火器	周志强	10.8	是	是
		245	正宗甏肉干饭	陇海路	刘秀风	消防安全制度不健全	刘秀风	10.8	是	是
		246	风景大酒店	陇海路	刘秀莲	线路敷设不符合标准	刘秀莲	10.8	是	是
		247	吉祥天水饺城	陇海路	尹强东	线路敷设不符合标准	尹强东	10.8	是	是
		248	闻阁大酒店	陇海路	陈红星	线路敷设不符合标准	陈红星	10.8	是	是

		249	兴通酒店	陇海路	董发祥	消防安全制度不健全	董发祥	10.8	是	是
		250	聚众鲜火锅	龙海路	李儒宝	消防安全制度不健全	李儒宝	10.8	是	是
		251	真元农家菜	龙海路	尹红元	线路敷设不符合标准	尹红元	10.8	是	是
		252	味香居火锅	龙海路	柳宪珍	消防安全制度不健全	柳宪珍	10.8	是	是
		253	禾禾口味菜馆	龙海路	郭涛	消防安全制度不健全	郭涛	10.8	是	是
		254	膳梁美食	龙海路	张涛	线路敷设不符合标准	张涛	10.8	是	是
		255	美丽海岛海鲜城	龙海路	王文德	消防安全制度不健全	王文德	10.8	是	是
		256	兴隆大酒店	龙海路	刘金翠	未配置灭火器	刘金翠	10.8	是	是
		257	谷香风味酒店	龙海路	李昌	消防安全制度不健全	李昌	10.8	是	是
		258	御品乡鸭门店	龙海路	李秀芹	线路敷设不符合标准	李秀芹	10.8	是	是
		259	好师傅菜馆	龙海路	艾明军	消防安全制度不健全	艾明军	10.8	是	是
		260	来一笼蒸包	龙海路	邢培峰	消防安全制度不健全	邢培峰	10.8	是	是
		261	福缘大酒店	龙海路	郭伟	未配置灭火器	郭伟	10.8	是	是

		262	卢常大院	龙海路	卢钦学	消防安全制度不健全	卢钦学	10.8	是	是
		263	新星饺子城	龙海路	索玉兰	线路敷设不符合标准	索玉兰	10.8	是	是
		264	老夫海鲜城	龙海路	贾纯霞	消防安全制度不健全	贾纯霞	10.8	是	是
		265	炖菜家常菜	龙海路	孙宗路	线路敷设不符合标准	孙宗路	10.8	是	是
		266	明湖饺子城	龙海路	邝长军	未配置灭火器	邝长军	10.8	是	是
		267	花园曲径饺子城	龙海路	孙良龙		孙良龙	10.8	是	是
		268	味美饺子城	龙海路	马庆文	线路敷设不符合标准	马庆文	10.8	是	是
		269	金锣冷鲜肉15店	龙海路	任业鹏	消防安全制度不健全	任业鹏	10.8	是	是
		270	诚鹏电脑专卖	龙海路	菅庆新	消防安全制度不健全	菅庆新	10.8	是	是
		271	恒久五金机电	龙海路	刘秀平	消防安全制度不健全	刘秀平	10.8	是	是
		272	广鑫窗帘	龙海路	孙莹	线路敷设不符合标准	孙莹	10.8	是	是
		273	盛新果品店	龙海路	刘树新	线路敷设不符合标准	刘树新	10.8	是	是
		274	福浩达售楼处	龙海路	杨怀勇	线路敷设不符合标准	杨怀勇	10.8	是	是

		275	永鑫餐具直销处	龙海路	石俊兵	未配置灭火器	石俊兵	10.8	是	是
		276	瓶组济阳总经销	龙海路	肖国庆	消防安全制度不健全	肖国庆	10.8	是	是
		277	萱萱济北超市	龙海路	赵立军	消防安全制度不健全	赵立军	10.8	是	是
		278	南京玻璃	龙海路	朱庆军	消防安全制度不健全	朱庆军	10.8	是	是
		279	广信电气焊门市	龙海路	刘涛	线路敷设不符合标准	刘涛	10.8	是	是
		280	豪情汽修	龙海路	杨修伟	消防安全制度不健全	杨修伟	10.8	是	是
		281	隆昌不锈钢	龙海路	张镇	未配置灭火器	张镇	10.8	是	是
		282	平安保险	龙海路	王茂生	消防安全制度不健全	王茂生	10.8	是	是
		283	富丽灯具	龙海路	张磊	消防安全制度不健全	张磊	10.8	是	是
		284	长颈管业	龙海路	杜建华	消防安全制度不健全	杜建华	10.8	是	是
		285	极快窗帘	龙海路	卢钦安	线路敷设不符合标准	卢钦安	10.8	是	是
		286	王海五金	龙海路	郭金一	消防安全制度不健全	郭金一	10.8	是	是
		287	红鼎灯饰	龙海路	张本勇	消防安全制度不健全	张本勇	10.8	是	是

		288	欧洲厨卫	龙海路	庞曰峰	未配置灭火器	庞曰峰	10.8	是	是
		289	济北不锈钢	龙海路	宋德亮	消防安全制度不健全	张元玲	10.8	是	是
		290	鑫龙海装修公司	龙海路	张元玲	线路敷设不符合标准	尹传成	10.8	是	是
		291	鑫信担保	龙海路	尹传成	消防安全制度不健全	肖超	10.8	是	是
		292	晨阳房产	龙海路	肖超	消防安全制度不健全	王召东	10.8	是	是
		293	长久电动车	龙海路	王召东	消防安全制度不健全	李德坤	10.8	是	是
		294	海滨百货	龙海路	李德坤	消防安全制度不健全	郭云海	10.8	是	是
		295	升升百货	龙海路	郭云海	线路敷设不符合标准	张海之	10.8	是	是
		296	立强服装用品	龙海路	张海之	消防安全制度不健全	温颜红	10.8	是	是
		297	红线电动工具维修	龙海路	温颜红	消防安全制度不健全	李圣宝	10.8	是	是
		298	新达汽车美容	龙海路	李圣宝	消防安全制度不健全	温静	10.8	是	是
		299	雅典娜化妆品	龙海路	温静	消防安全制度不健全	黄英龙	10.8	是	是
		300	日光灯具城	龙海路	黄英龙	线路敷设不符合标准	秦天峰	10.8	是	是

	301	潘师傅中式营养快餐	富强街中段	王海荣	消防安全制度不健全	王海荣	10.12	是	是
	302	永汇楼	富强街东首路南	张红霞	未配置灭火器	张红霞	10.12	是	是
	303	农家笨鸡店	富强街	刘德功	消防安全制度不健全	刘德功	10.12	是	是
	304	沂蒙山全羊笨鸡	陇海路97号	艾明玉	线路敷设不符合标准	艾明玉	10.12	是	是
	305	鸿运昌大酒店	陇海路	张建国	消防安全制度不健全	张建国	10.12	是	是
	306	明月中天楼	陇海路	肖辉	线路敷设不符合标准	肖辉	10.12	是	是
	307	禾上凰	陇海路	刘文祥	消防安全制度不健全	刘文祥	10.12	是	是
	308	江南茶艺轩	陇海路	宋建英	消防安全制度不健全	宋建英	10.12	是	是
	309	狗不理包子	陇海路	周志强	线路敷设不符合标准	周志强	10.12	是	是
	310	甏肉干饭	陇海路	刘秀风	消防安全制度不健全	刘秀风	10.12	是	是
	311	牛肉板面	陇海路	随欣	未配置灭火器	随欣	10.12	是	是
	312	风华大酒店	陇海路66号	刘秀莲	消防安全制度不健全	刘秀莲	10.12	是	是
	313	天吉水饺城	陇海路	尹强东	消防安全制度不健全	尹强东	10.12	是	是

		314	闻香阁大酒店	陇海路	陈红星	消防安全制度不健全	陈红星	10. 12	是	是
		315	三通润华酒店	陇海路	董发祥	未配置灭火器	董发祥	10. 12	是	是
		316	香豪源烧烤	陇海路	杜子霞		杜子霞	10. 12	是	是
		317	福口香坊火锅	龙海私营园		未配置灭火器		10. 12	是	是
		318	仙聚鲜火锅	龙海私营园	李儒宝	消防安全制度不健全	李儒宝	10. 12	是	是
		319	龙都鸽子王	龙海私营园	杨祖荣	线路敷设不符合标准	杨祖荣	10. 12	是	是
		320	鸿元特农家菜	龙海路	尹红元	消防安全制度不健全	尹红元	10. 12	是	是
		321	味香园火锅	龙海路	柳宪珍	消防安全制度不健全	柳宪珍	10. 12	是	是
		322	茗圆口味菜馆	龙海路	郭涛	未配置灭火器	郭涛	10. 12	是	是
		323	膳和美食	龙海路	张涛		张涛	10. 12	是	是
		324	美丽岛海鲜城	龙海路	王文德	未配置灭火器	王文德	10. 12	是	是
		325	悠然居大酒店	龙海路	周传琴	消防安全制度不健全	周传琴	10. 12	是	是
		326	常明酒楼	龙海路	王常明	消防安全制度不健全	王常明	10. 12	是	是

		327	海枫大酒店	龙海路	刘公杨	未配置灭火器	刘公杨	10. 12	是	是
		328	金逸庭养生馆	龙海路	肖翠平	消防安全制度不健全	肖翠平	10. 12	是	是
		329	强记商河老豆腐	华阳路	张川峰	线路敷设不符合标准	张川峰	10. 12	是	是
		330	老济南大串	华阳路	李爱平	消防安全制度不健全	李爱平	10. 12	是	是
		331	石岛海鲜	富强街	侯有花	未配置灭火器	侯有花	10. 12	是	是
		332	蒙阴草鸡	富强街	王道春	消防安全制度不健全	王道春	10. 12	是	是
		333	银花大酒店	富强街	薛庆民	消防安全制度不健全	薛庆民	10. 12	是	是
		334	金泰酒店	富强街	杜民珍	未配置灭火器	杜民珍	10. 12	是	是
		335	教育餐厅	富强街	范光昌	消防安全制度不健全	范光昌	10. 12	是	是
		336	济阳县龙门鱼府	开元大街东首	李百财	线路敷设不符合标准	李百财	10. 12	是	是
		337	好哥们火锅城	开元大街	侯树豹	线路敷设不符合标准	侯树豹	10. 12	是	是
		338	腊梅餐厅	开元大街	刘玉美	消防安全制度不健全	刘玉美	10. 12	是	是
		339	徐罗锅	开元大街	王大伟	未配置灭火器	王大伟	10. 12	是	是

		340	功夫驴	开元大街	徐希举	线路敷设不符合标准	徐希举	10.12	是	是
		341	知味斋家常菜馆	开元大街	王全亮	消防安全制度不健全	王全亮	10.12	是	是
		342	水煮鱼	开元大街	李冬梅	灭火器数量不足	李冬梅	10.12	是	是
		343	庄国家常菜	开元大街	刘国锋	消防安全制度不健全	刘国锋	10.12	是	是
		344	百姓人家	开元大街	王秀兰	消防设施损坏	王秀兰	10.12	是	是
		345	济阳县王记鲁菜馆	开元大街	安婷	灭火器数量不足	安婷	10.12	是	是
		346	喜盈门饭店	开元大街	郭洪新	消防安全制度不健全	郭洪新	10.12	是	是
		347	阿豹牛肉拉面馆	龙海路	刘俊豹	灭火器数量不足	刘俊豹	10.12	是	是
		348	鼎鑫大酒店	龙海路	刘金翠	消防安全制度不健全	刘金翠	10.12	是	是
		349	乡村风味酒店	龙海路	李昌	消防安全制度不健全	李昌	10.12	是	是
		350	御品仙家乡鸭	龙海路	李秀芹	灭火器数量不足	李秀芹	10.12	是	是
		351	鼎好菜馆	龙海路	艾明军	消防安全制度不健全	艾明军	10.12	是	是
		352	红房子蒸包	龙海路	邢培峰	消防安全制度不健全	邢培峰	10.12	是	是

		353	福缘来大酒店	龙海路	郭伟	消防安全制度不健全	郭伟	10.12	是	是
		354	快餐	田家	田桂勇	灭火器数量不足	田桂勇	10.12	是	是
		355	卢家大院	龙海路	卢钦学	消防安全制度不健全	卢钦学	10.12	是	是
		356	巨星饺子城	龙海路	索玉兰	消防安全制度不健全	索玉兰	10.12	是	是
		357	老船夫海鲜城	龙海路	贾纯霞	灭火器数量不足	贾纯霞	10.12	是	是
		358	董氏火锅	龙海路	董法明	灭火器数量不足	董法明	10.12	是	是
		359	撮一顿家常菜	龙海路	孙宗路	消防安全制度不健全	孙宗路	10.12	是	是
		360	西湖饺子城	龙海路	邝长军	灭火器数量不足	邝长军	10.12	是	是
		361	花园饺子城	龙海路	孙良龙	消防安全制度不健全	孙良龙	10.12	是	是
		362	味真香饺子城	龙海路	马庆文	灭火器数量不足	马庆文	10.12	是	是
		363	旺顺闻家常菜	正安路	李彬	现场灭火器未分组放置	李彬	10.12	是	是
		364	鹏鹏水饺城	正安路	靳庆辉	擅自挪用灭火器材	靳庆辉	10.12	是	是
		365	红辣椒湘菜馆	三发小区	李道松	安全出口堆放杂物	李道松	10.12	是	是

		366	紫薇饭店	三发小区	赵涛	货物占用防火间距	赵涛	10.12	是	是
		367	金涌饺子城	三发小区	张勇	窗户外设置防盗窗	张勇	10.12	是	是
		368	老乡亲妈妈菜	领秀城商铺	郭永泉	员工不熟悉灭火器使用方法	郭永泉	10.12	是	是
		369	阳光火锅店	领秀城商铺	王茂盛	灭火器压力不足	王茂盛	10.12	是	是
		370	西新甲鱼馆	领秀城商铺	崔吉森	货物占用防火间距	崔吉森	10.12	是	是
		371	庄国家常菜	领秀城	孙发锋	窗户外设置防盗窗	孙发锋	10.12	是	是
		372	五谷丰登家常菜馆	三发小区1号楼3号商铺	夏云祥	员工不熟悉灭火器使用方法	夏云祥	10.12	是	是
		373	名士家常菜馆	三发小区1号楼9号商铺	刘金鹏	灭火器压力不足	刘金鹏	10.12	是	是
		374	曲堤刘家羊肉店	三发小区1楼1——1商铺	安文波	灭火器数量不足	安文波	10.12	是	是
		375	饺子城	三发小区1楼8号	许增伟	现场灭火器未分组放置	许增伟	10.12	是	是
		376	福乐家常菜馆	三发小区2楼10号	刘增学	擅自挪用灭火器材	刘增学	10.12	是	是
		377	百年肥羊木炭火锅	三发小区	罗晓立	安全出口堆放杂物	罗晓立	10.12	是	是

		378	农夫文家常菜馆	三发小区	李仁亮	货物占用防火间距	李仁亮	10.12	是	是
		379	天龙美食苑	三发小区	高木远	窗户外设置防盗窗	高木远	10.12	是	是
		380	泓源快点	新汽车站	赵德平	货物占用防火间距	赵德平	10.12	是	是
		381	玉华饭店	新汽车站	吴王华	窗户外设置防盗窗	吴王华	10.12	是	是
		382	瑞鑫家常菜馆	富阳街77号	马居友	员工不熟悉灭火器使用方法	马居友	10.12	是	是
		383	玉山快餐	陈家村	骆玉森	灭火器压力不足	骆玉森	10.12	是	是
		384	永华快餐	陈家村	王义勇	货物占用防火间距	王义勇	10.12	是	是
		385	陶然居家常菜馆	陈家村	高义美	窗户外设置防盗窗	高义美	10.12	是	是
		386	齐鲁饭店	陈家村	王兴田	员工不熟悉灭火器使用方法	王兴田	10.12	是	是
		387	合力快餐店	陈家村	裴德柱	灭火器压力不足	裴德柱	10.12	是	是
		388	陈家第一饭店	陈家村	陈光平	灭火器数量不足	陈光平	10.12	是	是
		389	快餐店	陈家村	李端才	现场灭火器未分组放置	李端才	10.12	是	是
		390	一家人快餐	菅家248线西侧	张吉良	擅自挪用灭火器材	张吉良	10.12	是	是

		391	阳阳拉面馆	菅家248线西侧	王静	安全出口堆放杂物	王静	10.12	是	是
		392	六福羊肉馆	菅家248线西侧	李继武	货物占用防火间距	李继武	10.12	是	是
		393	元宝包子铺	菅家村东三八线西	王长荣	窗户外设置防盗窗	王长荣	10.12	是	是
		394	重生食府	菅家村东	卢法展	货物占用防火间距	卢法展	10.12	是	是
		395	顺和酒行	富强街11号	杜仁祥	窗户外设置防盗窗	杜仁祥	10.12	是	是
		396	才华装饰	富强街中段	王长才	员工不熟悉灭火器使用方法	王长才	10.12	是	是
		397	正华超市	富强街11号	王小红	灭火器压力不足	王小红	10.12	是	是
		398	哈尔滨轴承制造公司	富强街	刘玉花	灭火器压力不足	刘玉花	10.12	是	是
		399	济阳农特产	富强街中段路北	杨永忠	货物占用防火间距	杨永忠	10.12	是	是
		400	亨通轿车维护中心	富强街中段路北	李连斌	窗户外设置防盗窗	李连斌	10.12	是	是
		401	晋济暖气片	富强街8号	许宝勇	员工不熟悉灭火器使用方法	许宝勇	10.12	是	是
		402	济阳特产	龙海路中段	郭家荣	灭火器压力不足	郭家荣	10.12	是	是
		403	顺行装饰	开发区龙海路	周春岭	灭火器数量不足	周春岭	10.12	是	是

		404	酷嗑特产店	龙海路62号	林寿利	现场灭火器未分组放置	林寿利	10.12	是	是
		405	金锣冷鲜肉	富强街48号	柳莉莉	擅自挪用灭火器材	柳莉莉	10.12	是	是
		406	富源食品商店	富强街中段路南	艾明兰	灭火器压力不足	艾明兰	10.12	是	是
		407	万璃装饰玻璃	富强街中段	张本车	灭火器数量不足	张本车	10.12	是	是
		408	辉煌卫浴	富强街东段路南	潘波	现场灭火器未分组放置	潘波	10.12	是	是
		409	联农工具	富强街东段路南	菅秀花	擅自挪用灭火器材	菅秀花	10.12	是	是
		410	龙海购物	富强街	姜秀玲	员工不熟悉灭火器使用方法	姜秀玲	10.12	是	是
		411	志豪推拉门	富强街中段	曹光兵	灭火器压力不足	曹光兵	10.12	是	是
		412	宇龙机电商场	富强街中段路南	刘辛花	灭火器数量不足	刘辛花	10.12	是	是
		413	马克波罗瓷砖	富强街东段路南	殷凤成	现场灭火器未分组放置	殷凤成	10.12	是	是
		414	永正窗帘家纺城	富强街东段路南	潘永正	擅自挪用灭火器材	潘永正	10.12	是	是
		415	世堂五金	富强街	刘世堂	灭火器压力不足	刘世堂	10.12	是	是
		416	新润成瓷砖	富强街东段	苏传宝	灭火器数量不足	苏传宝	10.12	是	是

		417	银泰木门	富强街东首	姚俊山	现场灭火器未分组放置	姚俊山	10. 12	是	是
		418	海琦曼瓷砖	富强街东首	张善河	擅自挪用灭火器材	张善河	10. 12	是	是
		419	佳成地板瓷砖	富强街东首	周广涛	灭火器压力不足	周广涛	10. 12	是	是
		420	瑞兴堡瓷砖店	富强街东首路南	党允凯	灭火器数量不足	党允凯	10. 12	是	是
		421	德尔地板	富强街东首	黄超	现场灭火器未分组放置	黄超	10. 12	是	是
		422	仁和装饰材料	富强街东首路南	李军	灭火器数量不足	李军	10. 12	是	是
		423	富彬电汽焊门市	富强街东首路南	张承军	现场灭火器未分组放置	张承军	10. 12	是	是
		424	顺通管业	富强街3号	陶希东	擅自挪用灭火器材	陶希东	10. 12	是	是
		425	顺发木业	富强街	陈涛	员工不熟悉灭火器使用方法	陈涛	10. 12	是	是
		426	顺兴玻璃店	富强街13-1号	张中华	灭火器压力不足	张中华	10. 12	是	是
		427	亮亮水暖器材门市部	富强街东段	李永军	擅自挪用灭火器材	李永军	10. 12	是	是
		428	春满园花卉	富强街	刘献坤	灭火器压力不足	刘献坤	10. 12	是	是
		429	博盛食品销售中心	富强街西首南侧	王芮	灭火器数量不足	王芮	10. 12	是	是

		430	中国体育彩票	富强街	潘庆涛	现场灭火器未分组放置	潘庆涛	10.12	是	是
		431	扬子地板	富强街	于树江	擅自挪用灭火器材	于树江	10.12	是	是
		432	济北玻璃店	富强街	杨志刚	灭火器压力不足	杨志刚	10.12	是	是
		433	鑫隆居超市	富强街	冯宗花	灭火器数量不足	冯宗花	10.12	是	是
		434	好运顺茶店	富强街	高建玉	现场灭火器未分组放置	高建玉	10.12	是	是
		435	金锣冷鲜肉	龙海路南	任业鹏	灭火器数量不足	任业鹏	10.12	是	是
		436	诚鹏电脑	龙海路南	菅庆新	现场灭火器未分组放置	菅庆新	10.12	是	是
		437	恒通五金机电	龙海路南	刘秀平	擅自挪用灭火器材	刘秀平	10.12	是	是
		438	广源窗帘	龙海路南	孙莹	员工不熟悉灭火器使用方法	孙莹	10.12	是	是
		439	盛新水果蔬菜店	龙海路南	刘树新	灭火器压力不足	刘树新	10.12	是	是
		440	福浩达售后服务中心	龙海路南	杨怀勇	灭火器数量不足	杨怀勇	10.12	是	是
		441	永鑫标准直销处	龙海路103号	石俊兵	现场灭火器未分组放置	石俊兵	10.12	是	是
		442	保温瓶济阳总经销	龙海路93号	肖国庆	擅自挪用灭火器材	肖国庆	10.12	是	是

		443	萱萱超市	龙海路	赵立军	灭火器压力不足	赵立军	10. 12	是	是
		444	南华玻璃	龙海路	朱庆军	灭火器数量不足	朱庆军	10. 12	是	是
		445	安阳电气焊门市	龙海路	刘涛	现场灭火器未分组放置	刘涛	10. 12	是	是
		446	义豪汽修	龙海路	杨修伟	现场灭火器未分组放置	杨修伟	10. 12	是	是
		447	利昌不锈钢	龙海路	张镇	擅自挪用灭火器材	张镇	10. 12	是	是
		448	永安保险	龙海路	王茂生	灭火器压力不足	王茂生	10. 12	是	是
		449	富丽堂皇灯具	龙海路	张磊	灭火器数量不足	张磊	10. 12	是	是
		450	康乐管业	龙海路65号	杜建华	灭火器压力不足	杜建华	10. 12	是	是
		451	济阳爱信电器	济阳县正安路富阳街	李波	防排烟设施不符合消防技术规范要求。	李波	10. 21	是	是
		452	济阳县开拓商店	济阳县富阳街	刘爽	消防控制室内控制柜因故障停用，开启后频繁报警	刘爽	10. 21	是	是
		453	小罗罗饭店	济阳县济北开发区开元大街133号	马吉涛	室内消火栓测试无水	马吉涛	10. 21	是	是
		454	济阳开心网吧	济阳县开元大街180号	任蔚	室内消火栓无水	任蔚	10. 21	是	是
		455	济阳诚信商店	济阳县开元大街	杨中彬	西侧袋形走道长度不符合消防技术规范规定	杨中彬	10. 21	是	是

		456	济阳方强电动车	济阳县正安路北段	方强	自动消防设施因故障无法运行, 已停用多年	方强	10. 21	是	是
		457	山东环宇有限公司	济阳县济北开发区正安路北首	李峰	制度不健全	李峰	10. 21	是	是
		458	山东爱源有限公司	济阳县泰兴东街12号	杨金龙	部分厂房采用聚氨酯夹芯彩板材料建造, 建筑耐火等级不符合消防技术规范要求。	杨金龙	10. 21	是	是
		459	济南长信电器公司	济阳县开元大街180号	朱光锋	室内消火栓系统无水	朱光锋	10. 21	是	是
		460	济阳乐硕食品商店	济阳县富阳街77号	肖长庆	自动喷水灭火系统因故障停用。	肖长庆	10. 21	是	是
		461	济阳奇特玩具店	济阳县济北开发区248线与开元路交口处	曲爱勇	制度不健全	曲爱勇	10. 21	是	是
		462	济阳开锁商铺	济阳县248省道与新修220国道交叉口西南角	李林	制度不健全	李林	10. 21	是	是
		463	济阳愚乐饭店	济阳县富阳街以南, 国道220线西	李建荣	制度不健全	李建荣	10. 21	是	是
		464	济阳长庆饭店	济阳县回河沟杨路口	周新强	制度不健全	周新强	10. 21	是	是
		465	济阳洪刚能源公司	济阳县正安路北首	刘连朝	压缩机房为钢结构彩板聚氨酯夹芯材料建造, 耐火性能不符合消防技术规范要求。	刘连朝	10. 21	是	是
		466	济阳元首针织有限责任公司	济阳县开元大街137号	丁杰	生产车间防排烟设施不符合消防技术规范要求。	丁杰	10. 21	是	是
		467	济南佳乐服装有限公司	济阳县济北经济开发区泰兴西街2号	薛平	二号厂房内设置充绒室为彩板聚氨酯夹芯材料建造, 不符合消防技术规范要求。	薛平	10. 21	是	是

		468	济南界龙科技有限公司	济阳县济阳镇泰兴西街5号	石如杰	员工宿舍楼2、3层疏散门锁闭	石如杰	10. 21	是	是
		469	济南捷阳纺织品有限公司	济阳县银河路17号	梁立群	厂房内应设置室内栓系统	梁立群	10. 21	是	是
		470	济阳海燕宾馆	济阳县开元大街176号	曹海彦	东侧通道锁闭	曹海彦	10. 21	是	是
		471	济阳县济北开发宾馆	济阳县济北开发区龙海路20号	王丽艳	前楼一层北侧安全出口占用，疏散不畅通	王丽艳	10. 21	是	是
		472	济南博爱棋牌室	济阳县开元大街86号	王有河	第四、五层走道防排烟设施不符合消防技术规范要求	王有河	10. 21	是	是
		473	济阳县银河长垣商厦	济阳县开元大街	魏强	防火分区不符合要求	魏强	10. 21	是	是
		474	济阳县阿波罗商场	济阳县济北开发区龙海园61号	吴庆明	第2层袋形走道长度不符合消防技术规范要求	吴庆明	10. 21	是	是
		475	济阳县光辉岁月广场	济阳县开元大街2号	郭长征	应设置封闭楼梯间。	郭长征	10. 21	是	是
		476	济阳玉林厨房家具	开元大街8号	于占军	一层厨房电器线路敷设不符合消防技术标准	于占军	10. 21	是	是
		477	济阳县御水玉林家具	济阳县龙海路与富强街交口处	李广	第四层应增设疏散楼梯。	李广	10. 21	是	是
		478	新偶像二店	孙耿南街3号	王全心	灭火器超期使用	王全心	10. 21	是	是
		479	财源商铺	孙耿南街5号	王全心	安全出口堵塞	王全心	10. 21	是	是
		480	顺鑫炉具	孙耿南街6号	李承鑫	灭火器超期使用	李承鑫	10. 21	是	是

		481	东岳建材市场	孙耿南街9号	艾明良	安全出口堵塞	艾明良	10. 21	是	是
		482	裕兴种子店	孙耿南街10号	艾贻贝	灭火器超期使用	艾贻贝	10. 21	是	是
		483	德州熟肉扒鸡	孙耿南街11号	李强	安全出口堵塞	李强	10. 21	是	是
		484	腾达骐达车行	孙耿南街12号	艾传富	灭火器超期使用	艾传富	10. 21	是	是
		485	兴达种业销售处	孙耿南街14号	齐传智	安全出口堵塞	齐传智	10. 21	是	是
		486	钱家清真香油坊	孙耿南街15号	杨教清	灭火器超期使用	杨教清	10. 21	是	是
		487	裕兴太阳能	孙耿南街16号	王金义	安全出口堵塞	王金义	10. 21	是	是
		488	诚信酒水商铺	孙耿南街18号	舒方宝	灭火器超期使用	舒方宝	10. 21	是	是
		489	兴旺茶庄	孙耿南街19号	高世刚	安全出口堵塞	高世刚	10. 21	是	是
		490	龙源家具	孙耿南街20号	王连财	灭火器超期使用	王连财	10. 21	是	是
		491	开发区牙科门诊	孙耿南街21号	纪延亭	安全出口堵塞	纪延亭	10. 21	是	是
		492	孙耿人家药店	孙耿南街22号	张乃霁	灭火器超期使用	张乃霁	10. 21	是	是
		493	宏鑫五金土产商店	孙耿南街23号	李辉生	安全出口堵塞	李辉生	10. 21	是	是

	494	飞龙家电大卖场	孙耿南街24-1号	李健	灭火器超期使用	李健	10. 21	是	是
	495	爱丽舍车行	孙耿南街24-2号	申继芹	安全出口堵塞	申继芹	10. 21	是	是
	496	继英修车铺	孙耿南街26号	申继英	灭火器超期使用	申继英	10. 21	是	是
	497	孙耿包子铺	孙耿南街27号	高士勇	安全出口堵塞	高士勇	10. 21	是	是
	498	五金龙玩具店	孙耿南街28号	张建新	灭火器超期使用	张建新	10. 21	是	是
	499	金源家具	孙耿南街29号	艾金萍	安全出口堵塞	艾金萍	10. 21	是	是
	500	回头来饭店	孙耿南街30号	郭寿亭	灭火器超期使用	郭寿亭	10. 21	是	是
	501	魔力网吧	孙耿南街32号	吕华军	安全出口堵塞	吕华军	10. 21	是	是
	502	春然装饰材料行	孙耿南街34号	肖成武	灭火器超期使用	肖成武	10. 21	是	是
	503	实木家具城	孙耿南街35号	艾洪泉	电线线路敷设杂乱	艾洪泉	10. 21	是	是
	504	宏鑫家具门市部	孙耿南街36号	艾钢柱	灭火器配置不足	艾钢柱	10. 21	是	是
	505	洪伟卫生院	孙耿南街37号	陈洪伟	电线线路敷设杂乱	陈洪伟	10. 21	是	是
	506	南街商店	孙耿南街38号	李红	灭火器配置不足	李红	10. 21	是	是

		507	欢乐百货商店	孙耿南街39号	张思杰	电线线路敷设杂乱	张思杰	10. 21	是	是
		508	宝玉宾馆	孙耿南街40号	王宝征	灭火器配置不足	王宝征	10. 21	是	是
		509	杨强电器行	孙耿南街42号	高世春	电线线路敷设杂乱	高世春	10. 21	是	是
		510	喜盈门实木家俱城	孙耿南街43号	黄光诚	灭火器配置不足	黄光诚	10. 21	是	是
		511	济阳孙耿电信	孙耿南街45号	张建军	电线线路敷设杂乱	张建军	10. 21	是	是
		512	华兴超市	孙耿南街49号	魏德志	灭火器配置不足	魏德志	10. 21	是	是
		513	粮油超市	孙耿南街55号	赵莉莉	电线线路敷设杂乱	赵莉莉	10. 21	是	是
		514	信义超市	孙耿南街56号	肖龙川	灭火器配置不足	肖龙川	10. 21	是	是
		515	红军汽车美容	孙耿南街65号	刘兆诚	电线线路敷设杂乱	刘兆诚	10. 21	是	是
		516	大胡子快餐	孙耿南街66号	刘红军	灭火器配置不足	刘红军	10. 21	是	是
		517	程东建材门市	孙耿南街67号	艾陈	电线线路敷设杂乱	艾陈	10. 21	是	是
		518	文星农资超市	孙耿南街69号	王文星	灭火器配置不足	王文星	10. 21	是	是
		519	见龙青苹果洗化	孙耿南街71号	周建龙	电线线路敷设杂乱	周建龙	10. 21	是	是

	520	张超摩托车大世界	孙耿南街73号	张超	灭火器配置不足	张超	10. 21	是	是
	521	福祥棉布批发	孙耿南街75号	杨乃福	电线线路敷设杂乱	杨乃福	10. 21	是	是
	522	孙耿邮政三农服务站	孙耿南街76号	刘凯歌	电线线路敷设杂乱	刘凯歌	10. 21	是	是
	523	皇明太阳能	庙廊商业街	李新	灭火器超期使用	李新	10. 21	是	是
	524	逸新装饰	庙廊商业街	王际金	安全出口堵塞	王际金	10. 21	是	是
	525	都市丽人婚纱摄影三店	庙廊商业街	王关峰	灭火器超期使用	王关峰	10. 21	是	是
	526	鲁新农资	庙廊商业街	王际金	安全出口堵塞	王际金	10. 21	是	是
	527	鑫艺汽修	庙廊商业街	刘孟利	灭火器超期使用	刘孟利	10. 21	是	是
	528	秋青超市	庙廊商业街	陈德辉	安全出口堵塞	陈德辉	10. 21	是	是
	529	源源手机	庙廊商业街	李源源	灭火器超期使用	李源源	10. 21	是	是
	530	庙廊农资	庙廊商业街	李明	安全出口堵塞	李明	10. 21	是	是
	531	迎春家电	庙廊商业街	马迎春	灭火器超期使用	马迎春	10. 21	是	是
	532	宝玉金硕果购物中心	庙廊商业街	王月宝	安全出口堵塞	王月宝	10. 21	是	是

		533	强光科技	庙廊商业街	王洪东	灭火器超期使用	王洪东	10. 21	是	是
		534	经虎河顺饲料	庙廊商业街	孙经虎	安全出口堵塞	孙经虎	10. 21	是	是
		535	建国窗帘门市部	庙廊商业街	王建国	灭火器超期使用	王建国	10. 21	是	是
		536	红苹果洗化门市部	庙廊商业街	王建民	安全出口堵塞	王建民	10. 21	是	是
		537	瑞发布鞋业门市部	庙廊商业街	王金芝	灭火器超期使用	王金芝	10. 21	是	是
		538	再回首家常菜馆	庙廊商业街	宋德霞	安全出口堵塞	宋德霞	10. 21	是	是
		539	嫦娥手机经营部	庙廊商业街	姜华	灭火器超期使用	姜华	10. 21	是	是
		540	妈妈咪孕婴用品店	庙廊商业街	李洪生	安全出口堵塞	李洪生	10. 21	是	是
		541	庙廊药店	庙廊商业街	张侠	灭火器超期使用	张侠	10. 21	是	是
		542	张军机动车销售店	庙廊商业街	张孝军	安全出口堵塞	张孝军	10. 21	是	是
		543	肖新包子铺	庙廊商业街	刘静	灭火器超期使用	刘静	10. 21	是	是
		544	达顺五金机电商场	庙廊商业街	王克平	安全出口堵塞	王克平	10. 21	是	是
		545	科虎艺达窗帘	庙廊商业街	威克虎	灭火器超期使用	威克虎	10. 21	是	是

		546	振勇卫服装店	庙廊商业街	李振勇	安全出口堵塞	李振勇	10. 21	是	是
		547	辉瑞摩托维修部	庙廊商业街	董佳勇	灭火器超期使用	董佳勇	10. 21	是	是
		548	乖乖宝贝服装门市部	庙廊商业街	周万星	电线线路敷设杂乱	周万星	10. 21	是	是
		549	爱笑鞋店	庙廊商业街	王涛	灭火器配置不足	王涛	10. 21	是	是
		550	长顺食品店	庙廊商业街	李恩明	电线线路敷设杂乱	李恩明	10. 21	是	是
		551	雅芳洗涤用品店	庙廊商业街	张士海	灭火器配置不足	张士海	10. 21	是	是
		552	丰凯农资门市部	庙廊商业街	王吉勇	灭火器配置不足	王吉勇	10. 21	是	是
		553	东方理发店	庙廊商业街	王军	电线线路敷设杂乱	王军	10. 21	是	是
		554	家家美发店	庙廊商业街	石洁	灭火器配置不足	石洁	10. 21	是	是
		555	家家和购物中心	济阳县回河镇店子村	贾艳艳	灭火器超期使用	贾艳艳	10. 21	是	是
		556	玉国鞋城结婚床上用品	济阳县回河镇店子村	王 平	安全出口堵塞	王 平	10. 21	是	是
		557	福恩缘手机店	济阳县回河镇店子村	杨善荣	灭火器超期使用	杨善荣	10. 21	是	是
		558	健峰服装店	济阳县回河镇店子村	黎京翠	安全出口堵塞	黎京翠	10. 21	是	是

		559	万里农机门市部	济阳县回河镇店子村	李洪珍	灭火器超期使用	李洪珍	10. 21	是	是
		560	颜丰农机门市部	济阳县回河镇店子村	王长军	安全出口堵塞	王长军	10. 21	是	是
		561	正大电动车行	济阳县回河镇店子村	王良柱	灭火器超期使用	王良柱	10. 21	是	是
		562	鑫鑫馒头房	济阳县回河镇店子村	吴玉琴	安全出口堵塞	吴玉琴	10. 21	是	是
		563	杭顺室内装饰	济阳县回河镇店子村	王世杰	灭火器超期使用	王世杰	10. 21	是	是
		564	阳阳物资供销社	济阳县回河镇店子村	杨阳	安全出口堵塞	杨阳	10. 21	是	是
		565	御水宾馆	济阳县回河镇店子村	杨善水	灭火器超期使用	杨善水	10. 21	是	是
		566	宏鑫源大酒店	济阳县回河镇店子村	田甜	安全出口堵塞	田甜	10. 21	是	是

http: //www.jnfire.cn/

http: //www. jnfire. cn/

http: //www.jnfire.cn/

http: //www.jnfire.cn/