

消防安全大排查大整治活动统计表 (社会单位自查自纠)

| 地市 | 序号 | 单位场所名称 | 单位地址 | 单位负责人 | 自查中发现的隐患和问题 | 整改责任人 | 整改时限 | 是否“实名”报告当地公安消防部门和派出所 | 是否在当地互联网消防网站上公布 |
|----|----|--------|---------|-------|---------------------------|-------|------|----------------------|-----------------|
| | 1 | 红霞制衣改衣 | 佛山街南街 | 李红霞 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未 | 李红霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 2 | 尚品芭莎 | 佛山街南街 | 郑涓 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 郑涓 | 7天 | 是 | 是 |
| | 3 | 沂川餐馆 | 佛山街南 | 齐红月 | 在检查中发现1层疏散指示 | 齐红月 | 7天 | 是 | 是 |
| | 4 | 浩沙内衣 | 佛山街南 | 卢永凤 | 2. 疏散指示标志未保持玩 | 卢永凤 | 7天 | 是 | 是 |
| | 5 | 答案反布 | 佛山街南 | 王晓静 | 在检查中发现1、灭火器气 | 王晓静 | 7天 | 是 | 是 |
| | 6 | 心动发艺 | 佛山街南 | 李茂亮 | 2. 疏散指示标志未保持玩 | 李茂亮 | 7天 | 是 | 是 |
| | 7 | 卡秀造型 | 佛山街南 | 张绪华 | 在检查中发现1、灭火器气 | 张绪华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 8 | 惠生堂中 | 佛山街南 | 朱士云 | 使用塑料花装饰， | 朱士云 | 7天 | 是 | 是 |
| | 9 | 珂爱你减肥馆 | 佛山街南街 | 李红艳 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 李红艳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 10 | 真功夫 | 佛山街南街 | 孙永刚 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 孙永刚 | 7天 | 是 | 是 |
| | 11 | 健乐健康会馆 | 佛山街北街 | 田井全 | 员工消防知识不熟悉 | 田井全 | 7天 | 是 | 是 |
| | 12 | 纯色化妆品 | 佛山街北街 | 邢可歆 | 安全出口堆放杂物 | 邢可歆 | 7天 | 是 | 是 |
| | 13 | 月玉缘 | 佛山街北街 | 赵粤赢 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 赵粤赢 | 7天 | 是 | 是 |
| | 14 | 泰山文化商店 | 佛山街北街 | 徐景立 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 徐景立 | 7天 | 是 | 是 |
| | 15 | 原酿粥店 | 佛山街8号 | 袁宝华 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不标准 | 袁宝华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 16 | 老济南四合院 | 佛山街26—6 | 李智勇 | 2. 疏散指示标志未保持玩好有效 | 李智勇 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--------|---------------------|-----|---------------------------------|-----|----|---|---|
| | 17 | 玖玖水饺 | 佛山街 26—6 | 张维维 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 张维维 | 7天 | 是 | 是 |
| | 18 | 阿里郎 | 佛山街 26—7 | 焦勇 | 使用塑料花装饰， | 焦勇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 19 | 麻辣香锅 | 佛山街 20—8 | 滕广建 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 滕广建 | 7天 | 是 | 是 |
| | 20 | 英雄煮 | 佛山街 10—4 | 陶倩倩 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 陶倩倩 | 7天 | 是 | 是 |
| | 21 | 阿健精剪 | 棋盘五区 7—4—10 1 | 郭建 | 员工消防知识不熟悉 | 郭建 | 7天 | 是 | 是 |
| | 22 | 欧尚造型 | 棋盘五区 5—2—10 1 | 王磊 | 安全出口堆放杂物 | 王磊 | 7天 | 是 | 是 |
| | 23 | 昕鑫理发店 | 棋盘五区 5号 6—101 | 许银生 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 许银生 | 7天 | 是 | 是 |
| | 24 | 卡乐丝造型 | 棋盘五区 5号 4—102 | 陈建 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 陈建 | 7天 | 是 | 是 |
| | 25 | 丝域美发空间 | 棋盘五区 7—4—10 4 | 杨传延 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 杨传延 | 7天 | 是 | 是 |
| | 26 | 阿楚精剪坊 | 棋盘六区 11号楼底 层 | 楚四奎 | 员工消防知识不熟悉 | 楚四奎 | 7天 | 是 | 是 |
| | 27 | 阿双阿月 | 棋盘六区 7—7—10 1 | 周志业 | 安全出口堆放杂物 | 周志业 | 7天 | 是 | 是 |
| | 28 | 旺达房产 | 棋盘五区 7—4—10 2 | 李迪 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 李迪 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|---------|-------------|-----|---------------------------------|-----|----|---|---|
| | 29 | 众信五金 | 棋盘小区5—8号传达室 | 李广芝 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准 | 李广芝 | 7天 | 是 | 是 |
| | 30 | 泰海印务 | 棋盘小区5—8号传达室 | 孙德全 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 孙德全 | 7天 | 是 | 是 |
| | 31 | 343洋行 | 佛山街41号 | 李晓方 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 李晓方 | 7天 | 是 | 是 |
| | 32 | 巴黎巴黎手店 | 佛山街中段八中西 | 张 | 使用塑料花装饰， | 张 | 7天 | 是 | 是 |
| | 33 | 白领潮人 | 佛山街50号 | 刘华 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 刘华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 34 | 外贸家纺 | 佛山街48号 | 孟庆宝 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 孟庆宝 | 7天 | 是 | 是 |
| | 35 | 风尚 | 佛山街44号 | 张佳 | 员工消防知识不熟悉 | 张佳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 36 | 绯格贝缇 | 佛山街52号 | 李加霖 | 安全出口堆放杂物 | 李加霖 | 7天 | 是 | 是 |
| | 37 | 卖皮堂 | 佛山街46号 | 张建军 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 张建军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 38 | 风格驿站 | 佛山街44号 | 郭广霖 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 郭广霖 | 7天 | 是 | 是 |
| | 39 | 菊田GCAFF | 佛山街44号 | 朱天蛟 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 朱天蛟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 40 | 青藏老酸奶 | 佛山街中段八中西 | 郭沫沫 | 员工消防知识不熟悉 | 郭沫沫 | 7天 | 是 | 是 |
| | 41 | 名烟名酒 | 佛山街20号 | 马立聪 | 安全出口堆放杂物 | 马立聪 | 7天 | 是 | 是 |
| | 42 | 翡翠赌石 | 佛山街28 | 井长青 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 井长青 | 7天 | 是 | 是 |
| | 43 | 聚京汇面馆 | 佛山街北街 | 杨静 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 杨静 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|------------|------------------|-----|---------------------------------|-----|----|---|---|
| | 44 | A里食品有限公司 | 佛山街北街 | 范艳茹 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准 | 范艳茹 | 7天 | 是 | 是 |
| | 45 | 奶茶博士 | 佛山街北街 | 张超 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 张超 | 7天 | 是 | 是 |
| | 46 | 佛山苑社区卫生服务社 | 佛山街15号 | 朱嘉骊 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 朱嘉骊 | 7天 | 是 | 是 |
| | 47 | 本命年饰品店 | 佛山街15—1号 | 王宝焕 | 使用塑料花装饰， | 王宝焕 | 7天 | 是 | 是 |
| | 48 | 发蕾丝美发店 | 佛山街 | 吴名德 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 吴名德 | 7天 | 是 | 是 |
| | 49 | 中国联通 | 佛山苑1—5号 | 周华蒙 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 周华蒙 | 7天 | 是 | 是 |
| | 50 | 艾薇 | 佛山街北街 | 林晓英 | 员工消防知识不熟悉 | 林晓英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 51 | 米兰小站 | 佛山街15号 | 张璐 | 安全出口堆放杂物 | 张璐 | 7天 | 是 | 是 |
| | 52 | 佛山街纳仙店 | 佛山街 | 蒋淑国 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 蒋淑国 | 7天 | 是 | 是 |
| | 53 | 联通房产 | 佛山苑花园东街南角 | 王沛忠 | 安全出口堆放杂物 | 王沛忠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 54 | 爱友百货 | 佛山苑一区10号楼2单元101室 | 贺元富 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 贺元富 | 7天 | 是 | 是 |
| | 55 | 韩国料理 | 花园庄东路39号 | 金泰良 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 金泰良 | 7天 | 是 | 是 |
| | 56 | 荆家烧饼 | 花园庄东路23号 | 荆军忠 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 荆军忠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 57 | 千里香馄饨 | 花园庄东路23号 | 轩秀云 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 轩秀云 | 7天 | 是 | 是 |
| | 58 | 九九鸭脖又都熟食 | 花园庄东路23号 | 王济青 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准 | 王济青 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|----------|-----|---------------------------------|-----|----|---|---|
| | 59 | 花园庄书店 | 花园庄东路 | 赵全新 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 赵全新 | 7天 | 是 | 是 |
| | 60 | 辰亚办公 | 花园庄东路35号 | 栾梅 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 栾梅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 61 | 大益茶 | 花园庄东路37号 | 刘广田 | 使用塑料花装饰, | 刘广田 | 7天 | 是 | 是 |
| | 62 | 统一银座 | 花园庄东路39号 | 秦贵梅 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 秦贵梅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 63 | 山口商行 | 花园庄东路39号 | 王桂新 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 王桂新 | 7天 | 是 | 是 |
| | 64 | 神农大药店 | 花园庄东路49号 | 姜娜 | 员工消防知识不熟悉 | 姜娜 | 7天 | 是 | 是 |
| | 65 | 星期吧网络科技旅馆 | 花园庄东路23号 | 李金强 | 安全出口堆放杂物 | 李金强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 66 | 洁雅美发 | 花园庄东路23号 | 刘秋菊 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 刘秋菊 | 7天 | 是 | 是 |
| | 67 | 泉韵美发 | 花园庄东路23号 | 王彦铭 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准 | 王彦铭 | 7天 | 是 | 是 |
| | 68 | 康复理疗 | 花园庄东路23号 | 刘培升 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 刘培升 | 7天 | 是 | 是 |
| | 69 | 建联中药店 | 历山东路1号 | 凡庆刚 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 凡庆刚 | 7天 | 是 | 是 |
| | 70 | 普罗旺斯 | 历山东路1号 | 李月 | 使用塑料花装饰, | 李月 | 7天 | 是 | 是 |
| | 71 | 美宿时尚 | 历山东路1号 | 王佳记 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 王佳记 | 7天 | 是 | 是 |
| | 72 | 尚金甘栗 | 历山东路1号 | 王勇 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 王勇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 73 | 莱州海鲜 | 历山东路3号 | 张丛波 | 员工消防知识不熟悉 | 张丛波 | 7天 | 是 | 是 |
| | 74 | 顺路鞋行 | 历山东路5号 | 田衡梅 | 安全出口堆放杂物 | 田衡梅 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|-----------|-----|---------------------------------|-----|----|---|---|
| | 75 | 老北京布鞋 | 历山东路3号 | 刘春霞 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 刘春霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 76 | 色彩夫人 | 历山东路1号 | 王伶宇 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准 | 王伶宇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 77 | 贝可利 | 科学院西门 | 王东航 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 王东航 | 7天 | 是 | 是 |
| | 78 | 德州牌扒鸡 | 科学院西门 | 王东航 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 王东航 | 7天 | 是 | 是 |
| | 79 | 桂萍烟酒店 | 科学院西门 | 赵桂萍 | 使用塑料花装饰， | 赵桂萍 | 7天 | 是 | 是 |
| | 80 | 利永胜汽车美容中心 | 科学院西门 | 张文云 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 张文云 | 7天 | 是 | 是 |
| | 81 | 中国联通营业厅 | 科学院西门 | 黄贺 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 黄贺 | 7天 | 是 | 是 |
| | 82 | 体彩 | 科学院西门 | 王晓云 | 员工消防知识不熟悉 | 王晓云 | 7天 | 是 | 是 |
| | 83 | 超意兴快餐 | 科学院西门 | 李爱华 | 安全出口堆放杂物 | 李爱华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 84 | 黄焖鸡米饭 | 科学院西门 | 孙桢 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 孙桢 | 7天 | 是 | 是 |
| | 85 | 临沂参馆 | 科学院西门 | 鲁通海 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 鲁通海 | 7天 | 是 | 是 |
| | 86 | 黑龙江春饼 | 科学院西门 | 段胜会 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 段胜会 | 7天 | 是 | 是 |
| | 87 | 原创天地 | 科学院西门 | 宋波 | 员工消防知识不熟悉 | 宋波 | 7天 | 是 | 是 |
| | 88 | 净和茶社 | 科学院西门 | 王法强 | 安全出口堆放杂物 | 王法强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 89 | 统一银座 | 千佛山东路19—1 | 刘燕 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 刘燕 | 7天 | 是 | 是 |
| | 90 | 高密烧肉 | 千佛山东路37 | 李叔庆 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 李叔庆 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|----------|-----|---------------------------------|-----|----|---|---|
| | 91 | 韵味超市 | 千佛山东路37 | 王德华 | 在检查中发现1层疏散指示标志未设置不符合标准 | 王德华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 92 | 中国移动通信营业厅 | 千佛山东路37 | 张振 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 张振 | 7天 | 是 | 是 |
| | 93 | 美琳娜服装店 | 千佛山东路37 | 吴意静 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 吴意静 | 7天 | 是 | 是 |
| | 94 | 立下门诊 | 千佛山东路37 | 马超 | 使用塑料花装饰， | 马超 | 7天 | 是 | 是 |
| | 95 | 韵味济南 | 千佛山东路41 | 王德华 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 王德华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 96 | 中浩酒业有限公司 | 朝山街1-1号 | 周山平 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 周山平 | 7天 | 是 | 是 |
| | 97 | 山东省外文书店 | 朝山街1号 | 刘强 | 员工消防知识不熟悉 | 刘强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 98 | 服装店 | 朝山街3号 | 刘凤英 | 安全出口堆放杂物 | 刘凤英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 99 | 韩国料理 | 花园庄东路39号 | 金泰良 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 金泰良 | 7天 | 是 | 是 |
| | 100 | 荆家烧饼 | 花园庄东路23号 | 荆军忠 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 荆军忠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 101 | 千里香馄饨 | 花园庄东路23号 | 轩秀云 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 轩秀云 | 7天 | 是 | 是 |
| | 102 | 九九鸭脖 又都熟食 | 花园庄东路23号 | 王济青 | 员工消防知识不熟悉 | 王济青 | 7天 | 是 | 是 |
| | 103 | 花园庄书店 | 花园庄东路 | 赵全新 | 安全出口堆放杂物 | 赵全新 | 7天 | 是 | 是 |
| | 104 | 辰亚办公 | 花园庄东路35号 | 栾梅 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 栾梅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 105 | 大益茶 | 花园庄东路37号 | 刘广田 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 刘广田 | 7天 | 是 | 是 |
| | 106 | 统一银座 | 花园庄东路39号 | 秦贵梅 | 在检查中发现1层疏散指示标志未设置不符合标准 | 秦贵梅 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------------|----------|-----|-----------------------|-----|----|---|---|
| | 107 | 山口商行 | 花园庄东路39号 | 王桂新 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 王桂新 | 7天 | 是 | 是 |
| | 108 | 神农大药店 | 花园庄东路49号 | 姜娜 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 姜娜 | 7天 | 是 | 是 |
| | 109 | 星期吧网络科技旅馆 | 花园庄东路23号 | 李金强 | 员工消防知识不熟悉 | 李金强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 110 | 洁雅美发 | 花园庄东路23号 | 刘秋菊 | 安全出口堆放杂物 | 刘秋菊 | 7天 | 是 | 是 |
| | 111 | 泉韵美发 | 花园庄东路23号 | 王彦铭 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 王彦铭 | 7天 | 是 | 是 |
| | 112 | 康复理疗 | 花园庄东路23号 | 刘培升 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 刘培升 | 7天 | 是 | 是 |
| | 113 | 建联中药店 | 历山东路1号 | 凡庆刚 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 凡庆刚 | 7天 | 是 | 是 |
| | 114 | 普罗旺斯 | 历山东路1号 | 李月 | 员工消防知识不熟悉 | 李月 | 7天 | 是 | 是 |
| | 115 | 美宿时尚 | 历山东路1号 | 王佳记 | 安全出口堆放杂物 | 王佳记 | 7天 | 是 | 是 |
| | 116 | 尚金甘栗 | 历山东路1号 | 王勇 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 王勇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 117 | 莱州海鲜 | 历山东路3号 | 张丛波 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 张丛波 | 7天 | 是 | 是 |
| | 118 | 顺路鞋行 | 历山东路5号 | 田衡梅 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 田衡梅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 119 | 老北京布鞋 | 历山东路3号 | 刘春霞 | 员工消防知识不熟悉 | 刘春霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 120 | 色彩夫人 | 历山东路1号 | 王伶宇 | 安全出口堆放杂物 | 王伶宇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 121 | 108加油站 | 山大路 | 于启良 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 于启良 | 7天 | 是 | 是 |
| | 122 | 洗车店 (108加油站) | 山大路 | 秦忠树 | 员工消防知识不熟悉 | 秦忠树 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|----------|---------|----------------------|---------|----|---|---|
| 123 | 济南市红梅制线厂 | 山大路 | 于建 | 安全出口堆放杂物 | 于建 | 7天 | 是 | 是 |
| 124 | 万客来旅馆 | 山大路 | 石崇红 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 石崇红 | 7天 | 是 | 是 |
| 125 | 饱饱炖菜馆 | 山大路 | 于春强 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 于春强 | 7天 | 是 | 是 |
| 126 | 盛祥五交化 | 山大路 | 章明祥 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 章明祥 | 7天 | 是 | 是 |
| 127 | 李萍印务 | 山大路 | 李萍 | 员工消防知识不熟悉 | 李萍 | 7天 | 是 | 是 |
| 128 | 渔具水族 | 山大路 | 李会 | 安全出口堆放杂物 | 李会 | 7天 | 是 | 是 |
| 129 | 好滋味 | 山大路 | 潘思儒 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 潘思儒 | 7天 | 是 | 是 |
| 130 | 茹香林西点 | 山大路 | 赵军，祁轩茹 | 员工消防知识不熟悉 | 赵军，祁轩茹 | 7天 | 是 | 是 |
| 131 | 鑫东印务 | 山大路 | 崔文杰 | 安全出口堆放杂物 | 崔文杰 | 7天 | 是 | 是 |
| 132 | 阿胖烤翅 | 山大路 | 祁圣辉 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 祁圣辉 | 7天 | 是 | 是 |
| 133 | 喜丽美狮里娃 | 山大南路157号 | 盛军勇、成杨梅 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 盛军勇、成杨梅 | 7天 | 是 | 是 |
| 134 | 淑玉平民大药店 | 山大南路153号 | 朱继 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 朱继 | 7天 | 是 | 是 |
| 135 | 鸥都内衣 | 山大南路151号 | 武文斌 | 员工消防知识不熟悉 | 武文斌 | 7天 | 是 | 是 |
| 136 | 裕丰菜馆 | 山大南路149号 | 王荣江、梁彦梅 | 安全出口堆放杂物 | 王荣江、梁彦梅 | 7天 | 是 | 是 |
| 137 | 意外金喜服装店 | 山大南路147号 | 杨静 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 杨静 | 7天 | 是 | 是 |
| 138 | 她他外贸 | 山大南路147号 | 李华松 | 员工消防知识不熟悉 | 李华松 | 7天 | 是 | 是 |
| 139 | 巴拉巴拉童鞋店 | 山大南路145号 | 刘勇、黄金雷 | 安全出口堆放杂物 | 刘勇、黄金雷 | 7天 | 是 | 是 |
| 140 | 胖依秀 | 山大南路141号 | 张兴超 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 张兴超 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|-----------|---------|-----------------------|---------|----|---|---|
| | 141 | 腾宏五金店 | 山大南路141号 | 洪吉庆 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 洪吉庆 | 7天 | 是 | 是 |
| | 142 | 梦俪伊人服饰 | 山大南路139号 | 吴燕红 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 吴燕红 | 7天 | 是 | 是 |
| | 143 | 绿色健康生活馆 | 利农庄路29号 | 孙敏 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 孙敏 | 7天 | 是 | 是 |
| | 144 | 中国体彩站 | 利农庄路29号 | 中国体彩站 | 安全出口堆放杂物 | 中国体彩站 | 7天 | 是 | 是 |
| | 145 | 常回味快餐 | 利农庄路29号 | 常回味快餐 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 常回味快餐 | 7天 | 是 | 是 |
| | 146 | 沂蒙特色盖馆 | 利农庄路29号 | 沂蒙特色盖馆 | 员工消防知识不熟悉 | 沂蒙特色盖馆 | 7天 | 是 | 是 |
| | 147 | 飞利浦手机售后 | 利农庄路29号门头 | 飞利浦手机售后 | 安全出口堆放杂物 | 飞利浦手机售后 | 7天 | 是 | 是 |
| | 148 | 岩韵茶客 | 利农庄路29号门头 | 岩韵茶客 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 岩韵茶客 | 7天 | 是 | 是 |
| | 149 | 松下电器生活馆 | 利农庄路29号 | 郭伦 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 郭伦 | 7天 | 是 | 是 |
| | 150 | 北京宅急送快运有限公司 | 利农庄路29号 | 陈显宝 | 员工消防知识不熟悉 | 陈显宝 | 7天 | 是 | 是 |
| | 151 | 中国邮政快递 | 利农庄路29号 | 王前 | 安全出口堆放杂物 | 王前 | 7天 | 是 | 是 |
| | 152 | 济南英德利实业有限公司 | 利农庄路29号 | 薛英岳 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 薛英岳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 153 | 阳光翘参坊 | 历山名郡西门 | 李永起 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 李永起 | 7天 | 是 | 是 |
| | 154 | 娇丽颜美家 | 历山名郡西门 | 王君 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 王君 | 7天 | 是 | 是 |
| | 155 | 超艳美发 | 历山名郡西门 | 秦炳龙 | 员工消防知识不熟悉 | 秦炳龙 | 7天 | 是 | 是 |
| | 156 | 娇丽芙美家 | 历山名郡西门 | 郑军 | 安全出口堆放杂物 | 郑军 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|------------|-----|--------------------------|-----|----|---|---|
| | 157 | 美甲店 | 历山名郡 西门 | 岳昧 | 疏散指示标志未保持完好 有效 | 岳昧 | 7天 | 是 | 是 |
| | 158 | 胶东海鲜 王饭店 | 历山名郡 西门 | 王旭静 | 员工消防知识不熟悉 | 王旭静 | 7天 | 是 | 是 |
| | 159 | 尚善坊 | 历山名郡 西门 | 梦飞 | 安全出口堆放杂物 | 梦飞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 160 | 曲姿瘦身 连锚机构 | 历山名郡 西门 | 张庆芳 | 疏散指示标志未保持完好 有效 | 张庆芳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 161 | 亮亮面馆 | 历山名郡 西门 | 罗亮 | 疏散通道堆放杂物，疏散 指示标志设施不规范 | 罗亮 | 7天 | 是 | 是 |
| | 162 | 正山堂 | 历山名郡 西门 | 张光明 | 灭火器遮挡，灭火器挪作 他用 | 张光明 | 7天 | 是 | 是 |
| | 163 | 齐状元粥 铺 | 历山名郡 西门 | 张经理 | 员工消防知识不熟悉 | 张经理 | 7天 | 是 | 是 |
| | 164 | 亨，香槟 茶 | 历山名郡 西门 | 石向辉 | 安全出口堆放杂物 | 石向辉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 165 | 柔夷美甲 | 历山名郡 西门 | 田鹏 | 灭火器遮挡，灭火器挪作 他用 | 田鹏 | 7天 | 是 | 是 |
| | 166 | COPY服装 店 | 历山名郡 西门 | 刘莅 | 员工消防知识不熟悉 | 刘莅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 167 | 丽江龙记 斑鱼庄 | 历山名郡 西门 | 韩军 | 安全出口堆放杂物 | 韩军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 168 | 涿玉堂 | 历山名郡 西门 | 赵心 | 疏散指示标志未保持完好 有效 | 赵心 | 7天 | 是 | 是 |
| | 169 | 天天向上 摄影 | 佛山街 | 刘悦 | 疏散通道堆放杂物，疏散 指示标志设施不规范 | 刘悦 | 7天 | 是 | 是 |
| | 170 | 医源门诊 | 佛山街 | 王月凤 | 灭火器遮挡，灭火器挪作 他用 | 王月凤 | 7天 | 是 | 是 |
| | 171 | 千色坊 | 佛山街 | 郝凤华 | 员工消防知识不熟悉 | 郝凤华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 172 | Aa亮发艺 | 佛山街 | 吕展展 | 安全出口堆放杂物 | 吕展展 | 7天 | 是 | 是 |
| | 173 | 新秀发艺 | 佛山街 | 贾新峰 | 疏散指示标志未保持完好 有效 | 贾新峰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 174 | 美宣造型 | 佛山街 | 王俊霖 | 员工消防知识不熟悉 | 王俊霖 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|-----|-----|---------------------------------|-----|----|---|---|
| | 175 | 韩都烧烤 | 佛山街 | 宋志香 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 宋志香 | 7天 | 是 | 是 |
| | 176 | 望佛楼 | 佛山街 | 周强 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 周强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 177 | 盛雅 | 佛山街 | 周强 | 员工消防知识不熟悉 | 周强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 178 | 曼迪 | 佛山街 | 张莹 | 安全出口堆放杂物 | 张莹 | 7天 | 是 | 是 |
| | 179 | 泉能广告 | 佛山街 | 刘西洋 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 刘西洋 | 7天 | 是 | 是 |
| | 180 | 红霞制衣 改衣 | 佛山街 | 李红霞 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 李红霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 181 | 尚品芭莎 | 佛山街 | 郑涓 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 郑涓 | 7天 | 是 | 是 |
| | 182 | 沂川餐馆 | 佛山街 | 齐红月 | 员工消防知识不熟悉 | 齐红月 | 7天 | 是 | 是 |
| | 183 | 浩沙内衣 | 佛山街 | 卢永凤 | 安全出口堆放杂物 | 卢永凤 | 7天 | 是 | 是 |
| | 184 | 答案反布 店 | 佛山街 | 王晓静 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 王晓静 | 7天 | 是 | 是 |
| | 185 | 心动发艺 | 佛山街 | 李茂亮 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准 | 李茂亮 | 7天 | 是 | 是 |
| | 186 | 卡秀造型 | 佛山街 | 张绪华 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 张绪华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 187 | 惠生堂中 医推拿 | 佛山街 | 朱士云 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 朱士云 | 7天 | 是 | 是 |
| | 188 | 珂爱你减 肥馆 | 佛山街 | 李红艳 | 使用塑料花装饰, | 李红艳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 189 | 真功夫 | 佛山街 | 孙永刚 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 孙永刚 | 7天 | 是 | 是 |
| | 190 | 健乐健康 会馆 | 佛山街 | 田井全 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 田井全 | 7天 | 是 | 是 |
| | 191 | 纯色化妆 品 | 佛山街 | 邢可歆 | 员工消防知识不熟悉 | 邢可歆 | 7天 | 是 | 是 |
| | 192 | 月玉缘 | 佛山街 | 赵粤赢 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 赵粤赢 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|-------------|-----|---------------------------------|-----|----|---|---|
| | 193 | 泰山文化商店 | 佛山街 | 徐景立 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 徐景立 | 7天 | 是 | 是 |
| | 194 | 原酿粥店 | 佛山街8号 | 袁宝华 | 员工消防知识不熟悉 | 袁宝华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 195 | 老济南四合院 | 佛山街26—6 | 李智勇 | 安全出口堆放杂物 | 李智勇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 196 | 玖玖水饺 | 佛山街26—6 | 张维维 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 张维维 | 7天 | 是 | 是 |
| | 197 | 阿里郎 | 佛山街26—7 | 焦勇 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 焦勇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 198 | 麻辣香锅 | 佛山街20—8 | 滕广建 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 滕广建 | 7天 | 是 | 是 |
| | 199 | 英雄煮 | 佛山街10—4 | 陶倩倩 | 员工消防知识不熟悉 | 陶倩倩 | 7天 | 是 | 是 |
| | 200 | 阿健精剪 | 棋盘五区7—4—101 | 郭建 | 安全出口堆放杂物 | 郭建 | 7天 | 是 | 是 |
| | 201 | 欧尚造型 | 棋盘五区5—2—101 | 王磊 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 王磊 | 7天 | 是 | 是 |
| | 202 | 昕鑫理发店 | 棋盘五区5号 | 许银生 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准 | 许银生 | 7天 | 是 | 是 |
| | 203 | 卡乐丝造型 | 棋盘五区5号 | 陈建 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 陈建 | 7天 | 是 | 是 |
| | 204 | 丝域美发空间 | 棋盘五区7—4—104 | 杨传延 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 杨传延 | 7天 | 是 | 是 |
| | 205 | 阿楚精剪坊 | 棋盘六区11号楼底层 | 楚四奎 | 使用塑料花装饰, | 楚四奎 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|---------------------|-----|-----------------------|-----|----|---|---|
| | 206 | 阿双阿月 | 棋盘六区 7—7—10 1 | 周志业 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 周志业 | 7天 | 是 | 是 |
| | 207 | 旺达房产 | 棋盘五区 7—4—10 2 | 李迪 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 李迪 | 7天 | 是 | 是 |
| | 208 | 众信五金 | 棋盘小区 5—8号传达室 | 李广芝 | 员工消防知识不熟悉 | 李广芝 | 7天 | 是 | 是 |
| | 209 | 泰海印务 | 棋盘小区 5—8号传达室 | 孙德全 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 孙德全 | 7天 | 是 | 是 |
| | 210 | 343洋行 | 佛山街41号 | 李晓方 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 李晓方 | 7天 | 是 | 是 |
| | 211 | 巴黎巴黎毛庄 | 佛山街中段八中西 | 张 | 员工消防知识不熟悉 | 张 | 7天 | 是 | 是 |
| | 212 | 白领潮人 | 佛山街50号 | 刘华 | 安全出口堆放杂物 | 刘华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 213 | 外贸家纺 | 佛山街48号 | 孟庆宝 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 孟庆宝 | 7天 | 是 | 是 |
| | 214 | 风尚 | 佛山街44号 | 张佳 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 张佳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 215 | 绯格贝缇 | 佛山街52号 | 李加霖 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 李加霖 | 7天 | 是 | 是 |
| | 216 | 卖皮堂 | 佛山街46号 | 张建军 | 员工消防知识不熟悉 | 张建军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 217 | 风格驿站 | 佛山街44号 | 郭广霖 | 安全出口堆放杂物 | 郭广霖 | 7天 | 是 | 是 |
| | 218 | 菊田 CCAFE | 佛山街44号 | 朱天蛟 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 朱天蛟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 219 | 青藏老酸奶 | 佛山街中段八中西 | 郭沫沫 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不完全标准 | 郭沫沫 | 7天 | 是 | 是 |
| | 220 | 名烟名酒 | 佛山街20号 | 马立聪 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 马立聪 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|------------------|-----|--------------------------------|-----|----|---|---|
| | 221 | 翡翠赌石 | 佛山街28 | 井长青 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2.疏散指示标志未保持完好有效 | 井长青 | 7天 | 是 | 是 |
| | 222 | 聚京汇面馆 | 佛山街 | 杨静 | 使用塑料花装饰, | 杨静 | 7天 | 是 | 是 |
| | 223 | A里食品有限公司 | 佛山街 | 范艳茹 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 范艳茹 | 7天 | 是 | 是 |
| | 224 | 奶茶博士 | 佛山街 | 张超 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 张超 | 7天 | 是 | 是 |
| | 225 | 佛山苑社区卫生服务社 | 佛山街15号 | 朱嘉骊 | 员工消防知识不熟悉 | 朱嘉骊 | 7天 | 是 | 是 |
| | 226 | 本命年饰品店 | 佛山街15—1号 | 王宝焕 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 王宝焕 | 7天 | 是 | 是 |
| | 227 | 发蕾丝美发店 | 佛山街 | 吴名德 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 吴名德 | 7天 | 是 | 是 |
| | 228 | 中国联通 | 佛山苑1—5号 | 周华蒙 | 员工消防知识不熟悉 | 周华蒙 | 7天 | 是 | 是 |
| | 229 | ME服装店 | 佛山街 | 紫裕婷 | 安全出口堆放杂物 | 紫裕婷 | 7天 | 是 | 是 |
| | 230 | 艾薇 | 佛山街 | 林晓英 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 林晓英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 231 | 米兰小站 | 佛山街15号 | 张璐 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 张璐 | 7天 | 是 | 是 |
| | 232 | 佛山街纳攸店 | 佛山街 | 蒋淑国 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 蒋淑国 | 7天 | 是 | 是 |
| | 233 | 联通房产 | 佛山苑花园东面角 | 王沛忠 | 员工消防知识不熟悉 | 王沛忠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 234 | 爱友百货 | 佛山苑一区10号楼2单元101号 | 贺元富 | 安全出口堆放杂物 | 贺元富 | 7天 | 是 | 是 |
| | 235 | 博西工厂店 | 明湖东路8—18号 | 鲁博 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 鲁博 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|-----------|-----|---------------------------------|-----|----|---|---|
| | 236 | 绯色婚纱摄影 | 明湖东路8-17号 | 韩华 | 在检查中发现1层疏散指示标志未设置不符合标准 | 韩华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 237 | 深海丽品科技生物有限公司 | 明湖东路8-15号 | 董秋芳 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 董秋芳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 238 | 山东鲁信典当有限责任公司 | 明湖东路8-14号 | 王永辉 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 王永辉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 239 | 济南名茶村 | 明湖东路8-13号 | 李燕 | 使用塑料花装饰， | 李燕 | 7天 | 是 | 是 |
| | 240 | 昆仑鲁青姿 | 明湖东路8-12号 | 王志强 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 王志强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 241 | 至尊租车 | 明湖东路8-11号 | 吴敏 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 吴敏 | 7天 | 是 | 是 |
| | 242 | 山东华贝爱欧贸易有限公司 | 明湖东路8-10号 | 刘迎贵 | 员工消防知识不熟悉 | 刘迎贵 | 7天 | 是 | 是 |
| | 243 | 山东嘉年华国际旅 | 明湖东路8-9号 | 王智涵 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 王智涵 | 7天 | 是 | 是 |
| | 244 | 济南盛青号贸易有限公司 | 明湖东路8-8号 | 盛永贤 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 盛永贤 | 7天 | 是 | 是 |
| | 245 | 济南金利豪商务服务有限公司 | 明湖东路8-6号 | 霍长霞 | 员工消防知识不熟悉 | 霍长霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 246 | 茅台醇办事处 | 明湖东路8-5号 | 胡传军 | 安全出口堆放杂物 | 胡传军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 247 | 植物秀养生美容馆 | 明湖东路8-4号 | 于茜茜 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 于茜茜 | 7天 | 是 | 是 |
| | 248 | 尼采手机工厂店 | 明湖东路8-2号 | 庞茂英 | 员工消防知识不熟悉 | 庞茂英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 249 | 天福茗茶 | 明湖东路8-1号 | 刘静 | 安全出口堆放杂物 | 刘静 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|-----------|-----|-----------------------|-----|----|---|---|
| | 250 | (未开业店面) | 明湖东路8-16号 | 张华 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 张华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 251 | (未开业店面) | 明湖东路8-7号 | | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | | 7天 | 是 | 是 |
| | 252 | (未开业店面) | 明湖东路8-3号 | | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | | 7天 | 是 | 是 |
| | 253 | 鸿展车行 | 东关大街16号 | 靳路柱 | 员工消防知识不熟悉 | 靳路柱 | 7天 | 是 | 是 |
| | 254 | 富士达电动车 | 东关大街18号 | 张方金 | 安全出口堆放杂物 | 张方金 | 7天 | 是 | 是 |
| | 255 | 邦德电动车 | 东关大街20号 | 李杨 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 李杨 | 7天 | 是 | 是 |
| | 256 | 台铃电动车 | 东关大街22号 | 曹成军 | 员工消防知识不熟悉 | 曹成军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 257 | 九羚电动车 | 东关大街24号 | 卢春华 | 安全出口堆放杂物 | 卢春华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 258 | 阿米尼 | 东关大街26号 | 徐忠 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 徐忠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 259 | 雅迪专卖店 | 东关大街28号 | 张永 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 张永 | 7天 | 是 | 是 |
| | 260 | 锂电车 | 东关大街30号 | 张浩 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 张浩 | 7天 | 是 | 是 |
| | 261 | 金猴专卖店 | 东关大街32号 | 王明广 | 员工消防知识不熟悉 | 王明广 | 7天 | 是 | 是 |
| | 262 | 三枪专卖店 | 东关大街36号 | 王霞 | 安全出口堆放杂物 | 王霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 263 | 工商银行 | 东关大街38号 | 李彩虹 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 李彩虹 | 7天 | 是 | 是 |
| | 264 | 锦津烟酒 | 东关大街40号 | 刘国强 | 员工消防知识不熟悉 | 刘国强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 265 | 知蜂堂 | 东关大街42号 | 谢丹丹 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 谢丹丹 | 7天 | 是 | 是 |
| | 266 | 阿妈妮 | 东关大街42-1 | 金光日 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 金光日 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|--------------|-----|---------------------------------|-----|----|---|---|
| | 267 | 小草房 | 东关大街 42号 | 卓建军 | 员工消防知识不熟悉 | 卓建军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 268 | 辣椒炒肉 | 东关大街 44-2 | 韩强 | 安全出口堆放杂物 | 韩强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 269 | 多妮妮洗衣店 | 东关大街 44-1 | 王洪梅 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 王洪梅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 270 | 砂家煲 | 东关大街 44号 | 李媛 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 李媛 | 7天 | 是 | 是 |
| | 271 | 金德利 | 东关大街 46号 | 张学英 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 张学英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 272 | 格蕾丝 | 东关大街 48号 | 王强 | 员工消防知识不熟悉 | 王强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 273 | 蚂蚁城 | 东关大街 52号 | 张青阳 | 安全出口堆放杂物 | 张青阳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 274 | 富贵鸟 | 东关大街 52号 | 王茜 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 王茜 | 7天 | 是 | 是 |
| | 275 | 利郎男装 | 东关大街 52号 | 陈贝贝 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准 | 陈贝贝 | 7天 | 是 | 是 |
| | 276 | 康洁洗衣 | 东关大街 54号 | 王文胜 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 王文胜 | 7天 | 是 | 是 |
| | 277 | 青岛外贸 | 东关大街 54号 | 常心 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 常心 | 7天 | 是 | 是 |
| | 278 | 大不同 | 东关大街 54-1 | 仇丽华 | 使用塑料花装饰, | 仇丽华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 279 | 三九药店 | 东关大街 56号 | 艾建 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 艾建 | 7天 | 是 | 是 |
| | 280 | 重庆烂豆花火锅城 | 东关大街 58号 | 刘建华 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 刘建华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 281 | 维尔康 | 东关大街 60号 | 于丝福 | 在检查中发现疏散指示标志未保持完好有效 | 于丝福 | 7天 | 是 | 是 |
| | 282 | 金木鱼 | 东关大街 62号 | 赵建芬 | 在检查中发现1、灭火器未保持完好有效2、人员消防演练不熟练 | 赵建芬 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|-----------|-----|--------------------------------------|-----|----|---|---|
| | 283 | 街头联盟 | 东关大街64号 | 荆淑凤 | 在检查中发现1、学生宿舍疏散指示标志未保持完好有效，2、疏散通道堆放杂物 | 荆淑凤 | 7天 | 是 | 是 |
| | 284 | 才子男装 | 东关大街66号 | 连华东 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 连华东 | 7天 | 是 | 是 |
| | 285 | 21世纪不动产 | 花园路189-7号 | 程志强 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准 | 程志强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 286 | 重庆小天鹅 | 花园路189-9号 | 王强 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 王强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 287 | 361 | 花园路189-5号 | 康晓岚 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 康晓岚 | 7天 | 是 | 是 |
| | 288 | 安踏 | 花园路189-1号 | 封亚男 | 使用塑料花装饰， | 封亚男 | 7天 | 是 | 是 |
| | 289 | 花园纳纹 | 花园路189-3号 | 金华丽 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 金华丽 | 7天 | 是 | 是 |
| | 290 | 鳄莱特 | 花园路189-4号 | 王慧 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 王慧 | 7天 | 是 | 是 |
| | 291 | 好兄弟 | 花园路189-6号 | 杜杨 | 员工消防知识不熟悉 | 杜杨 | 7天 | 是 | 是 |
| | 292 | 东来顺 | 花园路189-1号 | 杜乡 | 安全出口堆放杂物 | 杜乡 | 7天 | 是 | 是 |
| | 293 | 重庆烂豆花 | 花园路189-10 | 刘伟 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 刘伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 294 | 永和豆浆 | 花园路189-12 | 宋红敬 | 使用塑料花装饰， | 宋红敬 | 7天 | 是 | 是 |
| | 295 | 奈奢皮鞋店 | 花园路163号 | 王铁姗 | 在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物 | 王铁姗 | 7天 | 是 | 是 |
| | 296 | 鸿星尔克 | 花园路163号 | 达富玉 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足二是应急照明设施未插电 | 达富玉 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----|-------------------------------------|-----|----|---|---|
| | 297 | 法国圣佛莱 | 花园路163号 | 李娇 | 在检查中发现该单位疏散指示标志未保持完好有效 疏散通道堆放杂物 | 李娇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 298 | 足矣 | 花园路163号 | 孟丛丛 | 灭火器挪作他用，部分防火门闭门器损坏 | 孟丛丛 | 7天 | 是 | 是 |
| | 299 | 露友 | 花园路163号 | 付萌萌 | 在检查中发现该单位该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效 | 付萌萌 | 7天 | 是 | 是 |
| | 300 | 巨日 | 花园路163号 | 金蜜 | 在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭 | 金蜜 | 7天 | 是 | 是 |
| | 301 | 金莱克 | 花园路163号 | 庞玉红 | 良好 | 庞玉红 | 7天 | 是 | 是 |
| | 302 | 街球联盟 | 花园路163号 | 韩阳 | 在检查中发现该单位人员消防演练不熟悉，疏散通道堆放杂物 | 韩阳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 303 | 逸阳 | 花园路189号 | 董婷婷 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 董婷婷 | 7天 | 是 | 是 |
| | 304 | 韩国例瑞 | 花园路189-1号 | 黄寿芹 | 在检查中发现1层疏散指示标志未设置不符合标准 | 黄寿芹 | 7天 | 是 | 是 |
| | 305 | 美宣发艺 | 朝山街3号 | 林峰 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 林峰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 306 | 金苹果美容发艺 | 朝山街19号 | 孙林 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 孙林 | 7天 | 是 | 是 |
| | 307 | 三千丝发艺 | 朝山街23号 | 张恒凯 | 使用塑料花装饰， | 张恒凯 | 7天 | 是 | 是 |
| | 308 | 济南总相宜美发 | 朝山街24号 | 杨丽华 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 杨丽华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 309 | 卡迪堡美容美发中心 | 朝山街34号 | 李伟 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 李伟 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------|-----|----|---|---|
| | 310 | 曲姿健康 瘦身馆 | 朝山街 41-2号 | 彭海芬 | 员工消防知识不熟悉 | 彭海芬 | 7天 | 是 | 是 |
| | 311 | 漂亮宝贝 美穴 | 朝山街 41-2号 | 于梅 | 安全出口堆放杂物 | 于梅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 312 | 莎蔓莉莎 美穴院 | 朝山街46 号 | 张孝美 | 疏散指示标志未保持完好 有效 | 张孝美 | 7天 | 是 | 是 |
| | 313 | 三康足疗 保健 | 朝山街 46-3号 | 郑庆凯 | 在检查中发现该单位疏散 指示标志未保持完好有 效 疏散通道堆放杂物 | 郑庆凯 | 7天 | 是 | 是 |
| | 314 | 济南东航 假日旅行 社 | 朝山街47 号 | 马丽 | 灭火器挪作他用，部分防 火门闭门器损坏 | 马丽 | 7天 | 是 | 是 |
| | 315 | 温馨足浴 | 朝山街 48-1号 | 张炳有 | 在检查中发现该单位该单 位灭火器气压不足，部分 疏散指示标志未保持完好 有效 | 张炳有 | 7天 | 是 | 是 |
| | 316 | 阿黛形象 设计美发 店 | 朝山街 48-1号 | 戴成丰 | 在检查中发现该单位疏散 通道堆放杂物，防火门锁 闭 | 戴成丰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 317 | 派克森美 容 | 朝山街49 号 | 江涛 | 良好 | 江涛 | 7天 | 是 | 是 |
| | 318 | 杨雯美容 工作室 | 朝山街58 号 | 杨雯 | 在检查中发现该单位人员 消防演练不熟悉，疏散通 道堆放杂物 | 杨雯 | 7天 | 是 | 是 |
| | 319 | 王伟发廊 | 朝山街66 号 | 王伟 | | 王伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 320 | 卡迪堡美 容美发中 心 | 朝山街72 号 | 王羽 | 在检查中发现该单位线路 敷设较为杂乱 | 王羽 | 7天 | 是 | 是 |
| | 321 | 朋友沙龙 美容 | 朝山街80 号 | 孙杰 | 在检查中发现该单位疏散 通道堆放杂物，防火门锁 闭 | 孙杰 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|----------|-----|----------------------------------|-----|----|---|---|
| | 322 | 济南碧海游龙网苑 | 朝山街46号 | 李学勇 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足,部分疏散指示标志未保持完好有效 | 李学勇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 323 | 中浩酒业有限公司 | 朝山街1-1号 | 周山平 | 在检查中发现该单位部分疏散指示标识未保持完好有效 | 周山平 | 7天 | 是 | 是 |
| | 324 | 山东省外文书店 | 朝山街1号 | 刘强 | 员工消防知识不熟悉 | 刘强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 325 | 服装店 | 朝山街3号 | 刘凤英 | 安全出口堆放杂物 | 刘凤英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 326 | 波恩服装店 | 朝山街5号 | 刘宝兰 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 刘宝兰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 327 | 济南历下汶一服饰庄 | 朝山街6号 | 韩松 | 使用塑料花装饰, | 韩松 | 7天 | 是 | 是 |
| | 328 | 鑫忆品香炒货店 | 朝山街7号 | 彭天林 | 在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物 | 彭天林 | 7天 | 是 | 是 |
| | 329 | 娜嘉服装鞋帽商行 | 朝山街8号 | 刘娜 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足二是应急照明设施未按由 | 刘娜 | 7天 | 是 | 是 |
| | 330 | 风尚商贸中心 | 朝山街9号 | 孙培用 | 员工消防知识不熟悉 | 孙培用 | 7天 | 是 | 是 |
| | 331 | 历下泺源A里蛋糕庄 | 朝山街10号 | 张沼 | 安全出口堆放杂物 | 张沼 | 7天 | 是 | 是 |
| | 332 | 山东鲁糖酒有限公司 | 朝山街13号 | 刘爱华 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 刘爱华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 333 | 佳艺科技 | 朝山街15号 | 陈燕 | 在检查中发现疏散指示标志未保持完好有效 | 陈燕 | 7天 | 是 | 是 |
| | 334 | 辉鸿渔具器材商店 | 朝山街19-1号 | 杨军 | 在检查中发现1、灭火器未保持完好有效2、人员消防演练不熟练 | 杨军 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|----------|-----|--------------------------------------|-----|----|---|---|
| | 335 | 来龍唐裝 | 朝山街19号 | 孙林 | 在检查中发现1、学生宿舍疏散指示标志未保持完好有效，2、疏散通道堆放杂物 | 孙林 | 7天 | 是 | 是 |
| | 336 | 非他莫属服装店 | 朝山街19-2号 | 朝娅莉 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 朝娅莉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 337 | 济南历下辉煌演出器材商行 | 朝山街19-3号 | 杨军 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准 | 杨军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 338 | 济南历下苏伟服饰庄 | 朝山街22号 | 苏伟 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 苏伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 339 | 奇库礼品商行 | 朝山街28号 | 刘伟 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 刘伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 340 | 青岛红领服饰 | 朝山街29号 | 姜洪伟 | 使用塑料花装饰， | 姜洪伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 341 | 历下区天昊服装广场 | 朝山街38号 | 吴有林 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 吴有林 | 7天 | 是 | 是 |
| | 342 | 臣臣丝绸生活馆 | 朝山街39号 | 王长青 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 王长青 | 7天 | 是 | 是 |
| | 343 | 博森百货商店 | 朝山街41号 | 付刚 | 员工消防知识不熟悉 | 付刚 | 7天 | 是 | 是 |
| | 344 | 翰皇擦鞋店 | 朝山街41-3号 | 孟谦德 | 安全出口堆放杂物 | 孟谦德 | 7天 | 是 | 是 |
| | 345 | 盛千黛羊绒服饰店 | 朝山街41-6号 | 李翠萍 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 李翠萍 | 7天 | 是 | 是 |
| | 346 | 济南历下观奇服装庄 | 朝山街40-1号 | 郑欣欣 | 使用塑料花装饰， | 郑欣欣 | 7天 | 是 | 是 |
| | 347 | 滨江 | 朝山街40-2号 | 肖芳芳 | 在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物 | 肖芳芳 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|----------|-----|---------------------------------|-----|----|---|---|
| | 348 | 济南历下爱玛服饰店 | 朝山街40-2号 | 张娟 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足二是应急照明设施未插电 | 张娟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 349 | 海丝曼乐器有限公司 | 朝山街43-4号 | 李玉婷 | 在检查中发现该单位疏散指示标志未保持完好有效 疏散通道堆放杂物 | 李玉婷 | 7天 | 是 | 是 |
| | 350 | 历下文化用品商行 | 朝山街51-1号 | 许利民 | 灭火器挪作他用，部分防火门闭门器损坏 | 许利民 | 7天 | 是 | 是 |
| | 351 | 历下区梦琪服装店 | 朝山街51-1号 | 陈红春 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 陈红春 | 7天 | 是 | 是 |
| | 352 | 历下阳光烟酒行 | 朝山街51号 | 张娜 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准 | 张娜 | 7天 | 是 | 是 |
| | 353 | 历下玛索专卖 | 朝山街51-2号 | 马登亮 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 马登亮 | 7天 | 是 | 是 |
| | 354 | 裳爱服装店饰 | 朝山街51-1号 | 张家秋 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 张家秋 | 7天 | 是 | 是 |
| | 355 | 彩轩服饰 | 朝山街52号 | 王秋红 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 王秋红 | 7天 | 是 | 是 |
| | 356 | 安恒利音响有限公司 | 朝山街52号 | 段义芸 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准 | 段义芸 | 7天 | 是 | 是 |
| | 357 | 奶茶博士 | 朝山街52-1号 | 陈军华 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 陈军华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 358 | 芬狄诗专卖店 | 朝山街52-2号 | 高亮 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 高亮 | 7天 | 是 | 是 |
| | 359 | 当代影视器材有限公司 | 朝山街56号 | 杨涛 | 在检查中发现疏散指示标志未保持完好有效 | 杨涛 | 7天 | 是 | 是 |
| | 360 | 金菊内衣店 | 朝山街58号 | 杨兴福 | 在检查中发现1、灭火器未保持完好有效2、人员消防演练不熟练 | 杨兴福 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|----------|-----|--------------------------------------|-----|----|---|---|
| | 361 | 元之禧通讯器材 | 朝山街59号 | 高强 | 在检查中发现1、学生宿舍疏散指示标志未保持完好有效，2、疏散通道堆放杂物 | 高强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 362 | 美丰电路有限公司 | 朝山街62号 | 董万金 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 董万金 | 7天 | 是 | 是 |
| | 363 | 先歌音响有限公司 | 朝山街64号 | 张建国 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准 | 张建国 | 7天 | 是 | 是 |
| | 364 | 烟酒礼品 | 朝山街64-1号 | 朱红利 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 朱红利 | 7天 | 是 | 是 |
| | 365 | 冷雅秀服饰工作室 | 朝山街66-1号 | 曹虹冷 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 曹虹冷 | 7天 | 是 | 是 |
| | 366 | 乔鹏音响有限公司 | 朝山街68号 | 李鹏 | 使用塑料花装饰， | 李鹏 | 7天 | 是 | 是 |
| | 367 | 汇声音响器材有限公司 | 朝山街68号 | 李浩楠 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 李浩楠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 368 | 文博影音技术有限公司 | 朝山街74号 | 韩强 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 韩强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 369 | 声艺电器有限公司 | 朝山街74号 | 张俊凯 | 员工消防知识不熟悉 | 张俊凯 | 7天 | 是 | 是 |
| | 370 | 花酷妖内衣店 | 朝山街74号 | 王静 | 安全出口堆放杂物 | 王静 | 7天 | 是 | 是 |
| | 371 | 玖羽服饰店 | 朝山街78号 | 王博雅 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 王博雅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 372 | 淞涛服饰店 | 朝山街78号 | 韩松 | 使用塑料花装饰， | 韩松 | 7天 | 是 | 是 |
| | 373 | 乐凡服饰店 | 朝山街82-2号 | 王宏达 | 在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物 | 王宏达 | 7天 | 是 | 是 |
| | 374 | 艾晟服饰店 | 朝山街82号 | 刘忻悦 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足二是应急照明设施未按由 | 刘忻悦 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|-----------|-----|-------------------------------------|-----|----|---|---|
| | 375 | 宝明斋眼镜店 | 朝山街86号 | 何承哲 | 在检查中发现该单位疏散指示标志未保持完好有效 疏散通道堆放杂物 | 何承哲 | 7天 | 是 | 是 |
| | 376 | 大三元 | 朝山街北首 | 赵传美 | 灭火器挪作他用，部分防火门闭门器损坏 | 赵传美 | 7天 | 是 | 是 |
| | 377 | 美佳食品店 | 朝山街北首 | 聂云民 | 在检查中发现该单位该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效 | 聂云民 | 7天 | 是 | 是 |
| | 378 | 安佳葡式蛋挞店 | 朝山街北首 | 张存华 | 在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭 | 张存华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 379 | 简爱淘宝 | 朝山街北首 | 彭江芳 | 良好 | 彭江芳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 380 | 青岛排骨米饭 | 朝山街26号 | 王刚 | 在检查中发现该单位人员消防演练不熟悉，疏散通道堆放杂物 | 王刚 | 7天 | 是 | 是 |
| | 381 | 福建鱼丸 | 朝山街40号 | 肖树民 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 肖树民 | 7天 | 是 | 是 |
| | 382 | 沙县小吃 | 朝山街41-3号 | 吴吉椿 | 在检查中发现1层疏散指示标志未设置不符合标准 | 吴吉椿 | 7天 | 是 | 是 |
| | 383 | 玉玲珑餐厅 | 朝山街43-2号 | 郑欣 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 郑欣 | 7天 | 是 | 是 |
| | 384 | 柯利亚韩国料理 | 朝山街46-3号 | 李煥行 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 李煥行 | 7天 | 是 | 是 |
| | 385 | 华子餐馆 | 朝山街48-4号 | 商秀梅 | 使用塑料花装饰， | 商秀梅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 386 | 小羊村酒店 | 朝山街84-86号 | 张莎莎 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 张莎莎 | 7天 | 是 | 是 |
| | 387 | 玉春招待所 | 朝山街30号 | 赵春香 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 赵春香 | 7天 | 是 | 是 |
| | 388 | 宏吉招待所 | 朝山街38号 | 倪波 | 员工消防知识不熟悉 | 倪波 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|----------|-----|-----------------------------------------|-----|----|---|---|
| | 389 | 济南金鹰培训学校 | 朝山街43号 | 张妍妍 | 安全出口堆放杂物 | 张妍妍 | 7天 | 是 | 是 |
| | 390 | 天艺影视传媒培训学校 | 朝山街80号 | 张福起 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 张福起 | 7天 | 是 | 是 |
| | 391 | 朵拉国际洗衣连锁庄 | 朝山街21-1号 | 冯琳娜 | 在检查中发现该单位疏散指示标志未保持完好有 效 疏散通道堆放杂物 | 冯琳娜 | 7天 | 是 | 是 |
| | 392 | 山东九州生物技术开发公司 | 朝山街29号 | 宋佩山 | 灭火器挪作他用，部分防火门闭门器损坏 | 宋佩山 | 7天 | 是 | 是 |
| | 393 | 济南红翼设计制作中心 | 朝山街30号 | 向小波 | 在检查中发现该单位该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好 有效 | 向小波 | 7天 | 是 | 是 |
| | 394 | 海斗印务 | 朝山街3250号 | 王红美 | 在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭 | 王红美 | 7天 | 是 | 是 |
| | 395 | 美术工厂喷画车间 | 朝山街32号 | 杨建 | 良好 | 杨建 | 7天 | 是 | 是 |
| | 396 | 人民摄影有限公司 | 朝山街35号 | 张春鹏 | 在检查中发现该单位人员消防演练不熟悉，疏散通道堆放杂物 | 张春鹏 | 7天 | 是 | 是 |
| | 397 | 济南中侨影视 | 朝山街37号 | 韩雪 | | 韩雪 | 7天 | 是 | 是 |
| | 398 | 济南历下福奈特洗衣庄 | 朝山街44号 | 唐军 | 在检查中发现该单位线路敷设较为杂乱 | 唐军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 399 | 广告传媒有限公司 | 朝山街60号 | 王君 | 在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭 | 王君 | 7天 | 是 | 是 |
| | 400 | 森美廊美发 | 菜市庄1号楼 | 刘汉君 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足，部分疏散指 示标志未保持完好有效 | 刘汉君 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|----|---|---|
| | 401 | 美煊美发 | 涿河小区13号楼 | 宋龙菲 | 在检查中发现该单位部分疏散指示标识未保持完好有效 | 宋龙菲 | 7天 | 是 | 是 |
| | 402 | OK造型 | 菜市庄1号 号楼 | 黄勇, 石 宁宁 | 员工消防知识不熟悉 | 黄勇, 石 宁宁 | 7天 | 是 | 是 |
| | 403 | 新创造型 | 涿河小区11号 号楼 | 董春杰 | 安全出口堆放杂物 | 董春杰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 404 | 涿河便民 浴池 | 涿河小区 25号楼 | 朱天 | 疏散指示标志未保持完好 有效 | 朱天 | 7天 | 是 | 是 |
| | 405 | 康丽坊中 医美容 | 菜市庄 100号 | 曾丽 | 使用塑料花装饰, | 曾丽 | 7天 | 是 | 是 |
| | 406 | 唯美造型 | 菜市庄1 号楼 | 李树芬 | 在检查中发现该单位疏散 通道堆放杂物 | 李树芬 | 7天 | 是 | 是 |
| | 407 | 潮代摄影 | 菜市庄1 号 | 郑云峰 | 在检查中发现该单位灭火 器气压不足二是应急照明 设施未按由 | 郑云峰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 408 | 鑫蕾发艺 | 涿河小区 25号楼 | 朱桂霞 | 员工消防知识不熟悉 | 朱桂霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 409 | 威娜之约 理发店 | 山大路北 段 | 孟娟 | 安全出口堆放杂物 | 孟娟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 410 | 好兄弟足 疗 | 花园路 189号 | 许剑 | 疏散指示标志未保持完好 有效 | 许剑 | 7天 | 是 | 是 |
| | 411 | | | | 在检查中发现疏散指示标 志未保持完好有效 | | 7天 | 是 | 是 |
| | 412 | 红太阳美 发 | 厉园新村 15号楼东 | 杨元广 | 在检查中发现1、灭火器未 保持完好有效2、人员消防 演练不熟悉 | 杨元广 | 7天 | 是 | 是 |
| | 413 | 美之约 | 花园路西 口 | 王大伟 | 在检查中发现1、学生宿舍 疏散指示标志未保持完好 有效, 2、疏散通道堆放杂 物 | 王大伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 414 | 金竹足疗 | 厉园新村 21号楼 | 陆纯力 | 在检查中发现该单位灭火 器气压不足 | 陆纯力 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------|----------------------|-----|-----------------------------------------|-----|----|---|---|
| | 415 | 相聚足疗 | 厉园新村 21号楼 | 付栋 | 在检查中发现1层疏散指示 标志设置不符合标准 | 付栋 | 7天 | 是 | 是 |
| | 416 | 审美发艺 | 花园路 233 | 张伟超 | 2. 疏散指示标志未保持玩 好有效 | 张伟超 | 7天 | 是 | 是 |
| | 417 | 永琪发艺 | 山大路17 号 | 许良泉 | 在检查中发现1、灭火器气 压不足2. 疏散指示标志未 保持完好有效 | 许良泉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 418 | 韩国尚香 美容 | 厉园新村 14号楼南 侧平房 | 杨凤琴 | 使用塑料花装饰， | 杨凤琴 | 7天 | 是 | 是 |
| | 419 | 靓点理发 | 厉园新村 14号楼南 侧平房 | 包汉花 | 疏散通道堆放杂物，疏散 指示标志设施不规范 | 包汉花 | 7天 | 是 | 是 |
| | 420 | 一天康盲 人推拿中 心 | 厉园新村 19号楼 | 李云雷 | 灭火器遮挡，灭火器挪作 他用 | 李云雷 | 7天 | 是 | 是 |
| | 421 | 佳美造型 | 厉园新村 5-1-101 | 陈有 | 员工消防知识不熟悉 | 陈有 | 7天 | 是 | 是 |
| | 422 | 心田保健 | 花园路 211号 | 李京玉 | 安全出口堆放杂物 | 李京玉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 423 | 婉约理发 店 | 山大路北 段 | 闫之六 | 疏散指示标志未保持完好 有效 | 闫之六 | 7天 | 是 | 是 |
| | 424 | 莎蔓莉莎 美容院 | 历山路73 号 | 刘成芹 | 使用塑料花装饰， | 刘成芹 | 7天 | 是 | 是 |
| | 425 | 靓丝美容 店 | 历山路60 号 | 王小燕 | 在检查中发现该单位疏散 通道堆放杂物 | 王小燕 | 7天 | 是 | 是 |
| | 426 | 莎蔓香妃 美容店 | 历山路57 号 | 张玉 | 在检查中发现该单位灭火 器气压不足二是应急照明 设施未按要求 | 张玉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 427 | 法国娇雅 护理 | 东仓14号 楼 | 祖红 | 在检查中发现该单位疏散 指示标志未保持完好有 效 疏散通道堆放杂物 | 祖红 | 7天 | 是 | 是 |
| | 428 | 东仓社区 推拿 | 东仓9号 楼 | 刘焕兰 | 灭火器挪作他用，部分防 火门闭门器损坏 | 刘焕兰 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|-------------|-----|-------------------------------------|-----|----|---|---|
| | 429 | 足疗 | 东仓4号楼 | 王降银 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 王降银 | 7天 | 是 | 是 |
| | 430 | 时尚造型理发 | 东仓3号楼 | 苗勇 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准 | 苗勇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 431 | 丝艺造型 | 东仓14号楼 | 秦彩霞 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 秦彩霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 432 | 你的世界理发 | 东仓小区14号楼 | 郭洪花 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 郭洪花 | 7天 | 是 | 是 |
| | 433 | 飘丝理发 | 东仓14号楼 | 固之 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 固之 | 7天 | 是 | 是 |
| | 434 | 足疗店 | 菜市新村南村 | 邓吉祥 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准 | 邓吉祥 | 7天 | 是 | 是 |
| | 435 | 理发店 | 菜市新村9号 | 刘玉萍 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 刘玉萍 | 7天 | 是 | 是 |
| | 436 | 审美理发店 | 菜市新村 | 邓金鸾 | 在检查中发现该单位该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效 | 邓金鸾 | 7天 | 是 | 是 |
| | 437 | 申远外贸 | 山大 | 苏淘 | 在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭 | 苏淘 | 7天 | 是 | 是 |
| | 438 | 负离子免费体验室 | 厉园新村9-1-101 | 王德运 | 良好 | 王德运 | 7天 | 是 | 是 |
| | 439 | 顺悦烟酒商行 | 山大路北短 | 汤闯新 | 在检查中发现该单位人员消防演练不熟悉，疏散通道堆放杂物 | 汤闯新 | 7天 | 是 | 是 |
| | 440 | 盛昌烟酒店 | 山大路北段 | 孙光振 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 孙光振 | 7天 | 是 | 是 |
| | 441 | 逸阳服装店 | 花园路189 | 李雪峰 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准 | 李雪峰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 442 | 瑞丽化妆品 | 山大路北段 | 郭宏 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 郭宏 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|------------|-----|-------------------------------------|-----|----|---|---|
| | 443 | 鸿星尔克 (衣服店) | 花园路 | 苏玉茹 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2.疏散指示标志未保持完好有效 | 苏玉茹 | 7天 | 是 | 是 |
| | 444 | 圣弗来都 市户外 (衣服店) | 花园路 | 郑德贵 | 使用塑料花装饰， | 郑德贵 | 7天 | 是 | 是 |
| | 445 | 康踏(衣 服店) | 花园路 | 郭维香 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 郭维香 | 7天 | 是 | 是 |
| | 446 | 康维(衣 服店) | 花园路 | 黄丽芳 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 黄丽芳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 447 | 露友(衣 服店) | 花园路 | 马婷 | 员工消防知识不熟悉 | 马婷 | 7天 | 是 | 是 |
| | 448 | 金莱克衣 服店 | 花园路 | 张静 | 安全出口堆放杂物 | 张静 | 7天 | 是 | 是 |
| | 449 | 街头联盟 | 花园路 | 汪荣容 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 汪荣容 | 7天 | 是 | 是 |
| | 450 | 绮瑞内衣 卖场 | 花园路 | 高娟 | 在检查中发现该单位疏散指示标志未保持完好有效 疏散通道堆放杂物 | 高娟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 451 | 361专卖 | 花园路 | 李秀文 | 灭火器挪作他用，部分防火门闭门器损坏 | 李秀文 | 7天 | 是 | 是 |
| | 452 | 安踏专卖 | 花园路 | 张连娟 | 在检查中发现该单位该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效 | 张连娟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 453 | 麦考林 | 花园路 | 刘帅 | 在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭 | 刘帅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 454 | 海立信 | 花园路 205 | 秦燕 | 良好 | 秦燕 | 7天 | 是 | 是 |
| | 455 | 天福名茶 | 花园路 205 | 秦 | 在检查中发现该单位人员消防演练不熟悉，疏散通道堆放杂物 | 秦 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--------------|-----|------------------------------------------|-----|----|---|---|
| | 456 | 富安娜 | 花园路 205 | 赵静 | | 赵静 | 7天 | 是 | 是 |
| | 457 | 梦洁 | 花园路 205 | 崔 | 在检查中发现该单位线路 敷设较为杂乱 | 崔 | 7天 | 是 | 是 |
| | 458 | 三三超市 | 历园市场 | 邓华 | 在检查中发现该单位疏散 通道堆放杂物，防火门锁 闭 | 邓华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 459 | 万隆超市 | 历园新村 4号楼 | 王丽 | 在检查中发现该单位灭火 器气压不足，部分疏散指 示标识未保持完好有效 | 王丽 | 7天 | 是 | 是 |
| | 460 | 水之韵服 装 | 花园路 217 | 赵舞 | 在检查中发现该单位部分 疏散指示标识未保持完好 有效 | 赵舞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 461 | 悦耳助听 器 | 花园路 213 | 傅峰 | 员工消防知识不熟悉 | 傅峰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 462 | 都市鞋行 | 花园路 217 | 夏良清 | 安全出口堆放杂物 | 夏良清 | 7天 | 是 | 是 |
| | 463 | 老北京布 鞋 | 花园路 217号 | 曹雨石 | 疏散指示标志未保持完好 有效 | 曹雨石 | 7天 | 是 | 是 |
| | 464 | 香喷喷蛋 糕店 | 花园路 217 | 朱水萍 | 使用塑料花装饰， | 朱水萍 | 7天 | 是 | 是 |
| | 465 | 蒿家扒鸡 | 花园路 217 | 杨相芳 | 在检查中发现该单位疏散 通道堆放杂物 | 杨相芳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 466 | 曲羨 | 花园路 217 | 王诗俊 | 在检查中发现该单位灭火 器气压不足二是应急照明 设施未按要求 | 王诗俊 | 7天 | 是 | 是 |
| | 467 | 福彩 | 花园路 217 | 孟晶 | 员工消防知识不熟悉 | 孟晶 | 7天 | 是 | 是 |
| | 468 | 杭州狮峰 茶叶 | 花园路 217 | 王春香 | 安全出口堆放杂物 | 王春香 | 7天 | 是 | 是 |
| | 469 | 秀杰超市 | 花园路 213 | 王元华 | 疏散指示标志未保持完好 有效 | 王元华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 470 | 普利思 | 花园路 211平房 | 孙凤英 | 在检查中发现疏散指示标 志未保持完好有效 | 孙凤英 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|-------------------|-----|--------------------------------------|-----|----|---|---|
| | 471 | 烟酒超市 | 花园路 211平房 | 赵婷 | 在检查中发现1、灭火器未保持完好有效2、人员消防演练不熟悉 | 赵婷 | 7天 | 是 | 是 |
| | 472 | 济南成大庆典礼仪服务中心 | 历园新村 14号楼南侧平房 | 张后常 | 在检查中发现1、学生宿舍疏散指示标志未保持完好有效，2、疏散通道堆放杂物 | 张后常 | 7天 | 是 | 是 |
| | 473 | 七匹狼专卖 | 山大路19号 | 邓在生 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 邓在生 | 7天 | 是 | 是 |
| | 474 | 修复电池 | 历园新村 20号楼平房 | 成正 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准 | 成正 | 7天 | 是 | 是 |
| | 475 | 饮乐多 | 花园路 211 | 李志杰 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 李志杰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 476 | 平嘉药店 | 花园路 217 | 王翠娟 | 在检查中发现该单位该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好 | 王翠娟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 477 | 皇后大道服装店 | 花园路东侧 | 陈去雷 | 在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭 | 陈去雷 | 7天 | 是 | 是 |
| | 478 | 极乐缘 | 山大路北段 | 李晓勇 | 良好 | 李晓勇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 479 | 御香园炒货 | 山大路北段 | 张钰妍 | 在检查中发现该单位人员消防演练不熟悉，疏散通道堆放杂物 | 张钰妍 | 7天 | 是 | 是 |
| | 480 | 麦多馅饼 | 山大路北段 | 王春秋 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 王春秋 | 7天 | 是 | 是 |
| | 481 | 话吧 | 山大路北段 | 付荣 | 在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准 | 付荣 | 7天 | 是 | 是 |
| | 482 | 婴贝尔母婴超市 | 历园新村 一号楼1单元102 | 李璐 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 李璐 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|-------------|-----|-------------------------------------|-----|----|---|---|
| | 483 | 老玉记烧鸡店 | 山大路北段 | 张可 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2.疏散指示标志未保持完好有效 | 张可 | 7天 | 是 | 是 |
| | 484 | 味正休闲 | 花园路217 | 周正新 | 使用塑料花装饰， | 周正新 | 7天 | 是 | 是 |
| | 485 | 绝味鸭脖 | 花园路217号 | 黄俊杰 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 黄俊杰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 486 | 特产团配送中心 | 厉园新村3-4-102 | 陈爱华 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 陈爱华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 487 | 纳纹服装 | 花园路189 | 袁帅 | 员工消防知识不熟悉 | 袁帅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 488 | 华育培训 | 软件园E座 | 黄帅强 | 安全出口堆放杂物 | 黄帅强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 489 | 华鑫水产 | | 赵玉泉 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 赵玉泉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 490 | 顺达汽修 | 花园路189 | 尚振民 | 在检查中发现该单位疏散指示标志未保持完好有效 疏散通道堆放杂物 | 尚振民 | 7天 | 是 | 是 |
| | 491 | 同堂蛋糕店 | 山大路北段 | 李发亮 | 灭火器挪作他用，部分防火门闭门器损坏 | 李发亮 | 7天 | 是 | 是 |
| | 492 | 新通运汽修 | 花园路189 | 刘新建 | 在检查中发现该单位该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效 | 刘新建 | 7天 | 是 | 是 |
| | 493 | 济南耀华玻璃工程有限公司 | 花园路211 | 宋 | 在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭 | 宋 | 7天 | 是 | 是 |
| | 494 | 衣香闺 | 花园路217号 | 刘建华 | 良好 | 刘建华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 495 | 小商店 | 菜市庄1号楼 | 刘丰云 | 在检查中发现该单位人员消防演练不熟悉，疏散通道堆放杂物 | 刘丰云 | 7天 | 是 | 是 |
| | 496 | 桑乐太阳能 | 菜市庄1号楼 | 郭华军 | | 郭华军 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------------|---------------|-----|--------------------------------------|-----|----|---|---|
| | 497 | 御香斋熟食 | 菜市庄1号 号楼 | 孙涛 | 在检查中发现该单位线路敷设较为杂乱 | 孙涛 | 7天 | 是 | 是 |
| | 498 | 金锣放心肉 | 涿河小区13号 号楼 | 王秀美 | 在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭 | 王秀美 | 7天 | 是 | 是 |
| | 499 | 文安小超 市 | 涿河小区13号 号楼 | 胡立华 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足，部分疏散指 示标识未保持完好有效 | 胡立华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 500 | 金友来烟 酒 | 菜市庄100号 | 李欣彤 | 在检查中发现该单位部分疏散指示标识未保持完好有效 | 李欣彤 | 7天 | 是 | 是 |
| | 501 | 好客来便 利店 | 涿河小区25号 号楼 | 颜顺娟 | 员工消防知识不熟悉 | 颜顺娟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 502 | 便利百货 店 | 涿河小区11号 号楼 | 李大勇 | 安全出口堆放杂物 | 李大勇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 503 | 千喜鹤 | 涿河小区11号 号楼 | 聂福庆 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 聂福庆 | 7天 | 是 | 是 |
| | 504 | 鲁发超市 | 涿河小区11号 号楼 | 孙象军 | 使用塑料花装饰， | 孙象军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 505 | 淑玉平民 大药店涿 河庄 | 涿河小区13号 号楼 | 王化亮 | 在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物。 | 王化亮 | 7天 | 是 | 是 |
| | 506 | 历下区文 彬日用百 货庄 | 菜市庄1号 号楼 | 邢彬 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足二是应急照明设施未按由 | 邢彬 | 7天 | 是 | 是 |
| | 507 | 海信专卖 店 | 菜市庄100号门 业 | 陈海心 | 员工消防知识不熟悉 | 陈海心 | 7天 | 是 | 是 |
| | 508 | 佳宝奶站 | 菜市庄1号 号楼 | 徐勤风 | 安全出口堆放杂物 | 徐勤风 | 7天 | 是 | 是 |
| | 509 | 乐途单车 俱乐部 | 菜市庄1号 号楼 | 梁利杰 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 梁利杰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 510 | 体育彩票 站 | 菜市庄1号 号楼 | 赵继奎 | 在检查中发现疏散指示标志未保持完好有效 | 赵继奎 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|--------|-----|--------------------------------------|-----|----|---|---|
| | 511 | 燕沁百货商店 | 历山路61号 | 赵可训 | 在检查中发现1、灭火器未保持完好有效2、人员消防演练不熟悉 | 赵可训 | 7天 | 是 | 是 |
| | 512 | 珍薯园商店 | 历山路61号 | | 在检查中发现1、学生宿舍疏散指示标志未保持完好有效，2、疏散通道堆放杂物 | | 7天 | 是 | 是 |
| | 513 | 宜而爽专场店 | 历山路61号 | 牛超 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 牛超 | 7天 | 是 | 是 |
| | 514 | 红喜玛蛋糕店 | 历山路65号 | 赵军 | 在检查中发现1层疏散指示标志未设置不标准 | 赵军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 515 | 特星连锁店 | 历山路77号 | 韩俊芝 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 韩俊芝 | 7天 | 是 | 是 |
| | 516 | 宏盛塑业商店 | 历山路95号 | 韩彪 | 在检查中发现该单位该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效 | 韩彪 | 7天 | 是 | 是 |
| | 517 | 金润豪烟酒店 | 历山路95号 | 徐振庆 | 在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭 | 徐振庆 | 7天 | 是 | 是 |
| | 518 | 秋水尹人服装店 | 历山路95号 | 将淑国 | 良好 | 将淑国 | 7天 | 是 | 是 |
| | 519 | 三塑合美塑料店 | 历山路95号 | 张合美 | 在检查中发现该单位人员消防演练不熟悉，疏散通道堆放杂物 | 张合美 | 7天 | 是 | 是 |
| | 520 | 历下顺彩服装店 | 历山路95号 | 将淑国 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足 | 将淑国 | 7天 | 是 | 是 |
| | 521 | 历下区争创服饰店 | 历山路95号 | 范宁 | 在检查中发现1层疏散指示标志未设置不标准 | 范宁 | 7天 | 是 | 是 |
| | 522 | 祥合烟酒店 | 历山路58号 | 安玉花 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 安玉花 | 7天 | 是 | 是 |
| | 523 | 天天鲜专卖店 | 历山路58号 | 吴娜 | 在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 吴娜 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---------------|-----|----------------------------------|-----|----|---|---|
| | 524 | 厉下盛达五金土产庄 | 历山路57号 | 薛万兵 | 使用塑料花装饰， | 薛万兵 | 7天 | 是 | 是 |
| | 525 | 厉下银浦海参庄 | 历山路57号 | 郑磊 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 郑磊 | 7天 | 是 | 是 |
| | 526 | 国酒茅台专卖店 | 历山路55号 | 辛英 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 辛英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 527 | 小房珠宝店 | 历山路54号 | 房军 | 员工消防知识不熟悉 | 房军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 528 | 小庄珠宝店 | 历山路54号 | 庄建忠 | 安全出口堆放杂物 | 庄建忠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 529 | 明珠珠宝行 | 历山路58号 | 庄明珠 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 庄明珠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 530 | 得益奶站 | 东仓小区10号楼 | 李厚松 | 在检查中发现该单位疏散指示标志未保持完好有效 疏散通道堆放杂物 | 李厚松 | 7天 | 是 | 是 |
| | 531 | 寒俊通讯器材经营部 | 东仓小区14号楼联通营业厅 | 杨光福 | 灭火器挪作他用，部分防火门闭门器损坏 | 杨光福 | 7天 | 是 | 是 |
| | 532 | 小超市 | 历山路与东仓路 | 占秀英 | 在检查中发现该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效 | 占秀英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 533 | 祥和居饭店 | 东仓小区9号楼 | 张桂芳 | 在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭 | 张桂芳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 534 | 婴幼儿童鞋 | 东仓小区 | 刘淑云 | 良好 | 刘淑云 | 7天 | 是 | 是 |
| | 535 | 三枪内衣 | 解放路155-8 | 王立霞 | 员工“四个能力”不熟悉 | 王立霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 536 | 敦豪海参 | 解放路155-6 | 赵建 | 疏散通道堆放杂物 | 赵建 | 7天 | 是 | 是 |
| | 537 | 真正医药 | 解放路155-4 | 汪惠 | 灭火器过期失效 | 汪惠 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|----|---|---|
| | 538 | 猴魁茶业 | 解放路 155-2 | 赵文彬 | 未明确消防安全责任人 | 赵文彬 | 7天 | 是 | 是 |
| | 539 | 鲁军服务部 | 解放路 157号 | 周经理 13808926 277 | 电器线路敷设较乱 | 周经理 13808926 277 | 7天 | 是 | 是 |
| | 540 | 泰和龙和 田玉 | 解放路 157-1 | 张训海 | 电器线路未穿管保护 | 张训海 | 7天 | 是 | 是 |
| | 541 | A+B内衣 | 解放路 157-2 | 高强 | 疏散通道堆放杂物 | 高强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 542 | 德宝眼镜 | 解放路 161-2 | 吴仁丰 | 灭火器过期失效 | 吴仁丰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 543 | 名庄酒窖 | 解放路 161 | 李兴武 | 未明确消防安全责任人 | 李兴武 | 7天 | 是 | 是 |
| | 544 | 小不点日用品 | 解放路 185 | 马龙 | 电器线路敷设较乱 | 马龙 | 7天 | 是 | 是 |
| | 545 | 智良艺术摄影 | 解放路 161-4 | 周智良 | 电器线路未穿管保护 | 周智良 | 7天 | 是 | 是 |
| | 546 | 老字号 1935 | 解放路 161-4 | 周智良 | 应急照明灯损坏 | 周智良 | 7天 | 是 | 是 |
| | 547 | 富龙平价 超市 | 青龙后街 56号 | 杨连珍 | 疏散指示标志不符合标准 | 杨连珍 | 7天 | 是 | 是 |
| | 548 | 金福娃广 告 | 青龙后街 23号 | 徐河 | 员工“四个能力”不熟悉 | 徐河 | 7天 | 是 | 是 |
| | 549 | 平康安专 卖店 | 青龙后街 | 高莹 | 疏散通道堆放杂物 | 高莹 | 7天 | 是 | 是 |
| | 550 | 鸿运来烟 酒店 | 青龙后街 | 安卫祥 | 灭火器过期失效 | 安卫祥 | 7天 | 是 | 是 |
| | 551 | 可乐棚 | 青后五区 13号东侧 门斗 | 袁桂英 | 未明确消防安全责任人 | 袁桂英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 552 | 时代图书 文具 | 青后五区 23号 | 谢萍 | 员工“四个能力”不熟悉 | 谢萍 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---------------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 553 | 温馨布店 | 青后五区 13号东侧 门斗 | 袁久胜 | 疏散通道堆放杂物 | 袁久胜 | 7天 | 是 | 是 |
| | 554 | 威威商店 | 青后五区 13号东侧 门斗 | 王威 | 灭火器过期失效 | 王威 | 7天 | 是 | 是 |
| | 555 | 卓尔曼杰 | 青后五区 13号东侧 门斗 | 贾向利 | 未明确消防安全责任人 | 贾向利 | 7天 | 是 | 是 |
| | 556 | 龙服饰 | 青后四区 1-1-101 | 苏春龙 | 电器线路敷设较乱 | 苏春龙 | 7天 | 是 | 是 |
| | 557 | 有滋有味 | 青后四区 1号东侧 | 许腾龙 | 电器线路未穿管保护 | 许腾龙 | 7天 | 是 | 是 |
| | 558 | 清真烧饼 | 青后四区 1号东侧 | 金增国 | 疏散通道堆放杂物 | 金增国 | 7天 | 是 | 是 |
| | 559 | 南京蜂蜜 蛋糕 | 青后四区 1号东侧 | 韦必龙 | 疏散指示标志不符合标准 | 韦必龙 | 7天 | 是 | 是 |
| | 560 | 果木烤鸭 | 青后四区 车棚东侧 | 乔连强 | 员工“四个能力”不熟悉 | 乔连强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 561 | 李家瓜子 | 青后四区 2号东侧 | 李冬岭 | 疏散通道堆放杂物 | 李冬岭 | 7天 | 是 | 是 |
| | 562 | 五金百货 | 青后四区 2号东侧 | 张明军 | 灭火器过期失效 | 张明军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 563 | 南八珍熟 食 | 青后四区 2号东侧 | 彭纪存 | 未明确消防安全责任人 | 彭纪存 | 7天 | 是 | 是 |
| | 564 | 中华药膳 熟食 | 青后四区 2号楼东 侧 | 邵长江 | 电器线路敷设较乱 | 邵长江 | 7天 | 是 | 是 |
| | 565 | 订做皮鞋 | 青后四区 3号东侧 | 王坤 | 电器线路未穿管保护 | 王坤 | 7天 | 是 | 是 |
| | 566 | 莱芜油酥 烧饼 | 青后四区 3号东侧 | 韩增山 | 疏散通道堆放杂物 | 韩增山 | 7天 | 是 | 是 |
| | 567 | 武大郎面 食店 | 青后四区 3号东侧 | 陈广荣 | 灭火器过期失效 | 陈广荣 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|----|---|---|
| | 568 | 散白酒 | 青后四区 4-1-101 | 赵玉芳 | 未明确消防安全责任人 | 赵玉芳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 569 | 永盛电器维修 | 青后四区 4-1-101 | 朱成勇 | 电器线路敷设较乱 | 朱成勇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 570 | 青稞饼 | 青后四区 4号东侧 | 牛明玉 | 电器线路未穿管保护 | 牛明玉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 571 | 济南油旋 乞吃 | 青后四区 4号东侧 | 崔文 | 应急照明灯损坏 | 崔文 | 7天 | 是 | 是 |
| | 572 | 艾军肉鸡 经营外 | 青后四区 5-1-101 | 艾军 | 疏散指示标志不符合标准 | 艾军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 573 | 老风味面 包 | 青后四区 5-1-101 | 赵瑞 | 员工“四个能力”不熟悉 | 赵瑞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 574 | 金生燃气 | 青后四区 5-1-102 | 李梅 | 疏散通道堆放杂物 | 李梅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 575 | 瑞祥布店 | 青后四区 5-1-103 | 赵伟 | 灭火器过期失效 | 赵伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 576 | 祥云布店 | 青后四区 5-1-102 | 周美刚 | 未明确消防安全责任人 | 周美刚 | 7天 | 是 | 是 |
| | 577 | 21世纪不 动产 | 青后四区 5-2-102 | 腾杰 15853119 57 | 员工“四个能力”不熟悉 | 腾杰 15853119 57 | 7天 | 是 | 是 |
| | 578 | 品牌折扣 店 | 青后四区 5-3-101 | 于聪龙 | 疏散通道堆放杂物 | 于聪龙 | 7天 | 是 | 是 |
| | 579 | 本草养正 堂 | 青后四区 5-3-102 | 陈修东 | 灭火器过期失效 | 陈修东 | 7天 | 是 | 是 |
| | 580 | 贴心衣佰 库 | 青后四区 5-4-101 | 李红 | 未明确消防安全责任人 | 李红 | 7天 | 是 | 是 |
| | 581 | 齐鲁楼市 不动产 | 青后四区 5-4-101 | 刘强 | 电器线路敷设较乱 | 刘强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 582 | 蜂蜜王浆 花粉 | 青后四区 5-4-102 | 张燕青 | 电器线路未穿管保护 | 张燕青 | 7天 | 是 | 是 |
| | 583 | 紫燕百味 鸡 | 青后四区 5-5-103 | 黄仁秀 | 疏散通道堆放杂物 | 黄仁秀 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| 584 | 金麦蛋糕 面包 | 青后四区 5-6-102 | 韩燕燕 | 应急照明灯损坏 | 韩燕燕 | 7天 | 是 | 是 |
| 585 | 玛雅房屋 | 青后四区 5-6-103 | 孟兆红 | 疏散指示标志不符合标准 | 孟兆红 | 7天 | 是 | 是 |
| 586 | 中国体育 彩票 | 青后四区 5-6-103 | 王亮 | 员工“四个能力”不熟悉 | 王亮 | 7天 | 是 | 是 |
| 587 | 颐生粮店 | 青后四区 5-6-103 | 吴勇 | 疏散通道堆放杂物 | 吴勇 | 7天 | 是 | 是 |
| 588 | 漱玉平民 药店 | 历山路 101号 | 刘绪国 | 灭火器过期失效 | 刘绪国 | 7天 | 是 | 是 |
| 589 | 三九药店 | 历山路76 号 | 孙华 | 未明确消防安全责任人 | 孙华 | 7天 | 是 | 是 |
| 590 | 泉城大药 店 | 历山路90 号 | 孙玉华 | 电器线路敷设较乱 | 孙玉华 | 7天 | 是 | 是 |
| 591 | 宏济堂药 店 | 历山路84 号 | 高燕妮 | 电器线路未穿管保护 | 高燕妮 | 7天 | 是 | 是 |
| 592 | 李宁专卖 店 | 历山路76 号 | 孟圆 | 应急照明灯损坏 | 孟圆 | 7天 | 是 | 是 |
| 593 | 东方富士 达商贸有 限公司 | 历山路92 号 | 张方金 | 疏散指示标志不符合标准 | 张方金 | 7天 | 是 | 是 |
| 594 | 德州高家 扒鸡 | 历山路 115号 | 高东师 | 员工“四个能力”不熟悉 | 高东师 | 7天 | 是 | 是 |
| 595 | 燕山塑料 | 历山路88 号 | 陈金龙 | 疏散通道堆放杂物 | 陈金龙 | 7天 | 是 | 是 |
| 596 | 兴旺商店 | 历山路88 号 | 李凯 | 灭火器过期失效 | 李凯 | 7天 | 是 | 是 |
| 597 | 移动通讯 专卖店 | 历山路88 号 | 宋广华 | 未明确消防安全责任人 | 宋广华 | 7天 | 是 | 是 |
| 598 | 兴达塑料 厂 | 历山路84 号 | 张振兴 | 电器线路敷设较乱 | 张振兴 | 7天 | 是 | 是 |
| 599 | 中兴塑料 | 历山路84 号 | 李文全 | 电器线路未穿管保护 | 李文全 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 600 | 华通塑料 | 历山路84号 | 韩善臣 | 疏散通道堆放杂物 | 韩善臣 | 7天 | 是 | 是 |
| | 601 | 胜利塑料 | 历山路84号 | 李文茂 | 灭火器过期失效 | 李文茂 | 7天 | 是 | 是 |
| | 602 | 汇通塑料 | 历山路82号 | 连开之 | 未明确消防安全责任人 | 连开之 | 7天 | 是 | 是 |
| | 603 | 佳美塑料 | 历山路82号 | 君 | 电器线路敷设较乱 | 君 | 7天 | 是 | 是 |
| | 604 | 鸿运塑料 | 历山路82号 | 陈延云 | 电器线路未穿管保护 | 陈延云 | 7天 | 是 | 是 |
| | 605 | 远东塑料 | 历山路82号 | 李延波 | 应急照明灯损坏 | 李延波 | 7天 | 是 | 是 |
| | 606 | 好运塑料 | 历山路82号 | 李刚 | 疏散指示标志不符合标准 | 李刚 | 7天 | 是 | 是 |
| | 607 | 鼎立家园中介 | 历山路82号 | 刘长利 | 员工“四个能力”不熟悉 | 刘长利 | 7天 | 是 | 是 |
| | 608 | 烁宇塑料 | 历山路82号 | 戴德福 | 疏散通道堆放杂物 | 戴德福 | 7天 | 是 | 是 |
| | 609 | 紫燕百味鸡 | 历山路沿街 | 何斌 | 灭火器过期失效 | 何斌 | 7天 | 是 | 是 |
| | 610 | 济南合成塑料 | 历山路80号 | 张合吉 | 未明确消防安全责任人 | 张合吉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 611 | 济南永发塑料厂 | 历山路76号 | 张合玉 | 员工“四个能力”不熟悉 | 张合玉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 612 | 绝味鸭脖 | 历山路92号 | 黄玫瑰 | 疏散通道堆放杂物 | 黄玫瑰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 613 | 红木家具 | 历山路92号 | 廖志静 | 灭火器过期失效 | 廖志静 | 7天 | 是 | 是 |
| | 614 | 稻香园蛋糕 | 历山路80号 | 王翠 | 未明确消防安全责任人 | 王翠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 615 | 好利来蛋糕家乐福庄 | 历山路101号 | 孙倩倩 | 电器线路敷设较乱 | 孙倩倩 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|----------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 616 | 鑫和图文 | 历山路80号 | 姜涛 | 电器线路未穿管保护 | 姜涛 | 7天 | 是 | 是 |
| | 617 | 圣客炒货 | 历山路92-4 | 彭天林 | 疏散通道堆放杂物 | 彭天林 | 7天 | 是 | 是 |
| | 618 | 盛文甘栗 | 历山路115号 | 张天乐 | 应急照明灯损坏 | 张天乐 | 7天 | 是 | 是 |
| | 619 | 习酒专卖 | 历山路115号 | 张天乐 | 疏散指示标志不符合标准 | 张天乐 | 7天 | 是 | 是 |
| | 620 | 老百姓大药房 | 历山路92-13 | 谷田华 | 员工“四个能力”不熟悉 | 谷田华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 621 | 印象云南玉石 | 历山路100号 | 樊志伟 | 疏散通道堆放杂物 | 樊志伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 622 | 九安电子 | 历山路100号 | 魏长洪 | 灭火器过期失效 | 魏长洪 | 7天 | 是 | 是 |
| | 623 | 君临电子经营部 | 历山路100号 | 李洪亮 | 未明确消防安全责任人 | 李洪亮 | 7天 | 是 | 是 |
| | 624 | 济南阿玛迪斯男装 | 历山路100号 | 郑茂平 | 电器线路敷设较乱 | 郑茂平 | 7天 | 是 | 是 |
| | 625 | 济南金富康海产品 | 历山路100号 | 姜明 | 电器线路未穿管保护 | 姜明 | 7天 | 是 | 是 |
| | 626 | 便民商店 | 东舍坊街116号 | 孙洪胜 | 应急照明灯损坏 | 孙洪胜 | 7天 | 是 | 是 |
| | 627 | 王继兰日用品百货店 | 东舍坊街118号 | 王继兰 | 疏散指示标志不符合标准 | 王继兰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 628 | 明湖照明店 | 东舍坊街118号 | 刘赞 | 员工“四个能力”不熟悉 | 刘赞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 629 | 孟鑫超市 | 东青龙街8号 | 李振芳 | 疏散通道堆放杂物 | 李振芳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 630 | 惠客隆超市 | 七家村19号 | 宋世博 | 灭火器过期失效 | 宋世博 | 7天 | 是 | 是 |
| | 631 | 亿青隆百货 | 解放路168号 | 左红霞 | 未明确消防安全责任人 | 左红霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 632 | 青龙酒水 | 解放路168号 | 马福生 | 电器线路敷设较乱 | 马福生 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|---------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 633 | 济南童装 厂门市部 | 解放路 172号 | 卢广玉 | 电器线路未穿管保护 | 卢广玉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 634 | 1+1特卖 | 解放路 176-4 | 孟庆国 | 疏散通道堆放杂物 | 孟庆国 | 7天 | 是 | 是 |
| | 635 | 章丘眼镜 店 | 解放路 176-2 | 李洪福 | 灭火器过期失效 | 李洪福 | 7天 | 是 | 是 |
| | 636 | 九羚羊毛 衫专卖 | 解放路 146-1号 | 李桂珍 | 未明确消防安全责任人 | 李桂珍 | 7天 | 是 | 是 |
| | 637 | 孚德鞋业 | 解放路 146号 | 郑海英 | 电器线路敷设较乱 | 郑海英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 638 | 东阿阿胶 | 解放路 146-2号 | 李伟 | 电器线路未穿管保护 | 李伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 639 | 长廊服饰 | 解放路 152-6号 | 王颖 | 应急照明灯损坏 | 王颖 | 7天 | 是 | 是 |
| | 640 | 珍德水产 | 解放路 162-4号 | 焦守德 | 疏散指示标志不符合标准 | 焦守德 | 7天 | 是 | 是 |
| | 641 | 外贸床品 | 解放路 172号 | 韩文桥 | 员工“四个能力”不熟悉 | 韩文桥 | 7天 | 是 | 是 |
| | 642 | 诚信炸鸡 | 解放路 174-1号 | 陈六情 | 疏散通道堆放杂物 | 陈六情 | 7天 | 是 | 是 |
| | 643 | 裤子专卖 | 解放路 174号 | 吴腾辉 | 灭火器过期失效 | 吴腾辉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 644 | 今之羽服 装 | 解放路 174号 | 黄文 | 未明确消防安全责任人 | 黄文 | 7天 | 是 | 是 |
| | 645 | 北京布鞋 | 解放路 180号 | 李金荣 | 员工“四个能力”不熟悉 | 李金荣 | 7天 | 是 | 是 |
| | 646 | 姬琳理发 工具 | 解放路 180号 | 姬琳 | 疏散通道堆放杂物 | 姬琳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 647 | 申远外贸 | 解放路 180号 | 朱传峰 | 灭火器过期失效 | 朱传峰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 648 | 蜂蜜专卖 | 解放路 180 | 许士生 | 未明确消防安全责任人 | 许士生 | 7天 | 是 | 是 |
| | 649 | 爱康宠物 医院 | 青后一区 4号楼 | 徐方 | 电器线路敷设较乱 | 徐方 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 650 | 青后一区 2号院金 锣放心肉 庄 | 青后一区 7号楼 | 孟宪玲 | 电器线路未穿管保护 | 孟宪玲 | 7天 | 是 | 是 |
| | 651 | 青后秋美 纸品店 | 青后一区 4号楼 | 张建 | 疏散通道堆放杂物 | 张建 | 7天 | 是 | 是 |
| | 652 | 桐雨欣炒 货 | 青后一区 5号楼 | 迟建华 | 应急照明灯损坏 | 迟建华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 653 | 青后一区 棉被店 | 青后一区 4号楼 | 程西昌 | 疏散指示标志不符合标准 | 程西昌 | 7天 | 是 | 是 |
| | 654 | 漱玉平民 大药店 | 青后一区 7号楼 | 岳鹏 | 员工“四个能力”不熟悉 | 岳鹏 | 7天 | 是 | 是 |
| | 655 | 平嘉大药 店 | 青后一区 5号楼 | 马燕 | 疏散通道堆放杂物 | 马燕 | 7天 | 是 | 是 |
| | 656 | 金锣放心 肉庄 | 青后一区 7号楼 | 庞生刚 | 灭火器过期失效 | 庞生刚 | 7天 | 是 | 是 |
| | 657 | 张家界茶 叶店 | 青后一区 5号楼 | 闫国英 | 未明确消防安全责任人 | 闫国英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 658 | 森林粮油 店 | 青后楼一 区5号 | 张森林 | 电器线路敷设较乱 | 张森林 | 7天 | 是 | 是 |
| | 659 | 鑫磊调料 店 | 青后一区 7号楼 | 韩磊 | 电器线路未穿管保护 | 韩磊 | 7天 | 是 | 是 |
| | 660 | 谢家调料 店 | 青后一区 4号楼 | 谢中泉 | 应急照明灯损坏 | 谢中泉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 661 | 正大食品 | 青后一区 2号院 | 殷庆奎 | 疏散指示标志不符合标准 | 殷庆奎 | 7天 | 是 | 是 |
| | 662 | 移动营业 厅 | 青后一区 10号 | 邢德惠 | 员工“四个能力”不熟悉 | 邢德惠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 663 | 圣都专卖 | 青后一区 10号 | 盛夏 | 疏散通道堆放杂物 | 盛夏 | 7天 | 是 | 是 |
| | 664 | 田记炒货 | 青后一区 5号楼 | 田建林 | 灭火器过期失效 | 田建林 | 7天 | 是 | 是 |
| | 665 | 金泉家园 房产 | 青后一区 4号楼 | 张玲 | 未明确消防安全责任人 | 张玲 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|-------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 666 | 联通房产 | 青后一区 5号楼 | 王广河 | 电器线路敷设较乱 | 王广河 | 7天 | 是 | 是 |
| | 667 | 特星专卖 | 青后一区 5号楼 | 田晞翠 | 电器线路未穿管保护 | 田晞翠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 668 | 电信代营 店 | 青后一区 5号楼 | 陆和法 | 疏散通道堆放杂物 | 陆和法 | 7天 | 是 | 是 |
| | 669 | 鸿星尔克 运动专卖 | 青后一区 5号楼 | 郑建南 | 灭火器过期失效 | 郑建南 | 7天 | 是 | 是 |
| | 670 | 福利彩票 店 | 青后一区 4号楼 | 王海祥 | 未明确消防安全责任人 | 王海祥 | 7天 | 是 | 是 |
| | 671 | 金丝猴喜 糖专卖 | 青后一区 5号楼 | 郝文曾 | 电器线路敷设较乱 | 郝文曾 | 7天 | 是 | 是 |
| | 672 | 青后一区 4号楼志 刚加油站 | 青后一区 4号楼 | 李俊峰 | 电器线路未穿管保护 | 李俊峰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 673 | 青后一区 7号杨家 油坊 | 青后一区 7号楼 | 杨蕾 | 应急照明灯损坏 | 杨蕾 | 7天 | 是 | 是 |
| | 674 | 渤海源海 参店 | 青后一区 4号楼 | 冷传腾 | 疏散指示标志不符合标准 | 冷传腾 | 7天 | 是 | 是 |
| | 675 | 雅芳专卖 | 青后一区 4号楼 | 吕一卫 | 员工“四个能力”不熟悉 | 吕一卫 | 7天 | 是 | 是 |
| | 676 | 新发牛羊 肉店 | 青后一区 7号楼 | 杨新发 | 疏散通道堆放杂物 | 杨新发 | 7天 | 是 | 是 |
| | 677 | 民意分割 鸡 | 青后一区 7号楼 | 艾军 | 灭火器过期失效 | 艾军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 678 | 得利斯专 卖 | 青后一区 7号楼 | 刘菊 | 未明确消防安全责任人 | 刘菊 | 7天 | 是 | 是 |
| | 679 | 晓龙房产 | 青后一区 5号楼 | 张明亮 | 员工“四个能力”不熟悉 | 张明亮 | 7天 | 是 | 是 |
| | 680 | 北京布鞋 | 青后一区 7号楼 | 陈冠宏 | 疏散通道堆放杂物 | 陈冠宏 | 7天 | 是 | 是 |
| | 681 | 圣客炒货 | 青后一区 4号楼 | 汪卓刚 | 灭火器过期失效 | 汪卓刚 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|----------------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 682 | 杭州真丝 | 青后一区 4号楼 | 芦桂英 | 未明确消防安全责任人 | 芦桂英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 683 | 春夏秋科 超市(原 华琳商 业) | 后坡街85 号 | 刘洪如 | 电器线路敷设较乱 | 刘洪如 | 7天 | 是 | 是 |
| | 684 | 添彩商店 | 后坡街85 号 | 汤继才 | 电器线路未穿管保护 | 汤继才 | 7天 | 是 | 是 |
| | 685 | 洁神干洗 | 青后二区 34号 | 李桂荣 | 疏散通道堆放杂物 | 李桂荣 | 7天 | 是 | 是 |
| | 686 | 祥和安居 | 青后二区 35号 | 原勇芝 | 疏散指示标志不符合标准 | 原勇芝 | 7天 | 是 | 是 |
| | 687 | 万家超市 | 青后二区 38号 | 蒋秀勤 | 员工“四个能力”不熟悉 | 蒋秀勤 | 7天 | 是 | 是 |
| | 688 | 普利思矿 泉水 | 青后二区 45号 | 刘春香 | 疏散通道堆放杂物 | 刘春香 | 7天 | 是 | 是 |
| | 689 | 民义土产 店 | 青后二区 47号 | 纪玉珍 | 灭火器过期失效 | 纪玉珍 | 7天 | 是 | 是 |
| | 690 | 翰黄擦鞋 | 青后二区 38号 | 何静其 | 未明确消防安全责任人 | 何静其 | 7天 | 是 | 是 |
| | 691 | 济南健智 有限公司 | 青后二区 35号 | 马福元 | 电器线路敷设较乱 | 马福元 | 7天 | 是 | 是 |
| | 692 | 天意土产 五金商行 | 泺源大街 3号西北 角门斗房 | 倪镇凯 | 电器线路未穿管保护 | 倪镇凯 | 7天 | 是 | 是 |
| | 693 | 海大龙翔 海参店 | 泺源大街 3号一楼 | 董宁 | 疏散通道堆放杂物 | 董宁 | 7天 | 是 | 是 |
| | 694 | 方向盘汽 车美容养 护中心 | 泺源大街 5号 | 张军 | 灭火器过期失效 | 张军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 695 | 宝玉烟酒 商店 | 泺源大街 7号 | 刘金良 | 未明确消防安全责任人 | 刘金良 | 7天 | 是 | 是 |
| | 696 | 两条鱼服 饰店 | 如意街13 号 | 赵凤鸣 | 电器线路敷设较乱 | 赵凤鸣 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|----------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 697 | 玉壶春茶叶经销处 | 如意街13号自由城 | 陈琦 | 电器线路未穿管保护 | 陈琦 | 7天 | 是 | 是 |
| | 698 | 财来通信器材经销部 | 如意街16号自由城1—102 | 刘太云 | 应急照明灯损坏 | 刘太云 | 7天 | 是 | 是 |
| | 699 | 众之智日用品商店 | 如意街16号自由城 | 林彩青 | 疏散指示标志不符合标准 | 林彩青 | 7天 | 是 | 是 |
| | 700 | 香雪百合化妆品商店 | 如意街42—1号 | 冯文胜 | 员工“四个能力”不熟悉 | 冯文胜 | 7天 | 是 | 是 |
| | 701 | 多彩膳食食品店 | 十亩园12号楼1号底 | 陈绪泉 | 疏散通道堆放杂物 | 陈绪泉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 702 | 顺起全五金店 | 十亩园5号1号楼3单元102 | 胡顺启 | 灭火器过期失效 | 胡顺启 | 7天 | 是 | 是 |
| | 703 | 海福康海参店 | 十亩园7号楼下侧 | 周复伦 | 未明确消防安全责任人 | 周复伦 | 7天 | 是 | 是 |
| | 704 | 静逸轩茗茶经营中心 | 十亩园街5号1号楼2—101 | 强黎民 | 员工“四个能力”不熟悉 | 强黎民 | 7天 | 是 | 是 |
| | 705 | 晨光肉食店 | 十亩园街7号楼 | 赵秀芳 | 疏散通道堆放杂物 | 赵秀芳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 706 | 金玉儿童摄影店 | 十亩园街7号楼底层公建2号 | 鲍军 | 灭火器过期失效 | 鲍军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 707 | 烁通日用品经营部 | 十亩园小区12号公建A | 张书源 | 未明确消防安全责任人 | 张书源 | 7天 | 是 | 是 |
| | 708 | 弘之达工艺雕刻经营部 | 十亩园中街7号501室 | 张淑祺 | 电器线路敷设较乱 | 张淑祺 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|-----------|------|-------------|------|----|---|---|
| | 709 | 石岛小海鲜 | 历山路116号 | 肖春波 | 电器线路未穿管保护 | 肖春波 | 7天 | 是 | 是 |
| | 710 | 沙县小吃 | 历山路116号 | 林正平 | 疏散通道堆放杂物 | 林正平 | 7天 | 是 | 是 |
| | 711 | 三江源牛肉拉面 | 历山路118号 | 王二海卖 | 应急照明灯损坏 | 王二海卖 | 7天 | 是 | 是 |
| | 712 | 土大力 | 历山路133号 | 徐佳波 | 疏散指示标志不符合标准 | 徐佳波 | 7天 | 是 | 是 |
| | 713 | 苗勇红焖羊肉 | 历山路137号 | 苗海剑 | 员工“四个能力”不熟悉 | 苗海剑 | 7天 | 是 | 是 |
| | 714 | 者者居烧烤 | 历山路137号院内 | 董继海 | 疏散通道堆放杂物 | 董继海 | 7天 | 是 | 是 |
| | 715 | 金碧酒店 | 十亩园东街12号 | 曹立娜 | 灭火器过期失效 | 曹立娜 | 7天 | 是 | 是 |
| | 716 | 水利大酒店 | 历山路127-1号 | 左敏 | 未明确消防安全责任人 | 左敏 | 7天 | 是 | 是 |
| | 717 | 贵州米线王 | 青龙后街56号 | 徐立恒 | 电器线路敷设较乱 | 徐立恒 | 7天 | 是 | 是 |
| | 718 | 成都美食 | 青龙后街56号 | 王力明 | 电器线路未穿管保护 | 王力明 | 7天 | 是 | 是 |
| | 719 | 成都霸王牛肉面 | 青龙后街56号 | 卿云 | 应急照明灯损坏 | 卿云 | 7天 | 是 | 是 |
| | 720 | 123烤涮城 | 青龙后街 | 金延忠 | 疏散指示标志不符合标准 | 金延忠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 721 | 蒸饺王 | 青龙后街 | 徐发樟 | 员工“四个能力”不熟悉 | 徐发樟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 722 | 一禅酒馆 | 青后四区11号楼 | 何秀芹 | 疏散通道堆放杂物 | 何秀芹 | 7天 | 是 | 是 |
| | 723 | 三江源牛内面 | 解放路161-10 | 治吉祥 | 灭火器过期失效 | 治吉祥 | 7天 | 是 | 是 |
| | 724 | 三江源牛面馆 | 历山路84号 | 马成才 | 未明确消防安全责任人 | 马成才 | 7天 | 是 | 是 |
| | 725 | 老谭牛肉粉 | 历山路92-15 | 谭婷 | 电器线路敷设较乱 | 谭婷 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------|--------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 726 | 林氏菜馆 | 东舍坊街 118号 | 林圣彬 | 电器线路未穿管保护 | 林圣彬 | 7天 | 是 | 是 |
| | 727 | 蒙山菜馆 | 七家村 39-2号 | 杨洁 | 疏散通道堆放杂物 | 杨洁 | 7天 | 是 | 是 |
| | 728 | 鲁海大酒店 | 解放路 162号 | 张汝军 | 灭火器过期失效 | 张汝军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 729 | 富贵居 | 解放路 184号 | 巩宝琴 | 未明确消防安全责任人 | 巩宝琴 | 7天 | 是 | 是 |
| | 730 | 洪琦饭庄 | 七家村43 号南 | 李洪波 | 电器线路敷设较乱 | 李洪波 | 7天 | 是 | 是 |
| | 731 | 金茂源 | 如意街11 号 | 王志强 | 电器线路未穿管保护 | 王志强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 732 | 金湖酒家 | 东青龙街 210号 | 高胜华 | 应急照明灯损坏 | 高胜华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 733 | 小乐天餐 馆 | 如意街43 号 | 李秀菊 | 疏散指示标志不符合标准 | 李秀菊 | 7天 | 是 | 是 |
| | 734 | 万事顺海 鲜酒家 | 七家村15 号 | 刘水英 | 员工“四个能力”不熟悉 | 刘水英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 735 | 瑞丰烧烤 | 东青龙街 8号 | 田刚 | 疏散通道堆放杂物 | 田刚 | 7天 | 是 | 是 |
| | 736 | 商河老豆 腐 | 东青龙街 8号 | 随海平 | 灭火器过期失效 | 随海平 | 7天 | 是 | 是 |
| | 737 | 小草房 | 解放路 160号 | 王志军 | 未明确消防安全责任人 | 王志军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 738 | 青后一区 国宴蒸包 庄 | 青后一区 4号楼 | 张临 | 员工“四个能力”不熟悉 | 张临 | 7天 | 是 | 是 |
| | 739 | 一碗半老 汤面 | 青后一区 7号楼 | 张宝清 | 疏散通道堆放杂物 | 张宝清 | 7天 | 是 | 是 |
| | 740 | 甏肉米饭 | 青后一区 4号楼 | 张小牛 | 灭火器过期失效 | 张小牛 | 7天 | 是 | 是 |
| | 741 | 顺意菜馆 | 青后二区 39号 | 张文华 | 未明确消防安全责任人 | 张文华 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----|---|---|
| | 742 | 李子烧烤 | 青后二区48号 | 陈长海 | 电器线路敷设较乱 | 陈长海 | 7天 | 是 | 是 |
| | 743 | 李嫂龙虾 | 解放路135号 | 裴秀丽86984567 | 电器线路未穿管保护 | 裴秀丽86984567 | 7天 | 是 | 是 |
| | 744 | 民生园菜馆 | 青后三区36号 | 宋磊 | 疏散通道堆放杂物 | 宋磊 | 7天 | 是 | 是 |
| | 745 | 金茂源饭店 | 如意街11号 | 王志现 | 应急照明灯损坏 | 王志现 | 7天 | 是 | 是 |
| | 746 | 济南历下鲁心圆酒店(上好家) | 泺源大街9号 | 李树青 | 疏散指示标志不符合标准 | 李树青 | 7天 | 是 | 是 |
| | 747 | 千锦达旅馆 | 十亩园东街8号 | 谢允新 | 员工“四个能力”不熟悉 | 谢允新 | 7天 | 是 | 是 |
| | 748 | 夏禹旅馆 | 十亩园东街9—1号 | 宋世生 | 疏散通道堆放杂物 | 宋世生 | 7天 | 是 | 是 |
| | 749 | 新家旅馆 | 历山路137号 | 贾经理 | 灭火器过期失效 | 贾经理 | 7天 | 是 | 是 |
| | 750 | 泉乐鑫旅馆 | 青龙后街23-7 | 马厚芹 | 未明确消防安全责任人 | 马厚芹 | 7天 | 是 | 是 |
| | 751 | 青龙桥旅馆 | 东青龙街178号 | 许恒 | 电器线路敷设较乱 | 许恒 | 7天 | 是 | 是 |
| | 752 | 伊泉招待所 | 七家村15-1号 | 杜新景 | 电器线路未穿管保护 | 杜新景 | 7天 | 是 | 是 |
| | 753 | 顺福旅馆 | 东青龙街10号 | 付令军 | 应急照明灯损坏 | 付令军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 754 | 旺客旅馆 | 七家村43-2号 | 张传斌 | 疏散指示标志不符合标准 | 张传斌 | 7天 | 是 | 是 |
| | 755 | 林业局招待所 | 七家村18号 | 郭来永 | 员工“四个能力”不熟悉 | 郭来永 | 7天 | 是 | 是 |
| | 756 | 飞越招待所 | 如意街6号 | 杜玉松 | 疏散通道堆放杂物 | 杜玉松 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|-----------|------------------------|-------------|------------------------|----|---|---|
| | 757 | 永达招待所 | 青后二区36号 | 李传旭 13553190 993 | 灭火器过期失效 | 李传旭 13553190 993 | 7天 | 是 | 是 |
| | 758 | 军强招待所 | 青后三区27号 | 李绍强 | 未明确消防安全责任人 | 李绍强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 759 | 宏发招待所 | 青后三区18号 | 苏安邦 | 电器线路敷设较乱 | 苏安邦 | 7天 | 是 | 是 |
| | 760 | 春夏秋冬商各会所 | 后坡街85号 | 刘洪如 | 电器线路未穿管保护 | 刘洪如 | 7天 | 是 | 是 |
| | 761 | 文豪招待所 | 青后三区32号西门 | 李绍强 | 疏散通道堆放杂物 | 李绍强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 762 | 济南历下望泉旅馆 | 十亩园38号 | 李淑忠 | 灭火器过期失效 | 李淑忠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 763 | 天福茗茶 | 历山路114号 | 蒋平 | 未明确消防安全责任人 | 蒋平 | 7天 | 是 | 是 |
| | 764 | 寒暄造型 | 历山路118号 | 张俊 | 电器线路敷设较乱 | 张俊 | 7天 | 是 | 是 |
| | 765 | 永琪美容美发 | 历山路114号 | 孙兆雨 | 电器线路未穿管保护 | 孙兆雨 | 7天 | 是 | 是 |
| | 766 | 华夏良子 | 历山路121-1号 | 张建民 | 应急照明灯损坏 | 张建民 | 7天 | 是 | 是 |
| | 767 | 华夏良子 | 历山路121-1号 | 张建民 | 疏散指示标志不符合标准 | 张建民 | 7天 | 是 | 是 |
| | 768 | 雅尚造型(美发) | 历山路125号-9 | 张凤禄 | 员工“四个能力”不熟悉 | 张凤禄 | 7天 | 是 | 是 |
| | 769 | 吉堂香名茶 | 历山路135-2号 | 陈礼清 | 疏散通道堆放杂物 | 陈礼清 | 7天 | 是 | 是 |
| | 770 | 惠东阁商务会所 | 历山路137号院内 | 杨涛 | 灭火器过期失效 | 杨涛 | 7天 | 是 | 是 |
| | 771 | 德福同怡茗茶 | 解放路159号 | 邹炎平 | 未明确消防安全责任人 | 邹炎平 | 7天 | 是 | 是 |
| | 772 | 佳姿美发 | 历山路90号 | 陈娜 | 员工“四个能力”不熟悉 | 陈娜 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----|---|---|
| | 773 | 卡迪堡美发 | 历山路76号 | 黄炳荣 | 疏散通道堆放杂物 | 黄炳荣 | 7天 | 是 | 是 |
| | 774 | 知足轩足浴 | 历山路76号 | 李春利 | 灭火器过期失效 | 李春利 | 7天 | 是 | 是 |
| | 775 | 孔子茶道 | 历山路76号 | 李荣 | 未明确消防安全责任人 | 李荣 | 7天 | 是 | 是 |
| | 776 | 顶级发型 | 青后三区5号楼下 | 邢文秀 | 电器线路敷设较乱 | 邢文秀 | 7天 | 是 | 是 |
| | 777 | 苹果按摩院 | 青后二区33号 | 徐霞 | 电器线路未穿管保护 | 徐霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 778 | 阳都美发 | 青后二区42号 | 李兵 | 疏散通道堆放杂物 | 李兵 | 7天 | 是 | 是 |
| | 779 | 北烁美发 | 青后二区42号 | 张家庭 | 应急照明灯损坏 | 张家庭 | 7天 | 是 | 是 |
| | 780 | 宜生堂足疗 | 青后三区18号 | 王红 13906404 560 | 疏散指示标志不符合标准 | 王红 13906404 560 | 7天 | 是 | 是 |
| | 781 | 宏伟保健按摩中心 | 十亩园7号楼 | 刘宏伟 | 员工“四个能力”不熟悉 | 刘宏伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 782 | 长胜理发店 | 十亩园5号对面平房 | 袁春芳 | 疏散通道堆放杂物 | 袁春芳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 783 | 孔子珍所 | 历山路114号 | 苏共华 | 灭火器过期失效 | 苏共华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 784 | 明圆中西医诊所 | 青后四区6-1-101 | 王明柱 | 未明确消防安全责任人 | 王明柱 | 7天 | 是 | 是 |
| | 785 | 艺华中西医诊所 | 青后四区5-6-101 | 艺华 | 电器线路敷设较乱 | 艺华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 786 | 刘氏祖传推拿 | 青后四区5-6-104 | 刘长远 | 电器线路未穿管保护 | 刘长远 | 7天 | 是 | 是 |
| | 787 | 青后牙科 | 青后四区3-4-102 | 杨来东 | 应急照明灯损坏 | 杨来东 | 7天 | 是 | 是 |
| | 788 | 历下郭氏口腔诊所 | 如意街16号107室 | 郭庆泰 | 疏散指示标志不符合标准 | 郭庆泰 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|----|---|---|
| | 789 | 维康中医 诊所 | 青后二区 32号 | 李维康 | 员工“四个能力”不熟悉 | 李维康 | 7天 | 是 | 是 |
| | 790 | 君安诊所 | 青后二区 36号 | 张强 | 疏散通道堆放杂物 | 张强 | 7天 | 是 | 是 |
| | 791 | 青后社区 卫生服务 站 | 青后三区 5号楼一 单元 | 牟壮博 13395310 070 | 灭火器过期失效 | 牟壮博 13395310 070 | 7天 | 是 | 是 |
| | 792 | 铝合金加 工店 | 东舍坊街 116号 | 席玉峰 | 未明确消防安全责任人 | 席玉峰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 793 | 龙汇图文 | 历山路 125号 —15 | 高妍 | 电器线路敷设较乱 | 高妍 | 7天 | 是 | 是 |
| | 794 | 大兴印务 | 历山路 131号—6 | 朱良然 | 电器线路未穿管保护 | 朱良然 | 7天 | 是 | 是 |
| | 795 | 群艺广告 有限公司 | 如意街16 号411室 | 李群 | 疏散通道堆放杂物 | 李群 | 7天 | 是 | 是 |
| | 796 | 新芳制衣 社 | 十亩园5 号1号楼 1—102 | 张淑芳 | 灭火器过期失效 | 张淑芳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 797 | 鑫圣康糕 店 | 青后二区 37号 | 潘成明 | 未明确消防安全责任人 | 潘成明 | 7天 | 是 | 是 |
| | 798 | 西安馍馍 | 青后二区 36号 | 李凤玲 | 电器线路敷设较乱 | 李凤玲 | 7天 | 是 | 是 |
| | 799 | 领之域服 饰中心 | 十亩园中 街16号楼 前10—12 号 | 李玉岭 | 电器线路未穿管保护 | 李玉岭 | 7天 | 是 | 是 |
| | 800 | 东舍坊街 118号家 禾△ | 东舍坊街 118号 | 李琪 | 应急照明灯损坏 | 李琪 | 7天 | 是 | 是 |
| | 801 | 大舜天成 物业管理 公司(自 建) | 如意街13 号 | 陈秀峰 | 疏散指示标志不符合标准 | 陈秀峰 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 802 | 青龙街居委公会 | 青后一区6号 | 王延森 | 员工“四个能力”不熟悉 | 王延森 | 7天 | 是 | 是 |
| | 803 | 后坡社区居委公会 | 青后二区13号 | 王建敏 | 应急照明灯损坏 | 王建敏 | 7天 | 是 | 是 |
| | 804 | 解放桥社区居委会 | 历山路水利厅宿舍院内 | 李士珍 | 疏散指示标志不符合标准 | 李士珍 | 7天 | 是 | 是 |
| | 805 | 十亩园居委公会 | 十亩园 | 何秀梅 | 员工“四个能力”不熟悉 | 何秀梅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 806 | 历山路居委公会 | 文化园小区内 | 张舜玲 | 疏散通道堆放杂物 | 张舜玲 | 7天 | 是 | 是 |
| | 807 | 家常菜馆 | 甸新东路 | 王森 | 灭火器过期失效 | 王森 | 7天 | 是 | 是 |
| | 808 | 特色鱼味 | 甸新东路 | 李萌 | 未明确消防安全责任人 | 李萌 | 7天 | 是 | 是 |
| | 809 | 米线拉皮 | 甸新东路 | 张茉莉 | 电器线路敷设较乱 | 张茉莉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 810 | 农家菜馆 | 甸新东路 | 何凤英 | 电器线路未穿管保护 | 何凤英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 811 | 快餐店 | 甸新东路1号 | 刘鲁宾 | 应急照明灯损坏 | 刘鲁宾 | 7天 | 是 | 是 |
| | 812 | 甏肉米饭 | 甸新东路1号 | 李善忠 | 疏散指示标志不符合标准 | 李善忠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 813 | 福生食品 | 甸新东路1号 | 徐刚 | 员工“四个能力”不熟悉 | 徐刚 | 7天 | 是 | 是 |
| | 814 | 老党大梁骨 | 甸新东路1号 | 党建民 | 疏散通道堆放杂物 | 党建民 | 7天 | 是 | 是 |
| | 815 | 顺馨面馆 | 甸新东路1号 | 郭莹 | 灭火器过期失效 | 郭莹 | 7天 | 是 | 是 |
| | 816 | 元和饭店 | 甸新北路2号 | 赵晓飞 | 未明确消防安全责任人 | 赵晓飞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 817 | 超意兴外餐 | 甸新东路1号 | 郭勇 | 电器线路敷设较乱 | 郭勇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 818 | 淮南牛肉面 | 甸新东路1号 | 韩童 | 电器线路未穿管保护 | 韩童 | 7天 | 是 | 是 |
| | 819 | 千里香 | 甸新东路1号 | 郑玉德 | 疏散通道堆放杂物 | 郑玉德 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|-----------|------|-------------|------|----|---|---|
| | 820 | 山里八家饭店 | 甸柳一区5号院 | 李军 | 灭火器过期失效 | 李军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 821 | 徐罗锅煎鱼 | 甸新北路2号 | 张广玉 | 未明确消防安全责任人 | 张广玉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 822 | 兰州拉面 | 甸新北路2号 | 马朵细木 | 电器线路敷设较乱 | 马朵细木 | 7天 | 是 | 是 |
| | 823 | 口口鲜 | 甸柳一区4号楼 | 伊莉 | 电器线路未穿管保护 | 伊莉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 824 | 追风食客 | 甸柳一区4号楼 | 米可 | 应急照明灯损坏 | 米可 | 7天 | 是 | 是 |
| | 825 | 方圆蛋糕 | 解放路16-3号 | 徐跃进 | 疏散指示标志不符合标准 | 徐跃进 | 7天 | 是 | 是 |
| | 826 | 可口小饭卓 | 甸柳二区10号楼 | 王凤云 | 员工“四个能力”不熟悉 | 王凤云 | 7天 | 是 | 是 |
| | 827 | 瓦山新寨 | 燕子山路16号 | 段蓉蓉 | 疏散通道堆放杂物 | 段蓉蓉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 828 | 上岛咖啡 | 燕子山路16-2号 | 王丹 | 灭火器过期失效 | 王丹 | 7天 | 是 | 是 |
| | 829 | 丰泽园 | 甸新中路 | 冷秀丽 | 未明确消防安全责任人 | 冷秀丽 | 7天 | 是 | 是 |
| | 830 | 金丰园烧烤 | 甸柳四区南邻 | 蒋加利 | 员工“四个能力”不熟悉 | 蒋加利 | 7天 | 是 | 是 |
| | 831 | 大千世界烧烤 | 甸柳四区南邻 | 齐观位 | 疏散通道堆放杂物 | 齐观位 | 7天 | 是 | 是 |
| | 832 | 曹州涮羊肉 | 甸柳三区13号 | | 灭火器过期失效 | | 7天 | 是 | 是 |
| | 833 | 民俗老菜馆 | 甸柳三区14号院 | 张秉锡 | 未明确消防安全责任人 | 张秉锡 | 7天 | 是 | 是 |
| | 834 | 琏香拉面 | 燕子山路8号 | 金凯 | 电器线路敷设较乱 | 金凯 | 7天 | 是 | 是 |
| | 835 | 三江源牛肉面 | 燕子山路2-2号 | 马双尔布 | 电器线路未穿管保护 | 马双尔布 | 7天 | 是 | 是 |
| | 836 | 老济南炸酱面 | 文化东路29号 | 刘洋 | 疏散通道堆放杂物 | 刘洋 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|---------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 837 | 山东来伊份食品有限公司 | 甸柳八区 | 张媛 | 应急照明灯损坏 | 张媛 | 7天 | 是 | 是 |
| | 838 | 佳家快餐 | 甸柳八区2号楼 | 王敏 | 疏散指示标志不符合标准 | 王敏 | 7天 | 是 | 是 |
| | 839 | 鲁西南小乡村饭店 | 解放路8号 | 孟庆良 | 员工“四个能力”不熟悉 | 孟庆良 | 7天 | 是 | 是 |
| | 840 | 金得利民快餐店 | 解放路8号 | 刘伟 | 疏散通道堆放杂物 | 刘伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 841 | 农家菜馆 | 甸新东路6号 | 尹龙兴 | 灭火器过期失效 | 尹龙兴 | 7天 | 是 | 是 |
| | 842 | 很地道菜馆 | 甸新东路8号 | 张永元 | 未明确消防安全责任人 | 张永元 | 7天 | 是 | 是 |
| | 843 | 正大烧烤 | 甸新东路10号 | 高军 | 电器线路敷设较乱 | 高军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 844 | 马家烧烤店 | 甸新东路12号 | 马曙光 | 电器线路未穿管保护 | 马曙光 | 7天 | 是 | 是 |
| | 845 | 洪湖烤鸭店 | 甸新东路18号 | 刘志成 | 应急照明灯损坏 | 刘志成 | 7天 | 是 | 是 |
| | 846 | 伟伟扒鸡店 | 甸新东路24号 | 聂伟 | 疏散指示标志不符合标准 | 聂伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 847 | 太山烧饼店 | 甸新东路 | 闫红芝 | 员工“四个能力”不熟悉 | 闫红芝 | 7天 | 是 | 是 |
| | 848 | 南京灌汤包 | 甸新东路18号 | 王仙山 | 疏散通道堆放杂物 | 王仙山 | 7天 | 是 | 是 |
| | 849 | 天天向上小饭桌 | 甸新东路24号 | 张洪晶 | 灭火器过期失效 | 张洪晶 | 7天 | 是 | 是 |
| | 850 | 笑童小饭桌 | 甸新东路24号 | 侯庆英 | 未明确消防安全责任人 | 侯庆英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 851 | 喜洋洋小饭桌 | 甸新东路24号 | 程洁 | 电器线路敷设较乱 | 程洁 | 7天 | 是 | 是 |
| | 852 | 盼盼小饭桌 | 甸新东路24号 | 程洁 | 电器线路未穿管保护 | 程洁 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 853 | 启明星小饭桌 | 甸新东路24号 | 王书霞 | 疏散通道堆放杂物 | 王书霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 854 | 益友家常菜 | 吉祥南街 | 徐滨 | 灭火器过期失效 | 徐滨 | 7天 | 是 | 是 |
| | 855 | 农圣庄园 | 甸柳三区 | 任志勇 | 未明确消防安全责任人 | 任志勇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 856 | 香芝林鲁莲馆 | 经十路14456号 | 田建波 | 电器线路敷设较乱 | 田建波 | 7天 | 是 | 是 |
| | 857 | 翠峰苑火锅文化城庄 | 文化东路16号 | 杜莲莉 | 电器线路未穿管保护 | 杜莲莉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 858 | 济南齐状元粥店 | 文东16号 | 杜娜娜 | 应急照明灯损坏 | 杜娜娜 | 7天 | 是 | 是 |
| | 859 | 魔发造型 | 甸新东路 | 祖之伟 | 疏散指示标志不符合标准 | 祖之伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 860 | 阿莲发屋 | 甸新东路1号 | 边健美 | 员工“四个能力”不熟悉 | 边健美 | 7天 | 是 | 是 |
| | 861 | 老姐理发 | 甸新东路1号 | 谭庆贤 | 疏散通道堆放杂物 | 谭庆贤 | 7天 | 是 | 是 |
| | 862 | 尚美造型 | 甸柳一区10号楼 | 汤加美 | 灭火器过期失效 | 汤加美 | 7天 | 是 | 是 |
| | 863 | 柔婷美容院 | 燕子山路2-2号 | 严亚龙 | 未明确消防安全责任人 | 严亚龙 | 7天 | 是 | 是 |
| | 864 | 宏伟足疗 | 燕子山路2-2号 | 刘宏伟 | 员工“四个能力”不熟悉 | 刘宏伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 865 | 晶月理发店 | 文东25号3号楼南侧 | 庞丽霞 | 疏散通道堆放杂物 | 庞丽霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 866 | 领航专业烫染中心 | 吉祥南街 | 邱发光 | 灭火器过期失效 | 邱发光 | 7天 | 是 | 是 |
| | 867 | 梦圆于氏美容美体沙龙 | 文东27号 | 于宏伟 | 未明确消防安全责任人 | 于宏伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 868 | 莎曼香妃美容院 | 文东29号 | 张玉 | 电器线路敷设较乱 | 张玉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 869 | 林孚精剪 | 文东29号 | 王军 | 电器线路未穿管保护 | 王军 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 870 |减肥 | 文东29号 | 雷红梅 | 疏散通道堆放杂物 | 雷红梅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 871 | 日益推拿 | 甸柳八区 2号楼 | 姜化冰 | 应急照明灯损坏 | 姜化冰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 872 | 华姿理发 | 甸柳八区 5号楼 | 刘成华 | 疏散指示标志不符合标准 | 刘成华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 873 | 永琪美发 美容 | 文化东路 37-5 | 李辉 | 员工“四个能力”不熟悉 | 李辉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 874 | 康乐足疗 | 吉祥南街 | 王红梅 | 疏散通道堆放杂物 | 王红梅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 875 | 康乐门诊 | 甸柳三区 | 张莉 | 灭火器过期失效 | 张莉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 876 | 康德诊所 | 甸柳二区 5号 | 王翠云 | 未明确消防安全责任人 | 王翠云 | 7天 | 是 | 是 |
| | 877 | 馨梦养生 馆 | 文东16号 | 徐晓 | 电器线路敷设较乱 | 徐晓 | 7天 | 是 | 是 |
| | 878 | 中华美发 厅 | 文东18号 | 孙中华 | 电器线路未穿管保护 | 孙中华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 879 | 百草芳香 国际瘦身 | 文东16号 | 陈云龙 | 应急照明灯损坏 | 陈云龙 | 7天 | 是 | 是 |
| | 880 | 三泉诊所 | 燕子山路 32-7 | 路宝贵 | 疏散指示标志不符合标准 | 路宝贵 | 7天 | 是 | 是 |
| | 881 | 一剪梅美 发 | 燕子山路 32 | 卞翠霞 | 员工“四个能力”不熟悉 | 卞翠霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 882 | 甲丽净点 | 解放路8 号 | 王桂荣 | 疏散通道堆放杂物 | 王桂荣 | 7天 | 是 | 是 |
| | 883 | 小赵制衣 | 甸新东路 | 赵兰英 | 灭火器过期失效 | 赵兰英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 884 | 恒东灯具 店 | 甸新东路 1号 | 张玉英 | 未明确消防安全责任人 | 张玉英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 885 | 三康计生 用品 | 甸新东路 1号 | 杨慧英 | 电器线路敷设较乱 | 杨慧英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 886 | 地矿奇石 书画 | 甸新东路 1号 | 王振中 | 电器线路未穿管保护 | 王振中 | 7天 | 是 | 是 |
| | 887 | 宏利综合 商店 | 甸柳一区 5号院 | 卢新玲 | 疏散通道堆放杂物 | 卢新玲 | 7天 | 是 | 是 |
| | 888 | 东升电子 | 解放路20 号 | 陈清 | 灭火器过期失效 | 陈清 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| 889 | 快照 | 解放路20号 | 王富山 | 未明确消防安全责任人 | 王富山 | 7天 | 是 | 是 |
| 890 | 恒通商店 | 解放路20号 | 王丽 | 电器线路敷设较乱 | 王丽 | 7天 | 是 | 是 |
| 891 | 肴源酒家 | 解放路16-4号 | 徐燕 | 电器线路未穿管保护 | 徐燕 | 7天 | 是 | 是 |
| 892 | 杂zz玩具 | 甸新东路 | 夏勇 | 应急照明灯损坏 | 夏勇 | 7天 | 是 | 是 |
| 893 | 温州一派 | 甸新东路二区7号 楼 | 萧丽 | 疏散指示标志不符合标准 | 萧丽 | 7天 | 是 | 是 |
| 894 | 一局肉芽店 | 甸新东路二区7号 楼 | 张玉莲 | 员工“四个能力”不熟悉 | 张玉莲 | 7天 | 是 | 是 |
| 895 | 金锣放心肉 | 甸新东路二区三号 院 | 程万青 | 疏散通道堆放杂物 | 程万青 | 7天 | 是 | 是 |
| 896 | 普利斯水站 | 甸新东路二区三号 院 | 宋友芹 | 灭火器过期失效 | 宋友芹 | 7天 | 是 | 是 |
| 897 | 领鲜果蔬 | 甸新北路2号 | 刘晓玉 | 未明确消防安全责任人 | 刘晓玉 | 7天 | 是 | 是 |
| 898 | 万泉超市 | 甸新北路2号 | 苏秀兰 | 员工“四个能力”不熟悉 | 苏秀兰 | 7天 | 是 | 是 |
| 899 | 宝贝传奇 | 甸柳一区4号 楼 | 崔光花 | 疏散通道堆放杂物 | 崔光花 | 7天 | 是 | 是 |
| 900 | 光明学习卓 | 甸柳一区4号 楼 | 李静 | 灭火器过期失效 | 李静 | 7天 | 是 | 是 |
| 901 | 鲜奶吧 | 甸柳一区5-2号 | 杨秀振 | 未明确消防安全责任人 | 杨秀振 | 7天 | 是 | 是 |
| 902 | 统一银座 | 甸柳一区5 | 董琨 | 电器线路敷设较乱 | 董琨 | 7天 | 是 | 是 |
| 903 | 金百合 | 甸柳一区5 | 崔伟丽 | 电器线路未穿管保护 | 崔伟丽 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------|--------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| 济南市 历下区 | 904 | 雨润丹东 | 燕子山路 2号 | 宁攀 | 疏散通道堆放杂物 | 宁攀 | 7天 | 是 | 是 |
| | 905 | 晨光文具 | 甸柳二区 10号楼 | 刘文欣 | 应急照明灯损坏 | 刘文欣 | 7天 | 是 | 是 |
| | 906 | 万欣文化 用品 | 甸柳二区 10号楼 | 苏继忠 | 疏散指示标志不符合标准 | 苏继忠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 907 | 历下黄河 中医 | 甸柳二区 10号楼 | 黄河滨 | 员工“四个能力”不熟悉 | 黄河滨 | 7天 | 是 | 是 |
| | 908 | 六六小饭 桌 | 甸柳二区 10号楼 | 袭红 | 疏散通道堆放杂物 | 袭红 | 7天 | 是 | 是 |
| | 909 | 鲁花文具 店 | 甸柳二区 10号楼 | 韩鲁 | 灭火器过期失效 | 韩鲁 | 7天 | 是 | 是 |
| | 910 | 时尚儿童 摄影 | 解放路 16-2号 | 曹玉珍 | 未明确消防安全责任人 | 曹玉珍 | 7天 | 是 | 是 |
| | 911 | 雅林化妆 品 | 甸柳一区 4号楼 | 崔德玉 | 电器线路敷设较乱 | 崔德玉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 912 | 朵拉洗衣 | 甸柳一区 4号楼 | 刘魁英 | 电器线路未穿管保护 | 刘魁英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 913 | 付氏好养 发 | 甸柳一区 4号楼 | 麻磊 | 应急照明灯损坏 | 麻磊 | 7天 | 是 | 是 |
| | 914 | 芳辰内衣 | 甸柳一区 4号楼 | 陈倩 | 疏散指示标志不符合标准 | 陈倩 | 7天 | 是 | 是 |
| | 915 | 港岛服饰 | 甸柳一区 4号楼 | 董雅丽 | 员工“四个能力”不熟悉 | 董雅丽 | 7天 | 是 | 是 |
| | 916 | 大众干果 | 甸柳一区 4号楼 | 闫永海 | 疏散通道堆放杂物 | 闫永海 | 7天 | 是 | 是 |
| | 917 | 特色炸货 | 甸柳一区 4号楼 | 曹润江 | 灭火器过期失效 | 曹润江 | 7天 | 是 | 是 |
| | 918 | 牛肉烧饼 | 甸柳一区 4号楼 | 牛晓东 | 未明确消防安全责任人 | 牛晓东 | 7天 | 是 | 是 |
| | 919 | 福乐彩票 | 甸柳一区 4号楼 | 顾淑味 | 电器线路敷设较乱 | 顾淑味 | 7天 | 是 | 是 |
| | 920 | 城市之家 | 甸柳一区 4号楼 | 王建 | 电器线路未穿管保护 | 王建 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 921 | 纯真烟酒 | 甸柳一区 8号楼 | 韩学纯 | 疏散通道堆放杂物 | 韩学纯 | 7天 | 是 | 是 |
| | 922 | 天源茗茶 | 甸柳一区 8号楼 | 马辉 | 灭火器过期失效 | 马辉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 923 | 名酒礼品 | 甸柳一区 9号楼 | 孙俊杰 | 未明确消防安全责任人 | 孙俊杰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 924 | 特百惠 | 甸柳一区 9号楼 | 苏丹 | 电器线路敷设较乱 | 苏丹 | 7天 | 是 | 是 |
| | 925 | 简色工作室 | 甸柳一区 9号楼 | 李悦 | 电器线路未穿管保护 | 李悦 | 7天 | 是 | 是 |
| | 926 | 李记干果 | 甸柳一区 9号楼 | 李永和 | 应急照明灯损坏 | 李永和 | 7天 | 是 | 是 |
| | 927 | 老牛皮擦鞋 | 甸柳一区 9号楼 | 陈鸽 | 疏散指示标志不符合标准 | 陈鸽 | 7天 | 是 | 是 |
| | 928 | 天音琴行 | 甸柳一区 9号楼 | 张金波 | 员工“四个能力”不熟悉 | 张金波 | 7天 | 是 | 是 |
| | 929 | 移动通讯 | 甸柳一区 9号楼 | 吴文革 | 疏散通道堆放杂物 | 吴文革 | 7天 | 是 | 是 |
| | 930 | 领域不动产 | 甸柳一区 9号楼 | 荆玉霞 | 灭火器过期失效 | 荆玉霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 931 | 来力台球 | 甸柳一区 5-2号楼 | 刘泽荣 | 未明确消防安全责任人 | 刘泽荣 | 7天 | 是 | 是 |
| | 932 | 利帆文具 | 甸柳一区 8号楼 | 李斌 | 员工“四个能力”不熟悉 | 李斌 | 7天 | 是 | 是 |
| | 933 | 青岛音像 | 甸柳一区 8号楼 | 明文玲 | 疏散通道堆放杂物 | 明文玲 | 7天 | 是 | 是 |
| | 934 | 青青商店 | 甸柳一区 8号楼 | 朱兰美 | 灭火器过期失效 | 朱兰美 | 7天 | 是 | 是 |
| | 935 | 卓文文具 | 甸柳一区 8号楼 | 王捷 | 未明确消防安全责任人 | 王捷 | 7天 | 是 | 是 |
| | 936 | A艺广告 | 甸柳一区 8号楼 | 谷土风 | 电器线路敷设较乱 | 谷土风 | 7天 | 是 | 是 |
| | 937 | 视特佳 | 甸柳一区 8号楼 | 谢倩 | 电器线路未穿管保护 | 谢倩 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|--------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 938 | 肉菜店 | 甸柳一区 8号楼 | 张光林 | 疏散通道堆放杂物 | 张光林 | 7天 | 是 | 是 |
| | 939 | 宝中旅游 | 甸柳一区 8号楼 | 韩道珍 | 疏散指示标志不符合标准 | 韩道珍 | 7天 | 是 | 是 |
| | 940 | 经典化妆品 | 甸柳一区 9号楼 | 周承美 | 员工“四个能力”不熟悉 | 周承美 | 7天 | 是 | 是 |
| | 941 | 圣雅养生堂 | 甸柳一区 9号楼 | 田霞 | 疏散通道堆放杂物 | 田霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 942 | 福体彩 | 甸柳一区 9号楼 | 耿毅 | 灭火器过期失效 | 耿毅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 943 | 振华五金 | 甸柳一区 9号楼 | | 未明确消防安全责任人 | | 7天 | 是 | 是 |
| | 944 | 欧莱雅美发 | 甸柳一区 9号楼 | 李剑锋 | 电器线路敷设较乱 | 李剑锋 | 7天 | 是 | 是 |
| | 945 | 美孝服装 | 甸柳一区 9号楼 | 王亚均 | 电器线路未穿管保护 | 王亚均 | 7天 | 是 | 是 |
| | 946 | 鲜花家居 | 甸柳一区 9号楼 | 朱广童 | 疏散通道堆放杂物 | 朱广童 | 7天 | 是 | 是 |
| | 947 | 安琪儿生活馆 | 甸柳一区 9号楼 | 黄爱玲 | 灭火器过期失效 | 黄爱玲 | 7天 | 是 | 是 |
| | 948 | 兰曼 | 甸柳一区 9号楼 | 李良 | 未明确消防安全责任人 | 李良 | 7天 | 是 | 是 |
| | 949 | 小雅宠物 | 甸柳一区 9号楼 | 李连奇 | 电器线路敷设较乱 | 李连奇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 950 | 知袜郎 | 甸柳一区 10号楼 | 许缴 | 电器线路未穿管保护 | 许缴 | 7天 | 是 | 是 |
| | 951 | 宁速童鞋 | 甸柳一区 10号楼 | 彭金凤 | 应急照明灯损坏 | 彭金凤 | 7天 | 是 | 是 |
| | 952 | 福林蜂产品 | 甸柳一区 10号楼 | 陈建忠 | 疏散指示标志不符合标准 | 陈建忠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 953 | 索菲特洗衣 | 甸柳一区 10号楼 | 李海威 | 员工“四个能力”不熟悉 | 李海威 | 7天 | 是 | 是 |
| | 954 | 瑞祥五金 | 甸柳一区 10号楼 | 王德发 | 疏散通道堆放杂物 | 王德发 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------------|---------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 955 | 妙思牧场 | 甸柳一区 10号楼 | 梁开东 | 灭火器过期失效 | 梁开东 | 7天 | 是 | 是 |
| | 956 | 瑞源童装 屋 | 甸柳一区 10号楼 | 张瑞霞 | 未明确消防安全责任人 | 张瑞霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 957 | 馨漫园 | 甸柳一区 9号楼 | 孙彩霞 | 员工“四个能力”不熟悉 | 孙彩霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 958 | 宝贝传奇 | 甸柳一区 4号楼 | 崔光花 | 疏散通道堆放杂物 | 崔光花 | 7天 | 是 | 是 |
| | 959 | 特色食品 | 甸新北路 2号 | 王蓉 | 灭火器过期失效 | 王蓉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 960 | 广开锁业 | 甸柳一区 10号楼 | 沈晓惠 | 未明确消防安全责任人 | 沈晓惠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 961 | 九里春军 酒 | 甸柳一区 10号楼 | 王飞飞 | 电器线路敷设较乱 | 王飞飞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 962 | 蝶悦度 | 甸柳一区 5号楼 | 许然 | 电器线路未穿管保护 | 许然 | 7天 | 是 | 是 |
| | 963 | 江英药店 | 和平路3 号 | 徐秀玲 | 疏散通道堆放杂物 | 徐秀玲 | 7天 | 是 | 是 |
| | 964 | 皮鞋店 | 燕子山路 10-3 | 谭勇 | 应急照明灯损坏 | 谭勇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 965 | 21世纪不 动产济南 亿家吉祥 明庄 | 吉祥商街 16号 | 魏杰 | 疏散指示标志不符合标准 | 魏杰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 966 | 京都熟食 | 吉祥商街 | 梁富旺 | 员工“四个能力”不熟悉 | 梁富旺 | 7天 | 是 | 是 |
| | 967 | 老北京布 鞋 | 吉祥商街 | 韩世政 | 疏散通道堆放杂物 | 韩世政 | 7天 | 是 | 是 |
| | 968 | 艺翔图文 | 文化东路 27-8号 | 张秋 | 灭火器过期失效 | 张秋 | 7天 | 是 | 是 |
| | 969 | 历下区岩 海石刻工 艺园庄 | 文化东路 27-4号 | 丁志国 | 未明确消防安全责任人 | 丁志国 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|---------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 970 | 金色油坊 橄榄油专 卖店 | 文化东路 27号 | 赵志山 | 电器线路敷设较乱 | 赵志山 | 7天 | 是 | 是 |
| | 971 | 欧普照明 | 吉祥南街 | 臧增田 | 电器线路未穿管保护 | 臧增田 | 7天 | 是 | 是 |
| | 972 | 济南荣耀 广告传媒 有限公司 | 文化东路 23号 | 李国耀 | 应急照明灯损坏 | 李国耀 | 7天 | 是 | 是 |
| | 973 | 21世纪不 动产 | 吉祥商街 16号 | 巩涛 | 疏散指示标志不符合标准 | 巩涛 | 7天 | 是 | 是 |
| | 974 | 靓香园炒 货店 | 文化东路 29号 | 魏法伟 | 员工“四个能力”不熟悉 | 魏法伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 975 | 索菲特洗 衣店 | 文化东路 29号 | 郭会然 | 疏散通道堆放杂物 | 郭会然 | 7天 | 是 | 是 |
| | 976 | 艾衣伦服 饰 | 文化东路 29号 | 胡明达 | 灭火器过期失效 | 胡明达 | 7天 | 是 | 是 |
| | 977 | 赛维干诺 | 文化东路 29号 | 冯玉霞 | 未明确消防安全责任人 | 冯玉霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 978 | 广州百货 | 文化东路 29号 | 邱德心 | 电器线路敷设较乱 | 邱德心 | 7天 | 是 | 是 |
| | 979 | 济南历下 鑫利建材 商店 | 文东27-3 号 | 刘同宁 | 电器线路未穿管保护 | 刘同宁 | 7天 | 是 | 是 |
| | 980 | 水果商行 | 文东27-9 号 | 景鹏飞 | 疏散通道堆放杂物 | 景鹏飞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 981 | 水站商店 | 文东25号 | 吴传峰 | 灭火器过期失效 | 吴传峰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 982 | 瑞东百货 商城 | 文东29号 | 陈朝福 | 未明确消防安全责任人 | 陈朝福 | 7天 | 是 | 是 |
| | 983 | 济南牛莊 | 燕子山路 26-19 | 韩成忠 | 电器线路敷设较乱 | 韩成忠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 984 | 力诺太阳 能 | 燕子山路 26号 | 黄晓军 | 电器线路未穿管保护 | 黄晓军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 985 | 怡园日用 品店 | 燕子山路 26号 | 陈伟 | 应急照明灯损坏 | 陈伟 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------|--------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 986 | 口腔门诊 | 燕子山路 26号 | 甄继超 | 疏散指示标志不符合标准 | 甄继超 | 7天 | 是 | 是 |
| | 987 | 康洁洗衣 | 燕子山路 26号 | 杨江科 | 员工“四个能力”不熟悉 | 杨江科 | 7天 | 是 | 是 |
| | 988 | 杨逸阳服饰店 | 燕子山路 26号 | 黄宝奎 | 疏散通道堆放杂物 | 黄宝奎 | 7天 | 是 | 是 |
| | 989 | 百花蜂产品专卖店 | 燕子山路 2-6号 | 杨坤 | 灭火器过期失效 | 杨坤 | 7天 | 是 | 是 |
| | 990 | 柯达照相 | 燕子山路 26号 | 李敏 | 未明确消防安全责任人 | 李敏 | 7天 | 是 | 是 |
| | 991 | 老风味面 | 甸柳七区 18号楼 | 赵瑞 | 员工“四个能力”不熟悉 | 赵瑞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 992 | 中国移动 | 甸柳七区 18号楼 | 李慎峰 | 疏散通道堆放杂物 | 李慎峰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 993 | 小冯理发店 | 甸柳七区 9号楼 | 冯娟 | 灭火器过期失效 | 冯娟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 994 | 川香士菜馆 | 甸柳七区 18号楼 | 张银芸 | 未明确消防安全责任人 | 张银芸 | 7天 | 是 | 是 |
| | 995 | 蓝燕小酒馆 | 甸柳七区 18号楼 | 蓝欣 | 电器线路敷设较乱 | 蓝欣 | 7天 | 是 | 是 |
| | 996 | 3+1足疗 | 甸柳七区 | 韦玉梭 | 电器线路未穿管保护 | 韦玉梭 | 7天 | 是 | 是 |
| | 997 | 德康诊所 | 甸柳七区 5号楼 | 马麾 | 疏散通道堆放杂物 | 马麾 | 7天 | 是 | 是 |
| | 998 | 家电维修 | 甸柳七区 9号楼 | 杜勇 | 应急照明灯损坏 | 杜勇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 999 | 花圈店 | 甸柳七区 10号楼 | 侯爱国 | 疏散指示标志不符合标准 | 侯爱国 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1000 | 永恒装饰 | 七区11号 楼 | 张善勇 | 员工“四个能力”不熟悉 | 张善勇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1001 | 塑钢装饰 | 七区10号 楼 | 曹飞 | 疏散通道堆放杂物 | 曹飞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1002 | 服装 | 燕子山路 26楼 | 祝春瑗 | 灭火器过期失效 | 祝春瑗 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------|----------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 1003 | 大四方五金经营部 | 燕子山路26 | 王海云 | 未明确消防安全责任人 | 王海云 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1004 | 历下真赛刻字部 | 燕子山路26 | 江泽 | 电器线路敷设较乱 | 江泽 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1005 | 历下好德白选商店 | 甸柳八区2楼一层 | 王继春 | 电器线路未穿管保护 | 王继春 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1006 | 小尖椒炒肉 | 七区5号院 | 杨宝水 | 应急照明灯损坏 | 杨宝水 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1007 | 历下学友书店 | 吉祥商街 | 齐飞科 | 疏散指示标志不符合标准 | 齐飞科 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1008 | 三联商社服务中心 | 七区八号楼 | 姚杰 | 员工“四个能力”不熟悉 | 姚杰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1009 | 历下笑童餐厅 | 甸柳七区四号楼 | 刘明 | 疏散通道堆放杂物 | 刘明 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1010 | 原生态老粗布 | 吉祥南街 | 陈耐萌 | 灭火器过期失效 | 陈耐萌 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1011 | 特星连锁店 | 文化东路37-3 | 韩香 | 未明确消防安全责任人 | 韩香 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1012 | 三枪服饰 | 文化东路35-3 | 崔建红 | 电器线路敷设较乱 | 崔建红 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1013 | 鱼酷烤全鱼专卖店 | 文化东路37-2 | 刘宁宁 | 电器线路未穿管保护 | 刘宁宁 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1014 | 济南春归堂药店 | 文化东路37-1 | 董红磊 | 疏散通道堆放杂物 | 董红磊 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1015 | 永达酒水批发 | 文化东路35-4 | 李传宗 | 灭火器过期失效 | 李传宗 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1016 | 统一银座 | 文化东路35-1 | 郑娇 | 未明确消防安全责任人 | 郑娇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1017 | 婴贝儿 | 文化东路37-6 | 杨晓娜 | 电器线路敷设较乱 | 杨晓娜 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1018 | 飞鸿配送 | 吉祥南街 | 齐伟 | 电器线路未穿管保护 | 齐伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1019 | 香掉牙千层饼 | 吉祥南街 | 刘宇满 | 应急照明灯损坏 | 刘宇满 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------|----------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 1020 | 重庆鲜面条 | 吉祥南街 | 梅术法 | 疏散指示标志不符合标准 | 梅术法 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1021 | 百斯顿 | 吉祥南街 | 高志飞 | 员工“四个能力”不熟悉 | 高志飞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1022 | 鑫利超市 | 吉祥南街 | 刘庆坤 | 疏散通道堆放杂物 | 刘庆坤 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1023 | 刘家炒货 | 吉祥南街 | 刘子路 | 灭火器过期失效 | 刘子路 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1024 | 爱出人超市 | 甸柳三区 | 孙道新 | 未明确消防安全责任人 | 孙道新 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1025 | 宏诚书屋 | 燕子山路 | 刘劲威 | 员工“四个能力”不熟悉 | 刘劲威 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1026 | 利是达超市 | 燕子山路2-1号 | 居学启 | 疏散通道堆放杂物 | 居学启 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1027 | 生活齿科 | 燕子山路2-1号 | 杨杰 | 灭火器过期失效 | 杨杰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1028 | 成英教育 | 甸柳二区5号 | 李峰 | 未明确消防安全责任人 | 李峰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1029 | 神农大药店 | 甸柳二区5号 | 潘丽媛 | 电器线路敷设较乱 | 潘丽媛 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1030 | 小藤体育 | 文化东路18号 | 王树萍 | 电器线路未穿管保护 | 王树萍 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1031 | 老尹海参 | 文化东路18号 | 邢水 | 疏散通道堆放杂物 | 邢水 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1032 | 快乐童年 | 文化东路18号 | 景鹏飞 | 应急照明灯损坏 | 景鹏飞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1033 | 火中雪冰火锅 | 文化东路16号 | 蔡影 | 疏散指示标志不符合标准 | 蔡影 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1034 | 八马茶叶 | 文化东路16号 | 王靖 | 员工“四个能力”不熟悉 | 王靖 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1035 | 鑫利烟酒 | 文东18号 | 刘峰 | 疏散通道堆放杂物 | 刘峰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1036 | 贝林科技 | 文东18号 | 李向芝 | 灭火器过期失效 | 李向芝 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1037 | 小青窗帘 | 文东18号 | 冯志清 | 未明确消防安全责任人 | 冯志清 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1038 | 海川图文制作中心 | 文东16号 | 宋洪海 | 电器线路敷设较乱 | 宋洪海 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1039 | 摩根酒窖 | 文东16号 | 郑翰林 | 电器线路未穿管保护 | 郑翰林 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------|----------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 1040 | 都德利超市 | 燕子山路32-6 | 孟爱景 | 应急照明灯损坏 | 孟爱景 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1041 | 烟酒店 | 燕子山路32-3 | 高长义 | 疏散指示标志不符合标准 | 高长义 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1042 | 劲峰酒水 | 燕子山路32-2 | 靳峰 | 员工“四个能力”不熟悉 | 靳峰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1043 | 绪胜物资回收站 | 二环东路 | 赵绪胜 | 疏散通道堆放杂物 | 赵绪胜 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1044 | 和平轮胎商行 | 和平路2号 | 秦广苑 | 灭火器过期失效 | 秦广苑 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1045 | 永蜀酒水批发部 | 甸新东路2号 | 项玉生 | 未明确消防安全责任人 | 项玉生 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1046 | 中正烟草行 | 和平路2号 | 高长志 | 电器线路敷设较乱 | 高长志 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1047 | 川洋印务 | 解放路8号 | 爱玉霞 | 电器线路未穿管保护 | 爱玉霞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1048 | 黄河刻字店 | 解放路8号 | 成一 | 疏散通道堆放杂物 | 成一 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1049 | 乐德食品 | 解放路8号 | 阴宇彤 | 灭火器过期失效 | 阴宇彤 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1050 | 电动车维修站 | 解放路8号 | 秦超 | 未明确消防安全责任人 | 秦超 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1051 | 元首针织 | 解放路8号 | 孟现勇 | 电器线路敷设较乱 | 孟现勇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1052 | 科技大药房 | 解放路8号 | 杨利 | 电器线路未穿管保护 | 杨利 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1053 | 申道维修站 | 甸新东路14号 | 李勇 | 应急照明灯损坏 | 李勇 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1054 | 水果蔬菜店 | 甸新东路18号 | 魏丰亮 | 疏散指示标志不符合标准 | 魏丰亮 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1055 | 精益眼镜 | 解放路8号 | 赵晓华 | 员工“四个能力”不熟悉 | 赵晓华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1056 | 禧丰商行 | 解放路8号 | 陈清平 | 疏散通道堆放杂物 | 陈清平 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-------------|-----------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 1057 | 玉林土产 | 甸新北路2号 | 徐洪涛 | 灭火器过期失效 | 徐洪涛 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1058 | 济南仁民大药店吉祥庄 | 吉祥南街 | 李奎宁 | 未明确消防安全责任人 | 李奎宁 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1059 | 泉城大药庄 | 文化东路27-7号 | 韩磊 | 员工“四个能力”不熟悉 | 韩磊 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1060 | 济南三九医药连锁甸柳庄 | 文化东路29号 | 暴亚舒 | 疏散通道堆放杂物 | 暴亚舒 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1061 | 济南甸柳吉祥苑门诊 | 文化东路29号 | 徐乐芳 | 灭火器过期失效 | 徐乐芳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1062 | 历下汇康诊所 | 文化东路29号 | 贾福祥 | 未明确消防安全责任人 | 贾福祥 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1063 | 新疆特产 | 文东27号 | 李广新 | 电器线路敷设较乱 | 李广新 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1064 | 亮亮水族馆 | 七区18号桃 | 郭兴亮 | 电器线路未穿管保护 | 郭兴亮 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1065 | 美好摄影 | 文东18号 | 杜涛 | 疏散通道堆放杂物 | 杜涛 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1066 | 光大干洗店 | 文东18号 | 张传杰 | 疏散指示标志不符合标准 | 张传杰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1067 | 欣荣欣百货 | 燕子山路32-8 | 石云 | 员工“四个能力”不熟悉 | 石云 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1068 | 历下区艺海幼儿园 | 甸柳五区15号 | 孙秀芹 | 疏散通道堆放杂物 | 孙秀芹 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1069 | 济南市金鹰培训学校 | 文东27号 | 张妍妍 | 灭火器过期失效 | 张妍妍 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1070 | 乐源门诊 | 甸柳一区4号桃 | 邓德胜 | 未明确消防安全责任人 | 邓德胜 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1071 | 中苑中医 | 甸柳一区5 | 王亚娜 | 电器线路敷设较乱 | 王亚娜 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1072 | 博士门诊 | 甸柳四区北邻 | 邱在中 | 电器线路未穿管保护 | 邱在中 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 1073 | 口腔门诊 | 七区14号 楼 | 刘惠茹 | 疏散通道堆放杂物 | 刘惠茹 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1074 | 康辉诊所 | 吉祥南街 38号 | 张 | 灭火器过期失效 | 张 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1075 | 静心旅馆 | 甸柳新区 五区26号 西邻 | 何茂东 | 未明确消防安全责任人 | 何茂东 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1076 | 天天来旅 馆 | 甸柳小区 三区 | 李乃玲 | 电器线路敷设较乱 | 李乃玲 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1077 | 鑫悦旅馆 | 甸柳八区 2号楼 | 刘勋明 | 电器线路未穿管保护 | 刘勋明 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1078 | 阳光手拉 手招待所 | 解放路8 号 | 徐振光 | 应急照明灯损坏 | 徐振光 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1079 | 阳光易居 房产 | 甸新东路 | 曹明珠 | 疏散指示标志不符合标准 | 曹明珠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1080 | 海蔚地产 | 甸新东路 | 宋玉中 | 员工“四个能力”不熟悉 | 宋玉中 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1081 | 兴业房产 | 甸新东路 | 孙增国 | 疏散通道堆放杂物 | 孙增国 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1082 | 中国移动 | 甸新东路 | 乔为瑞 | 灭火器过期失效 | 乔为瑞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1083 | 科苑房产 | 甸柳一区 4号楼 | 范秀云 | 未明确消防安全责任人 | 范秀云 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1084 | 海尉地产 | 甸柳一区 8号楼 | 杨超 | 员工“四个能力”不熟悉 | 杨超 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1085 | 旅游百事 通 | 甸柳一区 9号楼 | 付艳玲 | 疏散通道堆放杂物 | 付艳玲 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1086 | 美驰地产 | 甸柳一区 8号楼 | 黄绪江 | 灭火器过期失效 | 黄绪江 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1087 | 焦点房产 | 甸柳一区 10号楼 | 葛车风 | 未明确消防安全责任人 | 葛车风 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1088 | 佳信行房 产 | 甸柳三区 12-3-103 | 张玉 | 电器线路敷设较乱 | 张玉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1089 | 济南来康 医疗器材 有限公司 | 文东29号 吉祥商业 街 | 刘军 | 电器线路未穿管保护 | 刘军 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|----|---|---|
| | 1090 | 济南诺达地产有限公司 | 文东27-6号 | 崔然铭 | 疏散通道堆放杂物 | 崔然铭 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1091 | 济南润物形象策划有限公司 | 文东29号七星大厦 | 李因芳 | 应急照明灯损坏 | 李因芳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1092 | 山东安健源检测中心 | 文东29号七星大厦 | 马连启 | 疏散指示标志不符合标准 | 马连启 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1093 | 北京华捷克科检测评价技术有限公司 | 文东29号七星大厦 | 骆德民 | 员工“四个能力”不熟悉 | 骆德民 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1094 | 济南华先创管理顾问有限公司 | 文东29号七星大厦 | 乔君香 88951687 | 疏散通道堆放杂物 | 乔君香 88951687 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1095 | 内蒙古蒙牛方鼎产业公司 | 文东29号七星大厦 | 王永刚 | 灭火器过期失效 | 王永刚 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1096 | 山东一本电力设备有限公司 | 文东29号七星大厦 | 张吉平 | 未明确消防安全责任人 | 张吉平 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1097 | 山东中建房地产开发有限公司 | 文东29号七星大厦 | 张维方 | 电器线路敷设较乱 | 张维方 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1098 | 北京鑫兴律师事务所 | 文东29号七星大厦 | 李昀 | 电器线路未穿管保护 | 李昀 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1099 | 山东富迪建筑设计有限公司 | 文东29号七星大厦 | 李福弟 | 应急照明灯损坏 | 李福弟 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------------|-----------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 1100 | 济南瑞丰和商贸有限公司 | 文东29号七星大厦 | 刁建香 | 疏散指示标志不符合标准 | 刁建香 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1101 | 济南凌顶贸有限公司 | 文东29号七星大厦 | 付世光 | 员工“四个能力”不熟悉 | 付世光 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1102 | 深圳市茂华装饰工程有限公司 | 文东29号七星大厦 | 房亚娟 | 疏散通道堆放杂物 | 房亚娟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1103 | 三箭房地产开发公司 | 文东29号七星大厦 | 付婷婷 | 灭火器过期失效 | 付婷婷 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1104 | 山东酒缘堂酒业有限公司 | 文东23号 | 唐玉宝 | 未明确消防安全责任人 | 唐玉宝 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1105 | 济南沃财路投资咨询有限公司 | 文东23号 | 王滨 | 电器线路敷设较乱 | 王滨 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1106 | 山东江东矿业科技有限公司 | 文东23号 | 龚景仁 | 电器线路未穿管保护 | 龚景仁 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1107 | 济南正道信息技术有限公司 | 文东23号 | 钟永涛 | 疏散通道堆放杂物 | 钟永涛 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1108 | 山东南翔暖通设备有限公司 | 文东23号 | 魏功清 | 灭火器过期失效 | 魏功清 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1109 | 济南鑫健工贸有限公司 | 文东23号 | 王千钧 | 未明确消防安全责任人 | 王千钧 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1110 | 济南白兔商标代理有限公司 | 文化东路29号 | 李慧芳 | 电器线路敷设较乱 | 李慧芳 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|--------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| 1111 | 济南年华食品商店 | 吉祥苑南街 | 宫修亮 | 电器线路未穿管保护 | 宫修亮 | 7天 | 是 | 是 |
| 1112 | 济南巴学园服务有限公司 | 三箭吉祥苑 | 顾正华 | 应急照明灯损坏 | 顾正华 | 7天 | 是 | 是 |
| 1113 | 济南裕硕经贸有限公司 | 济南市文化东路27号 | 张夏 | 疏散指示标志不符合标准 | 张夏 | 7天 | 是 | 是 |
| 1114 | 济南双达阀门销售有限公司 | 吉祥苑2楼四单元202室 | 洪玉水 | 员工“四个能力”不熟悉 | 洪玉水 | 7天 | 是 | 是 |
| 1115 | 济南常生说健康咨询有限公司 | 文化东路23号 | 马彩霞 | 疏散通道堆放杂物 | 马彩霞 | 7天 | 是 | 是 |
| 1116 | 山东文苑文化传播有限公司 | 文化东路29号 | 苗启敏 | 灭火器过期失效 | 苗启敏 | 7天 | 是 | 是 |
| 1117 | 北京京鲁惠广告公司济南分公司 | 文化东路29号 | 李正然 | 未明确消防安全责任人 | 李正然 | 7天 | 是 | 是 |
| 1118 | 福建升腾资讯有限公司 | 文化东路29号 | 黄奕豪 | 员工“四个能力”不熟悉 | 黄奕豪 | 7天 | 是 | 是 |
| 1119 | 山东瀚高科技有限公司 | 文化东路29号 | 常瑞东 | 疏散通道堆放杂物 | 常瑞东 | 7天 | 是 | 是 |
| 1120 | 山东永达建设工程公司 | 文化东路29号 | 魏传庆 | 灭火器过期失效 | 魏传庆 | 7天 | 是 | 是 |
| 1121 | 山东国舜建设集团有限公司 | 文化东路29号 | 吕和武 | 未明确消防安全责任人 | 吕和武 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------------|------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 1122 | 广州娇丽芙个人护理公司办事处 | 文化东路29号 | 安晓华 | 电器线路敷设较乱 | 安晓华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1123 | 济南贝朗德康商贸有限公司 | 文化东路29号 | 陈学红 | 电器线路未穿管保护 | 陈学红 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1124 | 中国移动吉祥 | 文化东路29号 | 孙希柱 | 疏散通道堆放杂物 | 孙希柱 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1125 | 山东新宝真商贸有限公司 | 文东23号 | 唐玉梅 | 应急照明灯损坏 | 唐玉梅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1126 | 济南千千商务咨询有限公司 | 文东29号 | 张毅 | 疏散指示标志不符合标准 | 张毅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1127 | 济南历下移动通讯 | 文化东路29号 | 刘太云 | 员工“四个能力”不熟悉 | 刘太云 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1128 | 济南德瑞科技发展有限公司 | 文东29号 | 夏扬 | 疏散通道堆放杂物 | 夏扬 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1129 | 山东好小子酒业有限公司 | 文东29号 | 黄红梅 | 灭火器过期失效 | 黄红梅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1130 | 济南诚江家园 | 燕子山路26-18号 | 李宁 | 未明确消防安全责任人 | 李宁 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1131 | 济南高瑞医疗器械 | 燕子山路26号 | 于清敏 | 电器线路敷设较乱 | 于清敏 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1132 | 海蔚地产 | 甸柳七区 | 刘光卓 | 电器线路未穿管保护 | 刘光卓 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1133 | 小邱摩托维修 | 七区10号桃 | 邱德军 | 应急照明灯损坏 | 邱德军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1134 | 齐鲁楼市 | 燕子山路26桃 | 连奇瑞 | 疏散指示标志不符合标准 | 连奇瑞 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|----------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 1135 | 济南市好视力保健中心 | 燕子山路26 | 王永建 | 员工“四个能力”不熟悉 | 王永建 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1136 | 济南福源商贸公司 | 燕子山路26 | | 疏散通道堆放杂物 | | 7天 | 是 | 是 |
| | 1137 | 济南玛雅底层 | 燕子山路26 | 刘永斌 | 灭火器过期失效 | 刘永斌 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1138 | 历下泉林茶庄 | 吉祥商街 | 高英 | 未明确消防安全责任人 | 高英 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1139 | 玛雅房屋 | 文化东路35-5 | 徐振 | 电器线路敷设较乱 | 徐振 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1140 | 济南文东邮局 | 文化东路37-4 | 文 | 电器线路未穿管保护 | 文 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1141 | 中舍地产 | 吉祥南街 | 于鹏 | 疏散通道堆放杂物 | 于鹏 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1142 | 齐鲁楼市 | 燕子路2-1号 | 岳东旺 | 灭火器过期失效 | 岳东旺 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1143 | 振东汽车修理厂 | 燕山立交桥下 | 刘振东 | 未明确消防安全责任人 | 刘振东 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1144 | 威海杭州食品加工有限公司 | 文东16号 | 王涛 | 电器线路敷设较乱 | 王涛 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1145 | 山东迈杰企业服装公司 | 燕子山路32-8 | 陈聪 | 电器线路未穿管保护 | 陈聪 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1146 | 华英财务顾问公司 | 燕子山路32 | 孙血凌 | 应急照明灯损坏 | 孙血凌 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1147 | 永祥物资回收站 | 解放路6号 | 杨永祥 | 疏散指示标志不符合标准 | 杨永祥 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1148 | 俊峰物资回收站 | 甸新东路22号 | 张俊峰 | 员工“四个能力”不熟悉 | 张俊峰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1149 | 俊后物资回收站 | 解放路6号 | 刘俊后 | 疏散通道堆放杂物 | 刘俊后 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1150 | 新玉洗车美容 | 和平路2号 | 于新玉 | 灭火器过期失效 | 于新玉 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------|------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 1151 | 中元汽修厂 | 和平路2号 | 徐敏 | 未明确消防安全责任人 | 徐敏 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1152 | 中国电信营业厅 | 解放路8号 | 高阳 | 员工“四个能力”不熟悉 | 高阳 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1153 | 沙县小吃 | 经十路15792号 | 曹慈华 | 疏散通道堆放杂物 | 曹慈华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1154 | 南京灌汤包 | 燕子山西路61号 | 陈光山 | 灭火器过期失效 | 陈光山 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1155 | 馒头店 | 燕子山西路59号 | 吴生刚 | 未明确消防安全责任人 | 吴生刚 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1156 | 吉祥馄饨开元庄 | 燕子山西路9号 | 孟纪东 | 电器线路敷设较乱 | 孟纪东 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1157 | 青州全羊馆 | 燕子山西路42号 | 田海波 | 电器线路未穿管保护 | 田海波 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1158 | 姜记烧烤 | 燕子山西路42-4号 | 李国瑞 | 疏散通道堆放杂物 | 李国瑞 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1159 | 恒源快餐 | 燕子山西路41号 | 李军 | 应急照明灯损坏 | 李军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1160 | 郭记风味小吃馆 | 山大路239号 | 孙淑平 | 疏散指示标志不符合标准 | 孙淑平 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1161 | 湖南印象菜馆 | 山大路264号 | 李进 | 员工“四个能力”不熟悉 | 李进 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1162 | 两岸咖啡明星店 | 山大路260号 | 庞艳丽 | 疏散通道堆放杂物 | 庞艳丽 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1163 | 沙县小吃 | 山大路248号 | 刘长军 | 灭火器过期失效 | 刘长军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1164 | 琏君拉面 | 山大路240-2号 | 葛荣花 | 未明确消防安全责任人 | 葛荣花 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1165 | 兰州牛肉拉面 | 山大路232号 | 马良 | 电器线路敷设较乱 | 马良 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1166 | 根据地食府 | 山大路197号 | 杨建 | 电器线路未穿管保护 | 杨建 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------------|-----|-------------|-----|----|---|---|
| | 1167 | 上岛咖啡创展中心庄 | 山大路201号 | 白庄伟 | 应急照明灯损坏 | 白庄伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1168 | 鲁糖经贸有限公司 | 山大路201号 | 李文清 | 疏散指示标志不符合标准 | 李文清 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1169 | 南京灌汤包 | 山大路232号 | 张涛 | 员工“四个能力”不熟悉 | 张涛 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1170 | 久香居饺子园 | 山大路201号 | 张震 | 疏散通道堆放杂物 | 张震 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1171 | 非常家宴 | 山大路201号 | 牛绪斌 | 灭火器过期失效 | 牛绪斌 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1172 | 金德利 | 山大路201号 | 李福新 | 未明确消防安全责任人 | 李福新 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1173 | 小吃店 | 师东村6#6-601 | 付正科 | 电器线路敷设较乱 | 付正科 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1174 | 全能营养餐 | 师东村6#6-601 | 衣富凤 | 电器线路未穿管保护 | 衣富凤 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1175 | 米线朝鲜面 | 师东村6#7-103 | 孟召岩 | 疏散通道堆放杂物 | 孟召岩 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1176 | 油条早点 | 师东村8#6-101 | 何军 | 灭火器过期失效 | 何军 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1177 | 好孩子饭桌 | 师东村12#2-101 | 宋永忠 | 未明确消防安全责任人 | 宋永忠 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1178 | 小饭桌 | 师东村12#1-103 | 张玉华 | 电器线路敷设较乱 | 张玉华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1179 | 甏肉干饭 | 师东村2#院 | 苏秀荣 | 电器线路未穿管保护 | 苏秀荣 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1180 | 米饭家常菜 | 师东村2#院 | 梁雪梅 | 应急照明灯损坏 | 梁雪梅 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1181 | 小吃 | 师东村2#院 | 刘洪连 | 疏散指示标志不符合标准 | 刘洪连 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1182 | 师东饭店 | 师东村6#1-103 | 蒋振菊 | 员工“四个能力”不熟悉 | 蒋振菊 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|----------------|-----|------------------|-----|----|---|---|
| | 1183 | 单县羊汤 | 师东村 8#4-101 | 牛孟巨 | 应急照明灯损坏 | 牛孟巨 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1184 | 莱芜烧饼 | 羊西11号 门头 | 张国 | 疏散指示标志不符合标准 | 张国 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1185 | 卤肉饭 | 芙蓉街 101号 | 刘东 | 疏散指示标志悬挂方向错 误 | 刘东 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1186 | 大长今 | 芙蓉街99 号 | 赵野 | 灭火器摆放位置不符合要 求 | 赵野 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1187 | 兰州来面 | 芙蓉街99 号 | 马学伟 | 未定期开展员工培训 | 马学伟 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1188 | 苏记臭豆腐 | 芙蓉街97 号 | 苏贵兴 | 场所内有塑料花装饰 | 苏贵兴 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1189 | 小叮当米线 | 芙蓉街97 号 | 赵慧敏 | 灭火器未进行黄线管理 | 赵慧敏 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1190 | 芙蓉居菜馆 | 芙蓉街95 号 | 王序兰 | 电器线路敷设不符合规定 | 王序兰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1191 | 益香霏美食店 | 芙蓉街93 号 | 车延波 | 未定期开展员工培训 | 车延波 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1192 | 吉祥馄饨 | 芙蓉街87 号 | 刘庆得 | 电器线路敷设不符合规定 | 刘庆得 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1193 | 烧饼店 | 芙蓉街81 号 | 赵立波 | 员工四个能力不熟悉 | 赵立波 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1194 | 小格调 | 芙蓉街79 号 | 袁圣广 | 灭火器摆放位置不符合要 求 | 袁圣广 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1195 | 鲁菜馆 | 芙蓉街69 号 | 王敏 | 疏散指示标志悬挂方向错 误 | 王敏 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1196 | 胥记面馆 | 芙蓉街65 号 | 胥辉 | 疏散指示标志悬挂方向错 误 | 胥辉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1197 | 无名缘米线 | 芙蓉街63 号 | 苏明 | 未定期开展员工培训 | 苏明 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1198 | 锅盖面 | 芙蓉街61 号 | 焦杰 | 灭火器未进行黄线管理 | 焦杰 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1199 | 疯狂烤翅 | 芙蓉街55 号 | 姜华 | 场所内有塑料花装饰 | 姜华 | 7天 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|-----|--------------|-----|---------------|---|---|
| | 1200 | 雅香水饺 | 芙蓉街45号 | 滕惠民 | 员工四个能力不熟悉 | 滕惠民 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1201 | 好吃再来水饺馆 | 芙蓉街7号 | 胡家波 | 灭火器未进行黄线管理 | 胡家波 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1202 | 河间驴肉 | 芙蓉街3号 | 朱付友 | 电器线路敷设不符合规定 | 朱付友 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1203 | 胶东风味馆 | 芙蓉街127号 | 董华华 | 通道堆放杂物 | 董华华 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1204 | 永亮饭庄 | 芙蓉街91号 | 丁永和 | 员工四个能力不熟悉 | 丁永和 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1205 | 麻辣香锅 | 芙蓉街113号 | 张蓉 | 灭火器未进行黄线管理 | 张蓉 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1206 | 望鱿岛烧烤店 | 芙蓉街166号 | 范徐联 | 电器线路敷设不符合规定 | 范徐联 | 7天 | 是 | 是 |
| | 1207 | 新月拉面 | 芙蓉街160号 | 马学良 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 马学良 | 2013.9.1 9 | 是 | 是 |
| | 1208 | 红焖鸡 | 芙蓉街158号 | 鞠明 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 鞠明 | 2013.9.7 | 是 | 是 |
| | 1209 | 胖子铁板烧烤 | 芙蓉街158号 | 刘宏伟 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 刘宏伟 | 2013.9.2 1 | 是 | 是 |
| | 1210 | 新渝菜馆 | 芙蓉街156号 | 薛锐 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 薛锐 | 2013.9.1 5 | 是 | 是 |
| | 1211 | 玉荣菜馆 | 芙蓉街154号 | 贾思梅 | 场所内有塑料花装饰 | 贾思梅 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1212 | 鱼酷 | 芙蓉街154号 | 范立海 | 未定期开展员工培训 | 范立海 | 2013.9.1 2 | 是 | 是 |
| | 1213 | 英雄煮 | 芙蓉街152号 | 田甜 | 灭火器未进行黄线管理 | 田甜 | 2013.9.2 | 是 | 是 |
| | 1214 | 季季红家常菜馆 | 芙蓉街150号 | 薛瑞 | 场所内有塑料花装饰 | 薛瑞 | 2013.9.1 3 | 是 | 是 |
| | 1215 | 济南家常菜馆 | 芙蓉街146号 | 张承海 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 张承海 | 2013.9.1 0 | 是 | 是 |
| | 1216 | 嘻唰唰火锅店 | 芙蓉街142号 | 王希胜 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 王希胜 | 2013.9.3 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|---------|-----|--------------|-----|---------------|---|---|
| | 1217 | 临沂农家小院 | 芙蓉街140号 | 高财 | 灭火器未进行黄线管理 | 高财 | 2013.9.1 1 | 是 | 是 |
| | 1218 | 山西农家小院 | 芙蓉街136号 | 崔秀芝 | 场所内有塑料花装饰 | 崔秀芝 | 2013.9.1 4 | 是 | 是 |
| | 1219 | 宽巷子 | 芙蓉街136号 | 黄丽玲 | 通道堆放杂物 | 黄丽玲 | 2013.9.1 9 | 是 | 是 |
| | 1220 | 韩城快餐 | 芙蓉街134号 | 王含萍 | 电器线路敷设不符合规定 | 王含萍 | 2013.9.9 | 是 | 是 |
| | 1221 | 阿水大杯茶 | 芙蓉街132号 | 李君 | 灭火器未进行黄线管理 | 李君 | 2013.9.1 2 | 是 | 是 |
| | 1222 | 沫沫茶饮 | 芙蓉街124号 | 林孝鸿 | 员工四个能力不熟悉 | 林孝鸿 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1223 | 甜蜜远 | 芙蓉街122号 | 吴国安 | 员工四个能力不熟悉 | 吴国安 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1224 | 秦食明月 | 芙蓉街84号 | 滕峰 | 员工四个能力不熟悉 | 滕峰 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1225 | 四川家常菜 | 芙蓉街78号 | 朱大勇 | 通道堆放杂物 | 朱大勇 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1226 | 全新饭店 | 芙蓉街58号 | 张硕平 | 未定期开展员工培训 | 张硕平 | 2013.9.3 0 | 是 | 是 |
| | 1227 | 德信诚扒鸡 | 芙蓉街30号 | 赵玉山 | 未定期开展员工培训 | 赵玉山 | 2013.9.3 0 | 是 | 是 |
| | 1228 | 义兴风味馆 | 芙蓉街24号 | 韩建中 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 韩建中 | 2013.9.2 8 | 是 | 是 |
| | 1229 | 莫迪咖啡 | 芙蓉街18号 | 马成龙 | 员工四个能力不熟悉 | 马成龙 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1230 | 那儿咖啡 | 芙蓉街22号 | 陈韬亦 | 员工四个能力不熟悉 | 陈韬亦 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1231 | 馒头房 | 芙蓉街12号 | 李金忠 | 电器线路敷设不符合规定 | 李金忠 | 2013.9.2 0 | 是 | 是 |
| | 1232 | 海滨豆腐坊 | 芙蓉街10号 | 曹海滨 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 曹海滨 | 2013.9.2 7 | 是 | 是 |
| | 1233 | 林记餐馆 | 芙蓉街6号 | 陈冬生 | 灭火器未进行黄线管理 | 陈冬生 | 2013.9.9 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|---------|-----|--------------|-----|-----------|---|---|
| 1234 | 府东饭店 | 省府东街4号 | 冯秋苹 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 冯秋苹 | 2013.9.9 | 是 | 是 |
| 1235 | 正宗油酥烧饼 | 省府东街8号 | 张涛 | 电器线路敷设不符合规定 | 张涛 | 2013.9.1 | 是 | 是 |
| 1236 | 果果菜馆 | 省府东街6号 | 刘建军 | 电器线路敷设不符合规定 | 刘建军 | 2013.9.5 | 是 | 是 |
| 1237 | 贡院墙根居便民啤酒店 | 辘轳把子街4号 | 刘德芹 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 刘德芹 | 2013.9.11 | 是 | 是 |
| 1238 | 源祖国宴灌汤包 | 省府东街19号 | 乔羽 | 未定期开展员工培训 | 乔羽 | 2013.9.12 | 是 | 是 |
| 1239 | 泉城人家 | 省府东街2号 | 安刚 | 电器线路敷设不符合规定 | 安刚 | 2013.9.6 | 是 | 是 |
| 1240 | 好再来餐馆 | 省府东街7号 | 于涛 | 电器线路敷设不符合规定 | 于涛 | 2013.9.11 | 是 | 是 |
| 1241 | 泉汇饭店 | 鞭指巷39号 | 李训国 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 李训国 | 2013.9.29 | 是 | 是 |
| 1242 | 百姓餐馆 | 鞭指巷115号 | 董凯 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 董凯 | 2013.9.24 | 是 | 是 |
| 1243 | 土大力 | 泉城路342号 | 姜红光 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 姜红光 | 2013.9.26 | 是 | 是 |
| 1244 | 金德利快餐厅 | 趵北路21号 | 史占红 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 史占红 | 2013.9.9 | 是 | 是 |
| 1245 | HOLD住麻辣香锅 | 趵北路22号 | 纪超 | 场所内有塑料花装饰 | 纪超 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| 1246 | 老济南灌汤包 | 趵北路24号 | 刘国春 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 刘国春 | 2013.9.9 | 是 | 是 |
| 1247 | 金小宝炒鸡店 | 趵北路28号 | 韦勇 | 员工四个能力不熟悉 | 韦勇 | 现场培训 | 是 | 是 |
| 1248 | 麻辣香锅 | 太平寺街1号 | 吴强 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 吴强 | 2013.9.2 | 是 | 是 |
| 1249 | 诸葛烤鱼 | 太平寺街1号 | 张明芳 | 场所内有塑料花装饰 | 张明芳 | 当场拆除 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------|-------------|-----|--------------|-----|---------------|---|---|
| | 1250 | 747烤鱼 | 太平寺街1号 | 张虎 | 场所内有塑料花装饰 | 张虎 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1251 | 小草屋 | 太平寺街6号 | 张明芳 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 张明芳 | 2013.9.2 2 | 是 | 是 |
| | 1252 | 小背篼西厅 | 太平寺街 | 徐伟 | 通道堆放杂物 | 徐伟 | 2013.9.2 9 | 是 | 是 |
| | 1253 | 12元水饺店 | 趵北路11号刺绣厂东邻 | 杨圣虎 | 场所内有塑料花装饰 | 杨圣虎 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1254 | 强强快餐 | 太平寺街 | 任国强 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 任国强 | 2013.9.2 6 | 是 | 是 |
| | 1255 | 蜀一蜀二川菜馆 | 趵北路11号北邻 | 张斌 | 电器线路敷设不符合规定 | 张斌 | 2013.9.1 0 | 是 | 是 |
| | 1256 | 三江源牛肉面 | 趵北路11号北邻 | 叶宝贵 | 未定期开展员工培训 | 叶宝贵 | 2013.9.2 6 | 是 | 是 |
| | 1257 | 利民餐馆 | 趵北路11号刺绣厂北邻 | 张家厚 | 未定期开展员工培训 | 张家厚 | 2013.9.2 1 | 是 | 是 |
| | 1258 | 历下王定和包子铺 | 趵北路11号刺绣厂北邻 | 王定和 | 灭火器未进行黄线管理 | 王定和 | 2013.9.5 | 是 | 是 |
| | 1259 | 喜洋洋米线 | 泉城路322-1号 | 廖立同 | 员工四个能力不熟悉 | 廖立同 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1260 | 秦镇米皮 | 万达东泉韵风情街 | 张磊 | 员工四个能力不熟悉 | 张磊 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1261 | 砂锅米线店 | 万达东泉韵风情街 | 童玉宝 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 童玉宝 | 2013.9.2 8 | 是 | 是 |
| | 1262 | 兰州拉面馆 | 万达东泉韵风情街 | 杨占福 | 场所内有塑料花装饰 | 杨占福 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1263 | 单县羊汤 | 万达东泉韵风情街 | 刘航 | 场所内有塑料花装饰 | 刘航 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1264 | 小饭馆大厨师 | 泉城路322-1号 | 段连得 | 员工四个能力不熟悉 | 段连得 | 现场培训 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------|-------------|-----|--------------|-----|-----------|---|---|
| | 1265 | 吉祥水饺店 | 双忠祠街7号 | 马银芝 | 通道堆放杂物 | 马银芝 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1266 | 莱芜烧饼店 | 双忠祠街9号 | 张焕勤 | 未定期开展员工培训 | 张焕勤 | 2013.9.16 | 是 | 是 |
| | 1267 | 老济南小酒馆 | 双忠祠街15号 | 李志强 | 灭火器未进行黄线管理 | 李志强 | 2013.9.13 | 是 | 是 |
| | 1268 | 小背篓 | 启明街95号 | 东志花 | 灭火器未进行黄线管理 | 东志花 | 2013.9.5 | 是 | 是 |
| | 1269 | 乡村家园 | 启明街89号 | 付现武 | 场所内有塑料花装饰 | 付现武 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1270 | 好运来羊汤馆 | 西城根50-1号 | 杜银娥 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 杜银娥 | 2013.9.27 | 是 | 是 |
| | 1271 | 三六元餐馆 | 西城根50号 | 李兆云 | 未定期开展员工培训 | 李兆云 | 2013.9.7 | 是 | 是 |
| | 1272 | 家园餐馆 | 西城根50号 | 张国庆 | 电器线路敷设不符合规定 | 张国庆 | 2013.9.29 | 是 | 是 |
| | 1273 | 红房子餐馆 | 西城根50号 | 周培建 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 周培建 | 2013.9.14 | 是 | 是 |
| | 1274 | 小路餐馆 | 西城根48号 | 徐超 | 未定期开展员工培训 | 徐超 | 2013.9.21 | 是 | 是 |
| | 1275 | 金德利民快餐 | 大明湖路278号 | 刘伟 | 通道堆放杂物 | 刘伟 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1276 | 东华金德利 | 明湖小区东三区5-2 | 张来安 | 员工四个能力不熟悉 | 张来安 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1277 | 西东(牛肛)火锅 | 明湖小区东三区10-5 | 徐涛 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 徐涛 | 2013.9.16 | 是 | 是 |
| | 1278 | 东北思远饭店 | 明湖小区东三区22-1 | 顾世江 | 灭火器未进行黄线管理 | 顾世江 | 2013.9.7 | 是 | 是 |
| | 1279 | 口福居家菜馆 | 明湖小区东三区22-5 | 梁正平 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 梁正平 | 2013.9.19 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------|-----------------|-----|--------------|-----|-----------|---|---|
| | 1280 | 新月餐厅 | 明湖小区东三区19号楼1-1号 | 刘树强 | 未定期开展员工培训 | 刘树强 | 2013.9.16 | 是 | 是 |
| | 1281 | 秘方排骨 | 明湖小区东三区1-2号 | 季虎 | 未定期开展员工培训 | 季虎 | 2013.9.6 | 是 | 是 |
| | 1282 | 舒心面馆 | 明湖小区东三区1-4号 | 胡玉领 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 胡玉领 | 2013.9.10 | 是 | 是 |
| | 1283 | 一家人餐馆 | 明湖东三区18号楼 | 文永花 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 文永花 | 2013.9.11 | 是 | 是 |
| | 1284 | 必胜客 | 泉城路180号 | 邢志海 | 员工四个能力不熟悉 | 邢志海 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1285 | 肯德基齐鱼餐厅 | 泉城路180号 | 耿率航 | 通道堆放杂物 | 耿率航 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1286 | 祥口福饭馆 | 按察司街6号 | 徐立群 | 未定期开展员工培训 | 徐立群 | 2013.9.7 | 是 | 是 |
| | 1287 | 雅仕聚餐馆 | 按察司街8号 | 张光荣 | 灭火器未进行黄线管理 | 张光荣 | 2013.9.25 | 是 | 是 |
| | 1288 | 鱼鲜美特鱼馆 | 黑北路61 | 张红燕 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 张红燕 | 2013.9.11 | 是 | 是 |
| | 1289 | 阿丰美食 | 明湖小区东一区8号楼南侧 | 张业锋 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 张业锋 | 2013.9.16 | 是 | 是 |
| | 1290 | 燕聚园家常菜馆 | 按察司街72号 | 刘晓燕 | 通道堆放杂物 | 刘晓燕 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1291 | 宋家米饭铺 | 运输街24号 | 唐志强 | 通道堆放杂物 | 唐志强 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1292 | 吉祥混沌 | 运输街24号 | 付磊 | 电器线路敷设不符合规定 | 付磊 | 2013.9.17 | 是 | 是 |
| | 1293 | 豪味美 | 运输街33号 | 陈建田 | 电器线路敷设不符合规定 | 陈建田 | 2013.9.28 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------|-------------|-----|--------------|-----|---------------|---|---|
| | 1294 | 米饭铺 | 运输街61号 | 翟代岁 | 场所内有塑料花装饰 | 翟代岁 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1295 | 风味小吃 | 运输街47号 | 辛海燕 | 场所内有塑料花装饰 | 辛海燕 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1296 | 美味中 | 运输街12号 | 李凯 | 电器线路敷设不符合规定 | 李凯 | 2013.9.2 3 | 是 | 是 |
| | 1297 | 肯德基泉城二店 | 泉城路101-2 | 赵奇 | 未定期开展员工培训 | 赵奇 | 2013.9.2 2 | 是 | 是 |
| | 1298 | 燕香居菜馆 | 运输街6号 | 徐振宇 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 徐振宇 | 2013.9.1 0 | 是 | 是 |
| | 1299 | 腊汁肉白吉饼 | 泉城路101-2 | 吕家新 | 电器线路敷设不符合规定 | 吕家新 | 2013.9.2 9 | 是 | 是 |
| | 1300 | 京鼎熟食 | 明湖小区东五区4号 | 万胜华 | 电器线路敷设不符合规定 | 万胜华 | 2013.9.1 | 是 | 是 |
| | 1301 | 历下彭记菜馆 | 明湖小区东五区1-0 | 费佳 | 灭火器未进行黄线管理 | 费佳 | 2013.9.4 | 是 | 是 |
| | 1302 | 崔义清鲁菜馆 | 明湖小区东五区2-13 | 崔福敏 | 灭火器未进行黄线管理 | 崔福敏 | 2013.9.2 4 | 是 | 是 |
| | 1303 | 煎饼卷大葱 | 明湖小区东五区2-15 | 张传同 | 通道堆放杂物 | 张传同 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1304 | 老街坊水饺城 | 明湖小区东五区3号 | 朱昌亮 | 电器线路敷设不符合规定 | 朱昌亮 | 2013.9.1 3 | 是 | 是 |
| | 1305 | 三江源牛肉面 | 明湖小区东五区1号 | 马黑麦 | 通道堆放杂物 | 马黑麦 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1306 | 玉记米线 | 明湖小区东五区1号 | 房玉平 | 通道堆放杂物 | 房玉平 | 当场清理 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|-------------|-----|--------------|-----|-----------|---|---|
| | 1307 | 碧君餐馆 | 明湖小区东五区3-23 | 杨飞 | 灭火器未进行黄线管理 | 杨飞 | 2013.9.11 | 是 | 是 |
| | 1308 | 南方风味 | 明湖小区东五区3-20 | 李玉秀 | 场所内有塑料花装饰 | 李玉秀 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1309 | 三江源牛肉面 | 明湖小区东五区3-21 | 郑佃花 | 通道堆放杂物 | 郑佃花 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1310 | 沙县小吃 | 明湖小区东五区3-22 | 段永倬 | 电器线路敷设不符合规定 | 段永倬 | 2013.9.9 | 是 | 是 |
| | 1311 | 鑫福临川鱼庄 | 县前街9号 | 李伟 | 员工四个能力不熟悉 | 李伟 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1312 | 奥味轩 | 县前街34号 | 陈芳 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 陈芳 | 2013.9.18 | 是 | 是 |
| | 1313 | 鲁源菜馆 | 汇泉广场北斗 | 刘建 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 刘建 | 2013.9.30 | 是 | 是 |
| | 1314 | 那一口甲鱼馆 | 县前街36号 | 王世勇 | 灭火器未进行黄线管理 | 王世勇 | 2013.9.21 | 是 | 是 |
| | 1315 | 金家五香生肉 | 县前街7号 | 金增胜 | 电器线路敷设不符合规定 | 金增胜 | 2013.9.9 | 是 | 是 |
| | 1316 | 百货超市 | 大明湖路5号 | 李艳平 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 李艳平 | 2013.9.7 | 是 | 是 |
| | 1317 | 烧鸡公店 | 明湖东四区11-27 | 于庆磊 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 于庆磊 | 2013.9.28 | 是 | 是 |
| | 1318 | 黑龙江春饼王 | 明湖东四区14-2 | 刘勇义 | 未定期开展员工培训 | 刘勇义 | 2013.9.4 | 是 | 是 |
| | 1319 | 砂锅王 | 明湖东四区11-26 | 王凤英 | 灭火器未进行黄线管理 | 王凤英 | 2013.9.20 | 是 | 是 |
| | 1320 | 串串香烧烤 | 明湖东四区11-35 | 张东风 | 员工四个能力不熟悉 | 张东风 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1321 | 牛肉板面 | 明湖东四区11-11 | 宋杰辉 | 员工四个能力不熟悉 | 宋杰辉 | 现场培训 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------|-------------|-----|--------------|-----|---------------|---|---|
| | 1322 | 湘乡小厨 | 明湖小区东四区14-1 | 钟佳乡 | 员工四个能力不熟悉 | 钟佳乡 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1323 | 皇后阿龙烧烤 | 按察司街120号 | 何阿和 | 灭火器未进行黄线管理 | 何阿和 | 2013.9.1 2 | 是 | 是 |
| | 1324 | 马家牛肉店 | 明湖东四区7号楼西侧 | 马国立 | 场所内有塑料花装饰 | 马国立 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1325 | 十七号食府 | 县东巷南头路东 | 魏山峰 | 员工四个能力不熟悉 | 魏山峰 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1326 | 东北三省聚 | 明湖东四区11-14 | 冯万才 | 灭火器未进行黄线管理 | 冯万才 | 2013.9.1 7 | 是 | 是 |
| | 1327 | 王玮麻辣烫 | 明湖东四区14-7 | 王怀伟 | 场所内有塑料花装饰 | 王怀伟 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1328 | 三江源拉面 | 明湖东四区11-34 | 马玉得 | 灭火器未进行黄线管理 | 马玉得 | 2013.9.1 3 | 是 | 是 |
| | 1329 | 鑫宝龙虾店 | 县东巷105号 | 任宝珠 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 任宝珠 | 2013.9.2 6 | 是 | 是 |
| | 1330 | 马记全羊馆 | 县东巷103号 | 金绪霞 | 场所内有塑料花装饰 | 金绪霞 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1331 | 咱家把子肉 | 县东巷91号 | 王新国 | 未定期开展员工培训 | 王新国 | 2013.9.3 | 是 | 是 |
| | 1332 | 泉来顺快餐店 | 县东巷103号 | 张胜军 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 张胜军 | 2013.9.1 5 | 是 | 是 |
| | 1333 | 家常水饺店 | 县东巷93号-2 | 赵承坤 | 通道堆放杂物 | 赵承坤 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1334 | 临湖居 | 县东巷77号 | 李刚 | 未定期开展员工培训 | 李刚 | 2013.9.2 4 | 是 | 是 |
| | 1335 | 川妹子川菜作坊 | 县东巷77号 | 曹伟 | 通道堆放杂物 | 曹伟 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1336 | 许记排骨 | 县东巷71号 | 许萍 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 许萍 | 2013.9.9 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|----------------|-----|--------------|-----|-----------|---|---|
| | 1337 | 老地方快餐 县东巷60号 | 县东巷69号 | 徐伟 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 徐伟 | 2013.9.1 | 是 | 是 |
| | 1338 | 石蛤蟆灌汤包 | 明湖东四区11-23 | 臧大伟 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 臧大伟 | 2013.9.25 | 是 | 是 |
| | 1339 | 蒸饺王 | 明湖东四区11-23 | 杨流增 | 场所内有塑料花装饰 | 杨流增 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1340 | 秦盛祥西安羊肉泡馍 | 明湖东四区14-3 | 徐磊 | 通道堆放杂物 | 徐磊 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1341 | 香玉缘过桥米线 | 明湖小区东四区11-27 | 裴立滨 | 通道堆放杂物 | 裴立滨 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1342 | 济宁瓮肉米饭 | 县东巷93号 | 张传伟 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 张传伟 | 2013.9.10 | 是 | 是 |
| | 1343 | 魏家牛肉汤 | 明湖东四区11-12 | 魏清井 | 通道堆放杂物 | 魏清井 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1344 | 姐妹小饭桌 | 明湖小区东四区6-1-102 | 赵希美 | 灭火器未进行黄线管理 | 赵希美 | 2013.9.28 | 是 | 是 |
| | 1345 | 吉祥混沌面 | 明湖小区东四区11-20 | 蔡素莺 | 电器线路敷设不符合规定 | 蔡素莺 | 2013.9.6 | 是 | 是 |
| | 1346 | 啊强粥菜馆 | 按察司街104号 | 艾运强 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 艾运强 | 2013.9.13 | 是 | 是 |
| | 1347 | 好孩子小饭桌 | 明湖小区东四区6-2-102 | 应伟 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 应伟 | 2013.9.12 | 是 | 是 |
| | 1348 | 亮点小饭桌 | 明湖小区东四区4-1-10 | 陈玉清 | 电器线路敷设不符合规定 | 陈玉清 | 2013.9.2 | 是 | 是 |
| | 1349 | 75号包子铺 | 县东巷75号 | 王世昕 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 王世昕 | 2013.9.12 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-------|----------------|-----|--------------|-----|-----------|---|---|
| | 1350 | 徐记羊汤馆 | 县东巷87号 | 徐广明 | 场所内有塑料花装饰 | 徐广明 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1351 | 重庆鸡公煲 | 县东巷93号 | 闫光辉 | 灭火器未进行黄线管理 | 闫光辉 | 2013.9.9 | 是 | 是 |
| | 1352 | 淮南羊肉汤 | 县东巷89号 | 冯友财 | 未定期开展员工培训 | 冯友财 | 2013.9.29 | 是 | 是 |
| | 1353 | 懒汉酱蹄王 | 明湖东二区13号楼低层4号 | 付彦林 | 电器线路敷设不符合规定 | 付彦林 | 2013.9.21 | 是 | 是 |
| | 1354 | 苏家干饭铺 | 明湖小区东二区8号2-202 | 苏滨 | 场所内有塑料花装饰 | 苏滨 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1355 | 彭记水饺 | 明湖东二区13号楼 | 费佳 | 通道堆放杂物 | 费佳 | 现场清理 | 是 | 是 |
| | 1356 | 左撇子 | 东二区14号楼5号 | 姜萍 | 通道堆放杂物 | 姜萍 | 现场清理 | 是 | 是 |
| | 1357 | 手擀面 | 东二区14号楼4号 | 巩洪平 | 灭火器未进行黄线管理 | 巩洪平 | 2013.9.7 | 是 | 是 |
| | 1358 | 八大碗 | 东二区14号楼3号 | 高民 | 通道堆放杂物 | 高民 | 现场清理 | 是 | 是 |
| | 1359 | 炒鸡店 | 东二区17号楼3号 | 吴少安 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 吴少安 | 2013.9.21 | 是 | 是 |
| | 1360 | 馒头店 | 东二区17号楼3号 | 樊香兰 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 樊香兰 | 2013.9.7 | 是 | 是 |
| | 1361 | 啤酒烤鸭 | 东二区17号楼8号 | 王娟 | 通道堆放杂物 | 王娟 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1362 | 朵朵开素食 | 后宰门街37 | 徐建超 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 徐建超 | 2013.9.25 | 是 | 是 |
| | 1363 | 老街巷餐馆 | 后宰门街58 | 周英霞 | 灭火器未进行黄线管理 | 周英霞 | 2013.9.15 | 是 | 是 |
| | 1364 | 鯨尚坊菜馆 | 后宰门街33 | 黎瑞妮 | 灭火器未进行黄线管理 | 黎瑞妮 | 2013.9.7 | 是 | 是 |
| | 1365 | 围巾帽子 | 芙蓉街154号 | 刘红帽 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 刘红帽 | 2013.9.12 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------|---------|-----|--------------|-----|-----------|---|---|
| | 1366 | 兆吉粗布店 | 芙蓉街130号 | 窦静 | 通道堆放杂物 | 窦静 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1367 | 齐鲁特产 | 芙蓉街128号 | 徐重 | 通道堆放杂物 | 徐重 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1368 | 俄罗斯商品城 | 芙蓉街88号 | 马翔 | 通道堆放杂物 | 马翔 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1369 | 雕龙部落 | 芙蓉街86号 | 吴凯龙 | 员工四个能力不熟悉 | 吴凯龙 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1370 | 元震东玉器店 | 芙蓉街82号 | 邢磊 | 未定期开展员工培训 | 邢磊 | 2013.9.30 | 是 | 是 |
| | 1371 | 玉谦旗袍 | 芙蓉街80号 | 于仁谦 | 员工四个能力不熟悉 | 于仁谦 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1372 | 老北京布鞋 | 芙蓉街74号 | 侯传琴 | 通道堆放杂物 | 侯传琴 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1373 | 凡尚皮工馆 | 芙蓉街68号 | 戚艳红 | 灭火器未进行黄线管理 | 戚艳红 | 2013.9.7 | 是 | 是 |
| | 1374 | 山东特产 | 芙蓉街68号 | 刘化 | 通道堆放杂物 | 刘化 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1375 | 海右戏剧 | 芙蓉街66号 | 刘含珍 | 电器线路敷设不符合规定 | 刘含珍 | 2013.9.4 | 是 | 是 |
| | 1376 | 一兜食品 | 芙蓉街64号 | 刘传兰 | 灭火器未进行黄线管理 | 刘传兰 | 2013.9.9 | 是 | 是 |
| | 1377 | 福禄缘工芝食品店 | 芙蓉街60号 | 刘小康 | 员工四个能力不熟悉 | 刘小康 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1378 | 粮店 | 芙蓉街32号 | 韩文华 | 通道堆放杂物 | 韩文华 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1379 | 五金店 | 芙蓉街32号 | 王伟 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 王伟 | 2013.9.9 | 是 | 是 |
| | 1380 | 日光倾城 | 芙蓉街28号 | 刘奇 | 电器线路敷设不符合规定 | 刘奇 | 2013.9.7 | 是 | 是 |
| | 1381 | 三条鱼 | 芙蓉街18号 | 阎平 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 阎平 | 2013.9.26 | 是 | 是 |
| | 1382 | 文丽百货 | 芙蓉街4号 | 张丽 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 张丽 | 2013.9.3 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|----------|-----|--------------|-----|-----------|---|---|
| 1383 | 勇青酒水批发 | 省府东街1号 | 陈勇 | 电器线路敷设不符合规定 | 陈勇 | 2013.9.23 | 是 | 是 |
| 1384 | 芙蓉名茶 | 省府东街1号 | 戴永辉 | 场所内有塑料花装饰 | 戴永辉 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| 1385 | 桂馨超市 | 省府东街9号 | 王其军 | 通道堆放杂物 | 王其军 | 现场清理 | 是 | 是 |
| 1386 | 明湖渔具店 | 辘轳把子街2号 | 王旗 | 未定期开展员工培训 | 王旗 | 2013.9.29 | 是 | 是 |
| 1387 | 彩票投注站 | 省府东街25号 | 周波 | 未定期开展员工培训 | 周波 | 2013.9.12 | 是 | 是 |
| 1388 | 紫鑫印务 | 省府东街3号 | 魏玉芹 | 通道堆放杂物 | 魏玉芹 | 当场清理 | 是 | 是 |
| 1389 | 将军名烟名酒庄 | 省府前街1号 | 马立明 | 未定期开展员工培训 | 马立明 | 2013.9.14 | 是 | 是 |
| 1390 | 平阴玫瑰 | 省府前街1号 | 展子力 | 电器线路敷设不符合规定 | 展子力 | 2013.9.26 | 是 | 是 |
| 1391 | 黄河口土特产济南有限公司 | 省府前街1号 | 余春国 | 灭火器未进行黄线管理 | 余春国 | 2013.9.26 | 是 | 是 |
| 1392 | 金乡有机大蒜 | 省府前街1号 | 孙雷 | 通道堆放杂物 | 孙雷 | 当场清理 | 是 | 是 |
| 1393 | 虹虹制衣店 | 鞭指巷13号 | 宋红菊 | 灭火器未进行黄线管理 | 宋红菊 | 2013.9.9 | 是 | 是 |
| 1394 | 杜福庄胡琴铺 | 鞭指巷31-1号 | 杜文源 | 员工四个能力不熟悉 | 杜文源 | 现场培训 | 是 | 是 |
| 1395 | 新宁百货商店 | 鞭指巷51号 | 李仁泉 | 未定期开展员工培训 | 李仁泉 | 2013.9.12 | 是 | 是 |
| 1396 | 耐祥商店 | 鞭指巷49号旁门 | 张保柱 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 张保柱 | 2013.9.24 | 是 | 是 |
| 1397 | 便民商店 | 鞭指巷55号 | 王俊涛 | 灭火器未进行黄线管理 | 王俊涛 | 2013.9.29 | 是 | 是 |
| 1398 | 怀泉轩 | 鞭指巷73号 | 陈连生 | 场所内有塑料花装饰 | 陈连生 | 当场拆除 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|------------|-----|--------------|-----|-----------|---|---|
| | 1399 | 齐鲁美术厂 | 鞭指巷115号 | 任连强 | 场所内有塑料花装饰 | 任连强 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1400 | 济南慧聰商留公司 | 鞭指巷115-1号 | 高磊 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 高磊 | 2013.9.9 | 是 | 是 |
| | 1401 | 正德浴池商店 | 双忠祠街2号 | 苏德全 | 灭火器未进行黄线管理 | 苏德全 | 2013.9.5 | 是 | 是 |
| | 1402 | 保健驿站店 | 将军庙街 | 李再英 | 场所内有塑料花装饰 | 李再英 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1403 | 泉信房产中介 | 双忠祠街31号 | 宋红英 | 电器线路敷设不符合规定 | 宋红英 | 2013.9.20 | 是 | 是 |
| | 1404 | 双忠百货商店 | 双忠祠街39号 | 于德华 | 未定期开展员工培训 | 于德华 | 2013.9.13 | 是 | 是 |
| | 1405 | 习酒超市 | 趵北路11号 | 张金法 | 灭火器未进行黄线管理 | 张金法 | 2013.9.10 | 是 | 是 |
| | 1406 | 鲁绣公司 | 趵北路11号 | 王环 | 电器线路敷设不符合规定 | 王环 | 2013.9.1 | 是 | 是 |
| | 1407 | 劲霸男装省府前街庄(士) | 泉城路283-2号 | 陈德放 | 通道堆放杂物 | 陈德放 | 现场清理 | 是 | 是 |
| | 1408 | 雅莹翡翠庄(士) | 泉城路283-3号 | 傅海青 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 傅海青 | 2013.9.6 | 是 | 是 |
| | 1409 | 银匠世家(张国强饰旦庄) | 泉城路283号 | 张国强 | 电器线路敷设不符合规定 | 张国强 | 2013.9.9 | 是 | 是 |
| | 1410 | 谭木匠专卖店(士) | 泉城路283号-7号 | 安其亮 | 电器线路敷设不符合规定 | 安其亮 | 2013.9.4 | 是 | 是 |
| | 1411 | 361度服饰店(士) | 泉城路283号-9号 | 安其亮 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 安其亮 | 2013.9.18 | 是 | 是 |
| | 1412 | 杰克沃克服装店 | 泉城路285号 | 李连平 | 未定期开展员工培训 | 李连平 | 2013.9.30 | 是 | 是 |
| | 1413 | 七匹狼专卖店 | 泉城路287号 | 郭锦昕 | 通道堆放杂物 | 郭锦昕 | 当场清理 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|------------|-----|--------------|-----|---------------|---|---|
| 1414 | 贝德罗专卖店 | 泉城路319-10号 | 徐 峰 | 未定期开展员工培训 | 徐 峰 | 2013.9.2 7 | 是 | 是 |
| 1415 | 达芙妮专卖店 | 泉城路319-8号 | 刘 娜 | 场所内有塑料花装饰 | 刘 娜 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| 1416 | 历下金街石头记专卖店 | 泉城路319-6号 | 高健 | 场所内有塑料花装饰 | 高健 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| 1417 | 历下顶好饰品店(老人) | 泉城路319-4号 | 徐新国 | 电器线路敷设不符合规定 | 徐新国 | 2013.9.2 | 是 | 是 |
| 1418 | 魅族认证形象店 | 泉城路319-2号 | 李志杰 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 李志杰 | 2013.9.1 3 | 是 | 是 |
| 1419 | 红蜻蜓专卖店 | 泉城路319-1号 | 杨猛 | 未定期开展员工培训 | 杨猛 | 2013.9.2 | 是 | 是 |
| 1420 | 鸿星尔克时尚店(爱马) | 泉城路319-3号 | 李政 | 电器线路敷设不符合规定 | 李政 | 2013.9.3 | 是 | 是 |
| 1421 | 历下博士保服装店 | 泉城路319-5号 | 何凤 | 员工四个能力不熟悉 | 何凤 | 2013.9.3 | 是 | 是 |
| 1422 | 素人服饰 | 泉城路319-7号 | 陈恒才 | 未定期开展员工培训 | 陈恒才 | 2013.9.4 | 是 | 是 |
| 1423 | 都市丽人风泉城路店 | 泉城路319-9号 | 任姝丽 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 任姝丽 | 2013.9.2 5 | 是 | 是 |
| 1424 | 稻草人服饰店 | 万达东泉韵风情街南首 | 陈海双 | 灭火器未进行黄线管理 | 陈海双 | 2013.9.1 8 | 是 | 是 |
| 1425 | 老银匠首饰店 | 万达东泉韵风情街南首 | 周元林 | 场所内有塑料花装饰 | 周元林 | 当场拆除 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-------------|----------|-----|--------------|-----|-----------|---|---|
| | 1426 | 利来商贸中心(啄木鸟) | 万达东泉韵风情街 | 姜广峰 | 电器线路敷设不符合规定 | 姜广峰 | 2013.9.5 | 是 | 是 |
| | 1427 | 老中医店 | 万达东泉韵风情街 | 张呈海 | 员工四个能力不熟悉 | 张呈海 | 2013.9.1 | 是 | 是 |
| | 1428 | 优格小铺饰品店 | 万达东泉韵风情街 | 陈虹宁 | 通道堆放杂物 | 陈虹宁 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1429 | 格格爱饰品店 | 万达东泉韵风情街 | 陈旭 | 场所内有塑料花装饰 | 陈旭 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1430 | 安泰服装店 | 万达东泉韵风情街 | 张秀梅 | 场所内有塑料花装饰 | 张秀梅 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1431 | 曲羨专卖店 | 万达东泉韵风情街 | 刘畅 | 场所内有塑料花装饰 | 刘畅 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1432 | 云南风情饰品店 | 万达东泉韵风情街 | 王凯 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 王凯 | 2013.9.5 | 是 | 是 |
| | 1433 | 军品服饰店 | 万达东泉韵风情街 | 李文涛 | 通道堆放杂物 | 李文涛 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1434 | 魅族认证形象店 | 泉城路272号 | 李志杰 | 未定期开展员工培训 | 李志杰 | 2013.9.3 | 是 | 是 |
| | 1435 | 物华堂 | 趵北路3号 | 周现勇 | 灭火器未进行黄线管理 | 周现勇 | 2013.9.19 | 是 | 是 |
| | 1436 | 一大食品店 | 大明湖路277号 | 李东刚 | 场所内有塑料花装饰 | 李东刚 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1437 | 鲁闽源超市 | 西城根38号 | 赖静霞 | 未定期开展员工培训 | 赖静霞 | 2013.9.9 | 是 | 是 |
| | 1438 | 老北京鲜面条 | 西城根44号 | 王子龙 | 未定期开展员工培训 | 王子龙 | 2013.9.20 | 是 | 是 |
| | 1439 | 北京呛面馒头 | 西城根46号 | 范志国 | 未定期开展员工培训 | 范志国 | 2013.9.30 | 是 | 是 |
| | 1440 | 华美窗帘布艺 | 西城根48号 | 乔道沟 | 场所内有塑料花装饰 | 乔道沟 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1441 | 果庄香酥饼 | 西城根48号 | 张润双 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 张润双 | 2013.9.10 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------|-----------------|-----|--------------|-----|---------------|---|---|
| | 1442 | 高家香油坊 | 西城根48-1号 | 高宝华 | 通道堆放杂物 | 高宝华 | 现场清理 | 是 | 是 |
| | 1443 | 重庆面条店 | 西城根48-1号 | 杨明强 | 灭火器未进行黄线管理 | 杨明强 | 2013.9.2 7 | 是 | 是 |
| | 1444 | 华强商店 | 寿佛楼后街5-1 | 徐清河 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 徐清河 | 2013.9.6 | 是 | 是 |
| | 1445 | 电动车维修 | 寿佛楼后街3 | 于宪亮 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 于宪亮 | 2013.9.7 | 是 | 是 |
| | 1446 | 宝莹商店 | 寿佛楼后街4-1 | 王玉芹 | 通道堆放杂物 | 王玉芹 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1447 | 楠楠车品配件 | 寿佛楼后街6 | 李志成 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 李志成 | 2013.9.5 | 是 | 是 |
| | 1448 | 继君商店 | 寿佛楼后街16 | 杨继君 | 员工四个能力不熟悉 | 杨继君 | 2013.9.1 8 | 是 | 是 |
| | 1449 | 天发蛋糕房 | 县东巷23号 | 危明 | 灭火器未进行黄线管理 | 危明 | 2013.9.2 0 | 是 | 是 |
| | 1450 | 彩票站 | 明湖小区东三区18号-103 | 郑新格 | 灭火器未进行黄线管理 | 郑新格 | 2013.9.6 | 是 | 是 |
| | 1451 | 北京小胖孩鞋业 | 明湖小区东三区23号 | 谢丹 | 电器线路敷设不符合规定 | 谢丹 | 2013.9.1 1 | 是 | 是 |
| | 1452 | 土产百货 | 明湖小区东三区19号楼1-8号 | 李爱华 | 灭火器未进行黄线管理 | 李爱华 | 2013.9.1 3 | 是 | 是 |
| | 1453 | 玉启商店 | 明湖小区东三区18号-104 | 袁俊玲 | 灭火器未进行黄线管理 | 袁俊玲 | 2013.9.1 4 | 是 | 是 |
| | 1454 | 三喜超市 | 明湖小区东三区22号-4 | 李红云 | 场所内有塑料花装饰 | 李红云 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1455 | 百老泉酒坊 | 县学街2-2 | 张为波 | 通道堆放杂物 | 张为波 | 当场清理 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------------|----------------|-----|--------------|-----|-----------|---|---|
| | 1456 | 穿山甲演艺庆典 | 明湖小区东三区18号 | 吕腾飞 | 场所内有塑料花装饰 | 吕腾飞 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1457 | 顺鑫超市 | 明湖小区东三区5号东首平户 | 郭延波 | 场所内有塑料花装饰 | 郭延波 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1458 | 统一银座按察司街超市 | 明湖小区东三区4号楼下 | 金衍菊 | 通道堆放杂物 | 金衍菊 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1459 | 鲁花文具 | 明湖小区东三区5号楼1-4号 | 韩鲁 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 韩鲁 | 2013.9.26 | 是 | 是 |
| | 1460 | 园丁文具 | 县学街26 | 谷秀兰 | 灭火器未进行黄线管理 | 谷秀兰 | 2013.9.11 | 是 | 是 |
| | 1461 | 旭日昇庆典 | 东三区22号楼下 | 邢学伟 | 场所内有塑料花装饰 | 邢学伟 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1462 | 玛雅房屋 | 东三区23号楼 | 白玉斌 | 场所内有塑料花装饰 | 白玉斌 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1463 | 为新超市 | 明湖小区东三区2号 | 付为新 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 付为新 | 2013.9.6 | 是 | 是 |
| | 1464 | 鲁真商贸中心 | 黑虎泉北路187号 | 王雷 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 王雷 | 2013.9.25 | 是 | 是 |
| | 1465 | 精益旗舰 | 泉城路180 | 祝大办 | 未定期开展员工培训 | 祝大办 | 2013.9.3 | 是 | 是 |
| | 1466 | 周大福 | 泉城路180号 | 刘静 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 刘静 | 2013.9.13 | 是 | 是 |
| | 1467 | 移动营业厅 | 按察司街6号 | 王超 | 场所内有塑料花装饰 | 王超 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1468 | 正兴超市 | 按察司街6号 | 靳爱云 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 靳爱云 | 2013.9.11 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------|------------------------|-----|------------------|-----|---------------|---|---|
| | 1469 | 按察司街 邮局 | 按察司街 33-1 | 徐春伟 | 灭火器摆放位置不符合要 求 | 徐春伟 | 2013.9.1 5 | 是 | 是 |
| | 1470 | 红星二锅 头 | 按察司街 20号 | 叶秀贞 | 未定期开展员工培训 | 叶秀贞 | 2013.9.2 4 | 是 | 是 |
| | 1471 | 三指禅草 堂 | 明湖小区 东区一区 8号1楼1号 | 王琪 | 灭火器未进行黄线管理 | 王琪 | 2013.9.2 5 | 是 | 是 |
| | 1472 | 乐镒五金 公司 | 按察司街 5 | 李为东 | 灭火器摆放位置不符合要 求 | 李为东 | 2013.9.1 0 | 是 | 是 |
| | 1473 | 智慧屋学 生用品生 活馆 | 按察司街 68号 | 孙红艳 | 员工四个能力不熟悉 | 孙红艳 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1474 | 文忠汽车 养护中心 | 黑北路69 | 曾繁荣 | 场所内有塑料花装饰 | 曾繁荣 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1475 | 美馨造型 (美发) | 明湖小区 东区一区 1号 | 王全磊 | 疏散指示标志悬挂方向错 误 | 王全磊 | 2013.9.1 2 | 是 | 是 |
| | 1476 | 飞利浦 | 按察司街 东一区34 号 | 薛继同 | 疏散指示标志悬挂方向错 误 | 薛继同 | 2013.9.3 | 是 | 是 |
| | 1477 | 宅急送 | 按察司街 东一区34 号 | 王增关 | 未定期开展员工培训 | 王增关 | 2013.9.2 7 | 是 | 是 |
| | 1478 | 高祥商贸 公司 | 按察司街 东一区48 号 | 刘宝英 | 员工四个能力不熟悉 | 刘宝英 | 2013.9.9 | 是 | 是 |
| | 1479 | 永乐商店 | 按察司街 东一区8 号 | 王卫东 | 场所内有塑料花装饰 | 王卫东 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1480 | 旺琪超市 | 明湖东一 区7-1-4 | 郑峰 | 灭火器摆放位置不符合要 求 | 郑峰 | 2013.9.1 0 | 是 | 是 |
| | 1481 | 燃梦百货 | 按察司街 东一区33 号1-4 | 宋庆辉 | 灭火器摆放位置不符合要 求 | 宋庆辉 | 2013.9.1 0 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------------|---------------|-----|--------------|-----|-----------|---|---|
| | 1482 | 尤尼克酒店 | 按察司街1号 | 乔巧 | 电器线路敷设不符合规定 | 乔巧 | 2013.9.20 | 是 | 是 |
| | 1483 | 历下情趣日用品经营部 | 明湖小区东区一区9号楼1楼 | 李宁 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 李宁 | 2013.9.3 | 是 | 是 |
| | 1484 | 艾之尚美发店 | 明湖小区东一区8号楼1楼 | 于猛 | 通道堆放杂物 | 于猛 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1485 | 晨柳超市 | 明湖小区东一区8号楼1楼 | 陈柳述 | 通道堆放杂物 | 陈柳述 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1486 | 戴威斯干洗店 | 按察司街1号 | 张英海 | 未定期开展员工培训 | 张英海 | 2013.9.11 | 是 | 是 |
| | 1487 | 惠尔康药店 | 按察司街33号 | 严丽华 | 未定期开展员工培训 | 严丽华 | 2013.9.4 | 是 | 是 |
| | 1488 | 金国理发店 | 明湖小区东二区4号楼 | 朱金国 | 场所内有塑料花装饰 | 朱金国 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1489 | 洪涛渔具 | 明湖小区东二区4号楼 | 张洪涛 | 未定期开展员工培训 | 张洪涛 | 2013.9.10 | 是 | 是 |
| | 1490 | 鲁轻电动车 | 运输街30号 | 刘明 | 员工四个能力不熟悉 | 刘明 | 2013.9.25 | 是 | 是 |
| | 1491 | 商店 | 运输街26号 | 刘长青 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 刘长青 | 2013.9.25 | 是 | 是 |
| | 1492 | 花店 | 运输街10号 | 王中芹 | 员工四个能力不熟悉 | 王中芹 | 2013.9.22 | 是 | 是 |
| | 1493 | 红扣子服饰 | 运输街33号 | 李红 | 未定期开展员工培训 | 李红 | 2013.9.14 | 是 | 是 |
| | 1494 | 隆策创意礼品 | 运输街33号 | 傅璟 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 傅璟 | 2013.9.11 | 是 | 是 |
| | 1495 | 文具店 | 运输街61号 | 支维坤 | 灭火器未进行黄线管理 | 支维坤 | 2013.9.4 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------|---------------|-----|--------------|-----|-----------|---|---|
| | 1496 | 学生用品店 | 运输街51号 | 代佳彤 | 场所内有塑料花装饰 | 代佳彤 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1497 | 华美超市 | 运输街49号 | 徐峰 | 通道堆放杂物 | 徐峰 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1498 | 新荣顺 | 运输街35号 | 刘立争 | 未定期开展员工培训 | 刘立争 | 2013.9.7 | 是 | 是 |
| | 1499 | 时代印务 | 运输街38号 | 郝军 | 通道堆放杂物 | 郝军 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1500 | 薛记炒货专卖店 | 黑虎泉北路161号 | 薛兴柱 | 电器线路敷设不符合规定 | 薛兴柱 | 2013.9.15 | 是 | 是 |
| | 1501 | 家家悦超市 | 明湖小区东五区2-19 | 张维华 | 场所内有塑料花装饰 | 张维华 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1502 | 三商超市 | 明湖小区东五区2-16 | 冀红 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 冀红 | 2013.9.4 | 是 | 是 |
| | 1503 | 朵拉高质洗衣 | 明湖小区东五区3号楼-22 | 孔霞 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 孔霞 | 2013.9.15 | 是 | 是 |
| | 1504 | 钧源茗茶 | 明湖小区东五区3号楼-24 | 莫亮 | 电器线路敷设不符合规定 | 莫亮 | 2013.9.10 | 是 | 是 |
| | 1505 | 东华家电维修 | 明湖小区东五区4号楼-21 | 赵士豪 | 电器线路敷设不符合规定 | 赵士豪 | 2013.9.5 | 是 | 是 |
| | 1506 | 沙宣理发店 | 县西巷1号新坊巷100 | 王宝 | 员工四个能力不熟悉 | 王宝 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1507 | 文燕化妆品店 | 县西巷1号新坊巷105 | 孙文燕 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 孙文燕 | 2013.9.11 | 是 | 是 |
| | 1508 | 泉乐茶庄 | 明湖东七区1号楼 | 周庆华 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 周庆华 | 2013.9.13 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|-----|------------------|-----|---------------|---|---|
| | 1509 | 世纪华联 超市 | 东七区1号 号楼门头 | 徐佰林 | 员工四个能力不熟悉 | 徐佰林 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1510 | 宏济堂医 药 | 县西巷67号 | 姜红光 | 通道堆放杂物 | 姜红光 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1511 | 济南名家 影社 | 明湖东七 区1号楼 | 卜春贵 | 未定期开展员工培训 | 卜春贵 | 2013.9.1 0 | 是 | 是 |
| | 1512 | 邵瑞超市 | 明湖东七 区1号楼 | 高邵瑞 | 灭火器未进行黄线管理 | 高邵瑞 | 2013.9.1 8 | 是 | 是 |
| | 1513 | 美罗家纺 | 明湖东七 区1号楼 | 王安君 | 疏散指示标志悬挂方向错 误 | 王安君 | 2013.9.3 0 | 是 | 是 |
| | 1514 | 派克专卖 店 | 县西巷10号 | 李宗慧 | 疏散指示标志悬挂方向错 误 | 李宗慧 | 2013.9.6 | 是 | 是 |
| | 1515 | 融聚图文 设计 | 县前街7-3 | 汪泰 | 灭火器未进行黄线管理 | 汪泰 | 2013.9.6 | 是 | 是 |
| | 1516 | 铭川科技 | 明湖东四 区11-19 | 关荣东 | 电器线路敷设不符合规定 | 关荣东 | 2013.9.2 | 是 | 是 |
| | 1517 | 人脉便民 店 | 明湖东四 区11-2 | 徐晓霞 | 疏散指示标志悬挂方向错 误 | 徐晓霞 | 2013.9.5 | 是 | 是 |
| | 1518 | 美辰化妆 品店 | 明湖东四 11-23 | 陈志松 | 未定期开展员工培训 | 陈志松 | 2013.9.1 8 | 是 | 是 |
| | 1519 | 烟酒店 | 县东巷93号-1 | 张绍基 | 通道堆放杂物 | 张绍基 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1520 | 济南百年 全民大药 店 | 县东巷77号 | 柴杰 | 电器线路敷设不符合规定 | 柴杰 | 2013.9.2 3 | 是 | 是 |
| | 1521 | 英霞超市 | 县东巷 103号 | 王英霞 | 员工四个能力不熟悉 | 王英霞 | 2013.9.2 8 | 是 | 是 |
| | 1522 | 济南一大 食品公司 稻香村 | 明湖小区 东四区 14-4 | 王冬敏 | 通道堆放杂物 | 王冬敏 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1523 | 黄金身段 内衣 | 明湖小区 东四区 14-6 | 朱礼华 | 员工四个能力不熟悉 | 朱礼华 | 现场培训 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-------------|-----------------------------|-----|------------------|-----|---------------|---|---|
| | 1524 | 华鑫五金 | 县东巷 11-22 | 王莹 | 电器线路敷设不符合规定 | 王莹 | 2013.9.1 7 | 是 | 是 |
| | 1525 | 金河酒水 | 按察司街 南段 | 薛明 | 电器线路敷设不符合规定 | 薛明 | 2013.9.7 | 是 | 是 |
| | 1526 | 御青茗茶 | 按察司街 南段 | 李青 | 通道堆放杂物 | 李青 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1527 | 诚诚五金 土产 | 按察司街 125号 | 宋文周 | 员工四个能力不熟悉 | 宋文周 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1528 | 如美羊绒 店 | 县东巷 101号 | 魏美华 | 灭火器摆放位置不符合要 求 | 魏美华 | 2013.9.1 3 | 是 | 是 |
| | 1529 | 宏顺五金 店 | 东二区14 号楼-5 | 卜祥军 | 灭火器未进行黄线管理 | 卜祥军 | 2013.9.1 6 | 是 | 是 |
| | 1530 | 五金土产 店 | 东二区17 号楼-2 | 曹友军 | 员工四个能力不熟悉 | 曹友军 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1531 | 诚信一诺 | 明湖小区 东二区13 号楼低层 1号 | 周雷 | 灭火器未进行黄线管理 | 周雷 | 2013.9.1 2 | 是 | 是 |
| | 1532 | 彭记火锅 | 明湖小区 东二区15 号楼 | 彭国华 | 灭火器摆放位置不符合要 求 | 彭国华 | 2013.9.1 | 是 | 是 |
| | 1533 | 复印商店 | 东二区15 号楼-7 | 孙斌 | 疏散指示标志悬挂方向错 误 | 孙斌 | 2013.9.4 | 是 | 是 |
| | 1534 | 于姐美容 | 东二区15 号楼-6 | 于传俊 | 疏散指示标志悬挂方向错 误 | 于传俊 | 2013.9.9 | 是 | 是 |
| | 1535 | 泉城五金 | 后宰门街 26 | 张建华 | 灭火器摆放位置不符合要 求 | 张建华 | 2013.9.4 | 是 | 是 |
| | 1536 | 一大食物 糕点店 | 后宰门街 22 | 张岭 | 疏散指示标志悬挂方向错 误 | 张岭 | 2013.9.1 8 | 是 | 是 |
| | 1537 | 新起点养 生食品 | 后宰门街 33-4 | 向霞 | 疏散指示标志悬挂方向错 误 | 向霞 | 2013.9.1 2 | 是 | 是 |
| | 1538 | 超艺美发 | 芙蓉街43 号 | 汪涛 | 员工四个能力不熟悉 | 汪涛 | 现场培训 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|-------------|-----|--------------|-----|-----------|---|---|
| | 1539 | S0造型公社 | 省府东街3号 | 吴雪来 | 员工四个能力不熟悉 | 吴雪来 | 现场培训 | 是 | 是 |
| | 1540 | 潇雅发艺 | 鞭指巷15号 | 王 娟 | 未定期开展员工培训 | 王 娟 | 2013.9.4 | 是 | 是 |
| | 1541 | 欧地造型 | 万达东泉韵风情街 | 韩美娜 | 场所内有塑料花装饰 | 韩美娜 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1542 | 维纳斯 | 万达东泉韵风情街 | 薛建蒲 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 薛建蒲 | 2013.9.7 | 是 | 是 |
| | 1543 | 五星发艺 | 万达东泉韵风情街 | 胡五星 | 场所内有塑料花装饰 | 胡五星 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1544 | 芭莎廊美发层 | 万达东泉韵风情街 | 范厚亮 | 电器线路敷设不符合规定 | 范厚亮 | 2013.9.24 | 是 | 是 |
| | 1545 | 发丝乱想理发店 | 双忠祠街 | 王祥坤 | 员工四个能力不熟悉 | 王祥坤 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1546 | 淑媛美发店 | 明湖小区东三23-7号 | 施建绿 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 施建绿 | 2013.9.9 | 是 | 是 |
| | 1547 | 阿信美发店 | 明湖小区东三23-9号 | 孙清科 | 员工四个能力不熟悉 | 孙清科 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1548 | 流行前线烫染店 | 明湖小区东三23北侧 | 孙余 | 通道堆放杂物 | 孙余 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1549 | 牵手美发 | 明湖小区东三22 | 李英 | 电器线路敷设不符合规定 | 李英 | 2013.9.9 | 是 | 是 |
| | 1550 | 雀友棋牌室 | 黑虎泉北路159号 | 宋立峰 | 未定期开展员工培训 | 宋立峰 | 2013.9.12 | 是 | 是 |
| | 1551 | 纤芳女子美容院 | 明湖小区东五区4号楼 | 宋素玲 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 宋素玲 | 2013.9.14 | 是 | 是 |
| | 1552 | 秋函嘉会美疗养生馆明湖庄 | 明湖小区东五区1-3号 | 杨富华 | 员工四个能力不熟悉 | 杨富华 | 当场培训 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------|-----------------|-----|----------------------|-----|-----------|---|---|
| | 1553 | BOB美发 | 明湖小区东五区4号左斗 | 蔡文艳 | 电器线路敷设不符合规定 | 蔡文艳 | 2013.9.5 | 是 | 是 |
| | 1554 | 红梅美发 | 明湖小区东五区4-30号 | 李兴红 | 员工四个能力不熟悉 | 李兴红 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1555 | 东尼造型 | 明湖东七区2号楼 | 谭佳兴 | 疏散指示标志悬挂方向错误 | 谭佳兴 | 2013.9.13 | 是 | 是 |
| | 1556 | 万里行足浴 | 明湖小区东四区15-4-104 | 留兰兰 | 员工四个能力不熟悉 | 留兰兰 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1557 | 古图斯美发店 | 县东巷109-2号 | 吴铭 | 电器线路敷设不符合规定 | 吴铭 | 2013.9.1 | 是 | 是 |
| | 1558 | 薛珉理发店 | 明湖小区东四区15-5-102 | 薛珉 | 未定期开展员工培训 | 薛珉 | 2013.9.4 | 是 | 是 |
| | 1559 | 帝恩造型 | 明湖东四区11-38 | 高金波 | 员工四个能力不熟悉 | 高金波 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1560 | 丰足年华推拿 | 明湖东四区12-2-102 | 李俊海 | 未定期开展员工培训 | 李俊海 | 2013.9.2 | 是 | 是 |
| | 1561 | 邹军发型 | 明湖东四区11-32 | 邹均 | 电器线路敷设不符合规定 | 邹均 | 2013.9.17 | 是 | 是 |
| | 1562 | 皇剪发型设计 | 明湖东四区11-28 | 蒋茂利 | 电器线路敷设不符合规定 | 蒋茂利 | 2013.9.14 | 是 | 是 |
| | 1563 | 美先锋发型设计 | 明湖东四区11-30 | 许国华 | 员工四个能力不熟悉 | 许国华 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1564 | 千面纹身 | 明湖小区东四区15-4-102 | 王俊凯 | 员工四个能力不熟悉 | 王俊凯 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1565 | 玉泉发廊 | 明湖东四区11-24 | 程小燕 | 灭火器未进行黄线管理 | 程小燕 | 2013.9.9 | 是 | 是 |
| | 1566 | 美杰足浴 | 县东巷75号 | 盛祥兵 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 盛祥兵 | 9.9 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------------|-----------------|-----|-------------------------|-----|------|---|---|
| | 1567 | 益康足疗店 | 明湖东四区13-3-104 | 卞玉文 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 卞玉文 | 9. 9 | 是 | 是 |
| | 1568 | 袁袁理发店 | 明湖小区东四区15-4-102 | 袁延华 | 员工消防知识不熟悉 | 袁延华 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1569 | 仁城推拿会所 | 明湖小区东四区15-3-102 | 任运富 | 安全出口堆放杂物 | 任运富 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1570 | 晶馨汗蒸 | 明湖小区东四区15-2-104 | 吴金营 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 吴金营 | 9. 9 | 是 | 是 |
| | 1571 | 周凯按摩店 | 明湖小区东四区15-2-104 | 周凯 | 使用塑料花装饰, | 周凯 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1572 | 安然汗蒸 | 县东巷77号 | 宋义同 | 疏散通道堆放杂物。 | 宋义同 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1573 | 杨子足疗 | 东二区14号楼-2 | 王秋海 | 疏散通道堆放杂物。 | 王秋海 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1574 | 济南历下泉城路社区卫生服务站 | 芙蓉街46-1号 | 陈兢波 | 疏散指示标志未保持完好有效, 疏散通道堆放杂物 | 陈兢波 | 9. 9 | 是 | 是 |
| | 1575 | 济南历下泉城路卫生院 | 芙蓉街104号 | 徐树梅 | 灭火器挪作他用, 部分防火门闭门器损坏 | 徐树梅 | 9. 9 | 是 | 是 |
| | 1576 | 济南历下莘黄门诊 | 芙蓉街136号 | 崔秀芝 | 部分疏散指示标志未保持完好有效 | 崔秀芝 | 9. 9 | 是 | 是 |
| | 1577 | 平民诊所 | 辘轳把子街6号 | 马秀玲 | 疏散通道堆放杂物 | 马秀玲 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1578 | 历下省府西中医诊所 | 双忠祠街31号 | 李强 | 灭火器挪作他用, 部分防火门闭门器损坏 | 李强 | 9. 9 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------|------------------|-----|---------------------------|-----|------|---|---|
| | 1579 | 康宁诊所 | 明湖小区东三区23-8 | 李忠伟 | 人员消防演练不熟悉，疏散通道堆放杂物。 | 李忠伟 | 9. 9 | 是 | 是 |
| | 1580 | 平安门诊 | 明湖小区东三11-1-101 | 孟迁 | 灭火器气压不足 | 孟迁 | 9. 9 | 是 | 是 |
| | 1581 | 淑芳诊所 | 明湖小区东三区19号楼下临 | 贾淑芳 | 1层疏散指示标志设置不符合标准 | 贾淑芳 | 9. 9 | 是 | 是 |
| | 1582 | 惠民诊所 | 明湖小区东三区20号楼上 | 张建良 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 张建良 | 9. 9 | 是 | 是 |
| | 1583 | 惠康诊所 | 按察司街东一区8号楼上 | 王淇 | 1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 王淇 | 9. 9 | 是 | 是 |
| | 1584 | 沛洁诊所 | 明湖小区东五区9号楼下侧 | 姜沛玲 | 使用塑料花装饰， | 姜沛玲 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1585 | 便民诊所 | 明湖小区东四区15号楼4单元1号 | 林爱莲 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 林爱莲 | 9. 9 | 是 | 是 |
| | 1586 | 济南口腔门诊 | 按察司街南段 | 李玉超 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 李玉超 | 9. 9 | 是 | 是 |
| | 1587 | 鲁东诊所 | 东二区15号楼下-6 | 董和平 | 员工消防知识不熟悉 | 董和平 | 9. 9 | 是 | 是 |
| | 1588 | 济南历下恒兴旅馆 | 芙蓉街76号 | 苏占云 | 安全出口堆放杂物 | 苏占云 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1589 | 红星旅馆 | 芙蓉街77号 | 钟立菊 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 钟立菊 | 9. 9 | 是 | 是 |
| | 1590 | 济南历下乾聚旅馆 | 芙蓉街37号 | 张历生 | 疏散指示标志未保持完好有效 疏散通道堆放杂物 | 张历生 | 9. 9 | 是 | 是 |
| | 1591 | 济南历下舒雅旅馆 | 芙蓉街38号 | 宫玉峰 | 灭火器挪作他用，部分防火门闭门器损坏 | 宫玉峰 | 9. 9 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------------|----------|-----|----------------------------|-----|-------|---|---|
| | 1592 | 济南历下鑫玫苑宾馆 | 芙蓉街101号 | 刁玉峰 | 该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效 | 刁玉峰 | 9. 9 | 是 | 是 |
| | 1593 | 济南历下芙蓉浴池旅馆 | 芙蓉街92—1号 | 苏德全 | 疏散通道堆放杂物，防火门锁闭 | 苏德全 | 9. 9 | 是 | 是 |
| | 1594 | 济南历下和永亮旅馆 | 金菊巷15号 | 丁乐友 | 良好 | 丁乐友 | 9. 9 | 是 | 是 |
| | 1595 | 济南历下永和亮旅馆 | 芙蓉街91号 | 丁永 | 人员消防演练不熟悉，疏散通道堆放杂物。 | 丁永 | 9. 14 | 是 | 是 |
| | 1596 | 济南历下胶东宾馆 | 芙蓉街127号 | 董华华 | 人员消防演练不熟悉，疏散通道堆放杂物 | 董华华 | 9. 14 | 是 | 是 |
| | 1597 | 济南历下好家宾馆 | 芙蓉街128号 | 王加民 | 线路敷设较为杂乱 | 王加民 | 9. 14 | 是 | 是 |
| | 1598 | 济南历下坤丘宾馆 | 芙蓉巷F3—3号 | 董华华 | 疏散通道堆放杂物，防火门锁闭 | 董华华 | 9. 14 | 是 | 是 |
| | 1599 | 济南历下鑫芙蓉宾馆 | 芙蓉街140号 | 王新 | 灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效 | 王新 | 9. 14 | 是 | 是 |
| | 1600 | 济南历下军华招待所 | 芙蓉街111号 | 苗继军 | 部分疏散指示标识未保持完好有效。 | 苗继军 | 9. 14 | 是 | 是 |
| | 1601 | 济南历下成林招待所 | 院前街3号 | 张成林 | 员工消防知识不熟悉 | 张成林 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1602 | 济南历下海右假日酒店 | 芙蓉街72号 | 赵玉 | 安全出口堆放杂物 | 赵玉 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1603 | 济南历下乾聚旅馆 | 芙蓉街33号 | 官玉峰 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 官玉峰 | 9. 14 | 是 | 是 |
| | 1604 | 济南历下甬祥客栈 | 芙蓉街113号 | 张蓉 | 使用塑料花装饰， | 张蓉 | 当场拆除 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------|-----------------|-----|--------------------------------|-----|------|---|---|
| | 1605 | 贡院旅馆 | 贡院墙根街33号 | 官玉霞 | 疏散通道堆放杂物。 | 官玉霞 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1606 | 昌顺旅馆 | 启明街87号 | 李昌枝 | 灭火器气压不足二是应急照明设施未插电 | 李昌枝 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1607 | 好人缘旅馆 | 鞭指巷123号 | 孟庆英 | 员工消防知识不熟悉 | 孟庆英 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1608 | 鑫泉旅馆 | 泉城路331号 | 马玉桂 | 安全出口堆放杂物 | 马玉桂 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1609 | 泉佑旅馆 | 鞭指巷79号 | 杜更山 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 杜更山 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1610 | 旅怡之家旅馆 | 太平寺街1号 | 张英红 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 张英红 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1611 | 舜安旅馆 | 旧军门巷2号 | 张立娟 | 1、灭火器未保持完好有效 2、人员消防演练不熟练 | 张立娟 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1612 | 阳光旅馆 | 明湖小区东三区24号楼附属楼 | 高福萍 | 1、学生宿舍疏散指示标志未保持完好有效，2、疏散通道堆放杂物 | 高福萍 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1613 | 成和蕊商务旅馆 | 明湖小区东三区22号1-2层 | 张诚 | 灭火器气压不足 | 张诚 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1614 | 义成馨招待所 | 明湖小区东三区18号楼1-4号 | 贾修连 | 1层疏散指示标志设置不符合标准 | 贾修连 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1615 | 金岁商务酒店 | 明湖路88号 | 蒋文胜 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 蒋文胜 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1616 | 绿之圆旅馆 | 按察司街东一区48号 | 魏春华 | 1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 魏春华 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1617 | 金源旅馆 | 运输街39号 | 郭历 | 使用塑料花装饰， | 郭历 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1618 | 凯莱商务客房 | 明湖东四区11-36 | 高春 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 高春 | 9.14 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------------|-----|---------------------------|-----|------|---|---|
| | 1619 | 夜吉祥旅馆 | 明湖东四区11-13 | 邱崇武 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 邱崇武 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1620 | 全意宾馆 | 明湖小区东四区11-1 | 柴大全 | 员工消防知识不熟悉 | 柴大全 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1621 | 金通招待所 | 明湖小区东四区14-5 | 陈化策 | 安全出口堆放杂物 | 陈化策 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1622 | 贵臻宾馆 | 明湖小区东四区11-16 | 梁善功 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 梁善功 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1623 | 烧鸡公店 | 明湖东四区11-27 | 于庆磊 | 使用塑料花装饰, | 于庆磊 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1624 | 黑龙江春饼王 | 明湖东四区14-2 | 刘勇义 | 疏散通道堆放杂物。 | 刘勇义 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1625 | 砂锅王 | 明湖东四区11-26 | 王凤英 | 灭火器气压不足二是应急照明设施未插曲 | 王凤英 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1626 | 串串香烧烤 | 明湖东四区11-35 | 张东风 | 疏散指示标志未保持完好有效, 疏散通道堆放杂物 | 张东风 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1627 | 牛肉板面 | 明湖东四区11-11 | 宋杰辉 | 灭火器挪作他用, 部分防火门闭门器损坏 | 宋杰辉 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1628 | 湘乡小厨 | 明湖小区东四区14-1 | 钟佳乡 | 灭火器气压不足 | 钟佳乡 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1629 | 皇后阿龙烧烤 | 按察司街120号 | 何阿和 | 1层疏散指示标志设置不符合标准 | 何阿和 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1630 | 马家牛肉店 | 明湖东四区7号楼西侧 | 马国立 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 马国立 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1631 | 十七号食府 | 县东巷南头路东 | 魏山峰 | 1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 魏山峰 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1632 | 东北三省聚 | 明湖东四区11-14 | 冯万才 | 灭火器气压不足 | 冯万才 | 9.14 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|--------------|-----|--------------------------|-----|------|---|---|
| | 1633 | 王玮麻辣烫 | 明湖东四区14-7 | 王怀伟 | 1层疏散指示标志设置不符合标准 | 王怀伟 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1634 | 三江源拉面 | 明湖东四区11-34 | 马玉得 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 马玉得 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1635 | 鑫宝龙虾店 | 县东巷105号 | 任宝珠 | 1、灭火器气压不足2.疏散指示标志未保持完好有效 | 任宝珠 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1636 | 马记全羊馆 | 县东巷103号 | 金绪霞 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 金绪霞 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1637 | 咱家把子肉 | 县东巷91号 | 王新国 | 1、灭火器气压不足2.疏散指示标志未保持完好有效 | 王新国 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1638 | 泉来顺快餐庄 | 县东巷103号 | 张胜军 | 使用塑料花装饰, | 张胜军 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1639 | 家常水饺店 | 县东巷93号-2 | 赵承坤 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 赵承坤 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1640 | 临湖居 | 县东巷77号 | 李刚 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 李刚 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1641 | 川妹子川菜作坊 | 县东巷77号 | 曹伟 | 员工消防知识不熟悉 | 曹伟 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1642 | 许记排骨 | 县东巷71号 | 许萍 | 安全出口堆放杂物 | 许萍 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1643 | 老地方快餐 | 县东巷69号 | 徐伟 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 徐伟 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1644 | 石蛤蟆灌汤包 | 明湖东四区11-23 | 臧大伟 | 灭火器气压不足 | 臧大伟 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1645 | 蒸饺王 | 明湖东四区11-23 | 杨流增 | 1层疏散指示标志设置不符合标准 | 杨流增 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1646 | 秦盛祥西安羊肉泡馍 | 明湖东四区14-3 | 徐磊 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 徐磊 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1647 | 香玉缘过桥米线 | 明湖小区东四区11-27 | 裴立滨 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 裴立滨 | 9.14 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------|----------------|-----|--------------------------|-----|------|---|---|
| | 1648 | 济宁瓮肉米饭 | 县东巷93巷 | 张传伟 | 使用塑料花装饰， | 张传伟 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1649 | 魏家牛肉汤 | 明湖东四区11-12 | 魏清井 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 魏清井 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1650 | 姐妹小饭桌 | 明湖小区东四区6-1-102 | 赵希美 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 赵希美 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1651 | 吉祥混沌面 | 明湖小区东四区11-20 | 蔡素莺 | 员工消防知识不熟悉 | 蔡素莺 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1652 | 移动营业厅 | 按察司街6号 | 王超 | 安全出口堆放杂物 | 王超 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1653 | 正兴超市 | 按察司街6号 | 靳爱云 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 靳爱云 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1654 | 按察司街邮局 | 按察司街33-1 | 徐春伟 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 徐春伟 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1655 | 红星二锅头 | 按察司街20号 | 叶秀贞 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 叶秀贞 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1656 | 三指禅草堂 | 明湖小区东区一区8号1楼1号 | 王琪 | 员工消防知识不熟悉 | 王琪 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1657 | 乐镒五金公司 | 按察司街5号 | 李为东 | 安全出口堆放杂物 | 李为东 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1658 | 智慧屋学生用品生 | 按察司街68号 | 孙红艳 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 孙红艳 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1659 | 文忠汽车养护中心 | 黑北路69 | 曾繁荣 | 1层疏散指示标志设置不符合标准 | 曾繁荣 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1660 | 美馨造型(美发) | 明湖小区东区一区1号 | 王全磊 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 王全磊 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1661 | 飞利浦 | 按察司街东一区34号 | 薛继同 | 1、灭火器气压不足2.疏散指示标志未保持完好有效 | 薛继同 | 9.14 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------------|--------------------|-----|-----------------------|-----|------|---|---|
| | 1662 | 宅急送 | 按察司街东一区34号 | 王增关 | 使用塑料花装饰, | 王增关 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1663 | 高祥商贸公司 | 按察司街东一区48号 | 刘宝英 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 刘宝英 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1664 | 永乐商店 | 按察司街东一区8号 | 王卫东 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 王卫东 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1665 | 旺琪超市 | 明湖东一区7-1-4号 | 郑峰 | 员工消防知识不熟悉 | 郑峰 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1666 | 燃梦百货 | 按察司街东一区33号1-4 | 宋庆辉 | 安全出口堆放杂物 | 宋庆辉 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1667 | 尤尼克酒店 | 按察司街1号 | 乔巧 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 乔巧 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1668 | 历下情趣日用品经营部 | 明湖小区东区一区9号1-1号1-2号 | 李宁 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 李宁 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1669 | 艾之尚美发店 | 明湖小区东一区8号1-1号1-2号 | 于猛 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 于猛 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1670 | 晨柳超市 | 明湖小区东一区8号1-1号1-2号 | 陈柳述 | 员工消防知识不熟悉 | 陈柳述 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1671 | 韩城快餐 | 芙蓉街134号 | 王含萍 | 安全出口堆放杂物 | 王含萍 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1672 | 阿水大杯茶 | 芙蓉街132号 | 李君 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 李君 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1673 | 沫沫茶饮 | 芙蓉街124号 | 林孝鸿 | 灭火器气压不足 | 林孝鸿 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1674 | 甜蜜远 | 芙蓉街122号 | 昊国安 | 1层疏散指示标志设置不符合标准 | 昊国安 | 9.14 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------------|-----------|-----|---------------------------|-----|------|---|---|
| | 1675 | 秦食明月 | 芙蓉街84号 | 滕峰 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 滕峰 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1676 | 彭记水饺 | 明湖东二区13号楼 | 费佳 | 1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 费佳 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1677 | 全新饭店 | 芙蓉街58号 | 赵一海 | 使用塑料花装饰, | 赵一海 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1678 | 德信诚扒鸡 | 芙蓉街30号 | 赵玉山 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 赵玉山 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1679 | 义兴风味馆 | 芙蓉街24号 | 韩建中 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 韩建中 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1680 | 莫迪咖啡 | 芙蓉街18号 | 马成龙 | 员工消防知识不熟悉 | 马成龙 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1681 | 那儿咖啡 | 芙蓉街22号 | 陈韬亦 | 安全出口堆放杂物 | 陈韬亦 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1682 | 馒头房 | 芙蓉街12号 | 李金忠 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 李金忠 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1683 | 海宾豆腐坊 | 芙蓉街10号 | 曹海宾 | 安全出口堆放杂物 | 曹海宾 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1684 | 林记餐馆 | 芙蓉街6号 | 陈冬生 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 陈冬生 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1685 | 府东饭店 | 省府东街4号 | 冯秋苹 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 冯秋苹 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1686 | 正宗油酥烧饼 | 省府东街8号 | 张涛 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 张涛 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1687 | 果果菜馆 | 省府东街6号 | 刘建军 | 灭火器气压不足 | 刘建军 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1688 | 贡院墙根居便民啤酒庄 | 辘轳把子街4号 | 刘德芹 | 1层疏散指示标志设置不符合标准 | 刘德芹 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1689 | 源祖国宴灌汤包 | 省府东街19号 | 乔羽 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 乔羽 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1690 | 泉城人家 | 省府东街2号 | 安刚 | 1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 安刚 | 9.14 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------------|-----|---------------------------|-----|------|---|---|
| | 1691 | 好再来餐馆 | 省府东街7号 | 于涛 | 使用塑料花装饰, | 于涛 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1692 | 泉汇饭店 | 鞭指巷39号 | 李训国 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 李训国 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1693 | 百姓餐馆 | 鞭指巷115号 | 董凯 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 董凯 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1694 | 土大力 | 泉城路342号 | 姜红光 | 员工消防知识不熟悉 | 姜红光 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1695 | 金德利快餐店 | 趵北路21号 | 史占红 | 安全出口堆放杂物 | 史占红 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1696 | HOLD住麻辣香锅 | 趵北路22号 | 纪超 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 纪超 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1697 | 老济南灌汤包 | 趵北路24号 | 刘国春 | 1层疏散指示标志设置不符合标准 | 刘国春 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1698 | 金小宝炒鸡店 | 趵北路28号 | 韦勇 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 韦勇 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1699 | 麻辣香锅 | 太平寺街1号 | 吴强 | 1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 吴强 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1700 | 诸葛烤鱼 | 太平寺街1号 | 张明芳 | 使用塑料花装饰, | 张明芳 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1701 | 747烤鱼 | 太平寺街1号 | 张虎 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 张虎 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1702 | 小草屋 | 太平寺街6号 | 张明芳 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 张明芳 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1703 | 小背篼西厅 | 太平寺街 | 徐伟 | 员工消防知识不熟悉 | 徐伟 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1704 | 12元水饺店 | 趵北路11号刺绣厂左邻 | 杨圣虎 | 安全出口堆放杂物 | 杨圣虎 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1705 | 强强快餐 | 太平寺街 | 任国强 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 任国强 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1706 | 蜀一蜀二川菜馆 | 趵北路11号北邻 | 张斌 | 1层疏散指示标志设置不符合标准 | 张斌 | 9.14 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|---------------------|-----|--------------------------------|-----|-------|---|---|
| | 1707 | 三江源牛 肉面 | 趵北路11 号北邻 | 叶宝贵 | 2. 疏散指示标志未保持完 好有效 | 叶宝贵 | 9. 14 | 是 | 是 |
| | 1708 | 利民餐馆 | 趵北路11 号刺绣厂 北邻 | 张家厚 | 1、 灭火器气压不足2. 疏散 指示标志未保持完好有效 | 张家厚 | 9. 14 | 是 | 是 |
| | 1709 | 历下王定 和包子铺 | 趵北路11 号刺绣厂 北邻 | 王定和 | 使用塑料花装饰， | 王定和 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1710 | 喜洋洋米 线 | 泉城路 322-1号 | 廖立同 | 疏散通道堆放杂物， 疏散 指示标志设施不规范 | 廖立同 | 9. 14 | 是 | 是 |
| | 1711 | 秦镇米皮 | 万达东泉 韵风情街 | 张磊 | 灭火器遮挡， 灭火器挪作 他用 | 张磊 | 9. 14 | 是 | 是 |
| | 1712 | 砂锅米线 店 | 万达东泉 韵风情街 | 童玉宝 | 员工消防知识不熟悉 | 童玉宝 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1713 | 兰州拉面 馆 | 万达东泉 韵风情街 | 杨占福 | 安全出口堆放杂物 | 杨占福 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1714 | 单县羊汤 | 万达东泉 韵风情街 | 刘航 | 疏散指示标志未保持完 好有效 | 刘航 | 9. 14 | 是 | 是 |
| | 1715 | 小饭馆大 厨师 | 泉城路 322-1号 | 段连得 | 疏散通道堆放杂物， 疏散 指示标志设施不规范 | 段连得 | 9. 14 | 是 | 是 |
| | 1716 | 吉祥水饺 店 | 双忠祠街 7号 | 马银芝 | 员工消防知识不熟悉 | 马银芝 | 9. 14 | 是 | 是 |
| | 1717 | 莱芜烧饼 店 | 双忠祠街 9号 | 张焕勤 | 安全出口堆放杂物 | 张焕勤 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1718 | 老济南小 酒馆 | 双忠祠街 15号 | 李志强 | 疏散指示标志未保持完 好有效 | 李志强 | 9. 14 | 是 | 是 |
| | 1719 | 小背篓 | 启明街95 号 | 东志花 | 安全出口堆放杂物 | 东志花 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1720 | 乡村家园 | 启明街89 号 | 付现武 | 疏散指示标志未保持完 好有效 | 付现武 | 9. 14 | 是 | 是 |
| | 1721 | 好运来羊 汤馆 | 西城根 50-1号 | 杜银娥 | 疏散通道堆放杂物， 疏散 指示标志设施不规范 | 杜银娥 | 9. 14 | 是 | 是 |
| | 1722 | 三六元餐 馆 | 西城根50 号 | 李兆云 | 灭火器遮挡， 灭火器挪作 他用 | 李兆云 | 9. 14 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|----------|-----|---------------------------|-----|------|---|---|
| | 1723 | 家园餐馆 | 西城根50号 | 张国庆 | 灭火器气压不足 | 张国庆 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1724 | 红房子餐馆 | 西城根50号 | 周培建 | 1层疏散指示标志设置不符合标准 | 周培建 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1725 | 小路餐馆 | 西城根48号 | 徐超 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 徐超 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1726 | 金德利民快餐 | 大明湖路278号 | 刘伟 | 1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 刘伟 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1727 | 围巾帽子 | 芙蓉街154号 | 刘红帽 | 使用塑料花装饰, | 刘红帽 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1728 | 兆吉粗布庄 | 芙蓉街130号 | 窦静 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 窦静 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1729 | 齐鲁特产 | 芙蓉街128号 | 徐重 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 徐重 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1730 | 俄罗斯商品城 | 芙蓉街88号 | 马翔 | 员工消防知识不熟悉 | 马翔 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1731 | 雕龙部落 | 芙蓉街86号 | 吴凯龙 | 安全出口堆放杂物 | 吴凯龙 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1732 | 元震东玉器店 | 芙蓉街82号 | 邢磊 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 邢磊 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1733 | 玉谦旗袍 | 芙蓉街80号 | 于仁谦 | 1层疏散指示标志设置不符合标准 | 于仁谦 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1734 | 老北京布鞋 | 芙蓉街74号 | 侯传琴 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 侯传琴 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1735 | 凡尚皮工馆 | 芙蓉街68号 | 张传辉 | 1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 张传辉 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1736 | 山东特产 | 芙蓉街68号 | 刘化 | 使用塑料花装饰, | 刘化 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1737 | 海右戏剧 | 芙蓉街66号 | 刘含珍 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 刘含珍 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1738 | 三条鱼 | 芙蓉街18号 | 阎平 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 阎平 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1739 | 文丽百货 | 芙蓉街4号 | 张丽 | 员工消防知识不熟悉 | 张丽 | 9.14 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|----------|-----|---------------------------|-----|------|---|---|
| | 1740 | 勇青酒水批发 | 省府东街1号 | 陈勇 | 安全出口堆放杂物 | 陈勇 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1741 | 芙蓉名茶 | 省府东街1号 | 戴永辉 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 戴永辉 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1742 | 桂馨超市 | 省府东街9号 | 王其军 | 1层疏散指示标志设置不符合标准 | 王其军 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1743 | 明湖渔具店 | 辘轳把子街2号 | 王旗 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 王旗 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1744 | 彩票投注站 | 省府东街25号 | 周波 | 1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 周波 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1745 | 紫鑫印务 | 省府东街3号 | 魏玉芹 | 使用塑料花装饰, | 魏玉芹 | 当场拆除 | 是 | 是 |
| | 1746 | 将军名烟名酒店 | 省府前街1号 | 马立明 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 马立明 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1747 | 平阴玫瑰 | 省府前街1号 | 展子力 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 展子力 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1748 | 黄河口土特产济南有限公司 | 省府前街1号 | 余春国 | 员工消防知识不熟悉 | 余春国 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1749 | 金乡有机大蒜 | 省府前街1号 | 孙雷 | 安全出口堆放杂物 | 孙雷 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1750 | 虹虹制衣店 | 鞭指巷13号 | 宋红菊 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 宋红菊 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1751 | 杜福庄胡琴铺 | 鞭指巷31-1号 | 杜文源 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 杜文源 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1752 | 新宁百货商店 | 鞭指巷51号 | 李仁泉 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 李仁泉 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1753 | 耐祥商店 | 鞭指巷49号旁门 | 张保柱 | 员工消防知识不熟悉 | 张保柱 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1754 | 便民商店 | 鞭指巷55号 | 王俊涛 | 安全出口堆放杂物 | 王俊涛 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1755 | 怀泉轩 | 鞭指巷73号 | 陈连生 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 陈连生 | 9.14 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|------------|-----|---------------------------|-----|------|---|---|
| | 1756 | 齐鲁美术厂 | 鞭指巷115号 | 任连强 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 任连强 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1757 | 济南慧聰商留公司 | 鞭指巷115-1号 | 高磊 | 1层疏散指示标志设置不符合标准 | 高磊 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1758 | 正德浴池商店 | 双忠祠街2号 | 苏德全 | 2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 苏德全 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1759 | 保健驿站店 | 将军庙街 | 李再英 | 1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效 | 李再英 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1760 | 泉信房产中介 | 双忠祠街31号 | 宋红英 | 使用塑料花装饰， | 宋红英 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1761 | 双忠百货商店 | 双忠祠街39号 | 于德华 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 于德华 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1762 | 习酒超市 | 趵北路11号 | 张金法 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 张金法 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1763 | 鲁绣公司 | 趵北路11号 | 王环 | 员工消防知识不熟悉 | 王环 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1764 | 劲霸男装省府前街庄(士) | 泉城路283-2号 | 陈德放 | 安全出口堆放杂物 | 陈德放 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1765 | 雅莹翡翠庄(士) | 泉城路283-3号 | 傅海青 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 傅海青 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1766 | 银匠世家(张国强饰旦庄) | 泉城路283号 | 张国强 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 张国强 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1767 | 谭木匠专卖店(士) | 泉城路283号-7号 | 安其亮 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 安其亮 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1768 | 361度服饰店(士) | 泉城路283号-9号 | 安其亮 | 员工消防知识不熟悉 | 安其亮 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1769 | 杰克沃克服装店 | 泉城路285号 | 李连平 | 安全出口堆放杂物 | 李连平 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1770 | 七匹狼专卖店 | 泉城路287号 | 郭锦昕 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 郭锦昕 | 9.14 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|------------|-----|----------------------|-----|------|---|---|
| 1771 | 贝德罗专卖店 | 泉城路319-10号 | 徐 峰 | 灭火器气压不足 | 徐 峰 | 9.14 | 是 | 是 |
| 1772 | 达芙妮专卖店 | 泉城路319-8号 | 刘 娜 | 1层疏散指示标志设置不符合标准 | 刘 娜 | 9.14 | 是 | 是 |
| 1773 | 历下金街石头记专卖店 | 泉城路319-6号 | 高健 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 高健 | 9.14 | 是 | 是 |
| 1774 | 历下顶好饰品店(老人) | 泉城路319-4号 | 徐新国 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 徐新国 | 9.14 | 是 | 是 |
| 1775 | 魅族认证形象店 | 泉城路319-2号 | 李志杰 | 员工消防知识不熟悉 | 李志杰 | 当场培训 | 是 | 是 |
| 1776 | 红蜻蜓专卖店 | 泉城路319-1号 | 杨猛 | 安全出口堆放杂物 | 杨猛 | 当场清理 | 是 | 是 |
| 1777 | 鸿星尔克时尚店(爱马) | 泉城路319-3号 | 李政 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 李政 | 9.14 | 是 | 是 |
| 1778 | 历下博士保服装店 | 泉城路319-5号 | 何凤 | 疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范 | 何凤 | 9.14 | 是 | 是 |
| 1779 | 素人服饰 | 泉城路319-7号 | 陈恒才 | 灭火器遮挡，灭火器挪作他用 | 陈恒才 | 9.14 | 是 | 是 |
| 1780 | 都市丽人风泉城路店 | 泉城路319-9号 | 任姝丽 | 员工消防知识不熟悉 | 任姝丽 | 当场培训 | 是 | 是 |
| 1781 | 稻草人服饰店 | 万达东泉韵风情街南首 | 陈海双 | 安全出口堆放杂物 | 陈海双 | 当场清理 | 是 | 是 |
| 1782 | 老银匠首饰店 | 万达东泉韵风情街南首 | 周元林 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 周元林 | 9.14 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-------------|----------|-----|-----------------------|-----|------|---|---|
| | 1783 | 利来商贸中心(啄木鸟) | 万达东泉韵风情街 | 姜广峰 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 姜广峰 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1784 | 老中医店 | 万达东泉韵风情街 | 张呈海 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 张呈海 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1785 | 优格小铺饰品店 | 万达东泉韵风情街 | 陈虹宁 | 员工消防知识不熟悉 | 陈虹宁 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1786 | 格格爱饰品店 | 万达东泉韵风情街 | 陈旭 | 安全出口堆放杂物 | 陈旭 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1787 | 安泰服装店 | 万达东泉韵风情街 | 张秀梅 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 张秀梅 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1788 | 曲羨专卖店 | 万达东泉韵风情街 | 刘畅 | 员工消防知识不熟悉 | 刘畅 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1789 | 云南风情饰品店 | 万达东泉韵风情街 | 王凯 | 安全出口堆放杂物 | 王凯 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1790 | 军品服饰店 | 万达东泉韵风情街 | 李文涛 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 李文涛 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1791 | 魅族认证形象店 | 泉城路272号 | 李志杰 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 李志杰 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1792 | 物华堂 | 趵北路3号 | 周现勇 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 周现勇 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1793 | 一大食品店 | 大明湖路277号 | 李东刚 | 员工消防知识不熟悉 | 李东刚 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1794 | 鲁闽源超市 | 西城根38号 | 赖静霞 | 安全出口堆放杂物 | 赖静霞 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1795 | 老北京鲜面条 | 西城根44号 | 王子龙 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 王子龙 | 9.14 | 是 | 是 |
| | 1796 | 北京呛面馒头 | 西城根46号 | 范志国 | 员工消防知识不熟悉 | 范志国 | 当场培训 | 是 | 是 |
| | 1797 | 华美窗帘布艺 | 西城根48号 | 乔道沟 | 安全出口堆放杂物 | 乔道沟 | 当场清理 | 是 | 是 |
| | 1798 | 果庄香酥饼 | 西城根48号 | 张润双 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 张润双 | 9.14 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|----------|-----|-----------------------|-----|------|---|---|
| 1799 | 高家香油坊 | 西城根48-1号 | 高宝华 | 疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范 | 高宝华 | 9.14 | 是 | 是 |
| 1800 | 重庆面条店 | 西城根48-1号 | 杨明强 | 灭火器遮挡, 灭火器挪作他用 | 杨明强 | 9.14 | 是 | 是 |
| 1801 | 华强商店 | 寿佛楼后街5-1 | 徐清河 | 员工消防知识不熟悉 | 徐清河 | 当场培训 | 是 | 是 |
| 1802 | 电动车维修 | 寿佛楼后街3 | 于宪亮 | 安全出口堆放杂物 | 于宪亮 | 当场清理 | 是 | 是 |
| 1803 | 宝莹商店 | 寿佛楼后街4-1 | 王玉芹 | 疏散指示标志未保持完好有效 | 王玉芹 | 9.14 | 是 | 是 |
| 1804 | 楠楠车品配件 | 寿佛楼后街6 | 李志成 | 员工消防知识不熟悉 | 李志成 | 当场培训 | 是 | 是 |
| 1805 | 继君商店 | 寿佛楼后街16 | 杨继君 | 安全出口堆放杂物 | 杨继君 | 当场清理 | 是 | 是 |

公布自查自纠情况的网站网址

http://jnfir.cn/

http://jnfire.cn/

http://jnfir.cn/

http://jnfir.e.cn/

http://jnfir.cn/

http://jnfir.e.cn/

http://jnfir.cn/

http://jnfire.cn/

http://jnfir.cn/

http://jnfire.cn/

http://jnfir.cn/

http://jnfir.e.cn/

http://jnfire.cn/

http://jnfir.cn/

http://jnfire.cn/

http://jnfir.cn/

http://jnfir.cn/