

消防安全大排查大整治活动统计表（社会单位自查自纠）

地市	序号	单位场所名称	单位地址	单位负责人	自查中发现的隐患和问题	整改责任人	整改时限	是否“实名”报告当地公安消防部门和派出所	
济南市	历下区	1	徒河黑猪	解放路105号	张晨	疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范	张晨	7天	是
		2	肯德基	解放路105号	初德政	灭火器遮挡，灭火器挪作他用	初德政	5天	是
		3	苏苏百货	解放路105号	苏岩	员工消防知识不熟悉	苏岩	5天	是
		4	邢氏海参	解放路105号	邢晓飞	安全出口堆放杂物	邢晓飞	5天	是
		5	禹欣泰电动车旗舰店	解放路109号	苏波	疏散指示标志未保持完好有效	苏波	7天	是
		6	真正医药连锁	解放路109号	高慧	使用塑料花装饰，	高慧	7天	是
		7	龙跃电动车	解放路113号	汪周浩	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物	汪周浩	7天	是
		8	百事达网吧	解放路115号	杜晓峰	在检查中发现该单位灭火器气压不足二是应急照明设施未插电	杜晓峰	7天	是
		9	利东百货	解放路119号	李玉林	在检查中发现该单位疏散指示标志未保持完好有效，疏散通道堆放杂物	李玉林	7天	是
		10	鲁轻电动车	解放路119号	汪周浩	灭火器挪作他用，部分防火门闭门器损坏	汪周浩	7天	是
		11	阿米尼自行车	解放路119号	安德盛	在检查中发现该单位该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效	安德盛	7天	是
		12	千湖宾馆	解放路119号	李志杰	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭	李志杰	5天	是

13	蒿家扒鸡店	解放路119号	韩道山	良好	韩道山	5天	是
14	姜玉坤眼镜	山大路171-12号	刘磊	在检查中发现该单位人员消防演练不熟悉，疏散通道堆放杂物	刘磊	5天	是
15	济南威临盛世信直技术有限公司	山大路171-10号	王云杰		王云杰	7天	是
16	济南柯美润通科技持公司	山大路171-8号	李传涛	在检查中发现该单位线路敷设较为杂乱	李传涛	7天	是
17	山东信一环保电子有限公司	山大路171-4号	赵宗新	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭	赵宗新	7天	是
18	济南历下引领科技公司	山大路171-2号	吕明锋	在检查中发现该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效	吕明锋	10天	是
19	山东天威科技有限公司	山大路171-1号	杨素蕾	在检查中发现该单位部分疏散指示标识未保持完好有效	杨素蕾	7天	是
20	冠芝霖手机卖场	山大路171-14号	郭强	员工消防知识不熟悉	郭强	5天	是
21	济南东泰得实科技有限公司	山大路171-3号	刘军	安全出口堆放杂物	刘军	5天	是
22	济南圣泉唐和堂生物科技有限公司	山大路171-5号	卢倩倩	疏散指示标志未保持完好有效	卢倩倩	7天	是
23	历下壮威海参商店	山大路171-7号	王红	使用塑料花装饰，	王红	7天	是
24	阿胶专营店	山大路171-11号	于瑞梅	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物	于瑞梅	7天	是
25	济南永通科技	山大路171-13号	晁卫国	在检查中发现该单位灭火器气压不足二是应急照明设施未插中	晁卫国	10天	是
26	御青茗茶	山大路171-15号	司庆杰	员工消防知识不熟悉	司庆杰	7天	是
27	山东索电数码科技有限公司	山大路171-17号	张建	安全出口堆放杂物	张建	7天	是

28	济南福临科贸有限公司	山大路171-19号	徐静	疏散指示标志未保持完好有效	徐静	5天	是
29	雪亮眼镜店	山大路129号	冯燕	在检查中发现疏散指示标志未保持完好有效	冯燕	5天	是
30	百变猪排	山大路129号	杨君君	在检查中发现1、灭火器未保持完好有效2、人员消防演练不熟练	杨君君	5天	是
31	A里蛋糕店	山大路129号	苏伟	在检查中发现1、学生宿舍疏散指示标志未保持完好有效， 2、疏散通道堆放杂物	苏伟	7天	是
32	好味包店	山大路129号	邱松涛	在检查中发现该单位灭火器气压不足	邱松涛	7天	是
33	柏杨科技	山大路129号	赵闽通	在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准	赵闽通	7天	是
34	米香居排骨店	山大路129号	付在兰	2. 疏散指示标志未保持完好有效	付在兰	7天	是
35	奇凯面食店	山大路129号	陈卫荣	在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效	陈卫荣	7天	是
36	联想专卖店	山大路137号	宋远英	使用塑料花装饰，	宋远英	7天	是
37	新阳工贸公司	山大路137号	吕宜坤	疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范	吕宜坤	7天	是
38	戴尔专卖店	山大路168号	高明华	灭火器遮挡，灭火器挪作他用	高明华	5天	是
39	索尼专卖店	山大路168号	张猛	员工消防知识不熟悉	张猛	5天	是
40	风雅科技	山大路168号	宁青霞	安全出口堆放杂物	宁青霞	5天	是
41	长川希望软件	山大路168号	王相友	疏散指示标志未保持完好有效	王相友	7天	是
42	中国联想店	山大路168号	吴恙	使用塑料花装饰，	吴恙	7天	是

43	科恒科技店	山大路168号	党爱英	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物	党爱英	7天	是
44	中恒科技	山大路166号	于宁	在检查中发现该单位灭火器气压不足二是应急照明设施未插电	于宁	10天	是
45	秦记面皮	山大路160号	侯金华	在检查中发现该单位疏散指示标志未保持完好有效，疏散通道堆放杂物	侯金华	7天	是
46	庆余科技	山大路156号	朱青	灭火器挪作他用，部分防火门闭门器损坏	朱青	5天	是
47	迅捷开锁	山大路156号	王振魁	在检查中发现该单位该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效	王振魁	5天	是
48	时尚2000	山大路156号	李梦楠	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭	李梦楠	7天	是
49	对讲机	山大路158号	陈进展	良好	陈进展	7天	是
50	连一帮服务中心	山大路158号	周克梅	在检查中发现该单位人员消防演练不熟悉，疏散通道堆放杂物	周克梅	7天	是
51	天福茗茶	经十一路32-2	张红雨	在检查中发现该单位灭火器气压不足	张红雨	10天	是
52	统一银座	经十一路32-3	徐芳	在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准	徐芳	7天	是
53	海参店	经十一路32-5	薛秀军	2. 疏散指示标志未保持完好有效	薛秀军	7天	是
54	瑞福茗茶	经十一路32-6	邓鑫	在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效	邓鑫	5天	是
55	盛文甘栗	经十一路32-7	李婕	使用塑料花装饰，	李婕	5天	是
56	寒香记餐馆	经十一路32-8	魏先进	疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范	魏先进	5天	是

57	美丽大连服饰	经十一路32-9	马科	灭火器遮挡，灭火器挪作他用	马科	7天	是
58	品服饰	千佛山路3	李帅	员工消防知识不熟悉	李帅	7天	是
59	奇威服饰	千佛山路3	吴延青	安全出口堆放杂物	吴延青	7天	是
60	盛林茗茶	千佛山路3	王刚	疏散指示标志未保持完好有效	王刚	7天	是
61	植物秀面	千佛山路3	李先芬	在检查中发现该单位疏散指示标志未保持完好有效，疏散通道堆放杂物	李先芬	7天	是
62	星鞋店	千佛山路3	鲍宁宁	灭火器挪作他用，部分防火门闭门器损坏	鲍宁宁	7天	是
63	SOMUSH服饰	千佛山路3	姬广义	在检查中发现该单位该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效	姬广义	7天	是
64	袁乃夫花艺	千佛山路3	袁宝亮	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭	袁宝亮	5天	是
65	兴石问茶	千佛山路3	李松泽	良好	李松泽	5天	是
66	巴登服饰	千佛山路3	李昂	在检查中发现该单位人员消防演练不熟悉，疏散通道堆放杂物	李昂	5天	是
67	御茶园	千佛山路7-3	丛培燕		丛培燕	7天	是
68	上岛咖啡	千佛山路3-10	任秀英	在检查中发现该单位线路敷设较为杂乱	任秀英	7天	是
69	男人装	千佛山路3	吴延青	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭	吴延青	7天	是
70	极致生活	千佛山路3	黄稳	在检查中发现该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效	黄稳	10天	是
71	簧蕙领服装店	千佛山路3	黄惠灵	在检查中发现该单位部分疏散指示标识未保持完好有效	黄惠灵	7天	是

72	鞠淑荣海参店	千佛山路3	孙明丹	员工消防知识不熟悉	孙明丹	5天	是
73	福人居	经十一路5-1	吴林军	安全出口堆放杂物	吴林军	5天	是
74	嘉利嘉	经十一路5	孙文利	疏散指示标志未保持完好有效	孙文利	7天	是
75	折扣童装	经十一路5-3	郭逢春	使用塑料花装饰,	郭逢春	7天	是
76	大连漂亮棉布	经十一路5-3	于亮	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物	于亮	7天	是
77	双绢编制	经十一路5-2	孙秀娟	在检查中发现该单位灭火器气压不足二是应急照明设施未插中	孙秀娟	10天	是
78	365品牌折扣	经十一路5-7	耿艺	员工消防知识不熟悉	耿艺	7天	是
79	阿楚精剪	经十一路5-8	初钰	安全出口堆放杂物	初钰	7天	是
80	徐罗锅煎包	经十一路5	徐罗军	疏散指示标志未保持完好有效	徐罗军	5天	是
81	衣最芳秀	经十一路5-15	李亚	在检查中发现疏散指示标志未保持完好有效	李亚	5天	是
82	泉通五金	经十一路5	谢秀华	在检查中发现1、灭火器未保持完好有效2、人员消防演练不熟练	谢秀华	5天	是
83	黎明文化用品	经十一路5	郭丽	在检查中发现1、学生宿舍疏散指示标志未保持完好有效,2、疏散通道堆放杂物	郭丽	7天	是
84	精益眼镜	经十一路5	翟志强	在检查中发现该单位灭火器气压不足	翟志强	7天	是
85	明珠发艺	经十一路5	王云东	在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准	王云东	7天	是
86	随意飞扬	经十一路5	孙宗友	2.疏散指示标志未保持完好有效	孙宗友	7天	是

87	鲜花水果店	经十一路5-17	陈福祿	在检查中发现1、灭火器气压不足2.疏散指示标志未保持完好有效	陈福祿	7天	是
88	沙县小吃	经十一路5-11	刘冬梅	使用塑料花装饰,	刘冬梅	7天	是
89	康洁干洗	经十一路5	王明晴	疏散通道堆放杂物,疏散指示标志设施不规范	王明晴	7天	是
90	千色彩扩	经十一路5-4	郭蓉	灭火器遮挡,灭火器挪作他用	郭蓉	5天	是
91	天天向上摄影	佛山街南街	刘悦	员工消防知识不熟悉	刘悦	5天	是
92	医源门诊	佛山街南街	王月凤	安全出口堆放杂物	王月凤	5天	是
93	千色坊	佛山街南街	郝凤华	疏散指示标志未保持完好有效	郝凤华	7天	是
94	Aa亮发艺	佛山街南街	吕展展	使用塑料花装饰,	吕展展	7天	是
95	新秀发艺	佛山街南街	贾新峰	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物	贾新峰	7天	是
96	美宣造型	佛山街南街	王俊霖	在检查中发现该单位灭火器气压不足二是应急照明设施未插电	王俊霖	10天	是
97	韩都烧烤	佛山街南街	宋志香	在检查中发现该单位疏散指示标志未保持完好有效,疏散通道堆放杂物	宋志香	7天	是
98	望佛楼	佛山街南街	周强	灭火器挪作他用,部分防火门闭门器损坏	周强	5天	是
99	盛雅	佛山街	周强	在检查中发现该单位灭火器气压不足	周强	5天	是
100	曼迪	佛山街南街	张莹	在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准	张莹	7天	是
101	泉能广告	佛山街南街	刘西洋	2.疏散指示标志未保持完好有效	刘西洋	7天	是

102	红霞制衣改衣	佛山街南街	李红霞	在检查中发现1、灭火器气压不足2.疏散指示标志未保持完好有效	李红霞	7天	是
103	尚品芭莎	佛山街南街	郑涓	在检查中发现该单位灭火器气压不足	郑涓	10天	是
104	沂川餐馆	佛山街南街	齐红月	在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准	齐红月	7天	是
105	浩沙内衣	佛山街南街	卢永凤	2.疏散指示标志未保持完好有效	卢永凤	5天	是
106	答案反布店	佛山街南街	王晓静	在检查中发现1、灭火器气压不足2.疏散指示标志未保持完好有效	王晓静	7天	是
107	心动发艺	佛山街南街	李茂亮	2.疏散指示标志未保持完好有效	李茂亮	7天	是
108	卡秀造型	佛山街南街	张绪华	在检查中发现1、灭火器气压不足2.疏散指示标志未保持完好有效	张绪华	7天	是
109	惠生堂中医推拿	佛山街南街	朱士云	使用塑料花装饰,	朱士云	7天	是
110	珂爱你减肥馆	佛山街南街	李红艳	疏散通道堆放杂物,疏散指示标志设施不规范	李红艳	7天	是
111	真功夫	佛山街南街	孙永刚	灭火器遮挡,灭火器挪作他用	孙永刚	7天	是
112	健乐健康会馆	佛山街北街	田井全	员工消防知识不熟悉	田井全	7天	是
113	纯色化妆品	佛山街北街	邢可歆	安全出口堆放杂物	邢可歆	5天	是
114	月玉缘	佛山街北街	赵粤赢	疏散指示标志未保持完好有效	赵粤赢	5天	是
115	泰山文化商店	佛山街北街	徐景立	在检查中发现该单位灭火器气压不足	徐景立	5天	是
116	原酿粥店	佛山街8号	袁宝华	在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准	袁宝华	7天	是

117	老济南四合院	佛山街26—6	李智勇	2. 疏散指示标志未保持完好有效	李智勇	7天	是
118	玖玖水饺	佛山街26—6	张维维	在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效	张维维	7天	是
119	阿里郎	佛山街26—7	焦勇	使用塑料花装饰，	焦勇	10天	是
120	麻辣香锅	佛山街20—8	滕广建	疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范	滕广建	7天	是
121	英雄煮	佛山街10—A	陶倩倩	灭火器遮挡，灭火器挪作他用	陶倩倩	5天	是
122	阿健精剪	棋盘五区 7—4—101	郭建	员工消防知识不熟悉	郭建	5天	是
123	欧尚造型	棋盘五区 5—2—101	王磊	安全出口堆放杂物	王磊	7天	是
124	昕鑫理发店	棋盘五区5号 —6—101	许银生	疏散指示标志未保持完好有效	许银生	7天	是
125	卡乐丝造型	棋盘五区5号 —4—102	陈建	疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范	陈建	7天	是
126	丝域美发空间	棋盘五区 7—4—104	杨传延	灭火器遮挡，灭火器挪作他用	杨传延	10天	是
127	阿楚精剪坊	棋盘六区11号 楼底层	楚四奎	员工消防知识不熟悉	楚四奎	7天	是
128	阿双阿月	棋盘六区 7—7—101	周志业	安全出口堆放杂物	周志业	7天	是
129	旺达房产	棋盘五区 7—4—102	李迪	疏散指示标志未保持完好有效	李迪	5天	是
130	众信五金	棋盘小区5—8 号传达室	李广芝	在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准	李广芝	5天	是
131	泰海印务	棋盘小区5—8 号传达室	孙德全	2. 疏散指示标志未保持完好有效	孙德全	5天	是
132	343洋行	佛山街41号	李晓方	在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效	李晓方	7天	是

133	巴黎巴黎手店	佛山街中段八 中西	张	使用塑料花装饰,	张	7天	是
134	白领潮人	佛山街50号	刘华	疏散通道堆放杂物, 疏散指示 标志设施不规范	刘华	7天	是
135	外贸家纺	佛山街48号	孟庆宝	灭火器遮挡, 灭火器挪作他用	孟庆宝	7天	是
136	风尚	佛山街44号	张佳	员工消防知识不熟悉	张佳	7天	是
137	绯格贝缇	佛山街52号	李加霖	安全出口堆放杂物	李加霖	7天	是
138	卖皮堂	佛山街46号	张建军	疏散指示标志未保持完好有效	张建军	7天	是
139	风格驿站	佛山街44号	郭广霖	疏散通道堆放杂物, 疏散指示 标志设施不规范	郭广霖	5天	是
140	菊田GCAFE	佛山街44号	朱天蛟	灭火器遮挡, 灭火器挪作他用	朱天蛟	5天	是
141	青藏老酸奶	佛山街中段八 中西	郭咪咪	员工消防知识不熟悉	郭咪咪	5天	是
142	名烟名酒	佛山街20号	马立聪	安全出口堆放杂物	马立聪	7天	是
143	翡翠赌石	佛山街28	井长青	疏散指示标志未保持完好有效	井长青	7天	是
144	聚京汇面馆	佛山街北街	杨静	在检查中发现该单位灭火器气 压不足	杨静	7天	是
145	A里食品有限公 司	佛山街北街	范艳茹	在检查中发现1层疏散指示标 志设置不符合标准	范艳茹	10天	是
146	奶茶博士	佛山街北街	张超	2. 疏散指示标志未保持完好有 效	张超	7天	是
147	佛山苑社区卫生 服务社	佛山街15号	朱嘉骊	在检查中发现1、灭火器气压 不足2. 疏散指示标志未保持完 好有效	朱嘉骊	5天	是
148	本命年饰品店	佛山街15-1号	王宝焕	使用塑料花装饰,	王宝焕	5天	是

149	发蕾丝美发店	佛山街	吴名德	疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范	吴名德	7天	是
150	中国联通	佛山苑1—5号	周华蒙	灭火器遮挡，灭火器挪作他用	周华蒙	7天	是
151	艾薇	佛山街北街	林晓英	员工消防知识不熟悉	林晓英	7天	是
152	米兰小站	佛山街15号	张璐	安全出口堆放杂物	张璐	10天	是
153	佛山街纳攸店	佛山街	蒋淑国	疏散指示标志未保持完好有效	蒋淑国	7天	是
154	联通房产	佛山苑花园东南角	王沛忠	安全出口堆放杂物	王沛忠	7天	是
155	爱友百货	佛山苑一区10号楼2单元101室	贺元富	疏散指示标志未保持完好有效	贺元富	5天	是
156	韩国料理	花园庄东路39号	金泰良	疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范	金泰良	5天	是
157	荆家烧饼	花园庄东路23号	荆军忠	灭火器遮挡，灭火器挪作他用	荆军忠	5天	是
158	千里香馄饨	花园庄东路23号	轩秀云	在检查中发现该单位灭火器气压不足	轩秀云	7天	是
159	九九鸭脖圣都熟食	花园庄东路23号	王济青	在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准	王济青	7天	是
160	花园庄书店	花园庄东路	赵全新	2.疏散指示标志未保持完好有效	赵全新	7天	是
161	辰亚办公	花园庄东路35号	栾梅	在检查中发现1、灭火器气压不足2.疏散指示标志未保持完好有效	栾梅	7天	是
162	大益茶	花园庄东路37号	刘广田	使用塑料花装饰，	刘广田	7天	是
163	统一银座	花园庄东路39号	秦贵梅	疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范	秦贵梅	7天	是
164	山口商行	花园庄东路39号	王桂新	灭火器遮挡，灭火器挪作他用	王桂新	7天	是

165	神农大药店	花园庄东路49号	姜娜	员工消防知识不熟悉	姜娜	5天	是
166	星期吧网络旅馆	花园庄东路23号	李金强	安全出口堆放杂物	李金强	5天	是
167	洁雅美发	花园庄东路23号	刘秋菊	疏散指示标志未保持完好有效	刘秋菊	5天	是
168	泉韵美发	花园庄东路23号	王彦铭	在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准	王彦铭	7天	是
169	康复理疗	花园庄东路23号	刘培升	2. 疏散指示标志未保持完好有效	刘培升	7天	是
170	建联中药店	历山东路1号	凡庆刚	在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效	凡庆刚	7天	是
171	普罗旺斯	历山东路1号	李月	使用塑料花装饰,	李月	10天	是
172	美宿时尚	历山东路1号	王佳记	疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范	王佳记	7天	是
173	尚金甘栗	历山东路1号	王勇	灭火器遮挡, 灭火器挪作他用	王勇	5天	是
174	莱州海鲜	历山东路3号	张丛波	员工消防知识不熟悉	张丛波	5天	是
175	顺路鞋行	历山东路5号	田衡梅	安全出口堆放杂物	田衡梅	7天	是
176	老北京布鞋	历山东路3号	刘春霞	疏散指示标志未保持完好有效	刘春霞	5天	是
177	色彩夫人	历山东路1号	王伶俐	在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准	王伶俐	7天	是
178	贝可利	科学院西门	王东航	2. 疏散指示标志未保持完好有效	王东航	7天	是
179	德州牌扒鸡	科学院西门	王东航	在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效	王东航	7天	是
180	桂萍烟酒商店	科学院西门	赵桂萍	使用塑料花装饰,	赵桂萍	7天	是

181	利永胜汽车美容中心	科学院西门	张文云	疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范	张文云	7天	是
182	中国联通营业厅	科学院西门	黄贺	灭火器遮挡，灭火器挪作他用	黄贺	7天	是
183	体彩	科学院西门	王晓云	员工消防知识不熟悉	王晓云	7天	是
184	超意兴快餐	科学院西门	李爱华	安全出口堆放杂物	李爱华	5天	是
185	黄焖鸡米饭	科学院西门	孙桢	疏散指示标志未保持完好有效	孙桢	5天	是
186	临沂参馆	科学院西门	鲁通海	疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范	鲁通海	5天	是
187	黑龙江春饼	科学院西门	段胜会	灭火器遮挡，灭火器挪作他用	段胜会	7天	是
188	原创天地	科学院西门	宋波	员工消防知识不熟悉	宋波	7天	是
189	净和茶社	科学院西门	王法强	安全出口堆放杂物	王法强	7天	是
190	统一银座	千佛山东路19-1	刘燕	疏散指示标志未保持完好有效	刘燕	10天	是
191	高密烧肉	千佛山东路37	李叔庆	疏散指示标志未保持完好有效	李叔庆	7天	是
192	韵味超市	千佛山东路37	王德华	在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准	王德华	5天	是
193	中国移动通信营业厅	千佛山东路37	张振	2.疏散指示标志未保持完好有效	张振	5天	是
194	美琳娜服装店	千佛山东路37	吴意静	在检查中发现1、灭火器气压不足2.疏散指示标志未保持完好有效	吴意静	7天	是
195	立下门诊	千佛山东路37	马超	使用塑料花装饰，	马超	7天	是
196	韵味济南	千佛山东路41	王德华	疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范	王德华	7天	是

197	中浩酒业有限公司	朝山街1-1号	周山平	灭火器遮挡, 灭火器挪作他用	周山平	10天	是
198	山东省外文书店	朝山街1号	刘强	员工消防知识不熟悉	刘强	7天	是
199	服装店	朝山街3号	刘凤英	安全出口堆放杂物	刘凤英	7天	是
200	韩国料理	花园庄东路39号	金泰良	疏散指示标志未保持完好有效	金泰良	5天	是
201	荆家烧饼	花园庄东路23号	荆军忠	疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范	荆军忠	5天	是
202	千里香馄饨	花园庄东路23号	轩秀云	灭火器遮挡, 灭火器挪作他用	轩秀云	5天	是
203	九九鸭脖圣都熟食	花园庄东路23号	王济青	员工消防知识不熟悉	王济青	7天	是
204	花园庄书店	花园庄东路	赵全新	安全出口堆放杂物	赵全新	7天	是
205	辰亚办公	花园庄东路35号	栾梅	疏散指示标志未保持完好有效	栾梅	7天	是
206	大益茶	花园庄东路37号	刘广田	在检查中发现该单位灭火器气压不足	刘广田	7天	是
207	统一银座	花园庄东路39号	秦贵梅	在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准	秦贵梅	7天	是
208	山口商行	花园庄东路39号	王桂新	疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范	王桂新	7天	是
209	神农大药店	花园庄东路49号	姜娜	灭火器遮挡, 灭火器挪作他用	姜娜	7天	是
210	星期吧网络旅馆	花园庄东路23号	李金强	员工消防知识不熟悉	李金强	5天	是
211	洁雅美发	花园庄东路23号	刘秋菊	安全出口堆放杂物	刘秋菊	5天	是
212	泉韵美发	花园庄东路23号	王彦铭	疏散指示标志未保持完好有效	王彦铭	5天	是
213	康复理疗	花园庄东路23号	刘培升	疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范	刘培升	7天	是

214	建联中药店	历山东路1号	凡庆刚	灭火器遮挡, 灭火器挪作他用	凡庆刚	7天	是
215	普罗旺斯	历山东路1号	李月	员工消防知识不熟悉	李月	7天	是
216	美宿时尚	历山东路1号	王佳记	安全出口堆放杂物	王佳记	10天	是
217	尚金甘栗	历山东路1号	王勇	疏散指示标志未保持完好有效	王勇	7天	是
218	莱州海鲜	历山东路3号	张丛波	疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范	张丛波	5天	是
219	顺路鞋行	历山东路5号	田衡梅	灭火器遮挡, 灭火器挪作他用	田衡梅	5天	是
220	老北京布鞋	历山东路3号	刘春霞	员工消防知识不熟悉	刘春霞	7天	是
221	色彩夫人	历山东路1号	王伶俐	安全出口堆放杂物	王伶俐	7天	是
222	108加油站	山大路	于启良	疏散指示标志未保持完好有效	于启良	7天	是
223	洗车店(108加油站北)	山大路	秦忠树	员工消防知识不熟悉	秦忠树	10天	是
224	济南市红梅制线厂	山大路	于建	安全出口堆放杂物	于建	7天	是
225	万客来旅馆	山大路	石崇红	疏散指示标志未保持完好有效	石崇红	7天	是
226	饱饱炖菜馆	山大路	于春强	疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范	于春强	5天	是
227	盛祥五交化	山大路	章明祥	灭火器遮挡, 灭火器挪作他用	章明祥	5天	是
228	李萍印务	山大路	李萍	员工消防知识不熟悉	李萍	5天	是
229	渔具水族	山大路	李会	安全出口堆放杂物	李会	7天	是
230	好滋味	山大路	潘思儒	灭火器遮挡, 灭火器挪作他用	潘思儒	7天	是

231	茹香林西点	山大路	赵军, 祁轩茹	员工消防知识不熟悉	赵军, 祁轩茹	7天	是
232	鑫东印务	山大路	崔文杰	安全出口堆放杂物	崔文杰	7天	是
233	阿胖烤翅	山大路	祁圣辉	疏散指示标志未保持完好有效	祁圣辉	7天	是
234	喜丽美狮男装	山大南路157号	盛军勇、成杨梅	疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范	盛军勇、成杨梅	7天	是
235	淑玉平民大药店	山大南路153号	朱继	灭火器遮挡, 灭火器挪作他用	朱继	7天	是
236	鸥都内衣	山大南路151号	武文斌	员工消防知识不熟悉	武文斌	5天	是
237	裕丰菜馆	山大南路149号	王荣江、梁彦梅	安全出口堆放杂物	王荣江、梁彦梅	5天	是
238	意外金喜服装店	山大南路147号	杨静	疏散指示标志未保持完好有效	杨静	5天	是
239	她他外贸	山大南路147号	李华松	员工消防知识不熟悉	李华松	7天	是
240	巴拉巴拉童装店	山大南路145号	刘勇、黄金霞	安全出口堆放杂物	刘勇、黄金霞	7天	是
241	胖依秀	山大南路141号	张兴超	疏散指示标志未保持完好有效	张兴超	7天	是
242	腾宏五金店	山大南路141号	洪吉庆	疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范	洪吉庆	10天	是
243	梦俪伊人服饰	山大南路139号	吴燕红	疏散指示标志未保持完好有效	吴燕红	7天	是
244	绿色健康生活馆	利农庄路29号	孙敏	疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范	孙敏	5天	是
245	中国体彩站	利农庄路29号	中国体彩站	安全出口堆放杂物	中国体彩站	5天	是
246	常回味快餐	利农庄路29号	常回味快餐	疏散指示标志未保持完好有效	常回味快餐	7天	是
247	沂蒙特色菜馆	利农庄路29号	沂蒙特色菜馆	员工消防知识不熟悉	沂蒙特色菜馆	7天	是

248	飞利浦手机售后	利农庄路29号 门头	飞利浦手机售后	安全出口堆放杂物	飞利浦手机售后	7天	是
249	岩韵茶客	利农庄路29号 门头	岩韵茶客	疏散指示标志未保持完好有效	岩韵茶客	7天	是
250	松下电器生活馆	利农庄路29号	郭伦	疏散通道堆放杂物, 疏散指示标志设施不规范	郭伦	5天	是
251	串串香烧烤	明湖东四区11-35	张东风	疏散指示标志悬挂方向错误	张东风	2013.10.19	是
252	牛肉板面	明湖东四区11-11	宋杰辉	灭火器摆放位置不符合要求	宋杰辉	2013.10.16	是
253	湘乡小厨	明湖小区东四区14-1	钟佳乡	未定期开展员工培训	钟佳乡	2013.10.19	是
254	皇后阿龙烧烤	按察司街120号	何阿和	场所内有塑料花装饰	何阿和	当场拆除	是
255	马家牛肉店	明湖东四区7号 楼西侧	马国立	灭火器未进行黄线管理	马国立	2013.10.2	是
256	十七号食府	县东巷南头路 东	魏山峰	电器线路敷设不符合规定	魏山峰	2013.10.19	是
257	东北三省聚	明湖东四区11-14	冯万才	未定期开展员工培训	冯万才	2013.10.23	是
258	王玮麻辣烫	明湖东四区14-7	王怀伟	电器线路敷设不符合规定	王怀伟	2013.10.11	是
259	三江源拉面	明湖东四11-34	马玉得	员工四个能力不熟悉	马玉得	现场培训	是
260	鑫宝龙虾店	县东巷105号	任宝珠	灭火器摆放位置不符合要求	任宝珠	2013.10.13	是
261	马记全羊馆	县东巷103号	金绪霞	疏散指示标志悬挂方向错误	金绪霞	2013.10.14	是
262	咱家把子肉	县东巷91号	王新国	疏散指示标志悬挂方向错误	王新国	2013.10.14	是
263	泉来顺快餐店	县东巷103号	张胜军	未定期开展员工培训	张胜军	2013.10.12	是
264	家常水饺店	县东巷93号-2	赵承坤	灭火器未进行黄线管理	赵承坤	2013.10.12	是

265	临湖居	县东巷77号	李刚	场所内有塑料花装饰	李刚	2013.10.17	是
266	川妹子川菜作坊	县东巷77号	曹伟	员工四个能力不熟悉	曹伟	现场培训	是
267	许记排骨	县东巷71号	许萍	灭火器未进行黄线管理	许萍	2013.10.9	是
268	老地方快餐 县东巷69号	县东巷69号	徐伟	电器线路敷设不符合规定	徐伟	2013.10.15	是
269	石蛤蟆灌汤包	明湖东四区11-23	臧大伟	通道堆放杂物	臧大伟	当场清理	是
270	蒸饺王	明湖东四区11-23	杨流增	员工四个能力不熟悉	杨流增	现场培训	是
271	秦盛祥西安羊肉泡馍	明湖东四区14-3	徐磊	灭火器未进行黄线管理	徐磊	2013.10.19	是
272	香玉缘过桥米线	明湖小区东四区11-27	裴立滨	电器线路敷设不符合规定	裴立滨	2013.10.13	是
273	济宁瓮肉米饭	县东巷93巷	张传伟	灭火器摆放位置不符合要求	张传伟	2013.10.19	是
274	魏家牛肉汤	明湖东四区11-12	魏清井	灭火器摆放位置不符合要求	魏清井	2013.10.7	是
275	姐妹小饭桌	明湖小区东四区6-1-102	赵希美	疏散指示标志悬挂方向错误	赵希美	2013.10.21	是
276	吉祥混沌面	明湖小区东四区11-29	蔡素莺	灭火器摆放位置不符合要求	蔡素莺	2013.10.15	是
277	啊强粥菜馆	按察司街104号	艾运强	场所内有塑料花装饰	艾运强	当场拆除	是
278	好孩子小饭桌	明湖小区东四区6-2-102	应伟	未定期开展员工培训	应伟	2013.10.12	是
279	亮点小饭桌	明湖小区东四区4-1-10	陈玉清	灭火器未进行黄线管理	陈玉清	2013.10.21	是
280	75号包子铺	县东巷75号	王世昕	场所内有塑料花装饰	王世昕	2013.10.13	是
281	徐记羊汤馆	县东巷87号	徐广明	疏散指示标志悬挂方向错误	徐广明	2013.10.10	是

282	重庆鸡公煲	县东巷93号	闫光辉	灭火器摆放位置不符合要求	闫光辉	2013.10.21	是
283	淮南羊肉汤	县东巷89号	冯友财	灭火器未进行黄线管理	冯友财	2013.10.11	是
284	懒汉酱蹄王	明湖东二区13号楼低层4号	付彦林	场所内有塑料花装饰	付彦林	2013.10.14	是
285	苏家干饭铺	明湖小区东二区8号3-202	苏滨	通道堆放杂物	苏滨	2013.10.19	是
286	彭记水饺	明湖东二区13号楼	费佳	电器线路敷设不符合规定	费佳	2013.10.9	是
287	左撇子	东二区14号楼5号	姜萍	灭火器未进行黄线管理	姜萍	2013.10.12	是
288	手擀面	东二区14号楼4号	巩洪平	员工四个能力不熟悉	巩洪平	现场培训	是
289	八大碗	东二区14号楼3号	高民	员工四个能力不熟悉	高民	现场培训	是
290	炒鸡店	东二区17号楼3号	吴少安	员工四个能力不熟悉	吴少安	现场培训	是
291	馒头店	东二区17号楼3号	樊香兰	通道堆放杂物	樊香兰	当场清理	是
292	啤酒烤鸭	东二区17号楼8号	王娟	未定期开展员工培训	王娟	2013.10.20	是
293	三条鱼	芙蓉街18号	阎平	未定期开展员工培训	阎平	2013.10.21	是
294	文丽百货	芙蓉街4号	张丽	灭火器摆放位置不符合要求	张丽	2013.10.22	是
295	勇青酒水批发	省府东街1号	陈勇	员工四个能力不熟悉	陈勇	现场培训	是
296	芙蓉名茶	省府东街1号	戴永辉	员工四个能力不熟悉	戴永辉	现场培训	是
297	桂馨超市	省府东街9号	王其军	电器线路敷设不符合规定	王其军	2013.10.20	是
298	明湖渔具店	辘轳把子街2号	王旗	灭火器摆放位置不符合要求	王旗	2013.10.22	是

299	彩票投注站	省府东街25号	周波	灭火器未进行黄线管理	周波	2013.10.9	是
300	紫鑫印务	省府东街3号	魏玉芹	灭火器摆放位置不符合要求	魏玉芹	2013.10.9	是
301	将军名烟名酒店	省府前街1号	马立明	电器线路敷设不符合规定	马立明	2013.10.12	是
302	平阴玫瑰	省府前街1号	展子力	电器线路敷设不符合规定	展子力	2013.10.15	是
303	黄河口土特产济南有限公司	省府前街1号	余春国	灭火器摆放位置不符合要求	余春国	2013.10.11	是
304	金乡有机大蒜	省府前街1号	孙雷	未定期开展员工培训	孙雷	2013.10.12	是
305	虹虹制衣店	鞭指巷13号	宋红菊	电器线路敷设不符合规定	宋红菊	2013.10.11	是
306	杜福庄胡琴铺	鞭指巷31-1号	杜文源	电器线路敷设不符合规定	杜文源	2013.10.11	是
307	新宁百货商店	鞭指巷51号	李仁泉	疏散指示标志悬挂方向错误	李仁泉	2013.10.12	是
308	耐祥商店	鞭指巷49号旁 门	张保柱	疏散指示标志悬挂方向错误	张保柱	2013.10.13	是
309	便民商店	鞭指巷55号	王俊涛	灭火器摆放位置不符合要求	王俊涛	2013.10.14	是
310	怀泉轩	鞭指巷73号	陈连生	灭火器摆放位置不符合要求	陈连生	2013.10.9	是
311	齐鲁美术厂	鞭指巷115号	任连强	场所内有塑料花装饰	任连强	当场拆除	是
312	济南慧聪商贸公司	鞭指巷115-1号	高磊	疏散指示标志悬挂方向错误	高磊	2013.10.9	是
313	正德浴池商店	双忠祠街2号	苏德全	员工四个能力不熟悉	苏德全	现场培训	是
314	保健驿站店	将军庙街	李再英	疏散指示标志悬挂方向错误	李再英	2013.10.21	是
315	泉信房产中介	双忠祠街31号	宋红英	场所内有塑料花装饰	宋红英	当场拆除	是

316	习酒超市	趵北路11号	张金法	场所内有塑料花装饰	张金法	当场拆除	是
317	鲁绣公司	趵北路11号	王环	疏散指示标志悬挂方向错误	王环	2013.10.22	是
318	劲霸男装省府前街店(古)	泉城路283-2号	陈德放	通道堆放杂物	陈德放	2013.10.29	是
319	雅莹翡翠店(古)	泉城路283-3号	傅海青	场所内有塑料花装饰	傅海青	当场拆除	是
320	银匠世家(张国强饰品店)	泉城路283号	张国强	疏散指示标志悬挂方向错误	张国强	2013.10.21	是
321	谭木匠专卖店(古)	泉城路283号-7号	安其亮	电器线路敷设不符合规定	安其亮	2013.10.10	是
322	361度服饰店(古)	泉城路283号-9号	安其亮	未定期开展员工培训	安其亮	2013.10.20	是
323	杰克沃克服装店	泉城路285号	李连平	未定期开展员工培训	李连平	2013.10.21	是
324	七匹狼专卖店	泉城路287号	郭锦昕	灭火器未进行黄线管理	郭锦昕	2013.10.22	是
325	贝德罗专卖店	泉城路319-10号	徐峰	员工四个能力不熟悉	徐峰	现场培训	是
326	达芙妮专卖店	泉城路319-8号	刘娜	员工四个能力不熟悉	刘娜	现场培训	是
327	历下金街石头记专卖店	泉城路319-6号	高健	灭火器摆放位置不符合要求	高健	2013.10.28	是
328	历下顶好饰品店(老人头)	泉城路319-4号	徐新国	场所内有塑料花装饰	徐新国	当场拆除	是
329	魅族认证形象店	泉城路319-2号	李志杰	场所内有塑料花装饰	李志杰	当场拆除	是
330	红蜻蜓专卖店	泉城路319-1号	杨猛	员工四个能力不熟悉	杨猛	现场培训	是
331	鸿星尔克时尚店(爱马仕)	泉城路319-3号	李政	通道堆放杂物	李政	当场清理	是
332	历下博士堡服装店	泉城路319-5号	何凤	未定期开展员工培训	何凤	2013.10.16	是

333	素人服饰	泉城路319-7号	陈恒才	灭火器未进行黄线管理	陈恒才	2013.10.13	是
334	都市丽人风泉城路店	泉城路319-9号	任姝丽	灭火器未进行黄线管理	任姝丽	2013.10.14	是
335	稻草人服饰店	万达东泉韵风情街南首	陈海双	场所内有塑料花装饰	陈海双	当场拆除	是
336	老银匠首饰店	万达东泉韵风情街南首	周元林	疏散指示标志悬挂方向错误	周元林	2013.10.17	是
337	利来商贸中心(啄木鸟)	万达东泉韵风情街	姜广峰	未定期开展员工培训	姜广峰	2013.10.17	是
338	老中医店	万达东泉韵风情街	张呈海	电器线路敷设不符合规定	张呈海	2013.10.18	是
339	优格小铺饰品店	万达东泉韵风情街	陈虹宁	疏散指示标志悬挂方向错误	陈虹宁	2013.10.14	是
340	格格爱饰品店	万达东泉韵风情街	陈旭	未定期开展员工培训	陈旭	2013.10.21	是
341	安泰服装店	万达东泉韵风情街	张秀梅	通道堆放杂物	张秀梅	当场清理	是
342	曲羨专卖店	万达东泉韵风情街	刘畅	员工四个能力不熟悉	刘畅	现场培训	是
343	云南风情饰品店	万达东泉韵风情街	王凯	灭火器摆放位置不符合要求	王凯	2013.10.16	是
344	军品服饰店	万达东泉韵风情街	李文涛	灭火器未进行黄线管理	李文涛	2013.10.17	是
345	魅族认证形象店	泉城路272号	李志杰	灭火器摆放位置不符合要求	李志杰	2013.10.19	是
346	物华堂	趵突北路3号	周现勇	未定期开展员工培训	周现勇	2013.10.16	是
347	一大食品店	大明湖路277号	李东刚	未定期开展员工培训	李东刚	2013.10.6	是
348	鲁闽源超市	西城根38号	赖静霞	疏散指示标志悬挂方向错误	赖静霞	2013.10.10	是
349	老北京鲜面条	西城根44号	王子龙	灭火器摆放位置不符合要求	王子龙	2013.10.11	是

350	北京呛面馒头	西城根46号	范志国	员工四个能力不熟悉	范志国	现场培训	是
351	华美窗帘布艺	西城根48号	乔道沟	通道堆放杂物	乔道沟	当场清理	是
352	果庄香酥饼	西城根48号	张润双	未定期开展员工培训	张润双	2013.10.7	是
353	高家香油坊	西城根48-1号	高宝华	灭火器未进行黄线管理	高宝华	2013.10.8	是
354	重庆面条店	西城根48-1号	杨明强	疏散指示标志悬挂方向错误	杨明强	2013.10.11	是
355	华强商店	寿佛楼后街5-1	徐清河	灭火器摆放位置不符合要求	徐清河	2013.10.16	是
356	电动车维修	寿佛楼后街3	于宪亮	通道堆放杂物	于宪亮	当场清理	是
357	宝莹商店	寿佛楼后街4-1	王玉芹	通道堆放杂物	王玉芹	当场清理	是
358	楠楠车品配件	寿佛楼后街6	李志成	电器线路敷设不符合规定	李志成	2013.10.17	是
359	继君商店	寿佛楼后街16	杨继君	电器线路敷设不符合规定	杨继君	2013.10.18	是
360	天发蛋糕房	县东巷23号	危明	场所内有塑料花装饰	危明	当场拆除	是
361	彩票站	明湖小区东三区18号-103	郑新格	场所内有塑料花装饰	郑新格	当场拆除	是
362	北京小胖孩鞋业	明湖小区东三区23号楼	谢丹	电器线路敷设不符合规定	谢丹	2013.10.23	是
363	土产百货	明湖小区东三区19号楼1-8号	李爱华	未定期开展员工培训	李爱华	2013.10.22	是
364	玉启商店	明湖小区东三区18号-104	袁俊玲	灭火器摆放位置不符合要求	袁俊玲	2013.10.10	是
365	三喜超市	明湖小区东三区22号-4	李红云	电器线路敷设不符合规定	李红云	2013.10.11	是
366	百老泉酒坊	县学街2-2	张为波	电器线路敷设不符合规定	张为波	2013.10.12	是

367	穿山甲演艺庆典	明湖小区东三区18号	吕腾飞	灭火器未进行黄线管理	吕腾飞	2013.10.13	是
368	顺鑫超市	明湖小区东三区5号东首平房	郭延波	灭火器未进行黄线管理	郭延波	2013.10.24	是
369	统一银座按察司街超市	明湖小区东三区4号楼东首	金衍菊	通道堆放杂物	金衍菊	当场清理	是
370	鲁花文具	明湖小区东三区5号楼1-4号	韩鲁	电器线路敷设不符合规定	韩鲁	2013.10.13	是
371				通道堆放杂物		当场清理	是
372	旭日昇庆典	东三区22号楼14号	邢学伟	通道堆放杂物	邢学伟	当场清理	是
373	玛雅房屋	东三区23号楼	白玉斌	灭火器未进行黄线管理	白玉斌	2013.10.11	是
374	为新超市	明湖小区东三区2号西首	付为新	场所内有塑料花装饰	付为新	当场拆除	是
375	鲁真商贸中心	黑虎泉北路187号	王雷	通道堆放杂物	王雷	当场清理	是
376	精益旗舰	泉城路180	祝大办	电器线路敷设不符合规定	祝大办	2013.10.9	是
377	周大福	泉城路180号	刘静	员工四个能力不熟悉	刘静	现场培训	是
378	移动营业厅	按察司街6号	王超	灭火器摆放位置不符合要求	王超	2013.10.18	是
379	正兴超市	按察司街6号	靳爱云	灭火器摆放位置不符合要求	靳爱云	2013.10.30	是
380	按察司街邮局	按察司街33-1	徐春伟	灭火器未进行黄线管理	徐春伟	2013.10.21	是
381	红星二锅头	按察司街20号	叶秀贞	电器线路敷设不符合规定	叶秀贞	2013.10.9	是
382	三指禅草堂	明湖小区东区一区8号楼1楼	王琪	疏散指示标志悬挂方向错误	王琪	2013.10.10	是
383	乐镒五金公司	按察司街5	李为东	灭火器摆放位置不符合要求	李为东	2013.10.11	是

384	智慧屋学生用品生活馆	按察司街68号	孙红艳	未定期开展员工培训	孙红艳	2013.10.12	是
385	文忠汽车养护中心	黑北路69	曾繁荣	灭火器未进行黄线管理	曾繁荣	2013.10.20	是
386	美馨造型(美发)	明湖小区东区一区1楼	王全磊	员工四个能力不熟悉	王全磊	现场培训	是
387	飞利浦	按察司街东一区34号	薛继同	员工四个能力不熟悉	薛继同	现场培训	是
388	宅急送	按察司街东一区34号	王增关	员工四个能力不熟悉	王增关	现场培训	是
389	高祥商贸公司	按察司街东一区48号	刘宝英	灭火器未进行黄线管理	刘宝英	2013.10.12	是
390	永乐商店	按察司街东一区8号	王卫东	场所内有塑料花装饰	王卫东	当场拆除	是
391	旺琪超市	明湖东一区7-1-4	郑峰	员工四个能力不熟悉	郑峰	现场培训	是
392	燃梦百货	按察司街东一区33号1-4	宋庆辉	灭火器未进行黄线管理	宋庆辉	2013.10.17	是
393	尤尼克酒庄	按察司街1号	乔巧	场所内有塑料花装饰	乔巧	当场拆除	是
394	历下情趣日用品经营部	明湖小区东区一区8号楼1楼	李宁	灭火器未进行黄线管理	李宁	2013.10.13	是
395	艾之尚美发店	明湖小区东一区8号楼1楼	于猛	灭火器摆放位置不符合要求	于猛	2013.10.14	是
396	晨柳超市	明湖小区东一区8号楼1楼	陈柳述	场所内有塑料花装饰	陈柳述	当场拆除	是
397	戴威斯干洗店	按察司街1号	张英海	未定期开展员工培训	张英海	2013.10.3	是
398	惠尔康药店	按察司街33号	严丽华	灭火器摆放位置不符合要求	严丽华	2013.10.15	是
399	金国理发店	明湖小区东二区4号楼	朱金国	通道堆放杂物	朱金国	当场清理	是
400	洪涛渔具	明湖小区东二区4号南	张洪涛	未定期开展员工培训	张洪涛	2013.10.24	是

401	鲁轻电动车	运输街30号	刘明	通道堆放杂物	刘明	当场清理	是
402	商店	运输街26号	刘长青	疏散指示标志悬挂方向错误	刘长青	2013.10.9	是
403	花店	运输街10号	王中芹	疏散指示标志悬挂方向错误	王中芹	2013.10.10	是
404	红扣子服饰	运输街33号	李红	灭火器摆放位置不符合要求	李红	2013.10.22	是
405	隆策创意礼品	运输街33号	傅璟	场所内有塑料花装饰	傅璟	当场拆除	是
406	文具店	运输街61号	支维坤	通道堆放杂物	支维坤	当场清理	是
407	学生用品店	运输街51号	代佳彤	通道堆放杂物	代佳彤	当场清理	是
408	华美超市	运输街49号	徐峰	疏散指示标志悬挂方向错误	徐峰	2013.10.10	是
409	新荣顺	运输街35号	刘立争	通道堆放杂物	刘立争	当场清理	是
410	时代印务	运输街38号	郝军	灭火器未进行黄线管理	郝军	2013.10.23	是
411	薛记炒货专卖店	黑虎泉北路161号	薛兴柱	电器线路敷设不符合规定	薛兴柱	2013.10.6	是
412	家家悦超市	明湖小区东五区2-18	张维华	灭火器摆放位置不符合要求	张维华	2013.10.13	是
413	三商超市	明湖小区东五区2-16	冀红	灭火器摆放位置不符合要求	冀红	2013.10.12	是
414	朵拉高质洗衣	明湖小区东五区3号楼-22	孔霞	电器线路敷设不符合规定	孔霞	2013.10.2	是
415	泉乐茶庄	明湖东七区1号楼	周庆华	疏散指示标志悬挂方向错误	周庆华	2013.10.12	是
416	世纪华联超市	东七区1号楼门头	徐佰林	场所内有塑料花装饰	徐佰林	当场拆除	是
417	宏济堂医药	县西巷67号	姜红光	灭火器未进行黄线管理	姜红光	2013.10.9	是

418	济南名家影社	明湖东七区1号楼	卜春贵	未定期开展员工培训	卜春贵	2013.10.29	是
419	邵瑞超市	明湖东七区1号楼	高邵瑞	电器线路敷设不符合规定	高邵瑞	2013.10.21	是
420	美罗家纺	明湖东七区1号楼	王安君	场所内有塑料花装饰	王安君	当场拆除	是
421	派克专卖店	县西巷10号	李宗慧	通道堆放杂物	李宗慧	现场清理	是
422	融聚图文设计	县前街7-3	汪泰	通道堆放杂物	汪泰	现场清理	是
423	铭川科技	明湖东四区11-19	关荣东	灭火器未进行黄线管理	关荣东	2013.10.7	是
424	人脉便民店	明湖东四区11-2	徐晓霞	通道堆放杂物	徐晓霞	现场清理	是
425	美辰化妆品店	明湖东四11-23	陈志松	灭火器摆放位置不符合要求	陈志松	2013.10.21	是
426	烟酒店	县东巷93号-1	张绍基	疏散指示标志悬挂方向错误	张绍基	2013.10.7	是
427	济南百年全民大药店	县东巷77号	柴杰	通道堆放杂物	柴杰	当场清理	是
428	英霞超市	县东巷103号	王英霞	疏散指示标志悬挂方向错误	王英霞	2013.10.23	是
429	济南一大食品公司稻香村	明湖小区东四区14-4	王冬敏	灭火器未进行黄线管理	王冬敏	2013.10.15	是
430	黄金身段内衣	明湖小区东四区14-6	朱礼华	灭火器未进行黄线管理	朱礼华	2013.10.7	是
431	华鑫五金	县东巷11-22	王莹	疏散指示标志悬挂方向错误	王莹	2013.10.12	是
432	金河酒水	按察司街南段	薛明	通道堆放杂物	薛明	当场清理	是
433	御青茗茶	按察司街南段	李青	通道堆放杂物	李青	当场清理	是
434	诚诚五金土产	按察司接125号	宋文周	通道堆放杂物	宋文周	当场清理	是

435	如美羊绒店	县东巷101号	魏美华	员工四个能力不熟悉	魏美华	现场培训	是
436	宏顺五金店	东二区14号楼-5	卜祥军	未定期开展员工培训	卜祥军	2013.10.18	是
437	五金土产店	东二区17号楼-2	曹友军	员工四个能力不熟悉	曹友军	现场培训	是
438	诚信一诺	明湖小区东二区13号楼低层4号	周雷	通道堆放杂物	周雷	当场清理	是
439	彭记火锅	明湖小区东二区15号楼	彭国华	灭火器未进行黄线管理	彭国华	2013.10.7	是
440	复印商店	东二区15号楼-7	孙斌	通道堆放杂物	孙斌	当场清理	是
441	于姐美容	东二区15号楼-6	于传俊	电器线路敷设不符合规定	于传俊	2013.10.4	是
442	泉城五金	后宰门街26	张建华	灭火器未进行黄线管理	张建华	2013.10.9	是
443	一大食物糕点店	后宰门街22	张岭	员工四个能力不熟悉	张岭	现场培训	是
444	新起点养生食品	后宰门街33-4	向霞	通道堆放杂物	向霞	当场清理	是
445	芭莎廊美发屋	万达东泉韵风情街	范厚亮	疏散指示标志悬挂方向错误	范厚亮	2013.10.9	是
446	发丝乱想理发店	双忠祠街	王祥坤	电器线路敷设不符合规定	王祥坤	2013.10.7	是
447	淑媛美发店	明湖小区东三23-7号	施建绿	灭火器摆放位置不符合要求	施建绿	2013.10.8	是
448				疏散指示标志悬挂方向错误		2013.10.13	是
449	流行前线烫染店	明湖小区东三23北侧	孙余	电器线路敷设不符合规定	孙余	2013.10.23	是
450	扞手美发	明湖小区东三22	李英	场所内有塑料花装饰	李英	当场拆除	是

451	雀友棋牌室	黑虎泉北路159号	宋立峰	通道堆放杂物	宋立峰	现场清理	是
452	纤芳女子美容院	明湖小区东五区4号楼	宋素玲	未定期开展员工培训	宋素玲	2013.10.19	是
453	秋函嘉会美疗养生馆明湖店	明湖小区东五区1-3号	杨富华	未定期开展员工培训	杨富华	2013.10.12	是
454	BOB美发	明湖小区东五区4号东头	蔡文艳	通道堆放杂物	蔡文艳	当场清理	是
455	红梅美发	明湖小区东五区4-30号	李兴红	未定期开展员工培训	李兴红	2013.10.14	是
456	东尼造型	明湖东七区2号楼	谭佳兴	电器线路敷设不符合规定	谭佳兴	2013.10.15	是
457	万里行足浴	明湖小区东四区15-4-104	留兰兰	灭火器未进行黄线管理	留兰兰	2013.10.16	是
458	古图斯美发店	县东巷109-2号	吴铭	通道堆放杂物	吴铭	当场清理	是
459	薛珉理发店	明湖小区东四区15-5-103	薛珉	灭火器未进行黄线管理	薛珉	2013.10.9	是
460	帝恩造型	明湖东四区11-38	高金波	员工四个能力不熟悉	高金波	现场培训	是
461	丰足年华推拿	明湖东四区12-2-103	李俊海	未定期开展员工培训	李俊海	2013.10.12	是
462	邹军发型	明湖东四区11-32	邹均	灭火器摆放位置不符合要求	邹均	2013.10.13	是
463	皇剪发型设计	明湖东四区11-28	蒋茂利	灭火器未进行黄线管理	蒋茂利	2013.10.22	是
464	美先锋发型设计	明湖东四区11-30	许国华	场所内有塑料花装饰	许国华	当场拆除	是
465	千面纹身	明湖小区东四区15-4-103	王俊凯	场所内有塑料花装饰	王俊凯	当场拆除	是
466	玉泉发廊	明湖东四区11-24	程小燕	灭火器摆放位置不符合要求	程小燕	2013.10.9	是
467	美杰足浴	县东巷75号	盛祥兵	灭火器未进行黄线管理	盛祥兵	2013.10.5	是

468	益康足疗店	明湖东四区13-3-104	卞玉文	场所内有塑料花装饰	卞玉文	当场拆除	是
469	袁袁理发店	明湖小区东四区15-4-103	袁延华	电器线路敷设不符合规定	袁延华	2013.10.20	是
470	仁城推拿会所	明湖小区东四区15-3-102	任运富	未定期开展员工培训	任运富	2013.10.13	是
471	晶馨汗蒸	明湖小区东四区15-2-104	吴金营	灭火器未进行黄线管理	吴金营	2013.10.10	是
472	周凯按摩店	明湖小区东四区15-2-104	周凯	电器线路敷设不符合规定	周凯	2013.10.11	是
473	安然汗蒸房	县东巷77号	宋义同	通道堆放杂物	宋义同	现场清理	是
474	济南历下泉城路社区卫生服务中心	芙蓉街46-1号	陈兢波	疏散指示标志悬挂方向错误	陈兢波	2013.10.16	是
475	济南历下泉城路卫生院	芙蓉街104号	徐树梅	电器线路敷设不符合规定	徐树梅	2013.10.9	是
476	济南历下芙蓉门诊	芙蓉街136号	崔秀芝	电器线路敷设不符合规定	崔秀芝	2013.10.10	是
477	平民诊所	辘轳把子街6号	马秀玲	疏散指示标志悬挂方向错误	马秀玲	2013.10.18	是
478	历下省府西中医诊所	双忠祠街31号	李强	未定期开展员工培训	李强	2013.10.19	是
479	康宁诊所	明湖小区东三区23-8	李忠伟	通道堆放杂物	李忠伟	当场清理	是
480	平安门诊	明湖小区东三区11-1-101	孟迁	未定期开展员工培训	孟迁	2013.10.17	是
481	淑芳诊所	明湖小区东三区19号楼南临	贾淑芳	场所内有塑料花装饰	贾淑芳	当场拆除	是
482	金岁商务酒店	明湖路88号	蒋文胜	场所内有塑料花装饰	蒋文胜	当场拆除	是
483	惠康诊所	按察司街东一区8号楼	王淇	电器线路敷设不符合规定	王淇	2013.10.12	是

484	沛洁诊所	明湖小区东五区9号楼车棚	姜沛玲	灭火器摆放位置不符合要求	姜沛玲	2013.10.13	是
485	济南历下恒兴旅馆	芙蓉街76号	苏占云	未定期开展员工培训	苏占云	2013.10.14	是
486	成和蕊商务旅馆	明湖小区东三区22号楼1-3	张诚	电器线路敷设不符合规定	张诚	2013.10.15	是
487	济南历下乾聚旅馆	芙蓉街37号	张历生	员工四个能力不熟悉	张历生	2013.10.16	是
488	义成馨招待所	明湖小区东三区18号楼1-4号	贾修连	未定期开展员工培训	贾修连	2013.10.17	是
489	济南历下鑫玫苑宾馆	芙蓉街101号	刁玉峰	灭火器摆放位置不符合要求	刁玉峰	2013.10.25	是
490	济南历下芙蓉浴池旅馆	芙蓉街92-1号	苏德全	灭火器未进行黄线管理	苏德全	2013.10.18	是
491	济南历下和永亮旅馆	金菊巷15号	丁乐友	场所内有塑料花装饰	丁乐友	当场拆除	是
492	济南历下永和亮旅馆	芙蓉街91号	丁永	电器线路敷设不符合规定	丁永	2013.10.15	是
493	济南历下胶东宾馆	芙蓉街127号	董华华	员工四个能力不熟悉	董华华	2013.10.10	是
494	阳光旅馆	明湖小区东三区24号楼附属楼	高福萍	通道堆放杂物	高福萍	当场清理	是
495	济南历下坤岳宾馆	芙蓉巷F3-3号	董华华	场所内有塑料花装饰	董华华	当场拆除	是
496	济南历下鑫芙蓉宾馆	芙蓉街140号	王新	场所内有塑料花装饰	王新	当场拆除	是
497	鑫泉旅馆	泉城路331号	马玉桂	灭火器摆放位置不符合要求	马玉桂	2013.10.25	是
498	泉佑旅馆	鞭指巷79号	杜更山	灭火器未进行黄线管理	杜更山	2013.10.18	是
499	旅怡之家旅馆	太平寺街1号	张英红	场所内有塑料花装饰	张英红	当场拆除	是

500	舜安旅馆	旧军门巷2号	张立娟	电器线路敷设不符合规定	张立娟	2013. 10. 15	是
501	联通房产	青后一区5号楼	王广河	电器线路敷设较乱	王广河	7天	是
502	特星专卖	青后一区5号楼	田晞翠	电器线路未穿管保护	田晞翠	5天	是
503	电信代营店	青后一区5号楼	陆和法	疏散通道堆放杂物	陆和法	5天	是
504	鸿星尔克运动专卖	青后一区5号楼	郑建南	灭火器过期失效	郑建南	5天	是
505	福利彩票店	青后一区四号楼	王海祥	未明确消防安全责任人	王海祥	7天	是
506	金丝猴喜糖专卖	青后一区5号楼	郝文曾	电器线路敷设较乱	郝文曾	7天	是
507	青后一区4号楼 去刚粮油店	青后一区4号楼	李俊峰	电器线路未穿管保护	李俊峰	7天	是
508	青后一区7号楼 杨家油坊	青后一区7号楼	杨蕾	应急照明灯损坏	杨蕾	7天	是
509	渤海源海参店	青后一区4号楼	冷传腾	疏散指示标志不符合标准	冷传腾	7天	是
510	雅芳专卖	青后一区4号楼	吕一卫	员工“四个能力”不熟悉	吕一卫	7天	是
511	新发牛羊肉店	青后一区7号楼	杨新发	疏散通道堆放杂物	杨新发	7天	是
512	民意分割鸡	青后一区7号楼	艾军	灭火器过期失效	艾军	5天	是
513	得利斯专卖	青后一区7号楼	刘菊	未明确消防安全责任人	刘菊	5天	是
514	晓龙房产	青后一区5号楼	张明亮	员工“四个能力”不熟悉	张明亮	5天	是
515	北京布鞋	青后一区7号楼	陈冠宏	疏散通道堆放杂物	陈冠宏	7天	是
516	圣客炒货	青后一区4号楼	汪卓刚	灭火器过期失效	汪卓刚	7天	是

517	杭州真丝	青后一区4号楼	芦桂英	未明确消防安全责任人	芦桂英	7天	是
518	春夏秋科超市 (原华琳商场)	后坡街85号	刘洪如	电器线路敷设较乱	刘洪如	10天	是
519	添彩商店	后坡街85号	汤继才	电器线路未穿管保护	汤继才	7天	是
520	洁神干洗	青后二区34号	李桂荣	疏散通道堆放杂物	李桂荣	5天	是
521	祥和安居	青后二区35号	原勇芝	疏散指示标志不符合标准	原勇芝	5天	是
522	万家超市	青后二区38号	蒋秀勤	员工“四个能力”不熟悉	蒋秀勤	7天	是
523	普利思矿泉水	青后二区45号	刘春香	疏散通道堆放杂物	刘春香	7天	是
524	民义土产店	青后二区47号	纪玉珍	灭火器过期失效	纪玉珍	7天	是
525	翰黄擦鞋	青后二区38号	何静其	未明确消防安全责任人	何静其	10天	是
526	济南健智有限公司	青后二区35号	马福元	电器线路敷设较乱	马福元	7天	是
527	天意土产五金商行	泺源大街3号西北角门头房	倪镇凯	电器线路未穿管保护	倪镇凯	7天	是
528	海大龙翔海参店	泺源大街3号一楼	董宁	疏散通道堆放杂物	董宁	5天	是
529	方向盘汽车美容养护中心	泺源大街5号	张军	灭火器过期失效	张军	5天	是
530	宝玉烟酒商店	泺源大街7号	刘金良	未明确消防安全责任人	刘金良	5天	是
531	两条鱼服饰店	如意街13号	赵凤鸣	电器线路敷设较乱	赵凤鸣	7天	是
532	玉壶春茶叶经销处	如意街13号自由城	陈琦	电器线路未穿管保护	陈琦	7天	是
533	财来通信器材经销部	如意街16号自由城1—102	刘太云	应急照明灯损坏	刘太云	7天	是

534	众之智日用品商店	如意街16号自由城	林彩青	疏散指示标志不符合标准	林彩青	7天	是
535	香雪百合化妆品商店	如意街42-1号	冯文胜	员工“四个能力”不熟悉	冯文胜	7天	是
536	多彩膳食食品店	十亩园12号楼1号店	陈绪泉	疏散通道堆放杂物	陈绪泉	7天	是
537	顺起全五金店	十亩园5号1号楼3单元103	胡顺启	灭火器过期失效	胡顺启	7天	是
538	海福康海参店	十亩园7号楼东侧	周复伦	未明确消防安全责任人	周复伦	5天	是
539	静逸轩茗茶经营中心	十亩园街5号1号楼2-101	强黎民	员工“四个能力”不熟悉	强黎民	5天	是
540	晨光肉食店	十亩园街7号楼	赵秀芳	疏散通道堆放杂物	赵秀芳	5天	是
541	金玉儿童摄影店	十亩园街7号楼底层公建2号	鲍军	灭火器过期失效	鲍军	7天	是
542	烁通日用品经营部	十亩园小区12号公建A	张书源	未明确消防安全责任人	张书源	7天	是
543	弘之达工艺雕刻经营部	十亩园中街7号501室	张淑祺	电器线路敷设较乱	张淑祺	7天	是
544	石岛小海鲜	历山路116号	肖春波	电器线路未穿管保护	肖春波	10天	是
545	沙县小吃	历山路116号	林正平	疏散通道堆放杂物	林正平	7天	是
546	三江源牛肉拉面	历山路118号	王二海卖	应急照明灯损坏	王二海卖	5天	是
547	土大力	历山路133号	徐佳波	疏散指示标志不符合标准	徐佳波	5天	是
548	苗勇红焖羊肉	历山路137号	苗海剑	员工“四个能力”不熟悉	苗海剑	7天	是
549	者者居烧烤	历山路137号院内	董继海	疏散通道堆放杂物	董继海	7天	是
550	金碧酒店	十亩园东街12号	曹立娜	灭火器过期失效	曹立娜	7天	是

551	水利大酒店	历山路127-1号	左敏	未明确消防安全责任人	左敏	10天	是
552	贵州米线王	青龙后街56号	徐立恒	电器线路敷设较乱	徐立恒	7天	是
553	成都美食	青龙后街56号	王力明	电器线路未穿管保护	王力明	7天	是
554	成都霸王牛肉面	青龙后街56号	卿云	应急照明灯损坏	卿云	5天	是
555	123烤涮城	青龙后街	金延忠	疏散指示标志不符合标准	金延忠	5天	是
556	蒸饺王	青龙后街	徐发樟	员工“四个能力”不熟悉	徐发樟	5天	是
557	一禅酒馆	青后四区11号 楼	何秀芹	疏散通道堆放杂物	何秀芹	7天	是
558	三江源牛肉面	解放路161-10	治吉祥	灭火器过期失效	治吉祥	7天	是
559	三江源牛肉面馆	历山路84号	马成才	未明确消防安全责任人	马成才	7天	是
560	老谭牛肉粉	历山路92-15	谭婷	电器线路敷设较乱	谭婷	7天	是
561	林氏菜馆	东舍坊街118号	林圣彬	电器线路未穿管保护	林圣彬	7天	是
562	蒙山菜馆	七家村39-2号	杨洁	疏散通道堆放杂物	杨洁	7天	是
563	鲁海大酒店	解放路162号	张汝军	灭火器过期失效	张汝军	7天	是
564	富贵居	解放路184号	巩宝琴	未明确消防安全责任人	巩宝琴	5天	是
565	洪琦饭庄	七家村43号南	李洪波	电器线路敷设较乱	李洪波	5天	是
566	金茂源	如意街11号	王志强	电器线路未穿管保护	王志强	5天	是
567	金湖酒家	东青龙街210号	高胜华	应急照明灯损坏	高胜华	7天	是

568	小乐天餐馆	如意街43号	李秀菊	疏散指示标志不符合标准	李秀菊	7天	是
569	万事顺海鲜酒家	七家村15号	刘水英	员工“四个能力”不熟悉	刘水英	7天	是
570	瑞丰烧烤	东青龙街8号	田刚	疏散通道堆放杂物	田刚	10天	是
571	商河老豆腐	东青龙街8号	随海平	灭火器过期失效	随海平	7天	是
572	小草房	解放路160号	王志军	未明确消防安全责任人	王志军	5天	是
573	青后一区国宴蒸包店	青后一区4号楼	张临	员工“四个能力”不熟悉	张临	5天	是
574	一碗半老汤面	青后一区7号楼	张宝清	疏散通道堆放杂物	张宝清	7天	是
575	髡肉米饭	青后一区4号楼	张小牛	灭火器过期失效	张小牛	7天	是
576	顺意菜馆	青后二区39号	张文华	未明确消防安全责任人	张文华	7天	是
577	李子烧烤	青后二区48号	陈长海	电器线路敷设较乱	陈长海	10天	是
578	李嫂龙虾	解放路135号	裴秀丽	电器线路未穿管保护	裴秀丽	7天	是
579	民生园菜馆	青后三区36号	宋磊	疏散通道堆放杂物	宋磊	7天	是
580	金茂源饭店	如意街11号	王志现	应急照明灯损坏	王志现	5天	是
581	济南历下鲁心圆酒店(上好人)	泺源大街9号	李树青	疏散指示标志不符合标准	李树青	5天	是
582	千锦达旅馆	十亩园东街8号	谢允新	员工“四个能力”不熟悉	谢允新	5天	是
583	夏禹旅馆	十亩园东街9-1号	宋世生	疏散通道堆放杂物	宋世生	7天	是

584	新家旅馆	历山路137号	贾经理	灭火器过期失效	贾经理	7天	是
585	泉乐鑫旅馆	青龙后街23-7	马厚芹	未明确消防安全责任人	马厚芹	7天	是
586	青龙桥旅馆	东青龙街178号	许恒	电器线路敷设较乱	许恒	7天	是
587	伊泉招待所	七家村15-1号	杜新景	电器线路未穿管保护	杜新景	7天	是
588	顺福旅馆	东青龙街10号	付令军	应急照明灯损坏	付令军	7天	是
589	旺客旅馆	七家村43-2号	张传斌	疏散指示标志不符合标准	张传斌	7天	是
590	林业局招待所	七家村18号	郭来永	员工“四个能力”不熟悉	郭来永	5天	是
591	飞越招待所	如意街6号	杜玉松	疏散通道堆放杂物	杜玉松	5天	是
592	永达招待所	青后二区36号	李传旭 13553190 883	灭火器过期失效	李传旭 13553190883	5天	是
593	军强招待所	青后三区27号	李绍强	未明确消防安全责任人	李绍强	7天	是
594	宏发招待所	青后三区18号	苏安邦	电器线路敷设较乱	苏安邦	7天	是
595	春夏秋冬商务会所	后坡街85号	刘洪如	电器线路未穿管保护	刘洪如	7天	是
596	文豪招待所	青后三区32号 西门	李绍强	疏散通道堆放杂物	李绍强	10天	是
597	济南历下望泉旅馆	十亩园38号	李淑忠	灭火器过期失效	李淑忠	7天	是
598	天福茗茶	历山路114号	蒋平	未明确消防安全责任人	蒋平	5天	是
599	寒暄造型	历山路118号	张俊	电器线路敷设较乱	张俊	5天	是

600	永琪美容美发	历山路114号	孙兆雨	电器线路未穿管保护	孙兆雨	7天	是
601	华夏良子	历山路121-1号	张建民	应急照明灯损坏	张建民	7天	是
602	华夏良子	历山路121-1号	张建民	疏散指示标志不符合标准	张建民	7天	是
603	雅尚造型(美发)	历山路125号-9	张凤禄	员工“四个能力”不熟悉	张凤禄	10天	是
604	吉堂香名茶	历山路135-2号	陈礼清	疏散通道堆放杂物	陈礼清	7天	是
605	惠东阁商务会所	历山路137号院内	杨涛	灭火器过期失效	杨涛	5天	是
606	德福同怡茗茶	解放路159号	邹炎平	未明确消防安全责任人	邹炎平	7天	是
607	佳姿美发	历山路90号	陈娜	员工“四个能力”不熟悉	陈娜	7天	是
608	卡迪堡美发	历山路76号	黄炳荣	疏散通道堆放杂物	黄炳荣	7天	是
609	知足轩足浴	历山路76号	李春利	灭火器过期失效	李春利	7天	是
610	孔子茶道	历山路76号	李荣	未明确消防安全责任人	李荣	7天	是
611	顶级发型	青后三区5号楼下	邢文秀	电器线路敷设较乱	邢文秀	7天	是
612	苹果按摩院	青后二区33号	徐霞	电器线路未穿管保护	徐霞	7天	是
613	阳都美发	青后二区42号	李兵	疏散通道堆放杂物	李兵	5天	是
614	北烁美发	青后二区42号	张家庭	应急照明灯损坏	张家庭	5天	是
615	宜生堂足疗	青后三区18号	王红 13906404569	疏散指示标志不符合标准	王红 13906404569	5天	是

616	宏伟保健按摩中心	十亩园7号楼	刘宏伟	员工“四个能力”不熟悉	刘宏伟	7天	是
617	长胜理发店	十亩园5号对面平房	袁春芳	疏散通道堆放杂物	袁春芳	7天	是
618	孔子珍所	历山路114号	苏共华	灭火器过期失效	苏共华	7天	是
619	明圆中西医诊所	青后四区6-1-101	王明柱	未明确消防安全责任人	王明柱	10天	是
620	艺华中西医诊所	青后四区5-6-101	艺华	电器线路敷设较乱	艺华	7天	是
621	刘氏祖传推拿	青后四区5-6-104	刘长远	电器线路未穿管保护	刘长远	5天	是
622	青后牙科	青后四区3-4-102	杨来东	应急照明灯损坏	杨来东	5天	是
623	历下郭氏口腔诊所	如意街16号107室	郭庆泰	疏散指示标志不符合标准	郭庆泰	7天	是
624	维康中医诊所	青后二区32号	李维康	员工“四个能力”不熟悉	李维康	7天	是
625	君安诊所	青后二区36号	张强	疏散通道堆放杂物	张强	7天	是
626	青后社区卫生服务站	青后三区5号楼一单元	牟壮博 13395310979	灭火器过期失效	牟壮博 13395310979	10天	是
627	铝合金加工店	东舍坊街116号	席玉峰	未明确消防安全责任人	席玉峰	7天	是
628	龙汇图文	历山路125号-15	高妍	电器线路敷设较乱	高妍	7天	是
629	大兴印务	历山路131号-6	朱良然	电器线路未穿管保护	朱良然	5天	是
630	群艺广告有限公司	如意街16号411室	李群	疏散通道堆放杂物	李群	5天	是
631	新芳制衣社	十亩园5号1号楼1-102	张淑芳	灭火器过期失效	张淑芳	5天	是

632	鑫圣康糕店	青后二区37号	潘成明	未明确消防安全责任人	潘成明	7天	是
633	西安馍馍	青后二区36号	李凤玲	电器线路敷设较乱	李凤玲	7天	是
634	领之域服饰中心	十亩园中街16号楼前10—12号	李玉岭	电器线路未穿管保护	李玉岭	7天	是
635	东舍坊街118号家委会	东舍坊街118号	李琪	应急照明灯损坏	李琪	7天	是
636	大舜天成物业管理公司(自由城)	如意街13号	陈秀峰	疏散指示标志不符合标准	陈秀峰	7天	是
637	青龙街居委会	青后一区6号	王延森	员工“四个能力”不熟悉	王延森	7天	是
638	后坡社区居委会	青后二区13号	王建敏	应急照明灯损坏	王建敏	7天	是
639	解放桥社区居委会	历山路水利厅宿舍院内	李士珍	疏散指示标志不符合标准	李士珍	5天	是
640	十亩园居委会	十亩园	何秀梅	员工“四个能力”不熟悉	何秀梅	5天	是
641	历山路居委会	文化园小区内	张舜玲	疏散通道堆放杂物	张舜玲	5天	是
642	家常菜馆	甸新东路	王森	灭火器过期失效	王森	7天	是
643	特色鱼味	甸新东路	李萌	未明确消防安全责任人	李萌	7天	是
644	米线拉皮	甸新东路	张茉莉	电器线路敷设较乱	张茉莉	7天	是
645	农家菜馆	甸新东路	何凤英	电器线路未穿管保护	何凤英	10天	是
646	快餐店	甸新东路1号	刘鲁宾	应急照明灯损坏	刘鲁宾	7天	是
647	鬻肉米饭	甸新东路1号	李善忠	疏散指示标志不符合标准	李善忠	5天	是

		648	福生食品	甸新东路1号	徐刚	员工“四个能力”不熟悉	徐刚	5天	是
		649	老党大梁骨	甸新东路1号	党建民	疏散通道堆放杂物	党建民	7天	是
		650	顺馨面馆	甸新东路1号	郭莹	灭火器过期失效	郭莹	7天	是
		651	元和饭店	甸新北路2号	赵晓飞	未明确消防安全责任人	赵晓飞	7天	是
		652	超意兴西餐	甸新东路1号	郭勇	电器线路敷设较乱	郭勇	10天	是
		653	淮南牛肉面	甸新东路1号	韩童	电器线路未穿管保护	韩童	7天	是
		654	千里香	甸新东路1号	郑玉德	疏散通道堆放杂物	郑玉德	7天	是
		655	山里八家饭店	甸柳一区5号院	李军	灭火器过期失效	李军	5天	是
		656	徐罗锅煎色	甸新北路2号	张广玉	未明确消防安全责任人	张广玉	5天	是
		657	兰州拉面	甸新北路2号	马朵细木	电器线路敷设较乱	马朵细木	5天	是
		658	口口鲜	甸柳一区4号楼	伊莉	电器线路未穿管保护	伊莉	7天	是
		659	追风食客	甸柳一区4号楼	米可	应急照明灯损坏	米可	7天	是
		660	方圆蛋糕	解放路16-3号	徐跃进	疏散指示标志不符合标准	徐跃进	7天	是
		661	可口小饭桌	甸柳二区10号楼	王凤云	员工“四个能力”不熟悉	王凤云	7天	是
		662	瓦山新寨	燕子山路16号	段蓉蓉	疏散通道堆放杂物	段蓉蓉	7天	是
		663	上岛咖啡	燕子山路16-a	王丹	灭火器过期失效	王丹	7天	是
		664	丰泽园	甸新中路	冷秀丽	未明确消防安全责任人	冷秀丽	7天	是

665	金丰园烧烤	甸柳四区南邻	蒋加利	员工“四个能力”不熟悉	蒋加利	5天	是
666	大千世界烧烤	甸柳四区南邻	齐观位	疏散通道堆放杂物	齐观位	5天	是
667	曹州涮羊肉	甸柳三区13		灭火器过期失效		5天	是
668	民俗老菜馆	甸柳三区14号 院	张秉锡	未明确消防安全责任人	张秉锡	7天	是
669	琏香拉面	燕子山路8号	金凯	电器线路敷设较乱	金凯	7天	是
670	三江源牛肉面	燕子山路2-2号	马双尔布	电器线路未穿管保护	马双尔布	7天	是
671	老济南炸酱面	文化东路29号	刘洋	疏散通道堆放杂物	刘洋	10天	是
672	山东来伊份食品 有限公司	甸柳八区	张媛	应急照明灯损坏	张媛	7天	是
673	佳家快餐	甸柳八区2号楼	王敏	疏散指示标志不符合标准	王敏	5天	是
674	鲁西南小乡村饭 店	解放路8号	孟庆良	员工“四个能力”不熟悉	孟庆良	5天	是
675	金得利民快餐店	解放路8号	刘伟	疏散通道堆放杂物	刘伟	7天	是
676	农家菜馆	甸新东路6号	尹龙兴	灭火器过期失效	尹龙兴	5天	是
677	很地道菜馆	甸新东路8号	张永元	未明确消防安全责任人	张永元	7天	是
678	正大烧烤	甸新东路10号	高军	电器线路敷设较乱	高军	7天	是
679	马家烧烤店	甸新东路12号	马曙光	电器线路未穿管保护	马曙光	7天	是
680	洪湖烤鸭店	甸新东路18号	刘志成	应急照明灯损坏	刘志成	7天	是
681	伟伟扒鸡店	甸新东路24号	聂伟	疏散指示标志不符合标准	聂伟	7天	是

682	太山烧饼店	甸新东路	闫红芝	员工“四个能力”不熟悉	闫红芝	7天	是
683	南京灌汤包	甸新东路18号	王仙山	疏散通道堆放杂物	王仙山	7天	是
684	天天向上小饭桌	甸新东路24号	张洪晶	灭火器过期失效	张洪晶	5天	是
685	笑童小饭桌	甸新东路24号	侯庆英	未明确消防安全责任人	侯庆英	5天	是
686	喜洋洋小饭桌	甸新东路24号	程洁	电器线路敷设较乱	程洁	5天	是
687	盼盼小饭桌	甸新东路24号	程洁	电器线路未穿管保护	程洁	7天	是
688	启明星小饭桌	甸新东路24号	王书霞	疏散通道堆放杂物	王书霞	7天	是
689	益友家常菜	吉祥南街	徐滨	灭火器过期失效	徐滨	7天	是
690	农圣庄园	甸柳三区	任志勇	未明确消防安全责任人	任志勇	10天	是
691	香芝林鲁菜馆	经十路14456号	田建波	电器线路敷设较乱	田建波	7天	是
692	翠峰苑火锅文化城店	文化东路16号	杜莲莉	电器线路未穿管保护	杜莲莉	5天	是
693	济南齐状元粥店	文东16号	杜娜娜	应急照明灯损坏	杜娜娜	5天	是
694	魔发造型	甸新东路	祖之伟	疏散指示标志不符合标准	祖之伟	7天	是
695	阿莲发屋	甸新东路1号	边健美	员工“四个能力”不熟悉	边健美	7天	是
696	老姐理发	甸新东路1号	谭庆贤	疏散通道堆放杂物	谭庆贤	7天	是
697	尚美造型	甸柳一区10号楼	汤加美	灭火器过期失效	汤加美	10天	是
698	柔婷美容院	燕子山路2-2号	严亚龙	未明确消防安全责任人	严亚龙	7天	是

699	宏伟足疗	燕子山路2-2号	刘宏伟	员工“四个能力”不熟悉	刘宏伟	7天	是
700	晶月理发店	文东25号3号楼 南侧	庞丽霞	疏散通道堆放杂物	庞丽霞	5天	是
701	领航专业染烫中心	吉祥南街	邱发光	灭火器过期失效	邱发光	5天	是
702	梦圆于氏美容美 体沙龙	文东27号	于宏伟	未明确消防安全责任人	于宏伟	5天	是
703	莎曼香妃美容院	文东29号	张玉	电器线路敷设较乱	张玉	7天	是
704	林孚精剪	文东29号	王军	电器线路未穿管保护	王军	7天	是
705减肥	文东29号	雷红梅	疏散通道堆放杂物	雷红梅	7天	是
706	日益推拿	甸柳八区2号楼	姜化冰	应急照明灯损坏	姜化冰	7天	是
707	华姿理发	甸柳八区5号楼	刘成华	疏散指示标志不符合标准	刘成华	7天	是
708	永琪美发美容	文化东路37-5	李辉	员工“四个能力”不熟悉	李辉	7天	是
709	康乐足疗	吉祥南街	王红梅	疏散通道堆放杂物	王红梅	7天	是
710	康乐门诊	甸柳三区	张莉	灭火器过期失效	张莉	5天	是
711	康德诊所	甸柳二区5号	王翠云	未明确消防安全责任人	王翠云	5天	是
712	馨梦养生馆	文东16号	徐晓	电器线路敷设较乱	徐晓	5天	是
713	中华美发厅	文东18号	孙中华	电器线路未穿管保护	孙中华	7天	是
714	百草芳香国际瘦 身	文东16号	陈云龙	应急照明灯损坏	陈云龙	7天	是
715	三泉诊所	燕子山路32-7	路宝贵	疏散指示标志不符合标准	路宝贵	7天	是

716	一剪梅美发	燕子山路32	卞翠霞	员工“四个能力”不熟悉	卞翠霞	10天	是
717	甲丽净点	解放路8号	王桂荣	疏散通道堆放杂物	王桂荣	7天	是
718	小赵制衣	甸新东路	赵兰英	灭火器过期失效	赵兰英	5天	是
719	恒东灯具店	甸新东路1号	张玉英	未明确消防安全责任人	张玉英	5天	是
720	三康计生用品	甸新东路1号	杨慧英	电器线路敷设较乱	杨慧英	7天	是
721	地矿奇石书画	甸新东路1号	王振中	电器线路未穿管保护	王振中	7天	是
722	宏利综合商店	甸柳一区5号院	卢新玲	疏散通道堆放杂物	卢新玲	7天	是
723	东升电子	解放路20号	陈清	灭火器过期失效	陈清	10天	是
724	快照	解放路20号	王富山	未明确消防安全责任人	王富山	7天	是
725	恒通商店	解放路20号	王丽	电器线路敷设较乱	王丽	7天	是
726	肴源酒家	解放路16-4号	徐燕	电器线路未穿管保护	徐燕	5天	是
727	杂zz玩具	甸新东路	夏勇	应急照明灯损坏	夏勇	5天	是
728	温州一派	甸新东路二区7号楼	萧丽	疏散指示标志不符合标准	萧丽	5天	是
729	一局肉芽店	甸新东路二区7号楼	张玉莲	员工“四个能力”不熟悉	张玉莲	7天	是
730	金锣放心肉	甸新东路二区三号院	程万青	疏散通道堆放杂物	程万青	7天	是
731	普利斯水站	甸新东路二区三号院	宋友芹	灭火器过期失效	宋友芹	7天	是
732	领鲜果蔬	甸新北路2号	刘晓玉	未明确消防安全责任人	刘晓玉	7天	是

733	万泉超市	甸新北路2号	苏秀兰	员工“四个能力”不熟悉	苏秀兰	7天	是
734	宝贝传奇	甸柳一区4号楼	崔光花	疏散通道堆放杂物	崔光花	7天	是
735	光明学习桌	甸柳一区4号楼	李静	灭火器过期失效	李静	7天	是
736	鲜奶吧	甸柳一区5-2号	杨秀振	未明确消防安全责任人	杨秀振	5天	是
737	统一银座	甸柳一区5	董琨	电器线路敷设较乱	董琨	5天	是
738	金百合	甸柳一区5	崔伟丽	电器线路未穿管保护	崔伟丽	5天	是
739	雨润丹东	燕子山路2号	宁攀	疏散通道堆放杂物	宁攀	7天	是
740	晨光文具	甸柳二区10号楼	刘文欣	应急照明灯损坏	刘文欣	7天	是
741	万欣文化用品	甸柳二区10号楼	苏继忠	疏散指示标志不符合标准	苏继忠	7天	是
742	历下黄河中医	甸柳二区10号楼	黄河滨	员工“四个能力”不熟悉	黄河滨	10天	是
743	六六小饭桌	甸柳二区10号楼	袭红	疏散通道堆放杂物	袭红	7天	是
744	鲁花文具店	甸柳二区10号楼	韩鲁	灭火器过期失效	韩鲁	5天	是
745	时尚儿童摄影	解放路16-2号	曹玉珍	未明确消防安全责任人	曹玉珍	5天	是
746	雅林化妆品	甸柳一区4号楼	崔德玉	电器线路敷设较乱	崔德玉	7天	是
747	朵拉洗衣	甸柳一区4号楼	刘魁英	电器线路未穿管保护	刘魁英	7天	是
748	付氏好养发	甸柳一区4号楼	麻磊	应急照明灯损坏	麻磊	7天	是
749	芳辰内衣	甸柳一区4号楼	陈倩	疏散指示标志不符合标准	陈倩	7天	是

750	港岛服饰	甸柳一区4号楼	董雅丽	员工“四个能力”不熟悉	董雅丽	5天	是
751	AB内衣	燕子山路37号	郭军	灭火器未进行黄线管理	郭军	7天	是
752	阿格拉文具店	燕子山路23号	丁群丽	员工四个能力不熟悉	丁群丽	7天	是
753	水果店	燕子山小区东 路3号	马士文	通道堆放杂物	马士文	7天	是
754	电脑修理部	锦屏家园40-4 地下室	滕万明	疏散指示标志悬挂方向错误	滕万明	7天	是
755	老街巷餐馆	后宰门街58	周英霞	灭火器未进行黄线管理	周英霞	7天	是
756	天天快餐	解放路41号	王清	灭火器摆放位置不符合要求	王清	7天	是
757	爱贝隆	文化东路51号	刘慧	疏散指示标志悬挂方向错误	刘慧	7天	是
758	苏家干饭铺	明湖小区东二 区8号3-202	苏滨	场所内有塑料花装饰	苏滨	7天	是
759	好吃再来水饺馆	芙蓉街7号	胡家波	灭火器未进行黄线管理	胡家波	7天	是
760	麦香园蛋糕店	锦屏家园65-1- 102	李心贞	灭火器未进行黄线管理	李心贞	7天	是
761	历下东小顺纸业	燕子山小区东 路3号	李克梅	员工四个能力不熟悉	李克梅	7天	是
762	府东饭店	省府东街4号	冯秋苹	灭火器摆放位置不符合要求	冯秋苹	7天	是
763	鹏程面包	解放路30号	贺作聪	疏散指示标志悬挂方向错误	贺作聪	7天	是
764	鲁花文具	明湖小区东三 区5号楼1-4号	韩鲁	灭火器摆放位置不符合要求	韩鲁	7天	是
765	大众快餐	山大路190号	贺锋华	场所内有塑料花装饰	贺锋华	7天	是
766	香玉缘过桥米线	明湖小区东四 区11-27	裴立滨	通道堆放杂物	裴立滨	7天	是

767	益香霏美食店	芙蓉街93号	车延波	未定期开展员工培训	车延波	7天	是
768	春江饭店	解放路37号	朱方羽	场所内有塑料花装饰	朱方羽	7天	是
769	东光玻璃店	燕子山路17号	朱银美	灭火器摆放位置不符合要求	朱银美	7天	是
770	腊汁肉白吉馍	泉城路101-2	吕家新	电器线路敷设不符合规定	吕家新	7天	是
771	鄂尔多斯羊毛店	解放路30号	贺晓楠	员工四个能力不熟悉	贺晓楠	7天	是
772	玉顶山公墓门市部	燕子山小区东 路3号	张福玲	电器线路敷设不符合规定	张福玲	7天	是
773	嘻唰唰火锅店	芙蓉街142号	王希胜	灭火器摆放位置不符合要求	王希胜	7天	是
774	范有华童鞋童装小商店	锦屏家园40-3- 101	范有华	未定期开展员工培训	范有华	7天	是
775	A里糕点	解放路19-2号	程伟	疏散指示标志悬挂方向错误	程伟	7天	是
776	历下皇家美肤食品店	历下区洪山路 1000号	李长兰	疏散指示标志悬挂方向错误	李长兰	7天	是
777	虹虹制衣店	鞭指巷13号	宋红菊	灭火器未进行黄线管理	宋红菊	7天	是
778	康隆超市	转山西路3号	刘平	灭火器摆放位置不符合要求	刘平	7天	是
779	正德浴池商店	双忠祠街2号	苏德全	灭火器未进行黄线管理	苏德全	7天	是
780	莫莫理发店	锦屏家园21-2 -102	乔淑娟	电器线路敷设不符合规定	乔淑娟	7天	是
781	雕龙部落	芙蓉街86号	吴凯龙	员工四个能力不熟悉	吴凯龙	7天	是
782	李金勇小商店	锦屏家园49-1- 102	李金勇	通道堆放杂物	李金勇	7天	是
783	富安娜家纺	解放路19-5号	李红	电器线路敷设不符合规定	李红	7天	是

784	费依服饰	和平路7号	滕厚雷	员工四个能力不熟悉	滕厚雷	7天	是
785	必胜客	泉城路180号	邢志海	员工四个能力不熟悉	邢志海	7天	是
786	孟家诊所2	锦屏家园10-1-101	苏建秀	电器线路敷设不符合规定	苏建秀	7天	是
787	时尚美地	解放路36号	姜萍	未定期开展员工培训	姜萍	7天	是
788	鑫森饭店	转山西路北首	王佳星	疏散指示标志悬挂方向错误	王佳星	7天	是
789	香都野生海鲜	半山坡	姜友明	员工四个能力不熟悉	姜友明	7天	是
790	无名超市	林家村	温洪新	通道堆放杂物	温洪新	7天	是
791	西东(牛腩)火锅	明湖小区东三区19-5	徐涛	灭火器摆放位置不符合要求	徐涛	7天	是
792	盛源五文化	燕山小区东路7号	站秀英	疏散指示标志悬挂方向错误	站秀英	7天	是
793	莱芜烧饼店	双忠祠街9号	张焕勤	未定期开展员工培训	张焕勤	7天	是
794	俄罗斯商品城	芙蓉街88号	马翔	通道堆放杂物	马翔	7天	是
795	喜洋洋米线	泉城路322-1号	廖立同	员工四个能力不熟悉	廖立同	7天	是
796	龙洞卫生室	锦屏家园70-3-101	胡元芬	未定期开展员工培训	胡元芬	7天	是
797	习酒超市	趵北路11号	张金法	灭火器未进行黄线管理	张金法	7天	是
798	米香居	休闲街	张晓群	员工四个能力不熟悉	张晓群	7天	是
799	骨汤麻辣烫	山大路190号	陈竹全	场所内有塑料花装饰	陈竹全	7天	是
800	圣银楼茶叶店	锦屏家园25-1-101	姜征	场所内有塑料花装饰	姜征	7天	是

801	玛丽艳美容美发店	燕山新居3号楼 3单元103	张芹	通道堆放杂物	张芹	7天	是
802	南方风味	明湖小区东五 区3-20	李玉秀	场所内有塑料花装饰	李玉秀	7天	是
803	红焖鸡	芙蓉街158号	鞠明	灭火器摆放位置不符合要求	鞠明	7天	是
804	串串香烧烤	明湖东四区11- 35	张东风	员工四个能力不熟悉	张东风	7天	是
805	啤酒烤鸭	东二区17号楼8 号	王娟	通道堆放杂物	王娟	7天	是
806	沙县小吃	文化东路26号	郭文亮	灭火器未进行黄线管理	郭文亮	7天	是
807	玲宣孕婴用品专 卖店	转山西路3号	亓群	员工四个能力不熟悉	亓群	7天	是
808	四川家常菜	芙蓉街78号	朱大勇	通道堆放杂物	朱大勇	7天	是
809	正宗西北名吃	龙景苑16.17号	马满苏	未定期开展员工培训	马满苏	7天	是
810	临朐黑山羊饭店	燕子山小区东 路24号	宋雯	灭火器未进行黄线管理	宋雯	7天	是
811	蜀一蜀二川菜馆	趵北路11号北 邻	张斌	电器线路敷设不符合规定	张斌	7天	是
812	燕山新居商店	燕山新居2号楼 2单元101	高洪俊	场所内有塑料花装饰	高洪俊	7天	是
813	弓客俱乐部	历下区园林局 东临	赵业成	通道堆放杂物	赵业成	7天	是
814	沙县小吃	明湖小区东五 区3-22	段永倬	电器线路敷设不符合规定	段永倬	7天	是
815	建联药店	燕子山路23号	丁印娜	电器线路敷设不符合规定	丁印娜	7天	是
816	济南升利元商贸 公司	燕山路23号	田克英	通道堆放杂物	田克英	7天	是

817	济南华鲁实业有 限责任公司济炼 酒庄	工业南路26号	贾光付	员工四个能力不熟悉	贾光付	7天	是
818	省立医院东院	经十路9677号	刘奇	电器线路敷设不符合规定	刘奇	7天	是
819	历下彭记菜馆	明湖小区东五 区1-9	费佳	灭火器未进行黄线管理	费佳	7天	是
820	三江源面馆	闵子骞路25号	马忠	灭火器未进行黄线管理	马忠	7天	是
821	外贸服饰	燕子山路37号	王莲凤	未定期开展员工培训	王莲凤	7天	是
822	靓依服饰店	燕山小区东路8 号	王春卞	场所内有塑料花装饰	王春卞	7天	是
823	山东省宝华企业 集团总公司宝华 培训中心	燕山小区西路1 号	孔政	员工四个能力不熟悉	孔政	7天	是
824	鑫宝龙虾店	县东巷105号	任宝珠	灭火器摆放位置不符合要求	任宝珠	7天	是
825	手擀面	东二区14号楼4 号	巩洪平	灭火器未进行黄线管理	巩洪平	7天	是
826	莱特图文	解放路21号	张子芳	未定期开展员工培训	张子芳	7天	是
827	八大碗	东二区14号楼3 号	高民	通道堆放杂物	高民	7天	是
828	一兜食品	芙蓉街64号	刘传兰	灭火器未进行黄线管理	刘传兰	7天	是
829	成人保健商店	燕子山路39号	王月亮	员工四个能力不熟悉	王月亮	7天	是
830	谭木匠专卖店 (古)	泉城路283号-7 号	安其亮	电器线路敷设不符合规定	安其亮	7天	是
831	芙蓉居菜馆	芙蓉街95号	王序兰	电器线路敷设不符合规定	王序兰	7天	是
832	历下二院门诊部	转山西路28号	刘铁军	通道堆放杂物	刘铁军	7天	是

833	酷车天下	转山西路7号	韩大用	场所内有塑料花装饰	韩大用	7天	是
834	草原春羊绒衫	燕子山小区东 路24号	郭善立	疏散指示标志悬挂方向错误	郭善立	7天	是
835	一家人餐馆	明湖东三区18 号楼	文永花	灭火器摆放位置不符合要求	文永花	7天	是
836	奥味轩	县前街34号	陈芳	灭火器摆放位置不符合要求	陈芳	7天	是
837	日光倾城	芙蓉街28号	刘奇	电器线路敷设不符合规定	刘奇	7天	是
838	舒心面馆	明湖小区东三 区1-4号	胡玉领	疏散指示标志悬挂方向错误	胡玉领	7天	是
839	半山坡大酒店	经十路	张峰	灭火器未进行黄线管理	张峰	7天	是
840	平阴玫瑰	省府前街1号	展子力	电器线路敷设不符合规定	展子力	7天	是
841	老街坊水饺城	明湖小区东五 区3号楼-21	朱昌亮	电器线路敷设不符合规定	朱昌亮	7天	是
842	金福万粥店	解放路41号	苏燕	电器线路敷设不符合规定	苏燕	7天	是
843	老北京布鞋	芙蓉街74号	侯传琴	通道堆放杂物	侯传琴	7天	是
844	新月餐厅	明湖小区东三 区19号楼1-1号	刘树强	未定期开展员工培训	刘树强	7天	是
845	龙洞诊所	锦屏家园	李伟	通道堆放杂物	李伟	7天	是
846	童e馆	燕子山路23号	王新凤	灭火器摆放位置不符合要求	王新凤	7天	是
847	蓝色源城	解放路19号	高长庆	灭火器未进行黄线管理	高长庆	7天	是
848	苏朝明小商店	锦屏家园61号 楼东侧板房	苏朝明	灭火器摆放位置不符合要求	苏朝明	7天	是
849	物华堂	趵北路3号	周现勇	灭火器未进行黄线管理	周现勇	7天	是

850	小竹林	山大路190号	宿正春	场所内有塑料花装饰	宿正春	7天	是
851	米香居排骨店	文化东路26号	赵玥	灭火器未进行黄线管理	赵玥	7天	是
852	三江源牛肉面	趵北路11号北邻	叶宝贵	未定期开展员工培训	叶宝贵	7天	是
853	风味小吃	运输街47号	辛海燕	场所内有塑料花装饰	辛海燕	7天	是
854	双圣龙快餐	历下区转山西路7号	叶茂双	员工四个能力不熟悉	叶茂双	7天	是
855	济南军区第二招待所东源羊舍城	解放路	张硕平	未定期开展员工培训	张硕平	7天	是
856	金记牛肉店	休闲街	金述志	疏散指示标志悬挂方向错误	金述志	7天	是
857	外贸服饰	燕子山路37号	程广利	灭火器摆放位置不符合要求	程广利	7天	是
858	玉记米线	明湖小区东五区1号楼-9	房玉平	通道堆放杂物	房玉平	7天	是
859	光合农场	燕子山路17号	李建廷	疏散指示标志悬挂方向错误	李建廷	7天	是
860	李士臣小商店	锦屏家园38-1-101	李士臣	通道堆放杂物	李士臣	7天	是
861	小英文具	燕子山小区东路24号	苗瑛	灭火器摆放位置不符合要求	苗瑛	7天	是
862	信合工程部食堂	旅游路南	王彩凤	未定期开展员工培训	王彩凤	7天	是
863	红蜻蜓专卖店	泉城路319-1号	杨猛	未定期开展员工培训	杨猛	7天	是
864	特星连锁店	解放路25号	孙志钢	电器线路敷设不符合规定	孙志钢	7天	是
865	雅香水饺	芙蓉街45号	滕惠民	员工四个能力不熟悉	滕惠民	7天	是
866	谢帅名士武道馆	锦屏家园42-4-101	谢帅	通道堆放杂物	谢帅	7天	是

867	王林商店	济王公路172号	王林	未定期开展员工培训	王林	7天	是
868	三元吉包子铺	燕子山路17号	黄龙林	场所内有塑料花装饰	黄龙林	7天	是
869	云南风情饰品店	万达东泉韵风情街	王凯	疏散指示标志悬挂方向错误	王凯	7天	是
870	勇青酒水批发	省府东街1号	陈勇	电器线路敷设不符合规定	陈勇	7天	是
871	秦食明月	芙蓉街84号	滕峰	员工四个能力不熟悉	滕峰	7天	是
872	文丽百货	芙蓉街4号	张丽	疏散指示标志悬挂方向错误	张丽	7天	是
873	南京灌汤包	山大路190号	董荣军	未定期开展员工培训	董荣军	7天	是
874	金永KTV	转山西路北头	赵战梅	通道堆放杂物	赵战梅	7天	是
875	彭记水饺	明湖东二区13号楼	费佳	通道堆放杂物	费佳	7天	是
876	济宁瓮肉米饭	县东巷93巷	张传伟	疏散指示标志悬挂方向错误	张传伟	7天	是
877	驴肉干饭	龙景苑5号	董法春	员工四个能力不熟悉	董法春	7天	是
878	长虹布艺	燕子山路21号	贾福义	员工四个能力不熟悉	贾福义	7天	是
879	宏燕礼品	燕山中学北街	张丽平	灭火器未进行黄线管理	张丽平	7天	是
880	双博印务	文化东路26号	孙志亮	灭火器摆放位置不符合要求	孙志亮	7天	是
881	华强商店	寿佛楼后街5-1	徐清河	疏散指示标志悬挂方向错误	徐清河	7天	是
882	山东天海气体有限公司	工业南路	张连国	疏散指示标志悬挂方向错误	张连国	7天	是
883	临沂农家小院	芙蓉街140号	高财	灭火器未进行黄线管理	高财	7天	是

884	历下泰瑞和百货商店	锦屏家园29-2-101	赵守军	灭火器未进行黄线管理	赵守军	7天	是
885	那一口甲鱼馆	县前街36号	王世勇	灭火器未进行黄线管理	王世勇	7天	是
886	林家卫生室	林家庄	雷越华	员工四个能力不熟悉	雷越华	7天	是
887	老中医店	万达东泉韵风情街	张呈海	员工四个能力不熟悉	张呈海	7天	是
888	佳购超市(转山店)	福地街中段	谢俊恩	场所内有塑料花装饰	谢俊恩	7天	是
889	苏记臭豆腐	芙蓉街97号	苏贵兴	场所内有塑料花装饰	苏贵兴	7天	是
890	丽元烤鸭	燕子山小区东路30号	邢兵	通道堆放杂物	邢兵	7天	是
891	张和忠小诊所	锦屏家园58-3-102,103	张和忠	场所内有塑料花装饰	张和忠	7天	是
892	小格调	芙蓉街79号	袁圣广	灭火器摆放位置不符合要求	袁圣广	7天	是
893	知味餐馆	山大路190号	刘明	灭火器未进行黄线管理	刘明	7天	是
894	历下飞云百货便利店	锦屏家园22-1-101	赵守军	未定期开展员工培训	赵守军	7天	是
895	瑞丰印务	文化东路26号	李广新	场所内有塑料花装饰	李广新	7天	是
896	好运来羊汤馆	西城根50-1号	杜银娥	疏散指示标志悬挂方向错误	杜银娥	7天	是
897	佳香居饭馆	燕山小区东路22号	汪修杰	灭火器未进行黄线管理	汪修杰	7天	是
898	山东福彩	燕子山路39号	吴伟丽	员工四个能力不熟悉	吴伟丽	7天	是
899	山西农家小院	芙蓉街136号	崔秀芝	场所内有塑料花装饰	崔秀芝	7天	是
900	小路餐馆	西城根48号	徐超	未定期开展员工培训	徐超	7天	是

901	得利斯	解放路37号	崔树刚	员工四个能力不熟悉	崔树刚	7天	是
902	魏家牛肉汤	明湖东四区11-12	魏清井	通道堆放杂物	魏清井	7天	是
903	疯狂烤翅	芙蓉街55号	姜华	场所内有塑料花装饰	姜华	7天	是
904	柏思特超市	转山西路16号	张力	灭火器未进行黄线管理	张力	7天	是
905	鑫丰园超市	转山西路	叶云祥	员工四个能力不熟悉	叶云祥	7天	是
906	豪味美	运输街33号	陈建田	电器线路敷设不符合规定	陈建田	7天	是
907	韩长财小商店	锦屏家园40-2-101	韩长财	场所内有塑料花装饰	韩长财	7天	是
908	怀泉轩	鞭指巷73号	陈连生	场所内有塑料花装饰	陈连生	7天	是
909	保健驿站店	将军庙街	李再英	场所内有塑料花装饰	李再英	7天	是
910	秘方排骨	明湖小区东三区1-2号	季虎	未定期开展员工培训	季虎	7天	是
911	海右戏剧	芙蓉街66号	刘含珍	电器线路敷设不符合规定	刘含珍	7天	是
912	五金建材店	转山西路7号	赵萍	通道堆放杂物	赵萍	7天	是
913	林家泽泽超市	林家村	陈根亭	灭火器摆放位置不符合要求	陈根亭	7天	是
914	鑫德利快餐	解放路30号	田延庆	电器线路敷设不符合规定	田延庆	7天	是
915	龙凤茶行	燕山小区东路8号	聂绍钟	电器线路敷设不符合规定	聂绍钟	7天	是
916	魅族认证形象店	泉城路272号	李志杰	未定期开展员工培训	李志杰	7天	是
917	赵洋服装店	锦屏家园21-1-102	杨贵芳	场所内有塑料花装饰	杨贵芳	7天	是

918	小叮当米线	芙蓉街97号	赵慧敏	灭火器未进行黄线管理	赵慧敏	7天	是
919	祥宾饭店	转山西路东侧	徐孝祥	场所内有塑料花装饰	徐孝祥	7天	是
920	金德利民快餐	解放路37号	徐剑英	未定期开展员工培训	徐剑英	7天	是
921	济南市君临宾馆有限公司	和平路16号	赵增光	灭火器摆放位置不符合要求	赵增光	7天	是
922	烟台小海捞	燕子山路39号	凌峰	未定期开展员工培训	凌峰	7天	是
923	土大力餐馆	解放路26号	闫水战	未定期开展员工培训	闫水战	7天	是
924	彩票站	明湖小区东三区18号-103	郑新格	灭火器未进行黄线管理	郑新格	7天	是
925	炒鸡店	燕子山小区东路24号	刘志刚	场所内有塑料花装饰	刘志刚	7天	是
926	朵朵开素食	后宰门街37	徐建超	疏散指示标志悬挂方向错误	徐建超	7天	是
927	一佳超市	文化东路24号	孔杰	通道堆放杂物	孔杰	7天	是
928	便民商店	鞭指巷55号	王俊涛	灭火器未进行黄线管理	王俊涛	7天	是
929	曲羨专卖店	万达东泉韵风情街	刘畅	场所内有塑料花装饰	刘畅	7天	是
930	兰州拉面馆	解放路31号	张海三	场所内有塑料花装饰	张海三	7天	是
931	济南历下天豪国际KTV	济南市工业南路28号	李华	场所内有塑料花装饰	李华	7天	是
932	张光清理发店	锦屏家园40-1-101	张光清	灭火器未进行黄线管理	张光清	7天	是
933	宋家米饭铺	运输街24号	唐志强	通道堆放杂物	唐志强	7天	是
934	芦荟系列商店	锦屏家园5-2-202	姬长军	灭火器未进行黄线管理	姬长军	7天	是

935	齐鲁美术厂	鞭指巷115号	任连强	场所内有塑料花装饰	任连强	7天	是
936	山东省吕剧院	解放路	段雨强	疏散指示标志悬挂方向错误	段雨强	7天	是
937	春源百货店	解放路30号	闫佃英	灭火器摆放位置不符合要求	闫佃英	7天	是
938	啊强粥菜馆	按察司街104号	艾运强	灭火器摆放位置不符合要求	艾运强	7天	是
939	咱家把子肉	县东巷91号	王新国	未定期开展员工培训	王新国	7天	是
940	济南家常菜馆	芙蓉街146号	张承海	疏散指示标志悬挂方向错误	张承海	7天	是
941	嵩家扒鸡	和平路15-6号	田延辉	未定期开展员工培训	田延辉	7天	是
942	烧鸡公店	明湖东四区11-27	于庆磊	灭火器摆放位置不符合要求	于庆磊	7天	是
943	韩朝花小商店	锦屏家园41-1-103	韩朝花	灭火器摆放位置不符合要求	韩朝花	7天	是
944	泉城人家	省府东街2号	安刚	电器线路敷设不符合规定	安刚	7天	是
945	泉来顺快餐店	县东巷103号	张胜军	灭火器摆放位置不符合要求	张胜军	7天	是
946	左撇子	东二区14号楼5号	姜萍	通道堆放杂物	姜萍	7天	是
947	新宁百货商店	鞭指巷51号	李仁泉	未定期开展员工培训	李仁泉	7天	是
948	鸭血粉丝	和平路15-23号	刘瑶	通道堆放杂物	刘瑶	7天	是
949	好再来餐馆	省府东街7号	于涛	电器线路敷设不符合规定	于涛	7天	是
950	东北思远饭店	明湖小区东三区22-1	顾世江	灭火器未进行黄线管理	顾世江	7天	是
951	彦菇真丝毛衣店	解放路26号	莫燕	灭火器摆放位置不符合要求	莫燕	7天	是

952	利文米饭	山大路190号	任纪军	场所内有塑料花装饰	任纪军	7天	是
953	泉信房产中介	双忠祠街31号	宋红英	电器线路敷设不符合规定	宋红英	7天	是
954	碧君餐馆	明湖小区东五区3-23	杨飞	灭火器未进行黄线管理	杨飞	7天	是
955	砂锅王	明湖东四区11-26	王凤英	灭火器未进行黄线管理	王凤英	7天	是
956	家园餐馆	西城根50号	张国庆	电器线路敷设不符合规定	张国庆	7天	是
957	京鼎熟食	明湖小区东五区4号楼	万胜华	电器线路敷设不符合规定	万胜华	7天	是
958	蒸饺王	明湖东四区11-23	杨流增	场所内有塑料花装饰	杨流增	7天	是
959	三江源牛肉面	明湖小区东五区3-21	郑佃花	通道堆放杂物	郑佃花	7天	是
960	兰州拉面馆	万达东泉韵风情街	杨占福	场所内有塑料花装饰	杨占福	7天	是
961	土大力	泉城路342号	姜红光	灭火器摆放位置不符合要求	姜红光	7天	是
962	姐妹小饭桌	明湖小区东四区6-1-102	赵希美	灭火器未进行黄线管理	赵希美	7天	是
963	单县羊汤	万达东泉韵风情街	刘航	场所内有塑料花装饰	刘航	7天	是
964	统一银座长虹店	燕子山路21号	聂维苓	电器线路敷设不符合规定	聂维苓	7天	是
965	燕山新居商店	燕山新居7号楼3单元103	张娄雨	通道堆放杂物	张娄雨	7天	是
966	鮰尚坊菜馆	后宰门街33	黎瑞妮	灭火器未进行黄线管理	黎瑞妮	7天	是
967	宽巷子	芙蓉街136号	黄丽玲	通道堆放杂物	黄丽玲	7天	是
968	济南市历下区人民医院转山西路	转山西路3号	戚艳红	灭火器未进行黄线管理	戚艳红	7天	是

969	双举海参	燕子山路23号	王利静	电器线路敷设不符合规定	王利静	7天	是
970	外贸服装	燕子山小区东 路24号	邱桂霞	通道堆放杂物	邱桂霞	7天	是
971	胖子铁板烧烤	芙蓉街158号	刘宏伟	疏散指示标志悬挂方向错误	刘宏伟	7天	是
972	三喜超市	明湖小区东三 区22号-4	李红云	场所内有塑料花装饰	李红云	7天	是
973	优格小铺饰品店	万达东泉韵风 情街	陈虹宁	通道堆放杂物	陈虹宁	7天	是
974	亮点小饭桌	明湖小区东四 区4-1-10	陈玉清	电器线路敷设不符合规定	陈玉清	7天	是
975	高家香油坊	西城根48-1号	高宝华	通道堆放杂物	高宝华	7天	是
976	龙汇国际商务会 所	山东省济南市 历下区燕子山 小区东路	翟滨	未定期开展员工培训	翟滨	7天	是
977	老张家菜馆	燕山小区	孙奇涛	疏散指示标志悬挂方向错误	孙奇涛	7天	是
978	济南嘉汇商务酒 店	和平路15-20号	徐桂郴	电器线路敷设不符合规定	徐桂郴	7天	是
979	两条腿裤行	燕子山路15号	姜秀慧	未定期开展员工培训	姜秀慧	7天	是
980	杰克沃克服装店	泉城路285号	李连平	未定期开展员工培训	李连平	7天	是
981	济南克草装饰公 司	燕山中学北街	徐正武	通道堆放杂物	徐正武	7天	是
982	电动车维修	寿佛楼后街3	于宪亮	疏散指示标志悬挂方向错误	于宪亮	7天	是
983	李宗刚修记2元 小超市	锦屏家园40-2- 102	李宗刚	电器线路敷设不符合规定	李宗刚	7天	是
984	吉祥混沌面	明湖小区东四 区11-29	蔡素莺	电器线路敷设不符合规定	蔡素莺	7天	是

985	沙县小吃	和平路18-10号	吴淑倩	灭火器未进行黄线管理	吴淑倩	7天	是
986	银座花园诊所	转山西路7号	杨瑞连	通道堆放杂物	杨瑞连	7天	是
987	贝德罗专卖店	泉城路319-10号	徐峰	未定期开展员工培训	徐峰	7天	是
988	如家洗车转山店	转山西路	张力	通道堆放杂物	张力	7天	是
989	兰州来面	芙蓉街99号	马学伟	未定期开展员工培训	马学伟	7天	是
990	赵永彪贵族精品服饰商店	锦屏家园41-2-202	赵永彪	电器线路敷设不符合规定	赵永彪	7天	是
991	麻辣香锅	太平寺街1号	吴强	疏散指示标志悬挂方向错误	吴强	7天	是
992	安泰服装店	万达东泉韵风情街	张秀梅	场所内有塑料花装饰	张秀梅	7天	是
993	燕香居菜馆	运输街6号	徐振宇	灭火器摆放位置不符合要求	徐振宇	7天	是
994	济南市历下区义和宾馆	工业南路43号	徐继祥	疏散指示标志悬挂方向错误	徐继祥	7天	是
995	金德利快餐店	趵北路21号	史占红	灭火器摆放位置不符合要求	史占红	7天	是
996	醉仙洞饭店	龙洞佛峪	李守亮	员工四个能力不熟悉	李守亮	7天	是
997	军品服饰店	万达东泉韵风情街	李文涛	通道堆放杂物	李文涛	7天	是
998	胶东风味馆	芙蓉街127号	董华华	通道堆放杂物	董华华	7天	是
999	多妮妮洗衣	燕子山路39号	刘迎娟	场所内有塑料花装饰	刘迎娟	7天	是
1000	红太阳书店	燕子山路17号	袁金莲	员工四个能力不熟悉	袁金莲	7天	是
1001	秦盛祥西安羊肉泡馍	明湖东四区14-3	徐磊	通道堆放杂物	徐磊	7天	是

		1002	酷宝贝童装店	锦屏家园21-1-102	杨金祥	灭火器摆放位置不符合要求	杨金祥	7天	是
--	--	------	--------	--------------	-----	--------------	-----	----	---

是	www.jnfirm.com
---	----------------