

消防安全大排查大整治活动统计表（公布执法检查情况）

地市	序号	单位场所名称	检查人	检查时间	抽查部位	发现的火灾隐患和问题	提出的整改意见	行政处罚情况	
	1	上岛咖啡厅省委店（市中）	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.25	全部	1. 灭火器过期失效2. 标准化标示不完善3. 员工不会使用灭火器4. 遮挡消防器材	责令改正通知书（〔2013〕第83264号）	无	
	2	港湾海鲜大排档（市中）	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.25	一层、厨房	1. 安全出口堆放杂物2. 标准化标示不完善3. 员工不会使用灭火器4. 安全出口标志不是灯箱式	责令改正通知书（〔2013〕第83261号）	无	
	3	上海同茂兴面菜馆（市中）	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.25	一层、厨房	1. 挪用消防器材2. 安全疏散标志损坏3. 员工不掌握四个能力	责令改正通知书（〔2013〕第83262号）	无	
	4	山东济南市中兴润百碗香排骨米饭铺	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.25	一层、厨房	1. 灭火器过期失效2. 堵塞消防车通道3. 员工不掌握四个能力4. 安全出口标志不是灯箱式	责令改正通知书（〔2013〕第83263号）	无	
	5	济南市中贵宾台台香永和餐饮店	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.25	一层	1. 灭火器过期失效2. 堵塞疏散通道3. 员工不掌握四个能力4. 安全出口标志不是灯箱式	责令改正通知书（〔2013〕第83241号）	无	
	6	康健足浴	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.24	全部	1. 存在塑料花2. 安全疏散标志损坏3. 员工不掌握四个能力4. 安全出口堆放杂物	责令改正通知书（〔2013〕第83247号）	无	
	7	济南军区厨师培训基地	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.24	一层	1. 存在塑料花2. 安全疏散标志损坏3. 员工不掌握四个能力4. 安全出口堆放杂物	责令改正通知书（〔2013〕第83246号）	无	
	8	济南市华联家园超市有限公司	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.24	全部	1. 灭火器过期失效2. 堵塞疏散通道3. 员工不掌握四个能力4. 安全出口标志不是灯箱式	责令改正通知书（〔2013〕第83245号）	无	
	9	市中区都来聚娱乐中心	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.23	一层	1. 安全出口堆放杂物2. 标准化标示不完善3. 员工不会使用灭火器4. 灭火器挪作他用。	责令改正通知书（〔2013〕第83244号）	无	
	10	市中区夜浪娱乐中心	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.23	一层	1. 灭火器过期失效2. 消防器材损坏3. 员工不掌握四个能力4. 安全出口标志不是灯箱式	责令改正通知书（〔2013〕第83243号）	无	

11	金润阳光幼儿园	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.23	全部	1.安全出口堆放杂物2.标准化标示不完善3.员工不会使用灭火器4.遮挡消防器材	责令改正通知书 ([2013]第83242号)	无	
12	市中区韩尚阁自助餐厅 (复查)	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.21	全部	使用不合格消防产品	行政处罚	20136978	
13	济南市中小海仙酒家 (复查)	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.21	全部	使用不合格消防产品	行政处罚	20136981	
14	济南市市中区春蕾幼儿园	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.21	全部	1.存在塑料花2.安全疏散标志损坏3.员工不掌握四个能力4.安全出口堆放杂物	责令改正通知书 ([2013]第98734号)	无	
15	济南俊华建筑工程有限公司 (复查)	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.21	全部	[复查合格]		无	
16	济南市中金硕果水饺城 (济微路店)	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.21	全部	1.存在塑料花2.安全疏散标志损坏3.员工不掌握四个能力4.安全出口堆放杂物	责令改正通知书 ([2013]第98737号)	无	
17	济南中联股骨头病医院	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.18	全部	1.存在塑料花2.安全疏散标志损坏3.员工不掌握四个能力4.安全出口堆放杂物	责令改正通知书 ([2013]第97718号)	无	
18	济南周围血管病医院	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.18	全部	1.灭火器过期失效2.消防器材损坏3.员工不掌握四个能力4.安全出口标志不是灯箱式	责令改正通知书 ([2013]第97717号)	无	
19	山东红十字眼科医院	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.18	全部	1.安全出口堆放杂物2.标准化标示不完善3.员工不会使用灭火器4.遮挡消防器材	责令改正通知书 ([2013]第97716号)	无	
20	济南天辰佳明工贸有限公司	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.18	车间办公室	存在聚氨酯泡沫夹芯彩钢板	责令改正通知书 ([2013]第83060号)	查封	
21	山东省济南第三中学	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.18	教学楼	1.安全出口锁闭2.标准化标示不完善3.员工不会使用灭火器4.遮挡消防器材	责令改正通知书 ([2013]第97715号)	无	
22	济南利蒙制药有限公司	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.18	厂房	1.灭火器过期失效2.堵塞消防车通道3.员工不掌握四个能力4.安全出口标志不是灯箱式	责令改正通知书 ([2013]第83063号)	无	
23	丽尔美牙科有限公司 (复查)	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.17	厂房	[复查合格]		无	
24	济南市中小海仙酒家	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.17	客房	1.灭火器过期失效2.堵塞消防车通道3.员工不掌握四个能力4.安全出口标志不是灯箱式	责令改正通知书 ([2013]第93981号)	无	

25	市中区韩尚阁自助餐厅	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.17	全部	使用不合格消防产品	责令改正通知书 ([2013]第83978号)	无	
26	新城塑钢门窗	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.16	一层	1. 灭火器过期失效2. 堵塞消防车通道3. 员工不掌握四个能力4. 安全出口标志不是灯箱式	责令改正通知书 ([2013]第97693号)	无	
27	济南汇都大酒店市 中店	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.16	1-2层	1. 存在塑料花2. 标准化标示不完善3. 员工不会使用灭火器4. 遮挡消防器材	责令改正通知书 ([2013]第97694号)	无	
28	济南金鼎混凝土有限 责任公司	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.16	全部	1. 挪用灭火器2. 存在塑料花3. 员工不掌握四个能力4. 堵塞消防车通道	责令改正通知书 ([2013]第97692号)	无	
29	山东教育出版社有限 公司	周敬民、孙宗滨	2013.10.14	全部	合格			
30	济南好旺美食食品有 限公司(复查)	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.15	厂房	[复查合格]		无	
31	明天大酒店	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.15	一层、厨房	1. 安全出口堆放杂物2. 标准化标示不完善3. 员工不会使用灭火器4. 遮挡消防器材	责令改正通知书 ([2013]第97639号)	无	
32	光明旅馆	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.15	客房	1. 灭火器过期失效2. 堵塞消防车通道3. 员工不掌握四个能力4. 安全出口标志不是灯箱式	责令改正通知书 ([2013]第97644号)	无	
33	四川酒楼招待所	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.15	客房	1. 安全出口堆放杂物2. 标准化标示不完善3. 员工不会使用灭火器4. 遮挡消防器材	责令改正通知书 ([2013]第97645号)	无	
34	济南华欣如意机床公 司(复查)	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.14	厂房	[复查合格]		无	
35	邵而幼儿园	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.14	全部	1. 防火分区不符合标准2. 堵塞消防车通道3. 员工不掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第07615号)	无	
36	济南大学西校区	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.14	1层	电线私拉乱扯	责令改正通知书 ([2013]第97646号)	无	
37	市中区派乐儿童游乐园	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.14	全部	1. 存在塑料花2. 标准化标示不完善3. 员工不会使用灭火器	责令改正通知书 ([2013]第07608号)	无	
38	山东天禧舜和酒店有 限公司济南舜和环宇店	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.14	全部	大厅东侧采用可燃材料装修	责令改正通知书 ([2013]第07609号)	无	
39	济南市中金麦饺子 店	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.12	全部	1. 灭火器数量不足2. 堵塞消防车通道3. 员工不掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第07616号)	无	

40	济南市中金小宝炒鸡店	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.12	全部	1. 消火栓压力低2 存在塑料花3. 员工不掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第07617号)	无	
41	罗而小学	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.12	教学楼	1. 存在塑料花2. 标准化标示不完善3. 员工不会使用灭火器	责令改正通知书 ([2013]第07614号)	无	
42	市中区韩尚阁自助餐厅	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.11	1-2层	1. 未按要求设置封闭楼梯间2. 堵塞消防车通道3. 员工不掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第83978号)	无	
43	济南明美机械有限公司(复查)	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.11	厂房	[复查合格]		无	
44	济南盛国机械公司(复查)	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.11	厂房	[复查合格]	责令改正通知书 ([2013]第05115号)	无	
45	党家庄邵而小学	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.11	教学楼	1. 未按要求设置封闭楼梯间2. 堵塞消防车通道3. 员工不掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第04113号)	无	
46	红苹果幼儿园	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.11	教学楼	未按要求设置封闭楼梯间	责令改正通知书 ([2013]第02215号)	无	
47	山东明都餐饮有限公司	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.10	一层	百家兴餐馆营业厅顶棚装修材料大量使用易燃塑料制品	责令改正通知书 ([2013]第02223号)	无	
48	济南电之星电气有限公司(复查)	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.10	厂房	[复查合格]		无	
49	后龙诊所	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.10	全部	1. 存在塑料花2. 标准化标示不完善3. 员工不会使用灭火器	责令改正通知书 ([2013]第07738号)	无	
50	前龙诊所	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.10	全部	1. 消火栓压力低2. 闭门器损坏3. 员工不掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第07737号)	无	
51	福源诊所(济微路)	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.10	全部	1. 消防控制室人员操作不熟练2. 堵塞消防车通道3. 员工不掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第07733号)	无	
52	贵煌维也纳酒店	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.10	1层	1. 遮挡消火栓2. 堵塞消防车通道3. 员工不掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第07728号)	无	
53	中海环宇城	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.09	1-2层	员工不掌握一懂三会、四个能力、灭火器压力不足	责令改正通知书 ([2013]第07727号)	无	
54	八一礼堂(复查)	于克臣、周敬民、孙宗滨	2013.10.09	礼堂	复查合格		无	
55	刘家餐馆	吴维刚、苗伯彦	2013.10.08	场所内	1、消防安全标示存在损坏情况 2、疏散逃生基本消防安全常识掌握不熟练。	责令改正通知书 ([2013]第02203号)	无	

56	济南金山特色水饺城	吴维刚、苗伯彦	2013.10.08	场所内	1.一处常闭式防火门闭门器损坏。2.应急灯损坏未及时修理	责令改正通知书 （[2013]第02204号）	无	
57	川香食府	吴维刚、苗伯彦	2013.10.08	场所内	1、一处安全出口封闭。 2、楼梯间堆放杂物	责令改正通知书 （[2013]第02205号）	无	
58	军航烟酒商行	吴维刚、苗伯彦	2013.10.08	场所内	1、消防安全疏散指示标识脱落 2、员工四个能力掌握不熟练。	责令改正通知书 （[2013]第02206号）	无	
59	半闲堂玉器店	吴维刚、苗伯彦	2013.10.09	场所内	1.安全标示不清晰 2.未设置灭火器黄色区域3.未组织员工进行消防逃生演习	责令改正通知书 （[2013]第02199号）	无	
60	靠山屯熟肉店	吴维刚、苗伯彦	2013.10.09	场所内	1.安全标志摆放不准确 2.应急灯未通电3.灭火器配置不足	责令改正通知书 （[2013]第02200号）	无	
61	老燕喜堂蒸包	吴维刚、苗伯彦	2013.10.09	场所内	1.未配置灭火器 2.应急灯未通电 3.货物摆放不符合标准	责令改正通知书 （[2013]第02201号）	无	
62	济南大佳缘商贸有限公司	吴维刚、苗伯彦	2013.10.09	场所内	1、消防安全疏散指示标识脱落 2、员工四个能力掌握不熟练。 3.货物摆放不符合标准	责令改正通知书 （[2013]第02202号）	无	
63	济南市中青竹辕大众足疗保健中心	吴维刚、苗伯彦	2013.10.10	场所内	该单位内未设置防火门，且建筑消防设施以及瘫痪，损坏严重，不再具备防火灭火功能。	责令改正通知书 （[2013]第07720号）	无	
64	济南百合园林雅园文化商场	吴维刚、苗伯彦	2013.10.10	场所内	1.安全标示不清晰 2.灭火器不足3.门前停放车辆，堵塞消防车通道	责令改正通知书 （[2013]第02194号）	无	
65	济南名优小吃城	吴维刚、苗伯彦	2013.10.10	营业区域	1.未设置灭火器黄线区域2.配置灭火器数量不足3.应急灯上摆放塑料花	责令改正通知书 （[2013]第07739号）	无	
66	济南旅游汽车站	吴维刚、苗伯彦	2013.10.10	站点超市	1.灭火器压力不足2.应急灯未通电3.安全出口堆放杂物	责令改正通知书 （[2013]第02197号）	无	
67	市中区利金美食城	吴维刚、苗伯彦	2013.10.11	营业区域	1.油烟未及时清理2.门前停放车辆，堵塞消防车通道3.	责令改正通知书 （[2013]第07783号）	无	
68	济南仁者餐饮管理有限公司（二七）	吴维刚、苗伯彦	2013.10.11	营业区域	1.安全标示不清晰 2.灭火器不足3.应急灯损坏	责令改正通知书 （[2013]第02227号）	无	

69	济南城建宾馆	吴维刚、苗伯彦	2013.10.11	营业区域	1.未设置灭火器黄线区域2.配置灭火器数量不足3.擅自挪用消防器材	责令改正通知书 ([2013]第07270号)	无	
70	市中区木子记快餐店	吴维刚、苗伯彦	2013.10.11	营业区域	1.灭火器压力不足2.应急灯未通电3.安全出口堆放杂物	责令改正通知书 ([2013]第02228号)	无	
71	济南怡文轩艺术品有限公司	吴维刚、苗伯彦	2013.10.12	营业区域	1.员工未掌握四个能力2.门前停放车辆,堵塞消防车通道3.灭火器未成组摆放	责令改正通知书 ([2013]第07599号)	无	
72	尚唯莎名媛店	吴维刚、苗伯彦	2013.10.12	营业区域	1.安全标示不清晰2.未设置灭火器黄线区域3.货物堵塞疏散通道	责令改正通知书 ([2013]第07785号)	无	
73	济南经十一路小学	吴维刚、苗伯彦	2013.10.12	营业区域	1.未进行消防安全培训2.配置灭火器数量不足3.一处消防安全门损坏	责令改正通知书 ([2013]第07598号)	无	
74	天枣源有限公司	吴维刚、苗伯彦	2013.10.12	营业区域	1.灭火器压力不足2.应急灯未通电3.安全出口堆放杂物	责令改正通知书 ([2013]第07784号)	无	
75	济南顺路通有限责任公司	吴维刚、苗伯彦	2013.10.14	营业区域	1.消防标示不清晰2.门前停放车辆,堵塞消防车通道3.应急灯未通电	责令改正通知书 ([2013]第07623号)	无	
76	济南市中区英雄山路牙科诊所	吴维刚、苗伯彦	2013.10.14	营业区域	1.安全标示不清晰2.灭火器不足3.应急灯损坏	责令改正通知书 ([2013]第07622号)	无	
77	乔丹专卖店(英雄山路)	吴维刚、苗伯彦	2013.10.14	营业区域	1.未设置灭火器黄线区域2.员工未掌握四个能力3.擅自挪用消防器材	责令改正通知书 ([2013]第07625号)	无	
78	精益眼镜店(英雄山路)	吴维刚、苗伯彦	2013.10.14	营业区域	1.灭火器压力不足2.货物摆放堵塞安全门3.员工未掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第07624号)	无	
79	山东百富辰资产管理有限公司	吴维刚、苗伯彦	2013.10.15	营业区域	1.消防标示不清晰2.未配置灭火器3.遮挡消防器材	责令改正通知书 ([2013]第97649号)	无	
80	瀚银万嘉电子科技有限公司	吴维刚、苗伯彦	2013.10.15	营业区域	1.安全标示不清晰2.灭火器不足3.应急灯损坏	责令改正通知书 ([2013]第97648号)	无	
81	市中爱东休闲餐厅	吴维刚、苗伯彦	2013.10.15	大厅	1.未设置灭火器黄线区域2.油烟未及时清理3.擅自挪用消防器材	责令改正通知书 ([2013]第97647号)	无	
82	人防商城阳光网吧	吴维刚、苗伯彦	2013.10.15	包间	1.灭火器数量不足2.货物摆放堵塞安全门3.员工未掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第97651号)	无	
83	荷轩美容院	吴维刚、苗伯彦	2013.10.16	营业区域	1.消防标示不清晰2.未配置灭火器3.遮挡消防器材	责令改正通知书 ([2013]第83103号)	无	

84	米多服装店	吴维刚、苗伯彦	2013.10.16	营业区域	1. 安全标示不清晰 2. 灭火器不足3. 应急灯损坏	责令改正通知书 ([2013]第83106号)	无	
85	格力空调建设路店	吴维刚、苗伯彦	2013.10.16	大厅	1. 未设置灭火器黄线区域2. 货物摆放堵塞疏散通道3. 擅自挪用消防器材	责令改正通知书 ([2013]第83104号)	无	
86	济南市中贝贝稻香园蛋糕店	吴维刚、苗伯彦	2013.10.16	操作间	1. 灭火器数量不足2. 货物摆放堵塞安全门3. 员工未掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第83105号)	无	
87	市中区润轩食品商店	吴维刚、苗伯彦	2013.10.17	营业区域	1. 安全标志摆放不准确 2. 员工未按时进行安全培训3. 门口停放车辆, 影响消防车	责令改正通知书 ([2013]第83100号)	无	
88	济南市中华鑫超市	吴维刚、苗伯彦	2013.10.18	营业区域	1. 货物遮挡消防门2. 未配置灭火器3. 安全标示未通电	责令改正通知书 ([2013]第83101号)	无	
89	秀绒服饰店	吴维刚、苗伯彦	2013.10.17	大厅	1. 员工未掌握四个能力 2. 配置灭火器数量不足 3. 货物摆放遮挡安全门	责令改正通知书 ([2013]第83102号)	无	
90	济南市中飞龙皇家咖啡西餐厅	吴维刚、苗伯彦	2013.10.17	操作间	1. 灭火器压力不足2. 应急灯未通电3. 人员未掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第83099号)	无	
91	济南铁路二七幼儿园	吴维刚、苗伯彦	2013.10.18	营业区域	1. 安全标示不清晰 2. 未设置灭火器黄色区域3. 未组织员工进行消防逃生演习	责令改正通知书 ([2013]第98739号)	无	
92	山东苏宁电器有限公司英雄山鲁分公司	吴维刚、苗伯彦	2013.10.18	营业区域	1. 安全标志摆放不准确 2. 应急灯未通电3. 灭火器配置不足	责令改正通知书 ([2013]第98740号)	无	
93	十四中鞋店	吴维刚、苗伯彦	2013.10.18	大厅	1. 未配置灭火器 2. 应急灯未通电 3. 货物摆放不符合标准	责令改正通知书 ([2013]第83064号)	无	
94	山东瑞泽跆拳道	吴维刚、苗伯彦	2013.10.18	操作间	1、消防安全疏散指示标识脱落 2、员工四个能力掌握不熟练。 3. 货物摆放不符合标准	责令改正通知书 ([2013]第83065号)	无	
95	济南市中友好宾馆	吴维刚、苗伯彦	2013.10.21	营业区域	1. 应急灯损坏2. 员工未按时进行安全培训3. 门口停放车辆, 影响消防车	责令改正通知书 ([2013]第83160号)	无	
96	济南世纪佳酒店	吴维刚、苗伯彦	2013.10.21	营业区域	1. 货物遮挡消防门2. 电线未穿管3. 安全标示未通电	责令改正通知书 ([2013]第83159号)	无	

97	建设路超意兴快餐店	吴维刚、苗伯彦	2013.10.21	营业区域	1. 员工未掌握四个能力 2. 油烟未及时清理3. 货物摆放遮挡安全门	责令改正通知书 ([2013]第83108号)	无	
98	济南冠华体育用品有限公司	吴维刚、苗伯彦	2013.10.21	营业区域	1. 灭火器压力不足2. 应急灯未通电3. 人员未掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第83158号)	无	
99	济南东方明珠文化有限公司	吴维刚、苗伯彦	2013.10.22	营业区域	1. 应急灯损坏2. 员工未按时进行安全培训3. 遮挡一处消防栓	责令改正通知书 ([2013]第83276号)	无	
100	济南市中琪雨柔婷美容护肤店	吴维刚、苗伯彦	2013.10.22	营业区域	1. 货物遮挡消防门2. 灭火器未成组摆放3. 安全标示未通电	责令改正通知书 ([2013]第83275号)	无	
101	味千餐饮有限公司	吴维刚、苗伯彦	2013.10.22	大厅、厨房	1. 员工未掌握四个能力 2. 油烟未及时清理3. 货物摆放遮挡安全门	责令改正通知书 ([2013]第83278号)	无	
102	留香居家常菜	吴维刚、苗伯彦	2013.10.22	大厅、厨房	1. 灭火器压力不足2. 应急灯未通电3. 油烟未及时清理	责令改正通知书 ([2013]第83277号)	无	
103	江水土菜馆	吴维刚、苗伯彦	2013.10.23	大厅	该场所依法应当进行消防验收, 但其未经消防验收擅自投入使用。	责令改正通知书 ([2013]第93990号)	无	
104	市中区可韵美容中心	吴维刚、苗伯彦	2013.10.23	营业区域	1. 货物摆放遮挡安全门 2. 灭火器干粉过期3. 安全标示未通电	责令改正通知书 ([2013]第83269号)	无	
105	李品起全羊馆	吴维刚、苗伯彦	2013.10.23	大厅、厨房	1. 未设置安全标志2. 油烟未及时清理3. 货物摆放遮挡安全门	责令改正通知书 ([2013]第93263号)	无	
106	市中区庄泽菜馆(二七)	吴维刚、苗伯彦	2013.10.23	大厅、厨房	1. 未设置灭火器黄线区域2. 应急灯未通电3. 门口车辆堵塞消防通道	责令改正通知书 ([2013]第83271号)	无	
107	颖光翡翠	吴维刚、苗伯彦	2013.10.24	营业区域	1. 安全标志摆放不准确 2. 员工未按时进行安全培训3. 门口停放车辆, 影响消防车	责令改正通知书 ([2013]第87277号)	无	
108	(市中区)至尊源茶馆	吴维刚、苗伯彦	2013.10.24	营业区域	1. 货物遮挡消防门2. 未配置灭火器3. 安全标示未通电	责令改正通知书 ([2013]第87278号)	无	
109	(市中区)怡然茶吧	吴维刚、苗伯彦	2013.10.24	大厅	1. 员工未掌握四个能力 2. 配置灭火器数量不足 3. 货物摆放遮挡安全门	责令改正通知书 ([2013]第87279号)	无	
110	济南(市中区)金秋茶行	吴维刚、苗伯彦	2013.10.25	操作间	1. 灭火器压力不足2. 应急灯未通电3. 人员未掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第87280号)	无	
111	济南贵和购物中心体育中心店	吴维刚、苗伯彦	2013.10.25	营业区域	1. 安全标志摆放不准确 2. 员工未按时进行安全培训3. 门口停放车辆, 影响消防车	责令改正通知书 ([2013]第87273号)	无	

112	(济南)市中三江源牛肉面	吴维刚、苗伯彦	2013.10.25	操作间	1. 油烟未及时清理2. 未配置灭火器3. 安全标示未通电	责令改正通知书 ([2013]第87274号)	无	
113	兰州拉面(梁北)	吴维刚、苗伯彦	2013.10.25	大厅、厨房	1. 员工未掌握四个能力 2. 油烟未及时清理3. 货物摆放遮挡安全门	责令改正通知书 ([2013]第87276号)	无	
114	宜家商品超市	吴维刚、苗伯彦	2013.10.25	大厅	1. 灭火器压力不足2. 应急灯未通电3. 货物摆放影响人员逃生	责令改正通知书 ([2013]第87275号)	无	
115	丁香花酱肉	吴维刚、苗伯彦	2013.09.11	场所内	场所内2具灭火器标识内容不全, 没有筒体钢印	责令改正通知书 ([2013]第93264号)	拟对其进行行政处罚	
116	济南市中印之源印务社	吴维刚、苗伯彦	2013.09.12	场所内	场所内2具灭火器标识内容不全, 没有筒体钢印	责令改正通知书 ([2013]第93265号)	拟对其进行行政处罚	
117	丁香花酱肉(复查)	吴维刚、苗伯彦	2013.09.12	大厅	1、 <input checked="" type="checkbox"/> 3、人员密集场所使用 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格、 <input type="checkbox"/> 国家明令淘汰的消防产品;	复查不合格	正对其进行行政处罚	
118	济南市中印之源印务社(复查)	吴维刚、苗伯彦	2013.09.12	场所内	1、 <input checked="" type="checkbox"/> 3、人员密集场所使用 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格、 <input type="checkbox"/> 国家明令淘汰的消防产品;	复查不合格	正对其进行行政处罚	
119	济南万佳多彩网络文化有限公司	姜吉军、李波	2013.10.24	网吧营业区	1. 网吧上网人员吸烟。	责令改正通知书 ([2013]第83235号)	无	
120	济南捷美公司	姜吉军、李波	2013.10.24	单位全部	1. 未组织员工进行消防安全演练; 2. 安全出口标志灯损坏	责令改正通知书 ([2013]第83233号)	无	
121	济南黄河路桥工程公司	姜吉军、李波	2013.10.24	消防控制室	1. 消防控制室火灾自动报警系统带故障运行。	责令改正通知书 ([2013]第83234号)	无	
122	山东东方美食学院	姜吉军、李波	2013.10.24	学校全部	1、学校内的灭火器药剂全部过期; 2、南侧学校公寓1-2楼的安全出口标识和安全疏散标识损坏;	责令改正通知书 ([2013]第83232号)	无	
123	济南市中开元网吧	姜吉军、李波	2013.10.23	单位全部	1. 网吧场所内上网人员吸烟; 2. 场所内缺少防火门; 3. 员工不掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第93253号)	无	
124	市中区张爽百货商店(复查)	姜吉军、李波	2013.10.23	单位全部	1. 商店未配备灭火器; 2. 员工消防安全“四个能力”不熟练; 3. 线路未穿管敷设	复查合格	无	

125	济南市中顺意快餐店 (复查)	姜吉军、李波	2013.10.23		1、快餐店灭火器过期； 2、厨房操作间未设置燃气泄漏报警装置；3、提问一名员工，消防安全四个能力“不熟练”	复查合格	无	
126	市中区同庆宾馆	姜吉军、李波	2013.10.23		1、安全出口堆放杂物，已整改； 2、灭火器未成组摆放，挪作他用，已整改； 3、电器线路未穿管敷设；	责令改正通知书 ([2013]第93262号)	无	
127	市中区私家百和餐厅	姜吉军、李波	2013.10.23		1、大厅存在塑料花； 2、大厅南侧通道堆放杂物；	责令改正通知书 ([2013]第93260号)	无	
128	济南三棋缘网络服务有限公司	姜吉军、李波	2013.10.23		1. 一层安全出口疏散通道堆放杂物，影响安全疏散；2. 二层北侧安全出口标志损坏；3. 二层北侧安全出口锁闭；4. 二层网吧上网人吸烟。	责令改正通知书 ([2013]第93993号)	无	
129	济南爱书人欢乐时空网络服务有限公司(复查)	姜吉军、李波	2013.10.22		使用不合格消防器材	受案处罚	无	
130	济南万佳海纳网络文化有限公司(复查)	姜吉军、李波	2013.10.22		使用不合格消防器材	受案处罚	无	
131	济南爱书人奔腾网络服务有限公司1	姜吉军、李波	2013.10.22		1. 网吧南侧安全出口标志损坏； 2. 网吧工作人员不掌握消防安全四个能力。	责令改正通知书 ([2013]第83170号)	无	
132	济南市中多彩招待所	姜吉军、李波				责令改正通知书 ([2013]第83109号)	无	

133	中铁十局物业管理有限 公司铁路南苑小区1区	姜吉军、李波	2013. 10. 08	南苑小区1区	1、消防控制室无人值班，火灾自动报警系统停用，消防泵房系统停用；室内消火栓无水；各层火灾显示盘电源关闭。2、一区2号楼1层疏散通道停放自行车、电瓶车影响疏散；3、1区1-4号楼部分防火门闭门器损坏；4、1区1-4号楼安全出口标志和应急照明灯部分损坏；5、1区1-4号楼各楼层堆放杂物；6、1区1-4号楼各楼层常闭式防火门处于开启状态。	复查合格	无	
134	中铁十局物业管理有限 公司铁路南苑小区3区	姜吉军、李波	2013. 10. 08	南苑小区3区	1、消防控制室值班1人，不符合规定；消防控制室值班人员未持证上岗，对消防控制系统不会操作；2、消防控制室火灾报警控制系统故障运行（有火警点158个、屏蔽点1个）消防控制室设值班休息床，堆放杂物；3、3区各楼层室内消火栓无水；4、3区各楼层部分应急照明和疏散指示标志损坏；5、3层各楼层火灾显示盘没有电源；6、3区3号楼1单元地下一层自行车坡道处室内消火栓无水带、水枪、栓头丢失；7、3区5号楼2单元地下一层楼梯口处室内消火栓无水带、水枪；8、3区各楼层疏散通道堆放杂物	复查合格	无	

135	济南平嘉大药房有限公司 四季花园店	姜吉军、李波	2013.10.08	药店全部	1、地下一层电线未穿管敷设；2、通向地下一层楼梯存放杂物；3、一楼西消火栓北遮挡；4、地下一层存放药品房；5、未提供开业前消防安全检查手续。	责令改正通知书 ([2013]第07898号)	无	
136	济南市四季花园幼儿园	姜吉军、李波	2013.10.08	幼儿园全部	1、门口存在塑料装饰；2、二楼应急照明灯损坏；3、二楼东侧安全出口封锁；4、一楼安全疏散门向内开启。	责令改正通知书 ([2013]第07778号)	无	
137	济南大明老年公寓	姜吉军、李波	2013.10.12	全部	1、老年公寓电源线路未穿管敷设；2、老年公寓配置灭火器数量不足；3、老年公寓未设置应急照明和疏散指示标志；4、老公与二、三层缺少一部疏散楼梯。	责令改正通知书 ([2013]第07986号)	无	
138	济南军恒物业管理有限公司	姜吉军、李波	2013.10.12	全部	物业公司办公区使用聚氨酯泡沫夹芯板	责令改正通知书 ([2013]第07986号)	无	
139	市中区金味食府(复查)	姜吉军、李波	2013.10.12	全部	1、厨房未设防火门；2、液化气瓶组间未设置防静电措施、燃气泄漏报警器；3、门口南侧有泡沫彩钢板房	复查合格	无	
140	济南平嘉大药房有限公司四季花园店(复查)	姜吉军、李波	2013.10.12	营业区、仓库	1.地下一层电线未穿管敷设； 2.通向地下一层楼梯堆放杂物； 3.一楼西消火栓被遮挡； 4.地下一层存放药品房间； 5.未提供开业前消防安全检查手续。	复查合格	无	
141	国网技术学院	姜吉军、李波	2013.10.11	教学区	1.火灾自动报警系统未与城市远程监控系统联网。	责令改正通知书 ([2013]第07781号)	无	

142	山东鲁能商贸有限公司贵友大酒店	姜吉军、李波	2013.10.11	营业区	1.火灾自动报警系统未与城市远程监控系统联网。	责令改正通知书 ([2013]第07782号)	无	
143	顺鑫轮胎电瓶总汇	李波、姜吉军	2013.10.11	营业区	员工四个能力不掌握	责令改正通知书 ([2013]第07765号)	无	
144	市中区协和宠物医院	李波、姜吉军	2013.10.11	营业区	1、二楼有人住宿 2、员工四个能力不掌握	责令改正通知书 ([2013]第07766号)	无	
145	济南市中浪淘沙商务酒店	姜吉军、李波	2013.10.10	营业区	1.火灾自动报警系统未与城市远程监控系统联网。	责令改正通知书 ([2013]第07777号)	无	
146	济南市哮喘病医院	姜吉军、李波	2013.10.10	营业区	1.火灾自动报警系统未与城市远程监控系统联网。	责令改正通知书 ([2013]第07780号)	无	
147	济南市市中区顺意快餐店	李波、姜吉军	2013.10.10	营业区	1、快餐店灭火器过期； 2、厨房操作间未设置燃气泄漏报警装置；3、提问一名员工，消防安全四个能力“不熟练”	责令改正通知书 ([2013]第06546号)	无	
148	市中区张爽百货商店	李波、姜吉军	2013.10.10	营业区	1.商店未配备灭火器； 2.员工消防安全“四个能力”不熟练；3.线路未穿管敷设	责令改正通知书 ([2013]第02208号)	无	
149	济南市中鑫家福旅馆	姜吉军、李波	2013.10.15	营业区	1.疏散通道堆放杂物	责令改正通知书 ([2013]第97654号)	无	
150	济南市中蓝天旅馆	姜吉军、李波	2013.10.15	营业区	1.配置的灭火器药材过期；2.1具应急照明装置未接电源	责令改正通知书 ([2013]第97655号)	无	
151	陈记炒鸡王	李波、姜吉军	2013.10.15	营业区	1.未组织员工进行消防演练	责令改正通知书 ([2013]第97686号)	无	
152	永和豆浆	李波、姜吉军	2013.10.15	营业区	1.室内消火栓无水；2.疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书 ([2013]第97658号)	无	

153	济南爱书人易联网吧	姜吉军、李波	2013.10.16	营业区	1. 网吧灭火器药剂过期; 2. 网吧南安全出口堆放杂物; 3. 网吧应加强对消防安全四个能力的培训。	责令改正通知书 ([2013]第97670号)	无	
154	济南市市中区晶天绿大酒店	姜吉军、李波	2013.10.16	营业区	1. 厨房操作间瓶组间未设挡鼠板, 瓶组间堆放杂物。	责令改正通知书 ([2013]第97674号)	无	
155	济南市中时空游艺中心	李波、姜吉军	2013.10.16	营业区	1. 员工消防安全四个能力不熟悉; 2. 室内有塑料花装饰。	责令改正通知书 ([2013]第97675号)	无	
156	市中区信奉草堂美容中心	李波、姜吉军	2013.10.16	营业区	检查情况良好	检查合格	无	
157	众品烟酒店	李波、姜吉军	2013.10.17	营业区	1. 员工消防安全四个能力不熟悉; 2. 消防安全通道被杂物占用。	责令改正通知书 ([2013]第97689号)	无	
158	市中四鞭闷罐店	李波、姜吉军	2013.10.17	营业区	1、酒店二楼室内消火栓封闭在房间内。	责令改正通知书 ([2013]第97691号)	无	
159	济南市中蓝天旅馆	姜吉军、李波	2013.10.21	营业区	1. 配置的灭火器药剂过期; 2. 1具应急照明装置未接电源。	责令改正通知书 ([2013]第97655号)	无	
160	市中区清秀佳人美容店(复查)	姜吉军、李波	2013.10.21	营业区	1. 未办理竣工验收和消防备案; 2. 未设安全出口标志和应急照明装置; 3. 室内消火栓未张贴消防标识。	复查合格	无	
161	市中区福动康按摩馆(复查)	姜吉军、李波	2013.10.21	营业区	1. 未办理竣工消防备案; 2. 未设应急照明装置和安全出口标志; 3. 未张贴消防标识。	复查合格	无	

162	市中区聚客隆百货商店 (复查)	姜吉军、李波	2013. 10. 21	营业区	1. 未办理竣工验收消防备案; 2. 室内消火栓被物品遮挡; 3. 室内消火栓未张贴消防标志; 4. 未设安全出口和应急照明装置。	复查合格	无	
163	济南小明星艺术学校 (复查)	姜吉军、李波	2013. 10. 21	教学区	1. 未办理竣工验收消防备案; 2. 未设置安全出口标志和应急照明装置; 3. 室内消火栓被封堵, 应将门拆除; 4. 室内疏散通道宽度不符合规范要求。	复查合格	无	
164	市中旭东汽车修理厂	姜吉军、李波	2013. 10. 21	营业区	1. 汽车修理厂宿舍办公区使用彩钢板房; 2. 场所内两具灭火器过期。	责令改正通知书 ([2013]第98736号)	无	
165	北京盛世物业服务有限 公司济南分公司	姜吉军、李波	2013. 10. 21	营业区	1. 消防控制室火灾自动报警系统瘫痪。	责令改正通知书 ([2013]第83170号)	无	
166	济南市中多彩招待所	姜吉军、李波	2013. 10. 22	营业区	1. 招待所西侧安全出口锁闭。	责令改正通知书 ([2013]第93979号)	无	
167	济南爱书人奔腾网络服 务有限公司	姜吉军、李波	2013. 10. 22	营业区	1. 网吧南侧安全出口标志损坏; 2. 网吧工作人员不掌握消防安全四个能力。	责令改正通知书 ([2013]第93980号)	无	
168	玉玲花艺	李波、姜吉军	2013. 10. 22	营业区	1. 消防通道被杂物占用; 2. 消防安全出口标志灯不亮。	责令改正通知书 ([2013]第93993号)	无	
169	泉景四季花园	李波、姜吉军	2013. 10. 22	营业区	1. 员工消防安全四个能力不熟悉; 2. 消防安全出口标志灯不亮。	责令改正通知书 ([2013]第93253号)	无	

170	济南三棋缘网络服务有限公司	姜吉军、李波	2013.10.23	营业区	1. 一层安全出口疏散通道堆放杂物，影响安全疏散；2. 二层北侧安全出口标志损坏；3. 二层北侧安全出口锁闭；4. 二层网吧上网人吸烟。	责令改正通知书 （[2013]第93260号）	无	
171	济南市中开元网吧	姜吉军、李波	2013.10.23	x	1. 网吧场所内上网人员吸烟；2. 场所内缺少防火门；3. 员工不掌握四个能力。	责令改正通知书 （[2013]第93262号）	无	
172	市中区私家百和餐厅	李波、姜吉军	2013.10.23	营业区	1、大厅存在塑料花； 2、大厅南侧通道堆放杂物；	责令改正通知书 （[2013]第83235号）	无	
173	市中区同庆宾馆	李波、姜吉军	2013.10.23	营业区	1、安全出口堆放杂物，已整改； 2、灭火器未成组摆放，挪作他用，已整改； 3、电器线路未穿管敷设；	责令改正通知书 （[2013]第83232号）	无	
174	济南万佳多彩网络文化有限公司	姜吉军、李波	2013.10.24	营业区	1. 网吧上网人员吸烟。	责令改正通知书 （[2013]第83233号）	无	
175	济南黄河路桥工程公司	姜吉军、李波	2013.10.24	工作区	1. 消防控制室火灾自动报警系统带故障运行。	责令改正通知书 （[2013]第83234号）	无	
176	山东东方美食学院	李波、姜吉军	2013.10.24	教学区	1、学校内的灭火器药剂全部过期； 2、南侧学校公寓1-2楼的安全出口标识和安全疏散标识损坏；	责令改正通知书 （[2013]第83232号）	无	
177	济南捷美公司	李波、姜吉军	2013.10.24	营业区	1. 未组织员工进行消防安全演练； 2. 安全出口标志灯损坏。	责令改正通知书 （[2013]第98735号）	无	
178	济南市市中区军强商务宾馆	李波、姜吉军	2013.10.8	营业区	申报面积与实际不相符	济市公消安检决字 [2013]第0011号	无	
179	济南平嘉大药房有限公司四季花园店	李波、姜吉军	2013.10.8	营业区	申报面积与实际不相符	济市公消安检决字 [2013]第0010号	无	
180	市中区信奉草堂美容中心	李波、姜吉军	2013.10.11	营业区	检查情况良好	济市公消安检许字 [2013]第0098号	无	

181	山东省地质测绘院(复查)	李波、姜吉军	2013.10.17	办公区	1.办公区有10具二氧化碳灭火器配置与场所不符合,应更换干粉ABC灭火器;2.办公室内消火栓无水带、水枪,且没有水源;3.办公区东西侧室外疏散楼梯门锁闭,且没有设置安丘出口标志;4.员工食堂厨房操作间排烟罩油垢太多,应及时清理;5.员工食堂餐厅未设安全出口标志和应急照明装置;6.员工宿舍室内消火栓无水带、水枪,室内消火栓无水;7.员工宿舍未设安全出口标志和应急照明装置。	复查合格	无	
182	济南爱书人欢乐时空网络服务有限公司	李波、姜吉军	2013.10.17	营业区	1、网吧三层东侧安全出口使用不合格应急照明装置。	责令改正通知书 ([2013]第93982号)	无	
183	济南艺苑培训中心领秀城教学点(复查)[复查合格]	李波、姜吉军	2013.10.18	教学区	1.未办理消防行政许可; 2.未设安全出口标志和应急照明装置; 3.未张贴消防标识。	复查合格	无	
184	新领裕艺术培训学校(复查)	李波、姜吉军	2013.10.18	教学区	1.未办理消防行政许可; 2.未设安全出口标志和应急照明装置; 3.室内消火栓被吧台遮住; 4.室内消火栓和灭火器箱未张贴消防标识。	复查合格	无	

185	山东广信工程试验检测有限公司(复查)	李波、姜吉军	2013.10.18	办公区	1、办公区和试验操作区配置消防器材数量不足；2、办公区和试验操作区部分应急照明装置不亮，应及时维修，食堂未设安全出口和应急照明装置；3、试验操作区一层西疏散楼梯下设彩钢板（芯材为聚苯乙烯）杂物间；4、瓷砖检测室和杂物仓库使用彩钢板（芯材为聚苯乙烯）；5、未提供相关消防手续。	复查合格	无	
186	沙骊网吧	尚大鹏、张俊国	2013.10.8	全部	员工不熟悉一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第99785号)	无	
187	统一银座超市(市中)	尚大鹏、张俊国	2013.10.8	全部	灭火器过期	责令改正通知书 ([2013]第99784号)	无	
188	小鸭洗衣机维修部	尚大鹏、张俊国	2013.10.8	全部	线路未穿管	责令改正通知书 ([2013]第99782号)	无	
189	三强广告	尚大鹏、张俊国	2013.10.8	全部	灭火器过期	责令改正通知书 ([2013]第99679号)	无	
190	普华鞋店	尚大鹏、张俊国	2013.10.9	全部	灭火器压力不足	责令改正通知书 ([2013]第02704号)	无	
191	济南市中东鸿飞五金建材经营部	尚大鹏、张俊国	2013.10.9	全部	安全出口堵塞	责令改正通知书 ([2013]第02705号)	无	
192	济南明远达电子有限公司	尚大鹏、张俊国	2013.10.9	全部	线路未穿管	责令改正通知书 ([2013]第02706号)	无	
193	有一手包子	尚大鹏、张俊国	2013.10.9	全部	油烟机未及时清理	责令改正通知书 ([2013]第02707号)	无	
194	曹家干饭	尚大鹏、曲世华、张俊国	2013.10.10	全部	油烟机未及时清理	责令改正通知书 ([2013]第07734号)	无	
195	市中梁彬自行车店	尚大鹏、曲世华、张俊国	2013.10.10	全部	员工不熟悉一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第07735号)	无	
196	延涛通讯	尚大鹏、曲世华、张俊国	2013.10.10	全部	线路未穿管	责令改正通知书 ([2013]第07736号)	无	
197	齐芳烟酒百货	尚大鹏、曲世华、张俊国	2013.10.10	全部	灭火器过期	责令改正通知书 ([2013]第07732号)	无	
198	大众家常菜馆(市中)	尚大鹏、曲世华、张俊国	2013.10.11	全部	油烟未及时清理	责令改正通知书 ([2013]第02210号)	无	
199	闪电精品	尚大鹏、曲世华、张俊国	2013.10.11	全部	员工不熟悉一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第02213号)	无	
200	沙县小吃(市中)	尚大鹏、曲世华、张俊国	2013.10.11	全部	线路未穿管	责令改正通知书 ([2013]第02212号)	无	

201	上海勃林格殷格翰药业有限公司	尚大鹏、曲世华、张俊国	2013.10.11	全部	塑料花装饰	责令改正通知书 ([2013]第02211号)	无	
202	济南市老转村四川美食城有限公司	尚大鹏、张俊国	2013.10.12	全部	油烟未及时清洗	责令改正通知书 ([2013]第07271号)	无	
203	市中区舒服家旅馆	尚大鹏、张俊国	2013.10.12	全部	员工不会使用灭火器	责令改正通知书 ([2013]第07773号)	无	
204	山东中医药大学第二附属医院	尚大鹏、张俊国	2013.10.12	全部	灭火器数量不足	责令改正通知书 ([2013]第07272号)	无	
205	市中区涛勇美容美发店	尚大鹏、张俊国	2013.10.12	全部	灭火器一具压力不足	责令改正通知书 ([2013]第07775号)	无	
206	千夫缘烤鱼	尚大鹏、杜先洲、张俊国	2013.10.14	全部	员工不熟悉一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第07604号)	无	
207	三江源牛肉面馆驿街店	尚大鹏、杜先洲、张俊国	2013.10.14	全部	灭火器过期	责令改正通知书 ([2013]第07606号)	无	
208	玉喜龙虾	尚大鹏、杜先洲、张俊国	2013.10.14	全部	灭火器过期	责令改正通知书 ([2013]第07605号)	无	
209	韩氏地产	尚大鹏、杜先洲、张俊国	2013.10.14	全部	灭火器压力不足	责令改正通知书 ([2013]第07607号)	无	
210	筛网总汇	尚大鹏、杜先洲、张俊国	2013.10.15	全部	线路未穿管	责令改正通知书 ([2013]第97636号)	无	
211	红太阳美容美发	尚大鹏、杜先洲、张俊国	2013.10.15	全部	员工不熟悉一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第97637号)	无	
212	金桥丝网	尚大鹏、杜先洲、张俊国	2013.10.15	全部	员工不熟悉一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第97638号)	无	
213	慧涵五金	尚大鹏、杜先洲、张俊国	2013.10.15	全部	灭火器数量不足	责令改正通知书 ([2013]第97640号)	无	
214	济南永昌护栏网	尚大鹏、张俊国	2013.10.16	全部	灭火器数量不足	责令改正通知书 ([2013]第97665号)	无	
215	天龙黑白铁	尚大鹏、张俊国	2013.10.16	全部	灭火器压力不足	责令改正通知书 ([2013]第97660号)	无	
216	福彩1296投注站	尚大鹏、张俊国	2013.10.16	全部	线路未穿管	责令改正通知书 ([2013]第97666号)	无	
217	老高家黑白铁	尚大鹏、张俊国	2013.10.16	全部	员工不熟悉一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第97669号)	无	
218	不锈钢加工馆驿街	尚大鹏、张俊国	2013.10.17	全部	线路未穿管	责令改正通知书 ([2013]第97684号)	无	
219	安平县严町丝网	尚大鹏、张俊国	2013.10.17	全部	灭火器压力不足	责令改正通知书 ([2013]第97685号)	无	
220	黑白铁加工馆驿街	尚大鹏、张俊国	2013.10.17	全部	员工不熟悉一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第97682号)	无	
221	上海筛网	尚大鹏、张俊国	2013.10.17	全部	线路未穿管	责令改正通知书 ([2013]第97683号)	无	
222	普利司通	尚大鹏、张俊国	2013.10.18	全部	灭火器压力不足	责令改正通知书 ([2013]第97703号)	无	
223	完美馆驿街店	尚大鹏、张俊国	2013.10.18	全部	线路未穿管	责令改正通知书 ([2013]第97704号)	无	

224	现代装潢部	尚大鹏、张俊国	2013.10.18	全部	灭火器过期	责令改正通知书 ([2013]第97706号)	无	
225	益民土产	尚大鹏、张俊国	2013.10.18	全部	线路未穿管	责令改正通知书 ([2013]第97705号)	无	
226	德信黑白铁	尚大鹏、张俊国	2013.10.21	全部	灭火器过期	责令改正通知书 ([2013]第97723号)	无	
227	山东金人电气有限公司	尚大鹏、张俊国	2013.10.21	全部	员工不熟悉一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第97731号)	无	
228	济南传奇食品机械	尚大鹏、张俊国	2013.10.21	全部	灭火器压力不足	责令改正通知书 ([2013]第97724号)	无	
229	闽南五金	尚大鹏、张俊国	2013.10.21	全部	灭火器压力不足	责令改正通知书 ([2013]第98732号)	无	
230	兄弟缝纫	尚大鹏、张俊国	2013.10.22	全部	灭火器压力不足	责令改正通知书 ([2013]第83166号)	无	
231	夏娃之秀	尚大鹏、张俊国	2013.10.22	全部	员工不熟悉一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第83164号)	无	
232	aite婚纱	尚大鹏、张俊国	2013.10.22	全部	灭火器过期	责令改正通知书 ([2013]第83165号)	无	
233	精益眼镜帝景苑店	尚大鹏、张俊国	2013.10.22	全部	灭火器过期	责令改正通知书 ([2013]第83163号)	无	
234	艾图体育用品	尚大鹏、张俊国	2013.10.23	全部	线路未穿管	责令改正通知书 ([2013]第93988号)	无	
235	新德赛贸易有限公司	尚大鹏、张俊国	2013.10.25	全部	线路未穿管	责令改正通知书 ([2013]第83249号)	无	
236	仲雅琴行	尚大鹏、张俊国	2013.10.25	全部	员工不熟悉一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第83248号)	无	
237	济南恒义信经贸有限公司(复查)	尚大鹏、张俊国	2013.10.22	全部	2具灭火器标识内容不齐全, 没有筒体钢印	责令改正通知书 ([2013]第83979号)	受案登记表(编号: 20136977)	
238	尚客简餐	尚大鹏、张俊国	2013.10.25	全部	员工不熟悉一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第83250号)	无	
239	市中区羊羊小镇碳烤	尚大鹏、张俊国	2013.10.22	全部	2具灭火器标识内容不齐全, 没有筒体钢印	责令改正通知书 ([2013]第83976号)	受案登记表(编号: 20136976)	
240	金龙大厦	尚大鹏、张俊国	2013.10.22	全部	锁闭安全出口	责令改正通知书 ([2013]第83777号)	无	
241	金芙蓉健身俱乐部(振华店)	尚大鹏、张俊国	2013.10.25	全部	灭火器压力不足	责令改正通知书 ([2013]第83251号)	无	
242	振华商厦五楼秀丝雅阁	尚大鹏、张俊国	2013.10.24	全部	员工不熟悉一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第83230号)	无	

243	济南明远达电子有限公司	尚大鹏、张俊国	2013.10.24	全部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一楼安全疏散标志未插电 2. 一灭火器过期且挪用灭火器未放置指定位置内 3. 货物占用疏散通道 4. 停放车辆占用消防通道 5. 外墙门窗设置栅栏且用链条锁锁闭 6. 人员未掌握“四个能力” 	责令改正通知书 ([2013]第83229号)	无	
244	德华安顾人寿保险有限公司(筹)	尚大鹏、张俊国	2013.10.24	全部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 灭火器数量不足; 2. 挪用灭火器未放置指定位置; 3. 遮挡和锁闭消火栓; 4. 封闭东侧安全出口; 5. 停放车辆占用消防通道; 6. 外墙门窗上设置栅栏; 7. 工作人员未掌握灭火器使用方法 	责令改正通知书 ([2013]第83231号)	无	
245	仲利国际租赁有限公司	尚大鹏、张俊国	2013.10.24	全部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 灭火器数量不足; 2. 挪用灭火器未放置指定位置; 3. 遮挡和锁闭消火栓; 4. 封闭东侧安全出口; 5. 停放车辆占用消防通道; 6. 外墙门窗上设置栅栏; 7. 工作人员未掌握灭火器使用方法 	责令改正通知书 ([2013]第83279号)	无	
246	济南恒义信经贸有限公司	尚大鹏、张俊国	2013.10.16	全部	2具灭火器标示内容不齐全, 没有筒体钢印	责令改正通知书 ([2013]第83979号)	无	
247	市中区羊羊小镇碳烤店	尚大鹏、张俊国	2013.10.15	全部	2具灭火器标示内容不齐全, 没有筒体钢印	责令改正通知书 ([2013]第83976号)	无	
248	阿邱造型	李辉、陈强	2013.09.29	营业厅	<ol style="list-style-type: none"> 1、灭火器未成组摆放; 2、1具应急照明灯未接电; 3、标准化标识不完善; 	责令改正通知书 ([2013]第02959号)	无	

249	山东华润万家生活超市有限公司	李辉、陈强	2013.09.29	营业厅	1、标准化标识不完善； 2、灭火器未成组摆放；	责令改正通知书 （[2013]第02960号）	无	
250	济南市中万客超市	陈强、李辉	2013.09.29	营业厅	1、1具应急照明灯未接电； 2、擅自挪用灭火器； 3、员工一懂三会掌握不熟练；	责令改正通知书 （[2013]第00913号）	无	
251	鲁润名商广场（济南市物业综合服务公司）	陈强、李辉	2013.09.29	营业厅	1、员工一懂三会掌握不熟练； 2、标准化标识不完善； 3、部分应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （[2013]第00915号）	无	
252	济南市中鑫龙火锅城	李辉、陈强	2013.09.30	营业厅	1、灭火器未成组摆放； 2、1具应急照明灯未接电； 3、标准化标识不完善；	责令改正通知书 （[2013]第01237号）	无	
253	中国石油山东济南分公司第五十七加油站	李辉、陈强	2013.09.30	营业厅	1、标准化标识不完善； 2、灭火器未成组摆放；	责令改正通知书 （[2013]第99678号）	无	
254	市中区华莱士快餐店	陈强、李辉	2013.09.30	营业厅	1、1具应急照明灯未接电； 2、擅自挪用灭火器； 3、员工一懂三会掌握不熟练；	责令改正通知书 （[2013]第99677号）	无	
255	山东中惠泽有限公司CNG加气站	陈强、李辉	2013.09.30	营业厅	1、员工一懂三会掌握不熟练； 2、标准化标识不完善； 3、部分应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （[2013]第99676号）	无	
256	中国石油山东济南分公司第五十七加油站	李辉、陈强	2013.10.08	营业厅	1、灭火器未成组摆放； 2、1具应急照明灯未接电； 3、标准化标识不完善；	责令改正通知书 （[2013]第99680号）	无	
257	名典茶叶平价超市	李辉、陈强	2013.10.08	营业厅	1、标准化标识不完善； 2、灭火器未成组摆放；	责令改正通知书 （[2013]第99783号）	无	
258	亿城房地产经纪有限公司	陈强、李辉	2013.10.08	营业厅	1、1具应急照明灯未接电； 2、擅自挪用灭火器； 3、员工一懂三会掌握不熟练；	责令改正通知书 （[2013]第99681号）	无	

259	山东中惠泽有限公司 CNG加气站	陈强、李辉	2013.10.08	营业厅	1、员工一懂三会掌握不熟练； 2、标准化标识不完善； 3、部分应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （[2013]第99682号）	无	
260	济南市中幸福时光娱乐中心	李辉、陈强	2013.10.09	营业厅	1、灭火器未成组摆放； 2、1具应急照明灯未接电； 3、标准化标识不完善；	责令改正通知书 （[2013]第02708号）	无	
261	佳乐家妇婴童购物广场	李辉、陈强	2013.10.09	营业厅	1、员工一懂三会掌握不熟练； 2、灭火器未成组摆放；	责令改正通知书 （[2013]第02709号）	无	
262	市中区可心宝宝孕婴用品	陈强、李辉	2013.10.09	营业厅	1、1具应急照明灯未接电； 2、擅自挪用灭火器； 3、员工一懂三会掌握不熟练；	责令改正通知书 （[2013]第07715号）	无	
263	山东省国家税务局	陈强、李辉	2013.10.09	营业厅	1、员工一懂三会掌握不熟练； 2、擅自挪用灭火器； 3、部分应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （[2013]第02711号）	无	
264	山东济南特殊教育中心	李辉、陈强	2013.10.10	营业厅	1、灭火器未成组摆放； 2、1具应急照明灯未接电； 3、标准化标识不完善；	责令改正通知书 （[2013]第07725号）	无	
265	济南市中戎秀苑百货商店	李辉、陈强	2013.10.10	营业厅	1、员工一懂三会掌握不熟练； 2、灭火器未成组摆放；	责令改正通知书 （[2013]第07726号）	无	
266	山东电力设备制造厂	陈强、李辉	2013.10.10	营业厅	1、1具应急照明灯未接电； 2、擅自挪用灭火器； 3、员工一懂三会掌握不熟练；	责令改正通知书 （[2013]第07729号）	无	
267	济南市中雪尔形象设计室	陈强、李辉	2013.10.10	营业厅	1、员工一懂三会掌握不熟练； 2、擅自挪用灭火器； 3、部分应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （[2013]第07730号）	无	

268	山东中惠泽贸易有限公司中惠泽第二加油站	李辉、陈强	2013.10.11	营业厅	1、灭火器未成组摆放； 2、1具应急照明灯未接电； 3、标准化标识不完善；	责令改正通知书 （〔2013〕第02214号）	无	
269	市中区鲁晋日用百货商店	李辉、陈强	2013.10.11	营业厅	1、员工一懂三会掌握不熟练； 2、灭火器未成组摆放；	责令改正通知书 （〔2013〕第04112号）	无	
270	丰硕不动产	陈强、李辉	2013.10.11	营业厅	1、1具应急照明灯未接电； 2、擅自挪用灭火器； 3、员工一懂三会掌握不熟练；	责令改正通知书 （〔2013〕第04115号）	无	
271	鲁润名商广场	陈强、李辉	2013.10.11	营业厅	1、员工一懂三会掌握不熟练； 2、擅自挪用灭火器； 3、部分应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （〔2013〕第04114号）	无	
272	山东华润万家生活超市有限公司	李辉、陈强	2013.10.12	营业厅	1、灭火器未成组摆放； 2、1具应急照明灯未接电； 3、疏散通道堆放杂物；	责令改正通知书 （〔2013〕第07787号）	无	
273	济南市中天隆超市	李辉、陈强	2013.10.12	营业厅	1、标准化标识不完善； 2、灭火器未成组摆放；	责令改正通知书 （〔2013〕第07788号）	无	
274	山东省警官总医院	陈强、李辉	2013.10.12	营业厅	1、1具应急照明灯未接电； 2、擅自挪用灭火器； 3、员工一懂三会掌握不熟练；	责令改正通知书 （〔2013〕第07080号）	无	
275	济南市中军宛商店	陈强、李辉	2013.10.12	营业厅	1、员工一懂三会掌握不熟练； 2、擅自挪用灭火器； 3、部分应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （〔2013〕第07776号）	无	
276	济南市育贤第一幼儿园	李辉、陈强	2013.10.15	营业厅	1、灭火器未成组摆放； 2、疏散通道堆放杂物；	责令改正通知书 （〔2013〕第97633号）	无	
277	市中区瑞丰酒水商店	李辉、陈强	2013.10.15	营业厅	1、标准化标识不完善； 2、灭火器未成组摆放； 3、一具应急照明灯未接电。	责令改正通知书 （〔2013〕第97632号）	无	

278	老北京布鞋（金木鱼）	陈强、李辉	2013.10.15	营业厅	1、一具应急照明灯未接电； 2、擅自挪用灭火器； 3、员工一懂三会掌握不熟练；	责令改正通知书 （〔2013〕第97634号）	无	
279	济南招飞小胖羊餐饮有限责任公司招飞店	陈强、李辉	2013.10.15	营业厅	1、疏散通道堆放杂物； 2、擅自挪用灭火器； 3、部分应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （〔2013〕第97635号）	无	
280	广东大地影院建设有限公司济南市中分公司	李辉、陈强	2013.10.16	营业厅	1、灭火器未成组摆放； 2、一具应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （〔2013〕第97671号）	无	
281	济南市中惠客烟酒店	李辉、陈强	2013.10.16	营业厅	1、标准化标识不完善； 2、灭火器未成组摆放； 3、一具应急照明灯未接电。	责令改正通知书 （〔2013〕第97659号）	无	
282	济南市中喜乐烟酒商店	陈强、李辉	2013.10.16	营业厅	1、一具应急照明灯未接电； 2、擅自挪用灭火器； 3、员工一懂三会掌握不熟练；	责令改正通知书 （〔2013〕第97673号）	无	
283	重庆佳永小天鹅餐饮有限公司济南英雄山路分公司	陈强、李辉	2013.10.16	营业厅	1、疏散通道堆放杂物； 2、擅自挪用灭火器； 3、部分应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （〔2013〕第97672号）	无	
284	济南嘉乐不孕症医院	李辉、陈强	2013.10.17	营业厅	1、控制是值班人员脱岗且火警处置程序不熟练； 2、控制室值班记录不详实； 3、消防档案不健全	责令改正通知书 （〔2013〕第97690号）	无	
285	山东金德利集团市中快餐连锁有限公司英雄山粮油食品二店	李辉、陈强	2013.10.17	营业厅	1、楼梯间室内消火栓水带挪作他用； 2、一懂三会掌握不熟练；	责令改正通知书 （〔2013〕第97687号）	无	
286	济南市中区瓦山新寨食府	陈强、李辉	2013.10.17	营业厅	1、厨房未设置可燃气体泄露报警装置； 2、楼梯间堆放杂物；	责令改正通知书 （〔2013〕第97686号）	无	
287	济南市老转村四川美食城有限公司济微路分公司	陈强、李辉	2013.10.17	营业厅	1、疏散通道堆放杂物； 2、灭火器挪作他用； 3、一具应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （〔2013〕第97688号）	无	

288	济南市中海润邢氏海参馆	李辉、陈强	2013.10.18	营业厅	1、疏散通道堆放杂物； 2、灭火器未成组摆放； 3、一具应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （[2013]第97707号）	无	
289	济南市永丰五金商店	李辉、陈强	2013.10.18	营业厅	1、标准化标识不完善； 2、灭火器挪作他用；	责令改正通知书 （[2013]第97708号）	无	
290	济南市中弘烨五文华商场	陈强、李辉	2013.10.18	营业厅	1、员工一懂三会掌握不熟练； 2、一具应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （[2013]第97710号）	无	
291	济南嘉乐高经贸有限公司锦江之星英雄山路分店	陈强、李辉	2013.10.18	营业厅	1、疏散通道堆放杂物； 2、灭火器挪作他用； 3、一具应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （[2013]第97709号）	无	
292	济南三九医药连锁有限公司六里山连锁店	李辉、陈强	2013.10.18	营业厅	1、员工一懂三会不熟练； 2、灭火器标识内容不全，筒体无钢印。	责令改正通知书 （[2013]第83175号）	无	
293	山东金德利集团市中快餐连锁有限责任公司王官庄粮油食品店	李辉、陈强	2013.10.18	营业厅	1、2具灭火器标识内容不全，筒体无钢印； 2、一具应急照明灯未接电。	责令改正通知书 （[2013]第83775号）	无	
294	济南市中区瓦山新寨食府	李辉、陈强	2013.10.21	营业厅	1、厨房未设置可燃气体泄露报警装置；	复查合格	无	
295	重庆佳永小天鹅餐饮有限公司济南英雄山路分公司	李辉、陈强	2013.10.21	营业厅	1、一层西侧安全出口锁闭； 2、二层灭火器均未成组摆放； 3、厨房人员四个能力不掌握。	责令改正通知书 （[2013]第97725号）	无	
296	济南市中聚龙百货超市	李辉、陈强	2013.10.21	营业厅	1、标准化标识不完善； 2、灭火器未成组摆放； 3、一具应急照明灯未接电。	责令改正通知书 （[2013]第97726号）	无	
297	参谋天下	陈强、李辉	2013.10.21	营业厅	1、二层厨房至北侧疏散楼梯口之间的疏散通道被占用； 2、厨房可燃气体泄漏报警未接电； 3、厨房部分电气线路未穿管。	责令改正通知书 （[2013]第97727号）	无	

298	老百姓大药房	陈强、李辉	2013.10.21	营业厅	1、员工一懂三会掌握不熟练； 2、擅自挪用灭火器； 3、部分应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （〔2013〕第97728号）	无	
299	山东金德利集团市中快餐连锁有限责任公司王官庄粮油食品店	陈强、李辉	2013.10.22	营业厅	灭火器标识内容不全，筒体无钢印	立案处罚	无	
300	浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司济南分公司	李辉、陈强	2013.10.22	营业厅	1、安全出口锁闭； 2、灭火器未成组摆放； 3、人员四个能力不掌握。	责令改正通知书 （〔2013〕第83161号）	无	
301	济南市中平嘉大药店	李辉、陈强	2013.10.22	营业厅	1、标准化标识不完善； 2、灭火器未成组摆放； 3、一具应急照明灯未接电。	责令改正通知书 （〔2013〕第83162号）	无	
302	济南市中梦石儿童摄影	陈强、李辉	2013.10.22	营业厅	1、标准化标识不完善； 2、擅自挪用灭火器； 3、部分应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （〔2013〕第83168号）	无	
303	济南市中世纪顺风大酒店	陈强、李辉	2013.10.22	营业厅	1、员工一懂三会掌握不熟练； 2、疏散通道被占用； 3、部分应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （〔2013〕第83167号）	无	
304	济南三九医药连锁有限公司六里山连锁店(复查)	李辉、陈强	2013.10.22	营业厅	灭火器标识内容不全，筒体无钢印	立案处罚	无	
305	济南市中参谋天下大酒店(复查) [复查合格]	李辉、陈强	2013.10.23	营业厅	厨房部分电气线路未穿管	复查合格	无	
306	山东省职业卫生与职业病防治研究院	李辉、陈强	2013.10.23	营业厅	1、安全出口锁闭； 2、灭火器未成组摆放； 3、人员四个能力不掌握。	责令改正通知书 （〔2013〕第93992号）	无	
307	山东统一银座济微店	李辉、陈强	2013.10.23	营业厅	1、标准化标识不完善； 2、灭火器未成组摆放； 3、一具应急照明灯未接电。	责令改正通知书 （〔2013〕第93991号）	无	

308	济南天马医保城药店零售王官庄店	陈强、李辉	2013. 10. 23	营业厅	1、标准化标识不完善； 2、擅自挪用灭火器； 3、部分应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （〔2013〕第93254号）	无	
309	山东济南特殊教育中心	陈强、李辉	2013. 10. 23	营业厅	1、员工一懂三会掌握不熟练； 2、疏散通道被占用； 3、部分应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （〔2013〕第93994号）	无	
310	山东佳宝集团有限公司	李辉、陈强	2013. 10. 24	营业厅	1、疏散通道堆放杂物； 2、灭火器未成组摆放； 3、人员四个能力不掌握。	责令改正通知书 （〔2013〕第83270号）	无	
311	山东华夏良子健康管理 有限公司济南六里山分公司	李辉、陈强	2013. 10. 24	营业厅	1、标准化标识不完善； 2、灭火器未成组摆放； 3、一具应急照明灯未接电。	责令改正通知书 （〔2013〕第83272号）	无	
312	济南市中名翔东方华庭 商务宾馆	陈强、李辉	2013. 10. 24	营业厅	1、标准化标识不完善； 2、擅自挪用灭火器； 3、部分应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （〔2013〕第83274号）	无	
313	济南市中海润邢氏海参 馆	陈强、李辉	2013. 10. 24	营业厅	1、标准化标识不完善； 2、疏散通道被占用； 3、部分应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （〔2013〕第83273号）	无	
314	山东施尔明眼科医院	李辉、陈强	2013. 10. 25	营业厅	1、疏散通道堆放杂物； 2、灭火器未成组摆放； 3、人员四个能力不掌握。	责令改正通知书 （〔2013〕第83265号）	无	
315	济南市中鑫福康烟酒商 店	李辉、陈强	2013. 10. 25	营业厅	1、标准化标识不完善； 2、灭火器未成组摆放； 3、一具应急照明灯未接电。	责令改正通知书 （〔2013〕第83266号）	无	
316	市中区伟敏服装店	陈强、李辉	2013. 10. 25	营业厅	1、人员四个能力不掌握； 2、擅自挪用灭火器； 3、部分应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （〔2013〕第83267号）	无	

317	济南银座商城有限责任公司七里山分公司	陈强、李辉	2013.10.25	营业厅	1、标准化标识不完善； 2、疏散通道被占用； 3、灭火器未成组摆放；	责令改正通知书 （〔2013〕第83268号）	无	
318	山东华国宾馆	李心明(主)、 王慧	2013.10.8	营业区	、 <input checked="" type="checkbox"/> 堵塞、 <input type="checkbox"/> 封闭疏散 通道、安全出口 部分员工未掌握消防“ 四个能力”等知识。	责令改正通知书 （〔2013〕第02702号）	无	
319	济南四季厨房海鲜餐饮 有限公司	李心明(主)、 王慧	2013.10.8	营业区	<input checked="" type="checkbox"/> 3、 <input type="checkbox"/> 损坏、 <input checked="" type="checkbox"/> 挪用 消防设施、器材； 厨房油烟机未及时清理	责令改正通知书 （〔2013〕第02703号）	无	
320	阳光舜城北区社区卫生 服务站 [不合格]	王慧(主)、李心 明	2013.10.8	营业区	1、灭火器数量不足 2、消防安全疏散指示标 识脱落	责令改正通知书 （〔2013〕第02701号）	无	
321	超意兴餐饮有限公 司伟东新都店	王慧(主)、李心 明	2013.10.8	营业区	1、部分员工未掌握消防 “一懂三会”等知识 2、厨房操作间未配置灭 火器	责令改正通知书 （〔2013〕第02700号）	无	
322	中国石油化工股份有限 公司山东济南第六十三 加油站	李心明(主)、王 慧、曲世华	2013.10.9	营业区	<input checked="" type="checkbox"/> 2、消防设施、器材 、消防安全标志未保持 完好有效； <input checked="" type="checkbox"/> 3、 <input type="checkbox"/> 损坏、 <input checked="" type="checkbox"/> 挪 用消防设施、器材；	责令改正通知书 （〔2013〕第07716号）	无	
323	荣成市石岛宾馆有限 公司济南石岛山庄	李心明(主)、王 慧、曲世华	2013.10.9	营业区	<input checked="" type="checkbox"/> 2、消防设施、器材、 消防安全标志未保持完 好有效； 消防控制室人员脱岗。	责令改正通知书 （〔2013〕第07717号）	无	
324	济南市中儒鼎轩食 府	王慧(主)、曲世 华、李心明	2013.10.9	营业区	1、个别员工未掌握消防 “一懂三会”等知识 2、厨房操作间内油烟机 未及时清理	责令改正通知书 （〔2013〕第07719号）	无	
325	华纳超市	王慧(主)、曲 世华、李心明	2013.10.9	营业区	1、灭火器被货架遮挡 2、安全出口处堆放杂物	责令改正通知书 （〔2013〕第07718号）	无	
326	山东省财政厅	李心明(主)、王 慧、曲世华	2013.10.10	办公区	<input checked="" type="checkbox"/> 5、 <input type="checkbox"/> 占用、 <input checked="" type="checkbox"/> 堵塞 、 <input type="checkbox"/> 封闭疏散通道、安 全出口； 9、 <input type="checkbox"/> 占用、 <input checked="" type="checkbox"/> 堵塞、 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 封闭消防车通道；	责令改正通知书 （〔2013〕第02196号）	无	
327	济南银座英才幼儿园	李心明(主)、王 慧、曲世华	2013.10.10	教学区	<input checked="" type="checkbox"/> 2、消防设施、器材、 消防安全标志未保持完 好有效； <input checked="" type="checkbox"/> 3、 <input type="checkbox"/> 损坏、 <input checked="" type="checkbox"/> 挪 用消防设施、器材；	责令改正通知书 （〔2013〕第02198号）	无	

328	济南市中红高粱酒家	王慧(主)、曲世华、李心明	2013.10.10	营业区	1、厨房操作间油烟机未 及时清理 2、啤酒箱遮挡灭火器	责令改正通知书 ([2013]第02195号)	无	
329	济南市中区华通宾馆	王慧(主)、曲世华、李心明	2013.10.10	营业区	1、员工未掌握消防“一 懂三会”等知识 2、安全出口处堆放杂物	责令改正通知书 ([2013]第02193号)	无	
330	济南人人乐酒店管理 有限公司银座佳驿玉 函路店	李心明(主)、 王慧、杜先洲	2013.10.11	营业区	√5、□占用、√堵塞、 □封闭疏散通道、安全 出口； 部分员工不熟悉消防安全 常识。	责令改正通知书 ([2013]第02220号)	无	
331	济南市中舜玉路办事处 舜玉南区幼儿园	李心明(主)、王 慧、杜先洲	2013.10.11	教学区	√3、□损坏、√挪用消 防设施、器材； √11、其他消防安全违 法行为： 儿童饰品悬挂物遮挡疏 散指示标志。	责令改正通知书 ([2013]第02221号)	无	
332	济南市中3号院食府	王慧(主)、杜 先洲、李心明	2013.10.11	营业区	1、厨房操作间油烟机未 及时清理 2、部分疏散指示标识脱 落	责令改正通知书 ([2013]第02219号)	无	
333	济南市中太和家常菜馆	王慧(主)、杜先 洲、李心明	2013.10.11	营业区	1、员工未掌握消防“一 懂三会”等知识 2、厨房操作间安全出口 处堆放杂物	责令改正通知书 ([2013]第02110号)	无	
334	山东省社会主义学院	李心明(主)、王 慧、杜先洲	2013.10.12	办公区	√3、□损坏、√挪用 消防设施、器材； √5、□占用、□堵塞、 √封闭疏散通道、安全 出口； √11、其他消防安 全违法行为： 一楼内部食堂油烟机清 理不及时。	责令改正通知书 ([2013]第07786号)	无	
335	山东省交通厅机关服 务中心	李心明(主)、王 慧、杜先洲	2013.10.12	办公区	√2、消防设施、器材 、消防安全标志未保持 完好有效； √ 9、□占用、√堵塞、□ 封闭消防车通道	责令改正通知书 ([2013]第07789号)	无	
336	山东航空彩虹国旅	王慧(主)、杜先 洲、李心明	2013.10.12	营业区	1、部分消防标识脱落； 2、员工未掌握消防“一 懂三会”等知识。	责令改正通知书 ([2013]第07097号)	无	

337	济南市中玉磊诺漫蒂美发店	王慧(主)、杜先洲、李心明	2013.10.12	营业区	1、员工未掌握消防“一懂三会”等知识； 2、灭火器被广告架遮挡。	责令改正通知书 ([2013]第07081号)	无	
338	山东金丰园餐饮有限公司	李心明(主)、王慧	2013.10.14	营业区	√2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； √5、□占用、√堵塞、□封闭疏散通道、安全出口； √11、其他消防安全违法行为： 部分员工未掌握消防“四个能力”等知识。	责令改正通知书 ([2013]第07620号)	无	
339	山东省海洋与渔业厅	李心明(主)、王慧	2013.10.14	办公区	√5、□占用、√堵塞、□封闭疏散通道、安全出口； √11、其他消防安全违法行为： 一楼内部食堂油烟机清理不及时。	责令改正通知书 ([2013]第07621号)	无	
340	济南市纽维思英语培训学校	王慧(主)、李心明	2013.10.14	教学区	1、员不熟悉消防安全常识 2、灭火器挪作他用	责令改正通知书 ([2013]第07619号)	无	
341	统一银座(张安店)	王慧(主)、李心明	2013.10.14	营业区	1、灭火器被货架遮挡 2、部分员工未掌握消防“一懂三会”等知识 3、安全出口处堆放货物	责令改正通知书 ([2013]第07618号)	无	
342	济南市舜耕小学	李心明(主)、王慧	2013.10.15	教学区	√2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书 ([2013]第97653号)	无	
343	山东省人口和计划生育委员会	李心明(主)、王慧	2013.10.15	办公区	√5、□占用、√堵塞、□封闭疏散通道、安全出口； √9、□占用、√堵塞、□封闭消防车通道； √11、其他消防安全违法行为： 安保人员消防知识掌握不熟。	责令改正通知书 ([2013]第97656号)	无	
344	市中区振琦二乔好兄弟足保健中心	王慧(主)、李心明	2013.10.15	营业区	1、个别应急照明灯未插电 2、部分员工未掌握消防“一懂三会”等知识	责令改正通知书 ([2013]第97650号)	无	
345	济南万佳伊人部落网络服务有限公司	王慧(主)、李心明	2013.10.15	营业区	1、员工不熟悉消防“一懂三会”等知识 2、灭火器挪作他用 3、安全出口处堆放货物	责令改正通知书 ([2013]第97652号)	无	

346	市中区信奉草堂美容中心	姜吉军(主)、李心明	2013.10.16	营业区		公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证济市公消安检许字[2013]第0098号	无	
347	济南舜文中学	李心明(主)、王慧	2013.10.16	办公区	√1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 √11、其他消防安全违法行为： 保安人员消防知识掌握不熟。	责令改正通知书 ([2013]第97676号)	无	
348	济南市中一名微山湖鱼馆	李心明(主)、王慧	2013.10.16	营业区	√2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； √11、其他消防安全违法行为： 厨房操作间油烟机未及时清理。	责令改正通知书 ([2013]第97677号)	无	
349	山东金德利集团市中快餐连锁有限责任公司伟东新都粮油食品店	王慧(主)、李心明	2013.10.16	营业区	1、员工不熟悉消防“一懂三会”等知识 2、厨房操作间油烟机未及时清理 3、个别应急照明灯未插电	责令改正通知书 ([2013]第97667号)	无	
350	济南市中莎蔓莉莎美容	王慧(主)、李心明	2013.10.16	营业区	1、广告牌架遮挡消防疏散指示标识 2、部分灭火器挪作他用	责令改正通知书 ([2013]第97668号)	无	
351	济南市中别墅暖通工艺品销售部	李心明(主)、王慧	2013.10.17	营业区	1、广告牌架遮挡消防疏散指示标识； 2、灭火器挪作他用。	责令改正通知书 ([2013]第97696号)	无	
352	山东乐达大酒店	李心明(主)、王慧	2013.10.17	营业区	√2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； √5、□占用、√堵塞、□封闭疏散通道、安全出口；	责令改正通知书 ([2013]第97695号)	无	
353	济南市中怡香阁酒店	王慧(主)、李心明	2013.10.17	营业区	1、员工不熟悉消防“一懂三会”等知识； 2、个别应急照明灯未插电。	责令改正通知书 ([2013]第97698号)	无	
354	山东润通能源开发有限公司济南第一加气站	王慧(主)、李心明	2013.10.17	加气区	√3、□损坏、√挪用消防设施、器材； √11、其他消防安全违法行为： 部分员工未掌握消防“四个能力”等知识。	责令改正通知书 ([2013]第97697号)	无	

355	济南宝贝佳教育信息咨询有限公司伟东新都分公司	李心明(主)、王慧	2013. 10. 23	教学区	1、一楼大厅一具灭火器标识内容不全, 没有筒体钢印, 依据《消防产品现场判定规则》(GA588-2005), 现场判定为不合格消防产品。 2、安全出口堆放杂物, 已当场改正。	责令改正通知书 ([2013]第93987号)	无	
356	山东天外山庄餐饮有限公司	李心明(主)、王慧	2013. 10. 18	营业区	√5、□占用、√堵塞、□封闭疏散通道、安全出口; √11、其他消防安全违法行为: 1、厨房操作间油烟机未及时清理; 2、员工不熟悉消防“四个能力”等知识。	责令改正通知书 ([2013]第97711号)	无	
357	济南市华能天然气有限公司东八CNG汽车加气站	李心明(主)、王慧	2013. 10. 18	加气区	√3、□损坏、√挪用消防设施、器材; √11、其他消防安全违法行为: 员工不熟悉消防“四个能力”等知识。	责令改正通知书 ([2013]第97712号)	无	
358	济南市中簪食巷菜馆	王慧(主)、李心明	2013. 10. 18	营业厅	1、员工不熟悉消防“一懂三会”等知识; 2、厨房操作间门口堆放杂物; 3、厨房操作间油烟机未及时清理。	责令改正通知书 ([2013]第97713号)	无	
359	济南市中江南水乡	王慧(主)、李心明	2013. 10. 18	营业厅	1、部分消防标识脱落; 2、灭火器挪作他用。	责令改正通知书 ([2013]第97714号)	无	
360	济南市中麦克疯速食休闲城	王慧(主)、李心明	2013. 10. 23	营业厅	√5、□占用、√堵塞、□封闭疏散通道、安全出口;	责令改正通知书 ([2013]第93257号)	无	
361	济南市中辉煌鲁西南老牌坊风味餐厅	李心明(主)、王慧	2013. 10. 21	营业厅	√2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效; √3、□损坏、√挪用消防设施、器材; √11、其他消防安全违法行为: 厨房操作间油烟机未及时清理。	责令改正通知书 ([2013]第97729号)	无	

362	齐鲁证券有限公司济南舜耕路证券营业部	李心明(主)、王慧	2013.10.21	营业厅	√3、□损坏、√挪用消防设施、器材；√11、其他消防安全违法行为；员工不熟悉消防“四个能力”等知识。	责令改正通知书 ([2013]第97730号)	无	
363	雨露培训学校	李心明(主)、王慧	2013.10.21	教学区	1、部分消防标识脱落； 2、灭火器挪作他用； 3、员工未掌握消防“一懂三会”等知识。	责令改正通知书 ([2013]第98733号)	无	
364	婴儿儿母婴广场	王慧(主)、李心明	2013.10.21	营业厅	1、员工不熟悉消防“一懂三会”等知识； 2、安全出口处堆放杂物。	责令改正通知书 ([2013]第97732号)	无	
365	济南宝贝佳教育信息咨询有限公司伟东新都分公司(复查)	李心明(主)、王慧	2013.10.23	教学区	1、√3、人员密集场所使用√不合格、□国家明令淘汰的消防产品；	济市公(消)决字[2013]第0768号 济市公(消)决字[2013]第0769号	无	
366	山东省济南西藏中学	李心明(主)、王慧	2013.10.22	教学区	√2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；√11、其他消防安全违法行为；安保人员未掌握消防知识。	责令改正通知书 ([2013]第83776号)	无	
367	银丰大厦	李心明(主)、王慧	2013.10.22	营业厅	√2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； √3、□损坏、√挪用消防设施、器材；√11、其他消防安全违法行为； 员工不熟悉消防“四个能力”等知识。	责令改正通知书 ([2013]第83977号)	无	
368	泓舜艺校	王慧(主)、李心明	2013.10.22	教学区	1、灭火器被挪作他用 2、广告牌架遮挡消防疏散指示标识	责令改正通知书 ([2013]第83173号)	无	
369	济南漱玉平民大药房有限公司阳光舜城店	王慧(主)、李心明	2013.10.22	营业厅	1、部分消防标识脱落 2、安全出口处堆放货物 3、员工未掌握消防“一懂三会”等知识	责令改正通知书 ([2013]第83174号)	无	
370	济南市中麦克疯速食休闲城(复查)	王慧(主)、李心明	2013.10.23	营业厅	灭火器标识内容不全、筒体无钢印	济市公(消)决字[2013]第0774号 济市公(消)决字[2013]第0775号	无	

371	济南市中阳光海良子健身中心	李心明(主)、王慧	2013. 10. 23	营业厅	<ul style="list-style-type: none"> √1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准; √2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效; √11、其他消防安全违法行为; 部分员工未掌握消防“四个能力”等知识	责令改正通知书 ([2013]第93256号)	无	
372	山东天舜大厦	李心明(主)、王慧	2013. 10. 23	营业厅	<ul style="list-style-type: none"> √2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效; √5、□占用、√堵塞、□封闭疏散通道、安全出口; √11、其他消防安全违法行为; 1、安保人员火灾处置程序不了解	责令改正通知书 ([2013]第93258号)	无	
373	韦特斯洗衣	王慧(主)、李心明	2013. 10. 23	营业厅	<ul style="list-style-type: none"> 1、个别员工未掌握消防“一懂三会”等知识 2、安全出口处堆放杂物 3、部分消防标识脱落 	责令改正通知书 ([2013]第93261号)	无	
374	建联中药店(玉函小区)	王慧(主)、李心明	2013. 10. 23	营业厅	<ul style="list-style-type: none"> 1、灭火器被挪作他用 2、员工不懂消防“一懂三会”等知识 3、药品广告架遮挡疏散指示标识 	责令改正通知书 ([2013]第93259号)	无	
375	济南四季厨房海鲜餐饮有限公司	李心明(主)、王慧	2013. 10. 24	营业厅	<ul style="list-style-type: none"> 1、厨房油烟机未及时清理 2、灭火器挪作他用 3、个别应急照明灯照明亮度不够 	责令改正通知书 ([2013]第83237号)	无	
376	山东华国宾馆	王慧(主)、李心明	2013. 10. 24	营业厅	<ul style="list-style-type: none"> √2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效; √5、□占用、√堵塞、□封闭疏散通道、安全出口; √11、其他消防安全违法行为; 安保人员火灾处置程序不了解	责令改正通知书 ([2013]第83239号)	无	

377	济南市中天行健商务SPA会馆	王慧(主)、李心明	2013.10.24	营业厅	1、个别员工未掌握消防“一懂三会”等知识 2、安全出口处堆放杂物 3、部分消防标识脱落	责令改正通知书 ([2013]第83240号)	无	
378	曲姿减肥	李心明(主)、王慧	2013.10.24	营业厅	1、灭火器被挪作他用 2、员工不懂消防“一懂三会”等知识 3、广告架遮挡疏散指示标识	责令改正通知书 ([2013]第83238号)	无	
379	中国石油化工股份有限公司山东济南第六十三加油站	李心明(主)、王慧	2013.10.25	加油区	√2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效; √3、□损坏、√挪用消防设施、器材;√11、其他消防安全违法行为; 员工未掌握消防“四个能力”等知识	责令改正通知书 ([2013]第83257号)	无	
380	荣成市石岛宾馆有限公司济南石岛山庄	李心明(主)、王慧	2013.10.25	营业厅	1、楼梯间堆放杂物 2、部分疏散指示标识脱落 3、安保人员火灾处置程序不了解	责令改正通知书 ([2013]第83258号)	无	
381	华纳超市	王慧(主)、李心明	2013.10.25	营业厅	1、员工未掌握消防“一懂三会”等知识 2、安全出口处堆放杂物 3、部分消防标识脱落	责令改正通知书 ([2013]第83260号)	无	
382	超意兴餐饮有限公司伟东新都店	王慧(主)、李心明	2013.10.25	营业厅	1、一处安全出口处堆放杂物 2、部分员工不懂消防“一懂三会”等知识 3、厨房操作间油烟机未及时清理	责令改正通知书 ([2013]第83259号)	无	
383	济南市中康华商店	刘洋、于菲	2013.10.28	一层	占用疏散通道,应急照明未插电,员工不掌握一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第87271号)	无	
384	长清大素包1	刘洋、于菲	2013.10.28	一层	遮挡安全出口,擅自挪用灭火器,员工不掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第87272号)	无	
385	济南明新蒸馏水销售部	刘洋、于菲	2013.10.28	一层	遮挡消火栓,灭火挪作他用,存在少量塑料花	责令改正通知书 ([2013]第87270号)	无	
386	体育彩票01198站	刘洋、于菲	2013.10.28	一层	安全出口指示标志不亮,四个能力掌握不熟练	责令改正通知书 ([2013]第87269号)	无	

387	皮件门市部	刘洋、于菲	2013.10.25	一层	遮挡安全出口，擅自挪用灭火器，员工不掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第83253号)	无	
388	纬一路翟记龙虾	刘洋、于菲	2013.10.25	一层	占用疏散通道，应急照明未插电，员工不掌握一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第83254号)	无	
389	徐福祥烩面	刘洋、于菲	2013.10.25	一层	遮挡消火栓，灭火挪作他用，存在少量塑料花	责令改正通知书 ([2013]第83255号)	无	
390	济南市市中区自由空间专卖店	刘洋、于菲	2013.10.25	一层	安全出口指示标志不亮，四个能力掌握不熟练	责令改正通知书 ([2013]第83256号)	无	
391	新新小饭桌	刘洋、于菲	2013.10.24	一层	遮挡安全出口，擅自挪用灭火器，员工不掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第93266号)	无	
392	山东嘉华文化国际旅行社	刘洋、于菲	2013.10.24	一层	1、疏散通道放置杂物，当场改正； 2、疏散指示安装错误，当场改正； 3、事故应急照明未插电，当场改正；	责令改正通知书 ([2013]第93269号)	无	
393	济南桃酥大王	刘洋、于菲	2013.10.24	一层	灭火器挪用，未分组放置，事故应急照明未插电，消防车通道被停车占用	责令改正通知书 ([2013]第93268号)	无	
394	鑫倩保健品	刘洋、于菲	2013.10.24	一层	占用疏散通道，应急照明未插电，员工不掌握一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第93267号)	无	
395	济南市中慧朋办公用品经营部	刘洋、于菲	2013.10.23	一层	遮挡安全出口，擅自挪用灭火器，员工不掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第93983号)	无	
396	济南市中艺华雕刻服务部	刘洋、于菲	2013.10.23	一层	占用疏散通道，应急照明未插电，员工不掌握一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第93984号)	无	
397	济南市中利源印务部	刘洋、于菲	2013.10.23	一层	疏散通道放置杂物，当场改正；疏散指示安装错误，当场改正；事故应急照明未插电，当场改正；	责令改正通知书 ([2013]第93986号)	无	
398	济南市中科佳图文中心	刘洋、于菲	2013.10.23	一层	灭火器挪用，未分组放置，事故应急照明未插电，消防车通道被停车占用	责令改正通知书 ([2013]第93985号)	无	
399	济南市中扬子图文	刘洋、于菲	2013.10.22	一层	遮挡安全出口，擅自挪用灭火器，员工不掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第83066号)	无	

400	济南市中泉舜中天印章雕刻公司	刘洋、于菲	2013.10.22	一层	疏散通道放置杂物，当场改正；疏散指示安装错误，当场改正；事故应急照明未插电，当场改正；	责令改正通知书 （[2013]第83069号）	无	
401	济南市中宏达工艺雕刻部	刘洋、于菲	2013.10.22	一层	占用疏散通道，应急照明未插电，员工不掌握一懂三会	责令改正通知书 （[2013]第83067号）	无	
402	济南市中永顺印务经营部	刘洋、于菲	2013.10.22	一层	灭火器挪用，未分组放置，事故应急照明未插电，消防车通道被停车占用	责令改正通知书 （[2013]第83068号）	无	
403	济南市中中东发廊	刘洋、于菲	2013.10.21	一层	灭火器挪用，未分组放置，事故应急照明未插电，消防车通道被停车占用	责令改正通知书 （[2013]第97721号）	无	
404	玉莲泉烟酒店	刘洋、于菲	2013.10.21	一层	占用疏散通道，应急照明未插电，员工不掌握一懂三会	责令改正通知书 （[2013]第97720号）	无	
405	床上用品店	刘洋、于菲	2013.10.21	一层	遮挡安全出口，擅自挪用灭火器，员工不掌握四个能力	责令改正通知书 （[2013]第97719号）	无	
406	济南市中速达印章刻制部	刘洋、于菲	2013.10.21	一层	疏散通道放置杂物，当场改正；疏散指示安装错误，当场改正；事故应急照明未插电，当场改正；	责令改正通知书 （[2013]第97722号）	无	
407	经四路赵家米饭	刘洋、于菲	2013.10.18	一层	遮挡安全出口，擅自挪用灭火器，员工不掌握四个能力	责令改正通知书 （[2013]第97699号）	无	
408	福荣商店	刘洋、于菲	2013.10.18	一层	占用疏散通道，应急照明未插电，员工不掌握一懂三会	责令改正通知书 （[2013]第97700号）	无	
409	济南市黄焖鸡米饭店	刘洋、于菲	2013.10.18	一层	1、灭火器挪用，未分组放置，当场改正； 2、事故应急照明未插电，当场改正； 3、消防车通道被停车占用，当场改正；	责令改正通知书 （[2013]第97701号）	无	
410	兴达中介	刘洋、于菲	2013.10.18	一层	疏散通道放置杂物，当场改正； 疏散指示安装错误，当场改正； 事故应急照明未插电，当场改正；	责令改正通知书 （[2013]第97702号）	无	

411	市中三元里诊所	刘洋、于菲	2013.10.17	一层	遮挡安全出口，擅自挪用灭火器，员工不掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第97678号)	无	
412	济南市中紫燕百味鸡店	刘洋、于菲	2013.10.17	一层	占用疏散通道，应急照明未插电，员工不掌握一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第97679号)	无	
413	山东麦当劳有限公司济南大观园餐饮	刘洋、于菲	2013.10.17	一层	遮挡消防栓，灭火挪作他用，存在少量塑料花	责令改正通知书 ([2013]第97680号)	无	
414	济南市中天源百货商行	刘洋、于菲	2013.10.17	一层	安全出口指示标志不亮，四个能力掌握不熟练	责令改正通知书 ([2013]第97681号)	无	
415	日照绿茶专卖	刘洋、于菲	2013.10.16	一层	安全出口指示标志不亮，四个能力掌握不熟练	责令改正通知书 ([2013]第97661号)	无	
416	济南市中琪琪文具	刘洋、于菲	2013.10.16	一层	占用疏散通道，应急照明未插电，员工不掌握一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第97662号)	无	
417	济南市中能高百货商行	刘洋、于菲	2013.10.16	一层	遮挡消防栓，灭火挪作他用，存在少量塑料花	责令改正通知书 ([2013]第97663号)	无	
418	富之源平价超市	刘洋、于菲	2013.10.16	一层	遮挡安全出口，擅自挪用灭火器，员工不掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第97664号)	无	
419	济南市中唐人茶坊	刘洋、于菲	2013.10.15	一层	遮挡消防栓，灭火挪作他用，存在少量塑料花	责令改正通知书 ([2013]第97628号)	无	
420	济南市中诺晨烟酒店	刘洋、于菲	2013.10.15	一层	遮挡安全出口，擅自挪用灭火器，员工不掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第07626号)	无	
421	济南市中中国移动	刘洋、于菲	2013.10.15	一层	占用疏散通道，应急照明未插电，员工不掌握一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第97627号)	无	
422	济南市昕昕商店	刘洋、于菲	2013.10.15	一层	安全出口指示标志不亮，四个能力掌握不熟练	责令改正通知书 ([2013]第97629号)	无	
423	市中三元里诊所	刘洋、于菲	2013.10.14	一层	安全出口指示标志不亮，四个能力掌握不熟练	责令改正通知书 ([2013]第07603号)	无	
424	济南市中康华商店	刘洋、于菲	2013.10.14	一层	占用疏散通道，应急照明未插电，员工不掌握一懂三会	责令改正通知书 ([2013]第07601号)	无	
425	市中诺曼帝美发店	刘洋、于菲	2013.10.14	一层	遮挡安全出口，擅自挪用灭火器，员工不掌握四个能力	责令改正通知书 ([2013]第07600号)	无	
426	济南市中欣诺图文工作室	刘洋、于菲	2013.10.14	一层	遮挡消防栓，灭火挪作他用，存在少量塑料花	责令改正通知书 ([2013]第07602号)	无	
427	照相器材店	刘洋、于菲	2013.10.12	一层	安全出口指示标志不亮，四个能力掌握不熟练	责令改正通知书 ([2013]第07774号)	无	

428	济南市中红太阳彩扩部	刘洋、于菲	2013.10.12	一层	遮挡消防栓，灭火挪作他用，存在少量塑料花	责令改正通知书 （[2013]第07772号）	无	
429	顺鑫商店	刘洋、于菲	2013.10.12	一层	占用疏散通道，应急照明未插电，员工不掌握一懂三会	责令改正通知书 （[2013]第07230号）	无	
430	电话超市	刘洋、于菲	2013.10.12	一层	遮挡安全出口，擅自挪用灭火器，员工不掌握四个能力	责令改正通知书 （[2013]第07229号）	无	
431	济南市市中荣磊东岳理发工具店	刘洋、于菲	2013.10.11	一层	遮挡消防栓，灭火挪作他用，存在少量塑料花	责令改正通知书 （[2013]第02226号）	无	
432	科佳图文	刘洋、于菲	2013.10.11	一层	遮挡安全出口，擅自挪用灭火器，员工不掌握四个能力	责令改正通知书 （[2013]第02209号）	无	
433	济南市中大宋图文复印店	刘洋、于菲	2013.10.11	一层	安全出口指示标志不亮，四个能力掌握不熟练	责令改正通知书 （[2013]第02224号）	无	
434	名阳印务	刘洋、于菲	2013.10.11	一层	占用疏散通道，应急照明未插电，员工不掌握一懂三会	责令改正通知书 （[2013]第02225号）	无	
435	济南市中冬梅精剪	刘洋、于菲	2013.10.10	一层	占用疏散通道，应急照明未插电，员工不掌握一懂三会	责令改正通知书 （[2013]第07722号）	无	
436	济南市中于姐美容屋	刘洋、于菲	2013.10.10	一层	电闸下堆放杂物，安全出口指示标志不亮，四个能力掌握不熟练	责令改正通知书 （[2013]第07721号）	无	
437	济南市中养颐堂足疗	刘洋、于菲	2013.10.10	一层	遮挡消防栓，灭火挪作他用，存在少量塑料花	责令改正通知书 （[2013]第07723号）	无	
438	艺泉茶庄	刘洋、于菲	2013.10.10	一层	安全出口指示标志不亮，四个能力掌握不熟练	责令改正通知书 （[2013]第07724号）	无	
439	济南市中大众理发店	刘洋、于菲	2013.10.9	一层	1、1具应急照明灯未接电； 2、擅自挪用灭火器； 3、员工一懂三会掌握不熟练；	责令改正通知书 （[2013]第07713号）	无	
440	济南市中快乐圆女子减肥院	刘洋、于菲	2013.10.9	一层	1、灭火器未成组摆放； 2、1具应急照明灯未接电； 3、标准化标识不完善	责令改正通知书 （[2013]第02710号）	无	
441	杭州理发	刘洋、于菲	2013.10.9	一层	1、员工一懂三会掌握不熟练； 2、擅自挪用灭火器； 3、部分应急照明灯未接电；	责令改正通知书 （[2013]第07711号）	无	

442	济南市中富然保健会所	刘洋、于菲	2013.10.9	一层	1、员工一懂三会掌握不熟练； 2、灭火器未成组摆放；	责令改正通知书 （[2013]第07712号）	无	
443	济南市中经二路理发店	刘洋、于菲	2013.10.8	一层	遮挡消防栓，灭火挪作他用，存在少量塑料花	责令改正通知书 （[2013]第99788号）	无	
444	3+3棋牌社	刘洋、于菲	2013.10.8	一层	遮挡安全出口，擅自挪用灭火器，员工不掌握四个能力	责令改正通知书 （[2013]第99786号）	无	
445	济南市中友谊休闲馆	刘洋、于菲	2013.10.8	一层	占用疏散通道，应急照明未插电，员工不掌握一懂三会	责令改正通知书 （[2013]第99787号）	无	
446	济南市中中东发廊	刘洋、于菲	2013.10.8	一层	电闸下堆放杂物，安全出口指示标志不亮，四个能力掌握不熟练	责令改正通知书 （[2013]第99789号）	无	
447	聚雅斋	刘洋、于菲	2013.10.24	一层	1、违规使用易燃可燃材料聚氨酯泡沫彩钢板搭建房屋； 2、未进行消防安全培训，员工消防常识不掌握； 3、疏散楼梯设置不符合要求，宽度不足。	责令改正通知书 （[2013]第83236号）	无	
448	济南市中区沃客宾馆	刘洋、于菲	2013.10.22	一层	1、锁闭一安全出口； 2、员工不掌握四个能力； 3、走廊灭火器指针未指示在绿色区域内，依据《消防产品现场检查判定规则》（GA588-2005），现场判定为不合格消防产品。	责令改正通知书 （[2013]第83169号）	无	
449	济南市中区沃客宾馆	刘洋、于菲	2013.10.23	一层	1、值班室角落一灭火器无标识，保险销的铅封脱落，依据《消防产品现场检查判定规则》（GA588-2005），现场判定为不合格消防产品； 2、锁闭一安全出口； 3、走廊堆放杂物； 4、装饰品遮挡消防栓。	责令改正通知书 （[2013]第93989号）	无	

注：1. 每月27日前上报部大排查大整治活动领导小组办公室。2. 各地可根据需要增减表格。