

### 消防安全大排查大整治活动统计表（公布执法检查情况）

地市	序号	单位场所名称	检查人	检查时间	抽查部位	发现的火灾隐患和问题	提出的整改意见	行政处罚情况
	1	龙泉酒店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-9	场所内	1、部分线路敷设未穿管；2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书(编号：[2013]第40016号)	
	2	滨马标榜理发店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-9	店内	占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书(编号：[2013]第40021号)	
	3	亮亮百货商店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-9	店内	堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书(编号：[2013]第40024号)	
	4	水屯金泉宾馆	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-9	店内	1、具灭火器无标识；2、安全出口锁闭	责令改正通知书(编号：[2013]第40018号)	
	5	富强超市	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-9	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第40017号)	
	6	水屯电动车专卖	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-9	店内	占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书(编号：[2013]第40022号)	
	7	滨马家园中国体彩	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-8	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第40014号)	
	8	大杨阿米尼电动车	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-8	店内	灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书(编号：[2013]第40002号)	
	9	大杨阿米尼电动车	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-10	店内	灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书(编号：[2013]第40037号)	
	10	庆广家常炒鸡	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-10	店内	1、具灭火器无标识；2、安全出口锁闭	责令改正通知书(编号：[2013]第40042号)	
	11	回力专卖店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-10	店内	灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书(编号：[2013]第40038号)	
	12	叫花鸡店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-10	店内	1、具灭火器无标识；2、安全出口锁闭	责令改正通知书(编号：[2013]第40043号)	
	13	召平收购店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-10	店内	灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书(编号：[2013]第40136号)	
	14	牛师傅过桥米线	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-10	店内	员工不会报火警；电线私拉乱扯	责令改正通知书(编号：[2013]第40040号)	
	15	华宇广告	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-10	店内	灭火器无标识；占用疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第40039号)	
	16	滨马全家福超市	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-9	店内	员工不会报火警；占用疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第40015号)	
	17	滨马家园中国移动	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-9	店内	电线私拉乱扯；灭火器没有黄线管理	责令改正通知书(编号：[2013]第40019号)	
	18	大杨旧货市场	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-9	店内	消防设施未保持完好有效；堵塞安全出口	责令改正通知书(编号：[2013]第40023号)	
	19	亮亮百货商店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-14	店内	灭火器无标识；占用疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第40128号)	
	20	绿洲干洗店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-14	店内	1、部分线路敷设未穿管；2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书(编号：[2013]第40115号)	
	21	大杨旧货市场	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-14	场所内	1、配电盘下存放可燃物；2、消防疏散指示标志未保持完好有效	责令改正通知书(编号：[2013]第40123号)	

22	阿城维纳斯	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-14	场所内	1、闭门器运转不灵活，有卡滞现象；2、灭火器未安装保险销	责令改正通知书(编号：[2013]第40122号)	
23	新盛达超市	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-14	场所内	1、具灭火器无标识；2、安全出口锁闭	责令改正通知书(编号：[2013]第40134号)	
24	铠铭文具店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-14	场所内	1、安全疏散通道堆放杂物；2、配电盘下存放可燃物	责令改正通知书(编号：[2013]第40110号)	
25	大杨教育书店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-14	场所内	1、灭火器无标识；2、部分线路敷设未穿管	责令改正通知书(编号：[2013]第40113号)	
26	百年御泉酒	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-14	场所内	灭火器过期，安全出口数量不足；未设置疏散指示标志，安全出口标	责令改正通知书(编号：[2013]第40111号)	
27	大杨体育彩票	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-14	场所内	堵塞消防车道，人员培训不到位	责令改正通知书(编号：[2013]第40114号)	
28	马子烧烤	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-10	场所内	电线乱拉乱扯	责令改正通知书(编号：[2013]第40041号)	
29	大杨体育彩票	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-15	场所内	堵塞消防车道，人员培训不到位	责令改正通知书(编号：[2013]第40152号)	
30	绿洲干洗店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-15	场所内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第40153号)	
31	铠铭文具店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-15	场所内	占用消防车道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第40151号)	
32	阿城维纳斯	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-15	场所内	1、具灭火器无标识；2、安全出口锁闭	责令改正通知书(编号：[2013]第40154号)	
33	信诺橱柜厂	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-15	店内	灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书(编号：[2013]第40148号)	
34	济南漱玉平民大药房纬七路店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-15	店内	灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书(编号：[2013]第40155号)	
35	大杨阿米尼电动车	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-14	店内	1、具灭火器无标识；2、安全出口锁闭	责令改正通知书(编号：[2013]第40133号)	
36	富强超市	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-14	店内	灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书(编号：[2013]第40130号)	
37	大杨教育书店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-14	店内	灭火器被遮挡，应急灯未插电源	责令改正通知书(编号：[2013]第40135号)	
38	水中电动车专卖	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-14	营业区域	消防设施未保持完好有效；电线私拉乱扯	责令改正通知书(编号：[2013]第40131号)	
39	重庆鸡公堡	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-18	营业区域	消防设施未保持完好有效；占用消防通道	责令改正通知书(编号：[2013]第40189号)	
40	康健推拿	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-18	营业区域	灭火器无标识；占用疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第40191号)	
41	朵拉洗衣	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-18	营业区域	消防设施未保持完好有效；灭火器无标识	责令改正通知书(编号：[2013]第40193号)	
42	发缘地美发厅1	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-17	营业区域	擅自停用消防设施；占用疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第40190号)	
43	正良超市	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-16	营业区域	擅自停用消防设施；占用疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第20178号)	
44	百年御泉酒	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-16	店内	1、灭火器数量不够。2、疏散指示标志不足。	责令改正通知书(编号：[2013]第40158号)	

45	新盛达超市	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-16	店内	灭火器数量不足。	责令改正通知书(编号: [2013]第20180号)
46	艺海影楼	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-16	店内	疏散指示标志和应急照明灯不足。	责令改正通知书(编号: [2013]第40157号)
47	宏强超市	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-16	店内	灭火器压力不足。疏散通道存放货物。	责令改正通知书(编号: [2013]第20179号)
48	正良超市	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-16	店内	1、疏散指示标志缺少。2、应急照明灯缺少。3、灭火器压力不足。	责令改正通知书(编号: [2013]第40159号)
49	艺海影楼	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-21	店内	1、灭火器筒体变形。2、灭火器铅封脱落	责令改正通知书(编号: [2013]第40183号)
50	元首内衣专卖	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-21	店内	占用疏散通道, 应急灯未接电源, 灭火器过期	责令改正通知书(编号: [2013]第40186号)
51	禧燕宾馆	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-21	店内	堵塞消防车通道, 人员培训不到位	责令改正通知书(编号: [2013]第40187号)
52	神农 大药 店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-21	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号: [2013]第40196号)
53	背靠背童鞋	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-21	店内	堵塞消防车通道, 人员培训不到位	责令改正通知书(编号: [2013]第40201号)
54	信诺橱柜厂	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-21	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号: [2013]第40184号)
55	福满佳生鲜果品店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-21	店内	占用消防车通道, 员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号: [2013]第40182号)
56	漱玉平民大药房阳光100店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-21	店内	1、具灭火器无标识; 2、安全出口锁闭	责令改正通知书(编号: [2013]第40200号)
57	旅游百事通	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-18	店内	灭火器被遮挡, 应急灯未插电源	责令改正通知书(编号: [2013]第40188号)
58	济南群乐购超市	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-18	店内	灭火器被遮挡, 应急灯未插电源	责令改正通知书(编号: [2013]第40195号)
59	新盛达超市	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-23	店内	1、具灭火器无标识; 2、安全出口锁闭	责令改正通知书(编号: [2013]第40223号)
60	正良超市	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-23	店内	灭火器被遮挡, 应急灯未插电源	责令改正通知书(编号: [2013]第40221号)
61	演马标榜理发店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-23	店内	灭火器被遮挡, 应急灯未插电源	责令改正通知书(编号: [2013]第40222号)
62	德州 扒鸡	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-22	营业区域	消防设施未保持完好有效; 电线私拉乱扯	责令改正通知书(编号: [2013]第40202号)
63	仁心门诊	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-22	营业区域	消防设施未保持完好有效; 占用消防通道	责令改正通知书(编号: [2013]第40204号)
64	秋日春阳有机营养超市	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-22	营业区域	灭火器无标识; 占用疏散通道	责令改正通知书(编号: [2013]第40199号)
65	济南鲁润干洗店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-22	营业区域	消防设施未保持完好有效; 灭火器无标识	责令改正通知书(编号: [2013]第40203号)
66	演马家园中国移动	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-22	营业区域	擅自停用消防设施; 占用疏散通道	责令改正通知书(编号: [2013]第40213号)
67	福润大药房	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-21	营业区域	擅自停用消防设施; 占用疏散通道	责令改正通知书(编号: [2013]第40185号)

68	红衣阁	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-21	店内	1、应急照明灯未插电源。2、疏散指示标志不足。3、安全通道堆放杂物。	责令改正通知书(编号: [2013]第40198号)
69	艺海影楼	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-24	店内	1、安全疏散通道堆放杂物。2、单位员工未经消防安全培训,消防安全四个能力不熟。3、部分线路敷设未穿管。	责令改正通知书(编号: [2013]第40262号)
70	演马全家福超市	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-24	店内	1、疏散指示标志。2、应急照明灯不足。	责令改正通知书(编号: [2013]第40271号)
71	演马家园中国体彩	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-24	店内	1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书(编号: [2013]第40265号)
72	铭铭文具店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-24	厂房	1、部分线路敷设未穿管。2、应急照明灯缺少。3、灭火器压力不足。4、员工不会使用灭火器。消防安全四个能力不掌握。	责令改正通知书(编号: [2013]第40267号)
73	龙泉酒店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-24	店内	1、消防应急照明灯和疏散标志缺少。2、疏散通道堆放杂物。3、员工灭火器使用不熟悉。4、一懂三会掌握不熟。	责令改正通知书(编号: [2013]第40278号)
74	百年御泉酒	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-24	店内	占用疏散通道,应急灯未接电源,灭火器过期	责令改正通知书(编号: [2013]第40269号)
75	水屯金泉宾馆	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-24	店内	堵塞消防车通道,人员培训不到位	责令改正通知书(编号: [2013]第40263号)
76	信诺橱柜厂	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-24	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号: [2013]第40264号)
77	召平收购店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-24	店内	堵塞消防车通道,人员培训不到位	责令改正通知书(编号: [2013]第40261号)
78	青岛小海鲜	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-23	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号: [2013]第40224号)
79	艺海影楼	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-23	店内	占用消防车通道,员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号: [2013]第39977号)
80	水屯电动车专卖	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-23	店内	1、具灭火器无标识;2、安全出口锁闭	责令改正通知书(编号: [2013]第39973号)
81	大杨旧货市场	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-23	店内	灭火器被遮挡,应急灯未插电源	责令改正通知书(编号: [2013]第39974号)
82	美秀理发店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-24	店内	灭火器被遮挡,应急灯未插电源	责令改正通知书(编号: [2013]第39959号)
83	车之家快修美容服务中心	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-24	店内	1、具灭火器无标识;2、安全出口锁闭	责令改正通知书(编号: [2013]第39960号)
84	特星专卖店1	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-24	店内	灭火器被遮挡,应急灯未插电源	责令改正通知书(编号: [2013]第39970号)
85	富强超市	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-24	店内	灭火器被遮挡,应急灯未插电源	责令改正通知书(编号: [2013]第39969号)
86	信诺橱柜厂	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-24	店内	1、部分线路敷设未穿管;2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书(编号: [2013]第39982号)
87	亮亮百货商店	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-24	店内	占用疏散通道,应急灯未接电源,灭火器过期	责令改正通知书(编号: [2013]第39968号)
88	槐荫区福东阿胶专营中心	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-24	店内	1、部分线路敷设未穿管;2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书(编号: [2013]第39962号)
89	天之缘发艺	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-24	店内	占用疏散通道,应急灯未接电源,灭火器过期	责令改正通知书(编号: [2013]第39978号)

90	大杨阿米尼电动车	伊海峰、王杰、李倩倩	2013-10-24	店内	1、部分线路敷设未穿管；2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书(编号：[2013]第39979号)
91	星空网吧	张可、何学民、尹凌青	10.8	场所内	占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书(编号：[2013]第40032号)
92	山东匡山琪鑫置业股份有限公司2	张可、何学民、尹凌青	10.8	店内	堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书(编号：[2013]第40031号)
93	济南星空网吧	张可、何学民、尹凌青	10.8	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第40033号)
94	济南金德益民匡山小区店	张可、何学民、尹凌青	10.8	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第40035号)
95	济南槐荫舒心网吧	张可、何学民、尹凌青	10.8	店内	占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书(编号：[2013]第40034号)
96	匡山碧桂园一期地下车库	张可、何学民、尹凌青	10.8	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第40029号)
97	济南槐荫天天弘商务宾馆	张可、何学民、尹凌青	10.9	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第40025号)
98	济南四建集团设备租赁一分公司	张可、何学民、尹凌青	10.9	店内	占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书(编号：[2013]第40028号)
99	隆禧园鲁菜馆	张可、何学民、尹凌青	10.9	店内	堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书(编号：[2013]第40027号)
100	济南山和通达汽车销售公司	张可、何学民、尹凌青	10.9	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第40020号)
101	济南四建(集团)有限责任公司木业公司	张可、何学民、尹凌青	10.9	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第40026号)
102	天地人网吧	张可、何学民、尹凌青	10.9	店内	占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书(编号：[2013]第40030号)
103	王师傅汽修	张可、何学民、尹凌青	10.10	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第40092号)
104	济南市匡山热力中心	张可、何学民、尹凌青	10.10	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第40089号)
105	济南槐荫官燚超市	张可、何学民、尹凌青	10.10	店内	占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书(编号：[2013]第40093号)
106	林丰大酒店	张可、何学民、尹凌青	10.10	店内	堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书(编号：[2013]第40091号)
107	济南市槐荫区特莱维护护肤店	张可、何学民、尹凌青	10.10	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第40094号)
108	济南匡山和润物业有限公司	张可、何学民、尹凌青	10.10	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第40081号)
109	王府爆烤鸭店	张可、何学民、尹凌青	10.11	店内	占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书(编号：[2013]第40102号)
110	秘方排骨	张可、何学民、尹凌青	10.11	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第40100号)
111	怡特浓冰激凌店	张可、何学民、尹凌青	10.11	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第40101号)
112	红双喜庆典	张可、何学民、尹凌青	10.11	店内	占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书(编号：[2013]第40098号)

113	像海炖菜馆	张可、何学民、巩凌青	10.11	店内	堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书(编号：[2013]第40103号)
114	标榜美发店	张可、何学民、巩凌青	10.11	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第40106号)
115	舜福来水饺店	张可、何学民、巩凌青	10.12	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第40104号)
116	汇源斋饺子馆	张可、何学民、巩凌青	10.12	店内	占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书(编号：[2013]第40105号)
117	匡山小区你我他酒店	张可、何学民、巩凌青	10.12	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第40108号)
118	鑫鑫装修公司	张可、何学民、巩凌青	10.12	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第40107号)
119	圣巴黎内衣饰品	张可、何学民、巩凌青	10.12	店内	占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书(编号：[2013]第40109号)
120	螺王龙虾馆	张可、何学民、巩凌青	10.12	店内	堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书(编号：[2013]第40099号)
121	名雅美发店	张可、何学民、巩凌青	10.14	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第20169号)
122	千丝绣房	张可、何学民、巩凌青	10.14	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第20168号)
123	隆禧圆大酒店	张可、何学民、巩凌青	10.14	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第20167号)
124	九仟佳美容院	张可、何学民、巩凌青	10.14	店内	占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书(编号：[2013]第20163号)
125	舜意川味源	张可、何学民、巩凌青	10.14	店内	堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书(编号：[2013]第20165号)
126	特莱维护肤店	张可、何学民、巩凌青	10.14	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第20161号)
127	佰利门业	张可、何学民、巩凌青	10.15	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第20171号)
128	济南槐荫宏雅宾馆	张可、何学民、巩凌青	10.15	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第20162号)
129	西域网吧	张可、何学民、巩凌青	10.15	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第20166号)
130	佛山市南海屈臣氏个人用品商店有限公司济南华联分公司	张可、何学民、巩凌青	10.15	店内	堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书(编号：[2013]第20160号)
131	济南时代工业品市场管理有限公司	张可、何学民、巩凌青	10.15	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第20164号)
132	济南泉西商务酒店有限公司	张可、何学民、巩凌青	10.15	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第20159号)
133	济南槐荫星空网吧	张可、何学民、巩凌青	10.16	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第20170号)
134	槐荫区实验小学	张可、何学民、巩凌青	10.16	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第20200号)

135	槐荫区实验小学附属幼儿园	张可、何学民、巩凌青	10.16	店内	占用疏散通道, 应急灯未接电源, 灭火器过期	责令改正通知书(编号: [2013]第20202号)
136	滕州阎老大全羊馆	张可、何学民、巩凌青	10.16	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号: [2013]第20205号)
137	济南槐荫舒心网吧	张可、何学民、巩凌青	10.16	店内	占用消防车通道, 员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号: [2013]第20204号)
138	济南槐荫鑫雅居宾馆	张可、何学民、巩凌青	10.16	店内	占用疏散通道, 应急灯未接电源, 灭火器过期	责令改正通知书(编号: [2013]第20199号)
139	五洲商务宾馆	张可、何学民、巩凌青	10.17	店内	堵塞消防车通道, 人员培训不到位	责令改正通知书(编号: [2013]第20201号)
140	槐荫区老屯天奇幼儿园分园	张可、何学民、巩凌青	10.17	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号: [2013]第20203号)
141	济南槐荫天天弘商务宾馆	张可、何学民、巩凌青	10.17	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号: [2013]第20210号)
142	腾达维修	张可、何学民、巩凌青	10.17	店内	占用消防车通道, 员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号: [2013]第20206号)
143	济南槐荫德顺宾馆	张可、何学民、巩凌青	10.17	店内	占用疏散通道, 应急灯未接电源, 灭火器过期	责令改正通知书(编号: [2013]第20212号)
144	吉通顺华装饰有限公司	张可、何学民、巩凌青	10.17	店内	堵塞消防车通道, 人员培训不到位	责令改正通知书(编号: [2013]第20207号)
145	济南槐荫三江源酒店	张可、何学民、巩凌青	10.18	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号: [2013]第40169号)
146	仁爱诊所	张可、何学民、巩凌青	10.18	店内	占用消防车通道, 员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号: [2013]第40163号)
147	济南槐荫开元网吧	张可、何学民、巩凌青	10.18	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号: [2013]第40168号)
148	金茂宾馆	张可、何学民、巩凌青	10.18	店内	占用消防车通道, 员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号: [2013]第40175号)
149	槐荫区老屯天奇幼儿园分园	张可、何学民、巩凌青	10.18	店内	堵塞消防车通道, 人员培训不到位	责令改正通知书(编号: [2013]第40161号)
150	福升宾馆	张可、何学民、巩凌青	10.18	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号: [2013]第40173号)
151	鸿达超市	张可、何学民、巩凌青	10.21	店内	占用消防车通道, 员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号: [2013]第40171号)
152	中鲁鑫华宾馆	张可、何学民、巩凌青	10.21	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号: [2013]第40206号)
153	时速网吧	张可、何学民、巩凌青	10.21	店内	占用消防车通道, 员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号: [2013]第40194号)
154	顺泰宾馆一店	张可、何学民、巩凌青	10.21	店内	占用疏散通道, 应急灯未接电源, 灭火器过期	责令改正通知书(编号: [2013]第40205号)
155	济南槐荫隆鑫宾馆	张可、何学民、巩凌青	10.21	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号: [2013]第40197号)
156	天奇双语幼儿园	张可、何学民、巩凌青	10.21	店内	占用消防车通道, 员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号: [2013]第40192号)
157	华联超市经六路店	张可、何学民、巩凌青	10.22	店内	占用疏散通道, 应急灯未接电源, 灭火器过期	责令改正通知书(编号: [2013]第40219号)

158	济南霞霞音乐茶社	张可、何学民、巩凌青	10.22	店内	堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书(编号：[2013]第40217号)
159	槐荫区张庄路办事处刘庄村委	张可、何学民、巩凌青	10.22	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第40207号)
160	槐荫海纳尔家电维修部	张可、何学民、巩凌青	10.22	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第40209号)
161	济南市槐荫区鹏程实业公司	张可、何学民、巩凌青	10.22	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第40218号)
162	超意兴槐荫区第二分店	张可、何学民、巩凌青	10.22	店内	占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书(编号：[2013]第40220号)
163	济南谢氏家具厂	张可、何学民、巩凌青	10.23	店内	堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书(编号：[2013]第40245号)
164	景香榭酒楼	张可、何学民、巩凌青	10.23	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第40244号)
165	桂园酒楼	张可、何学民、巩凌青	10.23	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第40246号)
166	济南槐荫丰华宾馆	张可、何学民、巩凌青	10.23	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第40247号)
167	来力台球俱乐部	张可、何学民、巩凌青	10.23	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第40243号)
168	荣力祥宾馆	张可、何学民、巩凌青	10.23	店内	堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书(编号：[2013]第40248号)
169	济南槐荫自由呼吸网苑	张可、何学民、巩凌青	10.24	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第40250号)
170	济南槐荫海洋加油站	张可、何学民、巩凌青	10.24	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第40252号)
171	济南槐荫菲尔商务宾馆分店	张可、何学民、巩凌青	10.24	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第40253号)
172	济南润丰银行刘庄分理处	张可、何学民、巩凌青	10.24	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第40249号)
173	金色起点幼儿园	张可、何学民、巩凌青	10.24	店内	占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书(编号：[2013]第40254号)
174	海洋加油站	张可、何学民、巩凌青	10.24	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第40251号)
175	荣祥宾馆	张可、何学民、巩凌青	10.25	店内	占用消防车通道，员工未掌握四个能力	责令改正通知书(编号：[2013]第40298号)
176	中国移动山东有限公司客户服务中心	张可、何学民、巩凌青	10.25	店内	占用疏散通道，应急灯未接电源，灭火器过期	责令改正通知书(编号：[2013]第40296号)
177	济南繁荣商业有限责任公司	张可、何学民、巩凌青	10.25	店内	堵塞消防车通道，人员培训不到位	责令改正通知书(编号：[2013]第40294号)
178	济南伴云居公寓管理有限公司	张可、何学民、巩凌青	10.25	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第40297号)
179	济南槐荫福寿甲鱼馆	张可、何学民、巩凌青	10.25	店内	灭火器未实行黄线管理、电线凌乱	责令改正通知书(编号：[2013]第40300号)

180	中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司第十九加油站	张可、何学民、巩凌青	10.25	店内		责令改正通知书(编号:[2013]第40299号)
181	百一洗衣	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.8	营业区域	占用疏散通道;消防设施未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第20159号)
182	永新旅馆	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.8	营业区域	灭火器过期;堵塞疏散通道	责令改正通知书([2013]第20175号)
183	康祥足疗保健	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.8	营业区域	灭火器无标识;灭火器过期	责令改正通知书([2013]第20176号)
184	凌云网吧	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.8	营业区域	消防设施未保持完好有效;擅自停用消防设施	责令改正通知书([2013]第20177号)
185	富有五金建材店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.8	营业区域	擅自停用消防设施;占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第20178号)
186	金阳光宾馆	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.8	营业区域	堵塞疏散通道;塑料花装饰	责令改正通知书([2013]第20179号)
187	腾运旅馆	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.9	营业区域	占用疏散通道;消防设施未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第20162号)
188	乐源游艺	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.9	营业区域	灭火器过期;堵塞疏散通道	责令改正通知书([2013]第20177号)
189	宝善食品商行	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.9	营业区域	灭火器无标识;灭火器过期	责令改正通知书([2013]第20178号)
190	道德街社区卫生服务中心	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.9	营业区域	消防设施未保持完好有效;擅自停用消防设施	责令改正通知书([2013]第20179号)
191	称心美容营市街店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.9	营业区域	擅自停用消防设施;占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第20162号)
192	槐荫尊爵两岸咖啡	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.9	营业区域	堵塞疏散通道;塑料花装饰	责令改正通知书([2013]第20177号)
193	红日东方投资管理有限公司	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.10	营业区域	占用疏散通道;消防设施未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第20178号)
194	中国移动诚信通讯店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.10	营业区域	灭火器过期;堵塞疏散通道	责令改正通知书([2013]第20179号)
195	济南槐荫永恒金木鱼鞋店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.10	营业区域	灭火器无标识;灭火器过期	责令改正通知书([2013]第20162号)
196	卧芸轩棋牌	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.10	营业区域	消防设施未保持完好有效;擅自停用消防设施	责令改正通知书([2013]第20177号)
197	长丰宾馆	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.10	营业区域	擅自停用消防设施;占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第20178号)
198	兴济中学	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.10	营业区域	堵塞疏散通道;塑料花装饰	责令改正通知书([2013]第20179号)
199	食尚阁	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.11	营业区域	占用疏散通道;消防设施未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第20162号)
200	中华联合财产保险股份有限公司	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.11	营业区域	灭火器过期;堵塞疏散通道	责令改正通知书([2013]第20177号)
201	济南金得利快餐	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.11	营业区域	灭火器无标识;灭火器过期	责令改正通知书([2013]第20178号)

202	济南吉祥混沌	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 11	营业区域	消防设施未保持完好有效；擅自停用消防设施	责令改正通知书([2013]第20179号)	
203	济南鞋柜	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 11	营业区域	擅自停用消防设施；占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第20162号)	
204	阳光宝贝儿童摄影城	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 11	营业区域	堵塞疏散通道；塑料花装饰	责令改正通知书([2013]第20177号)	
205	搜酷外贸	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 12	营业区域	占用疏散通道；消防设施未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第58467号)	
206	纬十路万里马皮具	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 12	营业区域	灭火器过期；堵塞疏散通道	责令改正通知书([2013]第58698号)	
207	纬十路阿琴万宝露	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 12	营业区域	灭火器无标识；灭火器过期	责令改正通知书([2013]第58929号)	
208	小川外贸服饰	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 12	营业区域	消防设施未保持完好有效；擅自停用消防设施	责令改正通知书([2013]第59160号)	
209	金木鱼	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 12	营业区域	擅自停用消防设施；占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第59391号)	
210	桐衣坊	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 12	营业区域	堵塞疏散通道；塑料花装饰	责令改正通知书([2013]第59622号)	
211	绿地工地钢架工程队	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 14	营业区域	占用疏散通道；消防设施未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第59853号)	
212	山东电视台少儿艺术团	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 14	营业区域	灭火器过期；堵塞疏散通道	责令改正通知书([2013]第60084号)	
213	槐美彩印	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 14	营业区域	灭火器无标识；灭火器过期	责令改正通知书([2013]第60315号)	
214	梦之韵歌厅	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 14	营业区域	消防设施未保持完好有效；擅自停用消防设施	责令改正通知书([2013]第60546号)	
215	卧芸轩棋牌	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 14	营业区域	擅自停用消防设施；占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第60777号)	
216	康辉国旅	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 14	营业区域	堵塞疏散通道；塑料花装饰	责令改正通知书([2013]第61008号)	
217	中国银行营市街分行	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 15	营业区域	占用疏散通道；消防设施未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第61239号)	
218	称心美容营市街店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 15	营业区域	灭火器过期；堵塞疏散通道	责令改正通知书([2013]第61470号)	
219	小周维纳斯	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 15	营业区域	灭火器无标识；灭火器过期	责令改正通知书([2013]第61701号)	
220	佳瑞美容	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 15	营业区域	消防设施未保持完好有效；擅自停用消防设施	责令改正通知书([2013]第61932号)	
221	广通房产	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 15	营业区域	擅自停用消防设施；占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第62163号)	
222	兄弟发道	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 15	营业区域	堵塞疏散通道；塑料花装饰	责令改正通知书([2013]第62394号)	
223	济南换粤机床附件有限公司	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 16	营业区域	占用疏散通道；消防设施未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第62625号)	
224	闽信德茶业	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 16	营业区域	灭火器过期；堵塞疏散通道	责令改正通知书([2013]第62856号)	

225	山东金春晖冷暖设备有限公司	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 16	营业区域	灭火器无标识; 灭火器过期	责令改正通知书([2013]第63087号)
226	济南全彩图文店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 16	营业区域	消防设施未保持完好有效; 擅自停用消防设施	责令改正通知书([2013]第63318号)
227	宏济堂大药店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 16	营业区域	擅自停用消防设施; 占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第63549号)
228	普利思水站	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 16	营业区域	堵塞疏散通道; 塑料花装饰	责令改正通知书([2013]第63780号)
229	爱丽丝发艺	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 17	营业区域	占用疏散通道; 消防设施未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第64011号)
230	星期8休闲自助餐厅	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 17	营业区域	灭火器过期; 堵塞疏散通道	责令改正通知书([2013]第64242号)
231	乔丹体育用品专卖	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 17	营业区域	灭火器无标识; 灭火器过期	责令改正通知书([2013]第64473号)
232	彬依奴休闲服装店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 17	营业区域	消防设施未保持完好有效; 擅自停用消防设施	责令改正通知书([2013]第64704号)
233	北京必胜客比萨饼有限公司经二路店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 17	营业区域	擅自停用消防设施; 占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第64935号)
234	经三纬十粮油食品店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 17	营业区域	堵塞疏散通道; 塑料花装饰	责令改正通知书([2013]第65166号)
235	机车医院	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 18	营业区域	占用疏散通道; 消防设施未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第65397号)
236	济南市建联中药有限公司	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 18	营业区域	灭火器过期; 堵塞疏散通道	责令改正通知书([2013]第65628号)
237	绿园便民店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 18	营业区域	灭火器无标识; 灭火器过期	责令改正通知书([2013]第65859号)
238	锻压路烧饼店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 18	营业区域	消防设施未保持完好有效; 擅自停用消防设施	责令改正通知书([2013]第66090号)
239	金日宾馆	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 18	营业区域	擅自停用消防设施; 占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第66321号)
240	绿园文具店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 18	营业区域	堵塞疏散通道; 塑料花装饰	责令改正通知书([2013]第66552号)
241	中国银行中大支行	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 21	营业区域	占用疏散通道; 消防设施未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第66783号)
242	福康花瓣茶莊	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 21	营业区域	灭火器过期; 堵塞疏散通道	责令改正通知书([2013]第86421号)
243	军民茶庄	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 21	营业区域	灭火器无标识; 灭火器过期	责令改正通知书([2013]第86892号)
244	济南多百特液压气动有限公司	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 21	营业区域	消防设施未保持完好有效; 擅自停用消防设施	责令改正通知书([2013]第87363号)
245	济南鑫瑞拓数控机床公司	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 21	营业区域	擅自停用消防设施; 占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第87834号)
246	济南东讯商贸有限公司	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 21	营业区域	堵塞疏散通道; 塑料花装饰	责令改正通知书([2013]第88305号)
247	济南金通利物资有限公司	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 22	营业区域	占用疏散通道; 消防设施未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第88776号)

248	槐荫一九老五烧烤	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 22	营业区域	灭火器过期; 堵塞疏散通道	责令改正通知书([2013]第89247号)
249	佛界	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 22	营业区域	灭火器无标识; 灭火器过期	责令改正通知书([2013]第89718号)
250	裕东门诊	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 22	营业区域	消防设施未保持完好有效; 擅自停用消防设施	责令改正通知书([2013]第90189号)
251	门市部	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 22	营业区域	擅自停用消防设施; 占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第90660号)
252	蔬菜店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 22	营业区域	堵塞疏散通道; 塑料花装饰	责令改正通知书([2013]第91131号)
253	理发店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 23	营业区域	占用疏散通道; 消防设施未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第91602号)
254	山东龙脉科技发展有限公司	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 23	营业区域	灭火器过期; 堵塞疏散通道	责令改正通知书([2013]第92073号)
255	绿园物业有限责任公司	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 23	营业区域	灭火器无标识; 灭火器过期	责令改正通知书([2013]第92544号)
256	正仁车行	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 23	营业区域	消防设施未保持完好有效; 擅自停用消防设施	责令改正通知书([2013]第93015号)
257	烧鸡店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 23	营业区域	擅自停用消防设施; 占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第93486号)
258	趵突泉矿泉水	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 23	营业区域	堵塞疏散通道; 塑料花装饰	责令改正通知书([2013]第93957号)
259	皇政商店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 24	营业区域	占用疏散通道; 消防设施未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第94428号)
260	山东手足口腔科医院	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 24	营业区域	灭火器过期; 堵塞疏散通道	责令改正通知书([2013]第94899号)
261	搜酷外贸	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 24	营业区域	灭火器无标识; 灭火器过期	责令改正通知书([2013]第95370号)
262	纬十路中国福彩	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 24	营业区域	消防设施未保持完好有效; 擅自停用消防设施	责令改正通知书([2013]第95841号)
263	佳瑞美容	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 24	营业区域	擅自停用消防设施; 占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第96312号)
264	小周维纳斯	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 24	营业区域	堵塞疏散通道; 塑料花装饰	责令改正通知书([2013]第96783号)
265	经四路电动工具	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 25	营业区域	占用疏散通道; 消防设施未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第97254号)
266	阿瓦山寨西市场店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 25	营业区域	灭火器过期; 堵塞疏散通道	责令改正通知书([2013]第97725号)
267	诗婷美容院	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 25	营业区域	灭火器无标识; 灭火器过期	责令改正通知书([2013]第98196号)
268	塑钢加工	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 25	营业区域	消防设施未保持完好有效; 擅自停用消防设施	责令改正通知书([2013]第98667号)
269	彬依奴休闲服装店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 25	营业区域	擅自停用消防设施; 占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第99138号)
270	经三纬十粮油食品店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 25	营业区域	堵塞疏散通道; 塑料花装饰	责令改正通知书([2013]第99609号)

271	济南众诚伟业科技发展有限公司	于永良、李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.8	场所内	1、灭火器无标识；2、部分线路敷设未穿管	责令改正通知书([2013]第40049号)
272	济南槐荫闽记康惠食品厂	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.8	场所内	1、配电盘下存放可燃物；2、消防疏散指示标志未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第40048号)
273	山东青春舞蹈学校	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.8	场所内	1、闭门器运转不灵活，有卡滞现象；2、灭火器未安装保险销	责令改正通知书([2013]第40047号)
274	信诺灯饰有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.8	场所内	1、具灭火器无标识；2、安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第40046号)
275	济南豪钢实业公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.8	场所内	1、安全疏散通道堆放杂物；2、配电盘下存放可燃物	责令改正通知书([2013]第40045号)
276	壠腾饭庄	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.8	场所内	1、部分线路敷设未穿管；2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第40044号)
277	快艾特汽车服务有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.9	店内	1、应急照明灯和疏散指示标志未插电源。2、1具灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第40050号)
278	大业兴济河商城	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.9	店内	1、应急照明灯未插电源。2、配电盘下有可燃物。	责令改正通知书([2013]第40051号)
279	孟鑫超市	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.9	店内	1、疏散指示标志和应急照明灯数量不足。2、灭火器无标识。	责令改正通知书([2013]第40055号)
280	百汇威业汽车服务有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.9	店内	1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第40052号)
281	格茨兰特美鹰汽车服务有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.9	店内	1、部分线路敷设未穿管。 2、灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第40053号)
282	天地仁和酒店	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.9	店内	1、灭火器压力不足。 2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书([2013]第40054号)
283	华联超市	李兆青、巩玉萍、安进家	10.10.	店内	1.灭火器压力不足。2、安全出口堵塞。	责令改正通知书([2013]第40056号)
284	五洲假日酒店管理有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	10.10.	店内	1、应急照明灯未插电源。2、配电盘下有可燃物。	责令改正通知书([2013]第40057号)
285	不孕不育医院	李兆青、巩玉萍、安进家	10.10.	店内	1、疏散指示标志和应急照明灯数量不足。2、灭火器无标识。	责令改正通知书([2013]第40058号)
286	安踏专卖店	李兆青、巩玉萍、安进家	10.10.	店内	1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第40059号)
287	六福人家酒店	李兆青、巩玉萍、安进家	10.10.	店内	1、部分线路敷设未穿管。 2、灭火器数量不足。	责令改正通知书([2013]第40060号)
288	家和海鲜	李兆青、巩玉萍、安进家	10.10.	店内	1、灭火器压力不足。 2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书([2013]第40061号)
289	随缘食府	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.11	店内	1、应急照明灯和疏散指示标志未插电源。2、灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第40062号)
290	济南槐荫好声音歌城	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.11	店内	1、应急照明灯未插电源。2、配电盘下有可燃物。	责令改正通知书([2013]第40063号)
291	齐鲁证券经十路店	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.11	店内	1、疏散指示标志和应急照明灯不足。2、灭火器无标识。	责令改正通知书([2013]第40070号)
292	济南压铸厂	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.11	店内	1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第40067号)
293	皇朝丽都ktv	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.11	店内	1、部分线路敷设未穿管。 2、灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第40064号)

294	济南宏利达五金	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.11	店内	1、灭火器压力不足。 2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书([2013]第40072号)
295	华盛印刷厂	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.12	店内	1、应急照明灯和疏散指示标志未插电源。2、1具灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第40085号)
296	三元印刷厂	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.12	店内	1、应急照明灯未插电源。2、配电盘下有可燃物。	责令改正通知书([2013]第40087号)
297	山东铭邦置业投资有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.12	店内	1、疏散指示标志和应急照明灯不足。2、灭火器无标识。	责令改正通知书([2013]第40084号)
298	颜氏洪亨鲁菜馆	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.12	店内	1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第40073号)
299	贵和宾馆	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.12	店内	1、部分线路敷设未穿管。 2、灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第40075号)
300	山东海丰水产有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.12	店内	1、灭火器压力不足。 2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书([2013]第40080号)
301	祈隆公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.14	店内	1、应急照明灯和疏散指示标志未插电源。	责令改正通知书([2013]第40124号)
302	山东压缩机销售中心	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.14	店内	1、应急照明灯未插电源。2、配电盘下有可燃物。	责令改正通知书([2013]第40125号)
303	金房子水饺城	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.14	店内	1、疏散指示标志和应急照明灯不足。2、灭火器无标识。	责令改正通知书([2013]第40126号)
304	济南市鲁科教育培训学校	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.14	店内	1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第40127号)
305	济南中铁设计院	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.14	店内	1、部分线路敷设未穿管。 2、灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第40132号)
306	济南苗圃花卉中心	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.14	店内	1、灭火器压力不足。 2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书([2013]第40129号)
307	济南玉泉钢木家具有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.15	店内	1、应急照明灯和疏散指示标志未插电源。2、1具灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第40138号)
308	济南汇川机器制造有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.15	店内	1、应急照明灯未插电源。2、配电盘下有可燃物。	责令改正通知书([2013]第40140号)
309	济南金正衡电子有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.15	店内	1、疏散指示标志和应急照明灯数量不足。2、灭火器无标识。	责令改正通知书([2013]第40142号)
310	济南金池化工有限责任公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.15	店内	1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第40145号)
311	济南方园环境资材科技有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.15	店内	1、部分线路敷设未穿管。 2、灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第40147号)
312	济南正豪医疗器械有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.15	店内	1、灭火器压力不足。 2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书([2013]第40150号)
313	济南精轮机电有限责任公司	于永良、李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.16	车间	1、灭火器数量不够。2、疏散指示标志不足。	责令改正通知书([2013]第20187号)
314	济南瀚通数控设备有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.16	办公区	1、灭火器压力不足。 2、部分线路敷设未穿管。	责令改正通知书([2013]第20188号)
315	济南壹行安防器材有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.16	车间	1、疏散指示标志和应急照明灯缺少。 2、灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第20189号)
316	济南车邦化工有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.16	厂房	1、灭火器压力不足。 2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第20190号)

317	济南吴旺润达科技有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.16	车间	1、疏散指示标志缺少。2、应急照明灯缺少。3、灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第20191号)
318	山东好药师大药房连锁有限公司济南西沙苑店	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.16	店内	员工不会使用灭火器。	责令改正通知书([2013]第20192号)
319	山东省交通运输集团有限公司济南汽车保修厂	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.17	维修车间	1、安全出口堵塞。2、部分线路敷设未穿管。	责令改正通知书([2013]第20186号)
320	济南泉丰纸业公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.17	仓库	1、安全疏散通道堆放杂物。2、配电盘下存放可燃物。	责令改正通知书([2013]第20185号)
321	济南槐荫鲁西锅炉配件厂	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.17	厂房	1、1具灭火器压力不足。2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书([2013]第20184号)
322	济南市槐荫区鹏程实业公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.17	厂房	1、部分线路敷设未穿管。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第20183号)
323	济南石佛标准件厂	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.17	厂房	1、安全出口堵塞。2、配电盘下存放可燃物。	责令改正通知书([2013]第20182号)
324	济南槐荫通力电器成套厂	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.17	厂房	1、消防应急照明灯未插电源。2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书([2013]第20181号)
325	济南市邮政局吴家堡邮电支局	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.18	办公楼	1、疏散通道堆放货物。2、员工未经消防安全培训。	责令改正通知书([2013]第20213号)
326	济南黄河北店子工程服务有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.18	办公楼	1、应急疏散指示标志缺少。2、1具灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第40160号)
327	济南市槐荫区鹏程实业公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.18	厂房	1、疏散指示标志损坏。2、灭火器配置数量少。	责令改正通知书([2013]第40165号)
328	济南兴达集团总公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.18	厂房	1、应急照明灯无法正常使用。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第40166号)
329	济南同鑫实业有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.18	厂房	1、疏散通道堆放货物。2、配电盘下存放可燃物。	责令改正通知书([2013]第40170号)
330	济南正德科贸有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.18	厂房	1、部分线路敷设未穿管。2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书([2013]第40172号)
331	济南金象蓬布有限公司	巩玉萍	2013.10.21	厂房	1、部分线路敷设未穿管。2、安全出口堆放货物。	责令改正通知书([2013]第40235号)
332	济南市槐荫联达实业公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.21	仓库	1、部分线路敷设未穿管。2、配电盘下存放可燃物。	责令改正通知书([2013]第40236号)
333	济南英泰石油化学有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.21	厂房	1、疏散指示标志损坏。2、疏散通道被占用。	责令改正通知书([2013]第40234号)
334	济南昌林气囊容器厂有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.21	厂房	1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第40232号)
335	济南东成机电一体化研究所	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.21	厂房	1、部分线路敷设未穿管。2、安全出口锁闭。	责令改正通知书([2013]第40233号)
336	济南瑞普锅炉配套有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.21	厂房	1、1具灭火器压力不足。2、配电盘下存放可燃物。	责令改正通知书([2013]第40231号)
337	济南天洋工贸有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.22	仓库	1、安全出口堵塞。2、部分线路敷设未穿管。	责令改正通知书([2013]第40242号)
338	济南嘉庆玻璃有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.22	办公区	1、安全疏散通道堆放杂物。2、配电盘下存放可燃物。	责令改正通知书([2013]第40241号)

339	济南亿佳数控机械有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.22	办公区	1、1具灭火器压力不足。2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书([2013]第40240号)
340	济南华福印刷材料有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.22	车间	1、部分线路敷设未穿管。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第40239号)
341	济南三通自动化有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.22	办公区	1、安全出口堵塞。2、配电盘下存放可燃物。	责令改正通知书([2013]第40238号)
342	济南联工测试技术有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.22	车间	1、消防应急照明灯未插电源。2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书([2013]第40237号)
343	济南东远化学有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.23	车间	1、应急照明灯和疏散指示标志未插电源。2、1具灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第40266号)
344	济南史密泰克精细化工有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.23	车间	1、应急照明灯未插电源。2、配电盘下有可燃物。	责令改正通知书([2013]第40273号)
345	济南华升铁路工贸有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.23	车间	1、疏散指示标志和应急照明灯数量不足。2、灭火器无标识。	责令改正通知书([2013]第40270号)
346	济南中海中建物资有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.23	仓库	1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第40275号)
347	济南瑞丰锅炉配套制造有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.23	厂房	1、部分线路敷设未穿管。2、灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第40274号)
348	济南金釜高新建材有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.23	车间	1、灭火器压力不足。2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书([2013]第40268号)
349	济南卡尼尔科技有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.24	维修车间	1、疏散通道堆放货物。2、员工未经消防安全培训。	责令改正通知书([2013]第40276号)
350	德玛西亚网络会所	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.24	店内	1、应急疏散指示标志缺少。2、1具灭火器压力不足。	责令改正通知书([2013]第40277号)
351	济南德力玛工业供电系统有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.24	厂房	1、疏散指示标志损坏。2、灭火器配置数量少。	责令改正通知书([2013]第40279号)
352	济南金壁辉保洁有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.24	厂房	1、应急照明灯无法正常使用。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第40280号)
353	济南康华试验机制造有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.24	厂房	1、疏散通道堆放货物。2、配电盘下存放可燃物。	责令改正通知书([2013]第40282号)
354	济南爱克斯机器有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.24	厂房	1、部分线路敷设未穿管。2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书([2013]第40281号)
355	济南喜相逢电器有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.25	办公楼	1.灭火器压力不足。2、安全出口堵塞。	责令改正通知书([2013]第40289号)
356	济南鼎立元泰机器有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.25	办公楼	1、应急照明灯未插电源。2、配电盘下有可燃物。	责令改正通知书([2013]第40286号)
357	山东赫斯本家居制造有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.25	厂房	1、疏散指示标志和应急照明灯数量不足。2、灭火器无标识。	责令改正通知书([2013]第40287号)
358	济南达菲特汽车配件有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.25	厂房	1、灭火器筒体严重锈蚀。2、疏散通道存放货物。	责令改正通知书([2013]第40285号)
359	永固五金标准件经营部	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.25	厂房	1、部分线路敷设未穿管。2、灭火器数量不足。	责令改正通知书([2013]第40284号)
360	济南鸿福包装有限公司	李兆青、巩玉萍、安进家	2013.10.25	厂房	1、灭火器压力不足。2、疏散通道堆放杂物。	责令改正通知书([2013]第40283号)
361	槐荫鑫志网吧	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013.10.28	营业区域	占用疏散通道；消防设施未保持完好有效	责令改正通知书([2013]第15267号)

362	绿色家园房产裕园店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 28	营业区域	灭火器过期；堵塞疏散通道	责令改正通知书([2013]第98675号)	
363	杰玛仕自行车专卖店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 28	营业区域	灭火器无标识；灭火器过期	责令改正通知书([2013]第46423号)	
364	壁挂炉	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 28	营业区域	消防设施未保持完好有效；擅自停用消防设施	责令改正通知书([2013]第55634号)	
365	杭州饭店	丁健 张真瑜 赵鹏鹏	2013. 10. 28	营业区域	擅自停用消防设施；占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第37597号)	
































