

消防安全大排查大整治活动统计表（公布执法检查情况）

地市	序号	单位场所名称	检查人	检查时间	抽查部位	发现的火灾隐患和问题	提出的整改意见	行政处罚情况
	1	济南华滨环联鲁菜皇有限公司	郭晓东、杜军	2013.10.9	1至3层	1、消防控制室值班人员脱岗。2、消防控制室值	责令改正通知书 （〔2013〕第00935号）	无
	2	港沟实验小学	郭晓东、杜军	2013.10.9	教学楼	1、部分室内消火栓配件不全。2、灭火器未保持	责令改正通知书 （〔2013〕第00956号）	无
	3	西彩石小学	郭晓东、杜军	2013.10.9	教学楼	1、消防安全制度不完善。2、防火巡查检查记录	责令改正通知书 （〔2013〕第00957号）	无
	4	历城区港沟中学	郭晓东、杜军	2013.10.9	教学楼	1、个别疏散指示标志损坏。2、个别应急照明灯损	责令改正通知书 （〔2013〕第00958号）	无
	5	山东青年政治学院	郭晓东、杜军	2013.10.10	教学楼	1、消防档案建设不完善。2、有一个安全出口堵塞	责令改正通知书 （〔2013〕第00959号）	无
	6	济南润原化工有限责任公司	郭晓东、杜军	2013.10.10	车间	1、消防安全制度不完善。2、防火巡查检查记录	责令改正通知书 （〔2013〕第00960号）	无
	7	济南鸿腾山庄餐饮有限公司	郭晓东、杜军	2013.10.10	一层	1、个别疏散指示标志损坏。2、个别应急照明	责令改正通知书 （〔2013〕第00961号）	无
	8	济南裕德酒店管理有限公司	郭晓东、杜军	2013.10.10	1至6层	1、消防安全制度不完善。2、防火巡查检查记录	责令改正通知书 （〔2013〕第00962号）	无
	9	山东城市建设职业学院	郭晓东、杜军	2013.10.11	教学楼	1、有一个安全出口堵塞。2、员工消防安全四个	责令改正通知书 （〔2013〕第00980号）	无
	10	山东省体育学院	郭晓东、杜军	2013.10.11	教学楼	1、个别疏散指示标志损坏。2、个别应急照明灯	责令改正通知书 （〔2013〕第00977号）	无
	11	中国共产党山东省委党校	郭晓东、杜军	2013.10.11	办公楼楼	1、消防安全制度不完善。2、防火巡查检查记录	责令改正通知书 （〔2013〕第00978号）	无
	12	山东省济南职业护理学院	郭晓东、杜军	2013.10.11	教学楼	1、部分灭火器过期失效。2、个别疏散指示标志	责令改正通知书 （〔2013〕第00979号）	无
	13	历城区殷陈小学	郭晓东、杜军	2013.10.12	教学楼	1、个别教室只有一个消防安全出口。2、室内消	责令改正通知书 （〔2013〕第00981号）	无
	14	济南市好利来食品有限公司	郭晓东、杜军	2013.10.12	车间	1、部分灭火器失效。2、缺少消防安全制度。	责令改正通知书 （〔2013〕第00982号）	无
	15	济南市杨格学校	郭晓东、杜军	2013.10.12	三层	1、个别宿舍有一个消防安全出口。2、无防火巡	责令改正通知书 （〔2013〕第00983号）	无
	16	济南市历城区港镇圣智加油站	郭晓东、杜军	2013.10.12	加油站	1、消防安全制度不完善。2、部分灭火器过期失	责令改正通知书 （〔2013〕第00984号）	无
	17	济南华滨环联鲁菜皇有限公司	郭晓东、杜军	2013.10.14	1至3层	复查	复查合格	无
	18	港沟实验小学	郭晓东、杜军	2013.10.14	教学楼	复查	复查合格	无
	19	西彩石小学	郭晓东、杜军	2013.10.14	教学楼	复查	复查合格	无
	20	历城区港沟中学	郭晓东、杜军	2013.10.14	教学楼	复查	复查合格	无
	21	山东青年政治学院	郭晓东、杜军	2013.10.15	教学楼	复查	复查合格	无
	22	济南润原化工有限责任公司	郭晓东、杜军	2013.10.15	车间	复查	复查合格	无

23	济南鸿腾山庄餐饮有限公司	郭晓东、杜军	2013.10.15	一层	复查	复查合格	无	
24	济南裕德酒店管理有限公司	郭晓东、杜军	2013.10.15	1至6层	复查	复查合格	无	
25	山东城市建设职业学院	郭晓东、杜军	2013.10.16	教学楼	复查	复查合格	无	
26	山东省体育学院	郭晓东、杜军	2013.10.16	教学楼	复查	复查合格	无	
27	中国共产党山东省党校	郭晓东、杜军	2013.10.16	办公楼楼	复查	复查合格	无	
28	山东省济南职业护理学院	郭晓东、杜军	2013.10.16	教学楼	复查	复查合格	无	
29	历城区殷陈小学	郭晓东、杜军	2013.10.17	教学楼	复查	复查合格	无	
30	济南市好利来食品有限公司	郭晓东、杜军	2013.10.17	车间	复查	复查合格	无	
31	济南市杨格学校	郭晓东、杜军	2013.10.17	三层	复查	复查合格	无	
32	济南市历城区港镇圣智加油站	郭晓东、杜军	2013.10.17	加油站	复查	复查合格	无	
33	山东建筑大学	郭晓东、杜军	2013.10.18	宿舍	1、消防安全制度不完善。2、防火巡查检查记录	责令改正通知书 ([2013]第01033号)	无	
34	济南博润精细化工有限公司	郭晓东、杜军	2013.10.118	车间	1、部分灭火器失效。2、缺少消防安全制度。	责令改正通知书 ([2013]第01034号)	无	
35	山东富源化工有限公司	郭晓东、杜军	2013.10.18	车间	1、消防安全制度不完善。2、防火巡查检查记录	责令改正通知书 ([2013]第01035号)	无	
36	济南港合加油站	郭晓东、杜军	2013.10.18	加油站	1、缺少防火毯。2、部分灭火器过期失效。	责令改正通知书 ([2013]第01036号)	无	
37	济南华滨环联鲁菜皇有限公司	郭晓东、杜军	2013.10.22	1至3层	1、消防安全制度不完善。2、防火巡查检查记录	责令改正通知书 ([2013]第01044号)	无	
38	港沟实验小学	郭晓东、杜军	2013.10.22	教学楼	1、部分室内消火栓配件不全。2、灭火器未保持	责令改正通知书 ([2013]第01045号)	无	
39	西彩石小学	郭晓东、杜军	2013.10.22	教学楼	1、消防安全制度不完善。2、防火巡查检查记录	责令改正通知书 ([2013]第01046号)	无	
40	历城区港沟中学	郭晓东、杜军	2013.10.22	教学楼	1、个别疏散指示标志损坏2、个别应急照明灯损	责令改正通知书 ([2013]第01047号)	无	
41	山东青年政治学院	郭晓东、杜军	2013.10.23	教学楼	1、消防档案建设不完善2、员工消防安全四个能	责令改正通知书 ([2013]第01062号)	无	
42	济南润原化工有限责任公司	郭晓东、杜军	2013.10.23	车间	1、消防安全制度不完善。2、防火巡查检查记录	责令改正通知书 ([2013]第01063号)	无	
43	济南鸿腾山庄餐饮有限公司	郭晓东、杜军	2013.10.23	一层	1、个别疏散指示标志损坏。2、个别应急照明灯	责令改正通知书 ([2013]第01064号)	无	
44	济南裕德酒店管理有限公司	郭晓东、杜军	2013.10.23	1至6层	1、消防安全制度不完善。2、防火巡查检查记录	责令改正通知书 ([2013]第01065号)	无	
45	济南市成泰大药房连锁有限公司福康堂药店	王璐、张乐民	2013-10-8	场所内	无		无	
46	济南市益健堂大药房有限公司第三分公司(复	王璐、张乐民	2013-10-8	场所内	无		无	

47	济南市博文实达文化传播 有限公司博文网络家	王璐、张乐民	2013-10-8	场所内	无		无	
48	江苏建工集团有限公司 济南分公司(复查)	王璐、张乐民	2013-10-8	场所内	无		无	
49	红樱桃KTV	王璐、张乐民	2013-10-11	场所内	灭火器压力不足,安全 出口锁闭,占用疏散通	责令改正通知书 (〔2013〕第00991号)	无	
50	369KTV	王璐、张乐民	2013-10-11	场所内	应急照明灯不足,安全 出口锁闭,灭火器压力	责令改正通知书 (〔2013〕第00992号)	无	
51	丫丫KTV	王璐、张乐民	2013-10-11	场所内	应急照明灯不足,安全 出口锁闭,灭火器压力	责令改正通知书 (〔2013〕第00993号)	无	
52	华都歌城	王璐、张乐民	2013-10-12	场所内	灭火器压力不足,安全 出口锁闭,占用疏散通	责令改正通知书 (〔2013〕第00975号)	无	
53	钻石KTV	王璐、张乐民	2013-10-12	场所内	缺少疏散指示标志、应 急照明灯,安全出口锁	责令改正通知书 (〔2013〕第00973号)	无	
54	芙蓉茶楼	王璐、张乐民	2013-10-12	场所内	灭火器压力不足,安全 出口锁闭,占用疏散通	责令改正通知书 (〔2013〕第00974号)	无	
55	百度歌城	王璐、张乐民	2013-10-12	场所内	应急照明灯不足,安全 出口锁闭,灭火器压力	责令改正通知书 (〔2013〕第00999号)	无	
56	济南市启创电器有限公 司	王璐、张乐民	2013-10-13	场所内	灭火器压力不足,安全 出口锁闭,占用疏散通	责令改正通知书 (〔2013〕第00998号)	无	
57	济南成泰大药房大药 房连锁有限公司益众平民	王璐、张乐民	2013-10-13	场所内	安全出口锁闭,灭火器 失效,应急照明灯不足	责令改正通知书 (〔2013〕第01008号)	无	
58	中华歌城(复查)	王璐、张乐民	2013-10-14	场所内	无		无	
59	鸿腾三饼鲁菜坊郭店 店	王璐、张乐民	2013-10-14	场所内	安全出口锁闭,灭火器 失效,应急照明灯不足	责令改正通知书 (〔2013〕第00990号)	无	
60	济南市历城金榜教育培 训学校	王璐、张乐民	2013-10-14	场所内	楼道内设置木门占用疏 散通道	责令改正通知书 (〔2013〕第01009号)	罚款人民币1万元	
61	369KTV(复查)	王璐、张乐民	2013-10-14	场所内	无		无	
62	济南大谦汽车销售服务 有限公司	王璐、张乐民	2013-10-15	场所内	占用疏散通道、锁闭安 全出口	责令改正通知书 (〔2013〕第01002号)	无	
63	水木年华KTV	王璐、张乐民	2013-10-15	场所内	占用疏散通道、锁闭安 全出口	责令改正通知书 (〔2013〕第00998号)	无	
64	百度歌城	王璐、张乐民	2013-10-15	场所内	应急照明灯不足,安全 出口锁闭,灭火器压力	责令改正通知书 (〔2013〕第00976号)	无	
65	海格盛世KTV	王璐、张乐民	2013-10-15	场所内	应急照明灯不足,占用 疏散通道,安全出口锁	责令改正通知书 (〔2013〕第01000号)	无	
66	怡然饺子城	王璐、张乐民	2013-10-15	场所内	应急照明灯不足,安全 出口锁闭,灭火器压力	责令改正通知书 (〔2013〕第01001号)	无	
67	济南市历城区爱网人迅 捷网络服务有限公司	王璐、张乐民	2013-10-14	场所内	无		无	
68	369KTV(复查)	王璐、张乐民	2013-10-16	场所内	无		无	
69	丫丫KTV(复查)	王璐、张乐民	2013-10-16	场所内	无		无	
70	济南市历城区亿涇商务 酒店	王璐、张乐民	2013-10-15	场所内	无		无	

71	济南市历城区东城联谊商厦	王璐、张乐民	2013-10-15	场所内	无		无
72	红樱桃KTV(复查)	王璐、张乐民	2013-10-17	场所内	无		无
73	济南成泰大药房大药房连锁有限公司益众平民	王璐、张乐民	2013-10-17	场所内	无		无
74	济南市启创电器有限公司(复查)	王璐、张乐民	2013-10-17	场所内	无		无
75	济南信息工程学校	王璐、张乐民	2013-10-17	场所内	缺少疏散指示标志、应急照明灯, 安全出口锁	责令改正通知书([2013]第01010号)	无
76	鸿腾三饼鲁菜坊郭店(复查)	王璐、张乐民	2013-10-20	场所内	无		无
77	怡然饺子城(复查)	王璐、张乐民	2013-10-20	场所内	无		无
78	济南大谦汽车销售服务有限公司(复查)	王璐、张乐民	2013-10-20	场所内	无		无
79	海格盛世KTV(复查)	王璐、张乐民	2013-10-20	场所内	无		无
80	百度歌城(复查)	王璐、张乐民	2013-10-21	场所内	无		无
81	济南成泰大药房连锁有限公司福康堂药店	王璐、张乐民	2013-10-21	场所内	应急照明灯不足, 占用疏散通道, 安全出口锁	责令改正通知书([2013]第01027号)	无
82	水木年华KTV(复查)	王璐、张乐民	2013-10-21	场所内	无		无
83	芙蓉茶楼(复查)	王璐、张乐民	2013-10-21	场所内	无		无
84	华都歌城(复查)	王璐、张乐民	2013-10-21	场所内	无		无
85	济南信息工程学校(复查)	王璐、张乐民	2013-10-22	场所内	无		无
86	济南益健堂大药房有限公司第二分公司	王璐、张乐民	2013-10-22	场所内	占用疏散通道、锁闭安全出口	责令改正通知书([2013]第01043号)	无
87	百度歌城(复查)	王璐、张乐民	2013-10-22	场所内	无		无
88	钻石KTV(复查)	王璐、张乐民	2013-10-22	场所内	无		无
89	济南成泰大药房连锁有限公司正茂大药房	王璐、张乐民	2013-10-23	场所内	占用疏散通道, 应急照明灯不足, 安全出口锁	责令改正通知书([2013]第01056号)	无
90	济南钢铁集团新事业有限公司软管分公司	王璐、张乐民	2013-10-23	场所内	占用疏散通道、锁闭安全出口	责令改正通知书([2013]第01057号)	无
91	济南鲁健大药房连锁有限公司七分店	王璐、张乐民	2013-10-23	场所内	占用疏散通道、锁闭安全出口	责令改正通知书([2013]第01058号)	无
92	济南成泰大药房连锁有限公司康文大药房	王璐、张乐民	2013-10-23	场所内	灭火器压力不足, 安全出口锁闭, 占用疏散通	责令改正通知书([2013]第01059号)	无
93	济南成泰大药房连锁有限公司益众平民大药房	王璐、张乐民	2013-10-24	场所内	占用疏散通道, 应急照明灯不足, 安全出口锁	责令改正通知书([2013]第01067号)	无
94	昆明金特安电力设备制造有限公司济南分公司	王璐、张乐民	2013-10-24	场所内	灭火器压力不足, 安全出口锁闭, 占用疏散通	责令改正通知书([2013]第01068号)	无

95	济南业秀经贸有限责任公司谢家加油站	王璐、张乐民	2013-10-24	场所内	灭火器压力不足,安全出口锁闭,占用疏散通	责令改正通知书 (〔2013〕第01069号)	无	
96	济南益健堂大药房有限公司第三分公司	王璐、张乐民	2013-10-24	场所内	缺少疏散指示标志、应急照明灯,安全出口锁	责令改正通知书 (〔2013〕第01074号)	无	
97	济南东昊润发经贸有限公司	王璐、张乐民	2013-10-25	场所内	缺少疏散指示标志、应急照明灯,安全出口锁	责令改正通知书 (〔2013〕第01079号)	无	
98	济南来美安制衣有限公司	王璐、张乐民	2013-10-25	场所内	占用疏散通道,应急照明灯不足,安全出口锁	责令改正通知书 (〔2013〕第01080号)	无	
99	济南鑫正海绵有限公司	王璐、张乐民	2013-10-25	场所内	占用疏散通道,应急照明灯不足,安全出口锁	责令改正通知书 (〔2013〕第01081号)	无	
100	济南希金机电设备有限公司	王璐、张乐民	2013-10-25	场所内	占用疏散通道、锁闭安全出口	责令改正通知书 (〔2013〕第01082号)	无	
101	济南钢铁集团新事业有限公司软管分公司(复)	王璐、张乐民	2013-10-27	场所内	无		无	
102	济南成泰大药房连锁有限公司正茂大药房(复)	王璐、张乐民	2013-10-27	场所内	无		无	
103	济南益健堂大药房有限公司第二分公司(复查)	王璐、张乐民	2013-10-27	场所内	无		无	
104	济南成泰大药房连锁有限公司福康堂药店(复)	王璐、张乐民	2013-10-27	场所内	无		无	
105	济南大山气体有限公司	王升平、范翠翠	2013.10.09	全部	1、消防控制室值班人员脱岗。2、消防控制室值	责令改正通知书 (〔2013〕第00931号)	无	
106	济南裕民气体公司	王升平、范翠翠	2013.10.09	全部	1、部分室内消火栓配件不全。2、灭火器未保持	责令改正通知书 (〔2013〕第00934号)	无	
107	济南益成燃气供应站	王升平、范翠翠	2013.10.09	全部	1、部分室内消火栓配件不全。2、灭火器未保持	责令改正通知书 (〔2013〕第00933号)	无	
108	济南德洋特种气体有限公司	王升平、范翠翠	2013.10.09	全部	1、消防安全制度不完善。2、防火巡查检查记录	责令改正通知书 (〔2013〕第00932号)	无	
109	中石化山东济南分公司第26站	王升平、范翠翠	2013.10.10	全部	1、消防安全制度不完善。2、防火巡查检查记录	责令改正通知书 (〔2013〕第00939号)	无	
110	中石化山东济南分公司第25站	王升平、范翠翠	2013.10.10	全部	1、个别疏散指示标志损坏2、个别应急照明灯损	责令改正通知书 (〔2013〕第00940号)	无	
111	山东中惠泽贸易有限公司第三加油站	王升平、范翠翠	2013.10.10	全部	1、个别疏散指示标志损坏2、个别应急照明灯损	责令改正通知书 (〔2013〕第00938号)	无	
112	济南华鲁实业有限责任公司第一加油站	王升平、范翠翠	2013.10.10	全部	1、消防档案建设不完善2、有一个安全出口堵塞	责令改正通知书 (〔2013〕第00937号)	无	
113	济南港华燃气有限公司华山北路CNG加气站	王升平、范翠翠	2013.10.11	全部	1、消防安全制度不完善。2、防火巡查检查记录	责令改正通知书 (〔2013〕第00970号)	无	
114	山东中油潜能天然气有限公司将军路加气站	王升平、范翠翠	2013.10.11	全部	1、个别疏散指示标志损坏。2、个别应急照明	责令改正通知书 (〔2013〕第00968号)	无	
115	将军烟草集团有限公司	王升平、范翠翠	2013.10.11	全部	1、消防安全制度不完善。2、防火巡查检查记录	责令改正通知书 (〔2013〕第00953号)	无	
116	齐鲁制药有限公司总厂	王升平、范翠翠	2013.10.11	全部	1、有一个安全出口堵塞。2、员工消防安全四个	责令改正通知书 (〔2013〕第00954号)	无	
117	济南义友加油站	王升平、范翠翠	2013.10.11	全部	1、个别疏散指示标志损坏。2、个别应急照明灯	责令改正通知书 (〔2013〕第00955号)	无	
118	济南大山气体有限公司(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.14	全部	复查	合格	无	

119	济南益成燃气供应站(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.14	全部	复查	合格	无	
120	济南德洋特种气体有限公司(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.14	全部	复查	合格	无	
121	济南裕民气体公司(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.14	全部	复查	合格	无	
122	山东中惠泽贸易有限公司第三加油站(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.15	全部	1、个别宿舍有一个消防安全出口。2、无防火巡查	合格	无	
123	中石化山东济南分公司第26站(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.15	全部	1、消防安全制度不完善。2、部分灭火器过期失	合格	无	
124	济南华鲁实业有限责任公司第一加油站(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.15	全部	复查	合格	无	
125	中石化山东济南分公司第25站(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.15	全部	复查	合格	无	
126	齐鲁制药有限公司总厂(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.15	全部	复查	合格	无	
127	将军烟草集团有限公司(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.16	全部	复查	合格	无	
128	山东中油洁能天然气有限公司将军路加气站	王升平、范翠翠	2013.10.16	全部	复查	合格	无	
129	济南港华燃气有限公司华山北路CNG加气站(复	王升平、范翠翠	2013.10.16	全部	复查	合格	无	
130	济南康城仓储有限公司	王升平、范翠翠	2013.10.17	全部	1、消防安全制度不完善。2、部分灭火器过期失	责令改正通知书([2013]第01013号)	无	
131	山东统一银座商业有限公司(银座物流配送中	王升平、范翠翠	2013.10.17	全部	1、消防安全制度不完善。2、部分灭火器过期失	责令改正通知书([2013]第01011号)	无	
132	山东远创工贸有限公司	王升平、范翠翠	2013.10.17	全部	1、消防安全制度不完善。2、部分灭火器过期失	责令改正通知书([2013]第01012号)	无	
133	济南市历城区华山信用社	王升平、范翠翠	2013.10.17	全部	1、消防安全制度不完善。2、部分灭火器过期失	责令改正通知书([2013]第01014号)	无	
134	山东电力建设二公司	王升平、范翠翠	2013.10.18	全部	1、消防安全制度不完善。2、部分灭火器过期失	责令改正通知书([2013]第01024号)	无	
135	济南市历城区辰昇商务宾馆	王升平、范翠翠	2013.10.18	全部	1、个别疏散指示标志损坏2、个别应急照明灯损	责令改正通知书([2013]第01022号)	无	
136	济南维尔康食品有限公司	王升平、范翠翠	2013.10.18	全部	1、个别疏散指示标志损坏2、个别应急照明灯损	责令改正通知书([2013]第01023号)	无	
137	济南市历城区海阔天空商务会所	王升平、范翠翠	2013.10.18	全部	1、消防档案建设不完善2、有一个安全出口堵塞	责令改正通知书([2013]第01021号)	无	
138	天桥区瑞斯雅家具经销处	王升平、范翠翠	2013.10.21	全部	1、消防安全制度不完善。2、防火巡查检查记录	责令改正通知书([2013]第01066号)	无	
139	济南市历城区华山信用社(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.21	全部	复查	合格	无	
140	山东统一银座商业有限公司(银座物流配送中	王升平、范翠翠	2013.10.21	全部	复查	合格	无	
141	济南康城仓储有限公司(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.21	全部	复查	合格	无	
142	山东远创工贸有限公司(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.21	全部	复查	合格	无	

济南市消防支队

历城区消防大队

143	正负二度台湾小吃	王升平、范翠翠	2013.10.21	全部	1、消防安全制度不完善。2防火巡查检查记录	投诉举报,交由派出所处理	无	
144	济南市历城区海阔天空商务会所(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.22	全部	复查	合格	无	
145	济南市历城区辰昇商务宾馆(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.22	全部	复查	合格	无	
146	济南维尔康食品有限公司(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.22	全部	复查	合格	无	
147	山东电力建设二公司(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.22	全部	复查	合格	无	
148	福建诺奇服饰有限公司山东分仓	王升平、范翠翠	2013.10.23	全部	1、部分室内消火栓配件不全。2、灭火器未保持	责令改正通知书([2013]第01050号)	无	
149	济南群康实业有限公司	王升平、范翠翠	2013.10.23	全部	1、部分室内消火栓配件不全。2、灭火器未保持	责令改正通知书([2013]第01051号)	无	
150	济钢集团商业贸易有限公司温泉度假村	王升平、范翠翠	2013.10.23	全部	1、消防安全制度不完善。2、防火巡查检查记录	责令改正通知书([2013]第01049号)	无	
151	济南黄台大酒店	王升平、范翠翠	2013.10.23	全部	1、消防安全制度不完善。2、防火巡查检查记录	责令改正通知书([2013]第01048号)	无	
152	天桥区瑞斯雅家具经销处(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.23	全部	复查	合格	无	
153	天桥区瑞斯雅家具经销处	王升平、范翠翠	2013.10.23	全部	复查	合格	无	
154	济南群康实业有限公司(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.25	全部	复查	合格	无	
155	济钢集团商业贸易有限公司温泉度假村(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.28	全部	复查	合格	无	
156	济南黄台大酒店(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.28	全部	复查	合格	无	
157	福建诺奇服饰有限公司山东分仓(复查)	王升平、范翠翠	2013.10.28	全部	复查	合格	无	
158	济南上好人家商务酒店有限公司	王兵、刘坤	2013.10.14	1-3层	1.防火门损坏;2.疏散指示标志遮挡	责令改正通知书([2013]第00949号)	无	
159	山东九如山瀑布自然公园有限公司(复查)	王兵、刘坤	2013.10.14	1层	锁闭安全出口	责令改正通知书[2013]第02241号	无	
160	济南市洪家楼天主教堂(复查)	王兵、刘坤	2013.10.24	二层	灭火器过期	责令改正通知书[2013]第02244号	无	
161	济南上好人家商务酒店有限公司(复查)	王兵、刘坤	2013.10.24	二层	缺少疏散指示标志	责令改正通知书[2013]第02242号	无	
162	山东速发商务酒店有限公司(复查)	王兵、刘坤	2013.10.24	1-5层	缺少疏散指示标志	责令改正通知书[2013]第02243号	无	
163	济南人民大润发商业有限公司历城店(复查)	王兵、刘坤	2013.10.24	一层	电气线路乱	责令改正通知书[2013]第02266号	无	
164	山东省电影发行放映公司新世纪电影城分公司	王兵、刘坤	2013.10.24	一层	员工不熟悉报警程序	责令改正通知书[2013]第02269号	无	
165	济南乐购超市东二环店(复查)	王兵、刘坤	2013.10.24	一层	遮挡消防栓	责令改正通知书[2013]第02267号	无	
166	济南世纪海蔚商贸有限公司(复查)	王兵、刘坤	2013.10.24	一层	锁闭安全出口	责令改正通知书[2013]第02268号	无	

167	济南世纪海蔚商贸有限公司(复查)	王兵、刘坤	2013.10.23	一层	锁闭安全出口、使用可燃材料装修	责令改正通知书[2013]第02268号	无	
168	海蔚大厦	王兵、刘坤	2013.10.23	16层	消防设施损坏	责令改正通知书[2013]第02349号	无	
169	山东速发商务酒店有限公司	王兵、刘坤	2013.10.23	一层	缺少疏散指示标志、缺少灭火器	责令改正通知书([2013]第00948号)	无	
170	济南市洪家楼天主教堂	王兵、刘坤	2013.10.23	一层	占用疏散通道	责令改正通知书([2013]第00946号)	无	
171	山东九如山瀑布自然公园有限公司	王兵、刘坤	2013.10.23	二层	缺少排烟设施	责令改正通知书([2013]第00951号)	无	
172	山东统一银座商业有限公司七里堡店	王兵、刘坤	2013.10.23	一层	锁闭安全出口	责令改正通知书([2013]第00866号)	无	
173	济南人民大润发商业有限公司历城店	王兵、刘坤	2013.10.23	二层	锁闭安全出口	责令改正通知书([2013]第00926号)	无	
174	济南乐购超市东二环店	王兵、刘坤	2013.10.23	1-3层	疏散指示标志损坏	责令改正通知书([2013]第00925号)	无	
175	济南世纪海蔚商贸有限公司	王兵、刘坤	2013.10.23	1层	电线比较乱、灭火器过期	责令改正通知书([2013]第00924号)	无	
176	山东省电影发行放映公司新世纪影城分公司	王兵、刘坤	2013.10.23	一层	缺少应急照明和疏散指示标志	责令改正通知书([2013]第00863号)	无	
177	济南市历城区花园路圆缘园餐厅	王兵、刘坤	2013.10.23	1-2层	室内栓无水、疏散指示标志损坏	责令改正通知书([2013]第00836号)	无	
178	山东省济南市第一中学分校	许焱、刘花莲	2013-10-23	场所内	占用疏散通道, 应急照明灯不足, 安全出口锁	责令改正通知书(编号: [2013]第01061号)	无	
179	济南市历城区第一中学	许焱、刘花莲	2013-10-23	场所内	占用疏散通道、锁闭安全出口	责令改正通知书(编号: [2013]第01060号)	无	
180	济南市龙之堡幼儿园	许焱、刘花莲	2013-10-22	场所内	占用疏散通道、锁闭安全出口	责令改正通知书(编号: [2013]第01038号)	无	
181	山东管理学院	许焱、刘花莲	2013-10-22	场所内	灭火器压力不足, 安全出口锁闭, 占用疏散通	责令改正通知书(编号: [2013]第01037号)	无	
182	济南钢铁集团有限公司高级中学	许焱、刘花莲	2013-10-15	场所内	占用疏散通道, 应急照明灯不足, 安全出口锁	责令改正通知书(编号: [2013]第00997号)	无	
183	济南第三十四中学	许焱、刘花莲	2013-10-15	场所内	灭火器压力不足, 安全出口锁闭, 占用疏散通	责令改正通知书(编号: [2013]第00996号)	无	
184	山东金融职业学院	许焱、刘花莲	2013-10-15	场所内	灭火器压力不足, 安全出口锁闭, 占用疏散通	责令改正通知书(编号: [2013]第00995号)	无	
185	济南市历城区人民医院	许焱、刘花莲	2013-10-15	场所内	缺少疏散指示标志、应急照明灯, 安全出口锁	责令改正通知书(编号: [2013]第00994号)	无	
186	九顶塔民俗欢乐园	许焱、刘花莲	2013-10-12	场所内	缺少疏散指示标志、应急照明灯, 安全出口锁	责令改正通知书(编号: [2013]第00985号)	无	
187	济南跑马岭野生动物世界股份有限公司	许焱、刘花莲	2013-10-11	场所内	占用疏散通道, 应急照明灯不足, 安全出口锁	责令改正通知书(编号: [2013]第00969号)	无	
188	济南四门塔风景区管委会	许焱、刘花莲	2013-10-11	场所内	占用疏散通道, 应急照明灯不足, 安全出口锁	责令改正通知书(编号: [2013]第00966号)	无	
189	山东水帘峡生态旅游有限公司	许焱、刘花莲	2013-10-11	场所内	占用疏散通道、锁闭安全出口	责令改正通知书(编号: [2013]第00930号)	无	
190	济南金象山旅游发展有限公司	许焱、刘花莲	2013-10-9	场所内	占用疏散通道, 应急照明灯不足, 安全出口锁	责令改正通知书(编号: [2013]第00929号)	无	

191	山东佳汇旅游发展有限公司	许焱、刘花莲	2013-10-9	场所内	占用疏散通道、锁闭安全出口	责令改正通知书(编号: [2013]第00928号)	无	
192	济南天润红叶有限公司	许焱、刘花莲	2013-10-9	场所内	占用疏散通道、锁闭安全出口	责令改正通知书(编号: [2013]第00927号)	无	
193	济南市历城区第一中学(复查)	许焱、刘花莲	2013-10-28	场所内	无		无	
194	山东省济南市第一中学分校(复查)	许焱、刘花莲	2013-10-28	场所内	无		无	
195	济南市龙之堡幼儿园(复查)	许焱、刘花莲	2013-10-25	场所内	无		无	
196	山东管理学院(复查)	许焱、刘花莲	2013-10-25	场所内	无		无	
197	济南市历城区人民医院(复查)	许焱、刘花莲	2013-10-23	场所内	无		无	
198	山东金融职业学院(复查)	许焱、刘花莲	2013-10-22	场所内	无		无	
199	济南第三十四中学(复查)	许焱、刘花莲	2013-10-22	场所内	无		无	
200	济南钢铁集团有限公司高级中学(复查)	许焱、刘花莲	2013-10-22	场所内	无		无	
201	山东中曼石油天然气有限公司小辛庄加气站	许焱、刘花莲	2013-10-8	场所内	无		无	
202	中国石油股份有限公司山东济南分公司第66加油站	许焱、刘花莲	2013-10-8	场所内	无		无	
203	山东新梅园大酒店有限公司	冯晓桐、王刚	2013.10.09	酒店	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02217号	无处罚	
204	山东环联小商品市场	冯晓桐、王刚	2013.10.09	公司	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02212号	无处罚	
205	济南同记陶然商务酒店	冯晓桐、王刚	2013.10.09	酒店	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02215号	无处罚	
206	夏都金地商业广场	冯晓桐、王刚	2013.10.09	公司	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02210号	无处罚	
207	济南华龙酒店管理咨询有限公司	冯晓桐、王刚	2013.10.08	公司	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02185号	无处罚	
208	汉庭星空(上海)酒店管理服务有限公司济南花园	冯晓桐、王刚	2013.10.08	公司	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02183号	无处罚	
209	济南华滨环联实业有限公司环联大酒店	冯晓桐、王刚	2013.10.08	酒店	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02190号	无处罚	
210	银座集团股份有限公司济南银座华信购物广场	冯晓桐、王刚	2013.10.08	公司	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02188号	无处罚	
211	历城区广播电视局	冯晓桐、王刚	2013.10.06	电视局	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02139号	无处罚	
212	济南市历城区幸福时光娱乐中心	冯晓桐、王刚	2013.10.07	歌城	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02144号	无处罚	
213	济南市历城区天天向上歌城	冯晓桐、王刚	2013.10.07	歌城	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02146号	无处罚	
214	济南市历城区挑战麦克风量贩式KTV	冯晓桐、王刚	2013.10.06	歌城	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02140号	无处罚	

215	山东宏济堂制药集团	冯晓桐、王刚	2013.10.06	公司	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02137号	无处罚	
216	济南盛景莲花餐饮娱乐有限公司	冯晓桐、王刚	2013.10.07	公司	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02145号	无处罚	
217	济南爱购商业管理有限公司	冯晓桐、王刚	2013.10.07	公司	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02147号	无处罚	
218	济南市历城区宏顺加油站	冯晓桐、王刚	2013.10.06	加油站	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02138号	无处罚	
219	济南市历城区泽亨商务酒店	冯晓桐、王刚	2013.10.15	酒店	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02293号	无处罚	
220	银座佳驿百花公园店	冯晓桐、王刚	2013.10.15	酒店	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02292号	无处罚	
221	济南市历城区宏顺加油站(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.10	加油站	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02181号	无处罚	
222	山东宏济堂制药集团(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.10	公司	复查	编号: [2013]第02182号	无处罚	
223	济南市历城区挑战麦克风量贩式KTV(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.10	歌城	复查	编号: [2013]第02179号	无处罚	
224	历城区广播电视局(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.10	电视局	复查	编号: [2013]第02180号	无处罚	
225	银座集团股份有限公司济南银座华信购物广场	冯晓桐、王刚	2013.10.14	广场	复查	编号: [2013]第02259号	无处罚	
226	济南华龙酒店管理咨询有限公司(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.14	公司	复查	编号: [2013]第02258号	无处罚	
227	汉庭星空(上海)酒店管理有限公司济南花园	冯晓桐、王刚	2013.10.14	公司	复查	编号: [2013]第02252号	无处罚	
228	济南华滨环联实业有限公司环联大酒店(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.14	酒店	复查	编号: [2013]第02260号	无处罚	
229	济南爱购商业管理有限公司(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.13	公司	复查	编号: [2013]第02236号	无处罚	
230	济南市历城区天天向上歌城(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.13	歌城	复查	编号: [2013]第02239号	无处罚	
231	济南盛景莲花餐饮娱乐有限公司(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.13	公司	复查	编号: [2013]第02238号	无处罚	
232	济南市历城区幸福时光娱乐中心(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.13	歌城	复查	编号: [2013]第02237号	无处罚	
233	山东新梅园大酒店有限公司(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.15	公司	复查	编号: [2013]第02286号	无处罚	
234	山东环联小商品市场(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.15	市场	复查	编号: [2013]第02284号	无处罚	
235	夏都金地商业广场(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.15	广场	复查	编号: [2013]第02283号	无处罚	
236	济南同记陶然商务酒店(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.15	酒店	复查	编号: [2013]第02285号	无处罚	
237	中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司	冯晓桐、王刚	2013.10.15	公司	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02295号	无处罚	
238	中信银行济南历城支行	冯晓桐、王刚	2013.10.15	大厅	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02294号	无处罚	

239	济南市历城区第五中学	冯晓桐、王刚	2013.10.20	学校	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02377号	无处罚	
240	山东尧圣物业服务有限 公司	冯晓桐、王刚	2013.10.21	公司	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02393号	无处罚	
241	山东巨匠电子科技有限 公司	冯晓桐、王刚	2013.10.21	公司	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02394号	无处罚	
242	济南高新技术创业服务 中心(火炬大厦)	冯晓桐、王刚	2013.10.21	公司	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02391号	无处罚	
243	济南高新控股集团有限 公司	冯晓桐、王刚	2013.10.21	公司	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02392号	无处罚	
244	济南市商职学院洪楼校 区	冯晓桐、王刚	2013.10.20	学校	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02374号	无处罚	
245	山东英才银座双语艺术 幼儿园	冯晓桐、王刚	2013.10.20	学校	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02375号	无处罚	
246	济南市历城区教师进修 学校	冯晓桐、王刚	2013.10.20	学校	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02376号	无处罚	
247	银座佳驿百花公园店 (复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.20	酒店	复查	编号: [2013]第02354号	无处罚	
248	中国人民财产保险股份 有限公司山东省分公司	冯晓桐、王刚	2013.10.20	公司	复查	编号: [2013]第02357号	无处罚	
249	中信银行济南历城支行 (复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.20	大厅	复查	编号: [2013]第02356号	无处罚	
250	济南市历城区泽亨商务 酒店(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.20	酒店	复查	编号: [2013]第02355号	无处罚	
251	历城区花样幸福时光娱 乐中心	冯晓桐、王刚	2013.10.18	歌城	不合格	编号: [2013]第02348号	无处罚	
252	历城区广播电视局	冯晓桐、王刚	2013.10.23	电视局	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02412号	无处罚	
253	济南市商职学院洪楼校 区(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.22	学校	复查	编号: [2013]第02407号	无处罚	
254	济南市历城区教师进修 学校(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.22	学校	复查	编号: [2013]第02410号	无处罚	
255	山东三箭置业集团有限 公司	冯晓桐、王刚	2013.10.23	公司	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02415号	无处罚	
256	山东宏济堂制药集团	冯晓桐、王刚	2013.10.23	公司	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02414号	无处罚	
257	济南市历城区宏顺加油 站	冯晓桐、王刚	2013.10.23	加油站	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02413号	无处罚	
258	山东英才银座双语艺术 幼儿园(历城)(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.22	学校	复查	编号: [2013]第02409号	无处罚	
259	济南市历城区第五中学 (复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.22	学校	复查	编号: [2013]第02411号	无处罚	
260	兴业银行股份有限公司 济南历城支行	冯晓桐、王刚	2013.10.24	大厅	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02432号	无处罚	
261	山西证券股份有限公司 济南华龙路营业部	冯晓桐、王刚	2013.10.24	公司	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02433号	无处罚	
262	济南市历城区挑战麦克 风量贩式KTV	冯晓桐、王刚	2013.10.25	歌城	复查	编号: [2013]第02442号	无处罚	

263	济南华龙酒店管理咨询有限公司	冯晓桐、王刚	2013.10.24	公司	复查	编号: [2013]第02435号	无处罚	
264	中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司	冯晓桐、王刚	2013.10.24	公司	复查	编号: [2013]第02434号	无处罚	
265	济南爱购商业管理有限公司	冯晓桐、王刚	2013.10.25	公司	复查	编号: [2013]第02439号	无处罚	
266	济南市历城区天天向上歌城	冯晓桐、王刚	2013.10.25	歌城	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02440号	无处罚	
267	济南盛景莲花餐饮娱乐有限公司	冯晓桐、王刚	2013.10.25	公司	通道占用, 遮挡室内消火栓, 通道占用, 通道	编号: [2013]第02441号	无处罚	
268	山东尧圣物业服务有限公司(东环国际广场)	冯晓桐、王刚	2013.10.27	公司	复查	编号: [2013]第02453号	无处罚	
269	济南高新控股集团有限公司(凯贝特大厦)	冯晓桐、王刚	2013.10.27	公司	复查	编号: [2013]第02452号	无处罚	
270	济南高新技术创业服务中心(火炬大厦)(复)	冯晓桐、王刚	2013.10.27	公司	复查	编号: [2013]第02451号	无处罚	
271	山东巨匠电子科技有限公司(复查)	冯晓桐、王刚	2013.10.27	公司	复查	编号: [2013]第02454号	无处罚	
272	金鼎俱乐部	王慧萍、陈曦	2013.10.7	俱乐部内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书([2013]第00503号)	无	
273	易柏网络会所	王慧萍、陈曦	2013.10.7	网吧内部	1、灭火器到期未检修2、疏散通道堆放杂物3、	责令改正通知书([2013]第00504号)	无	
274	中石化山东济南分公司第21站	王慧萍、陈曦	2013.10.7	站区	1、灭火器过期2、灭火器挪作他用3、塑料花4	责令改正通知书([2013]第00505号)	无	
275	汉庭星空(上海)酒店管理有限公司济南山大	王慧萍、陈曦	2013.10.8	酒店内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书([2013]第00534号)	无	
276	济南市历城区兴泉海参馆山大分店	王慧萍、陈曦	2013.10.8	酒店内部	1、灭火器过期2、灭火器挪作他用3、塑料花4	责令改正通知书([2013]第00532号)	无	
277	济南市历城区钻石钱贵KTV	王慧萍、陈曦	2013.10.8	KTV内部	1、灭火器到期未检修2、疏散通道堆放杂物3、	责令改正通知书([2013]第00535号)	无	
278	银座驿骏大酒店	王慧萍、陈曦	2013.10.8	酒店内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书([2013]第00533号)	无	
279	融基大厦	王慧萍、陈曦	2013.10.9	办公楼内部	复查合格	无	无	
280	1济南国美电器有限公司第五商场	王慧萍、陈曦	2013.10.12	商城内部	1、灭火器过期2、灭火器挪作他用3、塑料花4	责令改正通知书([2013]第00399号)	无	
281	2济南如家酒店管理有限公司	王慧萍、陈曦	2013.10.12	酒店内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书([2013]第00374号)	无	
282	3东润宝酒店管理有限公司	王慧萍、陈曦	2013.10.12	酒店内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书([2013]第00368号)	无	
283	4济南雅悦酒店有限公司山大北路店	王慧萍、陈曦	2013.10.12	酒店内部	1、灭火器到期未检修2、疏散通道堆放杂物3、	责令改正通知书([2013]第00397号)	无	
284	广州七天酒店管理有限公司济南市东外环店	王慧萍、陈曦	2013.10.13	酒店内部	1、灭火器到期未检修2、疏散通道堆放杂物3、	责令改正通知书([2013]第00562号)	无	
285	济南市丽舍商务酒店	王慧萍、陈曦	2013.10.13	商城内部	1、灭火器过期2、灭火器挪作他用3、塑料花4	责令改正通知书([2013]第00555号)	无	
286	山东农业大厦	王慧萍、陈曦	2013.10.13	酒店内部	1、占用消防车通道2、锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书([2013]第00561号)	无	

287	山东银座佳驿酒店有限公司山大北路店	王慧萍、陈曦	2013.10.13	酒店内部	1、占用消防车通道2、 锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书 ([2013]第00563号)	无	
288	济南金乐元餐饮有限公司	王慧萍、陈曦	2013.10.14	酒店内部	1、灭火器到期未检修2 、疏散通道堆放杂物3、	责令改正通知书 ([2013]第00385号)	无	
289	济南市林华锅炉有限公司	王慧萍、陈曦	2013.10.14	复查	复查合格	无	无	
290	济南市兴泉海参馆;	王慧萍、陈曦	2013.10.14	酒店内部	1、占用消防车通道2、 锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书 ([2013]第00361号)	无	
291	中国建设银行历城支行	王慧萍、陈曦	2013.10.14	复查	复查合格	无	无	
292	济南市公交物资供销公司第一加油站	王慧萍、陈曦	2013.10.15	复查	复查合格	无	无	
293	历城区鲁汉健身中心	王慧萍、陈曦	2013.10.15	复查	复查合格	无	无	
294	山东传世酒店管理有限 公司传世咖啡西餐厅山	王慧萍、陈曦	2013.10.15	酒店内部	1、灭火器到期未检修2 、疏散通道堆放杂物3、	责令改正通知书 ([2013]第00580号)	无	
295	山东银座佳驿酒店有限 公司二环东路店	王慧萍、陈曦	2013.10.15	酒店内部	1、占用消防车通道2、 锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书 ([2013]第00581号)	无	
296	济南市历城区金鼎娱乐 中心	王慧萍、陈曦	2013.10.16	建筑物	复查合格	无	无	
297	济南易柏广告传媒有限 公司	王慧萍、陈曦	2013.10.16	建筑物	复查合格	无	无	
298	中石化股份有限公司山东 济南石油分公司第21	王慧萍、陈曦	2013.10.16	建筑物	复查合格	无	无	
299	济南环联假日酒店	王慧萍、陈曦	2013.10.19	酒店内部	1、占用消防车通道2、 锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书 ([2013]第00609号)	无	
300	济南市历城区陶然居饭 店	王慧萍、陈曦	2013.10.19	酒店内部	1、占用消防车通道2、 锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书[2013] 第00610号	无	
301	山东鸿腾三馆商务酒店 有限公司	王慧萍、陈曦	2013.10.19	酒店内部	1、灭火器到期未检修2 、疏散通道堆放杂物3、	责令改正通知书 ([2013]第00611号)	无	
302	银座集团股份有限公司 济南银座东环购物广	王慧萍、陈曦	2013.10.19	商城内部	1、灭火器过期2、灭火 器挪作他用3、塑料花4	责令改正通知书 ([2013]第00608号)	无	
303	山东桃源集团第五餐 饮娱乐有限公司	王慧萍、陈曦	2013.10.20	饭店内部	1、灭火器过期2、灭火 器挪作他用3、塑料花4	责令改正通知书 ([2013]第00612号)	无	
304	济南市历城区传世咖啡	王慧萍、陈曦	2013.10.20	酒店内部	1、占用消防车通道2、 锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书 ([2013]第00614号)	无	
305	济南天雨大酒店	王慧萍、陈曦	2013.10.20	酒店内部	1、占用消防车通道2、 锁闭安全出口3、疏散通	责令改正通知书 ([2013]第00613号)	无	
306	济南雅悦酒店有限公司 山大北路店	王慧萍、陈曦	2013.10.20	酒店内部	1、灭火器到期未检修2 、疏散通道堆放杂物3、	责令改正通知书 ([2013]第00615号)	无	
307	济南市历城区兴泉海参 馆山大分店	王慧萍、陈曦	2013.10.21	复查	复查合格	无	无	
308	山东银座佳驿酒店有限 公司二环东路店	王慧萍、陈曦	2013.10.21	复查	复查合格	无	无	
309	钻石钱贵	王慧萍、陈曦	2013.10.21	复查	复查合格	无	无	
310	广州市七天酒店管理 有限公司济南国际广场	王慧萍、陈曦	2013.10.22	复查	复查合格	无	无	

311	山东传世酒店管理有限 公司传世咖啡西餐厅山	王慧萍、陈曦	2013.10.22	复查	复查合格	无	无	
312	山东农业大厦	王慧萍、陈曦	2013.10.22	复查	复查合格	无		
313	山东银座佳驿酒店管理 有限公司山大北路店	王慧萍、陈曦	2013.10.22	复查	复查合格	无	无	
314	济南群康食品有限公司 天雨大酒店	王慧萍、陈曦	2013.10.23	营业区	复查合格	无	无	
315	济南市历城区陶然居饭 店	王慧萍、陈曦	2013.10.23	营业区	复查合格	无	无	
316	山东鸿腾三馆商务酒店 有限公司	王慧萍、陈曦	2013.10.23	营业区	复查合格	无	无	
注：1. 每月27日前上报部大排查大整治活动领导小组办公室。2. 各地可根据需要增减表格。								