

消防安全大排查大整治活动统计表（10月份公布执法检查情况明细表）

××市 (州)	序号	单位场所名称	检查人	检查时间	抽查部位	发现的火灾隐患 和问题	提出的整改意见	行政处罚 情况
	1	大唐风点	由良、张沛	2013-10-1	施工工地	无		
	2	唐口姚记麻辣鱼店	焦永伟、曲江	2013-10-8	营业区	占用疏散通道；员工未经消防安全培训。	责令改正通知书([2013]第00743号)	
	3	平阴县云海商务宾馆	焦永伟、曲江	2013-10-8	营业区	电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。	责令改正通知书([2013]第00742号)	
	4	平阴县华瑞饭店	曲江、焦永伟	2013-10-8	营业区	消防安全标志未保持完好有效；电器线路敷设不符合要求。	责令改正通知书([2013]第00741号)	
	5	平阴县万鑫游艺室	曲江、焦永伟	2013-10-8	营业区	电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。	责令改正通知书([2013]第00740号)	
	6	平阴县实验小学	张沛、李晓川	2013-10-10	教学区	挪用消防器材；堵塞疏散通道。	责令改正通知书([2013]第00752号)	
	7	平阴县特殊教育学校	张沛、李晓川	2013-10-10	教学区	挪用消防器材；堵塞疏散通道。	责令改正通知书([2013]第00750号)	
	8	山东省平阴县第一中学	张沛、李晓川	2013-10-10	教学区	挪用消防器材；堵塞疏散通道。	责令改正通知书([2013]第00749号)	
	9	平阴县第四中学	张沛、李晓川	2013-10-10	教学区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设	责令改正通知书([2013]第00748号)	
	10	平阴县孝直中心卫生院	张沛、李晓川	2013-10-10	门诊、病房楼	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设	责令改正通知书([2013]第00747号)	
	11	孝直镇中心中学	张沛、李晓川	2013-10-10	教学区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设	责令改正通知书([2013]第00746号)	
	12	中石化股份有限公司山东济南石油分公司平阴第十三加油站	张沛、李晓川	2013-10-10	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设	责令改正通知书([2013]第00745号)	
	13	平阴山水水泥有限公司	张沛、李晓川	2013-10-10	办公区、生产区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设	责令改正通知书([2013]第00744号)	
	14	平阴县焮烨商务宾馆	焦永伟、曲江	2013-10-9	营业区	电器线路敷设不符合要求。	责令改正通知书([2013]第00778号)	
	15	济南乐膳坊餐饮有限公司	焦永伟、曲江	2013-10-9	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设	责令改正通知书([2013]第00751号)	处罚
	16	山东泰程石油化工贸易有限公司泰程加油站	张沛、李晓川	2013-10-11	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00764号)	

17	中国银行平阴支行	张沛、李晓川	2013-10-11	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00763号)	
18	齐鲁银行济南平阴支行	张沛、李晓川	2013-10-11	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00762号)	
19	中石化平阴经营处第三加油站	张沛、李晓川	2013-10-11	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；	责令改正通知书([2013]第00761号)	
20	平阴土产公司	张沛、李晓川	2013-10-11	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00760号)	
21	平阴县翠东液化气站	张沛、李晓川	2013-10-11	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00759号)	
22	平阴县供电公司	张沛、李晓川	2013-10-11	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00758号)	
23	平阴县佳驿商务宾馆	张沛、李晓川	2013-10-11	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00757号)	
24	泰安泰山港华燃气有限公司平阴分公司	张沛、李晓川	2013-10-11	营业区	损坏、挪用消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00756号)	
25	济南金冠超市有限责任公司	张沛、李晓川	2013-10-11	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00755号)	
26	平阴县百龙商厦责任有限公司	张沛、李晓川	2013-10-11	营业区	损坏、挪用消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00754号)	
27	中国石油山东济南第80站	张沛、李晓川	2013-10-11	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设	责令改正通知书([2013]第00753号)	
28	平阴县焮烨商务宾馆(复查)	焦永伟、曲江	2013-10-12	营业区	复查不合格	[2013]第01600号	处罚
29	平阴县实验幼儿园	张沛、李晓川	2013-10-12	教学区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00775号)	
30	中化石油平阴县振兴街加油站	张沛、李晓川	2013-10-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；损坏、挪用消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00773号)	
31	平阴汇源石油销售有限公司	张沛、李晓川	2013-10-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；损坏、挪用消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00772号)	
32	平阴德泉汽配维修有限责任公司加油站	张沛、李晓川	2013-10-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00771号)	

33	平阴县档案局	张沛、李晓川	2013-10-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00770号)	
34	平阴县爱网人偶遇网络服务有限公司	张沛、李晓川	2013-10-12	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00769号)	
35	平阴爱网人昊天网络服务有限公司	张沛、李晓川	2013-10-12	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00768号)	
36	平阴县聚源网络服务中心	张沛、李晓川	2013-10-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00767号)	
37	平阴县全友家私家具店	张沛、李晓川	2013-10-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00766号)	
38	平阴县顺风肥牛火锅城	张沛、李晓川	2013-10-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00765号)	
39	济南鲁岳建筑工程有限公司(济南元首纺织有限责任公司项目部)	由良、李晓川	2013-10-12	施工工地	合格		
40	阴天地元建筑安装有限公司(文翠嘉苑项目部)	由良、李晓川	2013-10-12	施工工地	占用防火间距；违规明火作业。	责令改正通知书([2013]第00779号)	
41	滕州市建筑安装工程集团公司(平阴羲和雅居二期工程项目部)	由良、李晓川	2013-10-12	施工工地	1.消防水源设置不符合标准；2.堵塞疏散通道；3.违规使用明火作业	责令改正通知书([2013]第00776号)	
42	济南铸诚建筑工程集团有限公司(平阴文化展览中心项目部)	由良、李晓川	2013-10-12	施工工地	1.挪用消防器材；2.消防车道占用；3.占用防火间距	责令改正通知书([2013]第00774号)	
43	济南金鑫建筑安装有限公司(瑰丽园项目部)	由良、李晓川	2013-10-12	施工工地	1.挪用消防器材；2.消防水源设置不符合标准	责令改正通知书([2013]第00777号)	
44	平阴瑞达建筑安装有限公司(文翠嘉苑项目部)	由良、李晓川	2013-10-12	施工工地	合格		
45	青岛啤酒扎啤生态园	焦永伟、曲江	2013-10-14	营业区	电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。	责令改正通知书([2013]第00781号)	
46	中国石油山东济南第97站	焦永伟、曲江	2013-10-14	营业区	损示消防设施；电器线路敷设不符合要求。	责令改正通知书([2013]第00784号)	
47	平阴县孔村卫生院	焦永伟、曲江	2013-10-14	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；员工未经消防安全培训；	责令改正通知书([2013]第00783号)	

48	平阴县金丽豪游艺中心	焦永伟、曲江	2013-10-14	营业区	电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。	责令改正通知书([2013]第00782号)	
49	济南锦桥建筑安装有限公司(盛世兰亭项目部)	由良、李晓川	2013-10-14	施工工地	合格		
50	济南瑞达建筑安装有限公司(盛世兰亭项目部)	由良、李晓川	2013-10-14	施工工地	消防水源不符合要求；挪用消防器材	责令改正通知书([2013]第00780号)	
51	济南金鑫建筑安装有限公司(盛世兰亭项目部)	由良、李晓川	2013-10-14	施工工地	合格		
52	内蒙古第三电力建设工程有限责任公司(大唐平阴风电二期项目)	张沛、由良	2013-10-18	施工工地	未进行竣工消防备案	责令改正通知书([2013]第00788号)	处罚
53	济南天地元建筑安装有限公司(平阴县幸福里住宅项目工地)	焦永伟、曲江	2013-10-18	施工工地	1、施工现场灭火器超期使用，未检修；2、现场总配电箱未配置灭火器；3、施工现场未设置	责令改正通知书([2013]第00787号)	处罚
54	平阴县金鑫建筑安装有限责任公司(平阴县幸福里住宅项目工地)	焦永伟、曲江	2013-10-18	施工工地	1、施工现场灭火器超期使用，未检修；2、现场电气焊作业人员未持证	责令改正通知书([2013]第00786号)	处罚
55	平阴瑞达建筑安装有限公司(平阴县幸福里住宅项目工地)	焦永伟、曲江	2013-10-18	施工工地	1、施工现场灭火器超期使用，未检修；2、部分灭火器损坏；3、工地总	责令改正通知书([2013]第00785号)	处罚
56	聚丰旅社	张沛、李晓川	2013-10-19	营业区	使用聚氨酯泡沫夹芯板	责令改正通知书([2013]第00790号)	临时查封
57	好口福蛋糕房	焦永伟、曲江	2013-10-19	厨房	使用聚氨酯泡沫夹芯板	责令改正通知书([2013]第00789号)	临时查封
58	平阴县隆泰酒店	焦永伟、曲江	2013-10-21	全部	合格	平公消安检许字[2013]第0004号	
59	济南乐膳坊餐饮有限公司(复查)	焦永伟、曲江	2013-10-21	营业区	复查合格		
60	济南天地元建筑安装有限公司(平阴县幸福里住宅项目工地)	冯波、梁军	2013-10-21	施工工地	1、灭火器数量不足；2、疏散标志损坏；3、安全出口锁闭；4、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第00791号)	
61	济南瑞达建筑安装有限公司(平阴县幸福里项目工地)	冯波、梁军	2013-10-22	施工工地	1、总配电箱未设置灭火器；2、室外消火栓无水；3、灭火器数量不足；4、未设置临时消防水源	责令改正通知书([2013]第00793号)	
62	滕州市建筑安装工程集团公司(平阴羲和雅居二期工程项目部)	冯波、梁军	2013-10-22	施工工地	1、总配电箱未设置灭火器；2、未设置临时消防水源；3、消防通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第00794号)	

63	平阴天地元建筑安装有限公司 (文翠嘉苑项目部)	冯波、梁军	2013-10-22	施工工地	1、氧气瓶、乙炔瓶混合存放；2、电线铺设不符合要求；3、灭火器数量不足；4、消防通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第00792号)	
64	平阴县人民医院	焦永伟、曲江	2013-10-22	全部	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00816号)	
65	中国石油山东济南第88站	焦永伟、曲江	2013-10-22	营业区	1、擅自停用、拆除消防设施、器材；2、占用防火间距	责令改正通知书([2013]第00817号)	
66	中国石油山东济南第79站	焦永伟、曲江	2013-10-22	营业区	1、擅自停用、拆除消防设施、器材；2、占用、堵塞、封闭消防车通道；	责令改正通知书([2013]第00820号)	
67	中国农业银行平阴县支行	焦永伟、曲江	2013-10-22	营业区	人员密集场所门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；	责令改正通知书([2013]第00822号)	
68	中国银行平阴支行	焦永伟、曲江	2013-10-22	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、损坏、挪用消	责令改正通知书([2013]第00824号)	
69	平阴县好时光歌城	焦永伟、曲江	2013-10-22	营业区	1、擅自停用、拆除消防设施、器材；2、占用、堵塞、封闭消防车通	责令改正通知书([2013]第00827号) v	
70	平阴广播电视台	焦永伟、曲江	2013-10-22	全部	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、擅自停用、拆除消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00828号)	
71	平阴县供电公司	焦永伟、曲江	2013-10-22	全部	损坏、挪用消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00829号)	
72	平阴德泉汽配维修有限责任公司加油站	焦永伟、曲江	2013-10-22	营业区	1、擅自停用、拆除消防设施、器材；2、埋压、圈占、遮挡消火栓；	责令改正通知书([2013]第00830号)	
73	中石油山东济南第十一加油站	焦永伟、曲江	2013-10-22	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、挪用消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00804号)	
74	平阴县翠东液化气站	焦永伟、曲江	2013-10-22	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、挪用消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00805号)	

75	重庆乡水源火锅平阴旗舰店	焦永伟、曲江	2013-10-22	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、擅自停用、损坏、挪用消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00808号)	
76	泰安泰山港华燃气有限公司平阴分公司	焦永伟、曲江	2013-10-22	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00809号)	
77	东阿中心中学	焦永伟、曲江	2013-10-22	教学区	损坏、挪用消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00811号)	
78	平阴县实验中学	焦永伟、曲江	2013-10-22	教学区	1、损坏、挪用消防设施、器材；2、占用防火间距	责令改正通知书([2013]第00814号)	
79	平阴县古月春加油站	张沛、李晓川	2013-10-22	营业区	1、损坏、挪用消防设施、器材；2、擅自停用、拆除消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00796号)	
80	平阴县幸福时光歌厅	张沛、李晓川	2013-10-22	营业区	占用、封闭疏散通道、安全出口；	责令改正通知书([2013]第00797号)	
81	中国石油山东济南第80站	张沛、李晓川	2013-10-22	营业区	1、擅自停用、拆除消防设施、器材；2、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；	责令改正通知书([2013]第00798号)	
82	中石化股份有限公司山东济南石油分公司第五加油站	张沛、李晓川	2013-10-22	营业区	1、埋压、圈占、遮挡消火栓；2、占用防火间距；	责令改正通知书([2013]第00801号)	
83	青岛啤酒扎啤生态园	张沛、李晓川	2013-10-22	营业区	1、占用、堵塞、封闭消防车通道；2、人员密集场所门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；	责令改正通知书([2013]第00802号)	
84	中国石油山东济南第107站	张沛、李晓川	2013-10-24	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00805号)	
85	中国工商银行平阴县支行	张沛、李晓川	2013-10-22	营业区	1、损坏、挪用消防设施、器材；2、擅自停用、拆除消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00803号)	
86	平阴县洪范农机加油站	张沛、李晓川	2013-10-22	营业区	1、损坏、挪用消防设施、器材；2、擅自停用、拆除消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00806号)	
87	中国石油山东济南第85站	张沛、李晓川	2013-10-22	营业区	1、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；	责令改正通知书([2013]第00807号)	
88	中国石油山东济南第81站	张沛、李晓川	2013-10-22	营业区	1、埋压遮挡消火栓；2、占用防火间距；	责令改正通知书([2013]第00810号)	

89	中石化平阴经营处第十二加油站	张沛、李晓川	2013-10-22	营业区	1、封闭消防车通道；2、人员密集场所门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；	责令改正通知书([2013]第00812号)	
90	中石化平阴经营处第九加油站	张沛、李晓川	2013-10-22	营业区	人员密集场所门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；	责令改正通知书([2013]第00813号)	
91	济南划时代燃气有限公司	张沛、李晓川	2013-10-22	营业区	埋压、圈占、遮挡消火栓；	责令改正通知书([2013]第00815号)	
92	平阴县全友家私家具店	张沛、李晓川	2013-10-22	营业区	埋压、圈占、遮挡消火栓；	责令改正通知书([2013]第00818号)	
93	平阴县翠东液化气站	张沛、李晓川	2013-10-22	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设	责令改正通知书([2013]第00819号)	
94	重庆乡水源火锅平阴旗舰店	张沛、李晓川	2013-10-22	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、损坏、挪用消	责令改正通知书([2013]第00823号)	
95	平阴县宏源金诚大酒店	张沛、李晓川	2013-10-23	营业区	1、遮挡消火栓；2、占用防火间距；	责令改正通知书([2013]第00826号)	
96	中石油山东济南第十一加油站	张沛、李晓川	2013-10-23	营业区	人员密集场所门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；	责令改正通知书([2013]第00825号)	
97	济南喜哥玛服装有限公司	张沛、李晓川	2013-10-23	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设施、器材、消防安全标	责令改正通知书([2013]第00799号)	
98	平阴山水水泥有限公司	张沛、李晓川	2013-10-23	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设施、器材、消防安全标	责令改正通知书([2013]第00795号)	
99	平阴县宏源金诚大酒店	焦永伟、曲江	2013-10-23	营业区	1、损坏消防设施、器材；2、封闭疏散通道、安全出口；	责令改正通知书([2013]第00800号)	
100	山东泰程石油化工有限公司泰程加油站	焦永伟、曲江	2013-10-23	营业区	1、损坏消防设施、器材；2、擅自停用、拆除消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00823号)	
101	中石化平阴经营处第三加油站	焦永伟、曲江	2013-10-23	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00831号)	
102	中国农业银行平阴县支行	张沛、李晓川	2013-10-24	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、损坏、挪用消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00856号)	

103	平阴广播电视台	张沛、李晓川	2013-10-24	全部	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；	责令改正通知书([2013]第00855号)	
104	济南龙宝商场	张沛、李晓川	2013-10-24	营业区	1、擅自停用、拆除消防设施、器材；2、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；	责令改正通知书([2013]第00854号)	
105	平阴县职业教育中心	张沛、李晓川	2013-10-24	教学区	1、损坏、挪用消防设施、器材；2、擅自停用、拆除消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00853号)	
106	中国共产党平阴县委员会（县政协委员会）	张沛、李晓川	2013-10-24	办公区	1、损坏、挪用消防设施、器材；2、擅自停用、拆除消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00852号)	
107	中国石油山东济南第107站	张沛、李晓川	2013-10-24	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00851号)	
108	中国共产党平阴县委员会（县政协委员会）	张沛、李晓川	2013-10-24	办公区	埋压、圈占、遮挡消火栓；	责令改正通知书([2013]第00850号)	
109	平阴德泉汽配维修有限责任公司加油站	张沛、李晓川	2013-10-24	营业区	1、占用防火间距；2、占用、堵塞、封闭消防车通道；	责令改正通知书([2013]第00849号)	
110	平阴中联微机培训处	张沛、李晓川	2013-10-24	营业区	1、占用防火间距；2、占用、堵塞、封闭消防车通道；	责令改正通知书([2013]第00848号)	
111	济南福迪生态木业有限公司	张沛、李晓川	2013-10-24	营业区	占用防火间距；占用、堵塞、封闭消防车通道；	责令改正通知书([2013]第00847号)	
112	济南福迪生态木业有限公司	张沛、李晓川	2013-10-24	营业区	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口	责令改正通知书([2013]第00846号)	
113	中国建设银行股份有限公司平阴支行	张沛、李晓川	2013-10-24	营业区	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口	责令改正通知书([2013]第00845号)	
114	平阴广播电视台	张沛、李晓川	2013-10-24	营业区	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口	责令改正通知书([2013]第00855号)	
115	平阴县裕源纺织厂	张沛、李晓川	2013-10-24	厂区车间	堵塞、封闭疏散通道、安全出口；占用防火间距；	责令改正通知书([2013]第00857号)	
116	星光大道KTV	张沛、李晓川	2013-10-24	营业区	损坏、挪用消防设施、器材；擅自停用、拆除消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00844号)	

117	平阴县旺桑豆捞店	张沛、李晓川	2013-10-24	营业区	损坏、挪用消防设施、器材；擅自停用、拆除消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00843号)	
118	平阴县豪门庄园小区	张沛、李晓川	2013-10-24	全部	埋压、圈占、遮挡消火栓	责令改正通知书([2013]第00842号)	
119	济南济锅华源锅炉有限责任公司	张沛、李晓川	2013-10-24	厂区车间	人员密集场所门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；	责令改正通知书([2013]第00840号)	
120	中石化股份有限公司山东济南石油分公司平阴第十三加油站	张沛、李晓川	2013-10-24	营业区	埋压、圈占、遮挡消火栓；占用、堵塞、封闭消防车通道	责令改正通知书([2013]第00839号)	
121	济南乐膳坊餐饮有限公司	张沛、李晓川	2013-10-24	营业区	损坏、挪用消防设施、器材；擅自停用、拆除消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00838号)	
122	平阴瑞达建筑安装有限公司（平阴县幸福里住宅项目工地）	张沛、李晓川	2013-10-24	施工工地	人员密集场所门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；	责令改正通知书([2013]第00837号)	
123	平阴瑞达建筑安装有限公司（平阴县幸福里住宅项目工地）	张沛、李晓川	2013-10-24	施工工地	损坏、挪用消防设施、器材；擅自停用、拆除消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00836号)	
124	济南天地元建筑安装有限公司（平阴县幸福里住宅项目工地）	张沛、李晓川	2013-10-24	施工工地	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00835号)	
125	平阴县隆泰酒店	张沛、李晓川	2013-10-24	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00834号)	
126	平阴山水水泥有限公司	张沛、李晓川	2013-10-24	厂区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00833号)	

127	中化石油平阴县振兴街加油站	焦永伟、曲江	2013-10-24	营业区	1、占用防火间距；2、占用、堵塞、封闭消防车通道；	责令改正通知书([2013]第00875号)	
128	中石化股份有限公司山东济南石油分公司第十五加油站	焦永伟、曲江	2013-10-24	营业区	占用、堵塞、封闭消防车通道；人员密集场所门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；	责令改正通知书([2013]第00876号)	
129	中国石油山东济南第82站	焦永伟、曲江	2013-10-24	营业区	损坏、挪用消防设施、器材；擅自停用、拆除消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00874号)	
130	中石化平阴经营处第八加油站	焦永伟、曲江	2013-10-24	营业区	埋压、圈占、遮挡消火栓；占用防火间距；	责令改正通知书([2013]第00873号)	
131	平安民用爆炸物品服务有限公司	焦永伟、曲江	2013-10-24	全部	人员密集场所门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；	责令改正通知书([2013]第00872号)	
132	平阴县鑫顺民爆物品服务有限公司	焦永伟、曲江	2013-10-24	全部	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；	责令改正通知书([2013]第00871号)	
133	山东鸿瑞石油化工有限公司	焦永伟、曲江	2013-10-24	厂区	占用防火间距；占用、堵塞、封闭消防车通道；	责令改正通知书([2013]第00870号)	
134	平阴土产公司	焦永伟、曲江	2013-10-24	营业区	埋压、圈占、遮挡消火栓；	责令改正通知书([2013]第00869号)	
135	平阴胶东庄户人家海鲜城	焦永伟、曲江	2013-10-24	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00868号)	
136	平阴黄河路燕京大酒店	焦永伟、曲江	2013-10-24	营业区	占用、堵塞、封闭消防车通道；人员密集场所门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；	责令改正通知书([2013]第00867号)	
137	中石化山东济南平阴第十八加油站	焦永伟、曲江	2013-10-24	营业区	损坏、挪用消防设施、器材；擅自停用、拆除消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00866号)	

138	东阿中心中学	焦永伟、曲江	2013-10-24	营业区	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口	责令改正通知书([2013]第00865号)	
139	泰安泰山港华燃气有限公司平阴分公司	焦永伟、曲江	2013-10-24	营业区	埋压、圈占、遮挡消火栓；	责令改正通知书([2013]第00864号)	
140	平阴县全友家私家具店	焦永伟、曲江	2013-10-24	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；损坏、挪用消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00863号)	
141	中国石油山东济南第85站	焦永伟、曲江	2013-10-24	营业区	损坏、挪用消防设施、器材；擅自停用、拆除消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00862号)	
142	济南喜哥玛服装有限公司	焦永伟、曲江	2013-10-24	厂区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；损坏、挪用消防设施、器材；	责令改正通知书([2013]第00861号)	
143	平阴县幸福时光歌厅	焦永伟、曲江	2013-10-24	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；	责令改正通知书([2013]第00860号)	
144	平阴县人民医院	焦永伟、曲江	2013-10-24	全部	埋压、圈占、遮挡消火栓；	责令改正通知书([2013]第00859号)	
145	平阴山水水泥有限公司	焦永伟、曲江	2013-10-24	厂区	埋压、圈占、遮挡消火栓；	责令改正通知书([2013]第00858号)	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]